

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Бехтерева, 1 (1 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138358

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,8	44,8	22,0	43,2	42,3	42,2	41,7	0,6	6,8	5,4	0,93	24
20.10.18	67,0	45,6	21,4	45,1	44,2	44,2	43,7	0,5	6,9	5,4	0,94	24
21.10.18	66,6	44,8	21,9	42,6	41,8	41,7	41,3	0,5	6,8	5,4	0,91	24
22.10.18	67,0	48,3	18,7	39,8	38,9	36,9	36,5	2,5	6,1	4,7	0,74	24
23.10.18	66,4	49,2	17,3	45,1	44,1	43,6	43,1	1,0	6,8	5,4	0,76	24
24.10.18	66,4	45,2	21,2	44,6	43,6	43,4	43,0	0,7	6,8	5,4	0,92	24
25.10.18	66,2	44,6	21,7	44,4	43,5	43,5	43,0	0,5	6,8	5,4	0,94	24
26.10.18	66,1	44,8	21,3	44,7	43,8	44,0	43,5	0,3	6,7	5,4	0,94	24
27.10.18	66,1	44,7	21,3	44,7	43,8	44,1	43,7	0,1	6,8	5,4	0,94	24
28.10.18	66,0	44,3	21,7	44,2	43,2	43,6	43,2	0,0	6,8	5,4	0,94	24
29.10.18	65,3	43,3	22,0	42,0	41,1	41,5	41,1	0,0	6,5	5,3	0,90	24
30.10.18	64,6	41,5	23,1	38,4	37,7	38,0	37,7	0,0	6,3	5,2	0,87	24
31.10.18	65,2	41,6	23,5	39,0	38,3	38,6	38,3	0,0	6,4	5,3	0,90	24
01.11.18	65,6	43,1	22,5	43,8	42,9	43,3	42,9	0,0	6,7	5,3	0,96	24
02.11.18	65,7	43,7	22,1	44,8	43,9	44,2	43,8	0,1	6,7	5,3	0,97	24
03.11.18	65,7	43,8	21,8	45,0	44,2	44,5	44,1	0,1	6,8	5,3	0,96	24
04.11.18	66,1	44,9	21,2	48,7	47,7	48,1	47,6	0,1	7,1	5,4	1,01	24
05.11.18	65,7	43,6	22,1	43,9	43,1	43,4	43,0	0,0	6,7	5,3	0,95	24
06.11.18	66,3	43,9	22,3	44,9	44,0	44,4	43,9	0,1	6,7	5,2	0,98	24
07.11.18	65,7	42,8	22,9	41,1	40,4	40,6	40,3	0,0	6,4	5,2	0,93	24
08.11.18	66,2	43,1	23,1	41,6	40,7	41,0	40,7	0,1	6,5	5,2	0,94	24
09.11.18	68,1	43,1	25,0	42,9	42,0	42,3	41,8	0,1	6,6	5,3	1,05	24
10.11.18	70,2	42,9	27,3	42,6	41,7	41,9	41,5	0,1	6,6	5,3	1,14	24
11.11.18	73,0	44,4	28,7	44,6	43,6	43,8	43,3	0,3	6,7	5,3	1,25	24
12.11.18	74,1	44,5	29,6	43,7	42,6	42,8	42,4	0,2	6,7	5,3	1,26	24
13.11.18	74,4	45,1	29,3	44,0	42,8	43,1	42,6	0,2	6,7	5,3	1,26	24
14.11.18	73,5	44,9	28,6	44,0	43,1	43,3	42,8	0,3	6,7	5,3	1,23	24
15.11.18	72,8	45,9	26,8	47,5	46,4	46,7	46,3	0,1	6,9	5,3	1,25	24
16.11.18	71,6	45,1	26,5	44,7	43,7	43,9	43,5	0,2	6,8	5,3	1,16	24
17.11.18	68,8	41,1	27,7	37,1	36,4	36,5	36,3	0,1	6,7	5,6	1,00	24
18.11.18	69,1	42,5	26,6	40,0	39,1	39,3	39,0	0,1	6,8	5,6	1,04	24
Итого	67,8	44,2	23,6	1 342,4	1314,4	1 318,3	1 305,5	8,8	6,7	5,3	30,98	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,07

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,07

Потребление за недостающий период

1,07

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	34 301,2	33 500,9	33 442,5	33 137,4	305,1	918,32	27024

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Бехтерева, 1 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 137865

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	44,2	22,8	42,6	41,8	42,0	41,6	0,2	6,5	5,1	0,95	24
20.10.18	67,1	45,0	22,1	44,6	43,7	44,0	43,5	0,2	6,6	5,1	0,96	24
21.10.18	66,8	44,2	22,5	42,2	41,3	41,5	41,2	0,2	6,5	5,1	0,93	24
22.10.18	67,0	44,3	22,7	43,1	42,2	42,4	42,0	0,2	6,6	5,1	0,96	24
23.10.18	66,6	44,0	22,5	42,6	41,8	42,0	41,5	0,3	6,5	5,1	0,94	24
24.10.18	66,5	43,9	22,6	42,3	41,4	41,6	41,1	0,3	6,5	5,1	0,94	24
25.10.18	66,4	44,0	22,4	42,2	41,3	41,6	41,1	0,2	6,5	5,1	0,93	24
26.10.18	66,2	44,3	21,9	42,5	41,7	41,9	41,5	0,2	6,5	5,1	0,91	24
27.10.18	66,2	44,2	22,0	42,5	41,7	42,0	41,5	0,2	6,5	5,1	0,92	24
28.10.18	66,2	43,5	22,6	42,1	41,3	41,5	41,0	0,3	6,5	5,1	0,94	24
29.10.18	65,4	42,8	22,6	40,1	39,4	39,5	39,2	0,2	6,3	5,0	0,89	24
30.10.18	64,7	41,1	23,6	36,7	36,0	36,1	35,9	0,1	6,1	4,9	0,85	24
31.10.18	65,3	41,3	24,0	37,4	36,7	36,8	36,5	0,1	6,2	5,0	0,88	24
01.11.18	65,7	42,9	22,8	42,2	41,4	41,5	41,2	0,2	6,5	5,1	0,94	24
02.11.18	65,9	43,5	22,4	43,2	42,3	42,6	42,2	0,1	6,5	5,0	0,95	24
03.11.18	65,8	43,6	22,2	43,7	42,8	43,1	42,7	0,1	6,5	5,0	0,95	24
04.11.18	66,2	44,8	21,4	47,1	46,2	46,5	46,0	0,1	6,8	5,1	0,99	24
05.11.18	65,9	43,5	22,4	42,5	41,7	41,9	41,6	0,1	6,4	5,0	0,93	24
06.11.18	66,4	43,7	22,7	43,4	42,5	42,8	42,4	0,1	6,4	4,9	0,96	24
07.11.18	65,9	42,6	23,3	39,8	39,0	39,2	38,9	0,1	6,2	4,9	0,91	24
08.11.18	66,4	42,4	24,0	40,3	39,5	39,8	39,4	0,1	6,2	4,9	0,94	24
09.11.18	68,3	42,8	25,4	41,6	40,7	41,0	40,6	0,1	6,4	5,0	1,03	24
10.11.18	70,3	43,2	27,2	41,3	40,4	40,6	40,3	0,1	6,3	5,0	1,10	24
11.11.18	73,2	44,7	28,6	43,3	42,3	42,6	42,1	0,2	6,5	5,0	1,21	24
12.11.18	74,3	44,9	29,4	42,5	41,5	41,8	41,3	0,2	6,4	5,0	1,22	24
13.11.18	74,7	45,4	29,2	42,7	41,7	42,0	41,5	0,1	6,4	5,0	1,22	24
14.11.18	73,7	45,1	28,6	42,8	41,8	42,1	41,7	0,1	6,4	5,0	1,20	24
15.11.18	72,9	46,0	26,9	46,3	45,2	45,6	45,1	0,1	6,7	5,0	1,22	24
16.11.18	71,8	45,3	26,5	43,7	42,7	43,1	42,7	0,0	6,6	5,1	1,13	24
17.11.18	69,0	41,4	27,7	35,9	35,2	35,5	35,2	0,0	6,4	5,3	0,97	24
18.11.18	69,3	42,7	26,7	38,7	37,8	38,2	37,9	0,0	6,6	5,3	1,00	24
Итого	68,0	43,7	24,3	1 301,7	1274,9	1 282,9	1 270,4	4,5	6,4	5,1	30,86	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,04

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,04

Потребление за недостающий период

1,04

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	26 915,6	27 996,7	26 241,9	27 734,6	-1 492,8	779,94	26935

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Бехтерева, 3

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138368

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,3	47,4	19,8	98,0	96,0	98,8	97,8	-1,8	5,3	4,3	1,90	24
20.10.18	67,5	48,0	19,5	101,3	99,3	102,1	101,0	-1,8	5,4	4,2	1,93	24
21.10.18	67,1	47,4	19,7	97,2	95,2	97,9	96,9	-1,7	5,2	4,2	1,88	24
22.10.18	67,4	47,3	20,0	98,6	96,6	99,4	98,4	-1,8	5,3	4,3	1,93	24
23.10.18	66,9	47,0	19,9	97,9	95,9	98,7	97,7	-1,7	5,2	4,3	1,91	24
24.10.18	66,9	46,8	20,1	97,3	95,4	98,0	97,1	-1,7	5,2	4,3	1,91	24
25.10.18	66,7	46,9	19,9	97,2	95,3	97,9	96,9	-1,7	5,2	4,3	1,89	24
26.10.18	66,6	47,2	19,4	97,7	95,8	99,1	98,1	-2,3	5,3	4,2	1,86	24
27.10.18	66,6	47,2	19,4	98,7	96,7	99,5	98,5	-1,8	5,3	4,2	1,88	24
28.10.18	66,5	46,7	19,9	97,8	95,9	98,6	97,6	-1,7	5,3	4,3	1,90	24
29.10.18	65,8	46,2	19,6	94,3	92,4	95,2	94,2	-1,8	5,0	4,1	1,81	24
30.10.18	65,1	44,9	20,3	88,8	87,1	89,5	88,6	-1,6	4,8	4,1	1,76	24
31.10.18	65,8	44,8	20,9	90,0	88,3	90,7	89,8	-1,6	4,9	4,1	1,84	24
01.11.18	66,1	45,6	20,5	98,0	96,1	98,8	97,8	-1,8	5,2	4,2	1,97	24
02.11.18	66,2	46,0	20,2	99,7	97,7	100,4	99,5	-1,8	5,2	4,1	1,97	24
03.11.18	66,2	46,1	20,1	100,2	98,2	101,0	99,9	-1,7	5,3	4,1	1,97	24
04.11.18	66,5	46,7	19,8	105,5	103,4	106,4	105,3	-1,9	5,6	4,2	2,05	24
05.11.18	66,2	46,0	20,2	97,9	96,0	98,7	97,7	-1,7	5,2	4,1	1,94	24
06.11.18	66,8	46,3	20,4	99,7	97,7	100,5	99,5	-1,8	5,2	4,1	2,00	24
07.11.18	66,3	45,7	20,6	93,5	91,6	94,4	93,4	-1,8	5,0	4,1	1,89	24
08.11.18	66,8	45,9	20,8	95,0	93,1	96,3	95,3	-2,3	5,0	4,0	1,94	24
09.11.18	68,6	46,6	22,1	99,8	97,7	100,6	99,5	-1,8	5,1	4,1	2,15	24
10.11.18	70,8	47,2	23,6	99,1	96,9	99,9	98,9	-2,0	5,1	4,1	2,29	24
11.11.18	73,7	48,7	25,0	102,6	100,1	103,6	102,4	-2,3	5,3	4,2	2,50	24
12.11.18	74,8	49,2	25,6	101,1	98,5	102,1	100,9	-2,4	5,2	4,1	2,53	24
13.11.18	75,2	49,9	25,2	101,5	98,9	102,5	101,3	-2,4	5,2	4,2	2,50	24
14.11.18	74,2	49,3	24,9	101,6	99,1	102,5	101,3	-2,2	5,2	4,2	2,46	24
15.11.18	73,3	49,5	23,8	107,1	104,5	108,0	106,7	-2,2	5,5	4,2	2,49	24
16.11.18	72,2	48,9	23,3	102,1	99,7	102,9	101,7	-2,0	5,4	4,2	2,33	24
17.11.18	69,5	46,4	23,1	89,5	87,5	90,0	89,1	-1,5	5,2	4,4	2,02	24
18.11.18	69,8	47,3	22,5	94,4	92,3	94,9	93,9	-1,6	5,3	4,4	2,08	24
Итого	68,4	47,1	21,3	3 043,0	2978,9	3 068,7	3 036,8	-57,9	5,2	4,2	63,49	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,14

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,14

Потребление за недостающий период

2,14

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	71 383,4	71 830,3	69 563,2	70 953,3	-1 390,1	1 726,99	27711

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Бехтерева, 5 (1 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138676

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,1	42,1	9,0	89,3	88,2	89,0	88,3	0,0	6,3	5,2	0,80	24
20.10.18	51,9	42,8	9,1	89,5	88,3	89,1	88,4	-0,1	6,3	5,3	0,80	24
21.10.18	51,2	42,3	8,8	89,3	88,2	88,9	88,2	0,0	6,2	5,2	0,78	24
22.10.18	51,3	42,3	9,1	89,5	88,4	89,1	88,4	0,0	6,3	5,2	0,80	24
23.10.18	51,0	41,9	9,0	89,1	88,1	88,7	88,0	0,1	6,3	5,2	0,79	24
24.10.18	50,8	41,8	8,9	88,9	87,9	88,5	87,8	0,2	6,2	5,2	0,79	24
25.10.18	50,8	42,0	8,8	89,1	88,1	88,6	87,9	0,2	6,2	5,2	0,78	24
26.10.18	51,0	42,3	8,6	89,2	88,1	88,7	87,9	0,1	6,2	5,2	0,76	24
27.10.18	50,8	42,2	8,7	89,3	88,2	88,7	88,0	0,2	6,2	5,2	0,76	24
28.10.18	50,5	41,7	8,8	89,3	88,3	88,7	87,9	0,3	6,2	5,2	0,78	24
29.10.18	49,6	41,2	8,4	89,1	88,1	88,5	87,8	0,3	6,0	5,0	0,74	24
30.10.18	48,0	39,9	8,1	88,6	87,6	88,1	87,3	0,3	5,8	4,8	0,71	24
31.10.18	50,8	41,4	9,4	87,7	86,6	87,1	86,4	0,2	5,9	4,9	0,82	24
01.11.18	54,2	43,6	10,6	87,6	86,4	87,0	86,3	0,2	6,1	5,1	0,92	24
02.11.18	54,8	44,2	10,7	87,7	86,5	87,1	86,3	0,2	6,1	5,1	0,92	24
03.11.18	55,0	44,3	10,6	87,9	86,7	87,3	86,5	0,2	6,2	5,2	0,92	24
04.11.18	55,9	45,0	10,9	88,3	87,1	87,7	86,9	0,1	6,4	5,4	0,95	24
05.11.18	54,9	44,3	10,6	87,7	86,4	87,1	86,3	0,1	6,1	5,1	0,92	24
06.11.18	55,3	44,5	10,8	87,9	86,7	87,2	86,5	0,2	6,1	5,1	0,94	24
07.11.18	54,4	44,0	10,4	87,3	86,1	86,6	85,9	0,2	5,9	4,9	0,90	24
08.11.18	54,8	44,2	10,6	87,4	86,3	86,8	86,0	0,2	5,9	4,9	0,92	24
09.11.18	58,4	46,3	12,1	89,8	88,3	89,0	88,2	0,1	5,9	4,9	1,07	24
10.11.18	62,4	48,8	13,6	91,9	90,3	91,4	90,4	-0,1	5,8	4,7	1,23	24
11.11.18	65,3	50,5	14,8	92,5	90,7	91,9	90,8	0,0	5,9	4,8	1,34	24
12.11.18	66,0	51,1	15,0	92,4	90,5	91,8	90,6	0,0	5,9	4,8	1,35	24
13.11.18	66,6	51,7	14,9	92,1	90,2	91,4	90,2	0,0	5,9	4,8	1,34	24
14.11.18	65,7	51,1	14,7	90,6	88,9	90,0	88,9	0,0	5,8	4,8	1,30	24
15.11.18	63,7	49,9	13,8	90,0	88,4	89,5	88,5	-0,1	6,0	5,0	1,22	24
16.11.18	58,3	46,7	11,7	90,8	89,4	90,5	89,6	-0,2	6,0	4,9	1,05	24
17.11.18	54,1	43,8	10,3	90,3	89,1	90,0	89,3	-0,3	5,9	4,8	0,91	24
18.11.18	55,2	44,6	10,6	90,5	89,2	90,3	89,4	-0,1	6,0	5,0	0,94	24
Итого	55,3	44,6	10,7	2 770,4	2731,2	2 754,3	2 728,9	2,3	6,1	5,0	29,24	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,97

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,97

Потребление за недостающий период

0,97

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	60 057,4	59 877,5	59 021,1	59 231,1	-210,0	776,21	28579

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Бехтерева, 5 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138439

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,1	42,3	8,8	87,2	86,2	87,6	86,9	-0,7	5,9	5,0	0,76	24
20.10.18	51,9	43,0	8,9	87,4	86,3	87,7	86,9	-0,7	6,0	5,1	0,77	24
21.10.18	51,2	42,5	8,7	87,1	86,1	87,4	86,7	-0,6	5,9	5,0	0,75	24
22.10.18	51,4	42,5	8,8	87,4	86,3	87,7	87,0	-0,6	5,9	5,0	0,76	24
23.10.18	51,0	42,2	8,8	87,0	86,0	87,2	86,5	-0,5	5,9	5,0	0,75	24
24.10.18	50,7	41,9	8,9	86,6	85,7	86,8	86,1	-0,4	5,9	5,0	0,75	24
25.10.18	50,8	42,1	8,7	86,8	85,9	87,1	86,3	-0,5	5,9	5,0	0,75	24
26.10.18	51,0	42,4	8,6	86,9	85,9	87,1	86,4	-0,5	5,8	5,0	0,74	24
27.10.18	50,9	42,3	8,6	86,9	85,9	87,2	86,4	-0,5	5,8	5,0	0,74	24
28.10.18	50,5	41,8	8,7	86,9	86,0	87,2	86,4	-0,5	5,9	5,0	0,75	24
29.10.18	49,6	41,2	8,4	86,8	85,8	87,1	86,3	-0,5	5,7	4,8	0,72	24
30.10.18	48,1	40,0	8,1	86,3	85,3	86,6	85,9	-0,6	5,5	4,6	0,69	24
31.10.18	50,8	41,5	9,3	85,4	84,3	85,7	84,9	-0,6	5,5	4,7	0,79	24
01.11.18	54,2	43,7	10,5	85,3	84,1	85,5	84,8	-0,7	5,8	4,9	0,88	24
02.11.18	54,8	44,3	10,5	85,4	84,2	85,5	84,8	-0,6	5,8	4,9	0,89	24
03.11.18	55,0	44,5	10,5	85,7	84,4	85,7	85,0	-0,5	5,8	4,9	0,88	24
04.11.18	55,9	45,1	10,8	86,1	84,9	86,2	85,4	-0,5	6,0	5,2	0,92	24
05.11.18	54,9	44,5	10,4	85,4	84,2	85,5	84,8	-0,5	5,7	4,9	0,88	24
06.11.18	55,3	44,7	10,6	85,6	84,4	85,7	85,0	-0,6	5,7	4,9	0,89	24
07.11.18	54,4	44,3	10,2	85,0	83,8	85,1	84,4	-0,6	5,5	4,7	0,85	24
08.11.18	54,8	44,5	10,3	85,2	84,0	85,3	84,6	-0,5	5,5	4,7	0,87	24
09.11.18	58,3	46,5	11,8	87,6	86,2	87,6	86,8	-0,6	5,6	4,7	1,01	24
10.11.18	62,3	49,1	13,2	90,2	88,6	90,0	89,1	-0,5	5,4	4,5	1,17	24
11.11.18	65,3	50,8	14,5	90,8	89,1	89,4	88,3	0,8	5,5	4,6	1,29	24
12.11.18	66,0	51,4	14,6	90,6	88,8	89,1	87,9	0,9	5,5	4,6	1,30	24
13.11.18	66,6	51,9	14,7	90,3	88,4	88,8	87,6	0,8	5,5	4,6	1,30	24
14.11.18	65,7	51,1	14,6	88,6	86,9	87,0	86,0	0,9	5,5	4,6	1,26	24
15.11.18	63,8	49,8	13,9	87,4	85,8	85,2	84,2	1,6	5,7	4,8	1,20	24
16.11.18	58,5	46,6	11,9	88,4	86,9	85,8	85,0	2,0	5,7	4,7	1,04	24
17.11.18	54,0	43,7	10,3	87,8	86,6	86,2	85,4	1,1	5,6	4,7	0,89	24
18.11.18	55,3	44,7	10,6	88,0	86,8	86,6	85,8	1,0	5,7	4,8	0,92	24
Итого	55,3	44,7	10,6	2 702,1	2663,9	2 692,6	2 667,7	-3,8	5,7	4,8	28,16	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,95

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,95

Потребление за недостающий период

0,95

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	43 683,2	43 442,4	42 938,2	43 058,1	-119,9	734,98	28610

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 106

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138687

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	46,8	20,4	103,4	101,3	102,5	101,5	-0,2	11,7	5,7	2,08	24
20.10.18	67,3	47,5	19,8	104,9	102,8	104,0	102,9	-0,1	12,5	5,7	2,05	24
21.10.18	67,0	47,1	19,9	103,0	101,0	102,0	101,0	0,0	9,6	5,7	2,02	24
22.10.18	67,2	46,7	20,5	102,7	100,6	101,8	100,8	-0,2	11,1	5,7	2,07	24
23.10.18	66,7	46,2	20,5	101,4	99,4	100,7	99,7	-0,3	12,0	5,7	2,05	24
24.10.18	66,7	46,3	20,4	102,0	100,0	101,0	100,0	0,0	11,2	5,7	2,05	24
25.10.18	66,5	46,4	20,1	102,3	100,3	101,0	100,1	0,2	12,6	5,7	2,03	24
26.10.18	66,4	46,9	19,4	103,5	101,5	102,2	101,2	0,3	13,2	5,6	1,99	24
27.10.18	66,4	46,8	19,6	102,8	100,8	101,3	100,3	0,5	11,0	5,7	1,99	24
28.10.18	66,4	45,8	20,5	100,8	98,9	99,4	98,5	0,4	12,3	5,7	2,04	24
29.10.18	65,7	45,4	20,3	100,4	98,5	99,2	98,3	0,2	11,6	5,7	2,01	24
30.10.18	65,3	44,5	20,8	98,1	96,2	96,9	95,9	0,3	11,7	5,7	2,01	24
31.10.18	65,7	44,6	21,2	99,3	97,3	97,9	96,9	0,4	11,3	5,7	2,07	24
01.11.18	65,9	44,4	21,4	98,5	96,6	96,8	95,8	0,8	12,2	5,7	2,08	24
02.11.18	66,0	44,8	21,2	99,0	97,1	97,3	96,3	0,8	11,9	5,7	2,06	24
03.11.18	65,9	45,0	20,9	99,3	97,3	97,6	96,6	0,7	11,6	5,7	2,04	24
04.11.18	66,1	45,1	21,0	99,9	97,9	98,0	97,1	0,8	11,4	5,7	2,06	24
05.11.18	66,0	45,0	21,0	98,9	97,0	97,2	96,2	0,8	12,1	5,7	2,05	24
06.11.18	66,5	45,3	21,2	100,3	98,3	98,5	97,6	0,8	11,4	5,7	2,10	24
07.11.18	66,0	45,0	21,0	99,0	97,0	97,7	96,7	0,3	10,7	5,7	2,05	24
08.11.18	66,7	45,4	21,2	99,8	97,9	98,6	97,6	0,2	12,2	5,7	2,09	24
09.11.18	68,5	45,8	22,7	100,3	98,2	99,0	98,1	0,2	11,3	5,7	2,24	24
10.11.18	70,6	46,4	24,2	102,0	99,8	100,3	99,4	0,4	11,4	5,7	2,42	24
11.11.18	73,3	47,6	25,8	103,6	101,1	101,6	100,5	0,6	12,2	5,7	2,62	24
12.11.18	74,6	48,4	26,2	105,6	103,0	103,5	102,3	0,7	11,0	5,6	2,70	24
13.11.18	74,8	49,2	25,6	106,2	103,6	103,9	102,7	0,9	11,6	5,6	2,66	24
14.11.18	73,9	49,1	24,8	107,9	105,3	105,9	104,7	0,6	11,2	5,6	2,62	24
15.11.18	73,0	48,5	24,5	105,9	103,4	104,0	102,8	0,6	12,3	5,6	2,55	24
16.11.18	71,8	47,7	24,1	102,9	100,5	101,6	100,5	0,0	10,4	5,7	2,43	24
17.11.18	69,7	46,3	23,4	99,0	96,8	97,8	96,9	-0,1	13,7	5,8	2,28	24
18.11.18	69,7	46,6	23,1	99,0	96,9	98,0	97,0	-0,2	12,7	5,7	2,24	24
Итого	68,2	46,3	21,8	3 151,5	3086,2	3 107,3	3 075,8	10,4	11,7	5,7	67,73	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,32

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,32

Потребление за недостающий период

2,32

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	70 772,8	69 865,3	68 958,1	69 020,7	-62,6	1 748,18	27102

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 108

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138280

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,2	43,2	24,0	71,7	70,3	71,4	70,7	-0,4	7,0	5,6	1,69	24
20.10.18	67,3	43,6	23,7	71,7	70,3	71,4	70,7	-0,5	7,0	5,6	1,67	24
21.10.18	67,0	43,2	23,9	69,8	68,4	69,7	69,1	-0,7	7,0	5,6	1,63	24
22.10.18	67,2	42,9	24,4	69,0	67,6	68,9	68,3	-0,7	7,0	5,6	1,65	24
23.10.18	66,7	42,4	24,3	67,8	66,4	67,7	67,2	-0,8	7,0	5,6	1,61	24
24.10.18	66,7	42,3	24,3	67,9	66,4	67,7	67,2	-0,8	7,0	5,6	1,61	24
25.10.18	66,5	42,4	24,1	67,6	66,2	67,4	67,0	-0,8	7,0	5,6	1,59	24
26.10.18	66,4	42,9	23,5	68,8	67,3	68,6	68,1	-0,8	7,0	5,6	1,58	24
27.10.18	66,4	42,9	23,5	69,4	67,9	69,2	68,6	-0,7	7,0	5,6	1,60	24
28.10.18	66,4	42,1	24,3	67,5	66,2	67,4	66,9	-0,7	7,0	5,6	1,61	24
29.10.18	65,8	41,7	24,1	66,9	65,6	66,9	66,4	-0,8	7,0	5,6	1,58	24
30.10.18	65,3	40,5	24,8	65,1	63,8	65,1	64,6	-0,7	6,9	5,7	1,58	24
31.10.18	65,8	40,5	25,2	65,7	64,4	65,7	65,2	-0,8	7,0	5,7	1,62	24
01.11.18	65,8	40,3	25,6	64,5	63,2	64,6	64,2	-0,9	6,9	5,7	1,62	24
02.11.18	66,0	40,5	25,5	64,9	63,7	65,1	64,6	-0,9	7,0	5,7	1,63	24
03.11.18	65,9	40,7	25,2	65,1	63,9	65,3	64,8	-0,9	6,9	5,7	1,60	24
04.11.18	66,1	40,9	25,2	65,7	64,4	65,7	65,2	-0,8	7,0	5,6	1,62	24
05.11.18	66,0	40,8	25,2	64,9	63,6	64,9	64,4	-0,8	6,9	5,6	1,61	24
06.11.18	66,5	41,0	25,5	65,7	64,4	65,7	65,2	-0,8	6,9	5,6	1,64	24
07.11.18	66,1	40,7	25,4	65,1	63,8	64,9	64,4	-0,6	6,9	5,6	1,62	24
08.11.18	66,7	41,0	25,7	65,8	64,5	65,7	65,2	-0,7	6,9	5,6	1,65	24
09.11.18	68,4	41,0	27,4	65,7	64,3	65,4	64,9	-0,6	6,9	5,6	1,76	24
10.11.18	70,6	41,7	28,9	67,3	65,8	66,9	66,4	-0,6	7,0	5,6	1,90	24
11.11.18	73,3	42,8	30,6	69,5	67,8	69,0	68,4	-0,6	7,0	5,6	2,07	24
12.11.18	74,5	43,2	31,3	70,9	69,2	70,3	69,6	-0,5	7,0	5,6	2,16	24
13.11.18	75,3	45,7	29,7	81,2	79,2	80,2	79,4	-0,2	6,9	5,5	2,35	24
14.11.18	74,9	47,1	27,8	91,5	89,2	90,3	89,3	-0,1	7,0	5,5	2,49	24
15.11.18	74,1	46,6	27,5	89,9	87,7	88,8	87,8	-0,1	7,0	5,6	2,41	24
16.11.18	73,2	45,9	27,4	87,8	85,7	86,8	85,9	-0,2	7,0	5,6	2,35	24
17.11.18	73,1	44,7	28,5	84,2	82,2	83,4	82,7	-0,5	7,0	5,7	2,34	24
18.11.18	73,4	45,0	28,4	84,3	82,3	83,5	82,8	-0,5	7,0	5,7	2,34	24
Итого	68,5	42,6	26,0	2 202,6	2155,7	2 193,6	2 175,2	-19,5	7,0	5,6	56,17	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	59 416,7	58 337,7	57 893,9	57 689,7	204,2	1 595,27	27128

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 110

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138145

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	45,4	21,8	76,8	75,2	77,0	76,3	-1,1	1,0	5,5	1,63	24
20.10.18	67,3	46,1	21,3	77,8	76,1	78,0	77,3	-1,2	1,0	5,5	1,61	24
21.10.18	67,0	45,6	21,4	76,4	74,8	76,7	75,9	-1,1	1,0	5,5	1,59	24
22.10.18	67,2	45,3	21,9	76,2	74,6	76,5	75,8	-1,1	1,0	5,5	1,63	24
23.10.18	66,7	44,9	21,8	75,4	73,9	75,6	74,9	-1,0	1,0	5,5	1,60	24
24.10.18	66,7	45,0	21,7	75,6	74,1	75,9	75,2	-1,0	1,0	5,5	1,60	24
25.10.18	66,5	45,1	21,4	75,6	74,1	75,9	75,2	-1,1	1,0	5,5	1,58	24
26.10.18	66,4	45,5	20,9	76,6	75,1	76,9	76,2	-1,1	1,0	5,4	1,56	24
27.10.18	66,4	45,2	21,2	76,0	74,4	76,3	75,6	-1,1	1,0	5,5	1,57	24
28.10.18	66,4	44,5	21,9	74,6	73,2	74,9	74,2	-1,0	1,0	5,5	1,59	24
29.10.18	65,8	44,2	21,6	74,6	73,1	74,8	74,1	-1,0	1,0	5,5	1,57	24
30.10.18	65,3	43,1	22,2	72,9	71,5	73,2	72,5	-1,0	1,0	5,5	1,58	24
31.10.18	65,8	43,2	22,6	73,7	72,3	74,0	73,3	-1,0	1,0	5,6	1,62	24
01.11.18	65,9	42,9	22,9	72,8	71,3	73,0	72,3	-1,0	1,0	5,6	1,63	24
02.11.18	66,0	43,3	22,8	73,2	71,8	73,5	72,8	-1,0	1,0	5,5	1,63	24
03.11.18	65,9	43,4	22,5	73,3	71,8	73,6	72,9	-1,0	1,0	5,5	1,61	24
04.11.18	66,1	43,5	22,6	73,7	72,2	74,0	73,2	-1,0	1,0	5,5	1,63	24
05.11.18	66,0	43,5	22,5	73,0	71,6	73,3	72,6	-1,0	1,0	5,5	1,60	24
06.11.18	66,5	43,8	22,8	73,9	72,5	74,2	73,5	-1,0	1,0	5,5	1,64	24
07.11.18	66,1	43,7	22,4	73,3	71,8	73,6	72,9	-1,1	1,0	5,5	1,60	24
08.11.18	66,7	44,1	22,6	73,9	72,4	74,2	73,5	-1,1	1,0	5,5	1,63	24
09.11.18	68,5	44,2	24,3	74,2	72,6	74,4	73,7	-1,1	1,0	5,5	1,75	24
10.11.18	70,6	44,8	25,8	75,3	73,6	75,4	74,7	-1,1	1,0	5,5	1,89	24
11.11.18	73,4	45,7	27,7	76,3	74,4	76,2	75,5	-1,1	1,0	5,5	2,06	24
12.11.18	74,6	46,3	28,3	78,0	76,1	77,9	77,2	-1,2	1,0	5,5	2,14	24
13.11.18	74,9	47,0	27,8	78,8	76,8	78,7	77,9	-1,1	1,0	5,4	2,13	24
14.11.18	74,0	47,0	27,0	80,4	78,4	80,4	79,6	-1,2	1,0	5,4	2,11	24
15.11.18	73,1	46,5	26,6	79,0	77,1	79,0	78,3	-1,2	1,0	5,5	2,04	24
16.11.18	71,9	45,7	26,2	77,2	75,3	77,2	76,5	-1,2	1,0	5,5	1,96	24
17.11.18	69,7	44,5	25,2	74,2	72,5	74,3	73,6	-1,1	1,0	5,6	1,82	24
18.11.18	69,7	44,8	24,9	74,2	72,6	74,4	73,7	-1,1	1,0	5,6	1,80	24
Итого	68,2	44,8	23,4	2 336,6	2287,1	2 343,2	2 320,8	-33,7	1,0	5,5	53,38	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,86

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,86

Потребление за недостающий период

1,86

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	56 845,6	55 601,3	55 375,2	54 978,4	396,8	1 509,26	27628

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 112

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138443

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	44,1	22,9	105,1	102,9	103,6	102,6	0,3	1,0	1,0	2,35	24
20.10.18	67,2	44,7	22,5	106,5	104,3	104,9	104,0	0,3	1,0	1,0	2,34	24
21.10.18	66,9	44,3	22,6	104,6	102,5	103,1	102,2	0,3	1,0	1,0	2,31	24
22.10.18	67,1	44,0	23,1	104,5	102,3	102,9	102,0	0,3	1,0	1,0	2,36	24
23.10.18	66,6	43,7	22,9	103,3	101,2	101,9	101,0	0,2	1,0	1,0	2,32	24
24.10.18	66,5	43,7	22,8	103,7	101,6	102,3	101,3	0,3	1,0	1,0	2,32	24
25.10.18	66,4	43,8	22,5	103,7	101,6	102,3	101,3	0,3	1,0	1,0	2,28	24
26.10.18	66,2	44,3	21,9	104,9	102,8	103,5	102,5	0,2	1,0	1,0	2,25	24
27.10.18	66,3	44,0	22,2	104,2	102,1	102,7	101,8	0,3	1,0	1,0	2,27	24
28.10.18	66,3	43,5	22,8	102,3	100,2	100,9	99,9	0,3	1,0	1,0	2,28	24
29.10.18	65,6	43,1	22,6	102,1	100,1	100,8	99,8	0,2	1,0	1,0	2,25	24
30.10.18	65,2	42,2	23,0	99,8	97,9	98,6	97,8	0,2	1,0	1,0	2,25	24
31.10.18	65,6	42,2	23,5	100,9	98,9	99,6	98,7	0,2	1,0	1,0	2,32	24
01.11.18	65,7	42,0	23,7	99,6	97,7	98,3	97,4	0,2	1,0	1,0	2,32	24
02.11.18	65,9	42,3	23,6	100,2	98,2	98,8	97,9	0,3	1,0	1,0	2,32	24
03.11.18	65,8	42,3	23,4	100,3	98,3	98,9	98,0	0,2	1,0	1,0	2,30	24
04.11.18	66,0	42,6	23,4	100,8	98,8	99,4	98,6	0,2	1,0	1,0	2,31	24
05.11.18	65,9	42,4	23,4	99,9	97,9	98,5	97,7	0,3	1,0	1,0	2,29	24
06.11.18	66,4	42,7	23,6	101,1	99,1	99,7	98,7	0,3	1,0	1,0	2,34	24
07.11.18	66,0	42,6	23,4	100,3	98,3	98,9	98,0	0,3	1,0	1,0	2,30	24
08.11.18	66,6	42,8	23,7	101,2	99,1	99,7	98,8	0,3	1,0	1,0	2,35	24
09.11.18	68,3	43,0	25,3	101,6	99,4	99,9	99,0	0,4	1,0	1,0	2,51	24
10.11.18	70,4	43,6	26,8	103,1	100,8	101,2	100,3	0,5	1,0	1,0	2,70	24
11.11.18	73,3	44,5	28,7	104,5	102,0	102,4	101,5	0,5	1,0	1,0	2,93	24
12.11.18	74,4	45,2	29,3	106,4	103,8	104,2	103,2	0,6	1,0	1,0	3,04	24
13.11.18	74,8	45,8	29,0	106,7	104,0	104,4	103,4	0,6	1,0	1,0	3,01	24
14.11.18	73,8	45,7	28,1	108,7	105,9	106,4	105,4	0,5	1,0	1,0	2,97	24
15.11.18	73,0	45,3	27,7	106,8	104,2	104,7	103,7	0,5	1,0	1,0	2,88	24
16.11.18	71,8	44,6	27,2	104,4	101,9	102,3	101,4	0,6	1,0	1,0	2,77	24
17.11.18	69,6	43,2	26,4	100,1	97,9	98,3	97,3	0,6	1,0	1,0	2,58	24
18.11.18	69,6	43,5	26,1	100,2	98,1	98,5	97,5	0,6	1,0	1,0	2,56	24
Итого	68,1	43,6	24,5	3 191,2	3123,7	3 141,6	3 112,6	11,1	1,0	1,0	76,36	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,63

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,63

Потребление за недостающий период

2,63

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	65 500,1	64 830,9	63 823,6	64 192,0	-368,4	1 925,77	29191

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 114

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138695

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,3	45,3	22,0	102,3	100,2	100,3	99,3	0,9	6,3	5,2	2,20	24
20.10.18	67,5	45,8	21,7	103,3	101,1	101,2	100,2	0,9	6,2	5,2	2,19	24
21.10.18	67,2	45,5	21,7	102,2	100,1	99,9	98,9	1,1	6,3	5,2	2,17	24
22.10.18	67,4	45,3	22,1	102,3	100,2	100,0	99,0	1,2	6,3	5,2	2,21	24
23.10.18	66,9	45,0	21,9	100,9	98,9	98,6	97,6	1,3	6,2	5,2	2,17	24
24.10.18	66,8	45,0	21,8	102,1	100,1	99,6	98,6	1,4	6,2	5,2	2,18	24
25.10.18	66,7	45,0	21,6	101,5	99,5	99,0	98,0	1,4	6,2	5,2	2,15	24
26.10.18	66,5	45,4	21,1	102,2	100,2	99,7	98,7	1,5	6,2	5,2	2,12	24
27.10.18	66,6	45,1	21,4	101,7	99,7	99,1	98,2	1,5	6,2	5,2	2,13	24
28.10.18	66,6	44,6	21,9	100,5	98,5	98,1	97,1	1,4	6,2	5,2	2,16	24
29.10.18	65,9	44,2	21,7	100,3	98,3	97,9	97,0	1,3	6,2	5,2	2,13	24
30.10.18	65,5	43,5	22,0	98,9	97,0	96,6	95,7	1,3	6,2	5,2	2,14	24
31.10.18	66,0	43,5	22,4	100,2	98,3	97,8	96,9	1,3	6,3	5,2	2,20	24
01.11.18	66,1	43,4	22,7	98,8	96,9	96,4	95,6	1,3	6,2	5,2	2,20	24
02.11.18	66,2	43,6	22,6	99,2	97,3	96,7	95,8	1,5	6,2	5,2	2,20	24
03.11.18	66,1	43,8	22,3	99,6	97,6	97,1	96,2	1,5	6,2	5,2	2,17	24
04.11.18	66,3	43,9	22,4	99,6	97,6	97,1	96,2	1,4	6,2	5,2	2,19	24
05.11.18	66,2	43,8	22,4	99,0	97,0	96,5	95,6	1,4	6,2	5,2	2,17	24
06.11.18	66,7	44,1	22,7	100,2	98,2	97,7	96,7	1,5	6,2	5,2	2,22	24
07.11.18	66,3	43,8	22,5	99,3	97,3	96,8	95,8	1,4	6,2	5,2	2,19	24
08.11.18	66,9	44,1	22,8	99,8	97,8	97,3	96,4	1,4	6,2	5,2	2,23	24
09.11.18	68,7	44,5	24,3	100,7	98,6	98,0	97,1	1,5	6,2	5,2	2,39	24
10.11.18	70,9	45,2	25,7	102,2	99,9	99,4	98,4	1,5	6,3	5,2	2,57	24
11.11.18	73,6	46,2	27,4	103,5	101,0	100,4	99,5	1,5	6,3	5,2	2,77	24
12.11.18	74,8	46,8	27,9	105,3	102,8	102,2	101,2	1,6	6,3	5,1	2,87	24
13.11.18	75,0	47,5	27,5	106,2	103,5	103,1	101,9	1,6	6,3	5,1	2,84	24
14.11.18	74,1	47,2	26,9	106,4	103,8	103,4	102,3	1,5	6,3	5,1	2,79	24
15.11.18	73,2	47,1	26,2	106,9	104,4	103,9	102,8	1,5	6,3	5,1	2,73	24
16.11.18	72,0	46,3	25,7	104,3	101,9	101,3	100,3	1,6	6,3	5,2	2,62	24
17.11.18	69,9	45,1	24,8	100,2	98,1	97,5	96,6	1,5	6,3	5,3	2,43	24
18.11.18	69,9	45,3	24,6	100,3	98,1	97,7	96,7	1,4	6,3	5,3	2,41	24
Итого	68,4	45,0	23,4	3 150,1	3083,7	3 070,3	3 040,4	43,3	6,2	5,2	72,15	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,49

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,49

Потребление за недостающий период

2,49

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	66 180,6	65 660,7	64 471,9	64 956,9	-485,0	1 824,92	27123

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 114/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138164

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	47,1	19,9	104,1	101,9	103,1	102,1	-0,2	6,4	4,9	2,03	24
20.10.18	67,2	47,5	19,7	105,0	102,8	104,1	102,9	-0,1	6,4	4,9	2,02	24
21.10.18	66,9	47,2	19,8	103,8	101,7	102,9	101,8	-0,1	6,4	4,9	2,01	24
22.10.18	67,1	47,1	20,0	103,8	101,7	103,0	102,0	-0,2	6,4	4,9	2,04	24
23.10.18	66,6	46,6	20,0	102,4	100,3	101,8	100,8	-0,5	6,4	4,9	2,01	24
24.10.18	66,5	46,8	19,8	103,7	101,6	103,1	102,0	-0,4	6,4	4,9	2,01	24
25.10.18	66,4	46,8	19,6	103,1	101,0	102,4	101,4	-0,4	6,4	4,9	1,98	24
26.10.18	66,3	47,1	19,2	103,7	101,6	103,1	102,1	-0,4	6,4	4,8	1,95	24
27.10.18	66,3	46,8	19,5	103,2	101,2	102,5	101,5	-0,3	6,4	4,9	1,97	24
28.10.18	66,3	46,3	20,0	102,0	100,0	101,3	100,3	-0,3	6,4	4,9	2,00	24
29.10.18	65,6	46,0	19,6	101,8	99,8	101,2	100,2	-0,5	6,4	4,9	1,96	24
30.10.18	65,2	45,2	20,0	100,3	98,4	99,8	98,9	-0,5	6,4	4,9	1,97	24
31.10.18	65,7	45,3	20,3	101,7	99,7	101,1	100,2	-0,5	6,4	4,9	2,03	24
01.11.18	65,8	45,2	20,6	100,3	98,4	99,7	98,8	-0,4	6,4	4,9	2,03	24
02.11.18	65,9	45,5	20,5	100,7	98,8	100,1	99,1	-0,3	6,4	4,9	2,02	24
03.11.18	65,8	45,6	20,2	101,2	99,2	100,6	99,6	-0,4	6,4	4,9	2,01	24
04.11.18	66,0	45,8	20,2	101,4	99,4	100,7	99,8	-0,3	6,4	4,9	2,01	24
05.11.18	65,9	45,6	20,3	100,9	98,9	100,2	99,2	-0,3	6,4	4,9	2,01	24
06.11.18	66,5	46,0	20,5	102,1	100,1	101,4	100,4	-0,4	6,4	4,9	2,05	24
07.11.18	66,0	45,7	20,3	101,3	99,3	100,5	99,6	-0,3	6,4	4,9	2,02	24
08.11.18	66,6	46,0	20,6	101,8	99,8	101,1	100,1	-0,3	6,4	4,9	2,05	24
09.11.18	68,4	46,4	22,1	102,8	100,6	101,8	100,8	-0,2	6,4	4,9	2,22	24
10.11.18	70,6	47,2	23,3	104,4	102,1	103,3	102,2	-0,1	6,4	4,9	2,38	24
11.11.18	73,3	48,4	24,8	105,6	103,1	104,2	103,0	0,1	6,4	4,9	2,56	24
12.11.18	74,5	49,3	25,2	107,6	105,0	106,1	104,9	0,1	6,4	4,8	2,65	24
13.11.18	74,6	49,8	24,8	108,4	105,7	106,9	105,7	0,0	6,4	4,8	2,62	24
14.11.18	73,7	49,4	24,3	108,6	105,9	107,2	106,0	0,0	6,4	4,8	2,58	24
15.11.18	72,9	49,2	23,7	109,1	106,5	107,7	106,5	0,0	6,5	4,8	2,53	24
16.11.18	71,6	48,5	23,2	106,6	104,2	105,2	104,0	0,1	6,5	4,9	2,41	24
17.11.18	69,5	47,1	22,4	102,5	100,3	101,3	100,3	-0,1	6,5	5,0	2,25	24
18.11.18	69,6	47,3	22,3	102,5	100,2	101,3	100,3	-0,1	6,5	5,0	2,23	24
Итого	68,1	46,9	21,2	3 206,4	3139,2	3 178,9	3 146,6	-7,4	6,4	4,9	66,60	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	62 408,8	61 844,5	60 829,9	61 162,3	-332,4	1 647,96	27661

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 116

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138159

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	44,0	23,6	76,5	74,9	75,4	74,6	0,3	6,4	5,3	1,77	24
20.10.18	67,8	44,6	23,2	77,4	75,7	76,0	75,3	0,4	6,4	5,3	1,76	24
21.10.18	67,5	44,2	23,4	76,4	74,8	75,1	74,4	0,5	6,4	5,3	1,75	24
22.10.18	67,8	44,0	23,7	76,3	74,7	75,0	74,3	0,4	6,4	5,3	1,77	24
23.10.18	67,2	43,7	23,5	75,4	73,9	74,0	73,3	0,7	6,3	5,3	1,74	24
24.10.18	67,2	43,6	23,6	76,1	74,6	74,8	74,0	0,5	6,4	5,3	1,76	24
25.10.18	67,0	43,7	23,3	75,5	74,0	74,3	73,6	0,4	6,4	5,3	1,72	24
26.10.18	66,9	44,0	22,8	76,4	74,9	74,8	74,1	0,9	6,3	5,2	1,71	24
27.10.18	66,9	43,9	23,0	76,0	74,5	74,4	73,7	0,9	6,3	5,3	1,71	24
28.10.18	66,9	43,4	23,5	74,7	73,2	73,5	72,8	0,4	6,3	5,3	1,72	24
29.10.18	66,3	43,0	23,3	74,7	73,2	73,2	72,4	0,7	6,3	5,3	1,71	24
30.10.18	65,8	42,1	23,7	74,0	72,5	72,1	71,5	1,1	6,3	5,3	1,72	24
31.10.18	66,3	42,3	24,0	74,8	73,3	72,9	72,3	1,1	6,4	5,3	1,76	24
01.11.18	66,4	42,0	24,5	73,5	72,1	71,8	71,2	0,9	6,4	5,3	1,76	24
02.11.18	66,6	42,2	24,4	73,5	72,1	71,9	71,3	0,8	6,4	5,3	1,75	24
03.11.18	66,5	42,4	24,1	74,0	72,5	72,3	71,6	0,9	6,4	5,3	1,75	24
04.11.18	66,7	42,6	24,1	73,6	72,1	72,3	71,7	0,4	6,4	5,3	1,74	24
05.11.18	66,6	42,5	24,1	73,1	71,6	71,9	71,3	0,3	6,3	5,3	1,73	24
06.11.18	67,1	42,8	24,3	74,2	72,8	72,9	72,2	0,6	6,4	5,3	1,77	24
07.11.18	66,6	42,5	24,1	73,3	71,8	72,2	71,6	0,2	6,3	5,3	1,73	24
08.11.18	67,2	42,8	24,4	73,9	72,4	72,6	71,9	0,5	6,3	5,3	1,77	24
09.11.18	69,1	43,1	26,0	74,7	73,1	73,1	72,4	0,7	6,4	5,3	1,90	24
10.11.18	71,3	43,8	27,5	76,2	74,4	74,3	73,6	0,8	6,4	5,3	2,05	24
11.11.18	74,0	44,8	29,2	77,3	75,4	75,3	74,6	0,8	6,4	5,3	2,20	24
12.11.18	75,2	45,4	29,8	78,6	76,6	76,8	76,1	0,6	6,4	5,2	2,29	24
13.11.18	75,3	46,0	29,3	79,3	77,3	77,5	76,8	0,5	6,4	5,2	2,27	24
14.11.18	74,4	45,7	28,8	79,2	77,3	77,8	77,0	0,2	6,4	5,2	2,22	24
15.11.18	73,6	45,5	28,1	79,7	77,8	78,0	77,3	0,5	6,4	5,2	2,19	24
16.11.18	72,3	44,6	27,7	77,2	75,3	75,8	75,1	0,2	6,4	5,3	2,09	24
17.11.18	70,2	43,4	26,8	74,4	72,7	73,2	72,4	0,2	6,4	5,3	1,95	24
18.11.18	70,3	43,8	26,4	74,8	73,2	73,8	73,1	0,1	6,4	5,3	1,93	24
Итого	68,7	43,6	25,1	2 344,4	2294,8	2 298,7	2 277,3	17,4	6,4	5,3	57,67	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,99

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,99

Потребление за недостающий период

1,99

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	53 678,4	52 378,0	52 297,1	51 830,5	466,6	1 525,34	26807

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 118

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246345

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,0	45,3	20,7	80,6	79,0	79,5	78,8	0,2	6,6	5,6	1,64	24
20.10.18	66,2	45,9	20,3	81,3	79,6	80,2	79,5	0,1	6,6	5,5	1,62	24
21.10.18	65,9	45,5	20,5	80,4	78,8	79,3	78,6	0,3	6,6	5,6	1,61	24
22.10.18	66,2	45,2	21,0	80,4	78,8	79,4	78,7	0,2	6,6	5,6	1,65	24
23.10.18	65,6	44,8	20,8	79,4	77,9	78,4	77,7	0,2	6,6	5,6	1,62	24
24.10.18	65,6	44,9	20,7	80,3	78,7	79,3	78,6	0,2	6,6	5,6	1,63	24
25.10.18	65,4	44,8	20,6	79,8	78,2	78,8	78,0	0,2	6,6	5,6	1,61	24
26.10.18	65,3	45,3	20,0	80,3	78,8	79,3	78,6	0,2	6,6	5,5	1,57	24
27.10.18	65,3	45,2	20,1	79,9	78,4	78,9	78,2	0,2	6,6	5,5	1,58	24
28.10.18	65,3	44,5	20,8	78,9	77,4	77,9	77,2	0,2	6,6	5,6	1,60	24
29.10.18	64,7	44,1	20,5	78,8	77,3	77,8	77,1	0,2	6,5	5,6	1,59	24
30.10.18	64,2	43,3	20,9	77,7	76,3	76,8	76,1	0,2	6,5	5,6	1,59	24
31.10.18	64,7	43,4	21,3	78,7	77,3	77,8	77,1	0,2	6,6	5,6	1,64	24
01.11.18	64,8	43,3	21,5	77,6	76,2	76,7	76,0	0,2	6,5	5,6	1,63	24
02.11.18	64,9	43,6	21,3	77,9	76,5	77,0	76,3	0,2	6,5	5,6	1,63	24
03.11.18	64,8	43,9	21,0	78,4	76,9	77,4	76,7	0,2	6,5	5,6	1,61	24
04.11.18	65,1	44,1	20,9	78,5	77,0	77,6	76,8	0,2	6,6	5,6	1,61	24
05.11.18	64,9	43,9	21,1	78,1	76,6	77,1	76,4	0,2	6,5	5,6	1,62	24
06.11.18	65,4	44,2	21,2	79,0	77,6	78,0	77,3	0,3	6,5	5,5	1,65	24
07.11.18	65,0	44,0	21,1	78,4	76,9	77,4	76,7	0,2	6,5	5,6	1,62	24
08.11.18	65,6	44,2	21,4	78,8	77,3	77,8	77,1	0,2	6,5	5,5	1,65	24
09.11.18	67,3	44,4	22,9	79,5	77,9	78,3	77,6	0,3	6,5	5,5	1,78	24
10.11.18	69,3	44,9	24,5	80,7	79,0	79,4	78,7	0,3	6,6	5,5	1,93	24
11.11.18	72,0	46,0	26,1	81,7	79,7	80,2	79,5	0,2	6,6	5,5	2,08	24
12.11.18	73,2	46,7	26,5	83,1	81,1	81,6	80,7	0,4	6,6	5,5	2,15	24
13.11.18	73,4	47,5	26,0	83,7	81,7	82,3	81,3	0,4	6,6	5,5	2,12	24
14.11.18	72,5	47,1	25,4	83,9	82,0	82,5	81,6	0,4	6,6	5,5	2,08	24
15.11.18	71,7	46,9	24,8	84,3	82,4	82,9	82,1	0,4	6,6	5,5	2,04	24
16.11.18	70,5	46,3	24,3	82,4	80,6	81,1	80,3	0,3	6,6	5,5	1,96	24
17.11.18	68,4	45,0	23,4	79,2	77,6	78,0	77,3	0,2	6,6	5,6	1,81	24
18.11.18	68,4	45,3	23,1	79,3	77,6	78,1	77,4	0,2	6,6	5,6	1,79	24
Итого	67,0	45,0	22,1	2 481,1	2431,1	2 446,9	2 423,8	7,3	6,6	5,5	53,70	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,85

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,85

Потребление за недостающий период

1,85

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс=

+

=

Гкал; G гвс =

тонн.

в летний период:

Q гвс =

Гкал; G гвс =

тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 773,0	3 718,6	3 696,8	3 683,3	13,5	80,14	1126

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 122

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 132665

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,6	44,7	21,9	73,2	71,7	72,3	71,6	0,2	7,0	5,9	1,57	24
20.10.18	66,8	45,3	21,5	73,7	72,3	72,8	72,1	0,2	7,0	5,8	1,55	24
21.10.18	66,5	44,9	21,6	72,8	71,3	71,8	71,1	0,2	7,0	5,9	1,54	24
22.10.18	66,7	44,8	21,9	73,0	71,5	72,1	71,3	0,2	7,0	5,8	1,57	24
23.10.18	66,1	43,9	22,2	67,7	66,3	66,9	66,2	0,1	6,6	5,6	1,47	24
24.10.18	66,1	44,3	21,8	72,6	71,1	71,6	70,9	0,2	7,0	5,8	1,55	24
25.10.18	65,9	44,5	21,5	73,1	71,6	72,1	71,4	0,2	7,0	5,8	1,54	24
26.10.18	65,8	44,8	21,0	73,1	71,6	72,1	71,4	0,2	7,0	5,8	1,51	24
27.10.18	65,8	44,5	21,3	72,8	71,4	71,8	71,1	0,3	6,9	5,8	1,52	24
28.10.18	65,8	44,1	21,7	71,9	70,5	70,9	70,2	0,2	7,0	5,8	1,53	24
29.10.18	65,2	43,7	21,5	71,9	70,5	71,0	70,3	0,2	6,9	5,8	1,51	24
30.10.18	64,7	42,8	21,9	70,8	69,4	69,8	69,3	0,1	6,9	5,9	1,52	24
31.10.18	65,2	42,9	22,2	72,0	70,6	71,1	70,4	0,2	7,0	5,9	1,57	24
01.11.18	65,3	42,7	22,6	71,0	69,6	70,0	69,4	0,2	7,0	5,9	1,57	24
02.11.18	65,4	42,9	22,5	71,3	69,8	70,3	69,7	0,2	7,0	5,8	1,57	24
03.11.18	65,3	43,0	22,3	71,3	69,8	70,3	69,7	0,1	7,0	5,8	1,56	24
04.11.18	65,5	43,3	22,3	71,3	69,9	70,4	69,8	0,1	6,9	5,8	1,55	24
05.11.18	65,4	43,1	22,3	70,9	69,5	70,0	69,4	0,1	6,9	5,8	1,55	24
06.11.18	65,9	43,4	22,6	72,0	70,5	71,1	70,4	0,2	6,9	5,8	1,59	24
07.11.18	65,5	43,0	22,5	70,2	68,9	69,3	68,8	0,1	6,9	5,8	1,54	24
08.11.18	66,1	43,2	22,9	70,0	68,6	69,2	68,6	0,1	6,9	5,8	1,57	24
09.11.18	67,8	43,6	24,2	71,6	70,1	70,7	70,0	0,1	6,9	5,8	1,69	24
10.11.18	69,9	44,3	25,6	73,2	71,6	72,1	71,4	0,2	6,9	5,8	1,83	24
11.11.18	72,6	45,3	27,3	74,2	72,4	73,0	72,3	0,2	6,9	5,8	1,98	24
12.11.18	73,8	46,0	27,8	75,8	74,0	74,6	73,8	0,2	6,9	5,8	2,06	24
13.11.18	74,0	46,6	27,4	76,3	74,5	75,0	74,3	0,2	6,9	5,7	2,05	24
14.11.18	73,1	46,3	26,8	76,5	74,7	75,3	74,6	0,1	6,9	5,7	2,00	24
15.11.18	71,5	44,2	27,2	53,3	52,1	52,4	52,0	0,1	5,9	4,9	1,42	24
16.11.18	71,0	45,6	25,4	69,4	67,8	66,6	66,0	1,8	6,5	5,3	1,72	24
17.11.18	69,0	44,8	24,2	73,7	72,2	72,4	71,7	0,4	7,0	5,8	1,75	24
18.11.18	69,0	45,0	24,0	73,6	72,1	72,4	71,7	0,4	7,0	5,8	1,73	24
Итого	67,5	44,2	23,3	2 223,8	2177,8	2 191,4	2 170,6	7,2	6,9	5,8	50,68	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,73

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,73

Потребление за недостающий период

1,73

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	42 201,6	41 905,1	41 152,2	41 435,5	-283,3	1 075,42	24295

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 124

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138155

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	44,9	22,6	63,0	61,8	63,2	62,7	-0,9	7,0	5,8	1,40	24
20.10.18	67,7	45,5	22,2	63,5	62,2	63,7	63,0	-0,9	7,0	5,8	1,38	24
21.10.18	67,4	45,2	22,2	62,6	61,4	62,9	62,3	-0,9	7,0	5,8	1,37	24
22.10.18	67,6	45,1	22,5	62,8	61,6	63,1	62,5	-0,9	7,0	5,8	1,38	24
23.10.18	67,0	44,2	22,8	59,3	58,2	59,9	59,4	-1,2	6,8	5,6	1,32	24
24.10.18	67,0	44,5	22,6	62,0	60,8	62,4	61,9	-1,1	7,0	5,8	1,37	24
25.10.18	66,8	44,7	22,1	62,4	61,2	62,9	62,3	-1,1	7,0	5,8	1,35	24
26.10.18	66,7	44,9	21,8	62,3	61,1	62,9	62,3	-1,2	7,0	5,8	1,33	24
27.10.18	66,7	44,8	21,9	62,1	60,9	62,6	62,0	-1,2	7,0	5,8	1,33	24
28.10.18	66,7	44,3	22,4	61,3	60,1	61,8	61,3	-1,2	7,0	5,8	1,35	24
29.10.18	66,1	43,9	22,2	61,3	60,2	61,9	61,4	-1,3	7,0	5,8	1,33	24
30.10.18	65,7	43,0	22,6	60,3	59,1	60,9	60,4	-1,3	7,0	5,9	1,34	24
31.10.18	66,1	43,2	22,9	61,4	60,2	62,0	61,5	-1,3	7,0	5,9	1,38	24
01.11.18	66,3	43,0	23,3	60,5	59,3	61,1	60,6	-1,3	7,0	5,9	1,38	24
02.11.18	66,4	43,3	23,2	60,8	59,6	61,4	60,9	-1,3	7,0	5,9	1,38	24
03.11.18	66,3	43,4	22,9	60,9	59,7	61,4	60,9	-1,2	7,0	5,9	1,37	24
04.11.18	66,5	43,6	22,9	61,1	59,9	61,5	60,9	-1,1	7,0	5,9	1,37	24
05.11.18	66,4	43,4	23,0	60,8	59,6	61,1	60,7	-1,1	7,0	5,8	1,37	24
06.11.18	66,9	43,8	23,2	61,8	60,6	62,1	61,6	-1,0	7,0	5,8	1,40	24
07.11.18	66,4	43,2	23,2	60,3	59,1	60,6	60,1	-1,0	7,0	5,8	1,37	24
08.11.18	67,0	43,4	23,6	60,2	59,0	60,5	60,0	-1,0	7,0	5,8	1,39	24
09.11.18	68,9	43,8	25,2	61,6	60,3	61,8	61,3	-1,0	7,0	5,8	1,52	24
10.11.18	71,1	44,5	26,5	62,9	61,5	63,0	62,4	-1,0	7,0	5,8	1,63	24
11.11.18	73,8	45,5	28,3	63,8	62,3	63,7	63,1	-0,8	7,0	5,8	1,76	24
12.11.18	75,0	46,1	28,9	65,2	63,6	65,1	64,4	-0,8	7,0	5,8	1,84	24
13.11.18	75,2	46,7	28,5	65,6	63,9	65,5	64,8	-0,8	7,0	5,8	1,82	24
14.11.18	74,2	46,3	28,0	65,8	64,2	65,7	65,0	-0,8	7,0	5,8	1,79	24
15.11.18	72,4	44,8	27,7	46,6	45,5	45,9	45,4	0,0	5,9	5,0	1,26	24
16.11.18	72,0	45,2	26,8	66,1	64,6	65,7	65,1	-0,5	7,0	5,8	1,73	24
17.11.18	70,0	44,0	26,0	63,4	62,0	63,2	62,6	-0,7	7,1	5,9	1,61	24
18.11.18	70,1	44,3	25,8	63,3	61,8	63,0	62,5	-0,7	7,1	5,9	1,59	24
Итого	68,5	44,4	24,1	1 915,2	1874,9	1 922,4	1 905,3	-30,4	7,0	5,8	45,22	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,64

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,64

Потребление за недостающий период

1,64

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	44 648,7	44 532,6	43 500,2	44 047,3	-547,1	1 216,36	27575

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 126

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 136125

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	41,8	25,3	55,1	53,9	54,6	54,2	-0,3	6,9	6,0	1,36	24
20.10.18	67,2	42,3	24,9	55,5	54,3	55,0	54,6	-0,3	6,9	6,0	1,35	24
21.10.18	66,9	42,0	24,9	54,7	53,6	54,3	53,9	-0,3	6,9	6,0	1,34	24
22.10.18	67,2	41,8	25,3	54,2	53,1	54,0	53,5	-0,4	6,9	5,9	1,35	24
23.10.18	66,6	41,6	25,0	54,2	53,1	54,0	53,5	-0,4	6,9	6,0	1,33	24
24.10.18	66,6	41,4	25,2	54,1	53,0	54,0	53,5	-0,5	6,9	6,0	1,34	24
25.10.18	66,4	41,6	24,8	54,5	53,4	54,3	53,9	-0,5	6,9	6,0	1,32	24
26.10.18	66,3	42,0	24,3	54,4	53,4	54,3	53,8	-0,5	6,8	5,9	1,30	24
27.10.18	66,3	41,8	24,6	54,2	53,2	54,1	53,7	-0,5	6,8	6,0	1,30	24
28.10.18	66,3	41,1	25,2	53,5	52,5	53,5	53,0	-0,5	6,9	6,0	1,32	24
29.10.18	65,7	40,7	25,0	53,5	52,5	53,5	53,0	-0,5	6,9	6,0	1,32	24
30.10.18	65,2	39,9	25,3	52,7	51,7	52,7	52,2	-0,5	6,9	6,0	1,31	24
31.10.18	65,7	40,1	25,6	53,6	52,6	53,6	53,2	-0,6	6,9	6,0	1,35	24
01.11.18	65,8	39,8	26,0	52,8	51,8	52,8	52,3	-0,5	6,9	6,0	1,35	24
02.11.18	66,0	40,0	25,9	53,0	52,1	53,1	52,6	-0,6	6,9	6,0	1,35	24
03.11.18	65,9	40,2	25,7	53,1	52,1	53,2	52,7	-0,6	6,9	6,0	1,34	24
04.11.18	66,1	40,2	25,9	53,1	52,1	53,2	52,7	-0,6	6,9	6,0	1,35	24
05.11.18	65,9	40,1	25,8	52,9	51,8	52,9	52,4	-0,6	6,8	6,0	1,34	24
06.11.18	66,5	40,5	26,0	53,7	52,7	53,8	53,3	-0,7	6,9	5,9	1,37	24
07.11.18	66,0	40,2	25,8	52,4	51,3	52,5	52,0	-0,7	6,8	6,0	1,33	24
08.11.18	66,6	40,3	26,4	52,2	51,2	52,4	51,9	-0,7	6,8	6,0	1,35	24
09.11.18	68,5	40,7	27,8	53,4	52,3	53,5	53,1	-0,8	6,8	5,9	1,45	24
10.11.18	70,6	41,3	29,3	54,5	53,3	54,7	54,2	-0,8	6,8	5,9	1,56	24
11.11.18	73,3	42,2	31,2	55,2	53,9	55,3	54,8	-0,9	6,8	5,9	1,68	24
12.11.18	74,6	42,7	31,8	56,4	55,0	56,4	56,0	-1,0	6,9	5,9	1,75	24
13.11.18	74,8	43,3	31,5	56,7	55,3	56,8	56,3	-1,0	6,8	5,9	1,74	24
14.11.18	73,8	43,1	30,7	56,9	55,5	57,0	56,5	-1,0	6,9	5,9	1,70	24
15.11.18	72,0	41,1	30,8	40,1	39,2	39,9	39,6	-0,5	5,8	5,1	1,21	24
16.11.18	71,7	42,4	29,3	57,2	55,8	56,9	56,4	-0,6	6,9	5,9	1,64	24
17.11.18	69,6	41,2	28,4	54,6	53,4	54,7	54,2	-0,8	7,0	6,0	1,52	24
18.11.18	69,6	41,6	28,1	54,5	53,3	54,6	54,2	-0,9	6,9	6,0	1,49	24
Итого	68,1	41,2	26,8	1 666,7	1632,1	1 665,7	1 651,0	-19,0	6,8	5,9	43,79	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,55

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,55

Потребление за недостающий период

1,55

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	38 600,7	38 639,9	37 619,8	38 271,1	-651,3	1 156,44	26285

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 126/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138362

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	42,8	24,8	61,8	60,6	61,0	60,5	0,1	7,2	5,8	1,50	24
20.10.18	67,8	43,3	24,5	62,3	61,0	61,4	60,9	0,1	7,2	5,8	1,49	24
21.10.18	67,5	42,9	24,6	61,5	60,3	60,6	60,1	0,1	7,2	5,8	1,48	24
22.10.18	67,7	42,7	25,0	61,8	60,5	60,8	60,3	0,2	7,1	5,8	1,51	24
23.10.18	67,1	42,4	24,8	61,2	60,0	60,3	59,8	0,2	7,1	5,8	1,49	24
24.10.18	67,2	42,2	24,9	61,1	59,9	60,2	59,7	0,2	7,1	5,8	1,49	24
25.10.18	67,0	42,5	24,5	61,5	60,3	60,6	60,1	0,2	7,1	5,8	1,48	24
26.10.18	66,8	42,8	24,0	61,5	60,3	60,6	60,1	0,1	7,1	5,8	1,45	24
27.10.18	66,8	42,7	24,2	61,2	60,0	60,4	59,9	0,1	7,1	5,8	1,45	24
28.10.18	66,8	42,0	24,8	60,5	59,3	59,6	59,1	0,1	7,2	5,8	1,47	24
29.10.18	66,2	41,8	24,4	60,5	59,3	59,7	59,2	0,1	7,1	5,8	1,44	24
30.10.18	65,8	41,0	24,7	59,5	58,3	58,7	58,2	0,0	7,1	5,8	1,44	24
31.10.18	66,2	41,2	25,1	60,5	59,3	59,8	59,3	0,0	7,2	5,8	1,49	24
01.11.18	66,4	40,9	25,4	59,6	58,4	58,9	58,4	0,0	7,2	5,8	1,48	24
02.11.18	66,5	41,2	25,3	59,9	58,7	59,2	58,7	0,0	7,1	5,8	1,49	24
03.11.18	66,4	41,3	25,1	59,8	58,6	59,3	58,8	-0,1	7,1	5,8	1,47	24
04.11.18	66,6	41,4	25,2	59,8	58,6	59,3	58,8	-0,2	7,1	5,8	1,48	24
05.11.18	66,5	41,2	25,3	59,5	58,3	59,0	58,5	-0,2	7,1	5,8	1,47	24
06.11.18	67,0	41,6	25,5	60,5	59,3	60,0	59,5	-0,2	7,1	5,8	1,51	24
07.11.18	66,6	41,2	25,4	59,0	57,8	58,5	58,0	-0,2	7,1	5,8	1,46	24
08.11.18	67,2	41,4	25,8	58,9	57,7	58,4	58,0	-0,2	7,1	5,8	1,49	24
09.11.18	69,1	41,8	27,3	60,3	59,0	59,7	59,2	-0,3	7,1	5,8	1,61	24
10.11.18	71,2	42,4	28,8	61,6	60,2	60,9	60,5	-0,3	7,1	5,8	1,73	24
11.11.18	74,0	43,3	30,6	62,4	60,9	61,6	61,2	-0,3	7,1	5,8	1,87	24
12.11.18	75,2	44,0	31,2	63,8	62,2	63,0	62,5	-0,3	7,1	5,7	1,94	24
13.11.18	75,3	44,6	30,7	64,1	62,5	63,4	62,8	-0,3	7,1	5,7	1,92	24
14.11.18	74,4	44,3	30,1	64,3	62,7	63,6	63,1	-0,4	7,1	5,7	1,89	24
15.11.18	72,9	42,5	30,4	45,0	44,0	44,6	44,2	-0,3	6,0	4,9	1,34	24
16.11.18	72,2	43,6	28,6	63,9	62,5	63,7	63,1	-0,7	7,2	5,8	1,79	24
17.11.18	70,2	42,6	27,6	61,4	60,0	61,3	60,8	-0,8	7,2	5,8	1,66	24
18.11.18	70,2	42,8	27,4	61,3	59,9	61,2	60,7	-0,8	7,2	5,8	1,64	24
Итого	68,7	42,3	26,3	1 880,2	1840,4	1 859,2	1 844,3	-3,9	7,1	5,8	48,43	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,70

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,70

Потребление за недостающий период

1,70

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	44 331,4	43 705,4	43 188,1	43 265,5	-77,4	1 303,53	23667

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 128

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138671

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,7	44,5	21,2	69,8	68,4	70,5	69,8	-1,4	6,8	5,9	1,45	24
20.10.18	66,0	45,3	20,6	71,6	70,1	72,4	71,7	-1,6	6,7	5,8	1,45	24
21.10.18	65,7	44,8	20,8	70,2	68,8	71,1	70,4	-1,6	6,7	5,9	1,43	24
22.10.18	65,9	44,8	21,1	70,8	69,4	71,6	70,9	-1,5	6,7	5,9	1,46	24
23.10.18	65,3	44,5	20,8	71,1	69,7	71,8	71,0	-1,3	6,7	5,9	1,45	24
24.10.18	65,3	43,9	21,4	68,6	67,3	69,0	68,3	-1,0	6,7	5,9	1,44	24
25.10.18	65,1	44,1	21,0	69,4	68,1	69,7	69,1	-1,0	6,7	5,9	1,43	24
26.10.18	65,0	44,7	20,4	70,7	69,2	70,4	69,7	-0,4	6,7	5,8	1,41	24
27.10.18	65,1	44,3	20,7	70,1	68,8	69,8	69,1	-0,3	6,7	5,8	1,43	24
28.10.18	65,0	43,7	21,2	68,5	67,2	68,6	68,0	-0,8	6,7	5,9	1,42	24
29.10.18	64,3	43,3	21,1	68,0	66,7	68,1	67,5	-0,8	6,7	5,9	1,41	24
30.10.18	63,8	42,2	21,7	66,6	65,4	66,3	65,8	-0,4	6,7	5,9	1,41	24
31.10.18	64,3	42,3	22,0	67,9	66,6	67,6	67,1	-0,5	6,8	5,9	1,47	24
01.11.18	64,4	42,1	22,3	66,4	65,2	66,3	65,8	-0,6	6,7	5,9	1,45	24
02.11.18	64,5	42,1	22,4	65,6	64,4	65,7	65,2	-0,8	6,7	5,9	1,44	24
03.11.18	64,4	42,1	22,3	65,1	63,9	64,9	64,4	-0,5	6,7	5,9	1,42	24
04.11.18	64,7	43,0	21,7	67,8	66,5	68,4	67,9	-1,4	6,7	5,9	1,44	24
05.11.18	64,5	42,6	21,9	65,6	64,3	66,4	65,8	-1,5	6,7	5,9	1,41	24
06.11.18	65,0	42,6	22,4	65,7	64,5	66,3	65,8	-1,3	6,7	5,9	1,45	24
07.11.18	64,6	42,3	22,3	65,3	64,1	65,5	65,0	-0,9	6,7	5,9	1,43	24
08.11.18	65,2	42,8	22,4	66,0	64,7	66,4	65,9	-1,2	6,7	5,9	1,45	24
09.11.18	66,9	43,3	23,7	67,2	65,9	67,7	67,1	-1,2	6,7	5,9	1,56	24
10.11.18	69,0	43,9	25,1	68,4	66,9	68,8	68,2	-1,2	6,7	5,9	1,68	24
11.11.18	71,8	45,6	26,1	73,9	72,2	74,1	73,3	-1,2	6,7	5,9	1,88	24
12.11.18	73,1	46,5	26,6	76,1	74,3	76,0	75,3	-1,0	6,7	5,8	1,97	24
13.11.18	73,4	47,0	26,4	75,6	73,8	75,7	74,9	-1,1	6,7	5,8	1,95	24
14.11.18	72,5	46,6	25,9	75,6	73,8	75,7	75,0	-1,1	6,7	5,8	1,91	24
15.11.18	70,1	43,6	26,5	51,2	50,1	51,3	50,9	-0,8	5,7	5,0	1,33	24
16.11.18	70,3	44,5	25,8	69,7	68,2	69,9	69,3	-1,1	6,8	5,9	1,76	24
17.11.18	68,2	42,8	25,4	64,1	62,8	64,4	63,9	-1,1	6,8	5,9	1,59	24
18.11.18	68,2	43,0	25,2	64,0	62,7	63,9	63,4	-0,7	6,8	5,9	1,58	24
Итого	66,7	43,8	22,8	2 116,7	2074,2	2 124,5	2 105,5	-31,2	6,7	5,9	47,37	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,64

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,64

Потребление за недостающий период

1,64

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	54 616,0	54 428,7	53 258,4	53 789,9	-531,5	1 331,64	26138

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 128/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138091

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	40,7	26,3	56,2	55,0	55,8	55,3	-0,4	7,0	5,8	1,44	24
20.10.18	67,2	41,4	25,9	56,3	55,1	56,1	55,6	-0,5	7,0	5,7	1,42	24
21.10.18	67,0	40,9	26,0	55,6	54,4	55,3	54,8	-0,4	7,0	5,8	1,42	24
22.10.18	67,2	40,3	26,8	55,4	54,2	55,1	54,6	-0,4	7,0	5,8	1,46	24
23.10.18	66,6	40,2	26,4	55,5	54,3	55,2	54,8	-0,4	7,0	5,7	1,43	24
24.10.18	66,6	40,3	26,3	55,4	54,2	55,1	54,7	-0,4	7,0	5,7	1,43	24
25.10.18	66,4	40,4	26,0	55,8	54,6	55,5	55,0	-0,4	7,0	5,7	1,42	24
26.10.18	66,3	41,0	25,3	55,7	54,6	55,5	55,0	-0,5	7,0	5,7	1,38	24
27.10.18	66,3	40,7	25,6	55,5	54,4	55,3	54,8	-0,4	7,0	5,7	1,39	24
28.10.18	66,3	40,0	26,4	54,8	53,8	54,6	54,1	-0,3	7,0	5,8	1,42	24
29.10.18	65,7	39,6	26,1	54,9	53,8	54,6	54,1	-0,3	7,0	5,7	1,40	24
30.10.18	65,2	38,5	26,6	54,0	53,0	53,7	53,3	-0,3	7,0	5,8	1,41	24
31.10.18	65,7	38,6	27,1	55,0	53,9	54,7	54,2	-0,3	7,0	5,8	1,46	24
01.11.18	65,8	38,5	27,3	54,2	53,2	53,8	53,4	-0,2	7,0	5,8	1,45	24
02.11.18	65,9	38,9	27,0	54,4	53,4	54,1	53,6	-0,2	7,0	5,8	1,44	24
03.11.18	65,8	39,0	26,9	54,4	53,4	54,1	53,6	-0,3	7,0	5,8	1,43	24
04.11.18	66,1	39,3	26,8	54,3	53,3	54,1	53,6	-0,3	7,0	5,8	1,43	24
05.11.18	65,9	39,1	26,8	54,0	52,9	53,7	53,3	-0,3	7,0	5,7	1,42	24
06.11.18	66,5	39,3	27,2	54,8	53,6	54,5	54,0	-0,4	7,0	5,7	1,46	24
07.11.18	66,0	38,8	27,2	53,0	52,0	52,6	52,2	-0,2	7,0	5,7	1,42	24
08.11.18	66,6	39,5	27,1	55,8	54,7	55,3	54,9	-0,2	7,0	5,8	1,48	24
09.11.18	68,4	39,8	28,7	57,1	55,9	56,5	56,0	-0,1	7,0	5,8	1,61	24
10.11.18	70,6	40,0	30,6	58,3	57,0	57,6	57,1	-0,1	7,0	5,7	1,74	24
11.11.18	73,3	40,7	32,7	59,0	57,6	58,2	57,7	-0,1	7,0	5,7	1,88	24
12.11.18	74,5	41,3	33,2	60,2	58,7	59,3	58,8	-0,1	7,0	5,7	1,95	24
13.11.18	74,8	42,2	32,5	60,5	59,0	59,6	59,1	-0,2	7,0	5,7	1,92	24
14.11.18	73,8	42,1	31,7	60,2	58,8	59,5	59,0	-0,2	7,0	5,7	1,87	24
15.11.18	72,0	40,2	31,8	43,2	42,2	42,8	42,4	-0,2	7,0	4,8	1,35	24
16.11.18	71,7	41,6	30,0	61,9	60,5	61,3	60,8	-0,3	7,0	5,7	1,82	24
17.11.18	69,6	40,8	28,8	59,6	58,3	59,0	58,5	-0,2	7,0	5,8	1,68	24
18.11.18	69,6	41,4	28,3	59,7	58,4	59,2	58,7	-0,2	7,0	5,8	1,65	24
Итого	68,1	40,2	27,9	1 734,9	1698,5	1 721,7	1 707,3	-8,7	7,0	5,7	47,46	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,72

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,72

Потребление за недостающий период

1,72

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	47 391,8	46 546,6	46 187,9	46 077,7	110,2	1 370,28	24604

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 130

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02300911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,5	48,5	20,0	105,6	106,6	-1,0	5,6	4,9	2,20	23
20.10.18	69,6	49,5	20,1	116,2	116,5	-0,3	5,9	5,2	2,34	24
21.10.18	69,3	48,9	20,4	114,9	115,1	-0,2	6,0	5,2	2,35	24
22.10.18	69,5	48,7	20,8	114,7	114,8	0,0	5,9	5,2	2,39	24
23.10.18	69,0	48,3	20,7	113,5	113,6	-0,1	5,9	5,2	2,35	24
24.10.18	68,9	48,1	20,8	113,6	113,7	-0,1	5,9	5,2	2,36	24
25.10.18	68,7	48,2	20,5	113,5	113,7	-0,2	5,9	5,2	2,33	24
26.10.18	68,6	48,6	20,0	114,2	114,5	-0,3	5,9	5,2	2,29	24
27.10.18	68,7	48,4	20,3	113,9	114,2	-0,3	5,9	5,2	2,31	24
28.10.18	68,7	47,8	20,8	112,7	112,9	-0,2	5,9	5,2	2,35	24
29.10.18	68,1	47,7	20,4	112,8	113,2	-0,4	5,9	5,2	2,30	24
30.10.18	67,6	46,9	20,7	111,1	111,6	-0,5	5,9	5,2	2,30	24
31.10.18	68,0	47,0	21,0	113,2	113,7	-0,5	5,9	5,2	2,38	24
01.11.18	68,2	46,7	21,5	109,4	109,7	-0,3	5,9	5,2	2,35	24
02.11.18	68,3	46,8	21,5	107,9	108,3	-0,4	5,9	5,3	2,32	24
03.11.18	68,2	46,8	21,4	107,7	108,2	-0,5	5,9	5,2	2,31	24
04.11.18	68,4	46,9	21,5	107,6	108,2	-0,6	5,9	5,3	2,31	24
05.11.18	68,3	46,9	21,4	106,9	107,5	-0,6	5,9	5,3	2,29	24
06.11.18	68,8	47,1	21,7	108,0	108,6	-0,6	5,9	5,3	2,34	24
07.11.18	68,4	47,0	21,4	107,9	108,4	-0,5	5,9	5,2	2,31	24
08.11.18	69,0	47,4	21,5	109,5	109,9	-0,4	5,9	5,2	2,36	24
09.11.18	70,7	47,7	23,0	110,2	110,7	-0,5	5,9	5,2	2,54	24
10.11.18	72,8	48,3	24,5	111,7	112,2	-0,6	5,9	5,2	2,74	24
11.11.18	75,6	49,3	26,2	113,3	113,7	-0,4	5,9	5,2	2,97	24
12.11.18	76,7	50,0	26,7	115,0	115,3	-0,3	5,9	5,2	3,08	24
13.11.18	77,0	50,7	26,3	116,0	116,3	-0,4	5,9	5,2	3,06	24
14.11.18	76,1	50,3	25,8	116,3	116,7	-0,4	5,9	5,2	3,00	24
15.11.18	75,2	50,1	25,1	117,4	117,7	-0,3	5,9	5,2	2,95	24
16.11.18	74,0	49,4	24,6	115,2	115,3	-0,2	5,9	5,2	2,84	24
17.11.18	71,9	48,2	23,7	111,0	111,2	-0,2	6,0	5,3	2,63	24
18.11.18	71,9	48,5	23,4	111,1	111,3	-0,1	6,0	5,3	2,60	24
Итого	70,4	48,2	22,2	3472,0	3 483,2	-11,2	5,9	5,2	77,25	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,69

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,83

Потребление за недостающий период

2,69

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 132

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02200911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,2	47,0	21,2	93,1	96,1	-2,9	4,8	3,1	1,98	24
20.10.18	68,5	47,4	21,0	92,8	95,8	-3,0	4,8	3,1	1,95	24
21.10.18	68,2	46,9	21,2	91,7	94,7	-3,0	4,8	3,1	1,95	24
22.10.18	68,3	46,7	21,6	91,5	94,5	-3,0	4,8	3,1	1,98	24
23.10.18	67,8	46,4	21,4	90,5	93,4	-3,0	4,8	3,1	1,94	24
24.10.18	67,8	46,3	21,5	90,5	93,5	-3,0	4,8	3,1	1,95	24
25.10.18	67,5	46,4	21,2	87,2	89,9	-2,7	4,8	3,6	1,85	23
26.10.18	67,5	46,9	20,6	89,4	91,8	-2,4	4,8	3,2	1,85	23
27.10.18	67,4	46,4	21,0	27,7	28,4	-0,7	4,8	2,5	0,58	7
28.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,00	0
29.10.18	66,6	45,3	21,3	53,9	55,3	-1,4	1,2	2,2	1,15	14
30.10.18	66,4	45,0	21,4	89,3	91,6	-2,3			1,91	24
31.10.18	66,8	45,1	21,7	90,9	93,3	-2,3			1,97	24
01.11.18	66,9	44,7	22,2	87,7	89,8	-2,1			1,94	24
02.11.18	67,0	44,8	22,2	86,6	88,8	-2,1			1,93	24
03.11.18	66,9	44,8	22,1	86,5	88,6	-2,1			1,91	24
04.11.18	67,1	44,9	22,2	86,5	88,6	-2,1			1,92	24
05.11.18	67,0	44,9	22,1	85,9	88,0	-2,1			1,90	24
06.11.18	67,5	45,1	22,4	86,8	89,0	-2,2			1,95	24
07.11.18	67,1	44,9	22,1	86,7	88,9	-2,2			1,92	24
08.11.18	67,7	45,3	22,4	87,8	90,0	-2,2			1,97	24
09.11.18	69,4	45,5	23,9	88,5	90,8	-2,3			2,11	24
10.11.18	71,5	46,3	25,2	89,8	92,1	-2,3			2,26	24
11.11.18	74,2	47,2	26,9	90,8	93,2	-2,4			2,44	24
12.11.18	75,3	47,8	27,5	92,2	94,7	-2,5			2,54	24
13.11.18	75,6	48,5	27,0	92,9	95,4	-2,5			2,51	24
14.11.18	74,6	48,1	26,5	93,1	95,7	-2,5			2,47	24
15.11.18	73,8	47,9	25,9	93,9	96,5	-2,6			2,44	24
16.11.18	72,5	47,0	25,5	88,9	91,3	-2,4			2,27	23
17.11.18	70,5	45,9	24,6	88,7	91,1	-2,3			2,18	24
18.11.18	70,5	46,2	24,4	88,8	91,2	-2,4			2,16	24
Итого	67,0	44,7	22,3	2590,5	2 661,9	-71,4	4,4	3,0	59,89	692

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 76 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,23

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

7,10

Потребление за недостающий период

2,23

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 134/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02400911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,5	45,6	22,8	75,4	76,2	-0,8	5,5	4,6	1,72	24
20.10.18	68,6	46,2	22,4	76,1	76,8	-0,8	5,5	4,6	1,71	24
21.10.18	68,4	45,8	22,6	75,1	75,9	-0,7	5,5	4,6	1,70	24
22.10.18	68,6	45,5	23,1	74,9	75,7	-0,8	5,5	4,6	1,73	24
23.10.18	68,1	45,2	22,9	74,1	75,0	-0,8	5,5	4,6	1,70	24
24.10.18	68,1	45,2	22,9	74,2	75,0	-0,8	5,5	4,6	1,70	24
25.10.18	67,9	45,3	22,6	74,3	75,1	-0,8	5,5	4,6	1,68	24
26.10.18	67,8	45,8	22,0	74,8	75,7	-0,8	5,5	4,6	1,64	24
27.10.18	67,8	45,6	22,2	74,7	75,5	-0,8	5,5	4,6	1,66	24
28.10.18	67,8	45,0	22,8	73,8	74,6	-0,9	5,5	4,6	1,68	24
29.10.18	67,1	44,6	22,5	73,9	74,8	-0,9	5,5	4,6	1,66	24
30.10.18	66,7	43,7	23,0	72,8	73,8	-1,0	5,5	4,6	1,67	24
31.10.18	67,1	43,8	23,3	74,2	75,2	-1,0	5,5	4,6	1,73	24
01.11.18	67,2	43,4	23,9	71,7	72,7	-0,9	5,5	4,6	1,71	24
02.11.18	67,4	43,5	23,8	70,9	71,8	-0,9	5,5	4,6	1,69	24
03.11.18	67,3	43,6	23,7	70,8	71,7	-1,0	5,5	4,6	1,68	24
04.11.18	67,5	43,8	23,7	70,8	71,7	-0,9	5,5	4,7	1,68	24
05.11.18	67,4	43,7	23,6	70,3	71,3	-0,9	5,5	4,6	1,66	24
06.11.18	67,9	44,0	23,9	71,1	72,1	-1,0	5,5	4,6	1,70	24
07.11.18	67,5	43,8	23,7	70,9	71,9	-0,9	5,5	4,6	1,68	24
08.11.18	68,0	44,2	23,9	71,8	72,8	-0,9	5,5	4,6	1,72	24
09.11.18	69,7	44,5	25,3	72,4	73,3	-0,9	5,5	4,6	1,83	24
10.11.18	71,8	45,0	26,8	73,5	74,4	-0,9	5,5	4,6	1,97	24
11.11.18	74,5	45,9	28,6	74,4	75,3	-0,9	5,5	4,6	2,13	24
12.11.18	75,7	46,5	29,2	75,6	76,5	-1,0	5,5	4,6	2,21	24
13.11.18	75,9	47,2	28,6	76,2	77,2	-1,0	5,5	4,5	2,18	24
14.11.18	75,0	46,9	28,1	76,5	77,4	-1,0	5,5	4,5	2,15	24
15.11.18	74,2	46,8	27,3	77,1	78,1	-1,0	5,5	4,6	2,11	24
16.11.18	72,8	46,1	26,7	74,6	75,8	-1,2	5,5	4,6	2,00	24
17.11.18	70,8	45,0	25,9	71,8	73,4	-1,6	5,5	4,7	1,86	24
18.11.18	70,9	45,3	25,6	71,8	73,3	-1,5	5,5	4,7	1,84	24
Итого	69,5	45,1	24,4	2280,5	2 310,0	-29,5	5,5	4,6	55,78	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 136

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 110582

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	50,9	15,8	145,0	142,1	145,4	143,6	-1,5	7,0	5,0	2,24	24
20.10.18	66,9	51,5	15,4	146,6	143,7	147,1	145,2	-1,6	7,0	5,0	2,21	24
21.10.18	66,6	51,2	15,4	145,2	142,3	145,7	143,9	-1,6	7,0	5,0	2,19	24
22.10.18	66,8	51,1	15,7	145,4	142,5	145,6	143,8	-1,3	7,0	5,0	2,24	24
23.10.18	66,3	50,7	15,6	144,1	141,2	144,2	142,5	-1,3	7,0	5,0	2,21	24
24.10.18	66,2	50,7	15,5	144,6	141,8	144,7	143,0	-1,2	7,0	5,0	2,21	24
25.10.18	66,1	50,5	15,5	140,9	138,1	140,7	139,1	-1,0	7,0	5,0	2,15	24
26.10.18	65,9	51,0	14,9	146,0	143,1	145,8	144,1	-1,0	7,0	5,0	2,14	24
27.10.18	66,0	50,9	15,1	145,4	142,5	145,0	143,3	-0,8	7,0	5,0	2,16	24
28.10.18	66,0	50,5	15,5	143,8	141,0	143,4	141,7	-0,6	7,0	5,0	2,19	24
29.10.18	65,3	50,0	15,3	143,7	141,0	143,3	141,7	-0,7	7,0	5,0	2,16	24
30.10.18	64,9	49,3	15,6	140,0	137,3	134,4	132,9	4,4	7,0	5,0	2,14	24
31.10.18	65,3	49,3	16,0	145,2	142,3	140,8	139,1	3,2	7,0	5,0	2,28	24
01.11.18	65,4	49,4	16,0	144,6	141,7	142,3	140,6	1,1	7,0	5,0	2,27	24
02.11.18	65,6	49,7	15,9	145,3	142,5	143,4	141,8	0,7	7,0	5,0	2,27	24
03.11.18	65,5	49,8	15,7	145,5	142,7	143,4	141,7	1,0	7,0	5,0	2,25	24
04.11.18	65,7	50,0	15,7	145,7	142,9	144,0	142,3	0,6	7,0	5,0	2,24	24
05.11.18	65,6	50,0	15,6	145,2	142,4	143,9	142,2	0,2	7,0	5,0	2,22	24
06.11.18	66,1	50,3	15,8	146,8	143,9	146,5	144,8	-0,9	7,0	5,0	2,28	24
07.11.18	65,7	49,9	15,8	144,9	142,1	145,7	144,0	-1,9	7,0	5,0	2,25	24
08.11.18	66,3	50,3	16,0	145,6	142,8	146,4	144,7	-1,9	7,0	5,0	2,28	24
09.11.18	68,0	51,0	17,0	147,4	144,4	147,7	145,9	-1,6	7,0	5,0	2,46	24
10.11.18	70,1	52,0	18,1	150,0	146,7	149,8	147,9	-1,2	7,0	5,0	2,66	24
11.11.18	72,8	53,4	19,5	151,3	147,7	150,8	148,8	-1,1	7,0	5,0	2,88	24
12.11.18	74,0	54,0	19,9	153,2	149,5	152,7	150,6	-1,1	7,0	5,0	2,99	24
13.11.18	74,2	54,6	19,6	153,6	149,8	153,1	151,0	-1,2	7,0	5,0	2,94	24
14.11.18	73,3	54,0	19,3	153,1	149,5	152,1	150,1	-0,5	7,0	5,0	2,89	24
15.11.18	72,5	53,6	18,9	153,8	150,2	151,7	149,7	0,5	7,0	5,0	2,84	24
16.11.18	71,3	52,8	18,5	151,4	148,0	149,4	147,4	0,6	7,0	5,0	2,74	24
17.11.18	69,2	51,3	17,9	145,9	142,7	143,8	142,1	0,7	7,0	5,0	2,55	24
18.11.18	69,2	51,5	17,7	145,9	142,7	144,0	142,2	0,5	7,0	5,0	2,53	24
Итого	67,7	51,1	16,6	4 545,2	4451,0	4 516,7	4 461,4	-10,5	7,0	5,0	74,10	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,61

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,61

Потребление за недостающий период

2,61

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	6 513,3	6 487,7	6 379,1	6 407,8	-28,7	104,51	1793

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 138

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 121351

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,3	42,9	24,4	105,4	103,3	103,4	102,5	0,8	7,0	5,0	2,52	24
20.10.18	67,5	43,6	24,0	106,7	104,5	104,7	103,7	0,8	7,0	5,0	2,50	24
21.10.18	67,2	43,2	24,1	105,6	103,4	103,5	102,6	0,8	7,0	5,0	2,49	24
22.10.18	67,4	42,9	24,5	105,7	103,5	103,6	102,6	0,9	7,0	5,0	2,54	24
23.10.18	66,9	42,7	24,2	104,6	102,5	102,6	101,7	0,9	7,0	5,0	2,48	24
24.10.18	66,9	42,6	24,3	104,8	102,7	102,8	101,9	0,8	7,0	5,0	2,49	24
25.10.18	66,8	42,8	24,0	104,8	102,7	102,9	101,9	0,8	7,0	5,0	2,47	24
26.10.18	66,6	43,3	23,3	105,7	103,5	103,8	102,9	0,6	7,0	5,0	2,41	24
27.10.18	66,6	43,0	23,6	105,2	103,0	103,3	102,4	0,7	7,0	5,0	2,43	24
28.10.18	66,6	42,4	24,2	104,1	102,0	102,3	101,4	0,6	7,0	5,0	2,47	24
29.10.18	66,0	42,0	24,0	104,1	102,0	102,2	101,3	0,7	7,0	5,0	2,44	24
30.10.18	65,5	41,1	24,4	103,2	101,2	101,2	100,4	0,8	7,0	5,0	2,47	24
31.10.18	66,0	41,1	24,9	103,7	101,6	101,7	100,9	0,7	7,0	5,0	2,53	24
01.11.18	66,1	41,0	25,1	103,2	101,2	101,2	100,5	0,7	7,0	5,0	2,55	24
02.11.18	66,3	41,2	25,0	103,7	101,6	101,7	100,9	0,6	7,0	5,0	2,54	24
03.11.18	66,2	41,3	24,8	103,8	101,8	101,8	101,0	0,7	7,0	5,0	2,53	24
04.11.18	66,4	41,6	24,8	103,9	101,9	102,0	101,2	0,7	7,0	5,0	2,53	24
05.11.18	66,3	41,7	24,6	103,5	101,5	101,6	100,8	0,7	7,0	5,0	2,50	24
06.11.18	66,8	41,9	24,9	104,7	102,6	102,8	101,9	0,7	7,0	5,0	2,56	24
07.11.18	66,3	41,6	24,7	103,5	101,5	101,6	100,8	0,7	7,0	5,0	2,51	24
08.11.18	66,9	41,9	25,1	104,0	101,9	102,1	101,2	0,7	7,0	5,0	2,56	24
09.11.18	68,8	42,2	26,6	105,2	103,0	103,2	102,3	0,7	7,0	5,0	2,74	24
10.11.18	71,0	42,8	28,2	107,1	104,6	104,9	103,9	0,7	7,0	5,0	2,95	24
11.11.18	73,7	43,5	30,2	107,9	105,3	105,6	104,6	0,7	7,0	5,0	3,18	24
12.11.18	74,9	44,0	31,0	109,3	106,6	106,9	105,9	0,7	7,0	5,0	3,30	24
13.11.18	75,1	44,6	30,6	109,5	106,7	107,1	106,2	0,6	7,0	5,0	3,27	24
14.11.18	74,2	44,2	30,0	109,2	106,6	106,9	106,0	0,6	7,0	5,0	3,20	24
15.11.18	73,3	44,0	29,4	109,5	106,9	107,3	106,4	0,5	7,0	5,0	3,14	24
16.11.18	72,1	43,4	28,7	107,6	105,2	105,7	104,7	0,5	7,0	5,0	3,02	24
17.11.18	70,0	42,3	27,7	103,7	101,5	101,8	100,9	0,6	7,0	5,0	2,81	24
18.11.18	70,0	42,7	27,3	103,8	101,5	101,9	101,0	0,6	7,0	5,0	2,77	24
Итого	68,4	42,6	25,9	3 266,8	3197,9	3 204,2	3 176,4	21,5	7,0	5,0	82,89	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,87

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,87

Потребление за недостающий период

2,87

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	4 941,0	4 843,4	4 837,3	4 800,8	36,5	123,39	3116

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 138/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 110554

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	44,8	23,1	81,8	80,2	81,4	80,7	-0,5	7,0	5,0	1,86	24
20.10.18	68,1	45,3	22,8	82,8	81,1	82,3	81,6	-0,5	7,0	5,0	1,85	24
21.10.18	67,8	45,0	22,8	82,0	80,3	81,5	80,8	-0,5	7,0	5,0	1,84	24
22.10.18	68,1	44,8	23,2	82,0	80,3	81,5	80,8	-0,5	7,0	5,0	1,87	24
23.10.18	67,5	44,4	23,1	81,1	79,4	80,8	80,0	-0,6	7,0	5,0	1,84	24
24.10.18	67,5	44,4	23,1	81,4	79,7	81,0	80,3	-0,5	7,0	5,0	1,84	24
25.10.18	67,3	44,6	22,7	81,5	79,8	81,1	80,3	-0,5	7,0	5,0	1,82	24
26.10.18	67,2	45,0	22,2	82,2	80,5	81,8	81,0	-0,5	7,0	5,0	1,79	24
27.10.18	67,2	44,7	22,5	81,8	80,2	81,4	80,7	-0,5	7,0	5,0	1,80	24
28.10.18	67,2	44,2	23,1	80,9	79,3	80,6	79,8	-0,6	7,0	5,0	1,83	24
29.10.18	66,6	44,0	22,6	80,8	79,1	80,5	79,8	-0,6	7,0	5,0	1,79	24
30.10.18	66,2	43,2	23,0	80,0	78,4	79,7	79,0	-0,6	7,0	5,0	1,80	24
31.10.18	66,6	43,2	23,4	80,5	78,8	80,1	79,4	-0,6	7,0	5,0	1,85	24
01.11.18	66,8	43,2	23,6	80,1	78,5	79,8	79,1	-0,6	7,0	5,0	1,85	24
02.11.18	66,9	43,5	23,4	80,6	78,9	80,2	79,5	-0,6	7,0	5,0	1,85	24
03.11.18	66,8	43,5	23,3	80,6	79,0	80,3	79,6	-0,6	7,0	5,0	1,84	24
04.11.18	67,0	43,8	23,2	80,8	79,1	80,4	79,7	-0,6	7,0	5,0	1,84	24
05.11.18	66,9	43,7	23,1	80,5	78,8	80,1	79,4	-0,6	7,0	5,0	1,83	24
06.11.18	67,4	44,0	23,4	81,4	79,7	81,1	80,3	-0,6	7,0	5,0	1,87	24
07.11.18	67,0	43,7	23,2	80,5	78,8	80,1	79,4	-0,6	7,0	5,0	1,83	24
08.11.18	67,6	44,0	23,6	80,9	79,2	80,5	79,8	-0,5	7,0	5,0	1,87	24
09.11.18	69,4	44,4	25,1	81,9	80,1	81,3	80,6	-0,5	7,0	5,0	2,01	24
10.11.18	71,6	45,1	26,5	83,3	81,3	82,6	81,9	-0,6	7,0	5,0	2,16	24
11.11.18	74,5	45,9	28,6	84,0	81,9	83,2	82,3	-0,4	7,0	5,0	2,34	24
12.11.18	75,7	46,4	29,3	85,1	82,9	84,2	83,3	-0,3	7,0	5,0	2,43	24
13.11.18	75,9	46,9	29,0	85,3	83,1	84,4	83,4	-0,4	7,0	5,0	2,41	24
14.11.18	74,9	46,5	28,4	85,0	82,9	84,2	83,3	-0,4	7,0	5,0	2,35	24
15.11.18	74,1	46,3	27,8	85,3	83,2	84,6	83,7	-0,5	7,0	5,0	2,32	24
16.11.18	72,8	45,6	27,2	83,9	82,0	83,3	82,5	-0,5	7,0	5,0	2,23	24
17.11.18	70,7	44,5	26,1	80,9	79,1	80,3	79,6	-0,5	7,0	5,0	2,07	24
18.11.18	70,7	44,9	25,8	80,9	79,1	80,4	79,6	-0,5	7,0	5,0	2,04	24
Итого	69,1	44,6	24,5	2 539,7	2484,7	2 524,3	2 501,0	-16,3	7,0	5,0	60,88	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 837,5	3 822,1	3 755,3	3 786,2	-30,9	89,05	3136

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 140

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 110742

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	44,5	23,2	81,5	79,8	79,6	78,8	1,0	7,0	5,0	1,85	24
20.10.18	67,8	45,4	22,4	82,4	80,8	80,4	79,7	1,0	7,0	5,0	1,81	24
21.10.18	67,6	45,1	22,5	81,6	79,9	79,6	78,8	1,0	7,0	5,0	1,79	24
22.10.18	67,8	44,6	23,2	81,6	79,9	79,5	78,8	1,1	7,0	5,0	1,85	24
23.10.18	67,2	44,3	23,0	80,8	79,2	78,9	78,2	1,0	7,0	5,0	1,82	24
24.10.18	67,2	44,3	23,0	81,1	79,4	79,2	78,4	0,9	7,0	5,0	1,82	24
25.10.18	67,0	44,3	22,7	81,0	79,3	79,1	78,4	0,9	7,0	5,0	1,80	24
26.10.18	66,9	44,9	22,0	81,8	80,1	79,9	79,2	0,9	7,0	5,0	1,76	24
27.10.18	66,9	44,7	22,2	81,4	79,7	79,6	78,9	0,8	7,0	5,0	1,77	24
28.10.18	66,9	43,9	23,0	80,6	78,9	78,8	78,1	0,8	7,0	5,0	1,82	24
29.10.18	66,3	43,4	22,8	80,5	78,9	78,7	78,0	0,9	7,0	5,0	1,80	24
30.10.18	65,8	42,5	23,3	79,7	78,2	78,0	77,2	0,9	7,0	5,0	1,82	24
31.10.18	66,3	42,5	23,9	80,1	78,5	78,3	77,6	0,9	7,0	5,0	1,87	24
01.11.18	66,5	42,4	24,1	79,8	78,2	78,0	77,3	0,9	7,0	5,0	1,88	24
02.11.18	66,6	42,9	23,7	80,1	78,5	78,4	77,7	0,8	7,0	5,0	1,86	24
03.11.18	66,5	43,2	23,3	80,2	78,6	78,5	77,8	0,8	7,0	5,0	1,83	24
04.11.18	66,7	43,5	23,2	80,3	78,7	78,6	77,8	0,9	7,0	5,0	1,82	24
05.11.18	66,6	43,4	23,2	80,1	78,4	78,3	77,6	0,9	7,0	5,0	1,82	24
06.11.18	67,1	43,6	23,5	81,0	79,3	79,2	78,4	0,9	7,0	5,0	1,86	24
07.11.18	66,7	43,3	23,4	80,0	78,4	78,2	77,5	0,9	7,0	5,0	1,84	24
08.11.18	67,3	43,5	23,8	80,4	78,8	78,7	77,9	0,8	7,0	5,0	1,87	24
09.11.18	69,1	43,8	25,3	81,4	79,6	79,5	78,8	0,8	7,0	5,0	2,02	24
10.11.18	71,3	44,4	26,9	82,7	80,8	80,8	80,1	0,7	7,0	5,0	2,18	24
11.11.18	74,1	45,3	28,8	83,3	81,3	81,3	80,6	0,7	7,0	5,0	2,35	24
12.11.18	75,3	45,9	29,4	84,4	82,3	82,3	81,5	0,8	7,0	5,0	2,42	24
13.11.18	75,6	46,8	28,7	84,6	82,4	82,3	81,4	1,0	7,0	5,0	2,37	24
14.11.18	74,6	46,6	28,0	84,3	82,2	82,0	81,1	1,0	7,0	5,0	2,31	24
15.11.18	73,7	46,4	27,3	84,6	82,6	82,4	81,5	1,1	7,0	5,0	2,26	24
16.11.18	72,5	45,8	26,8	83,3	81,3	81,1	80,3	1,0	7,0	5,0	2,17	24
17.11.18	70,3	44,4	25,9	80,2	78,5	78,3	77,5	0,9	7,0	5,0	2,03	24
18.11.18	70,4	44,9	25,5	80,3	78,5	78,3	77,6	0,9	7,0	5,0	2,01	24
Итого	68,8	44,3	24,4	2 525,0	2470,9	2 465,6	2 442,8	28,1	7,0	5,0	60,50	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,07

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,07

Потребление за недостающий период

2,07

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 829,7	3 722,5	3 748,4	3 688,1	60,2	90,63	2965

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 142

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 110199

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	42,8	24,9	59,1	57,9	58,0	57,6	0,3	7,0	5,0	1,44	24
20.10.18	67,8	43,4	24,5	59,7	58,5	58,7	58,2	0,3	7,0	5,0	1,43	24
21.10.18	67,6	43,0	24,6	59,1	57,9	58,1	57,6	0,3	7,0	5,0	1,42	24
22.10.18	67,8	42,7	25,1	59,1	57,9	58,1	57,6	0,3	7,0	5,0	1,46	24
23.10.18	67,2	42,2	25,0	58,5	57,3	57,5	57,0	0,3	7,0	5,0	1,43	24
24.10.18	67,2	42,4	24,9	58,6	57,4	57,6	57,1	0,3	7,0	5,0	1,43	24
25.10.18	67,0	42,5	24,6	58,5	57,3	57,6	57,1	0,3	7,0	5,0	1,41	24
26.10.18	66,9	43,0	23,9	59,1	57,9	58,1	57,6	0,2	7,0	5,0	1,38	24
27.10.18	66,9	42,7	24,2	58,8	57,6	57,8	57,3	0,2	7,0	5,0	1,40	24
28.10.18	66,9	42,2	24,7	58,2	57,0	57,3	56,8	0,2	7,0	5,0	1,41	24
29.10.18	66,3	41,8	24,5	58,1	56,9	57,2	56,8	0,2	7,0	5,0	1,39	24
30.10.18	65,8	40,8	25,0	57,5	56,3	56,7	56,2	0,1	7,0	5,0	1,41	24
31.10.18	66,3	40,8	25,5	57,8	56,6	56,9	56,5	0,2	7,0	5,0	1,45	24
01.11.18	66,4	40,6	25,9	57,6	56,4	56,7	56,2	0,2	7,0	5,0	1,46	24
02.11.18	66,6	40,8	25,8	57,8	56,6	57,0	56,5	0,2	7,0	5,0	1,46	24
03.11.18	66,5	41,0	25,5	57,9	56,7	57,0	56,6	0,1	7,0	5,0	1,45	24
04.11.18	66,7	41,3	25,4	58,0	56,8	57,1	56,6	0,1	7,0	5,0	1,44	24
05.11.18	66,6	41,2	25,4	57,7	56,5	56,9	56,4	0,1	7,0	5,0	1,44	24
06.11.18	67,1	41,4	25,7	58,4	57,2	57,5	57,1	0,1	7,0	5,0	1,47	24
07.11.18	66,7	41,2	25,5	57,7	56,5	56,9	56,4	0,1	7,0	5,0	1,44	24
08.11.18	67,3	41,5	25,8	58,0	56,8	57,1	56,6	0,1	7,0	5,0	1,46	24
09.11.18	69,1	41,7	27,4	58,7	57,4	57,7	57,3	0,1	7,0	5,0	1,58	24
10.11.18	71,3	42,2	29,1	59,7	58,4	58,7	58,2	0,2	7,0	5,0	1,70	24
11.11.18	74,0	42,8	31,2	60,2	58,7	59,0	58,6	0,2	7,0	5,0	1,83	24
12.11.18	75,2	43,3	31,9	61,0	59,5	59,8	59,3	0,2	7,0	5,0	1,90	24
13.11.18	75,5	43,9	31,6	61,1	59,6	59,9	59,4	0,2	7,0	5,0	1,88	24
14.11.18	74,5	43,5	31,0	61,0	59,5	59,8	59,3	0,2	7,0	5,0	1,84	24
15.11.18	73,7	43,4	30,2	61,2	59,8	60,1	59,6	0,2	7,0	5,0	1,81	24
16.11.18	72,4	42,8	29,6	60,2	58,8	59,1	58,6	0,2	7,0	5,0	1,74	24
17.11.18	70,3	41,6	28,7	58,0	56,8	57,0	56,5	0,2	7,0	5,0	1,63	24
18.11.18	70,3	42,0	28,3	58,0	56,7	57,0	56,5	0,2	7,0	5,0	1,61	24
Итого	68,8	42,1	26,6	1 824,3	1785,2	1 793,8	1 779,0	6,2	7,0	5,0	47,58	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,66

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,66

Потребление за недостающий период

1,66

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 774,2	2 746,5	2 715,6	2 723,9	-8,3	70,89	1792

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 144/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 110274

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,4	44,8	22,6	67,3	65,8	66,7	66,0	-0,2	7,0	5,0	1,49	24
20.10.18	67,6	45,5	22,1	68,0	66,6	67,5	66,8	-0,3	7,0	5,0	1,47	24
21.10.18	67,3	45,1	22,3	67,3	65,9	66,8	66,1	-0,2	7,0	5,0	1,47	24
22.10.18	67,6	45,0	22,6	67,4	66,0	66,8	66,1	-0,1	7,0	5,0	1,49	24
23.10.18	67,0	44,7	22,3	66,8	65,4	66,2	65,5	-0,1	7,0	5,0	1,46	24
24.10.18	67,0	44,7	22,3	66,9	65,5	66,4	65,7	-0,2	7,0	5,0	1,46	24
25.10.18	66,8	44,8	22,1	66,9	65,5	66,4	65,7	-0,2	7,0	5,0	1,45	24
26.10.18	66,7	45,0	21,6	67,5	66,1	67,0	66,3	-0,2	7,0	5,0	1,43	24
27.10.18	66,7	44,9	21,9	67,1	65,8	66,7	66,0	-0,2	7,0	5,0	1,44	24
28.10.18	66,7	44,4	22,4	66,5	65,2	66,0	65,4	-0,2	7,0	5,0	1,46	24
29.10.18	66,1	44,1	22,0	66,4	65,1	65,9	65,3	-0,2	7,0	5,0	1,43	24
30.10.18	65,6	43,2	22,4	65,8	64,6	65,3	64,8	-0,2	7,0	5,0	1,45	24
31.10.18	66,1	43,3	22,8	66,1	64,8	65,7	65,1	-0,3	7,0	5,0	1,48	24
01.11.18	66,2	43,1	23,1	65,7	64,4	65,4	64,9	-0,4	7,0	5,0	1,49	24
02.11.18	66,4	43,4	23,0	66,1	64,8	65,7	65,2	-0,5	7,0	5,0	1,49	24
03.11.18	66,3	43,6	22,7	66,1	64,8	65,9	65,3	-0,5	7,0	5,0	1,48	24
04.11.18	66,5	43,8	22,7	66,3	65,0	66,0	65,4	-0,4	7,0	5,0	1,48	24
05.11.18	66,4	43,7	22,6	66,0	64,8	65,8	65,2	-0,4	7,0	5,0	1,47	24
06.11.18	66,9	43,9	23,0	66,8	65,4	66,5	65,9	-0,5	7,0	5,0	1,50	24
07.11.18	66,5	43,6	22,8	66,1	64,8	65,8	65,2	-0,4	7,0	5,0	1,48	24
08.11.18	67,1	43,9	23,2	66,4	65,0	66,1	65,4	-0,4	7,0	5,0	1,51	24
09.11.18	68,9	44,3	24,5	67,2	65,8	66,8	66,1	-0,3	7,0	5,0	1,61	24
10.11.18	71,0	44,9	26,1	68,4	66,9	67,9	67,2	-0,3	7,0	5,0	1,75	24
11.11.18	73,8	45,8	28,0	68,9	67,2	68,3	67,6	-0,4	7,0	5,0	1,88	24
12.11.18	75,0	46,4	28,6	69,9	68,2	69,2	68,4	-0,3	7,0	5,0	1,95	24
13.11.18	75,3	47,0	28,2	70,1	68,3	69,3	68,6	-0,3	7,0	5,0	1,93	24
14.11.18	74,3	46,7	27,6	69,8	68,1	69,2	68,5	-0,3	7,0	5,0	1,89	24
15.11.18	73,5	46,5	27,0	70,0	68,3	69,5	68,8	-0,4	7,0	5,0	1,84	24
16.11.18	72,3	45,8	26,4	68,9	67,3	68,4	67,7	-0,4	7,0	5,0	1,78	24
17.11.18	70,1	44,6	25,5	66,4	65,0	66,0	65,3	-0,3	7,0	5,0	1,66	24
18.11.18	70,1	44,9	25,2	66,5	65,0	66,0	65,3	-0,3	7,0	5,0	1,64	24
Итого	68,6	44,7	23,9	2 085,6	2041,3	2 071,1	2 050,7	-9,4	7,0	5,0	48,79	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,69

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,69

Потребление за недостающий период

1,69

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	18 269,6	18 416,9	17 819,8	18 224,4	-404,6	481,30	10168

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Вокзальная, 144/2

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 110801

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,7	40,7	25,0	50,8	49,9	50,8	50,3	-0,5	7,0	5,0	1,25	24
20.10.18	65,9	41,4	24,6	51,5	50,5	51,5	51,0	-0,5	7,0	5,0	1,24	24
21.10.18	65,6	40,9	24,7	50,1	49,2	50,1	49,7	-0,5	7,0	5,0	1,21	24
22.10.18	65,8	40,5	25,3	49,3	48,3	49,0	48,6	-0,3	7,0	5,0	1,22	24
23.10.18	65,2	39,8	25,3	46,7	45,7	46,7	46,4	-0,7	7,0	5,0	1,16	24
24.10.18	65,1	39,5	25,6	45,5	44,6	45,7	45,4	-0,8	7,0	5,0	1,14	24
25.10.18	64,9	39,4	25,5	45,3	44,4	45,3	45,0	-0,6	7,0	5,0	1,13	24
26.10.18	64,8	39,8	25,1	45,7	44,7	45,6	45,3	-0,6	7,0	5,0	1,12	24
27.10.18	64,9	39,6	25,3	45,6	44,7	45,6	45,3	-0,6	7,0	5,0	1,13	24
28.10.18	64,8	39,0	25,8	45,3	44,4	45,2	45,0	-0,6	7,0	5,0	1,15	24
29.10.18	64,2	38,3	25,9	43,7	42,9	43,7	43,5	-0,6	7,0	5,0	1,11	24
30.10.18	63,6	37,1	26,5	42,1	41,4	42,2	42,0	-0,6	7,0	5,0	1,10	24
31.10.18	64,0	36,8	27,2	41,8	41,0	41,9	41,6	-0,6	7,0	5,0	1,12	24
01.11.18	64,1	36,4	27,7	41,0	40,3	41,3	41,0	-0,7	7,0	5,0	1,12	24
02.11.18	64,2	36,5	27,8	41,0	40,3	41,1	40,8	-0,5	7,0	5,0	1,12	24
03.11.18	64,2	36,5	27,6	40,5	39,8	40,4	40,2	-0,4	7,0	5,0	1,10	24
04.11.18	64,3	36,6	27,7	40,4	39,7	40,4	40,2	-0,5	7,0	5,0	1,10	24
05.11.18	64,2	36,5	27,7	40,0	39,3	40,0	39,8	-0,5	7,0	5,0	1,09	24
06.11.18	65,3	40,3	25,1	53,0	52,0	52,8	52,4	-0,5	7,0	5,0	1,30	24
07.11.18	65,3	44,0	21,3	73,7	72,3	73,4	72,6	-0,4	7,0	5,0	1,54	24
08.11.18	65,9	44,5	21,4	74,1	72,6	73,7	73,0	-0,4	7,0	5,0	1,56	24
09.11.18	67,6	45,0	22,5	74,9	73,4	74,5	73,8	-0,4	7,0	5,0	1,65	24
10.11.18	69,7	45,9	23,8	76,3	74,6	75,8	75,0	-0,5	7,0	5,0	1,77	24
11.11.18	72,4	46,9	25,5	76,9	75,1	76,3	75,5	-0,5	7,0	5,0	1,91	24
12.11.18	73,5	47,5	26,1	77,8	75,9	77,2	76,3	-0,5	7,0	5,0	1,98	24
13.11.18	73,8	48,0	25,8	78,1	76,2	77,3	76,5	-0,3	7,0	5,0	1,97	24
14.11.18	72,9	47,7	25,2	77,9	76,0	77,2	76,4	-0,4	7,0	5,0	1,91	24
15.11.18	72,1	47,5	24,5	78,2	76,4	77,5	76,7	-0,4	7,0	5,0	1,87	24
16.11.18	70,9	46,9	24,0	77,0	75,3	76,3	75,6	-0,3	7,0	5,0	1,81	24
17.11.18	68,7	45,5	23,2	74,2	72,6	73,7	73,0	-0,4	7,0	5,0	1,69	24
18.11.18	68,8	45,8	22,9	74,1	72,5	73,8	73,0	-0,6	7,0	5,0	1,66	24
Итого	66,9	41,6	25,2	1 772,3	1735,7	1 766,0	1 751,2	-15,5	7,0	5,0	43,21	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,72

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,72

Потребление за недостающий период

1,72

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 676,2	2 661,6	2 621,7	2 638,6	-16,9	63,72	1812

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 23

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02230911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,1	48,2	19,9	99,3	99,1	0,2	5,2	2,8	1,98	24
20.10.18	68,2	48,7	19,5	100,3	100,0	0,3	5,2	2,8	1,96	24
21.10.18	68,0	48,3	19,7	99,0	98,7	0,3	5,2	2,8	1,95	24
22.10.18	68,2	48,2	20,0	98,8	98,4	0,4	5,2	2,8	1,98	24
23.10.18	67,7	47,8	19,9	97,7	97,3	0,5	5,2	2,8	1,95	24
24.10.18	67,6	47,7	20,0	97,8	97,3	0,5	5,2	2,8	1,96	24
25.10.18	67,5	47,7	19,8	97,9	97,5	0,4	5,2	2,8	1,94	24
26.10.18	67,3	48,1	19,2	98,6	98,2	0,4	5,2	2,8	1,90	24
27.10.18	67,4	47,9	19,5	98,2	97,7	0,4	5,2	2,8	1,92	24
28.10.18	67,4	47,3	20,0	96,8	96,4	0,4	5,2	2,8	1,94	24
29.10.18	66,8	47,2	19,6	96,9	96,5	0,4	5,2	2,8	1,90	24
30.10.18	66,3	46,2	20,1	95,4	95,1	0,3	5,2	2,8	1,92	24
31.10.18	66,7	45,9	20,8	93,8	93,3	0,5	5,2	2,8	1,95	24
01.11.18	66,8	46,2	20,6	95,6	95,1	0,4	5,2	2,8	1,98	24
02.11.18	67,0	46,5	20,5	96,1	95,7	0,4	5,2	2,8	1,97	24
03.11.18	66,9	46,7	20,2	96,2	95,8	0,4	5,2	2,8	1,94	24
04.11.18	67,1	46,9	20,1	96,5	96,0	0,5	5,2	2,8	1,95	24
05.11.18	67,0	46,8	20,1	95,9	95,5	0,3	5,2	2,8	1,93	24
06.11.18	67,5	47,0	20,4	96,9	96,5	0,3	5,2	2,8	1,99	24
07.11.18	67,1	46,8	20,2	96,3	95,9	0,4	5,2	2,8	1,95	24
08.11.18	67,6	47,1	20,5	96,8	96,4	0,4	5,2	2,8	1,99	24
09.11.18	69,2	47,4	21,8	96,8	96,5	0,3	5,2	2,8	2,11	24
10.11.18	71,3	48,1	23,2	97,9	97,5	0,4	5,2	2,8	2,28	24
11.11.18	74,1	49,3	24,8	98,9	98,8	0,1	5,2	2,7	2,46	24
12.11.18	75,2	49,9	25,3	100,5	100,5	0,0	5,2	2,7	2,55	24
13.11.18	75,5	50,6	24,9	101,4	101,4	0,0	5,2	2,7	2,53	24
14.11.18	74,6	50,4	24,2	101,5	101,6	0,0	5,2	2,7	2,46	24
15.11.18	73,8	50,2	23,6	102,3	102,2	0,1	5,2	2,7	2,42	24
16.11.18	72,6	49,4	23,2	100,3	100,1	0,2	5,2	2,7	2,33	24
17.11.18	70,5	48,0	22,4	96,9	96,5	0,4	5,2	2,8	2,18	24
18.11.18	70,5	48,4	22,1	96,9	96,7	0,3	5,2	2,8	2,15	24
Итого	69,1	47,9	21,2	3034,1	3 024,2	9,9	5,2	2,8	64,43	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,22

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,22

Потребление за недостающий период

2,22

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 23А

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 267837

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,3	44,6	21,7	57,3	56,1	57,1	56,6	-0,5	1,0	15,5	1,20	24
20.10.18	66,5	45,2	21,3	58,0	56,8	57,7	57,2	-0,5	1,0	15,5	1,19	24
21.10.18	66,2	44,9	21,3	57,2	56,0	56,9	56,5	-0,5	1,0	15,5	1,17	24
22.10.18	66,4	44,7	21,8	57,1	55,9	56,8	56,3	-0,4	1,0	15,5	1,20	24
23.10.18	65,9	44,3	21,6	56,4	55,2	56,2	55,7	-0,4	1,0	15,5	1,18	24
24.10.18	65,9	44,2	21,6	56,5	55,3	56,2	55,7	-0,4	1,0	15,5	1,18	24
25.10.18	65,7	44,4	21,3	56,5	55,3	56,3	55,8	-0,5	1,0	15,5	1,16	24
26.10.18	65,6	44,8	20,8	57,0	55,8	56,7	56,2	-0,5	1,0	15,4	1,14	24
27.10.18	65,6	44,6	21,0	56,7	55,5	56,4	55,9	-0,4	1,0	15,4	1,15	24
28.10.18	65,6	44,0	21,6	55,9	54,7	55,6	55,2	-0,4	1,0	15,5	1,17	24
29.10.18	65,0	43,7	21,3	55,9	54,8	55,7	55,2	-0,4	1,0	15,5	1,15	24
30.10.18	64,5	42,8	21,7	55,0	54,0	54,8	54,3	-0,3	1,0	15,4	1,15	24
31.10.18	64,9	42,5	22,5	54,1	53,0	53,8	53,4	-0,3	1,0	15,5	1,18	24
01.11.18	65,1	42,7	22,4	55,1	54,1	54,9	54,4	-0,3	1,0	15,5	1,20	24
02.11.18	65,2	43,0	22,3	55,5	54,4	55,3	54,8	-0,4	1,0	15,5	1,19	24
03.11.18	65,1	43,1	22,1	55,5	54,5	55,3	54,8	-0,3	1,0	15,4	1,18	24
04.11.18	65,3	43,3	22,1	55,7	54,6	55,5	55,0	-0,3	1,0	15,5	1,19	24
05.11.18	65,2	43,1	22,1	55,3	54,3	55,1	54,6	-0,3	1,0	15,4	1,18	24
06.11.18	65,7	43,4	22,3	55,9	54,8	55,7	55,2	-0,4	1,0	15,4	1,21	24
07.11.18	65,3	43,2	22,1	55,6	54,5	55,3	54,8	-0,3	1,0	15,4	1,19	24
08.11.18	65,9	43,5	22,4	55,9	54,8	55,6	55,2	-0,4	1,0	15,4	1,21	24
09.11.18	67,5	43,7	23,8	56,0	54,8	55,7	55,2	-0,4	1,0	15,4	1,29	24
10.11.18	69,6	44,4	25,2	56,7	55,5	56,3	55,8	-0,4	1,0	15,4	1,38	24
11.11.18	72,4	45,4	27,0	57,5	56,1	57,0	56,5	-0,4	1,0	15,4	1,50	24
12.11.18	73,5	46,0	27,5	58,5	57,1	57,9	57,4	-0,4	1,0	15,4	1,55	24
13.11.18	73,8	46,6	27,2	59,1	57,6	58,4	57,9	-0,3	1,0	15,4	1,55	24
14.11.18	72,9	46,3	26,6	59,1	57,7	58,5	58,0	-0,3	1,0	15,4	1,52	24
15.11.18	72,1	46,1	26,0	59,5	58,1	59,0	58,5	-0,4	1,0	15,4	1,49	24
16.11.18	70,9	45,4	25,5	58,3	57,0	57,8	57,3	-0,4	1,0	15,4	1,44	24
17.11.18	68,7	44,1	24,6	56,2	55,0	55,8	55,3	-0,3	1,0	15,5	1,34	24
18.11.18	68,8	44,4	24,3	56,2	55,0	55,8	55,3	-0,3	1,0	15,5	1,32	24
Итого	67,3	44,3	23,1	1 755,2	1718,2	1 745,0	1 730,1	-11,9	1,0	15,4	39,12	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,36

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,36

Потребление за недостающий период

1,36

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	27 322,8	27 194,8	26 653,2	26 913,4	-260,3	708,33	18373

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 25

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02490911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	46,1	20,6	73,3	74,3	-1,0	4,1	2,7	1,51	24
20.10.18	66,8	46,7	20,2	74,3	75,3	-1,0	4,1	2,7	1,50	24
21.10.18	66,7	46,5	20,2	73,5	74,5	-1,0	4,1	2,7	1,49	24
22.10.18	66,9	46,3	20,6	73,4	74,4	-1,0	4,1	2,7	1,51	24
23.10.18	66,3	45,8	20,5	72,6	73,6	-1,0	4,0	2,7	1,49	24
24.10.18	66,2	45,8	20,4	72,6	73,6	-1,0	4,0	2,7	1,48	24
25.10.18	66,2	46,0	20,2	72,6	73,6	-1,0	4,0	2,7	1,47	24
26.10.18	66,0	46,3	19,7	73,2	74,1	-0,9	4,0	2,7	1,44	24
27.10.18	66,1	46,2	19,9	72,9	73,9	-1,0	4,0	2,7	1,45	24
28.10.18	65,9	45,5	20,4	71,8	72,8	-1,0	4,0	2,7	1,47	24
29.10.18	65,3	45,2	20,2	71,8	72,9	-1,1	4,0	2,7	1,45	24
30.10.18	65,0	44,4	20,6	70,8	71,8	-0,9	4,0	2,7	1,46	24
31.10.18	65,4	44,1	21,3	69,6	70,5	-0,9	4,0	2,8	1,49	24
01.11.18	65,4	44,2	21,3	70,9	71,9	-1,0	4,0	2,7	1,51	24
02.11.18	65,6	44,6	21,1	71,3	72,3	-1,1	4,0	2,7	1,50	24
03.11.18	65,6	44,7	20,9	71,4	72,5	-1,1	4,0	2,7	1,49	24
04.11.18	65,6	44,8	20,8	71,6	72,7	-1,1	4,0	2,7	1,49	24
05.11.18	65,6	44,9	20,8	71,2	72,2	-1,1	4,0	2,7	1,48	24
06.11.18	66,1	45,2	20,9	71,8	73,0	-1,1	4,0	2,7	1,51	24
07.11.18	65,9	45,1	20,8	71,5	72,6	-1,1	4,0	2,7	1,49	24
08.11.18	66,3	45,4	20,9	71,8	72,9	-1,1	4,0	2,7	1,51	24
09.11.18	67,8	45,5	22,3	71,8	72,9	-1,1	4,0	2,7	1,60	24
10.11.18	69,9	46,3	23,6	72,5	73,7	-1,1	4,0	2,7	1,72	24
11.11.18	72,9	47,4	25,5	73,5	74,6	-1,1	4,1	2,7	1,88	24
12.11.18	73,9	47,9	26,0	74,6	75,8	-1,3	4,1	2,7	1,94	24
13.11.18	74,4	48,5	25,8	75,3	76,6	-1,3	4,1	2,6	1,95	24
14.11.18	73,3	48,1	25,2	75,3	76,7	-1,4	4,1	2,6	1,90	24
15.11.18	72,6	48,2	24,5	75,8	77,3	-1,4	4,1	2,6	1,86	24
16.11.18	71,5	47,5	24,0	74,7	76,0	-1,3	4,1	2,7	1,79	24
17.11.18	69,2	46,1	23,1	71,9	73,1	-1,2	4,1	2,8	1,66	24
18.11.18	69,2	46,5	22,8	72,0	73,1	-1,1	4,1	2,8	1,64	24
Итого	67,8	46,0	21,8	2251,2	2 285,0	-33,7	4,0	2,7	49,12	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 27

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02240911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	70,7	46,8	24,0	78,1	75,8	2,3	3,9	2,9	1,87	24
20.10.18	70,9	47,3	23,6	78,9	77,1	1,8	3,9	2,9	1,87	24
21.10.18	70,6	47,0	23,7	77,9	76,1	1,8	3,9	2,8	1,84	24
22.10.18	70,9	46,9	24,0	77,7	75,9	1,8	3,9	2,9	1,86	24
23.10.18	70,3	46,4	23,9	76,8	75,1	1,8	3,9	2,9	1,84	24
24.10.18	70,3	46,3	24,0	76,8	75,1	1,7	3,9	2,9	1,85	24
25.10.18	70,2	46,5	23,7	76,9	75,0	1,8	3,9	2,9	1,83	24
26.10.18	70,1	46,8	23,2	77,5	75,5	1,9	3,9	2,9	1,80	24
27.10.18	70,1	46,6	23,5	77,1	75,4	1,7	3,9	2,8	1,82	24
28.10.18	70,1	46,0	24,1	76,0	74,4	1,6	3,9	2,9	1,84	24
29.10.18	69,5	45,6	23,9	76,1	74,5	1,6	3,9	2,8	1,82	24
30.10.18	69,0	44,8	24,2	74,9	73,2	1,6	3,8	2,6	1,82	24
31.10.18	69,5	44,7	24,8	73,5	71,9	1,6	3,8	2,7	1,83	24
01.11.18	69,6	44,9	24,7	75,0	73,4	1,6	3,9	2,6	1,85	24
02.11.18	69,8	45,2	24,6	75,5	73,9	1,6	3,9	2,6	1,86	24
03.11.18	69,7	45,3	24,4	75,6	73,9	1,7	3,9	2,5	1,85	24
04.11.18	69,9	45,5	24,4	75,8	74,1	1,7	3,9	2,6	1,85	24
05.11.18	69,8	45,3	24,4	75,4	73,7	1,7	3,8	2,6	1,84	24
06.11.18	70,3	45,5	24,8	76,1	74,4	1,7	3,9	2,7	1,89	24
07.11.18	69,8	45,3	24,5	75,7	74,0	1,7	3,8	2,6	1,86	24
08.11.18	70,4	45,7	24,7	76,1	74,4	1,7	3,9	2,5	1,89	24
09.11.18	72,2	45,9	26,4	76,0	74,3	1,8	3,9	2,4	2,01	24
10.11.18	74,4	46,6	27,8	77,0	75,2	1,8	3,9	2,2	2,15	24
11.11.18	77,2	47,7	29,5	77,7	75,9	1,9	3,9	2,3	2,30	24
12.11.18	78,4	48,5	29,9	78,8	76,8	1,9	3,9	2,5	2,36	24
13.11.18	78,6	49,2	29,4	79,8	78,0	1,9	3,9	2,5	2,35	24
14.11.18	77,7	48,8	28,9	79,9	78,0	1,8	3,9	2,5	2,31	24
15.11.18	76,8	48,6	28,3	80,4	78,5	1,8	3,9	2,5	2,27	24
16.11.18	75,6	47,9	27,7	78,9	77,1	1,8	3,9	2,6	2,19	24
17.11.18	73,4	46,6	26,9	76,4	74,5	1,9	3,9	2,6	2,06	24
18.11.18	73,5	46,8	26,6	76,4	74,5	1,9	3,9	2,6	2,04	24
Итого	71,9	46,5	25,4	2384,9	2 329,8	55,1	3,9	2,7	60,79	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,09

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,12

Потребление за недостающий период

2,09

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 31

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02290911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,3	47,1	21,2	52,4	49,0	3,4	4,0	2,9	1,11	24
20.10.18	68,5	47,8	20,7	52,7	49,4	3,3	3,8	2,9	1,09	24
21.10.18	68,3	47,4	20,9	52,1	48,7	3,4	3,8	2,9	1,09	24
22.10.18	68,6	47,3	21,3	52,0	48,6	3,4	3,8	2,9	1,11	24
23.10.18	68,0	46,8	21,2	65,4	64,1	1,3	3,7	2,8	1,38	24
24.10.18	68,1	47,2	20,9	79,9	79,6	0,3	3,8	2,9	1,67	24
25.10.18	67,9	47,4	20,5	80,1	79,6	0,5	3,8	2,9	1,65	24
26.10.18	67,8	47,8	20,0	80,9	80,2	0,7	3,8	2,8	1,62	24
27.10.18	67,7	47,5	20,2	80,8	79,7	1,1	3,8	2,9	1,64	24
28.10.18	67,7	46,8	20,9	79,9	78,6	1,3	3,8	2,9	1,67	24
29.10.18	67,0	46,4	20,6	76,2	78,7	-2,5	3,8	2,9	1,57	24
30.10.18	66,6	45,5	21,0	76,3	77,3	-1,0	3,7	2,9	1,61	24
31.10.18	67,1	45,4	21,7	75,2	76,0	-0,8	3,7	2,9	1,63	24
01.11.18	67,2	45,5	21,6	76,7	77,4	-0,6	3,8	2,9	1,66	24
02.11.18	67,2	45,9	21,3	77,4	77,9	-0,5	3,7	2,9	1,65	24
03.11.18	67,3	46,1	21,2	77,7	77,9	-0,2	3,7	2,9	1,65	24
04.11.18	67,5	46,1	21,4	77,9	78,2	-0,3	3,8	2,9	1,67	24
05.11.18	67,4	45,9	21,4	77,4	77,7	-0,2	3,7	2,9	1,66	24
06.11.18	67,9	46,3	21,6	78,4	78,4	0,0	3,7	2,9	1,69	24
07.11.18	67,5	46,2	21,3	77,7	78,0	-0,3	3,7	2,9	1,65	24
08.11.18	67,9	46,5	21,5	78,0	78,4	-0,3	3,7	2,9	1,68	24
09.11.18	69,8	46,9	22,9	77,7	78,4	-0,7	3,7	2,9	1,78	24
10.11.18	72,0	47,6	24,3	77,6	79,4	-1,8	3,8	2,8	1,89	24
11.11.18	74,8	48,7	26,1	78,4	80,2	-1,8	3,8	2,8	2,05	24
12.11.18	75,8	49,3	26,5	79,7	81,5	-1,8	3,8	2,8	2,12	24
13.11.18	76,1	49,9	26,2	80,4	82,2	-1,8	3,8	2,8	2,11	24
14.11.18	75,2	49,5	25,7	80,4	82,2	-1,8	3,8	2,8	2,07	24
15.11.18	74,4	49,4	25,0	81,0	82,8	-1,8	3,8	2,8	2,03	24
16.11.18	73,2	48,7	24,5	79,3	81,2	-1,8	3,8	2,8	1,95	24
17.11.18	70,9	47,1	23,8	76,4	78,2	-1,8	3,8	2,9	1,82	24
18.11.18	71,1	47,4	23,7	76,4	78,2	-1,8	3,8	2,9	1,81	24
Итого	69,5	47,2	22,3	2312,4	2 317,3	-4,9	3,8	2,9	51,77	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

1,86
1,87
1,86

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 33

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 2133

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,8	46,1	19,7	32,1	31,5	31,1	30,8	0,6	5,0	4,1	0,62	24
20.10.18	65,8	46,5	19,3	32,3	31,7	31,3	31,0	0,7	5,0	4,1	0,61	24
21.10.18	65,7	46,1	19,6	31,8	31,2	30,8	30,5	0,6	5,0	4,1	0,61	24
22.10.18	65,8	45,8	20,0	31,6	30,9	30,8	30,5	0,4	5,0	4,1	0,62	24
23.10.18	64,4	44,9	19,5	30,6	30,1	30,2	29,9	0,2	4,9	4,1	0,59	24
24.10.18	64,4	44,7	19,7	30,6	30,0	30,2	29,9	0,1	4,9	4,1	0,59	24
25.10.18	64,4	44,8	19,5	30,6	30,0	30,2	29,9	0,1	4,9	4,1	0,59	24
26.10.18	64,4	45,5	18,9	31,2	30,6	30,8	30,5	0,1	4,9	4,1	0,58	24
27.10.18	64,4	45,1	19,3	31,0	30,4	30,6	30,3	0,1	4,9	4,1	0,59	24
28.10.18	64,3	44,7	19,6	30,5	29,9	30,1	29,8	0,1	4,9	4,1	0,59	24
29.10.18	64,0	44,7	19,4	30,9	30,3	30,5	30,2	0,2	4,9	4,1	0,59	24
30.10.18	64,0	43,6	20,4	30,4	29,8	29,9	29,6	0,2	4,9	4,1	0,61	24
31.10.18	65,0	44,0	21,0	31,0	30,4	30,5	30,2	0,2	4,9	4,1	0,64	24
01.11.18	64,6	44,4	20,2	32,5	31,9	32,2	31,9	0,0	4,9	4,1	0,64	24
02.11.18	64,7	44,9	19,8	32,9	32,3	32,5	32,2	0,1	4,9	4,1	0,64	24
03.11.18	64,7	44,7	20,0	32,3	31,7	31,8	31,5	0,1	4,9	4,1	0,63	24
04.11.18	64,8	44,6	20,2	31,7	31,1	31,2	30,9	0,1	4,9	4,1	0,63	24
05.11.18	64,7	44,3	20,3	30,9	30,3	30,4	30,2	0,2	4,9	4,1	0,62	24
06.11.18	64,9	44,5	20,4	31,2	30,6	30,7	30,5	0,2	4,9	4,1	0,63	24
07.11.18	64,8	44,3	20,5	30,7	30,2	30,2	30,0	0,2	4,9	4,1	0,62	24
08.11.18	65,3	44,6	20,7	31,1	30,5	30,6	30,3	0,2	4,9	4,1	0,63	24
09.11.18	66,7	44,7	22,0	31,1	30,5	30,5	30,2	0,2	4,9	4,1	0,67	24
10.11.18	68,8	45,4	23,4	31,7	31,0	31,1	30,8	0,3	4,9	4,1	0,73	24
11.11.18	71,3	46,8	24,6	32,6	31,9	31,9	31,6	0,3	4,9	4,0	0,79	24
12.11.18	72,9	47,8	25,2	33,1	32,3	32,3	31,9	0,3	4,9	4,0	0,81	24
13.11.18	73,1	48,4	24,7	33,3	32,5	32,5	32,1	0,3	4,9	4,0	0,80	24
14.11.18	71,8	47,6	24,2	33,2	32,5	32,5	32,1	0,3	4,9	4,0	0,79	24
15.11.18	71,2	47,4	23,7	33,3	32,5	32,5	32,2	0,3	4,9	4,0	0,77	24
16.11.18	69,8	46,4	23,4	31,9	31,2	31,3	31,0	0,3	4,9	4,1	0,73	24
17.11.18	68,3	45,2	23,0	30,4	29,7	29,8	29,5	0,2	5,0	4,1	0,69	24
18.11.18	67,5	45,1	22,4	30,6	30,0	30,0	29,7	0,2	5,0	4,2	0,67	24
Итого	66,5	45,4	21,1	979,0	959,3	961,1	951,9	7,4	4,9	4,1	20,31	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	17 826,2	17 606,3	17 406,1	17 401,2	4,9	388,39	22841,166666666 7

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 35

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 1907

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,6	43,5	23,1	26,9	26,3	26,4	26,2	0,1	16,3	16,2	0,61	24
20.10.18	66,6	44,0	22,6	27,1	26,6	26,7	26,4	0,1	16,3	16,2	0,60	24
21.10.18	66,5	43,7	22,9	26,7	26,2	26,3	26,1	0,1	16,3	16,2	0,60	24
22.10.18	66,6	43,4	23,2	26,7	26,2	26,3	26,1	0,1	16,3	16,2	0,61	24
23.10.18	65,2	42,6	22,7	26,1	25,7	25,8	25,6	0,1	16,3	16,2	0,58	24
24.10.18	65,2	42,5	22,6	26,2	25,7	25,8	25,6	0,1	16,3	16,2	0,58	24
25.10.18	65,2	42,7	22,5	26,2	25,7	25,8	25,6	0,1	16,3	16,2	0,58	24
26.10.18	65,2	43,2	22,0	26,4	25,9	26,0	25,8	0,1	16,3	16,2	0,57	24
27.10.18	65,2	43,0	22,2	26,4	25,9	26,0	25,8	0,1	16,3	16,2	0,58	24
28.10.18	65,2	42,5	22,7	24,9	24,4	24,5	24,3	0,1	16,3	16,2	0,55	23
29.10.18	64,8	42,3	22,5	25,9	25,4	25,6	25,4	0,1	16,3	16,2	0,57	24
30.10.18	64,8	41,5	23,3	25,3	24,8	25,0	24,8	0,0	16,3	16,2	0,58	24
31.10.18	65,8	41,8	24,0	25,8	25,3	25,4	25,2	0,1	16,3	16,2	0,61	24
01.11.18	65,3	41,2	24,2	25,0	24,6	24,6	24,5	0,1	16,3	16,2	0,59	24
02.11.18	65,5	41,5	24,0	25,2	24,7	24,8	24,6	0,1	16,3	16,2	0,59	24
03.11.18	65,5	41,6	23,9	25,3	24,8	24,9	24,7	0,1	16,3	16,2	0,59	24
04.11.18	65,5	41,8	23,7	25,4	24,9	25,0	24,8	0,1	16,3	16,2	0,59	24
05.11.18	65,5	41,8	23,7	25,3	24,8	24,9	24,7	0,1	16,3	16,2	0,59	24
06.11.18	65,7	41,9	23,8	25,6	25,1	25,2	25,0	0,1	16,3	16,2	0,60	24
07.11.18	65,6	41,7	23,9	25,4	24,9	25,0	24,8	0,1	16,3	16,2	0,59	24
08.11.18	66,1	42,0	24,0	25,7	25,3	25,3	25,1	0,1	16,3	16,2	0,61	24
09.11.18	67,5	42,3	25,3	25,8	25,3	25,3	25,2	0,1	16,3	16,2	0,64	24
10.11.18	69,7	43,0	26,7	26,3	25,7	25,8	25,6	0,2	16,3	16,2	0,69	24
11.11.18	72,3	44,1	28,2	26,8	26,2	26,3	26,0	0,2	16,3	16,2	0,74	24
12.11.18	73,9	44,8	29,1	27,2	26,5	26,6	26,3	0,2	16,3	16,2	0,77	24
13.11.18	74,0	45,1	28,9	27,3	26,7	26,7	26,5	0,2	16,3	16,2	0,77	24
14.11.18	72,7	44,5	28,2	27,3	26,7	26,7	26,5	0,2	16,3	16,2	0,75	24
15.11.18	72,1	44,5	27,6	27,4	26,8	26,9	26,6	0,2	16,3	16,2	0,74	24
16.11.18	70,7	43,7	27,0	26,9	26,3	26,3	26,1	0,2	16,3	16,2	0,71	24
17.11.18	69,2	42,7	26,4	25,8	25,2	25,3	25,1	0,2	16,3	16,2	0,67	24
18.11.18	68,4	42,6	25,8	25,7	25,2	25,2	25,0	0,2	16,3	16,2	0,65	24
Итого	67,4	42,8	24,5	809,9	793,7	796,3	790,0	3,6	16,3	16,2	19,48	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,67

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,70

Потребление за недостающий период

0,67

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 818,8	14 616,3	14 464,4	14 482,0	-17,7	404,90	19098,03333333333

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Герцена, 39

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 111023

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	44,6	23,0	25,0	24,5	24,4	24,2	0,3	7,0	5,0	0,56	24
20.10.18	67,6	45,1	22,5	25,2	24,7	24,6	24,4	0,3	7,0	5,0	0,56	24
21.10.18	67,6	44,9	22,6	24,9	24,4	24,3	24,1	0,3	7,0	5,0	0,55	24
22.10.18	67,6	44,7	22,9	24,8	24,4	24,3	24,1	0,3	7,0	5,0	0,56	24
23.10.18	66,2	43,9	22,3	24,4	23,9	23,8	23,6	0,3	7,0	5,0	0,53	24
24.10.18	66,2	43,8	22,3	24,4	23,9	23,9	23,6	0,3	7,0	5,0	0,53	24
25.10.18	66,2	43,9	22,3	24,4	23,9	23,9	23,6	0,3	7,0	5,0	0,53	24
26.10.18	66,2	44,4	21,8	24,6	24,1	24,1	23,9	0,3	7,0	5,0	0,53	24
27.10.18	66,2	44,2	22,0	24,6	24,1	24,1	23,9	0,2	7,0	5,0	0,53	24
28.10.18	66,2	43,6	22,6	24,2	23,7	23,8	23,5	0,2	7,0	5,0	0,54	24
29.10.18	65,8	43,4	22,4	24,1	23,7	23,7	23,5	0,2	7,0	5,0	0,53	24
30.10.18	65,8	42,6	23,2	23,6	23,1	23,1	22,9	0,2	7,0	5,0	0,54	24
31.10.18	66,8	43,0	23,8	24,0	23,5	23,5	23,3	0,3	7,0	5,0	0,56	24
01.11.18	66,4	42,5	23,9	23,3	22,8	22,8	22,5	0,2	7,0	5,0	0,54	24
02.11.18	66,5	42,6	23,9	23,4	22,9	22,9	22,7	0,3	7,0	5,0	0,55	24
03.11.18	66,5	42,6	23,9	23,5	23,1	23,0	22,8	0,3	7,0	5,0	0,55	24
04.11.18	66,6	42,8	23,7	23,6	23,2	23,1	22,9	0,3	7,0	5,0	0,55	24
05.11.18	66,5	42,8	23,7	23,5	23,0	23,0	22,8	0,3	7,0	5,0	0,55	24
06.11.18	66,8	42,9	23,9	23,8	23,3	23,3	23,1	0,3	7,0	5,0	0,56	24
07.11.18	66,6	42,7	23,9	23,6	23,1	23,1	22,9	0,2	7,0	5,0	0,56	24
08.11.18	67,1	43,1	24,0	23,9	23,5	23,5	23,2	0,2	7,0	5,0	0,56	24
09.11.18	68,7	43,4	25,3	24,0	23,5	23,5	23,3	0,2	7,0	5,0	0,60	24
10.11.18	70,9	44,2	26,7	24,4	23,9	23,9	23,7	0,2	7,0	5,0	0,64	24
11.11.18	73,4	45,1	28,3	24,9	24,3	24,3	24,1	0,2	7,0	5,0	0,69	24
12.11.18	75,1	45,8	29,3	25,2	24,5	24,6	24,4	0,1	7,0	5,0	0,72	24
13.11.18	75,2	46,3	28,9	25,3	24,7	24,8	24,5	0,1	7,0	5,0	0,72	24
14.11.18	73,9	45,7	28,2	25,3	24,7	24,8	24,5	0,1	7,0	5,0	0,70	24
15.11.18	73,2	45,5	27,7	25,4	24,8	24,9	24,7	0,1	7,0	5,0	0,69	24
16.11.18	71,8	44,8	27,0	24,9	24,4	24,5	24,2	0,2	7,0	5,0	0,66	24
17.11.18	70,3	43,8	26,5	23,9	23,4	23,5	23,2	0,2	7,0	5,0	0,62	24
18.11.18	69,5	43,7	25,9	23,9	23,4	23,4	23,2	0,2	7,0	5,0	0,61	24
Итого	68,4	44,0	24,5	754,1	738,4	738,5	731,1	7,3	7,0	5,0	18,11	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,63

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,63

Потребление за недостающий период

0,63

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс=

+

=

Гкал; G гвс =

тонн.

в летний период:

Q гвс =

Гкал; G гвс =

тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	1 232,7	1 208,3	1 208,7	1 196,8	11,9	27,62	3186

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Горького, 4

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02220911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	44,3	23,4	66,2	68,2	-2,0	4,8	3,7	1,55	24
20.10.18	67,6	44,7	22,9	66,5	68,6	-2,0	4,8	3,7	1,52	24
21.10.18	67,6	44,7	23,0	65,9	68,0	-2,1	4,8	3,7	1,52	24
22.10.18	67,5	44,3	23,2	65,8	67,8	-2,0	4,7	3,7	1,53	24
23.10.18	65,4	43,1	22,4	64,6	66,2	-1,6	4,7	3,7	1,45	24
24.10.18	63,3	42,6	20,7	58,8	59,8	-1,0	4,7	3,7	1,33	24
25.10.18	65,4	43,3	22,1	65,1	66,5	-1,5	4,7	3,7	1,44	24
26.10.18	65,6	43,9	21,7	65,4	67,0	-1,6	4,7	3,6	1,42	24
27.10.18	65,6	43,6	22,0	65,3	66,8	-1,6	4,7	3,6	1,44	24
28.10.18	65,6	43,2	22,4	64,5	66,1	-1,6	4,7	3,7	1,45	24
29.10.18	65,3	42,9	22,4	64,3	65,8	-1,5	4,7	3,7	1,44	24
30.10.18	65,7	42,3	23,4	63,5	64,9	-1,4	4,7	3,7	1,49	24
31.10.18	66,9	42,9	24,0	65,2	66,6	-1,4	4,7	3,7	1,56	24
01.11.18	66,1	42,1	23,9	63,1	64,4	-1,3	4,7	3,7	1,51	24
02.11.18	66,2	42,2	24,0	62,4	63,8	-1,3	4,7	3,7	1,50	24
03.11.18	66,3	42,2	24,1	62,3	63,6	-1,3	4,7	3,7	1,50	24
04.11.18	66,3	42,4	23,9	62,4	63,8	-1,3	4,7	3,7	1,49	24
05.11.18	66,3	42,4	23,9	62,1	63,4	-1,3	4,6	3,7	1,48	24
06.11.18	66,3	42,6	23,7	63,3	64,7	-1,4	4,7	3,7	1,50	24
07.11.18	66,4	42,6	23,8	63,2	64,6	-1,4	4,7	3,7	1,50	24
08.11.18	63,0	42,5	20,5	56,2	54,6	1,6	4,7	3,6	1,37	24
09.11.18	68,5	43,4	25,1	66,1	67,4	-1,3	4,7	3,6	1,66	24
10.11.18	70,7	44,1	26,6	67,0	68,5	-1,5	4,7	3,6	1,78	24
11.11.18	72,9	44,8	28,1	68,1	69,6	-1,5	4,7	3,6	1,92	24
12.11.18	74,8	46,1	28,7	71,2	72,9	-1,7	4,8	3,5	2,04	24
13.11.18	74,6	51,1	23,5	71,8	72,1	-0,2	4,8	3,5	1,70	24
14.11.18	73,3	46,2	27,1	72,9	74,7	-1,7	4,8	3,5	1,98	24
15.11.18	72,7	46,2	26,5	73,5	75,1	-1,6	4,9	3,5	1,95	24
16.11.18	71,2	45,4	25,9	71,4	73,0	-1,6	4,8	3,6	1,85	24
17.11.18	70,0	44,5	25,5	68,9	70,4	-1,5	4,8	3,7	1,76	24
18.11.18	69,0	44,3	24,6	69,0	70,5	-1,6	4,8	3,7	1,70	24
Итого	67,9	43,9	24,0	2036,1	2 079,3	-43,2	4,7	3,6	49,33	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,77

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,77

Потребление за недостающий период

1,77

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А. Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Горького, 6

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 270528

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	45,5	22,2	56,5	55,3	57,3	56,8	-1,5	6,6	4,9	1,23	24
20.10.18	67,5	45,9	21,6	56,8	55,7	57,6	57,1	-1,5	6,6	4,9	1,21	24
21.10.18	67,6	45,8	21,8	56,2	55,0	57,0	56,5	-1,5	6,6	4,9	1,20	24
22.10.18	67,4	45,6	21,9	56,4	55,2	57,1	56,7	-1,4	6,6	4,9	1,20	24
23.10.18	65,6	44,6	21,0	55,6	54,5	56,5	56,0	-1,5	6,6	4,9	1,14	24
24.10.18	65,5	44,5	21,0	55,8	54,7	56,5	56,0	-1,4	6,6	4,9	1,15	24
25.10.18	65,6	44,5	21,1	55,7	54,6	56,4	55,9	-1,3	6,6	4,9	1,15	24
26.10.18	65,7	45,0	20,7	56,0	54,8	56,7	56,2	-1,4	6,6	4,9	1,13	24
27.10.18	65,6	44,8	20,9	55,9	54,7	56,5	56,0	-1,2	6,6	4,9	1,14	24
28.10.18	65,6	44,3	21,3	54,9	53,9	55,5	55,1	-1,2	6,6	4,9	1,15	24
29.10.18	65,4	44,1	21,4	54,7	53,7	55,5	55,0	-1,3	6,5	4,9	1,15	24
30.10.18	66,0	43,8	22,2	53,9	52,8	54,8	54,3	-1,5	6,5	4,9	1,17	24
31.10.18	67,2	44,4	22,8	55,4	54,2	56,2	55,7	-1,5	6,6	4,9	1,24	24
01.11.18	66,3	43,5	22,8	53,5	52,5	54,3	53,8	-1,3	6,5	4,9	1,20	24
02.11.18	66,4	43,5	23,0	53,0	52,0	53,6	53,1	-1,1	6,5	5,0	1,19	24
03.11.18	66,5	43,5	23,0	52,6	51,6	53,3	52,8	-1,2	6,5	5,0	1,19	24
04.11.18	66,5	43,5	23,0	52,5	51,5	53,2	52,7	-1,1	6,5	5,0	1,18	24
05.11.18	66,5	43,5	23,0	52,2	51,2	52,8	52,3	-1,1	6,5	4,9	1,18	24
06.11.18	66,6	43,7	22,8	53,3	52,3	53,8	53,3	-1,1	6,5	4,9	1,19	24
07.11.18	66,6	43,8	22,8	53,1	52,1	53,7	53,2	-1,1	6,5	4,9	1,19	24
08.11.18	67,1	44,3	22,8	54,7	53,5	55,2	54,7	-1,2	6,5	4,9	1,22	24
09.11.18	68,6	44,5	24,1	55,0	53,8	55,4	54,9	-1,2	6,6	4,9	1,30	24
10.11.18	70,9	45,4	25,5	55,8	54,6	56,3	55,8	-1,2	6,6	4,9	1,39	24
11.11.18	73,2	46,2	27,0	56,9	55,4	57,3	56,8	-1,4	6,6	4,9	1,50	24
12.11.18	75,2	47,7	27,4	60,0	58,5	60,4	59,7	-1,3	6,7	4,8	1,61	24
13.11.18	75,0	48,5	26,5	61,4	59,8	61,8	61,1	-1,2	6,7	4,8	1,59	24
14.11.18	73,7	48,1	25,6	61,4	59,9	61,8	61,1	-1,2	6,7	4,8	1,53	24
15.11.18	73,1	48,0	25,1	61,7	60,2	62,2	61,5	-1,2	6,7	4,8	1,51	24
16.11.18	71,6	47,1	24,5	59,6	58,2	60,1	59,4	-1,2	6,7	4,8	1,43	24
17.11.18	70,3	46,1	24,2	57,2	55,9	57,7	57,2	-1,3	6,7	4,9	1,36	24
18.11.18	69,3	45,8	23,5	57,2	56,0	58,0	57,5	-1,5	6,7	4,9	1,32	24
Итого	68,3	45,1	23,1	1 734,9	1698,5	1 754,3	1 738,3	-39,7	6,6	4,9	39,35	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,37

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,37

Потребление за недостающий период

1,37

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	26 196,9	26 432,2	25 544,1	26 147,5	-603,4	687,23	19036

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса 15

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 162116

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,3	45,8	21,5	71,3	69,9	70,5	69,8	0,1	7,0	4,1	1,50	24
20.10.18	67,5	46,3	21,2	72,1	70,7	71,3	70,6	0,1	7,0	4,1	1,50	24
21.10.18	67,2	46,0	21,2	71,4	70,0	70,6	69,8	0,1	7,0	4,2	1,49	24
22.10.18	67,4	45,9	21,5	71,5	70,0	70,7	70,0	0,0	7,0	4,1	1,51	24
23.10.18	66,9	45,6	21,3	70,7	69,2	69,9	69,2	0,1	7,0	4,1	1,47	24
24.10.18	66,9	45,5	21,3	71,1	69,7	70,3	69,6	0,1	7,0	4,1	1,49	24
25.10.18	66,7	45,6	21,1	70,8	69,3	70,0	69,3	0,0	7,0	4,1	1,47	24
26.10.18	66,6	46,0	20,6	71,3	69,8	70,5	69,8	0,0	7,0	4,1	1,44	24
27.10.18	66,6	45,8	20,8	70,8	69,4	70,1	69,4	0,0	7,0	4,1	1,45	24
28.10.18	66,6	45,3	21,3	70,1	68,6	69,4	68,6	0,0	7,0	4,1	1,46	24
29.10.18	66,0	45,0	21,0	70,0	68,6	69,3	68,6	0,0	7,0	4,1	1,45	24
30.10.18	65,5	44,2	21,3	69,6	68,3	69,0	68,3	0,0	7,0	4,1	1,46	24
31.10.18	65,8	43,7	22,2	67,3	65,9	66,7	66,1	-0,1	7,0	4,2	1,47	24
01.11.18	66,1	44,0	22,2	68,9	67,5	68,4	67,7	-0,2	7,0	4,2	1,50	24
02.11.18	66,3	44,1	22,2	69,1	67,7	68,6	67,8	-0,2	7,0	4,2	1,50	24
03.11.18	66,2	44,2	21,9	69,2	67,8	68,7	67,9	-0,2	7,0	4,2	1,49	24
04.11.18	66,4	44,5	21,9	69,4	68,0	68,8	68,1	-0,1	7,0	4,2	1,49	24
05.11.18	66,2	44,3	21,9	69,0	67,6	68,4	67,7	-0,2	7,0	4,1	1,49	24
06.11.18	66,8	44,7	22,1	69,8	68,3	69,2	68,5	-0,2	7,0	4,1	1,51	24
07.11.18	66,3	44,4	21,9	69,2	67,8	68,7	67,9	-0,2	7,0	4,1	1,49	24
08.11.18	66,9	44,8	22,1	70,5	69,1	69,9	69,2	-0,1	7,0	4,1	1,52	24
09.11.18	68,8	45,0	23,7	70,1	68,5	69,4	68,7	-0,2	7,0	4,2	1,63	24
10.11.18	70,9	45,6	25,3	70,9	69,3	70,2	69,4	-0,1	7,0	4,2	1,75	24
11.11.18	73,7	46,7	27,0	71,8	70,1	70,9	70,2	-0,1	7,0	4,2	1,90	24
12.11.18	74,9	47,2	27,7	73,0	71,1	72,0	71,3	-0,2	7,0	4,1	1,97	24
13.11.18	75,0	47,8	27,2	74,3	72,5	73,3	72,6	-0,2	7,0	4,1	1,97	24
14.11.18	74,1	47,4	26,8	73,8	72,0	72,9	72,2	-0,2	7,0	4,1	1,93	24
15.11.18	73,3	47,3	25,9	74,7	72,9	73,8	73,0	-0,1	7,0	4,1	1,90	24
16.11.18	72,1	46,6	25,5	73,0	71,3	72,1	71,4	-0,1	7,0	4,2	1,82	24
17.11.18	69,9	45,2	24,7	70,3	68,8	69,5	68,8	0,0	7,0	4,2	1,70	24
18.11.18	69,9	45,4	24,6	70,3	68,8	69,6	68,8	0,0	7,0	4,2	1,69	24
Итого	68,4	45,5	22,9	2 195,3	2148,6	2 172,8	2 150,5	-2,0	7,0	4,1	49,38	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,74

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,74

Потребление за недостающий период

1,74

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	46 755,4	46 126,2	45 560,1	45 626,1	-65,9	1 273,50	25834

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса 17

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 162151

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	47,8	20,0	158,4	155,1	155,6	153,9	1,2	5,3	4,0	3,10	24
20.10.18	68,0	48,4	19,6	160,0	156,7	157,2	155,5	1,2	5,2	4,0	3,07	24
21.10.18	67,7	47,9	19,8	158,2	155,0	155,5	153,8	1,2	5,3	4,0	3,07	24
22.10.18	67,9	47,8	20,1	157,9	154,7	155,3	153,6	1,1	5,2	4,0	3,11	24
23.10.18	67,4	47,5	19,9	156,2	153,0	153,6	151,9	1,1	5,2	4,0	3,04	24
24.10.18	67,4	47,5	19,9	156,8	153,6	154,2	152,5	1,1	5,2	4,0	3,06	24
25.10.18	67,2	47,5	19,7	156,4	153,2	153,8	152,1	1,1	5,2	4,0	3,01	24
26.10.18	67,1	47,8	19,2	157,5	154,4	154,9	153,2	1,1	5,2	3,9	2,96	24
27.10.18	67,1	47,7	19,4	157,0	153,8	154,4	152,7	1,1	5,2	4,0	2,99	24
28.10.18	67,1	47,2	19,9	155,3	152,2	152,8	151,1	1,0	5,2	4,0	3,03	24
29.10.18	66,5	46,9	19,6	155,1	152,0	152,9	151,3	0,8	5,2	4,0	2,98	24
30.10.18	66,0	46,1	20,0	153,5	150,5	151,3	149,8	0,8	5,2	4,0	3,01	24
31.10.18	66,4	45,7	20,7	149,5	146,5	147,1	145,7	0,8	5,2	4,1	3,03	24
01.11.18	66,7	46,0	20,6	153,4	150,3	151,0	149,5	0,8	5,2	4,0	3,10	24
02.11.18	66,8	46,3	20,5	154,1	151,0	151,7	150,2	0,9	5,2	4,0	3,09	24
03.11.18	66,7	46,4	20,3	154,3	151,2	151,9	150,3	0,9	5,2	4,0	3,07	24
04.11.18	66,9	46,6	20,3	154,8	151,6	152,3	150,7	0,9	5,2	4,0	3,07	24
05.11.18	66,8	46,5	20,3	153,9	150,8	151,4	149,9	0,9	5,2	4,0	3,06	24
06.11.18	67,3	46,7	20,6	155,6	152,5	153,1	151,4	1,0	5,2	4,0	3,14	24
07.11.18	66,8	46,4	20,4	154,4	151,2	151,9	150,4	0,8	5,2	4,0	3,08	24
08.11.18	67,4	46,9	20,6	156,0	152,8	153,4	151,8	0,9	5,2	4,0	3,14	24
09.11.18	69,3	47,2	22,1	156,1	152,7	153,3	151,7	1,0	5,2	4,0	3,38	24
10.11.18	71,5	48,0	23,5	158,1	154,5	155,1	153,4	1,1	5,2	4,0	3,63	24
11.11.18	74,3	49,2	25,1	160,1	156,1	156,8	155,0	1,1	5,2	4,0	3,92	24
12.11.18	75,5	49,9	25,6	162,7	158,6	159,3	157,4	1,2	5,3	4,0	4,07	24
13.11.18	75,7	50,5	25,2	164,5	160,4	161,0	159,1	1,2	5,2	3,9	4,04	24
14.11.18	74,8	50,0	24,8	164,1	160,0	160,7	158,8	1,2	5,3	3,9	3,96	24
15.11.18	73,9	49,7	24,2	165,4	161,3	162,0	160,1	1,3	5,3	4,0	3,90	24
16.11.18	72,6	49,0	23,7	161,9	158,1	158,7	156,9	1,2	5,3	4,0	3,74	24
17.11.18	70,5	47,6	22,9	156,0	152,6	153,1	151,4	1,2	5,3	4,1	3,50	24
18.11.18	70,5	47,8	22,8	156,1	152,6	153,1	151,4	1,2	5,3	4,1	3,47	24
Итого	69,0	47,6	21,3	4 873,5	4768,8	4 788,1	4 736,5	32,2	5,2	4,0	101,83	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,57

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,57

Потребление за недостающий период

3,57

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	104 220,8	103 651,5	101 510,6	102 383,0	-872,4	2 594,00	25979

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 3

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 137944

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	45,6	22,1	83,0	81,3	82,7	81,9	-0,7	1,0	3,2	1,79	24
20.10.18	67,8	46,3	21,5	83,1	81,4	83,2	82,4	-1,0	1,0	3,2	1,75	24
21.10.18	67,6	45,9	21,6	82,0	80,3	82,1	81,3	-1,0	1,0	3,1	1,73	24
22.10.18	67,8	45,5	22,3	82,2	80,5	82,2	81,4	-0,9	1,0	3,1	1,79	24
23.10.18	67,3	45,0	22,2	81,1	79,4	81,2	80,5	-1,1	1,0	3,1	1,76	24
24.10.18	67,2	45,1	22,2	81,1	79,4	81,0	80,3	-0,9	1,0	3,3	1,75	24
25.10.18	67,0	45,2	21,8	81,5	79,8	81,4	80,7	-0,8	1,0	3,1	1,74	24
26.10.18	66,9	45,7	21,3	81,5	79,8	81,4	80,7	-0,8	1,0	3,2	1,69	24
27.10.18	66,9	45,6	21,3	81,2	79,6	81,1	80,3	-0,8	1,0	3,2	1,69	24
28.10.18	66,9	44,8	22,2	80,2	78,5	80,1	79,4	-0,9	1,0	3,3	1,74	24
29.10.18	66,3	44,3	22,0	80,2	78,5	80,1	79,4	-0,8	1,0	3,3	1,72	24
30.10.18	65,9	43,4	22,5	78,5	77,0	78,7	78,0	-1,1	1,1	3,2	1,73	24
31.10.18	66,4	43,5	22,9	79,9	78,3	80,1	79,3	-1,1	1,1	3,1	1,79	24
01.11.18	66,5	43,3	23,2	78,7	77,0	78,8	78,1	-1,0	1,1	3,2	1,78	24
02.11.18	66,6	43,7	22,9	78,9	77,3	79,0	78,3	-1,0	1,1	3,4	1,77	24
03.11.18	66,5	44,0	22,6	79,0	77,4	78,8	78,1	-0,7	1,1	3,0	1,74	24
04.11.18	66,7	44,1	22,6	79,0	77,4	78,7	78,0	-0,6	1,0	3,3	1,75	24
05.11.18	66,6	43,9	22,7	78,4	76,8	78,2	77,5	-0,6	1,0	3,2	1,74	24
06.11.18	67,1	44,2	22,9	79,6	77,9	79,4	78,6	-0,7	1,0	3,1	1,78	24
07.11.18	66,7	43,8	22,9	77,7	76,2	77,4	76,7	-0,6	1,0	3,1	1,74	24
08.11.18	67,3	44,0	23,3	77,4	75,8	77,1	76,4	-0,6	1,0	3,3	1,76	24
09.11.18	69,2	44,5	24,7	79,1	77,3	78,8	78,0	-0,7	1,0	3,0	1,90	24
10.11.18	71,3	45,2	26,2	80,9	79,1	80,4	79,7	-0,6	1,0	3,3	2,06	24
11.11.18	74,1	46,3	27,9	82,2	80,1	81,6	80,8	-0,6	1,1	3,2	2,22	24
12.11.18	75,3	47,1	28,2	84,0	81,9	83,3	82,4	-0,5	1,1	3,2	2,30	24
13.11.18	75,5	48,0	27,5	84,5	82,3	83,8	82,9	-0,5	1,0	3,3	2,26	24
14.11.18	74,6	47,8	26,8	84,8	82,6	84,1	83,2	-0,6	1,0	3,2	2,21	24
15.11.18	73,0	44,5	28,5	54,9	53,5	54,5	53,9	-0,4	1,1	2,8	1,53	24
16.11.18	72,4	43,2	29,2	67,9	66,2	67,3	66,7	-0,4	1,1	3,3	1,93	24
17.11.18	70,3	41,9	28,4	63,8	62,4	63,5	63,0	-0,6	1,0	3,2	1,77	24
18.11.18	70,3	42,5	27,8	65,1	63,6	65,1	64,6	-1,0	1,0	3,2	1,77	24
Итого	68,8	44,8	24,0	2 431,3	2378,9	2 425,2	2 402,5	-23,7	1,0	3,2	56,65	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,82

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,82

Потребление за недостающий период

1,82

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	58 715,7	57 847,6	57 188,7	57 177,3	11,3	1 531,52	27343

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 5

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138409

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,3	43,0	24,3	76,0	74,5	75,3	74,6	-0,2	6,6	5,6	1,81	24
20.10.18	67,5	43,6	23,9	76,5	75,0	75,9	75,2	-0,2	6,6	5,5	1,79	24
21.10.18	67,2	43,0	24,2	75,5	74,0	74,9	74,2	-0,2	6,6	5,6	1,78	24
22.10.18	67,4	42,9	24,5	75,8	74,2	75,1	74,4	-0,2	6,6	5,6	1,82	24
23.10.18	66,8	42,7	24,1	75,0	73,5	74,4	73,7	-0,2	6,6	5,6	1,77	24
24.10.18	66,9	42,7	24,2	74,9	73,4	74,3	73,6	-0,2	6,6	5,6	1,77	24
25.10.18	66,6	41,6	25,0	48,3	47,4	48,0	47,6	-0,2	6,6	5,3	1,18	24
26.10.18	66,5	42,9	23,7	75,5	74,0	75,0	74,3	-0,3	6,5	5,5	1,75	24
27.10.18	66,6	42,7	23,8	75,1	73,6	74,7	74,0	-0,4	6,5	5,5	1,75	24
28.10.18	66,6	42,2	24,4	74,2	72,7	73,8	73,2	-0,5	6,5	5,6	1,77	24
29.10.18	65,9	42,0	23,9	74,2	72,8	73,8	73,2	-0,4	6,5	5,6	1,74	24
30.10.18	65,5	41,1	24,4	73,0	71,6	72,6	72,1	-0,5	6,5	5,6	1,74	24
31.10.18	66,0	41,4	24,6	74,3	72,8	73,9	73,3	-0,5	6,6	5,6	1,79	24
01.11.18	66,1	41,3	24,8	73,2	71,8	72,8	72,3	-0,5	6,6	5,6	1,78	24
02.11.18	66,3	41,6	24,7	73,6	72,2	73,2	72,6	-0,4	6,5	5,6	1,78	24
03.11.18	66,1	41,6	24,6	73,7	72,3	73,2	72,7	-0,4	6,5	5,6	1,77	24
04.11.18	66,3	41,8	24,5	73,8	72,3	73,3	72,8	-0,4	6,5	5,6	1,77	24
05.11.18	66,2	41,8	24,5	73,4	72,0	73,0	72,4	-0,4	6,5	5,6	1,76	24
06.11.18	66,8	42,0	24,7	74,6	73,1	74,1	73,5	-0,4	6,5	5,6	1,81	24
07.11.18	66,3	41,6	24,7	72,7	71,2	72,3	71,8	-0,5	6,5	5,6	1,76	24
08.11.18	66,9	41,9	25,0	72,6	71,2	72,2	71,6	-0,4	6,5	5,6	1,78	24
09.11.18	68,8	42,3	26,5	74,3	72,7	73,8	73,2	-0,4	6,5	5,6	1,92	24
10.11.18	71,0	43,0	27,9	75,8	74,1	75,3	74,6	-0,5	6,6	5,6	2,07	24
11.11.18	73,7	43,9	29,7	76,9	75,0	76,3	75,6	-0,6	6,7	5,6	2,23	24
12.11.18	74,9	44,7	30,2	78,7	76,7	78,0	77,3	-0,6	6,7	5,5	2,32	24
13.11.18	75,0	45,3	29,7	79,2	77,2	78,5	77,8	-0,6	6,6	5,5	2,29	24
14.11.18	74,1	44,9	29,2	79,7	77,7	78,8	78,1	-0,3	6,7	5,5	2,27	24
15.11.18	72,6	43,0	29,6	55,7	54,4	55,1	54,6	-0,3	5,5	4,7	1,61	24
16.11.18	71,9	43,8	28,1	78,6	76,8	78,0	77,3	-0,5	6,7	5,5	2,15	24
17.11.18	69,9	42,8	27,0	75,6	73,9	75,1	74,3	-0,4	6,7	5,6	2,00	24
18.11.18	69,9	43,2	26,7	75,6	73,9	75,0	74,3	-0,4	6,7	5,6	1,97	24
Итого	68,4	42,7	25,7	2 285,9	2237,9	2 270,0	2 249,9	-12,0	6,5	5,5	57,52	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	52 456,4	51 417,1	51 103,4	50 905,1	198,3	1 544,07	29522

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 6

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 137886

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,4	43,6	22,8	91,0	89,2	90,6	89,8	-0,7	7,0	5,6	2,04	24
20.10.18	66,6	44,3	22,4	91,9	90,0	91,6	90,7	-0,7	7,0	5,5	2,01	24
21.10.18	66,4	43,9	22,5	90,9	89,1	90,7	89,8	-0,7	7,0	5,6	2,00	24
22.10.18	66,5	43,5	23,0	90,5	88,7	90,0	89,2	-0,5	6,9	5,6	2,04	24
23.10.18	66,0	43,3	22,7	91,6	89,8	91,0	90,2	-0,4	6,9	5,5	2,04	24
24.10.18	66,1	44,3	21,8	98,8	96,9	98,2	97,2	-0,3	7,0	5,6	2,11	24
25.10.18	66,0	44,4	21,6	98,7	96,7	98,1	97,2	-0,4	6,9	5,6	2,08	24
26.10.18	65,8	44,8	21,0	99,4	97,5	98,8	97,9	-0,4	6,9	5,5	2,04	24
27.10.18	65,9	44,6	21,2	99,1	97,1	98,5	97,5	-0,4	6,9	5,5	2,06	24
28.10.18	65,8	43,8	22,0	98,0	96,1	97,5	96,6	-0,4	6,9	5,6	2,11	24
29.10.18	65,2	43,5	21,7	98,1	96,2	97,6	96,7	-0,5	6,9	5,6	2,08	24
30.10.18	64,7	42,7	22,1	96,8	94,9	96,4	95,6	-0,7	6,9	5,6	2,09	24
31.10.18	65,2	42,7	22,5	97,9	95,9	97,4	96,6	-0,6	6,9	5,6	2,15	24
01.11.18	65,3	42,6	22,7	96,8	94,9	96,4	95,6	-0,7	6,9	5,6	2,15	24
02.11.18	65,5	43,0	22,5	97,2	95,3	96,8	95,9	-0,7	6,9	5,6	2,14	24
03.11.18	65,4	43,2	22,2	97,3	95,4	97,1	96,2	-0,8	6,9	5,6	2,12	24
04.11.18	65,6	43,5	22,1	97,5	95,6	97,4	96,5	-0,9	6,9	5,6	2,11	24
05.11.18	65,4	43,4	22,1	97,0	95,1	97,0	96,1	-1,0	6,9	5,6	2,10	24
06.11.18	66,0	43,6	22,4	97,9	96,0	97,9	96,9	-1,0	6,9	5,6	2,15	24
07.11.18	65,5	43,3	22,2	97,2	95,3	97,2	96,3	-1,1	6,9	5,6	2,11	24
08.11.18	66,1	43,7	22,4	97,7	95,7	97,7	96,8	-1,0	6,9	5,6	2,15	24
09.11.18	67,9	43,9	24,0	98,1	96,0	97,9	97,0	-1,0	6,9	5,6	2,30	24
10.11.18	70,0	44,5	25,5	99,1	96,9	98,9	97,9	-1,0	6,9	5,6	2,47	24
11.11.18	72,7	45,3	27,3	100,1	97,7	99,7	98,7	-1,0	4,7	5,6	2,67	24
12.11.18	73,8	46,0	27,9	101,5	99,0	101,0	100,1	-1,1	3,9	5,5	2,76	24
13.11.18	74,1	46,7	27,4	102,2	99,6	101,7	100,7	-1,0	4,2	5,5	2,73	24
14.11.18	73,2	46,3	26,9	102,4	100,0	102,0	101,0	-1,0	4,3	5,5	2,69	24
15.11.18	72,3	46,0	26,3	103,0	100,6	102,7	101,7	-1,1	4,0	5,5	2,64	24
16.11.18	71,1	45,3	25,8	100,9	98,6	100,7	99,7	-1,1	4,0	5,6	2,53	24
17.11.18	69,0	44,2	24,8	97,4	95,2	97,2	96,3	-1,1	4,0	5,7	2,35	24
18.11.18	69,1	44,7	24,4	97,5	95,3	97,4	96,4	-1,1	4,2	5,7	2,32	24
Итого	67,6	44,2	23,4	3 023,3	2960,4	3 012,9	2 984,9	-24,5	6,2	5,6	69,36	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,40

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,40

Потребление за недостающий период

2,40

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	64 622,2	64 041,2	63 013,4	63 372,6	-359,2	1 754,95	29639

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 7

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 1181

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	48,5	19,1	61,2	59,9	61,2	60,5	-0,6	5,8	4,6	1,15	24
20.10.18	67,8	49,0	18,8	61,6	60,4	61,6	60,9	-0,6	5,7	4,6	1,14	24
21.10.18	67,6	48,5	19,0	60,8	59,6	60,8	60,2	-0,6	5,8	4,6	1,13	24
22.10.18	67,8	48,5	19,3	61,1	59,8	61,0	60,4	-0,6	5,7	4,6	1,16	24
23.10.18	67,2	48,1	19,1	60,4	59,2	60,4	59,8	-0,6	5,7	4,6	1,13	24
24.10.18	67,2	48,1	19,2	60,4	59,1	60,4	59,8	-0,6	5,7	4,6	1,13	24
25.10.18	67,0	48,3	18,8	60,8	59,5	60,8	60,1	-0,6	5,7	4,6	1,12	24
26.10.18	66,9	48,6	18,3	60,7	59,5	60,7	60,1	-0,6	5,7	4,6	1,09	24
27.10.18	66,9	48,3	18,6	60,5	59,3	60,5	59,9	-0,5	5,7	4,6	1,11	24
28.10.18	66,9	47,8	19,2	59,8	58,6	59,8	59,1	-0,6	5,7	4,6	1,12	24
29.10.18	66,3	47,6	18,7	59,8	58,6	59,8	59,2	-0,5	5,7	4,6	1,10	24
30.10.18	65,9	46,6	19,3	58,9	57,7	58,9	58,3	-0,6	5,7	4,6	1,11	24
31.10.18	66,3	46,8	19,6	59,9	58,7	59,9	59,3	-0,6	5,7	4,6	1,15	24
01.11.18	66,5	46,6	19,9	59,0	57,8	59,1	58,5	-0,6	5,7	4,6	1,15	24
02.11.18	66,6	47,0	19,7	59,3	58,1	59,4	58,8	-0,7	5,7	4,6	1,14	24
03.11.18	66,5	47,1	19,5	59,3	58,1	59,4	58,8	-0,7	5,7	4,6	1,13	24
04.11.18	66,7	47,3	19,5	59,4	58,2	59,5	58,9	-0,7	5,7	4,6	1,13	24
05.11.18	66,6	47,3	19,3	59,1	57,9	59,2	58,6	-0,7	5,7	4,6	1,12	24
06.11.18	67,1	47,7	19,5	60,0	58,8	60,1	59,5	-0,7	5,7	4,6	1,15	24
07.11.18	66,7	47,2	19,5	58,6	57,4	58,7	58,1	-0,7	5,7	4,6	1,12	24
08.11.18	67,3	47,4	19,9	58,5	57,3	58,6	58,0	-0,7	5,7	4,6	1,14	24
09.11.18	69,2	48,0	21,1	59,9	58,6	59,9	59,3	-0,6	5,7	4,6	1,24	24
10.11.18	71,3	49,2	22,1	61,2	59,8	61,1	60,5	-0,6	5,7	4,6	1,32	24
11.11.18	74,1	50,7	23,5	62,2	60,6	61,9	61,2	-0,6	5,7	4,6	1,43	24
12.11.18	75,3	51,5	23,8	63,6	62,0	63,3	62,5	-0,5	5,7	4,5	1,48	24
13.11.18	75,5	52,1	23,4	64,1	62,5	63,7	62,9	-0,5	5,7	4,5	1,46	24
14.11.18	74,6	51,5	23,0	64,2	62,7	64,0	63,2	-0,5	5,7	4,5	1,44	24
15.11.18	73,4	49,7	23,7	44,8	43,7	44,6	44,1	-0,4	4,7	3,7	1,04	22
16.11.18	72,4	50,5	21,9	64,0	62,5	64,0	63,2	-0,7	5,8	4,5	1,37	24
17.11.18	70,3	49,1	21,2	61,4	60,0	61,4	60,7	-0,7	5,8	4,6	1,27	24
18.11.18	70,3	49,4	20,9	61,3	60,0	61,3	60,6	-0,6	5,8	4,6	1,26	24
Итого	68,8	48,5	20,3	1 865,9	1826,2	1 865,4	1 845,1	-18,9	5,7	4,6	37,05	742

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 26 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,30

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,41

Потребление за недостающий период

1,30

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 038,2	3 037,2	2 974,2	3 002,4	-28,2	55,85	1641,15

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А. С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 7/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 223368

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,8	46,8	22,0	77,8	76,1	77,0	76,3	-0,2	7,0	4,8	1,68	24
20.10.18	69,0	47,4	21,6	78,3	76,6	77,6	76,8	-0,2	7,0	4,8	1,65	24
21.10.18	68,7	46,9	21,8	77,3	75,7	76,7	75,9	-0,2	7,0	4,8	1,65	24
22.10.18	68,9	46,6	22,3	77,6	75,9	76,9	76,2	-0,2	7,0	4,8	1,70	24
23.10.18	68,4	46,3	22,1	76,8	75,2	76,2	75,5	-0,3	7,0	4,8	1,66	24
24.10.18	68,4	46,3	22,1	76,8	75,1	76,1	75,4	-0,3	7,0	4,8	1,66	24
25.10.18	68,2	46,4	21,8	76,9	75,3	76,5	75,8	-0,5	7,0	4,8	1,64	24
26.10.18	68,0	46,9	21,1	77,2	75,5	76,8	76,0	-0,5	7,0	4,8	1,60	24
27.10.18	68,1	46,5	21,6	76,9	75,3	76,5	75,7	-0,4	7,0	4,8	1,63	24
28.10.18	68,1	45,7	22,3	75,9	74,4	75,5	74,8	-0,4	7,0	4,8	1,66	24
29.10.18	67,4	45,6	21,9	76,0	74,5	75,6	74,9	-0,4	7,0	4,8	1,63	24
30.10.18	67,0	44,5	22,5	74,8	73,3	74,4	73,7	-0,4	7,0	4,8	1,65	24
31.10.18	67,5	44,6	22,9	76,1	74,6	75,7	75,0	-0,5	7,0	4,8	1,71	24
01.11.18	67,6	44,5	23,1	75,0	73,5	74,6	73,9	-0,4	7,0	4,8	1,70	24
02.11.18	67,7	45,0	22,7	75,4	73,8	75,0	74,3	-0,5	7,0	4,8	1,68	24
03.11.18	67,6	45,1	22,5	75,5	73,9	75,1	74,4	-0,4	7,0	4,8	1,67	24
04.11.18	67,8	45,4	22,5	75,6	74,0	75,2	74,5	-0,4	7,0	4,8	1,66	24
05.11.18	67,7	45,3	22,4	75,2	73,7	74,8	74,1	-0,5	7,0	4,8	1,65	24
06.11.18	68,2	45,6	22,7	76,4	74,7	76,0	75,3	-0,6	7,0	4,8	1,70	24
07.11.18	67,8	45,1	22,6	74,5	73,0	74,3	73,5	-0,6	7,0	4,8	1,65	24
08.11.18	68,4	45,3	23,1	74,4	72,8	74,2	73,4	-0,7	7,0	4,8	1,68	24
09.11.18	70,3	45,7	24,6	76,0	74,3	75,8	75,0	-0,7	7,0	4,8	1,83	24
10.11.18	72,5	46,5	26,0	77,7	75,8	77,4	76,6	-0,8	7,0	4,8	1,97	24
11.11.18	75,3	47,6	27,7	78,8	76,8	78,4	77,6	-0,7	7,0	4,8	2,13	24
12.11.18	76,6	48,3	28,2	80,6	78,5	80,1	79,2	-0,7	7,0	4,8	2,21	24
13.11.18	76,7	49,1	27,6	81,1	79,1	80,7	79,7	-0,7	7,0	4,8	2,19	24
14.11.18	75,8	48,8	27,0	81,3	79,2	80,9	80,0	-0,8	7,0	4,8	2,14	24
15.11.18	74,1	46,9	27,2	57,4	56,0	57,1	56,5	-0,5	7,0	4,8	1,53	24
16.11.18	73,6	47,8	25,8	81,3	79,4	81,0	80,1	-0,7	7,0	4,8	2,05	24
17.11.18	71,5	46,7	24,8	78,0	76,2	77,8	77,1	-0,8	7,0	4,8	1,89	24
18.11.18	71,5	47,0	24,5	77,9	76,1	77,7	76,9	-0,8	7,0	4,8	1,86	24
Итого	69,9	46,3	23,6	2 370,2	2318,3	2 357,6	2 334,1	-15,8	7,0	4,8	54,74	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,93

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,93

Потребление за недостающий период

1,93

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	22 372,9	22 149,7	21 798,8	21 888,5	-89,8	568,88	11342

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 8/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138208

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	41,3	26,4	73,8	72,3	72,5	71,9	0,4	6,3	5,0	1,90	24
20.10.18	67,9	41,9	26,0	74,5	72,9	73,1	72,5	0,4	6,6	5,0	1,89	24
21.10.18	67,6	41,6	26,0	73,6	72,1	72,3	71,7	0,3	6,6	5,0	1,88	24
22.10.18	67,8	41,3	26,6	73,1	71,6	71,8	71,3	0,3	6,6	5,0	1,90	24
23.10.18	67,3	41,2	26,1	74,0	72,5	72,8	72,2	0,3	6,6	5,0	1,89	24
24.10.18	67,3	41,3	25,9	74,8	73,3	73,6	73,0	0,3	6,6	5,0	1,90	24
25.10.18	67,1	41,4	25,7	74,2	72,8	73,0	72,5	0,3	6,6	5,0	1,87	24
26.10.18	66,9	41,8	25,1	74,7	73,2	73,6	72,9	0,3	6,6	5,0	1,84	24
27.10.18	67,0	41,5	25,5	74,3	72,8	73,1	72,6	0,2	6,6	5,0	1,85	24
28.10.18	67,0	40,9	26,1	73,4	72,0	72,2	71,7	0,3	6,6	5,0	1,88	24
29.10.18	66,3	40,7	25,7	73,3	71,8	72,1	71,6	0,2	6,6	5,0	1,84	24
30.10.18	65,9	39,9	26,0	72,3	70,8	71,1	70,7	0,2	6,6	5,0	1,84	24
31.10.18	66,4	39,8	26,6	73,2	71,7	72,0	71,6	0,2	6,6	5,0	1,91	24
01.11.18	66,5	39,6	26,9	72,1	70,7	71,0	70,5	0,2	6,6	5,0	1,90	24
02.11.18	66,7	39,8	26,9	72,4	70,9	71,3	70,8	0,1	6,6	5,0	1,90	24
03.11.18	66,6	40,0	26,6	72,8	71,3	71,6	71,1	0,2	6,6	5,0	1,90	24
04.11.18	66,8	40,2	26,5	73,1	71,6	71,6	71,2	0,4	6,6	5,0	1,90	24
05.11.18	66,7	40,2	26,5	72,7	71,3	71,2	70,7	0,5	6,6	5,0	1,88	24
06.11.18	67,2	40,4	26,8	73,6	72,2	72,1	71,6	0,6	6,6	5,0	1,93	24
07.11.18	66,7	40,2	26,5	73,0	71,5	71,4	70,9	0,6	6,6	5,0	1,89	24
08.11.18	67,3	40,5	26,9	73,4	71,9	71,8	71,3	0,6	6,6	5,0	1,93	24
09.11.18	69,2	40,6	28,6	74,0	72,4	72,3	71,8	0,6	6,6	5,0	2,07	24
10.11.18	71,3	41,2	30,2	75,2	73,5	73,4	72,8	0,7	6,6	5,0	2,21	24
11.11.18	74,1	41,9	32,2	76,1	74,3	74,1	73,5	0,8	6,6	5,0	2,39	24
12.11.18	75,3	42,4	32,9	77,5	75,6	75,4	74,7	0,9	6,6	5,0	2,48	24
13.11.18	75,5	43,1	32,4	78,1	76,1	76,0	75,3	0,8	6,6	5,0	2,47	24
14.11.18	74,6	42,8	31,8	78,2	76,3	76,2	75,5	0,8	6,6	5,0	2,42	24
15.11.18	73,7	42,7	31,0	78,6	76,7	76,6	75,9	0,8	6,7	5,0	2,38	24
16.11.18	72,5	42,0	30,5	75,8	74,1	74,3	73,6	0,5	6,7	5,0	2,26	24
17.11.18	70,3	40,8	29,5	73,3	71,7	72,1	71,6	0,0	6,7	5,0	2,11	24
18.11.18	70,3	41,2	29,2	73,4	71,7	72,2	71,6	0,1	6,7	5,0	2,09	24
Итого	68,8	41,1	27,7	2 302,4	2253,4	2 257,8	2 240,7	12,8	6,6	5,0	62,54	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,16

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,16

Потребление за недостающий период

2,16

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	54 605,1	54 081,7	53 178,4	53 559,4	-380,9	1 680,36	27986

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 9

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138391

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,0	46,3	21,7	80,2	78,6	80,4	79,7	-1,1	6,2	5,0	1,70	24
20.10.18	68,1	46,8	21,3	80,8	79,2	81,0	80,2	-1,0	6,2	5,0	1,69	24
21.10.18	67,8	46,4	21,4	79,7	78,0	80,0	79,2	-1,1	6,2	5,0	1,67	24
22.10.18	68,1	46,3	21,8	79,9	78,3	80,2	79,4	-1,1	6,2	5,0	1,71	24
23.10.18	67,5	46,0	21,5	79,1	77,4	79,4	78,6	-1,2	6,1	5,0	1,67	24
24.10.18	67,6	46,0	21,5	79,0	77,3	79,3	78,6	-1,2	6,2	5,0	1,66	24
25.10.18	67,3	46,0	21,3	79,4	77,8	79,8	79,0	-1,3	6,2	5,0	1,65	24
26.10.18	67,2	46,3	20,9	79,5	77,8	79,8	79,0	-1,2	6,2	5,0	1,63	24
27.10.18	67,2	46,0	21,2	79,2	77,6	79,5	78,7	-1,2	6,2	5,0	1,64	24
28.10.18	67,2	45,6	21,6	78,3	76,7	78,5	77,8	-1,1	6,2	5,0	1,66	24
29.10.18	66,6	45,3	21,3	78,3	76,7	78,6	77,9	-1,2	6,2	5,0	1,63	24
30.10.18	66,2	44,4	21,7	77,0	75,5	77,3	76,6	-1,1	6,2	5,0	1,64	24
31.10.18	66,6	44,5	22,1	78,4	76,8	78,7	78,0	-1,2	6,3	5,0	1,70	24
01.11.18	66,8	44,3	22,5	77,2	75,7	77,5	76,8	-1,1	6,3	5,0	1,70	24
02.11.18	66,9	44,5	22,4	77,6	76,0	77,8	77,1	-1,1	6,2	5,0	1,70	24
03.11.18	66,8	44,5	22,3	77,6	76,1	77,8	77,1	-1,0	6,2	5,0	1,70	24
04.11.18	67,0	44,7	22,4	77,7	76,2	77,9	77,2	-1,0	6,2	5,0	1,70	24
05.11.18	66,9	44,6	22,3	77,3	75,7	77,5	76,8	-1,1	6,2	5,0	1,68	24
06.11.18	67,4	45,0	22,5	78,5	76,8	78,7	77,9	-1,1	6,2	5,0	1,73	24
07.11.18	66,9	44,6	22,3	76,5	75,0	76,8	76,1	-1,1	6,2	5,0	1,68	24
08.11.18	67,6	44,9	22,7	76,3	74,7	76,7	75,9	-1,2	6,2	5,0	1,69	24
09.11.18	69,5	45,5	24,0	78,1	76,4	78,3	77,6	-1,2	6,2	5,0	1,83	24
10.11.18	71,7	46,4	25,3	79,8	78,0	79,9	79,2	-1,1	6,2	5,0	1,98	24
11.11.18	74,5	47,3	27,2	81,0	79,0	80,9	80,1	-1,1	6,3	5,0	2,15	24
12.11.18	75,7	47,9	27,8	82,9	80,8	82,8	81,8	-1,0	6,3	5,0	2,25	24
13.11.18	75,8	48,4	27,4	83,6	81,5	83,3	82,4	-0,9	6,3	5,0	2,24	24
14.11.18	74,9	48,0	26,8	83,8	81,7	83,6	82,7	-0,9	6,3	5,0	2,20	24
15.11.18	73,6	46,0	27,6	59,3	57,8	59,2	58,6	-0,8	5,2	5,0	1,60	24
16.11.18	72,7	47,0	25,7	83,1	81,1	83,4	82,5	-1,4	6,3	5,0	2,09	24
17.11.18	70,6	45,8	24,9	79,7	78,0	80,1	79,4	-1,4	6,3	5,0	1,94	24
18.11.18	70,7	46,1	24,5	79,7	77,9	80,1	79,3	-1,3	6,3	5,0	1,91	24
Итого	69,1	45,9	23,2	2 438,7	2386,2	2 444,8	2 421,0	-34,8	6,2	5,0	55,41	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,98

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,98

Потребление за недостающий период

1,98

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	54 027,4	53 609,4	52 614,2	53 010,8	-396,5	1 458,81	28486

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 10

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 192205

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	45,4	22,0	92,7	90,8	92,2	91,2	-0,5	7,0	5,2	2,00	24
20.10.18	67,6	45,9	21,8	93,5	91,6	93,0	92,1	-0,4	7,0	5,2	1,99	24
21.10.18	67,4	45,7	21,7	92,6	90,7	92,1	91,1	-0,4	7,0	5,2	1,97	24
22.10.18	67,6	45,5	22,1	92,4	90,5	91,9	91,0	-0,5	7,0	5,2	2,00	24
23.10.18	67,0	45,1	21,9	91,4	89,5	90,9	90,0	-0,5	7,0	5,2	1,96	24
24.10.18	67,0	45,2	21,9	91,5	89,6	91,0	90,0	-0,4	7,0	5,2	1,96	24
25.10.18	66,9	45,2	21,7	91,3	89,4	90,8	89,9	-0,4	7,0	5,2	1,94	24
26.10.18	66,7	45,6	21,2	92,0	90,1	91,5	90,5	-0,4	7,0	5,2	1,91	24
27.10.18	66,8	45,3	21,4	91,7	89,8	91,2	90,2	-0,4	7,0	5,2	1,92	24
28.10.18	66,8	44,8	21,9	90,8	88,9	90,3	89,4	-0,4	7,0	5,2	1,95	24
29.10.18	66,1	44,5	21,6	90,7	88,9	90,3	89,5	-0,6	7,0	5,2	1,92	24
30.10.18	65,7	43,7	22,0	89,7	87,9	89,3	88,5	-0,6	7,0	5,2	1,93	24
31.10.18	66,1	43,8	22,3	90,6	88,9	90,2	89,4	-0,6	7,0	5,2	1,99	24
01.11.18	66,3	43,6	22,7	89,6	87,9	89,2	88,5	-0,6	7,0	5,2	1,99	24
02.11.18	66,4	43,8	22,7	89,9	88,1	89,5	88,8	-0,6	7,0	5,2	2,00	24
03.11.18	66,3	43,9	22,4	90,1	88,3	89,6	88,8	-0,5	7,0	5,2	1,98	24
04.11.18	66,5	44,0	22,5	90,2	88,5	89,8	89,0	-0,6	7,0	5,2	1,99	24
05.11.18	66,4	44,0	22,4	89,9	88,1	89,4	88,7	-0,6	7,0	5,2	1,97	24
06.11.18	66,9	44,3	22,6	90,7	88,8	90,2	89,4	-0,6	7,0	5,2	2,01	24
07.11.18	66,5	44,2	22,3	90,0	88,2	89,6	88,8	-0,6	7,0	5,2	1,97	24
08.11.18	67,1	44,4	22,7	90,5	88,7	90,0	89,2	-0,5	7,0	5,2	2,01	24
09.11.18	68,9	44,8	24,1	90,8	88,8	90,3	89,4	-0,6	7,0	5,2	2,14	24
10.11.18	71,0	45,5	25,5	91,8	89,8	91,1	90,2	-0,4	7,0	5,2	2,29	24
11.11.18	73,8	46,5	27,3	92,8	90,6	91,9	90,9	-0,4	7,0	5,2	2,48	24
12.11.18	75,0	47,0	28,0	94,0	91,7	93,1	92,1	-0,4	7,0	5,2	2,57	24
13.11.18	75,2	47,5	27,7	94,6	92,3	93,6	92,6	-0,4	7,0	5,1	2,56	24
14.11.18	74,3	47,2	27,1	94,9	92,5	93,9	93,0	-0,5	7,0	5,1	2,51	24
15.11.18	73,4	47,0	26,5	95,4	93,1	94,5	93,6	-0,4	7,0	5,1	2,47	24
16.11.18	72,2	45,9	26,3	90,2	88,1	89,4	88,6	-0,5	7,0	5,1	2,32	24
17.11.18	70,1	44,9	25,1	90,1	88,2	89,3	88,4	-0,2	7,0	5,3	2,22	24
18.11.18	70,1	45,3	24,8	90,3	88,3	89,4	88,5	-0,2	7,0	5,3	2,19	24
Итого	68,6	45,1	23,4	2 836,7	2776,6	2 818,7	2 791,2	-14,7	7,0	5,2	65,11	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,24

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,24

Потребление за недостающий период

2,24

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	44 431,6	44 082,6	43 323,7	43 604,8	-281,2	1 175,82	20592

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 12

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 190232

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	44,4	23,4	77,2	75,5	76,8	76,1	-0,6	6,2	4,9	1,77	24
20.10.18	68,0	45,0	23,0	77,9	76,2	77,6	76,8	-0,6	6,2	4,9	1,76	24
21.10.18	67,7	44,7	23,0	77,2	75,5	76,8	76,1	-0,6	6,3	4,9	1,74	24
22.10.18	67,9	44,5	23,5	77,1	75,4	76,7	76,0	-0,6	6,2	4,9	1,77	24
23.10.18	67,4	44,2	23,1	76,3	74,8	76,0	75,3	-0,5	6,2	4,9	1,73	24
24.10.18	67,4	44,3	23,2	76,6	75,0	76,3	75,6	-0,5	6,2	4,9	1,74	24
25.10.18	67,2	44,3	22,9	76,4	74,9	76,1	75,4	-0,5	6,2	4,9	1,72	24
26.10.18	67,1	44,7	22,4	77,0	75,4	76,7	76,0	-0,6	6,2	4,9	1,69	24
27.10.18	67,1	44,4	22,7	76,8	75,3	76,4	75,7	-0,4	6,2	4,9	1,71	24
28.10.18	67,1	43,9	23,2	76,1	74,6	75,7	74,9	-0,4	6,2	4,9	1,73	24
29.10.18	66,5	43,7	22,8	76,2	74,7	75,8	75,0	-0,3	6,2	4,9	1,70	24
30.10.18	66,0	42,7	23,3	75,2	73,8	74,9	74,2	-0,4	6,2	4,9	1,72	24
31.10.18	66,5	42,9	23,6	76,1	74,6	75,7	75,0	-0,4	6,2	4,9	1,76	24
01.11.18	66,6	42,7	24,0	75,2	73,8	74,8	74,1	-0,3	6,2	4,9	1,77	24
02.11.18	66,8	43,0	23,7	75,5	74,1	75,1	74,4	-0,3	6,2	4,9	1,76	24
03.11.18	66,7	43,1	23,5	75,7	74,2	75,3	74,6	-0,4	6,2	4,9	1,75	24
04.11.18	66,8	43,3	23,5	75,8	74,3	75,4	74,7	-0,4	6,2	4,9	1,75	24
05.11.18	66,8	43,2	23,5	75,5	74,0	75,1	74,4	-0,4	6,2	4,9	1,74	24
06.11.18	67,3	43,4	23,9	76,2	74,6	75,8	75,0	-0,5	6,2	4,9	1,78	24
07.11.18	66,8	43,2	23,6	75,6	74,1	75,2	74,5	-0,4	6,2	4,9	1,75	24
08.11.18	67,4	43,5	23,9	76,0	74,4	75,6	74,9	-0,5	6,2	4,9	1,78	24
09.11.18	69,3	43,8	25,6	76,3	74,7	75,8	75,1	-0,4	6,2	4,9	1,91	24
10.11.18	71,5	44,3	27,2	77,1	75,4	76,6	75,8	-0,4	6,2	4,9	2,05	24
11.11.18	74,2	45,2	29,1	77,9	76,0	77,2	76,5	-0,5	6,2	4,9	2,21	24
12.11.18	75,4	45,7	29,7	78,9	76,9	78,1	77,4	-0,5	6,2	4,9	2,28	24
13.11.18	75,6	46,4	29,2	79,4	77,4	78,6	77,9	-0,5	6,2	4,8	2,26	24
14.11.18	74,7	46,1	28,5	79,6	77,7	78,9	78,1	-0,5	6,2	4,8	2,22	24
15.11.18	73,8	46,0	27,8	80,0	78,1	79,4	78,6	-0,5	6,3	4,8	2,17	24
16.11.18	72,6	45,3	27,3	78,5	76,6	77,9	77,1	-0,5	6,3	4,9	2,09	24
17.11.18	70,5	44,2	26,3	75,8	74,1	75,2	74,5	-0,4	6,3	5,0	1,95	24
18.11.18	70,5	44,5	26,0	75,8	74,2	75,3	74,6	-0,5	6,3	5,0	1,93	24
Итого	68,9	44,2	24,7	2 380,6	2329,9	2 366,8	2 344,4	-14,6	6,2	4,9	57,65	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,99

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,99

Потребление за недостающий период

1,99

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	29 655,4	29 336,6	28 918,9	29 031,3	-112,4	805,99	16086

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 12/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 223479

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,2	45,6	22,5	94,8	92,8	94,9	93,9	-1,2	5,9	4,5	2,09	24
20.10.18	68,3	46,1	22,2	95,6	93,6	95,7	94,8	-1,2	5,9	4,5	2,08	24
21.10.18	68,1	45,8	22,2	94,5	92,6	94,7	93,8	-1,2	5,9	4,5	2,06	24
22.10.18	68,3	45,7	22,6	94,6	92,6	94,7	93,8	-1,2	5,8	4,5	2,09	24
23.10.18	67,7	45,3	22,4	93,5	91,5	93,7	92,7	-1,2	5,8	4,5	2,05	24
24.10.18	67,7	45,3	22,4	94,3	92,4	94,4	93,5	-1,1	5,8	4,5	2,07	24
25.10.18	67,5	45,4	22,1	93,8	91,9	94,0	93,0	-1,1	5,8	4,5	2,03	24
26.10.18	67,4	45,8	21,6	94,5	92,5	94,6	93,7	-1,1	5,8	4,5	2,00	24
27.10.18	67,4	45,5	21,9	94,1	92,1	94,2	93,2	-1,1	5,8	4,5	2,02	24
28.10.18	67,4	45,0	22,5	93,0	91,1	93,1	92,2	-1,1	5,8	4,5	2,05	24
29.10.18	66,8	44,6	22,2	92,9	91,0	93,1	92,1	-1,2	5,8	4,5	2,02	24
30.10.18	66,4	43,8	22,5	91,7	89,9	91,9	91,1	-1,2	5,8	4,5	2,02	24
31.10.18	66,8	43,9	23,0	92,8	90,9	92,9	92,1	-1,2	5,8	4,5	2,09	24
01.11.18	66,9	43,6	23,3	83,9	82,2	84,0	83,3	-1,1	5,8	4,5	1,92	22
02.11.18	67,1	43,8	23,3	92,0	90,1	92,1	91,3	-1,2	5,8	4,5	2,10	24
03.11.18	67,0	43,9	23,1	92,4	90,4	92,4	91,6	-1,2	5,8	4,5	2,09	24
04.11.18	67,2	44,1	23,1	92,5	90,6	92,6	91,8	-1,1	5,8	4,5	2,10	24
05.11.18	67,1	44,1	23,0	92,0	90,1	92,1	91,2	-1,1	5,8	4,5	2,07	24
06.11.18	67,6	44,3	23,3	93,0	91,1	93,1	92,2	-1,0	5,8	4,5	2,12	24
07.11.18	67,2	44,1	23,0	92,3	90,4	92,4	91,5	-1,1	5,8	4,5	2,08	24
08.11.18	67,8	44,5	23,3	92,8	90,9	92,8	91,9	-1,1	5,8	4,5	2,12	24
09.11.18	69,7	44,8	24,9	93,5	91,4	93,3	92,4	-1,0	5,8	4,5	2,27	24
10.11.18	71,8	45,5	26,3	94,8	92,6	94,5	93,6	-1,0	5,8	4,5	2,44	24
11.11.18	74,7	46,5	28,1	95,8	93,5	95,4	94,5	-1,0	5,8	4,4	2,63	24
12.11.18	75,9	47,2	28,7	97,4	94,9	96,9	95,9	-1,0	5,8	4,4	2,73	24
13.11.18	76,1	47,7	28,3	98,1	95,5	97,6	96,6	-1,0	5,8	4,4	2,71	24
14.11.18	75,1	47,4	27,7	98,3	95,8	97,9	96,9	-1,0	5,8	4,4	2,66	24
15.11.18	74,3	47,2	27,1	98,8	96,4	98,4	97,4	-1,0	5,9	4,4	2,61	24
16.11.18	73,0	46,4	26,6	96,6	94,3	96,3	95,3	-1,0	5,9	4,5	2,51	24
17.11.18	70,9	45,1	25,8	93,1	90,9	92,8	91,9	-1,0	5,9	4,6	2,34	24
18.11.18	70,9	45,4	25,5	93,2	91,1	93,0	92,0	-0,9	5,9	4,6	2,32	24
Итого	69,3	45,3	24,0	2 910,4	2847,0	2 909,5	2 881,0	-33,9	5,8	4,5	68,47	742

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 26 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,39

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,59

Потребление за недостающий период

2,39

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	26 159,2	26 162,7	25 498,0	25 880,3	-382,3	695,14	12025

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 12/2

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 1200

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	47,2	20,5	53,9	52,8	52,7	52,2	0,6	6,2	5,0	1,09	24
20.10.18	67,9	47,7	20,2	54,5	53,3	53,2	52,7	0,7	6,2	4,9	1,08	24
21.10.18	67,6	47,3	20,3	53,8	52,7	52,6	52,0	0,6	6,2	5,0	1,07	24
22.10.18	67,8	47,2	20,6	53,8	52,7	52,6	52,1	0,6	6,2	4,9	1,09	24
23.10.18	67,3	46,8	20,5	53,2	52,1	52,1	51,6	0,6	6,2	5,0	1,07	24
24.10.18	67,3	46,9	20,4	53,9	52,8	52,7	52,2	0,6	6,2	4,9	1,08	24
25.10.18	67,1	46,9	20,2	53,5	52,4	52,4	51,8	0,6	6,2	4,9	1,06	24
26.10.18	67,0	47,2	19,7	53,9	52,8	52,7	52,2	0,6	6,2	4,9	1,04	24
27.10.18	67,0	47,0	20,0	53,6	52,5	52,4	51,9	0,6	6,2	4,9	1,05	24
28.10.18	67,0	46,6	20,4	53,0	51,9	51,8	51,3	0,6	6,2	5,0	1,06	24
29.10.18	66,4	46,1	20,3	52,9	51,8	51,8	51,3	0,6	6,2	4,9	1,05	24
30.10.18	65,9	45,3	20,6	52,1	51,1	51,0	50,6	0,5	6,1	4,9	1,06	24
31.10.18	66,4	45,5	20,9	52,9	51,8	51,7	51,2	0,6	6,2	5,0	1,09	24
01.11.18	66,5	45,3	21,2	50,9	49,9	49,8	49,4	0,5	6,2	5,0	1,06	23
02.11.18	66,7	45,5	21,2	52,4	51,3	51,2	50,7	0,6	6,2	5,0	1,09	24
03.11.18	66,6	45,6	20,9	52,6	51,6	51,5	51,0	0,6	6,2	4,9	1,08	24
04.11.18	66,8	45,9	20,9	52,7	51,6	51,5	51,0	0,6	6,2	5,0	1,08	24
05.11.18	66,7	45,8	20,9	52,4	51,3	51,3	50,8	0,6	6,1	4,9	1,07	24
06.11.18	67,2	46,1	21,1	53,0	51,9	51,9	51,4	0,6	6,2	4,9	1,10	24
07.11.18	66,7	45,8	21,0	52,4	51,3	51,3	50,8	0,6	6,2	4,9	1,08	24
08.11.18	67,3	46,2	21,1	52,8	51,8	51,7	51,2	0,6	6,2	4,9	1,10	24
09.11.18	69,3	46,6	22,7	53,3	52,2	52,1	51,6	0,6	6,2	4,9	1,18	24
10.11.18	71,4	47,5	24,0	54,1	52,9	52,8	52,2	0,6	6,2	4,9	1,27	24
11.11.18	74,1	48,5	25,6	53,7	52,4	52,3	51,7	0,6	6,2	4,9	1,34	24
12.11.18	75,4	49,2	26,1	55,8	54,4	54,3	53,7	0,7	6,2	4,9	1,42	24
13.11.18	75,5	49,8	25,7	56,2	54,8	54,7	54,1	0,7	6,2	4,9	1,41	24
14.11.18	74,6	49,4	25,2	56,3	54,9	54,9	54,2	0,7	6,2	4,9	1,38	24
15.11.18	73,7	49,1	24,6	56,6	55,2	55,1	54,5	0,7	6,3	4,9	1,36	24
16.11.18	72,4	48,3	24,1	55,1	53,8	53,8	53,2	0,6	6,2	4,9	1,30	24
17.11.18	70,3	46,9	23,4	53,1	51,9	51,9	51,4	0,6	6,2	5,0	1,22	24
18.11.18	70,4	47,2	23,2	53,2	52,0	51,9	51,4	0,6	6,2	5,0	1,21	24
Итого	68,8	47,0	21,9	1 661,4	1626,0	1 623,8	1 607,2	18,7	6,2	4,9	35,62	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,24

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,30

Потребление за недостающий период

1,24

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 567,7	2 508,9	2 513,2	2 483,1	30,1	54,03	1138,6

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 13

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194417

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,8	46,8	22,0	119,2	116,7	115,1	113,9	2,8	7,0	4,5	2,57	24
20.10.18	68,9	47,3	21,7	120,3	117,7	116,2	115,0	2,7	7,0	4,4	2,55	24
21.10.18	68,7	47,0	21,7	119,1	116,6	115,1	113,8	2,8	7,0	4,5	2,54	24
22.10.18	68,9	46,8	22,1	119,0	116,4	114,9	113,7	2,7	7,0	4,5	2,58	24
23.10.18	68,3	46,4	21,9	117,5	115,0	113,6	112,4	2,6	7,0	4,5	2,53	24
24.10.18	68,3	46,4	21,9	118,1	115,7	114,2	113,0	2,7	7,0	4,5	2,54	24
25.10.18	68,1	46,4	21,7	117,6	115,2	113,7	112,5	2,7	7,0	4,5	2,51	24
26.10.18	68,0	46,8	21,2	118,5	116,0	114,6	113,4	2,7	7,0	4,4	2,46	24
27.10.18	68,0	46,6	21,4	118,1	115,7	114,2	113,0	2,6	7,0	4,4	2,48	24
28.10.18	68,1	46,1	21,9	116,9	114,5	113,1	111,8	2,6	7,0	4,5	2,51	24
29.10.18	67,4	45,8	21,6	116,8	114,4	113,1	111,9	2,5	7,0	4,4	2,47	24
30.10.18	66,9	45,1	21,8	116,3	113,9	112,6	111,5	2,4	7,0	4,4	2,49	24
31.10.18	67,3	44,6	22,7	112,5	110,2	108,9	107,8	2,3	7,0	4,5	2,50	24
01.11.18	67,5	45,0	22,6	115,6	113,2	111,8	110,7	2,5	7,0	4,5	2,56	24
02.11.18	67,7	45,2	22,5	116,0	113,6	112,2	111,1	2,5	7,0	4,5	2,56	24
03.11.18	67,6	45,2	22,4	116,2	113,8	112,4	111,3	2,4	7,0	4,4	2,55	24
04.11.18	67,8	45,4	22,4	116,6	114,1	112,8	111,7	2,4	7,0	4,5	2,56	24
05.11.18	67,7	45,3	22,4	115,9	113,5	112,1	111,0	2,4	7,0	4,4	2,54	24
06.11.18	68,2	45,5	22,7	117,1	114,7	113,3	112,1	2,6	7,0	4,4	2,60	24
07.11.18	67,8	45,3	22,5	116,2	113,8	112,4	111,4	2,4	7,0	4,4	2,57	24
08.11.18	68,3	45,8	22,5	118,4	115,9	114,5	113,4	2,5	7,0	4,4	2,61	24
09.11.18	70,2	46,1	24,0	117,4	114,8	113,5	112,3	2,5	7,0	4,4	2,76	24
10.11.18	72,4	46,8	25,6	118,9	116,1	114,7	113,5	2,6	7,0	4,4	2,97	24
11.11.18	75,3	47,8	27,5	120,4	117,4	116,1	114,9	2,5	7,0	4,4	3,23	24
12.11.18	76,4	48,4	28,1	122,3	119,1	117,8	116,5	2,6	7,0	4,4	3,35	24
13.11.18	76,8	49,1	27,7	124,5	121,3	119,9	118,6	2,7	7,0	4,4	3,36	24
14.11.18	75,7	48,4	27,3	123,3	120,2	118,9	117,6	2,6	7,0	4,4	3,29	24
15.11.18	74,9	48,2	26,7	124,6	121,5	120,2	118,9	2,7	7,0	4,4	3,25	24
16.11.18	73,7	47,5	26,2	121,9	119,0	117,7	116,4	2,6	7,0	4,4	3,12	24
17.11.18	71,4	46,2	25,3	117,2	114,6	113,2	112,0	2,6	7,0	4,5	2,90	24
18.11.18	71,5	46,4	25,1	117,2	114,6	113,3	112,1	2,5	7,0	4,5	2,88	24
Итого	69,9	46,4	23,4	3 669,5	3589,1	3 545,9	3 509,3	79,8	7,0	4,4	84,36	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,96

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,96

Потребление за недостающий период

2,96

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	32 627,7	31 423,3	31 793,1	31 067,7	725,4	855,03	10166

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 14

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195337

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	49,5	17,6	91,3	89,4	90,2	89,3	0,1	6,5	4,9	1,57	24
20.10.18	67,3	50,2	17,0	92,1	90,2	91,0	90,0	0,2	6,5	4,9	1,54	24
21.10.18	67,0	49,8	17,2	91,2	89,3	90,1	89,1	0,2	6,5	4,9	1,54	24
22.10.18	67,2	49,4	17,8	91,0	89,1	90,0	89,0	0,1	6,5	4,9	1,59	24
23.10.18	66,7	49,1	17,5	90,0	88,2	89,0	88,1	0,1	6,5	4,9	1,55	24
24.10.18	66,7	49,2	17,5	90,2	88,3	89,2	88,2	0,1	6,5	4,9	1,55	24
25.10.18	66,5	49,3	17,2	90,0	88,2	89,1	88,1	0,1	6,5	4,9	1,52	24
26.10.18	66,4	49,9	16,5	90,7	88,9	89,7	88,7	0,2	6,5	4,9	1,47	24
27.10.18	66,4	49,5	16,9	90,4	88,7	89,4	88,4	0,3	6,5	4,9	1,50	24
28.10.18	66,4	48,8	17,6	89,6	87,8	88,5	87,5	0,3	6,5	4,9	1,54	24
29.10.18	65,8	48,4	17,3	89,6	87,9	88,6	87,6	0,2	6,5	4,9	1,52	24
30.10.18	65,3	47,6	17,7	88,5	86,9	87,5	86,6	0,3	6,4	4,9	1,54	24
31.10.18	65,8	47,5	18,2	89,5	87,8	88,4	87,5	0,3	6,5	4,9	1,60	24
01.11.18	65,9	47,3	18,5	88,4	86,7	87,4	86,5	0,2	6,4	4,9	1,61	24
02.11.18	66,0	47,7	18,3	88,7	87,0	87,7	86,8	0,2	6,4	4,9	1,60	24
03.11.18	65,9	47,9	18,0	88,8	87,1	87,9	86,9	0,2	6,4	4,9	1,57	24
04.11.18	66,1	48,1	18,0	89,1	87,3	88,1	87,1	0,2	6,4	4,9	1,58	24
05.11.18	66,0	48,0	18,0	88,7	86,9	87,7	86,7	0,2	6,4	4,9	1,57	24
06.11.18	66,5	48,2	18,3	89,4	87,7	88,4	87,5	0,2	6,4	4,9	1,61	24
07.11.18	66,1	48,0	18,1	88,8	87,0	87,8	86,8	0,2	6,4	4,9	1,58	24
08.11.18	66,7	48,3	18,4	89,1	87,3	88,2	87,3	0,1	6,4	4,9	1,61	24
09.11.18	68,4	48,4	20,0	89,4	87,6	88,4	87,4	0,2	6,4	4,9	1,76	24
10.11.18	70,6	48,7	21,9	90,4	88,5	89,3	88,3	0,2	6,5	4,9	1,94	24
11.11.18	73,3	49,4	23,9	91,4	89,3	90,0	89,1	0,2	6,5	4,9	2,14	24
12.11.18	74,5	50,0	24,5	92,6	90,3	91,2	90,1	0,2	6,5	4,9	2,21	24
13.11.18	74,8	50,9	23,9	93,2	90,9	91,7	90,5	0,4	6,5	4,8	2,17	24
14.11.18	73,8	50,7	23,1	93,4	91,2	92,0	90,8	0,4	6,5	4,8	2,11	24
15.11.18	73,0	50,5	22,4	93,9	91,8	92,5	91,4	0,4	6,5	4,9	2,06	24
16.11.18	71,8	49,9	21,9	92,2	90,1	90,8	89,8	0,3	6,5	4,9	1,97	24
17.11.18	69,6	48,9	20,7	88,9	87,0	87,7	86,8	0,3	6,5	5,0	1,81	24
18.11.18	69,7	49,3	20,4	89,1	87,2	87,9	86,9	0,3	6,5	5,0	1,78	24
Итого	68,2	49,0	19,2	2 799,8	2741,5	2 765,5	2 734,7	6,8	6,5	4,9	52,68	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,85

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,85

Потребление за недостающий период

1,85

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	25 527,3	25 111,0	24 904,5	24 801,7	102,8	567,02	12037

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 16

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138407

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	45,6	21,4	157,1	154,0	154,2	152,8	1,2	5,9	5,0	3,30	24
20.10.18	67,3	46,1	21,1	158,4	155,2	155,6	154,1	1,1	5,9	5,0	3,27	24
21.10.18	67,0	45,9	21,1	156,5	153,3	153,7	152,2	1,2	5,9	5,0	3,23	24
22.10.18	67,2	45,8	21,4	156,2	153,0	153,1	151,6	1,4	5,9	5,0	3,28	24
23.10.18	66,7	45,4	21,3	154,3	151,2	151,4	150,0	1,2	5,9	5,0	3,22	24
24.10.18	66,7	45,4	21,2	154,5	151,4	151,6	150,1	1,2	5,9	5,0	3,21	24
25.10.18	66,5	45,5	21,0	154,4	151,3	151,5	150,1	1,2	5,9	5,0	3,18	24
26.10.18	66,4	45,9	20,5	155,3	152,2	152,5	151,0	1,2	5,9	5,0	3,11	24
27.10.18	66,4	45,7	20,7	154,6	151,5	151,8	150,3	1,3	5,9	5,0	3,14	24
28.10.18	66,4	45,2	21,2	152,6	149,6	149,8	148,4	1,2	5,9	5,0	3,18	24
29.10.18	65,8	44,8	21,0	152,7	149,7	150,1	148,6	1,1	5,9	5,0	3,14	24
30.10.18	65,3	43,9	21,4	150,4	147,5	147,7	146,4	1,2	5,9	5,0	3,15	24
31.10.18	65,8	43,7	22,1	147,9	145,0	145,0	143,7	1,3	5,9	5,0	3,20	24
01.11.18	65,9	43,9	22,1	150,6	147,6	147,7	146,3	1,3	5,9	5,0	3,25	24
02.11.18	66,1	44,1	22,0	151,4	148,4	148,4	147,0	1,4	5,9	5,0	3,26	24
03.11.18	65,9	44,2	21,8	151,5	148,5	148,5	147,1	1,5	5,9	5,0	3,23	24
04.11.18	66,2	44,4	21,8	151,9	148,9	148,8	147,4	1,6	5,9	5,0	3,24	24
05.11.18	66,0	44,3	21,7	151,3	148,3	147,9	146,5	1,8	5,8	5,0	3,22	24
06.11.18	66,5	44,5	22,0	153,1	150,1	149,5	148,1	1,9	5,9	5,0	3,30	24
07.11.18	66,1	44,2	21,9	152,0	149,0	148,3	146,9	2,1	5,8	5,0	3,26	24
08.11.18	66,7	44,5	22,2	153,1	150,0	149,2	147,8	2,2	5,8	5,0	3,33	24
09.11.18	68,4	44,8	23,7	153,6	150,3	149,5	148,1	2,2	5,9	5,0	3,55	24
10.11.18	70,6	45,5	25,0	155,8	152,3	151,5	150,0	2,2	5,9	5,0	3,81	24
11.11.18	73,3	46,6	26,7	157,6	153,9	153,0	151,5	2,4	5,9	5,0	4,11	24
12.11.18	74,5	47,2	27,3	160,4	156,4	155,6	153,9	2,5	5,9	5,0	4,27	24
13.11.18	74,8	47,8	27,0	161,6	157,6	156,8	155,2	2,5	5,9	5,0	4,26	24
14.11.18	73,8	47,4	26,4	161,8	157,9	157,2	155,5	2,4	5,9	5,0	4,17	24
15.11.18	73,0	47,2	25,8	162,9	159,0	158,3	156,6	2,4	5,9	5,0	4,10	24
16.11.18	71,8	46,4	25,4	159,3	155,6	154,9	153,2	2,3	5,9	5,0	3,95	24
17.11.18	69,6	45,1	24,5	153,5	150,1	149,4	147,9	2,2	5,9	5,0	3,68	24
18.11.18	69,7	45,3	24,3	154,1	150,7	149,7	148,3	2,4	5,9	5,0	3,66	24
Итого	68,2	45,4	22,8	4 800,4	4699,7	4 692,3	4 646,6	53,2	5,9	5,0	107,28	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,76

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,76

Потребление за недостающий период

3,76

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	7 653,0	7 494,1	7 493,6	7 419,8	73,8	166,08	1479

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 18

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02730911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,4	46,9	20,5	115,4	116,5	-1,1	4,4	3,1	2,37	24
20.10.18	67,5	47,2	20,3	117,1	117,8	-0,7	4,4	3,1	2,38	24
21.10.18	67,3	46,9	20,3	115,7	115,8	-0,1	4,4	3,1	2,36	24
22.10.18	67,5	47,0	20,6	115,4	115,6	-0,2	4,4	3,1	2,38	24
23.10.18	67,0	46,6	20,3	114,1	114,3	-0,2	4,3	3,1	2,32	24
24.10.18	67,0	46,6	20,3	114,4	114,5	-0,1	4,3	3,1	2,33	24
25.10.18	66,8	46,6	20,2	114,3	114,5	-0,2	4,3	3,1	2,31	24
26.10.18	66,6	46,8	19,8	114,6	114,9	-0,3	4,3	3,1	2,27	24
27.10.18	66,7	46,5	20,1	113,8	114,1	-0,3	4,3	3,1	2,29	24
28.10.18	66,7	46,1	20,6	112,3	111,9	0,4	4,3	3,1	2,31	24
29.10.18	66,1	45,8	20,3	112,5	112,4	0,1	4,3	3,1	2,29	24
30.10.18	65,6	45,0	20,6	110,9	111,4	-0,5	4,3	3,1	2,29	24
31.10.18	66,1	50,8	15,3	89,9	90,5	-0,5	4,3	3,1	1,83	20
01.11.18	66,3	45,7	20,6	66,1	66,6	-0,4	4,3	3,1	1,40	14
02.11.18	66,3	45,0	21,3	111,5	112,5	-1,0	4,3	3,1	2,38	24
03.11.18	66,2	45,1	21,1	111,6	112,4	-0,8	4,3	3,1	2,36	24
04.11.18	66,4	45,3	21,2	111,9	112,7	-0,8	4,3	3,1	2,37	24
05.11.18	66,3	45,3	21,1	111,2	112,0	-0,8	4,3	3,1	2,34	24
06.11.18	66,9	45,6	21,3	112,5	113,2	-0,7	4,3	3,1	2,40	24
07.11.18	66,4	45,3	21,1	111,7	112,3	-0,6	4,3	3,1	2,36	24
08.11.18	67,0	45,6	21,4	112,3	112,8	-0,5	4,3	3,1	2,41	24
09.11.18	68,8	46,0	22,7	112,6	113,1	-0,5	4,3	3,1	2,56	24
10.11.18	70,9	46,7	24,2	114,1	114,5	-0,3	4,3	3,1	2,76	24
11.11.18	73,7	47,9	25,8	115,3	115,8	-0,5	4,3	3,0	2,98	24
12.11.18	74,8	48,6	26,2	117,2	117,5	-0,3	4,3	3,0	3,08	24
13.11.18	75,1	49,0	26,0	118,0	118,6	-0,6	4,3	3,0	3,08	24
14.11.18	74,1	48,7	25,4	118,3	119,0	-0,7	4,3	3,0	3,01	24
15.11.18	73,3	48,6	24,7	119,2	119,3	-0,2	4,4	3,0	2,95	24
16.11.18	72,1	47,9	24,2	116,8	117,5	-0,8	4,4	3,1	2,83	24
17.11.18	70,0	46,5	23,4	112,7	114,0	-1,3	4,4	3,2	2,64	24
18.11.18	70,0	46,8	23,1	112,8	114,2	-1,4	4,4	3,2	2,61	24
Итого	68,5	46,7	21,7	3466,3	3 482,3	-16,0	4,3	3,1	76,25	730

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 38 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

2,69
4,25
2,69

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 18/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 03010911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	44,5	23,4	69,1	67,1	2,1	4,2	3,1	1,57	24
20.10.18	68,0	45,0	23,0	69,8	67,7	2,0	4,2	3,1	1,56	24
21.10.18	67,7	44,6	23,1	69,0	66,9	2,1	4,3	3,1	1,55	24
22.10.18	67,8	44,4	23,4	68,9	66,8	2,1	4,2	3,1	1,57	24
23.10.18	67,4	44,2	23,3	67,9	65,9	2,0	4,2	3,1	1,53	24
24.10.18	67,1	43,8	23,3	67,6	65,6	2,1	4,2	3,1	1,53	24
25.10.18	67,1	44,0	23,0	67,6	65,5	2,1	4,2	3,1	1,51	24
26.10.18	67,1	44,5	22,5	68,1	66,0	2,1	4,2	3,1	1,49	24
27.10.18	67,0	44,1	22,9	67,8	65,7	2,1	4,2	3,1	1,50	24
28.10.18	67,1	43,7	23,4	67,0	64,8	2,1	4,2	3,1	1,52	24
29.10.18	66,6	43,6	23,0	67,1	64,9	2,2	4,2	3,1	1,50	24
30.10.18	66,1	42,6	23,5	66,1	64,0	2,1	4,2	3,1	1,51	24
31.10.18	66,6	42,2	24,3	65,0	62,9	2,0	4,2	3,2	1,53	24
01.11.18	66,7	42,3	24,4	66,2	64,1	2,1	4,2	3,1	1,56	24
02.11.18	66,7	43,0	23,7	62,6	60,1	2,4	4,2	3,1	1,48	23
03.11.18	66,7	42,4	24,3	66,7	64,8	1,9	4,2	3,1	1,57	24
04.11.18	66,9	42,7	24,2	66,8	64,9	2,0	4,2	3,1	1,57	24
05.11.18	66,9	42,7	24,1	66,5	64,5	2,0	4,2	3,1	1,56	24
06.11.18	67,4	43,0	24,4	67,1	65,2	2,0	4,2	3,1	1,59	24
07.11.18	67,0	42,9	24,1	66,7	64,7	2,0	4,1	3,1	1,56	24
08.11.18	67,5	42,9	24,5	67,1	65,0	2,1	4,2	3,1	1,60	24
09.11.18	69,2	43,0	26,2	67,1	65,1	2,1	4,1	3,1	1,71	24
10.11.18	71,3	43,6	27,7	67,8	65,7	2,1	4,1	3,1	1,82	24
11.11.18	74,1	44,5	29,6	68,4	66,4	2,0	4,1	3,1	1,97	24
12.11.18	75,2	45,0	30,2	69,5	67,4	2,1	4,1	3,0	2,04	24
13.11.18	75,5	45,6	29,9	70,1	67,9	2,1	4,1	3,0	2,04	24
14.11.18	74,5	45,2	29,3	70,2	68,1	2,1	4,1	3,0	2,00	24
15.11.18	73,8	45,1	28,7	70,7	68,6	2,1	4,2	3,0	1,97	24
16.11.18	72,6	44,5	28,1	69,4	67,2	2,2	4,2	3,1	1,89	24
17.11.18	70,4	43,3	27,1	67,0	64,9	2,0	4,2	3,2	1,76	24
18.11.18	70,5	43,7	26,8	67,1	65,0	2,1	4,2	3,2	1,74	24
Итого	68,9	43,8	25,1	2098,1	2 033,7	64,4	4,2	3,1	51,29	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,80

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,90

Потребление за недостающий период

1,80

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 20

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02430911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,3	48,4	20,9	140,3	141,4	-1,1	4,3	3,1	2,94	24
20.10.18	69,4	48,8	20,6	141,0	142,2	-1,2	4,3	3,0	2,91	24
21.10.18	69,2	48,5	20,6	139,1	140,4	-1,2	4,3	3,1	2,87	24
22.10.18	69,4	48,3	21,1	138,4	139,7	-1,3	4,3	3,1	2,92	24
23.10.18	68,8	48,0	20,8	136,7	137,9	-1,2	4,2	3,0	2,85	24
24.10.18	68,8	48,0	20,8	136,7	138,0	-1,3	4,2	3,1	2,85	24
25.10.18	68,7	48,0	20,6	136,4	137,7	-1,3	4,2	3,1	2,82	24
26.10.18	68,5	48,4	20,1	137,2	138,4	-1,2	4,2	3,0	2,76	24
27.10.18	68,5	48,2	20,4	136,5	137,9	-1,4	4,2	3,1	2,79	24
28.10.18	68,5	47,6	21,0	134,8	136,3	-1,5	4,2	3,1	2,83	24
29.10.18	67,9	47,2	20,7	135,1	136,4	-1,3	4,2	3,0	2,81	24
30.10.18	67,5	46,3	21,1	133,2	134,3	-1,1	4,2	3,0	2,82	24
31.10.18	68,0	46,1	21,9	130,7	131,8	-1,1	4,2	3,1	2,86	24
01.11.18	68,1	46,2	21,8	132,9	134,1	-1,2	4,2	3,1	2,91	24
02.11.18	68,2	46,3	21,9	133,4	134,6	-1,1	4,2	3,1	2,93	24
03.11.18	68,1	46,5	21,7	133,4	134,6	-1,2	4,2	3,0	2,89	24
04.11.18	68,3	46,7	21,6	133,6	134,8	-1,2	4,2	3,0	2,89	24
05.11.18	68,2	46,7	21,5	132,8	134,0	-1,2	4,2	3,0	2,86	24
06.11.18	68,7	47,0	21,7	134,2	135,6	-1,4	4,2	3,0	2,92	24
07.11.18	68,3	46,7	21,6	133,1	134,3	-1,2	4,2	3,0	2,87	24
08.11.18	68,9	47,0	21,9	133,8	135,1	-1,3	4,2	3,0	2,93	24
09.11.18	70,7	47,4	23,3	134,0	135,3	-1,2	4,2	3,0	3,13	24
10.11.18	72,8	48,1	24,7	135,4	136,9	-1,4	4,2	3,0	3,35	24
11.11.18	75,7	49,1	26,6	136,5	138,0	-1,6	4,2	3,0	3,63	24
12.11.18	76,8	49,9	27,0	138,6	140,0	-1,4	4,3	3,0	3,74	24
13.11.18	77,1	50,4	26,6	139,8	141,0	-1,2	4,3	3,0	3,73	24
14.11.18	76,1	50,1	26,0	140,2	141,3	-1,1	4,3	2,9	3,65	24
15.11.18	75,3	49,9	25,3	141,2	142,4	-1,2	4,3	2,9	3,58	24
16.11.18	74,0	49,1	24,9	138,3	139,8	-1,4	4,3	3,0	3,45	24
17.11.18	71,9	47,7	24,2	133,5	135,2	-1,8	4,3	3,1	3,23	24
18.11.18	71,9	48,0	23,9	133,7	135,2	-1,5	4,3	3,1	3,20	24
Итого	70,4	47,9	22,5	4214,5	4 254,3	-39,9	4,2	3,0	94,89	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,29

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,29

Потребление за недостающий период

3,29

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 22а

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 257915

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	46,0	21,0	49,4	48,4	49,4	48,9	-0,5	5,0	4,3	1,02	24
20.10.18	67,2	46,5	20,7	49,8	48,9	49,8	49,4	-0,5	5,0	4,3	1,02	24
21.10.18	66,9	46,2	20,7	49,1	48,2	49,1	48,7	-0,5	5,0	4,3	1,00	24
22.10.18	67,1	46,0	21,2	49,1	48,1	49,1	48,6	-0,5	5,0	4,3	1,02	24
23.10.18	66,6	45,6	20,9	48,5	47,5	48,6	48,1	-0,6	4,9	4,3	0,99	24
24.10.18	66,6	45,7	20,9	48,6	47,6	48,6	48,1	-0,5	4,9	4,3	1,00	24
25.10.18	66,4	45,7	20,7	48,6	47,6	48,6	48,2	-0,5	5,0	4,3	0,99	24
26.10.18	66,3	46,1	20,2	48,9	48,0	49,0	48,5	-0,5	4,9	4,2	0,97	24
27.10.18	66,3	45,9	20,4	48,6	47,7	48,7	48,2	-0,5	4,9	4,3	0,97	24
28.10.18	66,3	45,3	21,0	47,8	46,9	47,9	47,4	-0,5	4,9	4,3	0,99	24
29.10.18	65,7	44,8	20,8	47,8	46,9	47,9	47,5	-0,6	4,9	4,3	0,97	24
30.10.18	65,2	44,0	21,2	47,0	46,0	47,1	46,6	-0,6	4,9	4,3	0,97	24
31.10.18	65,7	43,8	21,8	46,3	45,3	46,3	45,8	-0,5	4,9	4,3	0,99	24
01.11.18	65,8	44,0	21,8	47,2	46,2	47,2	46,8	-0,5	4,9	4,3	1,01	24
02.11.18	65,9	44,3	21,7	47,5	46,5	47,5	47,0	-0,5	4,9	4,3	1,01	24
03.11.18	65,8	44,5	21,3	47,6	46,7	47,7	47,2	-0,5	4,9	4,3	1,00	24
04.11.18	66,0	44,6	21,4	47,7	46,7	47,7	47,2	-0,5	4,9	4,3	1,00	24
05.11.18	65,9	44,5	21,4	47,5	46,5	47,5	47,0	-0,5	4,9	4,3	0,99	24
06.11.18	66,5	44,9	21,6	48,1	47,2	48,1	47,7	-0,5	4,9	4,3	1,02	24
07.11.18	66,0	44,7	21,3	47,7	46,7	47,7	47,2	-0,5	4,9	4,3	1,00	24
08.11.18	66,6	45,0	21,6	48,0	47,0	48,0	47,5	-0,5	4,9	4,2	1,02	24
09.11.18	68,4	45,4	23,1	48,2	47,2	48,2	47,7	-0,5	4,9	4,2	1,09	24
10.11.18	70,6	46,1	24,5	48,9	47,9	48,8	48,3	-0,5	4,9	4,2	1,17	24
11.11.18	73,3	47,2	26,1	49,5	48,3	49,3	48,8	-0,5	4,9	4,2	1,26	24
12.11.18	74,5	48,0	26,5	50,5	49,3	50,2	49,7	-0,5	5,0	4,2	1,31	24
13.11.18	74,7	48,6	26,1	50,9	49,6	50,6	50,2	-0,5	5,0	4,2	1,29	24
14.11.18	73,8	48,3	25,5	50,9	49,7	50,7	50,2	-0,5	5,0	4,2	1,27	24
15.11.18	72,9	48,1	24,8	51,3	50,1	51,1	50,6	-0,5	5,0	4,2	1,24	24
16.11.18	71,7	47,4	24,3	50,2	49,1	50,1	49,6	-0,5	5,0	4,3	1,19	24
17.11.18	69,6	46,0	23,5	48,4	47,4	48,3	47,8	-0,4	5,0	4,3	1,12	24
18.11.18	69,6	46,3	23,3	48,4	47,4	48,3	47,8	-0,5	5,0	4,3	1,11	24
Итого	68,1	45,8	22,3	1 508,0	1476,5	1 507,2	1 492,3	-15,9	4,9	4,3	32,97	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	29 459,5	28 943,1	28 710,6	28 641,0	69,6	818,15	27326

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 24

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 111017

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	43,3	23,7	79,6	77,9	78,9	78,2	-0,3	7,0	5,0	1,84	24
20.10.18	67,1	43,9	23,3	80,3	78,6	79,7	79,0	-0,4	7,0	5,0	1,83	24
21.10.18	66,9	43,6	23,3	79,2	77,6	78,7	78,0	-0,3	7,0	5,0	1,81	24
22.10.18	67,1	43,4	23,7	79,2	77,6	78,7	78,0	-0,4	7,0	5,0	1,84	24
23.10.18	66,6	43,1	23,5	78,3	76,7	77,8	77,1	-0,4	7,0	5,0	1,80	24
24.10.18	66,6	43,0	23,5	78,4	76,8	77,9	77,2	-0,4	7,0	5,0	1,80	24
25.10.18	66,4	43,1	23,3	78,5	76,9	78,0	77,3	-0,4	7,0	5,0	1,79	24
26.10.18	66,2	43,5	22,7	79,1	77,5	78,6	77,9	-0,4	7,0	5,0	1,76	24
27.10.18	66,3	43,3	23,0	78,6	77,0	78,1	77,4	-0,4	7,0	5,0	1,77	24
28.10.18	66,3	42,7	23,6	77,3	75,8	76,8	76,1	-0,4	7,0	5,0	1,79	24
29.10.18	65,6	42,4	23,2	74,1	72,7	73,7	73,0	-0,3	7,0	5,0	1,69	23
30.10.18	65,2	41,5	23,7	75,9	74,5	75,6	74,9	-0,4	7,0	5,0	1,76	24
31.10.18	65,6	41,1	24,6	74,8	73,3	74,4	73,8	-0,4	7,0	5,0	1,80	24
01.11.18	65,7	41,2	24,5	76,3	74,8	75,8	75,2	-0,4	7,0	5,0	1,84	24
02.11.18	65,9	41,4	24,5	76,7	75,3	76,3	75,6	-0,3	7,0	5,0	1,84	24
03.11.18	65,8	41,6	24,2	77,0	75,5	76,6	75,8	-0,4	7,0	5,0	1,83	24
04.11.18	66,0	41,7	24,3	77,1	75,6	76,7	76,0	-0,4	7,0	5,0	1,84	24
05.11.18	65,9	41,7	24,2	76,7	75,2	76,3	75,6	-0,4	7,0	5,0	1,82	24
06.11.18	66,4	42,0	24,4	77,8	76,3	77,4	76,7	-0,4	7,0	5,0	1,86	24
07.11.18	66,0	41,8	24,2	77,2	75,7	76,8	76,1	-0,4	7,0	5,0	1,83	24
08.11.18	66,5	42,0	24,5	77,6	76,1	77,2	76,5	-0,4	7,0	5,0	1,87	24
09.11.18	68,3	42,3	26,0	78,0	76,5	77,5	76,8	-0,3	7,0	5,0	1,99	24
10.11.18	70,4	42,8	27,6	79,1	77,4	78,5	77,8	-0,4	7,0	5,0	2,13	24
11.11.18	73,2	43,6	29,6	80,2	78,3	79,4	78,7	-0,4	7,0	5,0	2,32	24
12.11.18	74,3	44,2	30,2	81,7	79,6	80,8	80,1	-0,4	7,0	5,0	2,40	24
13.11.18	74,7	44,8	29,9	82,4	80,4	81,5	80,8	-0,4	7,0	5,0	2,40	24
14.11.18	73,7	44,5	29,2	82,5	80,6	81,7	80,9	-0,4	7,0	5,0	2,35	24
15.11.18	72,9	44,4	28,5	83,0	81,1	82,3	81,6	-0,4	7,0	5,0	2,31	24
16.11.18	71,7	43,8	27,9	81,4	79,6	80,7	80,0	-0,4	7,0	5,0	2,22	24
17.11.18	69,5	42,5	27,0	78,3	76,6	77,7	76,9	-0,3	7,0	5,0	2,07	24
18.11.18	69,5	42,7	26,8	78,3	76,6	77,7	77,0	-0,3	7,0	5,0	2,06	24
Итого	68,0	42,8	25,2	2 434,7	2384,1	2 417,6	2 395,8	-11,6	7,0	5,0	60,27	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,12

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,20

Потребление за недостающий период

2,12

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 942,4	3 910,4	3 861,1	3 874,7	-13,6	94,02	2414

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 25

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 6635

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	47,3	19,4	50,5	49,5	51,7	51,3	-1,7	7,0	7,0	0,96	24
20.10.18	66,8	47,7	19,2	51,0	50,0	52,2	51,7	-1,7	7,0	7,0	0,96	24
21.10.18	66,6	47,2	19,4	50,5	49,5	51,7	51,2	-1,7	7,0	7,0	0,96	24
22.10.18	67,2	47,1	20,1	49,6	48,7	50,8	50,4	-1,7	7,0	7,0	0,98	24
23.10.18	67,0	46,9	20,1	48,4	47,5	49,6	49,1	-1,7	7,0	7,0	0,95	24
24.10.18	67,0	46,8	20,1	48,5	47,5	49,7	49,2	-1,7	7,0	7,0	0,96	24
25.10.18	66,8	46,9	19,9	48,5	47,5	49,7	49,2	-1,7	7,0	7,0	0,94	24
26.10.18	66,7	47,2	19,5	48,8	47,8	50,0	49,5	-1,7	7,0	7,0	0,93	24
27.10.18	66,7	46,9	19,8	48,6	47,7	49,8	49,3	-1,7	7,0	7,0	0,95	24
28.10.18	66,7	46,5	20,2	48,1	47,2	49,3	48,8	-1,7	7,0	7,0	0,95	24
29.10.18	66,1	46,4	19,7	48,1	47,2	49,4	48,9	-1,7	7,0	7,0	0,93	24
30.10.18	65,7	45,7	20,0	47,5	46,6	48,7	48,3	-1,7	7,0	7,0	0,93	24
31.10.18	66,0	45,4	20,6	46,5	45,6	47,7	47,2	-1,6	7,0	7,0	0,94	24
01.11.18	66,2	45,7	20,5	47,6	46,6	48,8	48,3	-1,7	7,0	7,0	0,95	24
02.11.18	66,4	46,0	20,4	47,8	46,8	49,0	48,5	-1,7	7,0	7,0	0,95	24
03.11.18	66,3	46,1	20,2	47,8	46,9	49,0	48,5	-1,7	7,0	7,0	0,94	24
04.11.18	66,5	46,2	20,3	47,9	47,0	49,1	48,7	-1,7	7,0	7,0	0,95	24
05.11.18	66,4	46,1	20,3	47,7	46,8	48,9	48,4	-1,7	7,0	7,0	0,94	24
06.11.18	66,9	46,3	20,6	48,2	47,2	49,3	48,9	-1,7	7,0	7,0	0,97	24
07.11.18	66,4	46,1	20,3	47,8	46,8	49,0	48,5	-1,7	7,0	7,0	0,95	24
08.11.18	67,0	46,5	20,5	48,1	47,1	49,3	48,8	-1,7	7,0	7,0	0,96	24
09.11.18	68,8	46,8	22,0	48,2	47,2	49,3	48,9	-1,7	7,0	7,0	1,04	24
10.11.18	71,0	47,6	23,3	48,7	47,6	49,8	49,3	-1,7	7,0	7,0	1,11	24
11.11.18	73,8	48,8	25,0	49,3	48,1	50,3	49,8	-1,7	7,0	7,0	1,20	24
12.11.18	75,0	49,7	25,3	50,0	48,8	51,0	50,4	-1,7	7,0	7,0	1,24	24
13.11.18	75,2	50,1	25,1	50,3	49,0	51,3	50,7	-1,7	7,0	7,0	1,23	24
14.11.18	74,3	49,7	24,6	50,4	49,2	51,4	50,9	-1,7	7,0	7,0	1,21	24
15.11.18	73,4	49,4	24,0	50,7	49,5	51,8	51,2	-1,7	7,0	7,0	1,19	24
16.11.18	72,2	48,7	23,5	49,7	48,5	50,8	50,3	-1,7	7,0	7,0	1,14	24
17.11.18	70,0	47,3	22,7	48,0	47,0	49,1	48,6	-1,6	7,0	7,0	1,07	24
18.11.18	70,1	47,4	22,7	48,1	47,1	49,2	48,7	-1,6	7,0	7,0	1,07	24
Итого	68,4	47,2	21,3	1 510,9	1479,4	1 546,9	1 531,6	-52,2	7,0	7,0	31,46	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,09

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,09

Потребление за недостающий период

1,09

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	13 146,7	13 313,4	12 038,4	12 355,6	-317,2	295,48	9949

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 29

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02510911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,6	46,5	20,1	72,4	71,3	1,1	4,4	3,0	1,46	24
20.10.18	66,8	47,2	19,7	73,2	72,1	1,1	4,4	2,9	1,44	24
21.10.18	66,5	46,9	19,7	72,4	71,3	1,1	4,4	3,0	1,43	24
22.10.18	66,4	46,4	19,9	72,2	71,2	1,0	4,3	3,0	1,44	24
23.10.18	65,1	45,7	19,4	71,4	70,4	1,0	4,3	3,0	1,39	24
24.10.18	65,0	45,7	19,3	71,7	70,7	1,0	4,3	3,0	1,39	24
25.10.18	65,0	45,8	19,2	71,5	70,5	1,0	4,3	3,0	1,37	24
26.10.18	65,2	46,4	18,8	72,0	70,9	1,0	4,3	2,9	1,36	24
27.10.18	65,2	46,2	19,0	71,9	70,9	1,0	4,3	2,9	1,37	24
28.10.18	65,0	45,6	19,4	71,2	70,3	1,0	4,3	3,0	1,39	24
29.10.18	64,8	45,4	19,4	71,2	70,2	1,0	4,3	3,0	1,38	24
30.10.18	64,6	44,7	20,0	70,1	69,0	1,0	4,2	3,0	1,40	24
31.10.18	65,5	44,9	20,7	69,9	68,8	1,1	4,2	3,0	1,45	24
01.11.18	65,1	44,6	20,5	70,1	69,0	1,2	4,2	3,0	1,44	24
02.11.18	65,4	44,9	20,5	70,5	69,2	1,2	4,3	3,0	1,45	24
03.11.18	65,3	45,0	20,3	70,5	69,3	1,2	4,2	3,0	1,44	24
04.11.18	65,5	45,2	20,3	70,9	69,7	1,2	4,3	3,0	1,44	24
05.11.18	65,3	45,1	20,2	70,6	69,3	1,3	4,2	3,0	1,43	24
06.11.18	65,4	45,1	20,3	71,2	69,9	1,2	4,3	3,0	1,45	24
07.11.18	65,3	45,1	20,3	70,6	69,3	1,3	4,2	3,0	1,43	24
08.11.18	66,0	45,4	20,6	71,1	69,9	1,2	4,3	2,9	1,47	24
09.11.18	67,0	45,3	21,7	71,0	69,7	1,2	4,2	3,0	1,54	24
10.11.18	69,0	45,9	23,1	71,5	70,3	1,2	4,3	2,9	1,65	24
11.11.18	71,4	46,8	24,5	72,3	71,1	1,2	4,3	2,9	1,77	24
12.11.18	73,1	47,9	25,3	73,2	72,1	1,1	4,4	2,9	1,85	24
13.11.18	73,3	48,5	24,8	73,9	72,6	1,3	4,4	2,9	1,84	24
14.11.18	72,1	48,0	24,1	74,1	72,8	1,3	4,4	2,9	1,79	24
15.11.18	71,4	47,8	23,6	74,7	73,5	1,3	4,4	2,9	1,76	24
16.11.18	70,2	47,0	23,2	73,3	72,0	1,3	4,4	2,9	1,70	24
17.11.18	69,0	46,2	22,8	70,9	69,6	1,3	4,4	3,0	1,62	24
18.11.18	68,1	46,0	22,2	71,0	69,7	1,3	4,4	3,0	1,58	24
Итого	67,1	46,0	21,1	2222,4	2 186,7	35,7	4,3	3,0	46,89	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,63

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,63

Потребление за недостающий период

1,63

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А. Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 30

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02920911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	46,1	21,4	79,1	76,6	2,5	4,0	3,2	1,69	24
20.10.18	67,5	46,3	21,2	78,0	75,6	2,4	4,0	3,2	1,66	24
21.10.18	67,5	46,2	21,2	76,7	74,4	2,4	4,0	3,2	1,63	24
22.10.18	67,5	45,9	21,5	77,1	74,8	2,3	3,9	3,2	1,66	24
23.10.18	66,2	44,9	21,2	74,8	72,6	2,2	3,9	3,2	1,59	24
24.10.18	66,1	45,0	21,1	75,0	72,8	2,2	3,9	3,2	1,58	24
25.10.18	66,1	45,0	21,1	74,8	72,6	2,3	3,9	3,2	1,58	24
26.10.18	66,1	45,5	20,6	75,7	73,4	2,3	3,9	3,1	1,56	24
27.10.18	66,1	45,2	20,9	75,5	73,2	2,3	3,9	3,2	1,58	24
28.10.18	66,1	44,5	21,6	74,0	71,6	2,3	3,9	3,2	1,59	24
29.10.18	65,8	44,4	21,4	74,1	71,9	2,2	3,9	3,2	1,58	24
30.10.18	65,8	43,6	22,2	71,9	69,9	2,0	3,8	3,2	1,60	24
31.10.18	66,7	43,9	22,9	73,8	71,7	2,1	3,9	3,2	1,69	24
01.11.18	66,3	43,3	23,0	71,5	69,8	1,7	3,9	3,2	1,64	24
02.11.18	66,4	43,6	22,8	72,2	70,4	1,8	3,9	3,2	1,64	24
03.11.18	66,4	43,7	22,7	72,0	70,3	1,7	3,9	3,2	1,64	24
04.11.18	66,5	43,8	22,7	72,6	70,8	1,7	3,9	3,2	1,65	24
05.11.18	66,4	43,7	22,7	71,3	69,6	1,7	3,9	3,2	1,62	24
06.11.18	66,7	44,0	22,6	73,1	71,3	1,8	3,9	3,2	1,66	24
07.11.18	66,5	43,9	22,6	72,4	70,7	1,7	3,9	3,2	1,64	24
08.11.18	67,0	44,3	22,6	73,8	72,0	1,8	3,9	3,2	1,67	24
09.11.18	68,5	44,5	24,0	74,5	72,7	1,8	3,9	3,1	1,79	24
10.11.18	70,7	45,1	25,5	76,2	74,3	1,9	3,9	3,1	1,95	24
11.11.18	73,1	46,0	27,0	77,6	75,5	2,1	3,9	3,1	2,10	24
12.11.18	74,7	46,9	27,8	79,3	77,1	2,2	3,9	3,1	2,20	24
13.11.18	74,6	47,5	27,1	79,9	77,5	2,3	3,9	3,1	2,17	24
14.11.18	73,4	47,1	26,3	79,8	77,6	2,2	3,9	3,1	2,10	24
15.11.18	72,8	47,0	25,8	80,4	78,0	2,4	4,0	3,1	2,08	24
16.11.18	71,3	46,2	25,1	78,5	76,3	2,2	4,0	3,1	1,97	24
17.11.18	70,0	45,2	24,8	75,1	73,1	2,0	4,0	3,2	1,87	24
18.11.18	69,2	45,1	24,2	74,5	72,6	1,9	4,0	3,2	1,80	24
Итого	68,2	45,1	23,2	2335,2	2 270,8	64,4	3,9	3,2	54,18	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 37

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02520911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,8	46,7	20,1	117,9	117,6	0,3	4,5	3,5	2,38	24
20.10.18	66,8	47,1	19,7	118,9	118,5	0,4	4,5	3,5	2,34	24
21.10.18	66,8	47,0	19,9	117,8	117,4	0,4	4,5	3,5	2,34	24
22.10.18	66,9	46,7	20,2	117,6	117,2	0,3	4,5	3,5	2,37	24
23.10.18	65,5	46,0	19,5	115,9	115,6	0,3	4,5	3,5	2,26	24
24.10.18	65,5	46,0	19,5	116,0	115,7	0,3	4,5	3,5	2,26	24
25.10.18	65,4	46,1	19,4	115,9	115,6	0,3	4,5	3,5	2,25	24
26.10.18	65,4	46,6	18,8	116,6	116,4	0,2	4,4	3,5	2,20	24
27.10.18	65,5	46,4	19,1	116,6	116,2	0,4	4,4	3,5	2,23	24
28.10.18	65,4	45,9	19,5	115,5	115,0	0,5	4,4	3,5	2,25	24
29.10.18	65,0	45,6	19,4	115,3	115,0	0,2	4,4	3,5	2,24	24
30.10.18	65,0	45,0	20,0	113,2	113,2	0,0	4,4	3,5	2,26	24
31.10.18	65,9	45,2	20,7	114,4	114,4	0,0	4,4	3,5	2,37	24
01.11.18	65,5	44,5	20,9	111,8	111,8	0,0	4,4	3,5	2,34	24
02.11.18	65,6	44,8	20,8	112,2	112,2	0,1	4,4	3,5	2,33	24
03.11.18	65,6	44,9	20,7	112,6	112,5	0,1	4,4	3,5	2,33	24
04.11.18	65,7	45,1	20,6	113,3	113,2	0,1	4,4	3,5	2,33	24
05.11.18	65,7	45,1	20,6	112,6	112,5	0,1	4,4	3,5	2,32	24
06.11.18	65,8	45,1	20,7	113,5	113,4	0,1	4,4	3,5	2,35	24
07.11.18	65,7	45,1	20,6	112,7	112,6	0,1	4,4	3,5	2,32	24
08.11.18	66,1	45,3	20,7	113,4	113,3	0,1	4,4	3,5	2,35	24
09.11.18	67,4	45,2	22,1	113,0	112,9	0,1	4,4	3,5	2,50	24
10.11.18	69,4	45,8	23,6	114,1	114,0	0,0	4,4	3,5	2,70	24
11.11.18	71,9	46,7	25,2	116,1	116,1	0,0	4,5	3,5	2,93	24
12.11.18	73,3	47,4	25,9	117,5	117,5	0,0	4,5	3,4	3,04	24
13.11.18	73,6	48,1	25,5	118,2	118,2	0,0	4,5	3,4	3,02	24
14.11.18	72,4	47,6	24,8	118,3	118,3	0,0	4,5	3,4	2,93	24
15.11.18	71,7	47,4	24,3	119,0	119,0	0,0	4,5	3,4	2,89	24
16.11.18	70,5	46,8	23,6	117,0	117,0	0,1	4,5	3,5	2,77	24
17.11.18	69,0	45,8	23,2	112,2	112,1	0,0	4,5	3,6	2,61	24
18.11.18	68,2	45,6	22,6	112,3	112,3	0,1	4,5	3,6	2,54	24
Итого	67,4	46,0	21,4	3571,5	3 566,8	4,7	4,4	3,5	76,37	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,64

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,64

Потребление за недостающий период

2,64

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель:

Адрес: К. Маркса, 38

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 6251

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	52,5	15,1	111,5	109,2	110,7	109,3	-0,1	6,1	4,4	1,65	24
20.10.18	67,6	52,8	14,8	112,2	109,9	111,4	110,0	-0,1	6,1	4,4	1,63	24
21.10.18	67,5	52,6	14,9	110,7	108,4	109,8	108,4	-0,1	6,1	4,4	1,62	24
22.10.18	67,6	52,6	15,0	110,1	107,9	109,5	108,1	-0,2	6,0	4,4	1,62	24
23.10.18	66,2	51,5	14,7	108,1	106,0	107,5	106,1	-0,2	6,0	4,4	1,56	24
24.10.18	66,2	51,4	14,7	108,2	106,1	107,4	106,1	0,0	6,0	4,4	1,57	24
25.10.18	66,2	51,5	14,6	108,1	106,0	107,3	106,0	0,0	6,0	4,4	1,55	24
26.10.18	66,2	52,0	14,2	109,2	107,0	108,3	107,0	0,0	6,0	4,4	1,52	24
27.10.18	66,2	51,7	14,5	108,5	106,3	107,6	106,3	0,0	6,0	4,4	1,54	24
28.10.18	66,2	51,3	14,8	106,8	104,7	105,9	104,6	0,0	6,0	4,4	1,56	24
29.10.18	65,8	51,0	14,8	108,0	105,9	107,4	106,1	-0,2	6,0	4,4	1,57	24
30.10.18	65,8	50,5	15,3	106,6	104,5	105,9	104,6	-0,2	5,9	4,4	1,61	24
31.10.18	66,8	51,0	15,8	107,8	105,7	107,2	105,9	-0,3	6,0	4,5	1,67	24
01.11.18	66,4	50,4	16,0	105,0	102,9	104,9	103,6	-0,7	5,9	4,5	1,65	24
02.11.18	66,5	50,7	15,8	105,7	103,5	105,2	104,0	-0,4	6,0	4,5	1,64	24
03.11.18	66,5	50,9	15,5	105,7	103,6	105,0	103,7	-0,1	5,9	4,4	1,61	24
04.11.18	66,6	51,1	15,5	106,3	104,2	105,5	104,2	0,0	6,0	4,5	1,61	24
05.11.18	66,5	51,0	15,5	105,1	103,0	104,2	103,0	0,0	5,9	4,4	1,60	24
06.11.18	66,8	51,1	15,6	106,3	104,2	105,4	104,2	0,0	5,9	4,4	1,63	24
07.11.18	66,6	50,9	15,7	105,3	103,2	104,4	103,1	0,0	5,9	4,4	1,62	24
08.11.18	67,1	51,4	15,7	106,0	103,8	105,1	103,8	0,0	5,9	4,4	1,64	24
09.11.18	68,7	51,7	17,0	105,8	103,6	104,8	103,5	0,1	5,9	4,4	1,76	24
10.11.18	70,9	52,7	18,2	107,2	104,8	106,0	104,7	0,1	6,0	4,4	1,91	24
11.11.18	73,5	54,2	19,4	109,1	106,5	107,8	106,3	0,2	6,0	4,4	2,07	24
12.11.18	75,2	55,3	19,9	110,5	107,7	109,1	107,5	0,2	6,0	4,4	2,15	24
13.11.18	75,0	55,0	20,0	98,7	96,2	97,3	95,9	0,3	6,3	4,6	1,93	24
14.11.18	73,9	55,5	18,4	115,5	112,7	114,2	112,5	0,2	6,0	4,4	2,07	24
15.11.18	73,2	55,4	17,9	115,8	113,1	114,6	112,9	0,1	6,0	4,4	2,02	24
16.11.18	71,8	54,3	17,5	112,4	109,8	111,2	109,7	0,1	6,0	4,4	1,92	24
17.11.18	70,3	53,1	17,3	108,0	105,6	106,9	105,5	0,1	6,0	4,5	1,83	24
18.11.18	69,5	52,9	16,7	108,0	105,7	107,0	105,6	0,1	6,0	4,5	1,77	24
Итого	68,4	52,3	16,1	3 352,2	3281,5	3 324,6	3 282,4	-1,0	6,0	4,4	53,10	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,84

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,84

Потребление за недостающий период

1,84

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	26 858,7	26 498,5	26 195,0	26 134,0	61,0	523,07	10479

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К. Маркса, 42

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02390911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	45,2	22,5	72,3	71,3	1,0	4,7	3,6	1,63	24
20.10.18	67,8	45,7	22,1	72,9	71,9	1,0	4,7	3,5	1,61	24
21.10.18	67,7	45,6	22,1	72,0	70,9	1,1	4,7	3,6	1,59	24
22.10.18	67,7	45,2	22,5	71,8	70,8	1,0	4,7	3,5	1,62	24
23.10.18	66,4	44,4	22,0	70,8	69,6	1,2	4,7	3,6	1,56	24
24.10.18	66,4	44,2	22,1	70,9	69,7	1,2	4,7	3,6	1,57	24
25.10.18	66,4	44,3	22,1	70,8	69,7	1,2	4,7	3,6	1,57	24
26.10.18	66,4	44,8	21,6	71,6	70,4	1,1	4,7	3,5	1,54	24
27.10.18	66,4	44,6	21,7	71,2	70,0	1,1	4,7	3,5	1,55	24
28.10.18	66,4	43,9	22,5	70,0	68,9	1,2	4,6	3,6	1,57	24
29.10.18	66,0	43,6	22,4	70,3	69,1	1,2	4,6	3,5	1,57	24
30.10.18	66,0	42,7	23,2	68,4	67,2	1,1	4,6	3,6	1,59	24
31.10.18	66,9	42,9	24,1	69,3	68,2	1,1	4,6	3,6	1,67	24
01.11.18	66,4	42,3	24,1	68,3	67,2	1,1	4,6	3,6	1,65	24
02.11.18	66,6	42,6	24,0	68,8	67,8	1,1	4,6	3,6	1,65	24
03.11.18	66,6	42,9	23,7	68,9	67,8	1,1	4,6	3,6	1,64	24
04.11.18	66,7	43,0	23,7	69,4	68,2	1,1	4,6	3,6	1,64	24
05.11.18	66,6	43,0	23,6	68,6	67,5	1,1	4,6	3,6	1,62	24
06.11.18	66,9	43,1	23,8	69,4	68,3	1,1	4,6	3,6	1,65	24
07.11.18	66,8	42,9	23,8	68,7	67,6	1,1	4,6	3,6	1,64	24
08.11.18	67,2	43,2	24,1	69,0	68,0	1,1	4,6	3,6	1,66	24
09.11.18	68,7	43,2	25,5	68,6	67,7	1,0	4,6	3,6	1,75	24
10.11.18	70,8	43,5	27,3	69,3	68,4	1,0	4,6	3,6	1,90	24
11.11.18	73,3	44,2	29,1	70,5	69,6	0,9	4,7	3,5	2,05	24
12.11.18	74,9	44,9	30,0	71,4	70,5	0,9	4,7	3,5	2,14	24
13.11.18	75,0	45,6	29,4	72,5	71,6	0,9	4,7	3,5	2,13	24
14.11.18	73,7	45,1	28,6	72,3	71,4	0,9	4,7	3,5	2,07	24
15.11.18	73,1	45,0	28,0	72,9	72,0	0,9	4,7	3,5	2,04	24
16.11.18	71,7	44,4	27,3	71,5	70,6	0,9	4,7	3,5	1,96	24
17.11.18	70,3	43,5	26,7	68,7	67,7	1,0	4,7	3,6	1,84	24
18.11.18	69,5	43,3	26,2	68,8	67,7	1,0	4,7	3,6	1,80	24
Итого	68,5	44,0	24,5	2179,9	2 147,3	32,7	4,7	3,6	53,49	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,87

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,87

Потребление за недостающий период

1,87

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: К.Маркса, 40

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 3399

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	36,6	30,9	24,8	24,3	23,7	23,6	0,7	5,5	4,5	0,75	24
20.10.18	67,5	35,0	32,4	22,0	21,6	20,7	20,6	1,0	5,5	4,5	0,70	24
21.10.18	67,5	37,4	30,1	27,8	27,2	26,6	26,5	0,7	5,5	4,5	0,82	24
22.10.18	67,6	39,3	28,3	33,0	32,3	31,8	31,6	0,7	5,5	4,5	0,91	24
23.10.18	66,2	38,1	28,1	29,9	29,3	28,8	28,7	0,7	5,5	4,5	0,83	24
24.10.18	66,2	37,8	28,4	30,3	29,7	29,1	28,9	0,7	5,5	4,5	0,84	24
25.10.18	66,1	36,6	29,4	25,6	25,1	24,6	24,4	0,7	5,5	4,5	0,74	24
26.10.18	66,0	34,6	31,4	21,5	21,1	20,5	20,4	0,7	5,5	4,5	0,66	24
27.10.18	66,2	37,7	28,5	29,7	29,1	28,5	28,4	0,7	5,5	4,5	0,83	24
28.10.18	66,2	40,7	25,5	40,1	39,3	38,8	38,5	0,8	5,5	4,5	1,00	24
29.10.18	65,8	39,5	26,2	36,7	36,0	35,5	35,3	0,7	5,5	4,5	0,94	24
30.10.18	66,1	44,1	21,9	58,2	57,1	56,7	56,2	0,9	5,4	4,5	1,25	24
31.10.18	66,9	45,7	21,3	64,6	63,3	63,0	62,4	0,9	5,5	4,5	1,35	24
01.11.18	66,5	42,7	23,8	49,7	48,7	48,6	48,2	0,5	5,4	4,5	1,16	24
02.11.18	66,5	39,8	26,7	36,6	35,8	35,5	35,2	0,6	5,5	4,5	0,96	24
03.11.18	66,5	39,8	26,7	38,6	37,8	37,3	37,0	0,8	5,4	4,5	1,01	24
04.11.18	66,6	38,9	27,6	35,1	34,4	33,9	33,7	0,8	5,5	4,5	0,95	24
05.11.18	66,5	40,0	26,5	38,8	38,1	37,5	37,3	0,8	5,4	4,5	1,01	24
06.11.18	66,8	40,8	26,0	41,6	40,7	40,3	40,0	0,8	5,4	4,5	1,06	24
07.11.18	66,7	42,3	24,4	49,8	48,8	48,4	48,0	0,8	5,4	4,5	1,19	24
08.11.18	67,2	46,2	21,1	68,5	67,1	67,0	66,3	0,8	5,4	4,5	1,41	24
09.11.18	68,8	49,0	19,8	83,4	81,6	81,7	80,8	0,8	5,4	4,5	1,62	24
10.11.18	71,1	50,7	20,4	87,1	85,1	85,3	84,3	0,8	5,4	4,5	1,74	24
11.11.18	73,7	51,8	22,0	85,6	83,5	83,8	82,8	0,8	5,5	4,5	1,84	24
12.11.18	75,0	51,6	23,4	79,6	77,7	77,9	76,9	0,8	5,5	4,5	1,82	24
13.11.18	75,3	47,6	27,7	56,8	55,3	55,3	54,7	0,7	5,5	4,4	1,54	24
14.11.18	73,8	47,6	26,2	60,3	58,8	58,8	58,2	0,7	5,5	4,4	1,54	24
15.11.18	73,4	47,0	26,3	58,2	56,8	56,7	56,1	0,6	5,5	4,4	1,50	24
16.11.18	72,0	46,1	25,9	56,0	54,7	54,6	54,1	0,6	5,5	4,5	1,42	24
17.11.18	70,4	44,3	26,2	51,4	50,3	50,1	49,7	0,6	5,5	4,6	1,32	24
18.11.18	69,6	43,7	25,9	50,0	48,9	48,8	48,4	0,6	5,5	4,6	1,27	24
Итого	68,5	42,4	26,1	1 471,3	1439,6	1 429,9	1 416,9	22,7	5,5	4,5	35,99	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,34

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,34

Потребление за недостающий период

1,34

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	29 938,4	28 988,8	29 168,6	28 641,1	527,6	739,30	18471,5166666667

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, 1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 271068

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	47,5	19,2	74,2	72,8	73,0	72,3	0,5	1,0	1,0	1,39	24
20.10.18	66,9	48,0	18,8	75,0	73,5	73,7	73,0	0,5	1,0	1,0	1,38	24
21.10.18	66,6	47,7	18,9	74,0	72,5	72,7	71,9	0,5	1,0	1,0	1,37	24
22.10.18	66,8	47,6	19,3	73,8	72,3	72,6	71,8	0,5	1,0	1,0	1,39	24
23.10.18	66,3	47,1	19,2	72,9	71,5	71,7	71,0	0,5	1,0	1,0	1,37	24
24.10.18	66,3	47,0	19,3	72,9	71,4	71,7	71,0	0,5	1,0	1,0	1,38	24
25.10.18	66,1	47,3	18,9	73,0	71,5	71,8	71,1	0,4	1,0	1,0	1,35	24
26.10.18	66,0	47,6	18,3	73,6	72,1	72,4	71,7	0,4	1,0	1,0	1,32	24
27.10.18	66,0	47,6	18,4	73,2	71,8	72,1	71,4	0,4	1,0	1,0	1,32	24
28.10.18	66,0	47,0	19,0	72,1	70,7	71,1	70,3	0,4	1,0	1,0	1,34	24
29.10.18	65,4	46,7	18,7	72,2	70,7	71,1	70,4	0,3	1,0	1,0	1,32	24
30.10.18	64,9	45,8	19,1	71,0	69,5	70,0	69,2	0,3	1,0	1,0	1,33	24
31.10.18	65,4	45,6	19,8	69,8	68,4	68,7	68,0	0,4	1,0	1,0	1,35	24
01.11.18	65,5	45,6	19,9	71,1	69,7	70,1	69,4	0,3	1,0	1,0	1,38	24
02.11.18	65,6	45,9	19,7	71,6	70,2	70,6	69,9	0,3	1,0	1,0	1,38	24
03.11.18	65,5	45,8	19,7	71,7	70,3	70,7	70,0	0,3	1,0	1,0	1,38	24
04.11.18	65,7	45,9	19,8	71,9	70,5	70,9	70,2	0,3	1,0	1,0	1,40	24
05.11.18	65,6	45,8	19,8	71,5	70,1	70,5	69,8	0,3	1,0	1,0	1,38	24
06.11.18	66,1	46,1	20,0	72,3	70,9	71,2	70,5	0,3	1,0	1,0	1,42	24
07.11.18	65,7	46,0	19,8	71,8	70,4	70,8	70,1	0,3	1,0	1,0	1,39	24
08.11.18	66,3	46,3	20,0	72,3	70,8	71,2	70,5	0,3	1,0	1,0	1,41	24
09.11.18	68,0	46,6	21,4	72,4	70,8	71,2	70,4	0,4	1,0	1,0	1,51	24
10.11.18	70,1	47,3	22,8	73,3	71,7	72,0	71,3	0,4	1,0	1,0	1,63	24
11.11.18	72,9	48,4	24,5	74,4	72,6	72,9	72,2	0,5	1,0	1,0	1,78	24
12.11.18	74,1	49,2	24,9	75,7	73,8	74,1	73,3	0,6	1,0	1,0	1,84	24
13.11.18	74,4	49,9	24,4	76,4	74,5	74,8	73,9	0,6	1,0	1,0	1,82	24
14.11.18	73,4	49,6	23,8	76,4	74,5	74,9	74,0	0,6	1,0	1,0	1,77	24
15.11.18	72,6	49,5	23,1	76,9	75,1	75,4	74,5	0,6	1,0	1,0	1,74	24
16.11.18	71,4	48,8	22,6	75,7	73,9	74,2	73,3	0,6	1,0	1,0	1,67	24
17.11.18	69,2	47,3	21,9	72,9	71,3	71,4	70,7	0,5	1,0	1,0	1,56	24
18.11.18	69,3	47,4	21,8	72,9	71,3	71,6	70,8	0,5	1,0	1,0	1,55	24
Итого	67,8	47,2	20,5	2 268,9	2221,1	2 231,2	2 207,8	13,2	1,0	1,0	45,63	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,59

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,59

Потребление за недостающий период

1,59

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	32 293,6	31 590,5	31 490,4	31 227,8	262,7	788,89	18185

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, 3

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02340911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,9	46,4	23,4	80,6	82,7	-2,1	3,8	2,9	1,89	24
20.10.18	70,0	47,0	23,1	81,4	83,6	-2,2	3,8	2,9	1,88	24
21.10.18	69,8	46,8	22,9	80,3	82,5	-2,1	3,8	2,9	1,84	24
22.10.18	70,0	46,7	23,3	80,1	82,2	-2,1	3,7	2,9	1,87	24
23.10.18	69,5	46,3	23,2	79,3	81,3	-2,0	3,7	2,9	1,84	24
24.10.18	69,5	46,3	23,2	79,1	81,1	-2,0	3,7	2,9	1,84	24
25.10.18	69,3	46,3	23,0	79,2	81,2	-2,1	3,7	2,9	1,82	24
26.10.18	69,1	46,8	22,4	79,8	81,9	-2,1	3,7	2,9	1,79	24
27.10.18	69,1	46,5	22,6	79,4	81,5	-2,1	3,7	2,9	1,80	24
28.10.18	69,1	45,9	23,3	78,2	80,2	-2,0	3,7	2,9	1,82	24
29.10.18	68,5	45,4	23,1	78,4	80,4	-2,0	3,7	2,9	1,81	24
30.10.18	68,1	44,6	23,4	77,1	79,0	-1,9	3,7	2,9	1,81	24
31.10.18	68,5	44,3	24,2	75,7	77,6	-1,9	3,7	2,9	1,83	24
01.11.18	68,6	44,4	24,2	77,2	79,1	-1,9	3,7	2,9	1,87	24
02.11.18	68,7	44,8	24,0	77,7	79,7	-1,9	3,7	2,9	1,87	24
03.11.18	68,6	45,0	23,7	77,7	79,7	-2,0	3,7	2,9	1,84	24
04.11.18	68,9	45,2	23,7	77,9	79,9	-2,0	3,7	2,9	1,85	24
05.11.18	68,7	45,0	23,7	77,4	79,5	-2,0	3,7	2,9	1,84	24
06.11.18	69,2	45,2	24,1	78,2	80,3	-2,0	3,7	2,9	1,88	24
07.11.18	68,8	45,0	23,9	77,7	79,8	-2,1	3,7	2,9	1,86	24
08.11.18	69,4	45,2	24,2	78,2	80,2	-2,1	3,7	2,9	1,89	24
09.11.18	71,0	45,3	25,8	78,1	80,2	-2,1	3,7	2,9	2,01	24
10.11.18	73,1	46,0	27,1	79,0	81,3	-2,3	3,7	2,9	2,14	24
11.11.18	75,9	47,0	28,9	79,9	82,2	-2,3	3,7	2,9	2,31	24
12.11.18	77,0	47,4	29,5	81,2	83,6	-2,4	3,7	2,8	2,40	24
13.11.18	77,3	48,0	29,3	82,0	84,4	-2,4	3,7	2,8	2,41	24
14.11.18	76,4	47,7	28,6	82,0	84,5	-2,4	3,7	2,8	2,35	24
15.11.18	75,6	47,8	27,8	82,6	85,0	-2,4	3,7	2,8	2,30	24
16.11.18	74,3	46,5	27,8	78,2	80,4	-2,1	3,7	2,9	2,17	23
17.11.18	72,2	45,8	26,4	25,9	26,5	-0,6	3,8	2,9	0,68	8
18.11.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,00	0
Итого	68,5	44,5	24,0	2319,8	2 381,5	-61,7	3,7	2,9	57,51	703

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 65 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,28

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

6,16

Потребление за недостающий период

2,28

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, 4

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02420911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	38,5	29,1	51,2	51,9	-0,7	3,8	3,0	1,42	24
20.10.18	68,2	44,8	23,4	77,9	78,9	-0,9	3,7	3,0	1,82	24
21.10.18	68,2	44,7	23,4	76,7	77,6	-0,9	3,7	3,0	1,80	24
22.10.18	68,2	44,8	23,4	77,1	78,0	-0,9	3,7	3,0	1,81	24
23.10.18	66,9	44,0	22,9	74,9	75,8	-0,9	3,7	3,0	1,72	24
24.10.18	66,8	43,9	22,9	75,2	76,0	-0,9	3,7	3,0	1,72	24
25.10.18	66,8	44,1	22,8	74,9	75,8	-0,9	3,7	3,0	1,71	24
26.10.18	66,8	44,5	22,3	75,9	76,7	-0,9	3,6	3,0	1,70	24
27.10.18	66,9	44,4	22,5	75,7	76,6	-0,9	3,6	3,0	1,70	24
28.10.18	66,8	43,7	23,1	74,3	75,2	-0,9	3,6	3,0	1,72	24
29.10.18	66,5	43,5	22,9	74,3	75,2	-0,9	3,6	3,0	1,70	24
30.10.18	66,4	42,8	23,6	72,4	73,2	-0,9	3,6	3,0	1,71	24
31.10.18	67,4	43,3	24,1	74,2	75,1	-0,9	3,6	3,0	1,79	24
01.11.18	66,9	42,8	24,1	72,3	73,2	-0,9	3,6	3,0	1,75	24
02.11.18	67,0	43,2	23,9	73,0	73,8	-0,9	3,6	3,0	1,74	24
03.11.18	67,0	43,2	23,9	72,7	73,6	-0,9	3,6	3,0	1,74	24
04.11.18	67,2	43,3	23,8	73,3	74,2	-0,9	3,6	3,0	1,75	24
05.11.18	67,1	43,1	24,0	72,1	73,0	-0,9	3,6	3,0	1,73	24
06.11.18	67,3	43,3	24,0	73,7	74,6	-0,9	3,6	3,0	1,77	24
07.11.18	67,2	43,2	24,0	73,1	74,0	-0,9	3,6	3,0	1,76	24
08.11.18	67,7	43,5	24,2	74,4	75,3	-0,9	3,6	3,0	1,80	24
09.11.18	69,2	43,7	25,5	74,9	75,9	-1,0	3,6	3,0	1,91	24
10.11.18	71,4	44,5	26,9	76,4	77,5	-1,1	3,6	3,0	2,06	24
11.11.18	73,8	45,4	28,5	77,8	79,0	-1,2	3,7	2,9	2,22	24
12.11.18	75,5	46,4	29,0	79,1	80,4	-1,2	3,7	2,9	2,30	24
13.11.18	75,5	47,0	28,5	79,8	81,0	-1,2	3,7	2,9	2,28	24
14.11.18	74,2	46,5	27,7	79,9	81,1	-1,2	3,7	2,9	2,22	24
15.11.18	73,6	46,5	27,1	80,3	81,5	-1,2	3,7	2,9	2,18	24
16.11.18	72,2	45,8	26,4	78,6	79,7	-1,1	3,7	3,0	2,08	24
17.11.18	70,8	44,6	26,1	75,4	76,4	-1,0	3,7	3,1	1,97	24
18.11.18	70,0	44,4	25,6	75,0	76,0	-1,0	3,7	3,1	1,92	24
Итого	68,9	44,1	24,8	2316,8	2 346,4	-29,6	3,7	3,0	57,47	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

1,99
2,01
1,99

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, 5

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02320911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	52,2	15,2	80,8	81,0	-0,2	3,8	3,3	1,23	24
20.10.18	67,6	52,8	14,8	81,6	81,8	-0,2	3,8	3,2	1,21	24
21.10.18	67,4	52,4	15,0	80,5	80,7	-0,2	3,8	3,3	1,20	24
22.10.18	67,5	52,2	15,4	80,5	80,7	-0,2	3,8	3,2	1,24	24
23.10.18	67,0	51,8	15,2	79,7	79,8	-0,1	3,8	3,2	1,21	24
24.10.18	66,9	51,7	15,2	79,8	80,1	-0,2	3,8	3,2	1,22	24
25.10.18	66,8	51,9	14,9	79,9	80,1	-0,2	3,8	3,2	1,19	24
26.10.18	66,7	52,3	14,3	80,5	80,7	-0,2	3,7	3,2	1,16	24
27.10.18	66,7	52,0	14,8	80,0	80,2	-0,2	3,7	3,2	1,18	24
28.10.18	66,7	51,4	15,2	78,7	78,9	-0,2	3,7	3,2	1,20	24
29.10.18	66,1	51,1	15,0	78,8	79,0	-0,2	3,7	3,2	1,18	24
30.10.18	65,6	50,0	15,6	77,5	77,7	-0,2	3,7	3,2	1,21	24
31.10.18	66,0	49,8	16,2	76,3	76,5	-0,1	3,7	3,2	1,23	24
01.11.18	66,1	50,0	16,1	77,9	78,0	-0,1	3,7	3,2	1,26	24
02.11.18	66,3	50,1	16,2	78,4	78,5	-0,1	3,7	3,2	1,27	24
03.11.18	66,2	50,2	16,0	78,7	78,8	-0,1	3,7	3,2	1,26	24
04.11.18	66,3	50,3	16,0	78,9	79,0	-0,1	3,7	3,2	1,26	24
05.11.18	66,3	50,3	16,0	78,4	78,6	-0,1	3,7	3,2	1,26	24
06.11.18	66,8	50,5	16,2	79,6	79,7	-0,1	3,7	3,2	1,29	24
07.11.18	66,4	50,3	16,1	79,0	79,0	0,0	3,7	3,2	1,27	24
08.11.18	66,9	50,5	16,4	79,4	79,4	0,0	3,7	3,2	1,30	24
09.11.18	68,6	50,9	17,7	79,7	79,7	0,0	3,7	3,2	1,41	24
10.11.18	70,6	51,2	19,4	80,8	80,8	0,0	3,7	3,2	1,57	24
11.11.18	73,3	52,1	21,3	81,6	81,6	0,0	3,8	3,2	1,74	24
12.11.18	74,4	52,7	21,8	83,0	83,0	0,0	3,8	3,2	1,81	24
13.11.18	74,8	53,3	21,5	83,7	83,7	0,0	3,8	3,2	1,80	24
14.11.18	73,8	53,1	20,8	83,9	83,9	0,0	3,8	3,2	1,74	24
15.11.18	73,1	53,0	20,1	84,5	84,4	0,0	3,8	3,2	1,70	24
16.11.18	71,9	52,4	19,5	82,9	82,9	0,1	3,8	3,2	1,62	24
17.11.18	69,8	51,1	18,7	80,0	79,9	0,1	3,8	3,3	1,49	24
18.11.18	69,8	51,4	18,4	80,0	79,8	0,1	3,8	3,3	1,48	24
Итого	68,4	51,5	16,9	2485,1	2 487,9	-2,8	3,8	3,2	42,19	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,53

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,53

Потребление за недостающий период

1,53

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, 7

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 271072

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,6	43,0	23,6	52,5	51,5	51,3	50,8	0,7	4,9	4,2	1,21	24
20.10.18	66,8	43,5	23,2	53,0	51,9	51,8	51,3	0,7	4,9	4,1	1,21	24
21.10.18	66,5	43,2	23,3	52,3	51,2	51,0	50,6	0,7	4,9	4,2	1,20	24
22.10.18	66,7	43,2	23,6	52,3	51,3	51,1	50,6	0,7	4,9	4,2	1,21	24
23.10.18	66,2	42,9	23,3	51,6	50,7	50,5	50,0	0,7	4,9	4,1	1,18	24
24.10.18	66,2	42,8	23,4	51,7	50,7	50,5	50,0	0,7	4,9	4,1	1,19	24
25.10.18	66,0	42,9	23,1	51,7	50,8	50,6	50,1	0,7	4,9	4,1	1,18	24
26.10.18	65,9	43,3	22,6	52,2	51,2	51,0	50,5	0,7	4,9	4,1	1,16	24
27.10.18	65,9	43,0	22,9	51,9	50,9	50,7	50,2	0,7	4,9	4,1	1,16	24
28.10.18	65,9	42,3	23,5	51,0	50,0	49,8	49,3	0,7	4,9	4,2	1,18	24
29.10.18	65,3	41,9	23,3	51,0	50,1	49,9	49,4	0,7	4,9	4,1	1,17	24
30.10.18	64,8	41,0	23,7	50,1	49,2	49,0	48,5	0,6	4,8	4,1	1,16	24
31.10.18	65,2	40,8	24,5	49,3	48,4	48,3	47,8	0,5	4,8	4,2	1,18	24
01.11.18	65,3	40,9	24,5	50,3	49,3	49,2	48,7	0,6	4,9	4,2	1,20	24
02.11.18	65,5	41,2	24,3	50,6	49,6	49,5	49,1	0,6	4,9	4,1	1,20	24
03.11.18	65,4	41,3	24,1	50,8	49,8	49,8	49,3	0,5	4,8	4,1	1,20	24
04.11.18	65,6	41,6	24,0	50,8	49,9	49,9	49,4	0,5	4,9	4,2	1,20	24
05.11.18	65,5	41,5	24,0	50,5	49,6	49,6	49,2	0,4	4,8	4,1	1,19	24
06.11.18	66,0	41,7	24,3	51,3	50,3	50,3	49,8	0,5	4,9	4,1	1,22	24
07.11.18	65,6	41,6	24,0	50,8	49,9	49,9	49,4	0,4	4,9	4,1	1,20	24
08.11.18	66,2	41,7	24,4	51,1	50,2	50,2	49,7	0,4	4,9	4,1	1,23	24
09.11.18	67,9	41,9	26,0	51,4	50,3	50,4	49,9	0,4	4,9	4,1	1,30	24
10.11.18	70,0	42,6	27,4	52,2	51,0	51,1	50,6	0,4	4,9	4,1	1,40	24
11.11.18	72,7	43,4	29,3	52,9	51,7	51,7	51,2	0,5	4,9	4,1	1,52	24
12.11.18	73,9	44,0	29,8	53,9	52,5	52,6	52,1	0,4	4,9	4,1	1,57	24
13.11.18	74,2	44,6	29,6	54,4	53,0	53,1	52,6	0,5	4,9	4,1	1,57	24
14.11.18	73,2	44,3	28,9	54,4	53,2	53,2	52,7	0,5	4,9	4,1	1,53	24
15.11.18	72,4	44,3	28,2	54,8	53,6	53,6	53,1	0,5	4,9	4,1	1,51	24
16.11.18	71,3	43,7	27,6	53,7	52,5	52,6	52,1	0,4	4,9	4,1	1,45	24
17.11.18	69,1	42,3	26,7	51,6	50,5	50,6	50,1	0,4	4,9	4,2	1,35	24
18.11.18	69,1	42,6	26,5	51,6	50,5	50,6	50,1	0,3	4,9	4,2	1,34	24
Итого	67,6	42,5	25,1	1 607,7	1575,1	1 573,1	1 558,2	16,9	4,9	4,1	39,54	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,38

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,38

Потребление за недостающий период

1,38

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	24 367,4	23 467,5	23 768,1	23 228,8	539,3	672,53	17739

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, 8

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 271073

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	47,7	19,8	70,8	69,3	70,4	69,7	-0,4	5,0	4,0	1,37	24
20.10.18	67,6	48,0	19,6	69,3	67,8	68,9	68,2	-0,4	4,9	4,1	1,33	24
21.10.18	67,5	47,5	20,0	68,1	66,7	67,8	67,1	-0,4	4,9	4,1	1,33	24
22.10.18	67,5	47,3	20,2	68,3	66,9	68,1	67,3	-0,5	4,9	4,1	1,35	24
23.10.18	66,2	46,2	20,0	66,2	64,9	66,0	65,3	-0,4	4,9	4,1	1,29	24
24.10.18	66,1	46,0	20,1	66,4	65,1	66,2	65,5	-0,4	4,9	4,1	1,31	24
25.10.18	66,1	46,1	20,0	66,1	64,8	66,0	65,3	-0,4	4,9	4,1	1,30	24
26.10.18	66,1	46,5	19,6	66,9	65,6	66,7	66,0	-0,4	4,9	4,1	1,28	24
27.10.18	66,2	46,3	19,8	66,7	65,4	66,6	65,8	-0,4	4,9	4,1	1,30	24
28.10.18	66,1	45,6	20,5	65,4	64,1	65,2	64,5	-0,5	4,9	4,1	1,31	24
29.10.18	65,8	45,5	20,2	65,4	64,2	65,3	64,6	-0,4	4,9	4,1	1,30	24
30.10.18	65,8	44,7	21,1	63,6	62,4	63,5	62,9	-0,5	4,8	4,1	1,32	24
31.10.18	66,8	45,4	21,4	65,3	63,9	65,0	64,4	-0,5	4,9	4,1	1,37	24
01.11.18	66,3	44,8	21,5	63,3	62,1	63,0	62,4	-0,3	4,8	4,1	1,34	24
02.11.18	66,4	45,2	21,3	64,0	62,8	63,8	63,1	-0,3	4,9	4,1	1,34	24
03.11.18	66,4	45,3	21,2	63,9	62,7	63,7	63,1	-0,4	4,8	4,1	1,33	24
04.11.18	66,5	45,4	21,1	64,4	63,1	64,1	63,5	-0,4	4,9	4,1	1,33	24
05.11.18	66,4	45,3	21,2	63,3	62,0	63,0	62,4	-0,4	4,8	4,1	1,31	24
06.11.18	66,7	45,5	21,2	64,9	63,6	64,6	63,9	-0,3	4,8	4,1	1,34	24
07.11.18	66,6	45,4	21,2	64,3	63,0	64,0	63,3	-0,3	4,8	4,1	1,34	24
08.11.18	67,1	45,8	21,2	65,5	64,2	65,2	64,6	-0,4	4,9	4,1	1,36	24
09.11.18	68,6	46,1	22,5	66,2	64,8	65,8	65,1	-0,3	4,9	4,0	1,46	24
10.11.18	70,8	46,8	24,0	67,6	66,1	67,1	66,4	-0,3	4,9	4,0	1,59	24
11.11.18	73,4	48,0	25,4	69,0	67,3	68,4	67,7	-0,3	4,9	4,0	1,71	24
12.11.18	75,0	49,0	26,0	70,5	68,8	69,8	69,1	-0,3	4,9	4,0	1,79	24
13.11.18	75,1	49,7	25,4	71,0	69,2	70,3	69,5	-0,3	4,9	4,0	1,76	24
14.11.18	73,7	49,1	24,6	71,0	69,3	70,3	69,6	-0,3	4,9	4,0	1,71	24
15.11.18	73,1	49,0	24,1	71,3	69,6	70,7	69,9	-0,3	5,0	4,0	1,68	24
16.11.18	71,7	48,2	23,5	69,6	68,0	69,1	68,3	-0,3	5,0	4,0	1,60	24
17.11.18	70,2	47,1	23,2	66,4	65,0	65,9	65,2	-0,2	5,0	4,1	1,50	24
18.11.18	69,4	46,8	22,7	66,1	64,6	65,6	64,9	-0,3	5,0	4,1	1,47	24
Итого	68,4	46,6	21,7	2 070,8	2027,3	2 060,1	2 038,6	-11,3	4,9	4,1	44,11	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,52

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,52

Потребление за недостающий период

1,52

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	31 619,6	31 216,6	30 817,5	30 854,0	-36,6	799,86	18200

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, 10

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02250911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,4	47,2	22,2	83,9	84,8	-0,8	3,9	3,1	1,87	24
20.10.18	69,4	47,2	22,2	82,8	83,6	-0,8	3,9	3,1	1,84	24
21.10.18	69,4	47,0	22,4	81,5	82,3	-0,8	3,9	3,1	1,82	24
22.10.18	69,4	46,8	22,6	81,9	82,7	-0,8	3,8	3,1	1,85	24
23.10.18	68,1	45,8	22,3	79,6	80,3	-0,7	3,8	3,1	1,77	24
24.10.18	68,0	45,6	22,4	79,8	80,5	-0,7	3,8	3,1	1,79	24
25.10.18	68,0	45,7	22,3	79,5	80,2	-0,7	3,8	3,1	1,77	24
26.10.18	68,0	46,2	21,8	80,4	81,1	-0,7	3,8	3,1	1,76	24
27.10.18	68,0	45,9	22,1	80,0	80,7	-0,7	3,8	3,1	1,77	24
28.10.18	68,0	45,2	22,8	78,4	79,1	-0,7	3,8	3,1	1,79	24
29.10.18	67,6	45,0	22,6	78,7	79,3	-0,7	3,8	3,1	1,78	24
30.10.18	67,7	44,4	23,3	76,6	77,2	-0,7	3,7	3,1	1,78	24
31.10.18	68,6	44,9	23,8	78,7	79,2	-0,5	3,8	3,1	1,87	24
01.11.18	68,3	44,1	24,1	46,9	47,1	-0,2	3,8	3,2	1,13	15
02.11.18	68,3	44,5	23,8	77,5	77,9	-0,5	3,8	3,1	1,85	24
03.11.18	68,3	44,7	23,6	77,3	77,8	-0,5	3,8	3,1	1,83	24
04.11.18	68,4	44,7	23,7	77,8	78,4	-0,6	3,8	3,1	1,85	24
05.11.18	68,3	44,5	23,9	76,5	77,1	-0,6	3,7	3,1	1,83	24
06.11.18	68,6	44,8	23,8	78,4	78,9	-0,5	3,8	3,1	1,87	24
07.11.18	68,4	44,7	23,7	77,8	78,2	-0,5	3,8	3,1	1,84	24
08.11.18	68,9	45,2	23,7	79,1	79,7	-0,6	3,8	3,1	1,88	24
09.11.18	70,5	45,5	25,1	79,8	80,3	-0,6	3,8	3,1	2,00	24
10.11.18	72,8	46,1	26,7	80,7	81,9	-1,2	3,8	3,1	2,16	24
11.11.18	75,3	47,1	28,3	78,6	83,4	-4,8	3,8	3,1	2,22	24
12.11.18	77,0	48,0	29,0	79,6	85,0	-5,4	3,8	3,1	2,31	24
13.11.18	77,0	48,6	28,4	79,8	85,6	-5,8	3,8	3,0	2,27	24
14.11.18	75,7	48,2	27,5	79,8	85,8	-6,0	3,8	3,0	2,20	24
15.11.18	75,1	48,1	26,9	80,1	86,2	-6,1	3,9	3,1	2,16	24
16.11.18	73,6	47,2	26,4	79,9	83,2	-3,3	3,9	3,1	2,11	24
17.11.18	72,2	46,3	25,9	79,9	80,4	-0,5	3,9	3,2	2,07	24
18.11.18	71,4	45,9	25,4	79,5	79,9	-0,5	3,9	3,2	2,02	24
Итого	70,3	46,0	24,3	2430,6	2 478,1	-47,5	3,8	3,1	59,03	735

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 33 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,07

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,88

Потребление за недостающий период

2,07

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Казакова, д.12

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 249430

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	48,1	18,6	60,3	59,1	59,0	58,3	0,8	5,1	3,9	1,10	24
20.10.18	66,7	48,5	18,2	60,9	59,7	59,6	58,9	0,9	5,1	3,8	1,09	24
21.10.18	66,7	48,2	18,5	60,3	59,1	59,0	58,2	0,9	5,1	3,9	1,09	24
22.10.18	66,7	48,1	18,6	60,1	58,9	58,8	58,1	0,8	5,1	3,8	1,10	24
23.10.18	65,3	47,2	18,2	59,3	58,1	58,0	57,4	0,7	5,1	3,8	1,06	24
24.10.18	65,3	47,0	18,3	59,4	58,2	58,2	57,5	0,7	5,1	3,8	1,07	24
25.10.18	65,3	47,2	18,1	59,3	58,1	58,0	57,3	0,8	5,1	3,8	1,05	24
26.10.18	65,3	47,5	17,8	59,7	58,5	58,4	57,7	0,8	5,1	3,8	1,04	24
27.10.18	65,3	47,3	18,0	59,6	58,4	58,3	57,6	0,8	5,1	3,8	1,05	24
28.10.18	65,3	46,8	18,4	59,0	57,8	57,7	57,1	0,7	5,1	3,8	1,06	24
29.10.18	64,9	46,7	18,2	58,9	57,7	57,6	57,0	0,6	5,0	3,8	1,05	24
30.10.18	64,9	46,2	18,7	57,9	56,7	56,7	56,1	0,6	5,0	3,8	1,05	24
31.10.18	65,9	46,3	19,5	56,7	55,6	55,5	55,0	0,6	5,0	3,9	1,09	24
01.11.18	65,4	45,9	19,5	56,2	55,0	55,0	54,6	0,5	5,0	3,9	1,08	24
02.11.18	65,5	46,0	19,5	56,4	55,2	55,3	54,8	0,5	5,0	3,9	1,08	24
03.11.18	65,5	46,1	19,4	56,3	55,2	55,2	54,7	0,5	5,0	3,8	1,07	24
04.11.18	65,6	46,2	19,4	56,7	55,5	55,5	55,0	0,5	5,0	3,9	1,07	24
05.11.18	65,5	46,3	19,3	56,3	55,1	55,1	54,6	0,5	5,0	3,8	1,06	24
06.11.18	65,8	46,4	19,4	56,7	55,5	55,5	55,0	0,5	5,0	3,8	1,08	24
07.11.18	65,6	46,3	19,4	56,3	55,2	55,1	54,6	0,5	5,0	3,8	1,07	24
08.11.18	66,1	46,5	19,6	56,8	55,6	55,5	55,0	0,6	5,0	3,8	1,09	24
09.11.18	67,5	46,8	20,8	56,7	55,5	55,4	54,9	0,6	5,0	3,8	1,15	24
10.11.18	69,7	47,5	22,2	57,2	56,0	55,8	55,2	0,7	5,0	3,8	1,24	24
11.11.18	72,2	48,9	23,3	58,1	56,7	56,7	56,0	0,7	5,1	3,8	1,32	24
12.11.18	73,8	49,9	24,0	59,0	57,5	57,5	56,8	0,7	5,1	3,8	1,38	24
13.11.18	73,9	50,4	23,5	59,4	58,0	58,0	57,2	0,8	5,1	3,8	1,37	24
14.11.18	72,7	50,0	22,7	59,5	58,1	58,1	57,3	0,8	5,1	3,8	1,32	24
15.11.18	72,0	49,8	22,1	60,1	58,6	58,6	57,9	0,7	5,1	3,8	1,30	24
16.11.18	70,8	49,1	21,6	58,8	57,5	57,4	56,7	0,7	5,1	3,8	1,24	24
17.11.18	69,3	48,0	21,2	56,6	55,4	55,4	54,8	0,6	5,1	3,9	1,17	24
18.11.18	68,5	47,7	20,8	56,7	55,5	55,4	54,9	0,6	5,1	3,9	1,15	24
Итого	67,4	47,5	19,9	1 805,1	1767,1	1 765,1	1 746,2	20,8	5,1	3,8	35,13	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 789,9	2 720,8	2 732,7	2 691,0	41,7	52,59	2276

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Комсомольская, 2

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02450911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,8	44,4	24,4	51,7	53,6	-1,9	4,9	3,7	1,26	24
20.10.18	69,0	45,4	23,6	53,6	55,8	-2,2	4,9	3,7	1,27	24
21.10.18	68,7	44,8	23,8	51,2	53,2	-2,0	4,8	3,7	1,22	24
22.10.18	68,9	44,8	24,1	52,1	54,1	-2,0	4,9	3,7	1,26	24
23.10.18	68,5	44,5	23,9	51,7	53,6	-1,9	4,8	3,7	1,24	24
24.10.18	68,4	44,3	24,1	51,3	53,2	-1,9	4,8	3,7	1,24	24
25.10.18	68,2	44,4	23,9	51,2	53,1	-1,9	4,8	3,7	1,22	24
26.10.18	68,1	44,8	23,3	51,6	53,6	-2,0	4,8	3,6	1,20	24
27.10.18	68,1	44,6	23,5	51,6	53,7	-2,0	4,8	3,6	1,22	24
28.10.18	68,1	44,2	24,0	51,1	53,1	-2,0	4,8	3,7	1,23	24
29.10.18	67,3	43,3	24,0	49,2	51,0	-1,8	4,6	3,5	1,18	24
30.10.18	66,6	41,6	25,1	45,3	47,0	-1,7	4,4	3,5	1,14	24
31.10.18	67,1	41,4	25,7	46,0	47,6	-1,6	4,4	3,5	1,18	24
01.11.18	67,5	42,9	24,6	51,9	53,9	-2,0	4,7	3,6	1,28	24
02.11.18	67,7	43,4	24,2	52,8	55,0	-2,1	4,7	3,5	1,28	24
03.11.18	67,6	43,6	24,0	53,4	55,5	-2,1	4,8	3,5	1,28	24
04.11.18	68,0	45,0	23,0	57,7	59,9	-2,2	5,1	3,6	1,33	24
05.11.18	67,7	43,8	23,9	52,7	54,7	-2,1	4,7	3,5	1,25	24
06.11.18	68,2	43,9	24,3	53,1	55,1	-2,0	4,7	3,5	1,29	24
07.11.18	67,6	43,0	24,6	49,5	51,4	-1,9	4,5	3,4	1,22	24
08.11.18	68,2	43,1	25,0	49,8	51,3	-1,5	4,5	3,4	1,24	24
09.11.18	70,0	43,6	26,4	51,3	52,7	-1,4	4,7	3,5	1,36	24
10.11.18	72,1	43,8	28,3	50,7	52,0	-1,4	4,6	3,5	1,44	24
11.11.18	75,0	45,2	29,8	53,1	54,7	-1,6	4,8	3,5	1,59	24
12.11.18	76,1	45,1	31,0	51,9	53,4	-1,5	4,7	3,5	1,61	24
13.11.18	76,4	45,5	30,9	51,9	53,4	-1,5	4,7	3,6	1,60	24
14.11.18	75,4	45,1	30,3	52,2	53,7	-1,5	4,8	3,6	1,58	24
15.11.18	74,7	46,0	28,7	55,6	57,3	-1,7	4,9	3,6	1,59	24
16.11.18	73,3	44,9	28,5	53,4	54,9	-1,5	4,9	3,6	1,51	24
17.11.18	70,8	40,8	30,0	43,5	44,5	-1,0	4,7	3,8	1,31	24
18.11.18	71,0	42,3	28,7	47,3	48,5	-1,2	4,8	3,9	1,36	24
Итого	69,8	44,0	25,8	1589,2	1 644,5	-55,3	4,7	3,6	40,96	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,39

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,39

Потребление за недостающий период

1,39

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А. Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Комсомольская, 4

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02720911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	70,7	47,8	22,8	70,0	70,7	-0,7	4,6	3,3	1,60	24
20.10.18	71,1	48,7	22,4	72,8	73,5	-0,7	4,7	3,3	1,63	24
21.10.18	70,6	48,0	22,6	69,0	69,7	-0,7	4,6	3,3	1,56	24
22.10.18	76,9	47,9	29,0	69,6	70,5	-1,0	4,6	3,3	2,01	24
23.10.18	80,5	47,6	32,9	67,3	68,5	-1,2	4,6	3,3	2,22	23
24.10.18	79,2	47,6	31,6	68,8	69,9	-1,1	4,6	3,3	2,18	24
25.10.18	78,5	47,6	30,9	68,7	69,8	-1,1	4,6	3,3	2,13	24
26.10.18	78,2	48,0	30,2	69,2	70,2	-1,0	4,5	3,2	2,09	24
27.10.18	78,8	47,8	31,0	69,3	70,4	-1,1	4,5	3,2	2,15	24
28.10.18	79,0	47,4	31,6	68,6	69,7	-1,1	4,5	3,3	2,17	24
29.10.18	79,5	46,5	33,0	65,6	66,7	-1,1	4,3	3,1	2,16	24
30.10.18	79,5	44,8	34,7	60,4	61,5	-1,1	4,1	3,1	2,10	24
31.10.18	76,0	44,8	31,2	61,9	62,8	-0,9	4,2	3,2	1,93	24
01.11.18	74,8	46,1	28,7	69,7	70,7	-1,0	4,5	3,2	2,00	24
02.11.18	75,0	46,5	28,4	71,1	72,1	-1,0	4,5	3,1	2,02	24
03.11.18	74,7	46,8	27,9	71,9	72,9	-1,0	4,5	3,1	2,01	24
04.11.18	75,1	47,9	27,1	77,3	78,4	-1,1	4,8	3,2	2,10	24
05.11.18	74,7	46,8	28,0	70,2	71,2	-1,0	4,4	3,1	1,96	24
06.11.18	75,3	47,0	28,2	71,5	72,5	-1,0	4,4	3,1	2,02	24
07.11.18	74,9	46,0	28,9	66,2	67,1	-1,0	4,2	3,0	1,91	24
08.11.18	75,6	46,3	29,3	66,9	67,9	-1,0	4,3	3,0	1,96	24
09.11.18	77,1	47,0	30,1	69,0	70,0	-1,0	4,4	3,1	2,07	24
10.11.18	79,5	47,3	32,2	68,5	69,6	-1,0	4,4	3,1	2,21	24
11.11.18	81,3	49,0	32,4	71,5	72,6	-1,1	4,5	3,1	2,32	24
12.11.18	81,7	49,1	32,6	67,3	68,3	-1,0	4,5	3,1	2,19	23
13.11.18	81,1	49,5	31,6	70,0	71,0	-1,0	4,5	3,1	2,22	24
14.11.18	79,9	49,2	30,7	70,3	71,3	-1,0	4,5	3,2	2,16	24
15.11.18	79,0	49,9	29,1	75,3	76,3	-1,1	4,7	3,2	2,19	24
16.11.18	77,6	48,7	28,9	71,1	72,1	-1,0	4,6	3,2	2,04	24
17.11.18	75,8	45,2	30,6	58,5	59,3	-0,8	4,4	3,5	1,79	24
18.11.18	76,2	46,5	29,7	63,4	64,3	-0,9	4,6	3,5	1,88	24
Итого	77,0	47,4	29,6	2130,6	2 161,6	-30,9	4,5	3,2	62,98	742

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 26 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,91

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,06

Потребление за недостающий период

1,91

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Комсомольская, 8

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 210004

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,2	45,7	19,5	64,6	63,3	63,7	63,1	0,2	4,9	3,9	1,24	24
20.10.18	65,6	46,6	18,9	67,3	66,0	66,5	65,8	0,2	5,0	3,9	1,25	24
21.10.18	65,1	46,0	19,1	63,9	62,6	63,1	62,5	0,1	4,9	3,9	1,20	24
22.10.18	65,3	46,0	19,3	65,2	63,9	64,3	63,6	0,3	4,9	3,9	1,23	24
23.10.18	64,9	45,7	19,2	64,4	63,2	63,7	63,0	0,2	4,9	3,9	1,21	24
24.10.18	65,0	45,7	19,3	64,3	63,1	63,3	62,6	0,5	4,9	3,9	1,22	24
25.10.18	64,9	45,6	19,3	64,1	62,9	63,3	62,5	0,4	4,9	3,9	1,21	24
26.10.18	64,8	45,9	18,9	64,5	63,3	63,7	63,0	0,3	4,9	3,9	1,20	24
27.10.18	64,8	45,8	19,0	64,5	63,3	63,8	63,0	0,3	4,9	3,9	1,21	24
28.10.18	64,8	45,4	19,4	63,8	62,6	63,1	62,4	0,3	4,8	3,9	1,21	24
29.10.18	63,9	44,3	19,5	61,0	59,9	60,3	59,7	0,2	4,6	3,8	1,17	24
30.10.18	63,2	42,3	20,9	56,1	55,1	55,4	55,0	0,1	4,4	3,7	1,15	24
31.10.18	63,7	42,4	21,3	57,2	56,2	56,6	56,1	0,1	4,5	3,8	1,20	24
01.11.18	64,2	43,7	20,5	64,7	63,5	63,9	63,4	0,1	4,8	3,8	1,30	24
02.11.18	64,3	44,2	20,1	66,1	64,9	65,2	64,6	0,3	4,8	3,8	1,30	24
03.11.18	64,3	44,6	19,6	66,8	65,5	66,0	65,3	0,2	4,8	3,8	1,28	24
04.11.18	64,8	46,0	18,7	72,1	70,7	71,2	70,5	0,2	5,1	3,9	1,32	24
05.11.18	64,3	44,9	19,5	65,4	64,2	64,6	64,1	0,1	4,8	3,7	1,25	24
06.11.18	64,7	45,0	19,8	66,6	65,3	65,8	65,1	0,2	4,8	3,7	1,29	24
07.11.18	64,2	44,1	20,2	56,8	55,7	56,1	55,6	0,1	4,6	3,7	1,12	22
08.11.18	64,6	44,2	20,4	62,0	60,8	61,2	60,7	0,2	4,6	3,7	1,24	24
09.11.18	66,3	45,0	21,3	64,1	62,8	63,2	62,6	0,1	4,7	3,8	1,34	24
10.11.18	68,3	45,6	22,6	63,7	62,4	62,9	62,2	0,1	4,7	3,8	1,41	24
11.11.18	71,0	47,4	23,6	67,0	65,5	65,9	65,2	0,3	4,8	3,8	1,55	24
12.11.18	72,4	47,5	24,8	65,1	63,6	64,0	63,3	0,3	4,8	3,8	1,58	24
13.11.18	72,9	48,0	24,9	65,0	63,5	64,0	63,2	0,3	4,8	3,8	1,58	24
14.11.18	71,9	47,6	24,3	65,3	63,8	64,3	63,5	0,2	4,8	3,8	1,55	24
15.11.18	71,3	48,3	22,9	69,8	68,2	68,8	68,0	0,2	5,0	3,8	1,56	24
16.11.18	70,2	47,7	22,5	66,0	64,5	65,1	64,4	0,1	4,9	3,8	1,45	24
17.11.18	67,4	43,5	23,9	54,0	52,8	53,3	52,9	0,0	4,7	4,1	1,26	24
18.11.18	67,7	44,8	22,9	58,2	57,1	57,6	57,1	0,0	4,9	4,1	1,30	24
Итого	66,3	45,5	20,8	1 979,4	1940,1	1 953,9	1 933,9	6,2	4,8	3,8	40,38	742

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 26 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,34

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,45

Потребление за недостающий период

1,34

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	47 286,4	46 249,6	46 160,2	45 680,1	480,1	1 009,91	24430

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Комсомольская, 10

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 1189

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,2	46,1	20,1	40,0	39,2	39,7	39,3	-0,1	4,9	4,1	0,79	24
20.10.18	66,5	47,0	19,4	42,0	41,2	41,7	41,2	-0,1	5,0	4,1	0,80	24
21.10.18	66,1	46,3	19,8	39,6	38,8	39,3	38,9	-0,1	4,9	4,1	0,77	24
22.10.18	66,3	46,3	20,0	40,4	39,6	40,1	39,7	-0,1	4,9	4,1	0,79	24
23.10.18	65,9	45,9	20,0	40,0	39,2	39,7	39,3	-0,1	4,9	4,1	0,78	24
24.10.18	65,8	45,9	20,0	39,7	38,9	39,5	39,1	-0,2	4,9	4,1	0,78	24
25.10.18	65,7	45,7	20,0	39,6	38,8	39,4	39,0	-0,2	4,9	4,1	0,78	24
26.10.18	65,5	46,0	19,5	39,9	39,1	39,7	39,3	-0,2	4,9	4,1	0,76	24
27.10.18	65,6	45,9	19,7	39,9	39,1	39,8	39,4	-0,3	4,9	4,1	0,77	24
28.10.18	65,6	45,5	20,1	39,4	38,6	39,3	38,9	-0,3	4,9	4,1	0,78	24
29.10.18	64,8	44,5	20,3	37,4	36,7	37,3	36,9	-0,3	4,6	4,0	0,75	24
30.10.18	64,0	42,4	21,7	34,1	33,4	34,0	33,7	-0,3	4,4	3,9	0,72	24
31.10.18	64,6	42,5	22,1	34,9	34,3	34,9	34,6	-0,3	4,5	4,0	0,76	24
01.11.18	65,0	44,2	20,8	39,8	39,1	39,8	39,4	-0,4	4,8	4,0	0,81	24
02.11.18	65,2	44,7	20,5	40,8	40,0	40,8	40,4	-0,4	4,8	4,0	0,82	24
03.11.18	65,2	45,0	20,1	41,2	40,4	41,2	40,8	-0,4	4,8	4,0	0,81	24
04.11.18	65,6	46,3	19,3	44,5	43,7	44,5	44,0	-0,4	5,1	4,1	0,85	24
05.11.18	65,2	45,0	20,3	40,0	39,2	40,0	39,7	-0,4	4,8	3,9	0,80	24
06.11.18	65,7	45,1	20,6	41,0	40,2	41,1	40,7	-0,5	4,8	3,9	0,83	24
07.11.18	65,2	44,1	21,1	37,5	36,8	37,6	37,2	-0,5	4,6	3,9	0,78	24
08.11.18	65,6	44,3	21,3	38,0	37,2	38,0	37,7	-0,5	4,6	3,9	0,79	24
09.11.18	67,4	45,0	22,4	39,4	38,6	39,4	39,1	-0,5	4,7	4,0	0,87	24
10.11.18	69,5	45,5	23,9	39,3	38,5	39,3	38,9	-0,5	4,7	3,9	0,92	24
11.11.18	72,4	47,3	25,1	41,5	40,5	41,4	41,0	-0,5	4,9	4,0	1,02	24
12.11.18	73,7	47,5	26,2	40,3	39,3	40,2	39,7	-0,5	4,8	4,0	1,03	24
13.11.18	74,1	47,8	26,2	40,2	39,3	40,1	39,7	-0,5	4,8	4,0	1,03	24
14.11.18	73,1	47,5	25,6	40,4	39,4	40,3	39,9	-0,5	4,8	4,0	1,01	24
15.11.18	72,4	48,2	24,2	43,3	42,3	43,2	42,8	-0,5	5,0	4,0	1,02	24
16.11.18	71,3	47,5	23,8	40,5	39,6	40,5	40,1	-0,5	4,9	4,0	0,94	24
17.11.18	68,4	42,8	25,6	32,8	32,1	32,9	32,6	-0,4	4,7	4,3	0,82	24
18.11.18	68,7	44,3	24,4	35,6	34,9	35,7	35,3	-0,5	4,9	4,3	0,85	24
Итого	67,3	45,6	21,7	1 223,1	1197,9	1 220,4	1 208,6	-10,7	4,8	4,0	26,03	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,87

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,87

Потребление за недостающий период

0,87

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	32 000,5	32 221,2	31 176,2	31 814,3	-638,2	843,60	16189,98333333333

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А. С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Комсомольская, 18

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 01120511

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	45,9	21,9	53,9	54,7	-0,8	5,1	3,9	1,18	24
20.10.18	67,7	46,2	21,5	54,1	55,1	-1,0	5,1	3,9	1,16	24
21.10.18	67,7	46,1	21,6	53,7	54,7	-0,9	5,1	3,9	1,16	24
22.10.18	67,7	45,8	21,9	53,7	54,6	-0,9	5,1	3,9	1,18	24
23.10.18	65,7	44,8	20,9	52,7	53,6	-0,9	5,1	3,9	1,10	24
24.10.18	65,7	44,8	20,9	52,8	53,8	-1,0	5,1	3,9	1,11	24
25.10.18	65,7	44,9	20,9	52,8	53,7	-0,9	5,1	3,9	1,10	24
26.10.18	65,8	45,5	20,3	53,1	54,0	-0,9	5,1	3,9	1,08	24
27.10.18	65,8	45,2	20,6	53,0	53,9	-0,9	5,1	3,9	1,09	24
28.10.18	65,8	44,5	21,3	52,5	53,5	-1,0	5,1	3,9	1,12	24
29.10.18	65,6	44,3	21,2	52,5	53,4	-0,9	5,1	3,9	1,12	24
30.10.18	66,0	43,9	22,1	52,0	52,8	-0,8	5,0	3,9	1,15	24
31.10.18	67,4	44,5	22,8	53,3	54,1	-0,8	5,1	3,9	1,22	24
01.11.18	66,5	43,6	22,9	51,6	52,3	-0,7	5,1	3,9	1,18	24
02.11.18	66,6	43,6	23,0	51,1	51,8	-0,7	5,0	4,0	1,18	24
03.11.18	66,7	43,6	23,1	51,0	51,7	-0,7	5,0	3,9	1,18	24
04.11.18	66,7	43,6	23,1	51,3	51,9	-0,7	5,1	4,0	1,18	24
05.11.18	66,7	43,5	23,1	51,0	51,7	-0,7	5,0	3,9	1,18	24
06.11.18	66,7	43,8	22,9	51,9	52,6	-0,7	5,0	3,9	1,19	24
07.11.18	66,8	43,8	23,0	51,9	52,6	-0,7	5,0	3,9	1,20	24
08.11.18	67,2	44,0	23,2	52,9	53,7	-0,8	5,1	3,9	1,23	24
09.11.18	68,6	44,1	24,4	53,0	53,9	-0,8	5,1	3,9	1,30	24
10.11.18	70,9	44,7	26,2	53,8	54,7	-0,9	5,1	3,9	1,41	24
11.11.18	73,3	45,4	27,9	54,8	55,6	-0,8	5,1	3,8	1,53	24
12.11.18	75,0	46,5	28,5	57,2	58,1	-0,9	5,2	3,8	1,63	24
13.11.18	75,1	47,5	27,6	58,6	59,7	-1,0	5,2	3,7	1,62	24
14.11.18	73,8	46,9	26,8	58,7	59,8	-1,1	5,2	3,7	1,58	24
15.11.18	73,1	47,0	26,1	59,2	60,3	-1,1	5,2	3,7	1,55	24
16.11.18	71,8	46,2	25,5	57,9	59,0	-1,0	5,2	3,8	1,48	24
17.11.18	70,5	45,4	25,1	55,7	56,6	-1,0	5,2	3,9	1,40	24
18.11.18	69,3	45,1	24,2	55,8	56,8	-1,0	5,2	3,9	1,35	24
Итого	68,4	45,0	23,4	1667,7	1 694,5	-26,7	5,1	3,9	39,14	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Комсомольская, 28

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02440911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	49,7	17,3	66,9	67,2	-0,3	4,6	3,6	1,16	24
20.10.18	67,1	50,3	16,8	67,5	67,9	-0,4	4,6	3,6	1,14	24
21.10.18	67,0	50,0	17,0	66,9	67,2	-0,4	4,6	3,6	1,14	24
22.10.18	67,0	49,8	17,2	66,7	67,1	-0,4	4,6	3,6	1,15	24
23.10.18	65,7	49,0	16,7	65,9	66,3	-0,4	4,6	3,6	1,10	24
24.10.18	65,6	49,0	16,7	66,1	66,5	-0,4	4,6	3,6	1,10	24
25.10.18	65,6	49,1	16,5	66,0	66,4	-0,4	4,6	3,6	1,09	24
26.10.18	65,7	49,5	16,1	66,4	66,8	-0,4	4,6	3,6	1,07	24
27.10.18	65,7	49,4	16,3	66,4	66,7	-0,4	4,6	3,6	1,08	24
28.10.18	65,5	49,3	16,3	65,2	63,8	1,4	4,5	3,6	1,06	24
29.10.18	65,2	48,5	16,7	65,8	65,4	0,4	4,6	3,6	1,10	24
30.10.18	65,2	47,7	17,5	65,0	64,7	0,3	4,5	3,6	1,14	24
31.10.18	66,2	48,2	18,0	66,1	65,7	0,4	4,6	3,6	1,19	24
01.11.18	65,7	47,8	18,0	64,9	64,5	0,4	4,5	3,6	1,17	24
02.11.18	64,6	47,3	17,4	61,8	61,2	0,5	4,3	3,4	1,12	24
03.11.18	65,9	48,4	17,5	66,3	65,6	0,7	4,5	3,6	1,16	24
04.11.18	66,0	48,6	17,4	66,6	65,9	0,7	4,6	3,6	1,16	24
05.11.18	65,9	48,5	17,4	66,3	65,5	0,8	4,5	3,6	1,15	24
06.11.18	66,2	48,6	17,6	66,7	65,8	0,8	4,5	3,6	1,17	24
07.11.18	66,0	48,5	17,5	66,1	65,3	0,8	4,5	3,6	1,16	24
08.11.18	66,5	48,7	17,8	66,5	65,8	0,7	4,5	3,6	1,18	24
09.11.18	68,1	48,9	19,2	66,7	65,9	0,8	4,5	3,6	1,28	24
10.11.18	70,2	49,5	20,7	67,3	66,5	0,8	4,6	3,6	1,40	24
11.11.18	72,7	50,4	22,3	67,9	67,2	0,8	4,6	3,5	1,52	24
12.11.18	73,1	50,6	22,5	37,5	37,2	0,4	4,6	3,5	0,84	13
13.11.18	72,6	51,0	21,6	26,2	25,9	0,2	4,6	3,5	0,57	9
14.11.18	73,1	51,5	21,5	69,9	69,2	0,7	4,6	3,5	1,51	24
15.11.18	72,4	51,4	21,0	70,3	69,6	0,8	4,6	3,5	1,48	24
16.11.18	71,0	50,6	20,4	68,8	68,2	0,5	4,6	3,6	1,40	24
17.11.18	69,5	49,7	19,8	66,7	66,3	0,4	4,6	3,6	1,32	24
18.11.18	68,8	49,4	19,4	66,9	66,4	0,5	4,6	3,6	1,30	24
Итого	67,6	49,3	18,3	1994,1	1 983,5	10,6	4,6	3,6	36,43	718

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 50 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

1,34
2,79
1,34

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Комсомольская, 40

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02480911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	50,7	17,1	58,3	58,9	-0,6	4,1	3,5	1,00	24
20.10.18	67,8	51,3	16,5	58,8	59,3	-0,6	4,1	3,5	0,97	24
21.10.18	67,8	51,1	16,8	58,0	58,6	-0,6	4,1	3,5	0,97	24
22.10.18	67,7	50,7	17,0	57,4	57,9	-0,5	4,1	3,5	0,98	24
23.10.18	65,9	49,5	16,4	54,9	55,4	-0,5	4,1	3,5	0,90	24
24.10.18	65,9	49,4	16,4	55,0	55,5	-0,5	4,1	3,5	0,90	24
25.10.18	65,9	49,6	16,4	55,3	55,8	-0,5	4,1	3,5	0,91	24
26.10.18	66,0	50,3	15,8	56,0	56,5	-0,5	4,1	3,5	0,88	24
27.10.18	66,0	50,0	16,0	55,9	56,4	-0,5	4,1	3,5	0,90	24
28.10.18	65,9	49,4	16,6	55,0	55,5	-0,5	4,1	3,5	0,91	24
29.10.18	65,8	49,3	16,5	55,2	55,7	-0,5	4,1	3,5	0,91	24
30.10.18	66,1	48,7	17,4	54,6	55,0	-0,5	4,1	3,4	0,95	24
31.10.18	67,2	50,0	17,3	56,6	57,0	-0,5	4,1	3,5	0,98	24
01.11.18	66,3	54,3	12,1	54,9	55,3	-0,4	4,1	3,5	0,66	24
02.11.18	66,5	55,3	11,2	55,5	55,9	-0,3	4,1	3,5	0,62	24
03.11.18	66,5	55,4	11,1	55,6	55,9	-0,3	4,1	3,4	0,62	24
04.11.18	66,6	55,3	11,3	55,8	56,1	-0,3	4,1	3,5	0,63	24
05.11.18	66,6	55,3	11,3	55,5	55,8	-0,3	4,1	3,4	0,63	24
06.11.18	66,6	55,4	11,3	56,1	56,4	-0,3	4,1	3,4	0,63	24
07.11.18	66,7	57,0	9,7	55,8	56,1	-0,3	4,1	3,4	0,54	24
08.11.18	67,2	54,1	13,1	56,4	56,7	-0,3	4,1	3,4	0,73	24
09.11.18	68,4	40,4	28,0	57,0	57,7	-0,7	4,1	3,4	1,60	24
10.11.18	70,5	40,9	29,6	58,1	58,7	-0,7	4,1	3,4	1,72	24
11.11.18	72,6	41,3	31,3	59,1	59,8	-0,7	4,1	3,4	1,85	24
12.11.18	74,4	42,3	32,0	61,2	62,0	-0,7	4,1	3,4	1,96	24
13.11.18	74,4	43,1	31,3	62,3	63,1	-0,8	4,1	3,3	1,95	24
14.11.18	73,1	42,7	30,3	62,5	63,3	-0,8	4,1	3,3	1,90	24
15.11.18	72,5	42,7	29,8	62,5	63,4	-0,8	4,1	3,4	1,87	24
16.11.18	71,1	42,1	29,0	61,3	62,1	-0,8	4,1	3,4	1,78	24
17.11.18	69,9	41,5	28,5	59,0	59,8	-0,8	4,1	3,5	1,68	24
18.11.18	68,9	41,2	27,8	58,9	59,7	-0,8	4,1	3,5	1,64	24
Итого	68,2	48,7	19,5	1778,6	1 795,4	-16,8	4,1	3,4	35,17	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

1,70
1,70
1,70

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194424

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,8	42,7	26,1	93,9	91,9	93,6	92,9	-0,9	7,1	6,1	2,39	24
20.10.18	69,0	43,3	25,7	94,1	92,1	93,8	93,0	-0,9	7,1	6,1	2,37	24
21.10.18	68,7	43,0	25,8	92,9	91,0	92,7	91,9	-1,0	7,1	6,1	2,34	24
22.10.18	68,9	42,8	26,1	92,8	90,8	92,5	91,8	-1,0	7,1	6,1	2,37	24
23.10.18	68,4	42,5	25,9	91,7	89,8	91,5	90,8	-1,0	7,0	6,1	2,32	24
24.10.18	68,4	42,5	25,9	91,8	89,9	91,6	90,9	-1,0	7,1	6,1	2,33	24
25.10.18	68,2	42,6	25,6	91,8	89,9	91,7	91,0	-1,1	7,1	6,1	2,30	24
26.10.18	68,1	43,0	25,0	92,4	90,5	92,4	91,7	-1,1	7,0	6,1	2,27	24
27.10.18	68,1	42,8	25,3	92,2	90,3	92,2	91,4	-1,1	7,0	6,1	2,28	24
28.10.18	68,1	42,3	25,8	91,2	89,3	91,1	90,4	-1,1	7,0	6,1	2,30	24
29.10.18	67,4	42,0	25,5	91,4	89,5	91,3	90,6	-1,2	7,0	6,1	2,28	24
30.10.18	67,0	41,0	26,0	90,0	88,2	90,0	89,3	-1,1	7,0	6,1	2,29	24
31.10.18	67,5	40,9	26,5	91,8	89,8	91,7	91,0	-1,2	7,0	6,1	2,38	24
01.11.18	67,6	40,4	27,1	88,5	86,7	88,4	87,7	-1,0	7,0	6,2	2,35	24
02.11.18	67,8	40,5	27,2	87,4	85,6	87,4	86,7	-1,1	7,0	6,2	2,33	24
03.11.18	67,6	40,6	27,0	87,3	85,5	87,3	86,6	-1,1	7,0	6,2	2,31	24
04.11.18	67,8	40,9	26,9	87,3	85,5	87,3	86,6	-1,0	7,0	6,2	2,30	24
05.11.18	67,7	40,8	26,8	86,8	85,0	86,8	86,1	-1,1	7,0	6,2	2,28	24
06.11.18	68,3	41,1	27,2	87,7	85,9	87,8	87,0	-1,2	7,0	6,2	2,33	24
07.11.18	67,8	40,9	26,9	87,6	85,8	87,7	86,9	-1,1	7,0	6,2	2,30	24
08.11.18	68,4	41,3	27,1	88,8	86,9	88,8	88,1	-1,2	7,0	6,2	2,35	24
09.11.18	70,3	41,5	28,9	89,6	87,6	89,6	88,8	-1,3	7,0	6,1	2,53	24
10.11.18	72,5	41,9	30,6	91,0	88,8	90,8	90,1	-1,3	7,0	6,1	2,72	24
11.11.18	75,3	42,6	32,8	92,3	89,9	92,0	91,2	-1,3	7,0	6,1	2,95	24
12.11.18	76,6	43,0	33,6	93,8	91,4	93,4	92,6	-1,3	7,0	6,1	3,07	24
13.11.18	76,8	43,6	33,1	94,5	92,0	94,1	93,3	-1,3	7,0	6,1	3,05	24
14.11.18	75,8	43,3	32,5	94,8	92,4	94,5	93,7	-1,3	7,0	6,1	3,00	24
15.11.18	74,9	43,1	31,8	95,5	93,1	95,3	94,4	-1,3	7,1	6,1	2,96	24
16.11.18	73,6	42,4	31,2	93,5	91,3	93,3	92,5	-1,3	7,1	6,1	2,85	24
17.11.18	71,5	41,4	30,1	90,0	87,9	90,0	89,3	-1,3	7,1	6,2	2,65	24
18.11.18	71,5	41,7	29,8	90,1	88,0	90,1	89,3	-1,3	7,1	6,2	2,62	24
Итого	69,9	42,0	27,9	2 824,3	2762,2	2 820,8	2 797,8	-35,6	7,0	6,1	77,19	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,71

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,71

Потребление за недостающий период

2,71

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	31 624,5	31 597,9	30 799,9	31 248,3	-448,4	868,42	11394

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 1/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 135414

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	46,1	21,4	66,4	64,9	65,7	64,9	0,0	6,6	6,0	1,39	24
20.10.18	67,7	46,8	20,9	67,0	65,6	66,3	65,6	0,0	6,6	5,9	1,37	24
21.10.18	67,4	46,3	21,1	66,2	64,8	65,6	64,8	0,0	6,6	6,0	1,37	24
22.10.18	67,6	45,9	21,7	66,1	64,7	65,4	64,7	0,0	6,6	5,9	1,40	24
23.10.18	67,1	45,6	21,5	65,4	64,0	64,7	64,0	0,0	6,6	6,0	1,38	24
24.10.18	67,1	45,7	21,4	65,4	64,1	64,8	64,1	0,0	6,6	6,0	1,37	24
25.10.18	66,9	45,8	21,2	65,4	64,1	64,8	64,1	0,0	6,6	6,0	1,36	24
26.10.18	66,8	46,2	20,6	66,0	64,6	65,3	64,6	0,0	6,6	5,9	1,33	24
27.10.18	66,8	45,8	21,0	65,8	64,5	65,2	64,4	0,1	6,6	5,9	1,36	24
28.10.18	66,8	45,3	21,5	65,1	63,8	64,4	63,7	0,1	6,6	6,0	1,37	24
29.10.18	66,2	45,1	21,1	65,1	63,8	64,5	63,8	0,1	6,6	6,0	1,34	24
30.10.18	65,7	44,3	21,4	64,2	63,0	63,6	63,0	0,0	6,6	5,9	1,35	24
31.10.18	66,2	44,5	21,7	65,5	64,3	64,8	64,2	0,0	6,6	5,9	1,39	24
01.11.18	66,3	44,1	22,3	63,3	62,0	62,6	62,0	0,0	6,6	6,0	1,38	24
02.11.18	66,5	44,2	22,3	62,5	61,3	61,8	61,4	0,0	6,6	6,0	1,37	24
03.11.18	66,3	44,2	22,2	62,4	61,2	61,8	61,3	-0,1	6,6	6,0	1,36	24
04.11.18	66,6	44,4	22,1	62,4	61,2	61,7	61,2	0,0	6,6	6,0	1,35	24
05.11.18	66,4	44,4	22,1	62,0	60,8	61,4	60,9	0,0	6,6	6,0	1,34	24
06.11.18	67,0	44,6	22,4	62,7	61,5	62,0	61,5	0,0	6,6	6,0	1,38	24
07.11.18	66,5	44,4	22,1	62,5	61,3	61,9	61,3	-0,1	6,6	6,0	1,35	24
08.11.18	67,1	44,8	22,3	63,3	62,0	62,6	62,0	0,0	6,6	6,0	1,38	24
09.11.18	69,0	45,0	24,0	63,9	62,5	63,2	62,6	0,0	6,6	6,0	1,50	24
10.11.18	71,2	45,7	25,4	64,9	63,4	64,1	63,4	0,0	6,6	6,0	1,61	24
11.11.18	73,9	46,8	27,1	65,8	64,2	64,9	64,2	0,0	6,6	5,9	1,74	24
12.11.18	75,1	47,4	27,8	67,0	65,3	66,0	65,3	0,0	6,6	5,9	1,81	24
13.11.18	75,3	48,1	27,2	67,5	65,8	66,5	65,8	0,0	6,6	5,9	1,79	24
14.11.18	74,4	47,8	26,6	67,7	66,0	66,8	66,1	0,0	6,6	5,9	1,76	24
15.11.18	73,5	47,6	26,0	68,3	66,6	67,3	66,6	0,0	6,6	5,9	1,73	24
16.11.18	72,3	46,8	25,4	66,8	65,2	65,8	65,1	0,1	6,6	5,9	1,66	24
17.11.18	70,1	45,6	24,6	64,3	62,8	63,3	62,6	0,2	6,7	6,0	1,54	24
18.11.18	70,2	45,9	24,3	64,3	62,8	63,3	62,6	0,2	6,6	6,0	1,53	24
Итого	68,6	45,6	23,0	2 015,2	1972,5	1 992,1	1 972,0	0,5	6,6	6,0	45,35	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,58

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,58

Потребление за недостающий период

1,58

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	28 956,2	28 584,5	28 221,9	28 267,7	-45,8	772,74	18037

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 2/2

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246346

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,5	43,9	21,6	67,1	65,8	67,7	67,0	-1,2	6,9	5,8	1,42	24
20.10.18	65,6	44,4	21,2	67,7	66,4	68,3	67,6	-1,2	6,8	5,8	1,41	24
21.10.18	65,3	44,1	21,3	66,8	65,5	67,4	66,8	-1,3	6,9	5,8	1,39	24
22.10.18	65,6	43,7	21,9	67,0	65,7	67,6	67,0	-1,3	6,8	5,8	1,44	24
23.10.18	65,1	43,3	21,8	66,2	64,9	66,7	66,2	-1,3	6,8	5,8	1,41	24
24.10.18	65,1	43,3	21,8	66,2	64,9	66,8	66,3	-1,3	6,8	5,8	1,41	24
25.10.18	64,9	43,5	21,5	66,3	65,1	66,9	66,3	-1,3	6,8	5,8	1,39	24
26.10.18	64,8	43,9	20,9	66,6	65,4	67,2	66,6	-1,2	6,8	5,8	1,36	24
27.10.18	64,8	43,5	21,4	66,4	65,1	67,0	66,4	-1,3	6,8	5,8	1,39	24
28.10.18	64,8	42,9	21,9	65,5	64,3	66,1	65,6	-1,3	6,8	5,8	1,41	24
29.10.18	64,2	42,7	21,5	65,6	64,4	66,1	65,6	-1,2	6,8	5,8	1,38	24
30.10.18	63,7	41,8	21,8	64,5	63,3	65,1	64,6	-1,2	6,8	5,8	1,38	24
31.10.18	64,2	42,0	22,2	65,7	64,5	66,3	65,7	-1,3	6,8	5,8	1,43	24
01.11.18	64,2	41,8	22,4	64,7	63,5	65,3	64,8	-1,3	6,8	5,8	1,42	24
02.11.18	64,3	42,2	22,2	65,0	63,8	65,6	65,1	-1,3	6,8	5,8	1,41	24
03.11.18	64,3	42,3	22,0	65,0	63,8	65,6	65,1	-1,3	6,8	5,8	1,40	24
04.11.18	64,5	42,6	21,9	65,2	63,9	65,7	65,2	-1,2	6,8	5,8	1,40	24
05.11.18	64,4	42,6	21,8	64,8	63,6	65,3	64,8	-1,2	6,8	5,8	1,38	24
06.11.18	64,9	42,8	22,1	65,8	64,6	66,3	65,8	-1,2	6,8	5,8	1,42	24
07.11.18	64,4	42,3	22,1	64,2	63,0	64,8	64,3	-1,3	6,8	5,8	1,39	24
08.11.18	65,0	42,7	22,3	64,1	62,9	64,7	64,2	-1,3	6,8	5,8	1,40	24
09.11.18	66,8	43,1	23,7	65,5	64,2	66,2	65,6	-1,4	6,8	5,8	1,52	24
10.11.18	68,8	43,8	25,1	66,9	65,4	67,6	67,0	-1,6	6,8	5,8	1,64	24
11.11.18	71,4	44,8	26,7	67,8	66,3	68,7	68,0	-1,7	6,8	5,8	1,77	24
12.11.18	72,5	45,6	27,0	69,4	67,8	70,3	69,6	-1,9	6,8	5,7	1,83	24
13.11.18	72,7	46,3	26,4	69,9	68,3	70,9	70,1	-1,8	6,8	5,7	1,81	24
14.11.18	71,8	45,9	25,9	70,2	68,5	71,2	70,4	-1,9	6,8	5,7	1,77	24
15.11.18	70,2	43,8	26,4	48,6	47,5	49,0	48,6	-1,1	5,5	4,7	1,26	24
16.11.18	69,8	44,7	25,1	69,0	67,5	70,0	69,3	-1,8	6,9	5,8	1,70	24
17.11.18	67,7	43,7	24,1	66,6	65,1	67,5	66,9	-1,8	6,9	5,8	1,57	24
18.11.18	67,8	44,0	23,8	66,6	65,1	67,4	66,8	-1,6	6,9	5,8	1,55	24
Итого	66,4	43,5	22,9	2 040,9	2000,3	2 061,2	2 043,2	-42,8	6,8	5,8	45,86	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,60

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,60

Потребление за недостающий период

1,60

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 292,7	3 324,8	3 227,3	3 294,7	-67,4	72,29	1484

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 3

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194645

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,0	45,9	23,1	79,0	77,3	78,0	77,3	0,0	6,8	5,7	1,79	24
20.10.18	69,2	46,4	22,8	79,3	77,6	78,4	77,7	0,0	6,8	5,7	1,77	24
21.10.18	68,9	46,0	22,9	78,4	76,7	77,5	76,8	-0,1	6,8	5,8	1,75	24
22.10.18	69,1	45,8	23,3	78,3	76,6	77,5	76,8	-0,2	6,7	5,7	1,78	24
23.10.18	68,6	45,5	23,1	77,3	75,6	76,7	76,0	-0,3	6,7	5,7	1,75	24
24.10.18	68,6	45,6	23,0	77,4	75,7	76,8	76,1	-0,4	6,7	5,7	1,74	24
25.10.18	68,4	45,5	22,9	77,4	75,7	77,0	76,2	-0,5	6,7	5,7	1,73	24
26.10.18	68,2	46,1	22,2	77,9	76,3	77,6	76,9	-0,6	6,7	5,7	1,69	24
27.10.18	68,3	45,7	22,6	77,8	76,1	77,5	76,8	-0,7	6,7	5,7	1,72	24
28.10.18	68,3	45,2	23,1	76,9	75,2	76,7	75,9	-0,7	6,7	5,8	1,74	24
29.10.18	67,6	44,9	22,7	76,9	75,3	76,8	76,1	-0,7	6,7	5,7	1,71	24
30.10.18	67,2	44,0	23,2	75,8	74,3	75,6	74,9	-0,7	6,7	5,7	1,72	24
31.10.18	67,7	44,2	23,5	77,2	75,6	77,1	76,4	-0,7	6,7	5,7	1,78	24
01.11.18	67,8	43,7	24,1	74,5	73,0	74,3	73,6	-0,6	6,7	5,8	1,75	24
02.11.18	68,0	43,8	24,1	73,7	72,2	73,5	72,8	-0,6	6,7	5,8	1,74	24
03.11.18	67,8	43,9	23,9	73,5	72,0	73,4	72,7	-0,7	6,7	5,8	1,73	24
04.11.18	68,0	44,1	23,9	73,6	72,0	73,4	72,7	-0,7	6,7	5,8	1,72	24
05.11.18	67,9	44,0	23,9	73,1	71,6	73,0	72,3	-0,6	6,7	5,8	1,71	24
06.11.18	68,5	44,2	24,3	73,9	72,3	73,8	73,1	-0,8	6,7	5,8	1,75	24
07.11.18	68,0	44,0	24,0	73,8	72,3	73,7	73,0	-0,7	6,7	5,8	1,73	24
08.11.18	68,6	44,4	24,2	74,8	73,2	74,7	74,0	-0,8	6,7	5,8	1,77	24
09.11.18	70,5	44,8	25,8	75,5	73,8	75,3	74,6	-0,7	6,7	5,8	1,90	24
10.11.18	72,8	45,4	27,3	76,7	74,9	76,4	75,6	-0,8	6,7	5,7	2,05	24
11.11.18	75,6	46,2	29,4	77,8	75,9	77,3	76,6	-0,8	6,7	5,7	2,23	24
12.11.18	76,8	46,8	30,1	79,1	77,0	78,5	77,8	-0,8	6,7	5,7	2,32	24
13.11.18	77,0	47,5	29,6	79,6	77,6	79,1	78,3	-0,7	6,7	5,7	2,29	24
14.11.18	76,1	46,9	29,2	79,8	77,8	79,4	78,6	-0,8	6,7	5,7	2,27	24
15.11.18	75,2	46,7	28,5	80,5	78,5	80,1	79,3	-0,8	6,8	5,7	2,24	24
16.11.18	73,9	46,0	28,0	78,8	76,9	78,4	77,7	-0,7	6,8	5,7	2,15	24
17.11.18	71,7	44,8	26,9	75,9	74,2	75,6	74,8	-0,6	6,8	5,8	2,00	24
18.11.18	71,8	45,3	26,5	75,9	74,2	75,6	74,9	-0,7	6,8	5,8	1,97	24
Итого	70,2	45,3	24,9	2 379,9	2327,5	2 368,6	2 346,0	-18,4	6,7	5,7	57,97	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,04

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,04

Потребление за недостающий период

2,04

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	26 345,2	26 018,3	25 656,4	25 693,3	-36,9	643,27	11393

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 3/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 08280412

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	45,3	22,3	107,0	107,8	-0,8	5,5	4,6	2,39	24
20.10.18	67,8	45,9	21,9	108,0	108,7	-0,8	5,5	4,6	2,37	24
21.10.18	67,5	45,8	21,7	106,7	107,5	-0,8	5,5	4,6	2,32	24
22.10.18	67,7	45,8	21,9	106,6	107,4	-0,8	5,5	4,6	2,34	24
23.10.18	67,2	45,2	22,0	105,5	106,2	-0,8	5,5	4,6	2,32	24
24.10.18	67,2	45,1	22,1	105,5	106,3	-0,8	5,5	4,6	2,33	24
25.10.18	67,0	45,2	21,8	105,4	106,2	-0,8	5,5	4,6	2,30	24
26.10.18	66,9	45,6	21,3	106,2	106,9	-0,7	5,4	4,5	2,26	24
27.10.18	66,9	45,3	21,6	106,0	106,7	-0,8	5,4	4,5	2,29	24
28.10.18	66,9	44,7	22,2	104,8	105,6	-0,8	5,5	4,6	2,33	24
29.10.18	66,3	44,4	21,9	104,9	105,7	-0,8	5,4	4,6	2,30	24
30.10.18	65,8	43,5	22,3	103,5	104,3	-0,8	5,4	4,6	2,31	24
31.10.18	66,2	43,5	22,7	105,5	106,4	-0,9	5,5	4,6	2,40	24
01.11.18	66,4	43,1	23,3	101,8	102,7	-0,9	5,4	4,6	2,37	24
02.11.18	66,6	43,1	23,4	100,6	101,5	-0,9	5,4	4,6	2,36	24
03.11.18	66,4	43,1	23,3	100,5	101,3	-0,8	5,4	4,6	2,34	24
04.11.18	66,6	43,4	23,3	100,6	101,4	-0,9	5,4	4,6	2,34	24
05.11.18	66,5	43,3	23,2	100,0	100,9	-0,9	5,4	4,6	2,32	24
06.11.18	67,0	43,5	23,5	100,9	101,8	-0,9	5,4	4,6	2,37	24
07.11.18	66,6	43,4	23,2	100,6	101,5	-0,9	5,4	4,6	2,34	24
08.11.18	67,2	43,8	23,4	101,8	102,7	-0,9	5,4	4,6	2,38	24
09.11.18	69,0	44,1	24,9	102,6	103,5	-0,9	5,4	4,6	2,56	24
10.11.18	71,2	44,7	26,5	104,1	105,1	-1,0	5,4	4,6	2,76	24
11.11.18	73,9	45,6	28,3	105,3	106,3	-1,0	5,5	4,6	2,98	24
12.11.18	75,1	46,2	28,9	106,9	107,8	-1,0	5,5	4,5	3,10	24
13.11.18	75,3	46,8	28,5	107,7	108,6	-1,0	5,5	4,5	3,08	24
14.11.18	74,4	46,4	28,0	108,2	109,2	-1,0	5,5	4,5	3,03	24
15.11.18	73,5	46,2	27,3	109,0	109,9	-1,0	5,5	4,5	2,98	24
16.11.18	72,2	45,4	26,8	106,7	107,6	-0,9	5,5	4,6	2,87	24
17.11.18	70,2	44,2	26,0	103,0	103,8	-0,8	5,5	4,7	2,68	24
18.11.18	70,2	44,5	25,7	102,9	103,7	-0,8	5,5	4,7	2,65	24
Итого	68,7	44,7	24,0	3238,7	3 265,2	-26,5	5,5	4,6	77,76	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,73

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,73

Потребление за недостающий период

2,73

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А. Д. 22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 4

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 182265

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	40,7	26,8	61,5	60,3	61,5	61,0	-0,7	6,7	7,0	1,62	24
20.10.18	67,7	41,2	26,4	62,0	60,8	62,0	61,5	-0,8	6,7	7,0	1,61	24
21.10.18	67,4	41,0	26,4	61,3	60,0	61,2	60,8	-0,7	6,7	7,0	1,58	24
22.10.18	67,6	40,9	26,8	61,7	60,5	61,6	61,1	-0,7	6,7	7,0	1,62	24
23.10.18	67,1	40,6	26,5	61,3	60,1	61,4	60,9	-0,8	6,7	7,0	1,59	24
24.10.18	67,1	40,6	26,5	61,5	60,3	61,5	61,0	-0,7	6,7	7,0	1,59	24
25.10.18	66,9	40,7	26,1	61,6	60,4	61,6	61,1	-0,7	6,7	7,0	1,58	24
26.10.18	66,8	41,1	25,6	61,9	60,7	61,9	61,4	-0,7	6,7	7,0	1,55	24
27.10.18	66,8	40,8	25,9	61,7	60,5	61,7	61,2	-0,7	6,7	7,0	1,57	24
28.10.18	66,8	40,3	26,5	60,9	59,7	60,9	60,4	-0,7	6,7	7,0	1,58	24
29.10.18	66,1	40,0	26,1	60,7	59,5	60,9	60,4	-0,9	6,7	7,0	1,55	24
30.10.18	65,7	39,2	26,5	59,6	58,4	59,9	59,5	-1,0	6,6	7,0	1,55	24
31.10.18	66,2	39,1	27,0	60,7	59,5	61,0	60,5	-1,0	6,7	7,0	1,60	24
01.11.18	66,3	38,9	27,3	59,8	58,6	60,0	59,6	-1,0	6,6	7,0	1,60	24
02.11.18	66,4	39,2	27,3	60,0	58,8	60,3	59,8	-1,0	6,7	7,0	1,60	24
03.11.18	66,3	39,2	27,1	60,0	58,8	60,3	59,8	-1,1	6,6	7,0	1,59	24
04.11.18	66,5	39,4	27,1	60,1	58,9	60,4	59,9	-1,0	6,7	7,0	1,59	24
05.11.18	66,4	39,3	27,1	59,7	58,5	60,0	59,6	-1,0	6,6	7,0	1,58	24
06.11.18	66,9	39,4	27,5	59,6	58,4	59,8	59,3	-0,9	6,6	7,0	1,61	24
07.11.18	66,5	39,1	27,4	58,9	57,7	58,8	58,4	-0,7	6,6	7,0	1,58	24
08.11.18	67,1	39,4	27,7	59,6	58,4	59,6	59,1	-0,7	6,6	7,0	1,61	24
09.11.18	68,9	39,6	29,3	61,1	59,8	61,0	60,5	-0,7	6,7	7,0	1,75	24
10.11.18	71,1	40,2	30,9	62,5	61,0	62,3	61,8	-0,8	6,7	7,0	1,88	24
11.11.18	73,9	40,8	33,0	63,5	62,0	63,2	62,7	-0,7	6,7	7,0	2,05	24
12.11.18	75,0	41,3	33,7	65,0	63,4	64,6	64,2	-0,8	6,7	7,0	2,13	24
13.11.18	75,2	41,9	33,3	65,5	63,9	65,2	64,7	-0,8	6,7	7,0	2,13	24
14.11.18	74,3	42,0	32,3	66,2	64,6	65,6	65,1	-0,5	6,6	7,0	2,08	24
15.11.18	72,8	41,7	31,1	53,3	52,0	53,0	52,5	-0,5	5,3	7,0	1,62	24
16.11.18	72,3	42,5	29,7	75,1	73,4	74,6	73,9	-0,5	6,7	7,0	2,18	24
17.11.18	70,1	41,5	28,6	72,2	70,6	71,9	71,4	-0,8	6,7	7,0	2,02	24
18.11.18	70,2	41,9	28,3	72,1	70,5	71,9	71,3	-0,8	6,7	7,0	1,99	24
Итого	68,6	40,4	28,1	1 930,4	1889,6	1 929,6	1 914,4	-24,8	6,6	7,0	53,17	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 062,7	3 060,3	2 998,5	3 035,4	-37,0	80,75	1168

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 5

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246342

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,2	46,4	22,8	97,2	95,1	95,3	94,3	0,8	7,0	5,0	2,16	24
20.10.18	69,3	46,9	22,4	97,9	95,8	96,0	95,0	0,8	7,0	5,0	2,14	24
21.10.18	69,0	46,6	22,4	96,8	94,7	94,9	93,9	0,8	7,0	5,0	2,13	24
22.10.18	69,2	46,3	22,9	96,6	94,5	94,7	93,7	0,8	7,0	5,0	2,16	24
23.10.18	68,7	46,1	22,6	95,6	93,5	93,7	92,7	0,8	7,0	5,0	2,12	24
24.10.18	68,7	46,2	22,6	95,7	93,7	93,7	92,8	1,0	7,0	5,0	2,12	24
25.10.18	68,5	46,2	22,3	95,7	93,7	93,7	92,8	1,0	7,0	5,0	2,09	24
26.10.18	68,3	46,6	21,7	96,4	94,4	94,4	93,5	1,0	7,0	5,0	2,05	24
27.10.18	68,4	46,3	22,1	96,2	94,2	94,2	93,2	1,0	7,0	5,0	2,08	24
28.10.18	68,4	45,8	22,6	95,1	93,2	93,1	92,1	1,0	7,0	5,0	2,11	24
29.10.18	67,8	45,6	22,2	95,3	93,3	93,2	92,3	1,0	7,0	5,0	2,07	24
30.10.18	67,3	44,7	22,6	94,2	92,3	92,2	91,3	1,0	7,0	5,0	2,09	24
31.10.18	67,8	44,9	22,9	96,3	94,3	94,2	93,3	1,0	7,0	5,0	2,16	24
01.11.18	67,9	44,5	23,5	93,0	91,1	91,0	90,1	0,9	7,0	5,0	2,14	24
02.11.18	68,1	44,6	23,5	91,9	90,0	90,0	89,1	0,9	7,0	5,0	2,12	24
03.11.18	68,0	44,6	23,4	91,8	89,9	89,9	89,0	0,9	7,0	5,0	2,10	24
04.11.18	68,2	44,9	23,3	91,9	90,0	89,9	89,1	0,9	7,0	5,0	2,10	24
05.11.18	68,1	44,7	23,3	91,4	89,4	89,3	88,5	1,0	7,0	5,0	2,09	24
06.11.18	68,6	44,9	23,7	92,3	90,4	90,3	89,4	1,1	7,0	5,0	2,14	24
07.11.18	68,1	44,8	23,3	92,2	90,3	90,2	89,3	1,0	7,0	5,0	2,11	24
08.11.18	68,8	45,3	23,5	93,4	91,4	91,3	90,4	1,0	7,0	5,0	2,14	24
09.11.18	70,8	45,7	25,1	94,3	92,2	92,1	91,2	1,1	7,0	5,0	2,31	24
10.11.18	73,0	46,5	26,5	95,7	93,4	93,4	92,4	1,0	7,0	5,0	2,48	24
11.11.18	75,8	47,3	28,5	97,0	94,6	94,5	93,5	1,1	7,0	5,0	2,69	24
12.11.18	77,1	47,9	29,2	98,6	96,0	95,9	95,0	1,0	7,0	5,0	2,80	24
13.11.18	77,2	48,4	28,8	99,3	96,7	96,6	95,6	1,1	7,0	5,0	2,79	24
14.11.18	76,3	47,9	28,3	99,6	97,0	97,0	96,0	1,0	7,0	5,0	2,75	24
15.11.18	75,3	47,7	27,6	100,4	97,9	97,8	96,8	1,1	7,0	5,0	2,70	24
16.11.18	74,0	46,9	27,1	98,3	95,9	95,6	94,6	1,3	7,0	5,0	2,60	24
17.11.18	71,9	45,7	26,3	94,8	92,7	92,4	91,5	1,2	7,0	5,0	2,43	24
18.11.18	71,9	46,0	26,0	94,8	92,7	92,5	91,5	1,1	7,0	5,0	2,41	24
Итого	70,3	46,0	24,3	2 959,7	2894,3	2 892,9	2 863,7	30,6	7,0	5,0	70,40	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,48

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,48

Потребление за недостающий период

2,48

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	43 452,5	42 047,0	42 303,1	41 574,4	728,7	1 208,05	17494

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 6

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195326

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	42,7	25,2	68,0	66,6	67,9	67,3	-0,8	6,3	5,3	1,67	24
20.10.18	68,0	43,2	24,8	68,5	67,1	68,4	67,8	-0,7	6,3	5,3	1,66	24
21.10.18	67,7	42,8	25,0	67,7	66,3	67,5	66,9	-0,7	6,3	5,3	1,65	24
22.10.18	67,9	42,6	25,3	67,8	66,4	67,6	67,1	-0,7	6,3	5,3	1,68	24
23.10.18	67,4	42,3	25,1	67,0	65,6	66,8	66,3	-0,8	6,2	5,3	1,64	24
24.10.18	67,4	42,5	24,9	67,1	65,7	66,8	66,3	-0,7	6,2	5,3	1,64	24
25.10.18	67,2	42,5	24,7	67,3	65,8	66,9	66,4	-0,6	6,2	5,3	1,62	24
26.10.18	67,1	42,9	24,1	67,6	66,2	67,3	66,8	-0,6	6,2	5,3	1,60	24
27.10.18	67,1	42,7	24,4	67,4	66,0	67,0	66,5	-0,5	6,2	5,3	1,61	24
28.10.18	67,1	42,1	25,0	66,6	65,2	66,2	65,7	-0,5	6,2	5,3	1,63	24
29.10.18	66,4	41,8	24,7	66,5	65,2	66,3	65,8	-0,6	6,2	5,3	1,61	24
30.10.18	66,0	40,8	25,2	65,5	64,2	65,2	64,7	-0,5	6,2	5,3	1,62	24
31.10.18	66,5	40,9	25,6	66,7	65,4	66,3	65,8	-0,5	6,2	5,3	1,67	24
01.11.18	66,6	40,7	25,9	65,7	64,4	65,3	64,8	-0,4	6,2	5,3	1,67	24
02.11.18	66,8	40,9	25,8	66,0	64,6	65,5	65,0	-0,4	6,2	5,3	1,67	24
03.11.18	66,7	41,0	25,6	65,9	64,6	65,4	64,9	-0,4	6,2	5,3	1,65	24
04.11.18	66,9	41,3	25,6	65,9	64,6	65,5	65,0	-0,4	6,2	5,3	1,65	24
05.11.18	66,7	41,1	25,6	65,4	64,2	65,0	64,5	-0,4	6,2	5,3	1,64	24
06.11.18	67,3	41,3	26,0	66,3	64,9	65,8	65,4	-0,4	6,2	5,3	1,68	24
07.11.18	66,8	40,9	25,9	64,7	63,4	64,1	63,7	-0,3	6,2	5,3	1,64	24
08.11.18	67,4	41,1	26,3	64,4	63,1	63,8	63,4	-0,3	6,2	5,3	1,66	24
09.11.18	69,3	41,5	27,8	65,8	64,4	65,1	64,6	-0,2	6,2	5,3	1,79	24
10.11.18	71,4	42,1	29,3	67,1	65,6	66,3	65,8	-0,2	6,2	5,3	1,92	24
11.11.18	74,3	43,0	31,3	68,1	66,4	67,1	66,6	-0,1	6,2	5,3	2,08	24
12.11.18	75,4	43,6	31,9	69,6	67,9	68,6	67,9	0,0	6,2	5,2	2,16	24
13.11.18	75,7	44,1	31,6	70,2	68,4	69,1	68,4	0,0	6,3	5,2	2,16	24
14.11.18	74,7	44,1	30,6	72,5	70,7	71,6	70,9	-0,3	6,3	5,2	2,16	24
15.11.18	73,6	42,6	31,0	52,0	50,8	51,7	51,3	-0,5	4,8	4,2	1,57	24
16.11.18	72,6	43,6	29,0	73,7	72,0	73,4	72,7	-0,7	6,3	5,3	2,09	24
17.11.18	70,5	42,6	27,9	71,1	69,5	70,8	70,1	-0,7	6,3	5,4	1,93	24
18.11.18	70,5	42,9	27,6	71,2	69,6	70,8	70,2	-0,6	6,3	5,4	1,92	24
Итого	68,9	42,2	26,7	2 079,3	2034,6	2 065,1	2 048,5	-13,9	6,2	5,3	54,34	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,98

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,98

Потребление за недостающий период

1,98

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	18 327,6	18 226,8	17 869,3	18 056,3	-187,0	548,17	12364

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 7

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138414

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,2	45,3	22,0	167,0	163,6	165,5	163,8	-0,2	5,9	4,6	3,59	24
20.10.18	67,4	45,8	21,6	168,1	164,7	166,7	165,0	-0,3	5,8	4,6	3,55	24
21.10.18	67,1	45,5	21,6	166,3	162,9	164,7	163,1	-0,2	5,9	4,6	3,52	24
22.10.18	67,3	45,3	22,0	166,3	162,9	164,8	163,2	-0,4	5,8	4,6	3,58	24
23.10.18	66,8	45,0	21,8	164,5	161,1	163,1	161,6	-0,4	5,8	4,6	3,51	24
24.10.18	66,8	45,1	21,7	165,2	161,9	163,7	162,1	-0,2	5,8	4,6	3,51	24
25.10.18	66,6	45,1	21,5	165,1	161,7	163,5	161,9	-0,2	5,8	4,6	3,48	24
26.10.18	66,5	45,5	21,0	166,0	162,7	164,6	162,9	-0,3	5,8	4,6	3,41	24
27.10.18	66,5	45,3	21,2	165,0	161,7	163,8	162,2	-0,5	5,8	4,6	3,43	24
28.10.18	66,5	44,9	21,6	163,3	160,0	162,1	160,6	-0,5	5,8	4,6	3,46	24
29.10.18	65,9	44,6	21,3	163,4	160,1	162,1	160,6	-0,5	5,8	4,6	3,40	24
30.10.18	65,4	43,7	21,8	161,0	157,9	159,7	158,3	-0,4	5,8	4,6	3,44	24
31.10.18	65,4	41,5	23,8	127,4	124,9	126,3	125,2	-0,3	5,7	4,8	2,98	24
01.11.18	66,1	43,4	22,7	160,2	157,0	158,9	157,4	-0,4	5,8	4,6	3,56	24
02.11.18	66,2	43,5	22,7	159,5	156,4	158,4	157,0	-0,6	5,8	4,6	3,55	24
03.11.18	66,1	43,6	22,5	159,6	156,4	158,5	157,1	-0,7	5,8	4,6	3,52	24
04.11.18	66,3	43,8	22,5	159,9	156,7	158,9	157,5	-0,8	5,8	4,6	3,53	24
05.11.18	66,2	43,7	22,5	158,8	155,6	157,7	156,3	-0,7	5,8	4,6	3,51	24
06.11.18	66,7	43,9	22,8	160,9	157,6	159,7	158,3	-0,7	5,8	4,6	3,60	24
07.11.18	66,3	43,8	22,6	159,8	156,7	158,8	157,4	-0,7	5,8	4,6	3,53	24
08.11.18	67,0	44,1	22,9	160,3	157,0	159,1	157,6	-0,7	5,8	4,6	3,59	24
09.11.18	68,8	44,3	24,4	160,6	157,2	159,1	157,7	-0,4	5,8	4,6	3,84	24
10.11.18	70,9	45,0	25,8	162,6	158,9	160,4	158,9	0,0	5,8	4,6	4,11	24
11.11.18	73,7	46,0	27,6	164,3	160,3	161,8	160,1	0,2	5,8	4,6	4,43	24
12.11.18	74,8	46,7	28,2	167,1	162,9	164,1	162,5	0,5	5,8	4,6	4,59	24
13.11.18	75,0	47,2	27,9	167,8	163,6	164,8	163,0	0,6	5,8	4,6	4,56	24
14.11.18	74,1	46,8	27,3	168,1	164,0	165,2	163,5	0,5	5,8	4,6	4,47	24
15.11.18	73,2	46,5	26,7	168,4	164,3	165,7	164,1	0,3	5,9	4,6	4,39	24
16.11.18	72,0	45,8	26,2	165,1	161,2	162,6	161,0	0,2	5,9	4,6	4,23	24
17.11.18	69,9	44,5	25,3	159,4	155,9	156,9	155,5	0,5	5,9	4,7	3,95	24
18.11.18	69,9	44,8	25,1	159,4	155,9	156,9	155,4	0,5	5,9	4,7	3,91	24
Итого	68,3	44,8	23,5	5 029,9	4923,7	4 978,2	4 930,6	-6,9	5,8	4,6	115,70	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

4,03

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

4,03

Потребление за недостающий период

4,03

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	76 081,5	75 169,0	74 170,3	74 385,5	-215,2	2 084,73	22539

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 8

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 162191

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,8	42,2	24,6	185,9	182,2	185,6	184,1	-1,9	7,0	5,0	4,48	24
20.10.18	66,9	42,7	24,3	187,4	183,6	187,1	185,5	-1,9	7,0	5,0	4,46	24
21.10.18	66,7	42,3	24,4	184,8	181,1	184,6	183,1	-2,0	7,0	5,0	4,41	24
22.10.18	66,8	42,1	24,7	185,0	181,3	184,8	183,3	-2,0	7,0	5,0	4,48	24
23.10.18	66,3	41,8	24,5	182,9	179,3	182,6	181,1	-1,8	7,0	5,0	4,40	24
24.10.18	66,3	41,9	24,4	183,6	180,0	183,4	181,9	-1,9	7,0	5,0	4,40	24
25.10.18	66,2	41,7	24,5	178,7	175,1	178,1	176,7	-1,6	7,0	5,0	4,29	24
26.10.18	66,1	42,4	23,7	185,8	182,1	185,0	183,4	-1,3	7,0	5,0	4,31	24
27.10.18	66,1	42,2	23,9	184,6	181,0	183,8	182,2	-1,3	7,0	5,0	4,33	24
28.10.18	66,1	41,6	24,5	182,9	179,3	181,9	180,4	-1,2	7,0	5,0	4,39	24
29.10.18	65,5	41,3	24,2	183,3	179,8	182,1	180,7	-0,9	7,0	5,0	4,35	24
30.10.18	65,0	40,4	24,6	180,6	177,2	179,4	177,9	-0,8	7,0	5,0	4,36	24
31.10.18	65,2	39,8	25,4	174,6	171,3	173,5	172,2	-1,0	7,0	5,0	4,36	24
01.11.18	65,6	40,2	25,4	180,7	177,1	179,6	178,2	-1,1	7,0	5,0	4,49	24
02.11.18	65,8	40,5	25,3	181,4	177,9	180,4	178,9	-1,1	7,0	5,0	4,50	24
03.11.18	65,6	40,5	25,1	181,5	178,0	180,4	178,9	-1,0	7,0	5,0	4,48	24
04.11.18	65,8	40,7	25,1	182,0	178,4	180,8	179,4	-1,0	7,0	5,0	4,49	24
05.11.18	65,7	40,6	25,2	180,7	177,2	179,5	178,1	-0,9	7,0	5,0	4,46	24
06.11.18	66,2	40,7	25,5	183,0	179,4	181,9	180,4	-1,0	7,0	5,0	4,58	24
07.11.18	65,8	40,5	25,3	181,6	178,0	180,4	179,0	-1,0	7,0	5,0	4,49	24
08.11.18	66,4	40,8	25,6	182,6	178,9	181,5	180,1	-1,1	7,0	5,0	4,57	24
09.11.18	68,1	40,9	27,2	183,3	179,5	182,5	181,1	-1,6	7,0	5,0	4,88	24
10.11.18	70,2	41,4	28,8	185,1	181,1	184,5	183,1	-2,0	7,0	5,0	5,22	24
11.11.18	72,9	41,9	31,0	186,9	182,4	186,6	185,1	-2,7	7,0	5,0	5,65	24
12.11.18	74,0	42,4	31,6	189,8	185,2	189,7	188,1	-2,9	7,0	5,0	5,86	24
13.11.18	74,2	43,0	31,3	191,0	186,3	190,9	189,3	-3,0	7,0	5,0	5,83	24
14.11.18	73,3	42,7	30,6	191,6	187,0	191,4	189,8	-2,7	7,0	5,0	5,73	24
15.11.18	72,5	42,6	29,9	192,7	188,2	192,4	190,7	-2,6	7,0	5,0	5,64	24
16.11.18	71,3	42,0	29,3	188,5	184,3	188,1	186,5	-2,3	7,0	5,0	5,41	24
17.11.18	69,2	41,0	28,3	182,6	178,6	181,9	180,5	-1,8	7,0	5,0	5,05	24
18.11.18	69,3	41,2	28,1	181,9	177,9	181,2	179,8	-1,8	7,0	5,0	5,00	24
Итого	67,8	41,5	26,3	5 706,8	5588,5	5 685,9	5 639,5	-50,9	7,0	5,0	147,35	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

5,15

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

5,15

Потребление за недостающий период

5,15

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	106 686,2	106 737,5	104 058,5	105 663,0	-1 604,5	2 940,47	20591

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 9

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138366

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	40,7	26,3	106,8	104,7	105,7	104,9	-0,3	5,7	4,2	2,75	24
20.10.18	67,2	41,3	25,8	107,5	105,4	106,4	105,5	-0,2	5,7	4,1	2,72	24
21.10.18	66,9	41,1	25,8	106,4	104,2	105,3	104,5	-0,3	5,7	4,2	2,69	24
22.10.18	67,1	40,9	26,2	106,4	104,2	105,4	104,5	-0,3	5,7	4,2	2,73	24
23.10.18	66,6	40,6	25,9	105,2	103,1	104,3	103,6	-0,5	5,7	4,2	2,67	24
24.10.18	66,6	40,7	25,9	105,5	103,3	104,6	103,8	-0,5	5,7	4,2	2,68	24
25.10.18	66,4	40,7	25,7	105,4	103,2	104,5	103,7	-0,5	5,7	4,2	2,64	24
26.10.18	66,3	41,2	25,1	111,3	109,0	110,2	109,3	-0,3	5,7	4,1	2,73	24
27.10.18	66,4	41,5	24,9	119,9	117,5	118,7	117,7	-0,2	5,7	4,2	2,92	24
28.10.18	66,4	41,1	25,3	118,7	116,3	117,5	116,6	-0,3	5,7	4,2	2,94	24
29.10.18	65,8	40,8	25,0	118,7	116,4	117,6	116,7	-0,3	5,7	4,2	2,90	24
30.10.18	65,3	40,0	25,3	116,9	114,7	115,9	114,9	-0,3	5,7	4,2	2,90	24
31.10.18	65,2	37,7	27,5	92,6	90,8	91,6	91,0	-0,1	5,5	4,4	2,49	24
01.11.18	65,9	39,3	26,6	116,6	114,3	115,4	114,6	-0,3	5,7	4,2	3,03	24
02.11.18	66,1	39,6	26,5	116,8	114,4	115,7	114,8	-0,4	5,7	4,2	3,03	24
03.11.18	65,9	39,7	26,2	116,6	114,3	115,6	114,7	-0,3	5,7	4,2	2,99	24
04.11.18	66,1	40,1	26,1	116,6	114,3	115,6	114,6	-0,3	5,7	4,2	2,98	24
05.11.18	66,0	40,0	26,0	115,9	113,6	114,9	114,0	-0,3	5,6	4,2	2,95	24
06.11.18	66,6	40,0	26,5	117,4	115,0	116,3	115,4	-0,3	5,7	4,2	3,05	24
07.11.18	66,1	40,1	26,0	99,8	97,8	99,6	98,8	-1,0	5,7	4,2	2,55	24
08.11.18	66,7	41,4	25,3	118,9	116,5	116,7	115,8	0,7	5,6	4,1	2,94	24
09.11.18	68,8	44,3	24,5	147,6	144,4	144,9	143,6	0,9	5,6	4,2	3,54	24
10.11.18	70,9	44,9	26,1	148,6	145,2	146,5	145,1	0,2	5,6	4,2	3,79	24
11.11.18	73,7	45,9	27,7	150,0	146,4	148,0	146,6	-0,2	5,7	4,2	4,06	24
12.11.18	74,8	46,4	28,4	152,6	148,8	150,5	149,0	-0,1	5,7	4,1	4,23	24
13.11.18	75,0	46,8	28,2	153,3	149,5	151,3	149,7	-0,2	5,7	4,1	4,22	24
14.11.18	74,1	46,5	27,6	153,0	149,3	151,1	149,6	-0,3	5,7	4,1	4,13	24
15.11.18	73,2	46,3	27,0	153,4	149,7	151,7	150,1	-0,4	5,7	4,1	4,04	24
16.11.18	71,9	45,4	26,5	148,7	145,2	147,5	146,1	-0,8	5,7	4,2	3,86	24
17.11.18	69,8	44,2	25,6	143,6	140,4	142,5	141,2	-0,8	5,7	4,2	3,60	24
18.11.18	69,9	44,5	25,4	143,7	140,6	142,7	141,3	-0,8	5,7	4,2	3,57	24
Итого	68,2	42,1	26,2	3 834,3	3752,8	3 794,4	3 761,7	-8,9	5,7	4,2	98,32	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,67

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,67

Потребление за недостающий период

3,67

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	96 276,9	94 241,1	93 793,2	93 253,3	539,9	2 737,12	26706

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 10

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 137872

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	44,0	23,9	148,1	145,0	149,3	147,8	-2,8	5,6	4,2	3,46	24
20.10.18	68,1	44,5	23,5	149,3	146,2	150,5	149,0	-2,8	5,6	4,2	3,44	24
21.10.18	67,8	44,3	23,5	147,7	144,6	148,8	147,4	-2,8	5,6	4,2	3,39	24
22.10.18	68,0	44,2	23,8	147,7	144,6	148,8	147,4	-2,8	5,6	4,2	3,44	24
23.10.18	67,5	43,8	23,6	146,1	143,1	147,2	145,8	-2,7	5,6	4,2	3,39	24
24.10.18	67,5	43,8	23,7	146,6	143,6	147,8	146,4	-2,8	5,6	4,2	3,40	24
25.10.18	67,3	43,8	23,5	146,4	143,4	147,6	146,2	-2,8	5,5	4,2	3,36	24
26.10.18	67,1	44,1	23,0	147,4	144,4	148,5	147,0	-2,6	5,5	4,1	3,32	24
27.10.18	67,2	43,9	23,3	146,7	143,8	147,9	146,5	-2,8	5,5	4,2	3,34	24
28.10.18	67,2	43,5	23,7	145,4	142,5	146,6	145,3	-2,8	5,5	4,2	3,37	24
29.10.18	66,5	43,2	23,4	145,6	142,7	146,6	145,3	-2,6	5,5	4,2	3,33	24
30.10.18	66,1	42,4	23,7	143,8	140,9	144,7	143,5	-2,6	5,5	4,2	3,34	24
31.10.18	66,4	41,8	24,6	139,2	136,4	140,1	139,0	-2,6	5,5	4,2	3,35	24
01.11.18	66,7	42,2	24,6	144,0	141,1	145,0	143,8	-2,7	5,5	4,2	3,46	24
02.11.18	66,9	42,4	24,5	144,6	141,7	145,5	144,3	-2,6	5,5	4,2	3,47	24
03.11.18	66,7	42,5	24,2	144,7	141,8	145,6	144,4	-2,7	5,5	4,2	3,43	24
04.11.18	66,9	42,7	24,3	145,1	142,1	146,0	144,7	-2,6	5,5	4,2	3,45	24
05.11.18	66,8	42,6	24,3	144,3	141,3	145,2	144,0	-2,6	5,5	4,2	3,43	24
06.11.18	67,4	42,8	24,6	145,8	142,8	146,7	145,5	-2,8	5,5	4,2	3,51	24
07.11.18	66,9	42,6	24,3	144,7	141,8	145,7	144,4	-2,7	5,5	4,2	3,44	24
08.11.18	67,5	42,9	24,7	145,5	142,4	146,5	145,2	-2,8	5,5	4,2	3,51	24
09.11.18	69,4	43,1	26,3	145,9	142,8	146,8	145,5	-2,7	5,6	4,2	3,76	24
10.11.18	71,6	43,6	28,0	147,3	143,9	148,1	146,8	-2,9	5,6	4,1	4,03	24
11.11.18	74,4	44,3	30,1	148,6	145,0	149,5	148,1	-3,1	5,6	4,1	4,36	24
12.11.18	75,6	44,8	30,8	150,7	146,9	151,7	150,2	-3,3	5,6	4,1	4,52	24
13.11.18	75,8	45,4	30,4	151,6	147,7	152,8	151,3	-3,6	5,6	4,1	4,49	24
14.11.18	74,4	44,7	29,7	139,5	136,1	139,4	138,1	-2,1	5,4	4,0	4,02	24
15.11.18	74,0	45,0	29,0	152,6	148,9	154,5	153,1	-4,2	5,6	4,1	4,32	24
16.11.18	72,7	44,3	28,4	149,6	146,1	151,3	149,9	-3,8	5,6	4,1	4,15	24
17.11.18	69,9	42,6	27,2	140,5	137,4	137,3	136,1	1,3	5,4	4,1	3,76	24
18.11.18	70,6	43,3	27,4	144,1	140,9	146,7	145,5	-4,6	5,6	4,2	3,85	24
Итого	69,0	43,5	25,5	4 528,8	4431,6	4 558,5	4 517,6	-86,0	5,5	4,2	112,92	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,92

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,92

Потребление за недостающий период

3,92

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	105 023,7	105 718,7	102 280,7	104 625,1	-2 344,4	3 070,87	30266

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 15

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02380911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,2	42,9	23,4	70,8	72,5	-1,7	4,2	2,7	1,66	24
20.10.18	66,6	43,5	23,1	71,8	73,6	-1,8	4,2	2,7	1,66	24
21.10.18	66,2	43,3	22,9	71,2	73,0	-1,7	4,2	2,7	1,63	24
22.10.18	66,4	43,2	23,2	71,0	72,9	-1,9	4,2	2,7	1,65	24
23.10.18	66,2	43,0	23,2	70,2	72,1	-1,9	4,1	2,7	1,63	24
24.10.18	66,2	43,0	23,2	70,3	72,2	-1,9	4,1	2,7	1,63	24
25.10.18	66,0	43,0	23,0	70,2	72,1	-1,9	4,1	2,7	1,61	24
26.10.18	65,9	43,3	22,6	70,4	72,3	-1,9	4,1	2,7	1,59	24
27.10.18	65,7	43,1	22,6	70,1	72,2	-2,1	4,1	2,7	1,58	24
28.10.18	65,8	42,5	23,3	69,4	71,6	-2,1	4,1	2,7	1,62	24
29.10.18	65,0	42,1	22,9	69,2	71,7	-2,4	4,1	2,7	1,59	24
30.10.18	64,4	41,1	23,4	67,9	70,7	-2,8	4,1	2,7	1,59	24
31.10.18	64,4	37,8	26,6	54,9	57,2	-2,3	3,9	2,9	1,40	24
01.11.18	54,6	36,4	18,2	47,7	49,3	-1,6	4,1	2,7	1,22	24
02.11.18	65,1	40,8	24,4	68,9	70,5	-1,7	4,1	2,7	1,68	24
03.11.18	65,1	41,2	23,9	68,9	70,6	-1,7	4,1	2,7	1,65	24
04.11.18	65,6	41,4	24,2	69,0	70,8	-1,8	4,1	2,7	1,67	24
05.11.18	65,3	41,5	23,8	68,7	70,4	-1,7	4,1	2,7	1,63	24
06.11.18	65,8	41,8	24,0	69,5	71,1	-1,6	4,1	2,7	1,67	24
07.11.18	63,0	41,6	21,4	49,5	46,4	3,1	3,4	2,3	1,14	20
08.11.18	65,8	42,5	23,3	68,0	69,4	-1,4	4,1	2,7	1,60	24
09.11.18	67,8	41,8	26,0	69,5	71,5	-2,0	4,1	2,7	1,81	24
10.11.18	69,8	42,3	27,5	70,0	72,0	-2,0	4,1	2,7	1,93	24
11.11.18	72,5	43,1	29,4	70,8	72,6	-1,9	4,1	2,7	2,09	24
12.11.18	73,6	43,7	29,9	71,6	73,5	-1,8	4,1	2,7	2,14	24
13.11.18	74,0	44,3	29,7	72,0	73,8	-1,8	4,1	2,6	2,14	24
14.11.18	73,0	44,0	29,0	72,7	74,2	-1,5	4,1	2,6	2,11	24
15.11.18	72,2	44,0	28,3	73,0	74,5	-1,5	4,2	2,6	2,07	24
16.11.18	71,0	43,3	27,7	71,9	73,2	-1,4	4,2	2,7	2,00	24
17.11.18	68,8	41,9	26,9	69,5	70,9	-1,4	4,2	2,8	1,87	24
18.11.18	69,0	42,5	26,6	69,6	71,0	-1,4	4,2	2,8	1,85	24
Итого	67,0	42,3	24,8	2118,0	2 169,6	-51,7	4,1	2,7	53,11	740

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 28 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 17

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02410911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,0	49,0	20,0	77,1	79,0	-1,9	3,8	2,7	1,55	23
20.10.18	69,3	49,4	19,8	79,5	81,4	-1,9	4,0	2,7	1,58	24
21.10.18	69,0	49,1	19,9	78,9	80,7	-1,9	4,0	2,7	1,57	24
22.10.18	69,3	49,0	20,2	78,7	80,6	-1,9	5,7	2,7	1,60	24
23.10.18	68,8	48,6	20,2	77,8	79,7	-1,9	1,4	2,7	1,57	24
24.10.18	68,8	48,7	20,1	78,0	79,9	-1,9	1,4	2,7	1,57	24
25.10.18	68,8	48,7	20,0	77,7	79,5	-1,8	1,3	2,7	1,55	24
26.10.18	68,8	49,0	19,7	77,7	79,3	-1,6	1,9	2,7	1,53	24
27.10.18	68,8	48,8	20,0	77,5	79,1	-1,6	5,0	2,7	1,55	24
28.10.18	69,2	48,4	20,8	76,9	78,4	-1,5	4,5	2,8	1,60	24
29.10.18	69,1	48,2	20,9	77,1	78,5	-1,4	2,8	2,7	1,61	24
30.10.18	69,6	47,2	22,4	75,8	77,2	-1,3	1,3	2,8	1,70	24
31.10.18	71,9	43,6	28,3	60,7	61,8	-1,1	2,7	3,0	1,64	24
01.11.18	74,0	46,9	27,1	74,7	76,2	-1,5	4,7	2,8	2,02	24
02.11.18	76,4	47,0	29,4	74,3	75,9	-1,6	3,0	2,8	2,19	24
03.11.18	77,8	47,2	30,6	74,4	76,0	-1,6	3,2	2,8	2,28	24
04.11.18	78,2	47,2	30,9	74,4	76,1	-1,7	2,6	2,8	2,30	24
05.11.18	78,4	47,3	31,1	74,1	75,7	-1,7	1,7	2,8	2,30	24
06.11.18	74,5	47,7	26,8	74,6	76,0	-1,4	1,8	2,8	2,00	24
07.11.18	66,5	47,4	19,0	75,3	76,4	-1,1	1,3	2,8	1,43	24
08.11.18	67,0	47,8	19,2	76,2	77,4	-1,2	1,4	2,8	1,46	24
09.11.18	68,8	48,2	20,6	76,8	78,0	-1,2	3,4	2,7	1,59	24
10.11.18	71,0	48,9	22,0	77,2	78,6	-1,3	3,4	2,7	1,70	24
11.11.18	73,6	50,0	23,6	77,4	79,3	-1,9	3,5	2,7	1,83	24
12.11.18	74,8	50,7	24,2	78,3	80,2	-1,8	3,5	2,7	1,89	24
13.11.18	75,1	51,1	24,0	78,7	80,5	-1,8	3,8	2,7	1,89	24
14.11.18	73,9	50,8	23,1	79,9	81,6	-1,7	4,9	2,7	1,85	24
15.11.18	73,4	50,6	22,7	79,8	81,3	-1,5	5,2	2,7	1,82	24
16.11.18	72,1	49,9	22,2	78,4	79,8	-1,4	3,4	2,7	1,75	24
17.11.18	70,0	48,5	21,5	76,1	77,3	-1,2	6,0	2,8	1,64	24
18.11.18	70,1	48,9	21,2	76,1	77,4	-1,2	3,8	2,8	1,62	24
Итого	71,5	48,5	23,0	2370,1	2 418,8	-48,7	3,2	2,8	54,17	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,67

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,71

Потребление за недостающий период

1,67

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 17/2

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02620911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,4	45,3	23,1	54,1	54,6	-0,5	3,7	2,8	1,25	24
20.10.18	68,5	45,8	22,8	54,5	55,2	-0,7	3,7	2,7	1,24	24
21.10.18	68,2	45,6	22,6	54,2	54,9	-0,6	3,7	2,8	1,23	24
22.10.18	68,5	45,5	23,0	54,5	55,1	-0,7	3,7	2,7	1,25	24
23.10.18	68,0	45,2	22,8	54,0	54,7	-0,7	3,7	2,7	1,23	24
24.10.18	67,9	45,2	22,7	53,7	54,4	-0,7	3,7	2,7	1,22	24
25.10.18	67,7	45,2	22,5	54,4	55,0	-0,7	3,7	2,7	1,23	24
26.10.18	67,1	45,1	22,0	50,1	49,3	0,8	3,6	2,7	1,12	24
27.10.18	67,6	45,7	21,9	54,8	55,0	-0,3	3,8	2,7	1,20	24
28.10.18	67,5	45,1	22,4	54,3	54,8	-0,5	3,7	2,7	1,22	24
29.10.18	66,7	44,5	22,3	54,1	53,7	0,3	3,7	2,7	1,20	24
30.10.18	66,0	43,6	22,5	52,5	51,8	0,7	3,6	2,7	1,18	23
31.10.18	66,5	41,0	25,5	44,1	44,5	-0,5	3,6	2,9	1,08	24
01.11.18	66,0	42,4	23,5	49,5	49,0	0,5	3,5	2,7	1,18	24
02.11.18	67,0	43,3	23,7	53,7	54,1	-0,4	3,7	2,8	1,27	24
03.11.18	67,0	43,5	23,4	53,7	54,3	-0,6	3,7	2,8	1,26	24
04.11.18	67,3	43,9	23,5	54,0	54,7	-0,7	3,7	2,8	1,27	24
05.11.18	66,8	43,7	23,1	53,6	54,2	-0,6	3,7	2,7	1,24	24
06.11.18	67,4	44,0	23,4	53,1	52,6	0,4	3,7	2,8	1,25	24
07.11.18	67,1	43,8	23,4	53,4	53,8	-0,4	3,7	2,8	1,25	24
08.11.18	67,7	43,9	23,7	52,7	53,1	-0,4	3,7	2,7	1,25	23
09.11.18	68,6	45,2	23,4	60,3	60,9	-0,5	3,5	2,6	1,42	23
10.11.18	71,4	48,6	22,8	73,1	73,8	-0,7	3,7	2,7	1,67	24
11.11.18	74,6	50,1	24,5	73,1	73,7	-0,7	3,7	2,7	1,80	24
12.11.18	75,7	50,5	25,2	72,6	73,4	-0,8	3,7	2,7	1,83	24
13.11.18	76,2	51,2	25,1	73,3	73,9	-0,6	3,7	2,7	1,84	24
14.11.18	75,1	51,1	24,0	69,6	74,1	-4,4	3,7	2,7	1,68	24
15.11.18	74,4	51,4	23,0	64,9	74,4	-9,5	3,7	2,7	1,50	24
16.11.18	73,2	50,6	22,6	69,8	74,1	-4,3	3,7	2,7	1,58	24
17.11.18	71,1	49,3	21,7	71,6	72,1	-0,4	3,7	2,8	1,56	24
18.11.18	71,2	49,7	21,5	71,8	72,3	-0,4	3,8	2,8	1,54	24
Итого	69,2	46,1	23,1	1813,0	1 841,4	-28,4	3,7	2,7	42,04	738

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 30 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,56

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,97

Потребление за недостающий период

1,56

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 17/3

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02760911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	47,3	20,6	70,8	67,6	3,1	3,9	2,4	1,46	24
20.10.18	68,1	47,8	20,4	71,2	68,1	3,1	3,9	2,4	1,45	24
21.10.18	67,6	47,4	20,2	70,6	67,5	3,1	3,9	2,4	1,43	24
22.10.18	68,0	47,3	20,7	70,6	67,4	3,1	3,9	2,4	1,46	24
23.10.18	67,4	47,0	20,5	69,9	66,7	3,2	3,8	2,4	1,43	24
24.10.18	67,4	47,0	20,5	70,0	66,8	3,1	3,8	2,4	1,43	24
25.10.18	67,1	46,9	20,2	69,9	66,8	3,1	3,8	2,4	1,41	24
26.10.18	67,2	47,2	20,0	70,2	67,2	3,1	3,8	2,4	1,40	24
27.10.18	66,8	46,7	20,0	70,1	67,0	3,1	3,8	2,4	1,41	24
28.10.18	66,5	46,3	20,3	69,5	66,4	3,1	3,8	2,4	1,41	24
29.10.18	65,8	45,9	19,9	69,6	66,4	3,2	3,8	2,4	1,39	24
30.10.18	65,1	45,0	20,1	68,8	65,8	3,0	3,8	2,4	1,38	24
31.10.18	65,7	42,5	23,2	57,1	54,5	2,5	3,6	2,5	1,27	24
01.11.18	65,9	45,2	20,8	68,6	65,6	3,0	3,8	2,4	1,43	24
02.11.18	65,9	45,2	20,7	68,5	65,5	3,0	3,8	2,4	1,42	24
03.11.18	66,1	45,5	20,7	68,6	65,6	3,0	3,8	2,4	1,42	24
04.11.18	66,4	45,8	20,6	68,8	65,7	3,1	3,8	2,4	1,42	24
05.11.18	66,2	45,7	20,4	68,4	65,4	3,1	3,8	2,4	1,40	24
06.11.18	66,4	45,9	20,5	69,1	66,0	3,1	3,8	2,4	1,42	24
07.11.18	66,2	45,7	20,5	69,3	66,0	3,3	3,8	2,4	1,42	24
08.11.18	66,7	46,0	20,7	69,7	66,3	3,4	3,8	2,4	1,45	24
09.11.18	68,2	46,3	21,9	69,8	66,4	3,4	3,8	2,4	1,54	24
10.11.18	70,5	47,1	23,4	70,4	66,9	3,5	3,8	2,4	1,65	24
11.11.18	73,6	48,5	25,1	70,8	67,4	3,4	3,8	2,4	1,78	24
12.11.18	75,3	49,3	26,1	71,4	68,0	3,4	3,8	2,3	1,87	24
13.11.18	75,7	49,9	25,8	71,6	68,2	3,5	3,8	2,3	1,85	24
14.11.18	74,8	49,7	25,1	72,1	68,5	3,6	3,8	2,3	1,81	24
15.11.18	74,1	49,6	24,5	72,5	69,0	3,6	3,9	2,3	1,78	24
16.11.18	72,8	48,9	23,9	71,2	67,7	3,4	3,9	2,4	1,70	24
17.11.18	70,6	47,2	23,4	68,9	65,7	3,3	3,9	2,5	1,62	24
18.11.18	70,6	47,5	23,1	68,9	65,8	3,1	3,9	2,5	1,59	24
Итого	68,6	46,9	21,7	2157,0	2 058,0	99,0	3,8	2,4	46,92	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,64

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,64

Потребление за недостающий период

1,64

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 19

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02790911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,0	46,4	21,6	125,2	127,1	-1,9	3,8	2,5	2,71	24
20.10.18	68,2	47,0	21,2	126,2	128,0	-1,8	3,8	2,5	2,68	24
21.10.18	68,0	46,7	21,2	124,3	126,5	-2,2	3,8	2,5	2,64	24
22.10.18	68,2	46,6	21,5	124,2	126,7	-2,5	3,8	2,5	2,67	24
23.10.18	67,6	46,1	21,5	122,8	125,3	-2,5	3,8	2,5	2,64	24
24.10.18	67,6	46,2	21,4	123,3	125,9	-2,7	3,8	2,5	2,64	24
25.10.18	67,4	46,3	21,2	123,0	125,6	-2,5	3,8	2,5	2,61	24
26.10.18	67,3	46,7	20,7	124,1	126,4	-2,3	3,8	2,5	2,57	24
27.10.18	67,4	46,4	21,0	123,5	125,7	-2,2	3,8	2,5	2,59	24
28.10.18	67,3	45,9	21,4	122,0	124,3	-2,3	3,8	2,5	2,62	24
29.10.18	66,7	45,5	21,2	122,2	124,0	-1,8	3,8	2,5	2,59	24
30.10.18	66,2	44,6	21,6	119,5	121,8	-2,2	3,7	2,5	2,59	24
31.10.18	55,2	39,2	16,0	83,7	85,7	-2,1	3,3	2,5	1,94	24
01.11.18	66,7	44,1	22,6	120,7	123,7	-3,0	3,8	2,6	2,73	24
02.11.18	66,9	44,5	22,4	122,1	124,4	-2,3	3,8	2,5	2,73	24
03.11.18	66,8	44,6	22,2	122,5	124,4	-1,9	3,8	2,5	2,72	24
04.11.18	67,0	44,9	22,0	123,6	125,3	-1,7	3,8	2,5	2,73	24
05.11.18	66,9	44,8	22,0	122,6	124,0	-1,4	3,8	2,5	2,70	24
06.11.18	67,4	45,0	22,3	124,2	125,6	-1,4	3,8	2,5	2,78	24
07.11.18	67,0	44,8	22,2	123,3	124,5	-1,3	3,8	2,5	2,74	24
08.11.18	67,6	45,1	22,4	124,2	125,3	-1,1	3,8	2,5	2,79	24
09.11.18	69,1	45,1	24,0	123,1	123,9	-0,8	3,8	2,5	2,95	24
10.11.18	71,2	45,4	25,8	121,2	121,9	-0,7	3,7	2,6	3,13	24
11.11.18	73,9	46,3	27,6	122,8	123,5	-0,6	3,8	2,5	3,39	24
12.11.18	75,0	46,9	28,1	125,0	125,7	-0,7	3,8	2,5	3,52	24
13.11.18	75,4	47,5	27,9	126,0	126,6	-0,5	3,8	2,5	3,53	24
14.11.18	74,4	47,1	27,3	126,0	126,7	-0,7	3,8	2,5	3,44	24
15.11.18	73,6	47,1	26,5	127,0	127,5	-0,6	3,8	2,5	3,37	24
16.11.18	72,4	46,4	26,0	124,3	125,0	-0,7	3,8	2,6	3,24	24
17.11.18	70,3	45,1	25,3	119,3	120,1	-0,8	3,8	2,6	3,02	24
18.11.18	70,3	45,3	25,1	119,4	120,2	-0,8	3,8	2,6	2,99	24
Итого	68,6	45,6	23,0	3781,1	3 831,3	-50,2	3,8	2,5	87,99	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,08

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,08

Потребление за недостающий период

3,08

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 19/2

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 247491

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,8	48,1	18,7	51,9	50,9	50,8	50,3	0,6	4,8	5,0	0,95	24
20.10.18	67,0	48,5	18,5	52,2	51,2	51,1	50,7	0,6	4,8	5,0	0,95	24
21.10.18	66,8	48,3	18,5	51,8	50,8	50,9	50,4	0,5	4,8	5,0	0,94	24
22.10.18	67,0	48,3	18,7	51,8	50,8	50,9	50,4	0,4	4,7	5,0	0,95	24
23.10.18	66,5	47,8	18,6	51,2	50,3	50,5	50,0	0,3	4,7	5,0	0,94	24
24.10.18	66,4	47,9	18,5	51,3	50,4	50,5	50,1	0,3	4,7	5,0	0,93	24
25.10.18	66,3	47,9	18,3	51,3	50,3	50,5	50,0	0,3	4,7	5,0	0,92	24
26.10.18	66,1	48,2	17,9	51,5	50,6	50,8	50,3	0,3	4,7	5,0	0,90	24
27.10.18	66,2	47,8	18,4	51,4	50,5	50,7	50,2	0,3	4,7	5,0	0,92	24
28.10.18	66,2	47,6	18,6	51,0	50,0	50,3	49,8	0,2	4,7	5,0	0,93	24
29.10.18	65,6	47,3	18,3	51,0	50,0	50,3	49,8	0,2	4,7	5,0	0,91	24
30.10.18	65,2	46,6	18,5	50,4	49,5	49,8	49,3	0,2	4,7	5,0	0,92	24
31.10.18	65,5	45,3	20,2	45,0	44,1	44,4	44,0	0,1	4,5	5,0	0,89	24
01.11.18	65,7	46,5	19,2	50,3	49,4	49,6	49,1	0,3	4,7	5,0	0,94	24
02.11.18	65,9	46,8	19,0	50,2	49,3	49,6	49,1	0,2	4,7	5,0	0,93	24
03.11.18	65,8	46,9	18,9	50,3	49,3	49,6	49,2	0,2	4,7	5,0	0,93	24
04.11.18	65,9	47,0	19,0	50,4	49,4	49,7	49,2	0,2	4,7	5,0	0,94	24
05.11.18	65,8	46,9	18,9	50,2	49,2	49,5	49,0	0,2	4,7	5,0	0,93	24
06.11.18	66,4	47,3	19,1	50,6	49,7	49,9	49,4	0,2	4,7	5,0	0,95	24
07.11.18	65,9	47,0	18,9	49,7	48,8	49,1	48,6	0,2	4,7	5,0	0,92	24
08.11.18	66,5	47,2	19,3	50,0	49,0	49,3	48,8	0,2	4,7	5,0	0,94	24
09.11.18	68,3	47,9	20,4	50,8	49,7	50,1	49,6	0,1	4,7	5,0	1,01	24
10.11.18	70,4	48,6	21,8	51,3	50,1	50,5	50,0	0,1	4,7	5,0	1,09	24
11.11.18	73,1	49,8	23,3	51,8	50,6	50,9	50,3	0,3	4,7	5,0	1,18	24
12.11.18	74,3	50,6	23,6	52,4	51,2	51,4	50,8	0,4	4,7	5,0	1,21	24
13.11.18	74,5	51,1	23,4	52,8	51,5	51,8	51,1	0,4	4,7	5,0	1,20	24
14.11.18	73,5	50,7	22,8	52,7	51,5	51,8	51,1	0,4	4,7	5,0	1,17	24
15.11.18	72,7	50,4	22,3	53,0	51,8	52,1	51,4	0,4	4,8	5,0	1,16	24
16.11.18	71,5	49,6	21,9	52,1	50,9	51,2	50,6	0,3	4,8	5,0	1,11	24
17.11.18	69,4	48,2	21,1	50,4	49,2	49,6	49,1	0,1	4,8	5,0	1,04	24
18.11.18	69,4	48,5	21,0	50,4	49,3	49,7	49,2	0,1	4,8	5,0	1,03	24
Итого	67,9	48,1	19,9	1 581,2	1549,1	1 556,6	1 540,7	8,3	4,7	5,0	30,73	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,06

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,06

Потребление за недостающий период

1,06

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 459,3	2 415,8	2 408,9	2 390,1	18,8	45,97	1148

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 19/4

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 257693

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,1	49,0	17,1	61,9	60,7	60,0	59,3	1,5	4,9	3,4	1,04	24
20.10.18	66,2	49,3	16,9	62,4	61,2	60,7	60,0	1,2	4,9	3,4	1,03	24
21.10.18	66,2	49,0	17,2	61,8	60,6	60,2	59,4	1,2	4,9	3,4	1,04	24
22.10.18	66,3	48,9	17,4	61,8	60,6	60,1	59,4	1,2	4,9	3,4	1,05	24
23.10.18	65,7	48,5	17,1	61,1	59,9	59,5	58,8	1,1	4,9	3,4	1,03	24
24.10.18	65,7	48,5	17,2	61,3	60,1	59,7	58,9	1,1	4,9	3,4	1,04	24
25.10.18	65,7	48,7	17,0	61,2	60,0	59,6	58,9	1,1	4,9	3,4	1,02	24
26.10.18	65,5	49,0	16,5	61,5	60,3	59,9	59,2	1,1	4,9	3,4	1,00	24
27.10.18	65,7	48,8	16,9	61,3	60,2	59,8	59,1	1,1	4,9	3,4	1,02	24
28.10.18	65,7	48,5	17,2	60,8	59,6	59,3	58,6	1,1	4,9	3,4	1,03	24
29.10.18	65,2	48,1	17,1	60,8	59,6	59,3	58,6	1,0	4,9	3,4	1,02	24
30.10.18	64,9	47,5	17,5	60,1	58,9	58,6	57,9	1,0	4,8	3,4	1,03	24
31.10.18	65,4	45,9	19,5	50,9	49,9	49,4	48,9	1,0	4,7	3,6	0,97	24
01.11.18	65,3	47,3	18,0	60,0	58,8	58,4	57,7	1,1	4,9	3,4	1,06	24
02.11.18	65,6	47,7	17,9	60,0	58,8	58,2	57,5	1,2	4,9	3,5	1,05	24
03.11.18	65,4	47,6	17,7	60,0	58,8	58,4	57,6	1,2	4,8	3,4	1,04	24
04.11.18	65,4	47,8	17,6	60,2	59,0	58,5	57,7	1,2	4,9	3,5	1,04	24
05.11.18	65,4	47,8	17,7	59,9	58,7	58,2	57,5	1,2	4,8	3,4	1,04	24
06.11.18	65,4	47,9	17,5	12,8	12,5	12,4	12,3	0,2	6,6	4,7	0,22	5
07.11.18	65,3	47,5	17,8	34,6	33,9	33,3	32,9	1,0	5,6	4,1	0,61	14
08.11.18	66,3	48,3	17,9	60,0	58,8	57,9	57,2	1,6	4,8	3,4	1,05	24
09.11.18	67,9	48,5	19,4	60,6	59,3	58,6	57,9	1,4	4,9	3,4	1,15	24
10.11.18	69,9	49,5	20,4	61,3	60,0	59,3	58,5	1,4	4,9	3,4	1,22	24
11.11.18	72,4	50,7	21,7	62,0	60,5	59,8	59,1	1,4	4,9	3,4	1,31	24
12.11.18	73,0	51,3	21,7	62,7	61,3	60,6	59,8	1,4	4,9	3,4	1,33	24
13.11.18	73,5	52,0	21,5	63,0	61,5	60,9	60,2	1,3	4,9	3,4	1,33	24
14.11.18	72,5	51,5	21,1	63,1	61,7	61,0	60,3	1,4	4,9	3,4	1,30	24
15.11.18	71,8	51,3	20,5	63,4	62,0	61,4	60,6	1,4	4,9	3,4	1,27	24
16.11.18	70,7	50,6	20,1	62,3	60,9	60,1	59,3	1,5	4,9	3,4	1,23	24
17.11.18	68,3	49,0	19,3	60,2	59,0	58,2	57,5	1,6	4,9	3,5	1,14	24
18.11.18	68,5	49,3	19,2	60,3	59,1	58,3	57,5	1,6	4,9	3,5	1,14	24
Итого	67,3	48,9	18,4	1 813,4	1776,1	1 759,5	1 738,3	37,9	5,0	3,5	32,85	715

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 53 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	47 446,8	46 387,7	46 242,6	45 723,9	518,7	945,39	25225

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 21

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 271064

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,3	45,8	21,5	65,1	63,8	65,7	65,0	-1,2	4,8	3,5	1,37	24
20.10.18	67,5	46,5	21,0	65,8	64,4	66,4	65,7	-1,3	4,8	3,5	1,35	24
21.10.18	67,3	46,3	21,0	64,8	63,5	65,3	64,6	-1,1	4,8	3,5	1,33	24
22.10.18	67,5	46,1	21,4	64,5	63,2	65,1	64,3	-1,2	4,8	3,5	1,35	24
23.10.18	67,0	45,6	21,4	63,6	62,3	64,2	63,5	-1,1	4,8	3,5	1,33	24
24.10.18	66,9	45,5	21,4	63,7	62,5	64,2	63,5	-1,1	4,8	3,5	1,34	24
25.10.18	66,8	45,5	21,3	63,6	62,3	64,1	63,4	-1,1	4,8	3,5	1,32	24
26.10.18	66,6	45,9	20,7	64,2	62,9	64,7	64,0	-1,1	4,7	3,5	1,31	24
27.10.18	66,7	45,8	20,8	63,9	62,6	64,4	63,7	-1,1	4,7	3,5	1,30	24
28.10.18	66,7	45,3	21,4	63,0	61,8	63,6	63,0	-1,2	4,7	3,5	1,32	24
29.10.18	66,0	44,7	21,3	62,4	61,2	63,0	62,4	-1,2	4,7	3,5	1,30	24
30.10.18	65,6	43,7	21,9	61,1	59,9	61,7	61,2	-1,3	4,7	3,5	1,31	24
31.10.18	65,3	42,1	23,2	43,0	42,1	43,4	43,0	-0,9	4,3	3,5	0,98	24
01.11.18	66,1	43,5	22,7	62,5	61,2	63,2	62,6	-1,4	4,7	3,5	1,39	24
02.11.18	66,3	43,7	22,6	62,5	61,3	63,3	62,8	-1,5	4,7	3,5	1,38	24
03.11.18	66,2	43,7	22,5	62,0	60,8	62,8	62,2	-1,4	4,7	3,5	1,37	24
04.11.18	66,4	44,0	22,4	62,1	60,8	62,9	62,4	-1,5	4,8	3,5	1,36	24
05.11.18	66,3	43,8	22,5	61,2	60,0	62,0	61,5	-1,5	4,7	3,5	1,35	24
06.11.18	66,8	44,1	22,7	62,1	60,9	63,0	62,5	-1,5	4,8	3,5	1,38	24
07.11.18	66,4	43,9	22,5	61,4	60,2	62,3	61,8	-1,6	4,7	3,5	1,35	24
08.11.18	67,0	44,2	22,8	61,8	60,5	62,6	62,1	-1,5	4,7	3,5	1,38	24
09.11.18	68,7	44,3	24,4	61,1	59,8	61,9	61,4	-1,6	4,7	3,5	1,46	24
10.11.18	70,9	44,5	26,4	60,2	58,8	60,7	60,2	-1,3	4,7	3,5	1,55	24
11.11.18	73,7	45,4	28,3	61,0	59,6	61,6	61,0	-1,4	4,7	3,5	1,69	24
12.11.18	74,7	46,0	28,7	62,3	60,8	62,8	62,1	-1,4	4,8	3,5	1,74	24
13.11.18	75,1	46,8	28,3	63,2	61,6	63,6	62,8	-1,2	4,8	3,5	1,74	24
14.11.18	74,1	46,5	27,6	63,0	61,5	63,5	62,8	-1,3	4,8	3,5	1,70	24
15.11.18	73,2	46,4	26,9	63,4	62,0	64,0	63,2	-1,3	4,8	3,5	1,67	24
16.11.18	72,1	45,5	26,6	61,1	59,7	61,6	61,0	-1,3	4,8	3,5	1,58	24
17.11.18	69,9	44,0	25,8	58,6	57,3	59,0	58,5	-1,2	4,8	3,6	1,48	24
18.11.18	69,9	44,5	25,4	59,1	57,8	59,7	59,2	-1,4	4,8	3,6	1,47	24
Итого	68,4	45,0	23,5	1 917,2	1877,2	1 936,3	1 917,4	-40,1	4,7	3,5	43,96	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,51

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,51

Потребление за недостающий период

1,51

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	29 481,9	29 708,3	28 728,2	29 365,3	-637,2	765,79	17547

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 21/2

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02210911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,4	47,5	20,8	74,6	73,3	1,4	4,0	2,7	1,56	24
20.10.18	68,5	47,9	20,6	75,0	73,7	1,3	4,0	2,7	1,55	24
21.10.18	68,3	47,7	20,6	74,4	73,1	1,3	4,0	2,7	1,54	24
22.10.18	68,5	47,5	21,0	74,4	73,1	1,3	4,0	2,7	1,56	24
23.10.18	68,0	47,3	20,7	73,7	72,4	1,3	3,9	2,7	1,53	24
24.10.18	68,0	47,3	20,7	73,9	72,6	1,4	3,9	2,7	1,53	24
25.10.18	67,8	47,3	20,5	73,9	72,5	1,3	3,9	2,7	1,52	24
26.10.18	67,7	47,6	20,1	74,1	72,9	1,3	3,9	2,7	1,49	24
27.10.18	67,7	47,4	20,4	74,0	72,7	1,2	3,9	2,7	1,51	24
28.10.18	67,7	47,0	20,7	73,4	72,1	1,2	3,9	2,7	1,52	24
29.10.18	67,1	46,7	20,3	73,5	72,2	1,3	3,9	2,7	1,50	24
30.10.18	66,6	46,0	20,7	72,8	71,6	1,2	3,9	2,7	1,50	24
31.10.18	67,0	44,7	22,3	65,6	64,7	0,9	3,8	2,7	1,45	24
01.11.18	67,2	46,0	21,1	72,3	71,4	0,8	3,9	2,7	1,53	24
02.11.18	67,3	46,3	21,0	72,1	71,3	0,8	3,9	2,7	1,52	24
03.11.18	67,2	46,3	20,9	72,3	71,4	0,9	3,9	2,7	1,51	24
04.11.18	67,4	46,5	20,9	72,4	71,5	0,9	3,9	2,7	1,52	24
05.11.18	67,3	46,4	20,9	72,3	71,2	1,1	3,9	2,7	1,51	24
06.11.18	67,8	46,6	21,2	72,9	71,7	1,2	3,9	2,7	1,55	24
07.11.18	67,4	46,3	21,0	71,5	70,5	1,1	3,9	2,7	1,51	24
08.11.18	67,9	46,7	21,2	71,6	70,6	1,0	3,9	2,7	1,52	24
09.11.18	69,7	47,1	22,6	72,7	71,8	0,9	3,9	2,7	1,64	24
10.11.18	71,8	47,9	23,9	73,3	72,4	1,0	3,9	2,7	1,75	24
11.11.18	74,5	49,0	25,5	74,0	73,0	1,1	3,9	2,7	1,89	24
12.11.18	75,6	49,6	26,0	74,8	73,6	1,2	4,0	2,7	1,95	24
13.11.18	75,8	50,2	25,6	75,4	74,1	1,3	4,0	2,6	1,93	24
14.11.18	74,9	49,7	25,2	75,4	74,2	1,2	4,0	2,6	1,90	24
15.11.18	74,1	49,5	24,6	75,9	74,6	1,3	4,0	2,7	1,87	24
16.11.18	72,9	48,9	24,0	74,6	73,4	1,2	4,0	2,7	1,79	24
17.11.18	70,8	47,7	23,1	72,3	71,1	1,2	4,0	2,8	1,68	24
18.11.18	70,8	47,8	23,0	72,4	71,2	1,2	4,0	2,8	1,67	24
Итого	69,4	47,4	22,0	2271,4	2 235,6	35,7	3,9	2,7	50,01	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

1,71
1,71
1,71

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 21/3

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02540911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,5	47,7	18,8	86,0	87,3	-1,3	4,1	2,5	1,62	24
20.10.18	66,7	48,0	18,7	86,2	87,5	-1,3	4,1	2,4	1,61	24
21.10.18	66,4	47,7	18,7	85,4	86,7	-1,2	4,1	2,5	1,60	24
22.10.18	66,6	47,6	19,0	85,1	86,4	-1,3	4,1	2,5	1,62	24
23.10.18	66,1	47,2	18,9	84,1	85,4	-1,3	4,0	2,5	1,59	24
24.10.18	66,1	47,2	18,9	84,0	85,3	-1,3	4,1	2,5	1,59	24
25.10.18	65,9	47,1	18,8	83,9	85,2	-1,3	4,0	2,5	1,58	24
26.10.18	65,8	47,3	18,4	84,3	85,6	-1,3	4,0	2,4	1,56	24
27.10.18	65,8	47,1	18,7	84,1	85,4	-1,3	4,0	2,4	1,58	24
28.10.18	65,8	46,8	19,0	83,4	84,7	-1,3	4,0	2,5	1,59	24
29.10.18	65,2	46,6	18,6	83,3	84,6	-1,3	4,0	2,5	1,55	24
30.10.18	64,7	45,9	18,9	82,3	83,7	-1,4	4,0	2,5	1,56	24
31.10.18	65,1	44,5	20,6	73,9	75,3	-1,4	3,9	2,6	1,51	24
01.11.18	65,3	45,8	19,5	81,3	82,7	-1,4	4,0	2,5	1,59	24
02.11.18	65,4	45,9	19,5	80,9	82,3	-1,4	4,0	2,5	1,58	24
03.11.18	65,3	46,0	19,3	80,7	82,0	-1,3	4,0	2,5	1,56	24
04.11.18	65,5	45,9	19,5	80,3	81,7	-1,3	4,0	2,5	1,57	24
05.11.18	65,4	45,8	19,6	79,9	81,2	-1,3	4,0	2,5	1,56	24
06.11.18	65,9	46,1	19,8	80,5	81,8	-1,3	4,0	2,5	1,60	24
07.11.18	65,5	46,1	19,4	81,6	76,6	5,1	4,0	2,5	1,58	24
08.11.18	66,0	46,3	19,8	79,8	70,9	8,9	4,0	2,5	1,58	24
09.11.18	67,7	46,3	21,4	77,6	71,0	6,6	4,0	2,5	1,67	24
10.11.18	69,8	47,0	22,8	78,2	73,8	4,4	4,0	2,5	1,78	24
11.11.18	72,5	48,3	24,2	78,8	74,6	4,2	4,1	2,4	1,91	24
12.11.18	73,6	48,9	24,7	79,4	75,2	4,2	4,1	2,4	1,96	24
13.11.18	73,8	49,5	24,3	80,2	76,0	4,2	4,1	2,4	1,95	24
14.11.18	72,9	49,1	23,8	80,3	76,2	4,2	4,1	2,4	1,91	24
15.11.18	72,1	48,8	23,3	80,5	76,3	4,2	4,1	2,4	1,88	24
16.11.18	70,9	48,1	22,7	78,9	74,8	4,1	4,1	2,5	1,80	24
17.11.18	68,8	46,7	22,1	76,4	72,5	3,9	4,1	2,6	1,70	24
18.11.18	68,9	46,9	22,0	76,5	72,5	4,0	4,1	2,6	1,69	24
Итого	67,5	47,0	20,4	2517,9	2 485,1	32,9	4,0	2,5	51,43	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,73

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,73

Потребление за недостающий период

1,73

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Q_{от}+Q_{гвс}= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Ленина, 28

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02330911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,0	46,3	21,7	72,5	73,5	-1,0	4,8	3,6	1,58	24
20.10.18	68,0	46,9	21,1	73,2	74,2	-1,0	4,7	3,6	1,55	24
21.10.18	67,9	46,8	21,2	72,7	73,6	-0,9	4,8	3,6	1,54	24
22.10.18	67,9	46,1	21,8	72,4	73,4	-0,9	4,7	3,6	1,58	24
23.10.18	66,5	45,3	21,2	71,5	72,5	-1,0	4,7	3,6	1,52	24
24.10.18	66,4	45,2	21,2	71,7	72,7	-1,0	4,7	3,6	1,52	24
25.10.18	66,5	45,4	21,1	71,5	72,6	-1,0	4,7	3,6	1,51	24
26.10.18	66,5	45,9	20,6	71,9	72,9	-1,1	4,7	3,6	1,48	24
27.10.18	66,6	45,8	20,7	71,7	72,9	-1,2	4,7	3,6	1,49	24
28.10.18	66,6	45,3	21,2	71,2	72,4	-1,2	4,7	3,6	1,51	24
29.10.18	66,2	45,1	21,1	71,2	72,2	-1,0	4,7	3,6	1,51	24
30.10.18	66,2	44,3	21,8	70,4	71,2	-0,8	4,7	3,6	1,54	24
31.10.18	67,2	44,7	22,5	71,5	72,4	-0,8	4,7	3,6	1,61	24
01.11.18	66,7	44,2	22,4	70,2	71,0	-0,8	4,7	3,6	1,58	24
02.11.18	66,8	44,5	22,3	70,6	71,4	-0,9	4,7	3,6	1,58	24
03.11.18	66,8	44,6	22,2	70,7	71,5	-0,8	4,7	3,6	1,57	24
04.11.18	66,9	44,8	22,2	71,1	71,9	-0,8	4,7	3,6	1,58	24
05.11.18	66,9	44,8	22,1	70,6	71,5	-0,8	4,7	3,6	1,56	24
06.11.18	67,1	44,7	22,4	71,0	71,8	-0,8	4,7	3,6	1,59	24
07.11.18	67,0	44,7	22,3	70,6	71,4	-0,8	4,7	3,6	1,58	24
08.11.18	67,4	44,9	22,5	70,9	71,8	-0,8	4,7	3,6	1,60	24
09.11.18	68,8	45,0	23,9	71,0	71,9	-0,9	4,7	3,6	1,70	24
10.11.18	71,1	45,5	25,6	71,6	72,5	-0,9	4,7	3,6	1,83	24
11.11.18	73,7	46,2	27,5	72,4	73,3	-0,9	4,7	3,6	1,99	24
12.11.18	75,2	46,9	28,3	73,2	74,2	-1,0	4,7	3,6	2,07	24
13.11.18	75,4	47,6	27,9	73,8	74,8	-1,0	4,7	3,5	2,06	24
14.11.18	74,1	47,2	26,8	74,3	75,3	-1,0	4,7	3,5	2,00	24
15.11.18	73,4	47,1	26,3	74,9	75,8	-0,9	4,8	3,5	1,97	24
16.11.18	72,1	46,6	25,5	73,5	74,4	-0,9	4,7	3,6	1,88	24
17.11.18	70,6	45,6	24,9	71,1	72,1	-1,0	4,8	3,7	1,78	24
18.11.18	69,7	45,4	24,3	71,2	72,2	-1,0	4,8	3,7	1,73	24
Итого	68,7	45,6	23,1	2226,2	2 255,3	-29,1	4,7	3,6	51,57	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

1,80
1,80
1,80

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Менделеева, 1 (1 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02880911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,2	41,4	24,8	36,4	36,3	0,1	7,0	3,8	0,90	24
20.10.18	66,5	42,5	24,0	38,6	38,5	0,1	7,0	3,8	0,93	24
21.10.18	66,0	41,4	24,6	35,8	35,7	0,1	7,0	3,8	0,88	24
22.10.18	66,2	41,5	24,6	36,9	36,8	0,1	7,0	3,8	0,91	24
23.10.18	65,7	41,2	24,5	36,5	36,4	0,2	7,0	3,8	0,90	24
24.10.18	65,7	41,0	24,8	36,1	35,9	0,2	7,0	3,8	0,89	24
25.10.18	65,6	41,1	24,5	36,1	35,9	0,2	7,0	3,8	0,89	24
26.10.18	65,6	41,5	24,0	36,3	36,1	0,2	7,0	3,8	0,88	24
27.10.18	65,5	41,3	24,2	36,4	36,2	0,2	7,0	3,8	0,88	24
28.10.18	65,3	40,7	24,6	35,6	35,4	0,2	7,0	3,8	0,88	24
29.10.18	64,6	39,9	24,7	34,0	33,8	0,2	7,0	3,7	0,84	24
30.10.18	63,8	38,2	25,6	30,9	30,8	0,2	7,0	3,6	0,79	24
31.10.18	64,2	38,0	26,3	31,5	31,4	0,1	7,0	3,7	0,83	24
01.11.18	64,7	39,6	25,2	36,1	35,9	0,2	7,0	3,7	0,91	24
02.11.18	65,0	40,1	24,9	37,0	36,8	0,1	7,0	3,7	0,92	24
03.11.18	64,9	40,3	24,6	37,3	37,2	0,2	7,0	3,7	0,92	24
04.11.18	65,2	41,4	23,8	40,8	40,6	0,1	7,0	3,8	0,97	24
05.11.18	64,9	39,9	25,0	36,1	36,0	0,2	7,0	3,6	0,90	24
06.11.18	65,4	40,5	24,9	37,5	37,4	0,2	7,0	3,6	0,94	24
07.11.18	64,8	39,4	25,4	34,7	34,5	0,1	7,0	3,6	0,88	24
08.11.18	65,4	39,6	25,8	35,2	35,1	0,1	7,0	3,5	0,91	24
09.11.18	67,1	40,3	26,8	36,7	36,6	0,1	7,0	3,6	0,99	24
10.11.18	68,9	40,5	28,4	36,8	36,7	0,1	7,0	3,6	1,05	24
11.11.18	71,7	41,8	29,8	38,6	38,5	0,1	7,0	3,6	1,15	24
12.11.18	72,8	42,0	30,8	38,2	38,1	0,1	7,0	3,6	1,18	24
13.11.18	73,1	42,3	30,8	38,1	38,0	0,1	7,0	3,6	1,18	24
14.11.18	72,3	42,1	30,2	38,3	38,3	0,1	7,0	3,6	1,16	24
15.11.18	71,6	42,9	28,7	41,0	41,0	0,1	7,0	3,7	1,18	24
16.11.18	70,1	41,7	28,5	38,4	38,4	0,1	7,0	3,7	1,08	24
17.11.18	67,8	38,1	29,7	31,3	31,2	0,1	7,0	3,9	0,93	24
18.11.18	68,1	39,3	28,7	33,3	33,2	0,1	7,0	4,0	0,96	24
Итого	66,9	40,7	26,2	1126,8	1 122,7	4,2	7,0	3,7	29,59	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,99

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,99

Потребление за недостающий период

0,99

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Менделеева, 1 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 03030911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	44,7	23,3	22,9	24,0	-1,1	4,9	3,9	0,53	24
20.10.18	68,2	45,7	22,6	24,2	25,3	-1,2	4,9	3,9	0,54	24
21.10.18	67,9	44,6	23,3	22,4	23,5	-1,1	4,8	3,9	0,52	24
22.10.18	68,1	44,9	23,3	23,1	24,2	-1,1	4,9	3,9	0,54	24
23.10.18	67,7	44,5	23,1	22,7	23,8	-1,1	4,8	3,9	0,53	24
24.10.18	67,7	44,5	23,2	22,5	23,5	-1,1	4,8	3,9	0,52	24
25.10.18	67,5	44,5	23,0	22,4	23,5	-1,0	4,8	3,9	0,52	24
26.10.18	67,3	45,0	22,3	22,6	23,6	-1,0	4,8	3,8	0,51	24
27.10.18	67,4	44,9	22,5	22,7	23,7	-1,0	4,8	3,8	0,51	24
28.10.18	67,3	44,2	23,1	22,2	23,2	-1,0	4,8	3,9	0,51	24
29.10.18	66,6	43,5	23,1	21,2	22,2	-1,0	4,6	3,7	0,49	24
30.10.18	65,9	41,6	24,3	19,3	20,4	-1,1	4,4	3,7	0,47	24
31.10.18	66,3	41,4	24,9	19,6	20,8	-1,2	4,5	3,8	0,49	24
01.11.18	65,2	41,8	23,3	21,3	22,6	-1,3	4,4	3,6	0,51	24
02.11.18	66,7	43,5	23,2	23,9	25,8	-2,0	4,7	3,8	0,55	24
03.11.18	66,7	43,6	23,1	23,9	26,1	-2,2	4,8	3,8	0,55	24
04.11.18	67,1	44,8	22,3	25,8	28,3	-2,4	5,1	3,9	0,57	24
05.11.18	66,8	43,5	23,4	22,9	25,3	-2,4	4,7	3,7	0,53	24
06.11.18	67,4	43,9	23,5	23,6	25,8	-2,2	4,7	3,7	0,56	24
07.11.18	66,8	43,0	23,8	21,9	24,0	-2,0	4,5	3,6	0,52	24
08.11.18	67,4	43,2	24,2	22,3	24,3	-2,0	4,5	3,6	0,54	24
09.11.18	69,2	43,7	25,5	23,3	25,3	-2,0	4,7	3,7	0,59	24
10.11.18	71,2	44,0	27,2	23,2	25,2	-2,0	4,7	3,7	0,63	24
11.11.18	74,0	45,6	28,4	24,3	26,4	-2,1	4,8	3,7	0,69	24
12.11.18	75,0	45,8	29,2	24,0	25,3	-1,3	4,8	3,7	0,70	24
13.11.18	75,3	46,4	28,9	24,2	25,0	-0,8	4,8	3,7	0,70	24
14.11.18	74,4	46,1	28,3	24,4	25,2	-0,8	4,8	3,7	0,69	24
15.11.18	73,7	46,7	27,0	25,9	26,7	-0,8	5,0	3,8	0,70	24
16.11.18	72,4	45,6	26,8	24,4	25,4	-1,0	4,9	3,8	0,65	24
17.11.18	70,0	41,9	28,1	19,8	21,4	-1,6	4,7	4,0	0,56	24
18.11.18	70,2	43,2	27,0	21,2	22,5	-1,4	4,8	4,0	0,57	24
Итого	68,9	44,2	24,7	708,3	752,5	-44,2	4,7	3,8	17,50	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,59

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,59

Потребление за недостающий период

0,59

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Менделеева, 6

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02770911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	70,5	44,5	26,0	58,0	57,4	0,6	4,5	3,3	1,51	24
20.10.18	70,7	45,4	25,3	60,6	60,1	0,6	4,6	3,2	1,54	24
21.10.18	70,4	44,6	25,8	57,5	56,9	0,6	4,5	3,2	1,48	24
22.10.18	70,6	44,6	26,0	58,5	57,8	0,6	4,5	3,2	1,52	24
23.10.18	70,2	44,4	25,8	58,0	57,3	0,7	4,5	3,2	1,50	24
24.10.18	70,2	44,3	26,0	57,6	56,9	0,7	4,5	3,2	1,49	24
25.10.18	70,0	44,3	25,7	57,5	56,8	0,7	4,5	3,2	1,48	24
26.10.18	69,8	44,7	25,2	57,8	57,2	0,6	4,5	3,2	1,46	24
27.10.18	69,9	44,5	25,4	57,9	57,2	0,7	4,5	3,2	1,47	24
28.10.18	69,9	44,1	25,8	57,3	56,7	0,7	4,4	3,2	1,48	24
29.10.18	69,1	43,2	25,9	54,8	54,1	0,7	4,2	3,1	1,42	24
30.10.18	68,5	41,5	27,0	50,6	49,8	0,8	4,0	3,0	1,37	24
31.10.18	69,0	41,6	27,5	51,7	51,0	0,7	4,1	3,1	1,42	24
01.11.18	69,3	43,2	26,1	58,1	57,4	0,6	4,4	3,1	1,52	24
02.11.18	69,5	43,8	25,7	59,4	58,7	0,7	4,4	3,1	1,53	24
03.11.18	69,4	43,9	25,5	59,9	59,3	0,7	4,4	3,1	1,53	24
04.11.18	69,7	45,0	24,7	64,5	63,8	0,7	4,7	3,2	1,59	24
05.11.18	69,4	43,7	25,7	58,4	57,8	0,6	4,3	3,0	1,50	24
06.11.18	70,0	43,9	26,1	59,7	59,1	0,7	4,4	3,0	1,56	24
07.11.18	69,4	42,9	26,5	55,1	54,5	0,6	4,1	3,0	1,46	24
08.11.18	70,0	43,1	26,9	55,6	54,9	0,7	4,2	3,0	1,49	24
09.11.18	72,0	43,5	28,5	57,3	56,7	0,6	4,3	3,1	1,63	24
10.11.18	74,2	43,8	30,4	56,9	56,5	0,5	4,3	3,1	1,73	24
11.11.18	77,0	45,0	32,0	58,8	58,9	-0,1	4,4	3,1	1,88	24
12.11.18	78,3	45,2	33,1	57,3	57,4	-0,1	4,4	3,1	1,90	24
13.11.18	78,4	45,9	32,5	57,6	57,6	0,0	4,4	3,1	1,88	24
14.11.18	77,5	45,7	31,8	57,8	57,8	0,0	4,4	3,1	1,84	24
15.11.18	76,7	46,5	30,2	62,0	62,1	-0,1	4,6	3,1	1,87	24
16.11.18	75,2	45,4	29,9	58,1	58,1	-0,1	4,5	3,1	1,72	24
17.11.18	73,0	41,9	31,1	48,3	48,4	-0,1	4,3	3,4	1,50	24
18.11.18	73,1	43,2	30,0	51,9	51,9	0,0	4,5	3,4	1,55	24
Итого	71,7	44,1	27,6	1774,5	1 759,9	14,6	4,4	3,2	48,82	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,59

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,59

Потребление за недостающий период

1,59

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Менделеева, 10/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 262991

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,6	45,2	20,4	36,4	35,7	36,0	35,7	0,0	6,0	4,0	0,73	24
20.10.18	65,9	46,1	19,8	38,1	37,4	37,6	37,2	0,2	6,0	4,0	0,74	24
21.10.18	65,4	45,1	20,3	36,1	35,3	35,6	35,3	0,1	6,0	4,0	0,72	24
22.10.18	65,6	45,2	20,4	36,7	36,0	36,3	35,9	0,1	6,0	4,0	0,74	24
23.10.18	65,2	44,8	20,4	36,4	35,7	36,0	35,7	0,0	6,0	4,0	0,73	24
24.10.18	65,2	44,7	20,5	36,2	35,4	35,7	35,4	0,0	6,0	4,0	0,73	24
25.10.18	65,0	44,7	20,3	36,1	35,4	35,6	35,4	0,0	6,0	4,0	0,72	24
26.10.18	64,9	45,1	19,8	36,3	35,6	35,9	35,6	0,0	6,0	4,0	0,70	24
27.10.18	64,9	44,9	20,0	36,3	35,6	35,9	35,7	0,0	6,0	4,0	0,71	24
28.10.18	64,8	44,4	20,5	36,0	35,3	35,5	35,3	0,0	6,0	4,0	0,72	24
29.10.18	64,1	43,6	20,5	34,3	33,7	33,9	33,7	0,0	6,0	4,0	0,69	24
30.10.18	63,2	41,8	21,4	31,6	31,1	31,2	31,0	0,1	6,0	4,0	0,66	24
31.10.18	63,8	42,1	21,7	32,4	31,8	32,0	31,7	0,1	6,0	4,0	0,69	24
01.11.18	64,3	43,6	20,7	36,5	35,8	36,0	35,7	0,0	6,0	4,0	0,74	24
02.11.18	64,6	44,2	20,4	37,3	36,6	36,8	36,5	0,0	6,0	4,0	0,74	24
03.11.18	64,5	44,4	20,1	37,7	37,0	37,2	36,8	0,1	6,0	4,0	0,74	24
04.11.18	64,9	45,6	19,4	40,6	39,8	40,0	39,7	0,1	6,0	4,0	0,77	24
05.11.18	64,5	44,3	20,2	36,7	36,0	36,3	35,9	0,1	6,0	4,0	0,73	24
06.11.18	65,0	44,5	20,5	37,6	36,8	37,1	36,7	0,1	6,0	4,0	0,76	24
07.11.18	64,3	43,4	20,9	34,6	34,0	34,2	33,9	0,0	6,0	4,0	0,71	24
08.11.18	64,9	43,7	21,2	34,9	34,3	34,5	34,2	0,0	6,0	4,0	0,73	24
09.11.18	66,8	44,4	22,4	36,1	35,4	35,6	35,3	0,1	6,0	4,0	0,79	24
10.11.18	68,7	44,8	23,9	36,1	35,3	35,5	35,2	0,1	6,0	4,0	0,85	24
11.11.18	71,4	46,3	25,1	37,7	36,8	37,1	36,7	0,2	6,0	4,0	0,93	24
12.11.18	72,6	46,5	26,1	36,7	35,8	36,1	35,7	0,1	6,0	4,0	0,93	24
13.11.18	72,8	46,9	25,9	36,9	36,0	36,2	35,8	0,2	6,0	4,0	0,93	24
14.11.18	71,9	46,5	25,4	37,0	36,1	36,3	35,9	0,1	6,0	4,0	0,92	24
15.11.18	71,3	47,3	24,0	39,7	38,8	39,0	38,6	0,2	6,0	4,0	0,93	24
16.11.18	70,1	46,5	23,6	37,2	36,3	36,6	36,2	0,1	6,0	4,0	0,86	24
17.11.18	67,3	42,4	24,9	30,9	30,2	30,4	30,2	0,0	6,0	4,0	0,75	24
18.11.18	67,6	43,8	23,8	33,1	32,4	32,6	32,4	0,0	6,0	4,0	0,77	24
Итого	66,5	44,7	21,7	1 120,1	1097,2	1 104,7	1 094,9	2,2	6,0	4,0	23,86	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	18 879,8	18 253,5	18 427,9	18 035,1	392,8	439,04	14716

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Менделеева, 25

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02280911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,5	45,1	23,4	42,7	43,5	-0,9	3,7	1,7	1,00	24
20.10.18	68,7	45,9	22,8	44,5	45,4	-0,9	3,8	1,6	1,01	24
21.10.18	68,4	45,4	23,0	42,3	43,2	-0,9	3,7	1,6	0,97	24
22.10.18	68,6	45,3	23,4	43,1	43,9	-0,8	3,7	1,6	1,01	24
23.10.18	68,2	45,0	23,2	42,7	43,5	-0,8	3,7	1,6	0,99	24
24.10.18	68,1	44,9	23,2	42,4	43,3	-0,8	3,7	1,6	0,99	24
25.10.18	67,9	44,8	23,2	42,3	43,1	-0,9	3,7	1,6	0,98	24
26.10.18	67,8	45,2	22,6	42,6	43,4	-0,8	3,6	1,6	0,96	24
27.10.18	67,8	45,0	22,9	42,6	43,5	-0,8	3,6	1,6	0,98	24
28.10.18	67,8	44,4	23,4	42,2	43,1	-0,9	3,6	1,6	0,99	24
29.10.18	67,0	43,7	23,3	40,4	41,2	-0,8	3,4	1,6	0,94	24
30.10.18	66,3	41,7	24,5	37,1	37,9	-0,8	3,2	1,5	0,91	24
31.10.18	66,7	41,8	24,9	37,8	38,6	-0,8	3,3	1,6	0,94	24
01.11.18	67,2	43,3	23,9	42,8	43,6	-0,9	3,6	1,6	1,02	24
02.11.18	67,4	43,9	23,5	43,6	44,5	-0,9	3,6	1,6	1,03	24
03.11.18	67,4	44,1	23,3	44,1	45,0	-0,9	3,6	1,6	1,03	24
04.11.18	67,8	45,3	22,5	47,6	48,6	-1,0	3,9	1,6	1,07	24
05.11.18	67,4	44,1	23,3	43,2	44,1	-0,8	3,6	1,5	1,00	24
06.11.18	67,9	44,3	23,6	43,9	44,8	-0,9	3,6	1,5	1,04	24
07.11.18	67,3	43,4	24,0	40,6	41,4	-0,8	3,4	1,5	0,98	24
08.11.18	67,8	43,4	24,5	41,0	41,9	-0,8	3,4	1,5	1,00	24
09.11.18	69,5	43,9	25,6	42,4	43,2	-0,8	3,5	1,5	1,09	24
10.11.18	71,5	44,3	27,2	42,3	42,9	-0,6	3,5	1,5	1,15	24
11.11.18	74,5	46,0	28,5	44,4	44,9	-0,6	3,7	1,6	1,27	24
12.11.18	75,7	46,1	29,7	43,0	43,7	-0,6	3,6	1,6	1,28	24
13.11.18	76,2	46,6	29,6	43,0	43,6	-0,6	3,6	1,6	1,27	24
14.11.18	75,2	46,2	29,0	43,3	43,8	-0,6	3,6	1,6	1,25	24
15.11.18	74,5	46,9	27,6	46,3	46,8	-0,5	3,8	1,6	1,28	24
16.11.18	73,2	45,9	27,2	44,0	44,5	-0,4	3,7	1,6	1,19	24
17.11.18	70,5	42,2	28,3	36,1	36,4	-0,3	3,5	1,7	1,02	24
18.11.18	70,8	43,6	27,3	38,9	39,4	-0,5	3,7	1,7	1,06	24
Итого	69,5	44,6	24,9	1313,1	1 336,6	-23,5	3,6	1,6	32,71	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,09

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,09

Потребление за недостающий период

1,09

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 2

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 108255

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	43,9	23,8	139,9	137,0	140,1	138,8	-1,8	7,0	5,0	3,26	24
20.10.18	67,8	44,7	23,2	141,3	138,4	141,7	140,4	-2,0	7,0	5,0	3,21	24
21.10.18	67,6	44,4	23,1	140,0	137,1	140,4	139,1	-2,0	7,0	5,0	3,17	24
22.10.18	67,8	44,1	23,7	140,1	137,1	140,6	139,3	-2,2	7,0	5,0	3,25	24
23.10.18	67,2	43,7	23,5	138,7	135,9	139,4	138,1	-2,3	7,0	5,0	3,20	24
24.10.18	67,2	43,6	23,6	139,2	136,3	139,8	138,6	-2,3	7,0	5,0	3,22	24
25.10.18	67,0	43,7	23,4	139,3	136,4	139,9	138,7	-2,3	7,0	5,0	3,19	24
26.10.18	66,9	44,2	22,7	140,4	137,6	141,1	139,8	-2,3	7,0	5,0	3,12	24
27.10.18	66,9	44,1	22,8	139,8	136,9	140,4	139,1	-2,2	7,0	5,0	3,13	24
28.10.18	66,9	43,3	23,6	138,4	135,6	139,0	137,8	-2,2	7,0	5,0	3,21	24
29.10.18	66,3	42,8	23,5	138,4	135,6	138,9	137,8	-2,1	7,0	5,0	3,19	24
30.10.18	65,8	42,0	23,8	137,1	134,4	137,8	136,6	-2,1	7,0	5,0	3,20	24
31.10.18	66,3	42,0	24,4	137,8	135,1	138,4	137,2	-2,1	7,0	5,0	3,29	24
01.11.18	66,5	41,9	24,5	137,3	134,6	137,8	136,6	-2,1	7,0	5,0	3,30	24
02.11.18	66,6	42,3	24,3	137,9	135,2	138,5	137,3	-2,1	7,0	5,0	3,29	24
03.11.18	66,5	42,7	23,8	138,1	135,4	138,7	137,5	-2,2	7,0	5,0	3,23	24
04.11.18	66,7	42,9	23,8	138,3	135,6	138,9	137,7	-2,2	7,0	5,0	3,22	24
05.11.18	66,6	42,8	23,8	137,8	135,0	138,4	137,2	-2,2	7,0	5,0	3,22	24
06.11.18	67,2	42,6	24,7	119,6	117,2	118,8	117,8	-0,6	7,0	5,0	2,89	21
07.11.18	66,7	42,5	24,2	137,1	134,4	137,0	135,8	-1,4	7,0	5,0	3,26	24
08.11.18	67,3	42,8	24,5	137,7	134,9	138,0	136,8	-1,9	7,0	5,0	3,31	24
09.11.18	69,2	43,1	26,1	139,4	136,4	139,4	138,3	-1,8	7,0	5,0	3,56	24
10.11.18	71,4	43,6	27,7	141,8	138,5	141,7	140,5	-2,0	7,0	5,0	3,84	24
11.11.18	74,2	44,6	29,5	142,8	139,3	142,6	141,3	-2,0	7,0	5,0	4,12	24
12.11.18	75,4	45,3	30,0	144,6	141,0	144,5	143,1	-2,0	7,0	5,0	4,24	24
13.11.18	75,6	46,2	29,4	144,9	141,3	144,9	143,5	-2,3	7,0	5,0	4,15	24
14.11.18	74,6	45,9	28,7	144,6	141,0	144,7	143,3	-2,3	7,0	5,0	4,05	24
15.11.18	73,8	45,8	28,0	145,1	141,6	145,3	143,9	-2,3	7,0	5,0	3,97	24
16.11.18	72,5	45,2	27,4	142,7	139,4	142,9	141,5	-2,1	7,0	5,0	3,82	24
17.11.18	70,4	43,8	26,6	137,7	134,6	138,2	137,0	-2,4	7,0	5,0	3,58	24
18.11.18	70,4	44,2	26,3	137,7	134,6	138,2	136,9	-2,3	7,0	5,0	3,54	24
Итого	68,8	43,7	25,1	4 315,3	4223,4	4 326,1	4 287,2	-63,9	7,0	5,0	106,21	741

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 27 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	6 451,0	6 460,9	6 314,5	6 402,4	-87,9	156,56	1673

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 2/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 110558

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	48,6	18,4	113,1	110,9	112,9	111,8	-0,9	7,0	5,0	2,04	24
20.10.18	67,2	49,2	18,0	114,3	112,0	114,3	113,0	-1,0	7,0	5,0	2,02	24
21.10.18	66,9	48,9	18,0	113,1	110,8	113,1	111,8	-1,0	7,0	5,0	2,00	24
22.10.18	67,1	48,5	18,6	113,3	111,0	113,3	112,0	-1,0	7,0	5,0	2,07	24
23.10.18	66,6	47,9	18,6	112,5	110,2	112,3	111,1	-0,8	7,0	5,0	2,06	24
24.10.18	66,5	48,0	18,5	112,8	110,6	112,7	111,5	-0,9	7,0	5,0	2,06	24
25.10.18	66,4	48,1	18,3	112,9	110,6	112,9	111,7	-1,0	7,0	5,0	2,02	24
26.10.18	66,3	48,6	17,7	113,8	111,6	113,9	112,7	-1,1	7,0	5,0	1,98	24
27.10.18	66,3	48,5	17,8	113,2	111,0	113,3	112,1	-1,1	7,0	5,0	1,98	24
28.10.18	66,3	47,7	18,6	112,1	109,9	112,1	110,9	-1,0	7,0	5,0	2,05	24
29.10.18	65,6	47,2	18,4	112,3	110,1	112,1	110,9	-0,9	7,0	5,0	2,03	24
30.10.18	65,2	46,5	18,7	111,3	109,1	111,2	110,0	-0,9	7,0	5,0	2,04	24
31.10.18	65,6	46,5	19,1	111,9	109,7	111,7	110,5	-0,8	7,0	5,0	2,10	24
01.11.18	65,7	46,5	19,2	111,6	109,4	111,2	110,0	-0,6	7,0	5,0	2,11	24
02.11.18	65,9	46,9	19,0	112,1	109,9	111,7	110,5	-0,6	7,0	5,0	2,10	24
03.11.18	65,8	47,2	18,6	112,3	110,1	111,8	110,7	-0,5	7,0	5,0	2,05	24
04.11.18	66,1	47,4	18,7	94,2	92,3	93,7	92,7	-0,3	7,0	5,0	1,73	20
05.11.18	65,9	47,2	18,6	112,0	109,8	111,5	110,3	-0,5	7,0	5,0	2,05	24
06.11.18	66,4	47,5	18,9	112,4	110,2	112,0	110,8	-0,6	7,0	5,0	2,09	24
07.11.18	66,2	47,1	19,1	109,2	107,0	109,0	107,8	-0,8	7,0	5,0	2,05	24
08.11.18	66,8	47,3	19,4	109,8	107,5	109,6	108,4	-0,9	7,0	5,0	2,09	24
09.11.18	68,5	48,0	20,5	111,1	108,8	110,8	109,7	-0,8	7,0	5,0	2,23	24
10.11.18	70,7	48,9	21,8	113,0	110,5	112,7	111,5	-1,0	7,0	5,0	2,41	24
11.11.18	73,5	50,2	23,3	109,3	106,7	108,8	107,5	-0,9	7,0	5,0	2,48	23
12.11.18	74,6	51,0	23,6	115,5	112,7	115,0	113,6	-0,9	7,0	5,0	2,66	24
13.11.18	74,8	51,8	23,0	110,8	108,1	110,5	109,1	-1,0	7,0	5,0	2,49	23
14.11.18	73,9	51,3	22,6	115,2	112,4	114,9	113,5	-1,1	7,0	5,0	2,54	24
15.11.18	73,1	51,0	22,0	115,8	113,1	115,5	114,1	-1,0	7,0	5,0	2,50	24
16.11.18	71,8	50,2	21,6	114,0	111,3	113,6	112,3	-0,9	7,0	5,0	2,41	24
17.11.18	69,7	48,7	21,0	109,8	107,4	109,5	108,3	-0,9	7,0	5,0	2,26	24
18.11.18	69,7	48,9	20,8	109,8	107,4	109,6	108,4	-1,0	7,0	5,0	2,23	24
Итого	68,1	48,4	19,7	3 464,5	3392,2	3 457,5	3 419,1	-26,9	7,0	5,0	66,91	738

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 30 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,30

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,88

Потребление за недостающий период

2,30

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	5 134,3	5 077,0	5 027,6	5 020,3	7,3	96,93	1618

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 4

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 108138

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,2	43,7	24,5	68,9	67,5	68,7	67,9	-0,5	7,0	5,0	1,65	24
20.10.18	68,4	44,5	23,9	69,6	68,2	69,4	68,7	-0,5	7,0	5,0	1,63	24
21.10.18	68,1	44,2	23,8	68,8	67,4	68,7	68,0	-0,6	7,0	5,0	1,61	24
22.10.18	68,3	43,9	24,4	68,8	67,4	68,6	67,9	-0,6	7,0	5,0	1,64	24
23.10.18	67,8	43,5	24,2	68,1	66,7	67,9	67,3	-0,6	7,0	5,0	1,62	24
24.10.18	67,8	43,5	24,3	68,2	66,8	68,0	67,3	-0,6	7,0	5,0	1,62	24
25.10.18	67,6	43,5	24,0	68,2	66,8	67,9	67,3	-0,5	7,0	5,0	1,60	24
26.10.18	67,4	44,0	23,4	68,7	67,3	68,6	67,8	-0,5	7,0	5,0	1,57	24
27.10.18	67,5	44,0	23,5	68,3	66,9	68,1	67,4	-0,6	7,0	5,0	1,57	24
28.10.18	67,5	43,1	24,3	67,6	66,2	67,3	66,8	-0,6	7,0	5,0	1,61	24
29.10.18	66,8	42,7	24,2	67,5	66,1	67,3	66,8	-0,6	7,0	5,0	1,60	24
30.10.18	66,4	41,9	24,5	66,9	65,5	66,7	66,2	-0,7	7,0	5,0	1,61	24
31.10.18	66,9	41,8	25,1	67,1	65,8	66,9	66,5	-0,7	7,0	5,0	1,65	24
01.11.18	67,0	41,7	25,3	66,8	65,4	66,6	66,1	-0,7	7,0	5,0	1,65	24
02.11.18	67,2	42,1	25,1	67,1	65,6	66,8	66,3	-0,7	7,0	5,0	1,65	24
03.11.18	67,0	42,4	24,6	67,1	65,7	66,8	66,4	-0,7	7,0	5,0	1,62	24
04.11.18	67,3	42,6	24,6	67,1	65,7	66,9	66,3	-0,6	7,0	5,0	1,62	24
05.11.18	67,1	42,5	24,6	66,7	65,3	66,5	65,9	-0,6	7,0	5,0	1,61	24
06.11.18	67,7	42,7	25,0	67,7	66,2	67,3	66,7	-0,5	7,0	5,0	1,66	24
07.11.18	67,2	42,4	24,9	66,9	65,5	66,5	66,0	-0,5	7,0	5,0	1,63	24
08.11.18	67,8	42,6	25,3	67,1	65,7	66,3	65,8	-0,1	7,0	5,0	1,66	24
09.11.18	69,8	42,9	26,9	67,8	66,3	67,1	66,6	-0,3	7,0	5,0	1,78	24
10.11.18	72,0	43,4	28,6	68,9	67,4	68,3	67,6	-0,3	7,0	5,0	1,92	24
11.11.18	74,8	44,3	30,5	69,5	67,8	68,3	67,6	0,2	7,0	5,0	2,07	24
12.11.18	76,0	44,9	31,1	70,4	68,6	69,1	68,4	0,2	7,0	5,0	2,13	24
13.11.18	76,2	45,7	30,4	70,5	68,7	69,3	68,5	0,2	7,0	5,0	2,09	24
14.11.18	75,2	45,5	29,7	70,3	68,6	69,1	68,3	0,3	7,0	5,0	2,04	24
15.11.18	74,3	45,4	28,9	70,5	68,8	69,3	68,6	0,2	7,0	5,0	1,99	24
16.11.18	73,1	44,8	28,3	69,2	67,5	68,2	67,5	0,1	7,0	5,0	1,91	24
17.11.18	70,9	43,4	27,5	66,5	65,1	65,6	65,0	0,1	7,0	5,0	1,79	24
18.11.18	71,0	43,8	27,2	66,5	65,1	65,6	65,1	0,0	7,0	5,0	1,77	24
Итого	69,4	43,5	25,9	2 113,4	2067,4	2 097,5	2 078,7	-11,3	7,0	5,0	53,57	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,82

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,82

Потребление за недостающий период

1,82

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	38 794,0	37 592,2	37 796,4	37 219,1	577,3	1 119,12	22097

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 6

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 107013

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	43,5	24,4	123,8	121,2	123,0	121,8	-0,6	7,0	5,0	2,96	24
20.10.18	68,1	44,3	23,8	125,1	122,5	124,4	123,2	-0,7	7,0	5,0	2,91	24
21.10.18	67,8	44,1	23,7	123,7	121,2	123,0	121,9	-0,7	7,0	5,0	2,88	24
22.10.18	68,0	43,7	24,4	123,8	121,3	123,1	121,9	-0,7	7,0	5,0	2,96	24
23.10.18	67,5	43,2	24,3	122,8	120,3	121,9	120,9	-0,6	7,0	5,0	2,92	24
24.10.18	67,5	43,2	24,3	123,0	120,5	122,3	121,3	-0,8	7,0	5,0	2,93	24
25.10.18	67,3	43,3	24,0	123,1	120,6	122,5	121,4	-0,7	7,0	5,0	2,90	24
26.10.18	67,1	43,8	23,3	124,2	121,7	123,5	122,3	-0,6	7,0	5,0	2,84	24
27.10.18	67,2	43,8	23,4	123,7	121,2	123,1	121,9	-0,8	7,0	5,0	2,84	24
28.10.18	67,2	42,9	24,3	122,5	120,0	121,8	120,8	-0,8	7,0	5,0	2,91	24
29.10.18	66,5	42,5	24,1	122,4	120,0	121,8	120,8	-0,8	7,0	5,0	2,89	24
30.10.18	66,1	41,7	24,4	121,4	119,0	120,8	119,8	-0,8	7,0	5,0	2,91	24
31.10.18	66,6	41,5	25,0	122,0	119,6	121,3	120,4	-0,8	7,0	5,0	2,99	24
01.11.18	66,7	41,5	25,2	121,6	119,2	121,0	120,0	-0,8	7,0	5,0	3,00	24
02.11.18	66,8	41,9	24,9	122,0	119,6	121,5	120,6	-1,0	7,0	5,0	2,98	24
03.11.18	66,7	42,3	24,5	122,3	119,8	121,8	120,9	-1,0	7,0	5,0	2,93	24
04.11.18	66,9	42,4	24,5	122,6	120,1	122,0	121,0	-0,9	7,0	5,0	2,94	24
05.11.18	66,8	42,3	24,6	122,0	119,5	121,5	120,5	-1,0	7,0	5,0	2,93	24
06.11.18	67,4	42,5	24,9	123,3	120,7	122,9	121,9	-1,2	7,0	5,0	3,00	24
07.11.18	66,9	42,2	24,7	121,8	119,3	121,4	120,4	-1,1	7,0	5,0	2,95	24
08.11.18	67,5	42,5	25,1	122,3	119,8	122,0	121,0	-1,2	7,0	5,0	3,00	24
09.11.18	69,4	42,8	26,7	123,9	121,2	123,4	122,3	-1,2	7,0	5,0	3,23	24
10.11.18	71,6	43,2	28,4	126,1	123,2	125,5	124,4	-1,2	7,0	5,0	3,50	24
11.11.18	74,4	44,1	30,3	127,1	124,0	126,3	125,1	-1,1	7,0	5,0	3,76	24
12.11.18	75,6	44,8	30,8	128,9	125,6	128,0	126,8	-1,2	7,0	5,0	3,87	24
13.11.18	75,8	45,7	30,1	129,3	126,0	128,4	127,2	-1,2	7,0	5,0	3,80	24
14.11.18	74,9	45,4	29,5	128,9	125,7	128,1	126,9	-1,2	7,0	5,0	3,71	24
15.11.18	74,0	45,2	28,8	127,4	124,3	126,9	125,8	-1,4	7,0	5,0	3,59	24
16.11.18	72,7	44,8	27,9	127,7	124,7	127,6	126,5	-1,8	7,0	5,0	3,48	24
17.11.18	70,6	43,5	27,1	123,0	120,3	123,3	122,1	-1,8	7,0	5,0	3,27	24
18.11.18	70,6	43,8	26,8	123,0	120,3	123,3	122,2	-1,9	7,0	5,0	3,22	24
Итого	69,0	43,3	25,7	3 844,6	3762,3	3 827,5	3 793,7	-31,4	7,0	5,0	96,99	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,32

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,32

Потребление за недостающий период

3,32

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	5 209,1	5 625,9	5 098,1	5 575,6	-477,5	129,57	1673

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 8

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 196553

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,0	47,9	21,1	116,7	114,2	114,7	113,5	0,7	6,1	4,6	2,41	24
20.10.18	69,2	48,5	20,7	117,7	115,2	115,7	114,5	0,6	6,1	4,6	2,39	24
21.10.18	68,9	48,3	20,7	116,8	114,3	114,9	113,7	0,7	6,1	4,6	2,36	24
22.10.18	69,1	48,1	21,0	116,6	114,1	114,8	113,6	0,5	6,1	4,6	2,40	24
23.10.18	68,6	47,7	20,9	115,5	113,0	113,7	112,5	0,5	6,1	4,6	2,36	24
24.10.18	68,6	47,7	20,9	115,7	113,3	113,9	112,7	0,6	6,1	4,6	2,37	24
25.10.18	68,4	47,8	20,6	115,5	113,1	113,7	112,5	0,6	6,1	4,6	2,34	24
26.10.18	68,3	48,1	20,2	116,2	113,8	114,4	113,2	0,6	6,1	4,6	2,30	24
27.10.18	68,3	47,9	20,4	116,1	113,6	114,3	113,1	0,5	6,1	4,6	2,32	24
28.10.18	68,3	47,4	20,9	115,1	112,7	113,3	112,1	0,5	6,1	4,6	2,35	24
29.10.18	67,7	47,0	20,6	115,2	112,8	113,6	112,3	0,5	6,1	4,6	2,33	24
30.10.18	67,2	46,3	20,9	114,0	111,7	112,4	111,2	0,5	6,0	4,6	2,33	24
31.10.18	67,7	46,4	21,3	115,3	112,9	113,6	112,3	0,5	6,1	4,6	2,40	24
01.11.18	67,8	46,3	21,6	114,0	111,6	112,3	111,1	0,5	6,1	4,6	2,41	24
02.11.18	68,0	46,5	21,5	114,4	112,0	112,7	111,5	0,5	6,1	4,6	2,41	24
03.11.18	67,8	46,6	21,3	114,5	112,1	112,9	111,7	0,5	6,1	4,6	2,39	24
04.11.18	68,1	46,8	21,3	114,7	112,3	113,0	111,8	0,5	6,1	4,6	2,39	24
05.11.18	67,9	46,7	21,2	114,4	112,0	112,7	111,5	0,5	6,0	4,6	2,37	24
06.11.18	68,5	47,0	21,5	115,3	112,9	113,6	112,4	0,5	6,1	4,6	2,43	24
07.11.18	68,0	46,7	21,3	114,6	112,1	112,9	111,7	0,5	6,0	4,6	2,39	24
08.11.18	68,6	47,0	21,7	115,0	112,6	113,3	112,1	0,4	6,1	4,6	2,44	24
09.11.18	70,5	47,3	23,2	115,0	112,4	113,1	111,9	0,5	6,1	4,6	2,61	24
10.11.18	72,8	48,0	24,7	115,7	113,0	113,6	112,4	0,6	6,1	4,6	2,80	24
11.11.18	75,6	49,2	26,4	116,9	113,9	114,6	113,3	0,6	6,1	4,6	3,02	24
12.11.18	76,8	49,8	27,1	117,9	114,9	115,5	114,2	0,7	6,1	4,6	3,11	24
13.11.18	77,1	50,4	26,7	118,5	115,4	116,1	114,7	0,7	6,1	4,6	3,08	24
14.11.18	76,1	50,0	26,1	118,5	115,4	116,2	114,8	0,6	6,1	4,6	3,01	24
15.11.18	75,2	49,8	25,4	119,2	116,2	117,0	115,6	0,7	6,1	4,6	2,95	24
16.11.18	73,9	49,0	24,9	117,3	114,4	115,2	113,8	0,6	6,1	4,6	2,85	24
17.11.18	71,8	47,6	24,1	113,4	110,8	111,5	110,3	0,5	6,1	4,7	2,67	24
18.11.18	71,8	47,9	23,9	113,5	110,9	111,7	110,5	0,4	6,1	4,7	2,65	24
Итого	70,2	47,8	22,4	3 589,1	3509,7	3 530,8	3 492,5	17,2	6,1	4,6	78,64	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,72

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,72

Потребление за недостающий период

2,72

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	32 860,6	32 100,7	32 014,0	31 704,3	309,8	810,42	11364

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 10

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246340

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	49,7	17,3	76,7	75,2	77,3	76,4	-1,2	7,0	4,5	1,30	24
20.10.18	67,2	50,1	17,0	77,3	75,7	78,0	77,0	-1,3	7,0	4,4	1,29	24
21.10.18	66,8	49,7	17,1	76,6	75,1	77,3	76,4	-1,3	7,0	4,5	1,29	24
22.10.18	67,0	49,6	17,4	76,5	75,0	77,1	76,2	-1,2	7,0	4,4	1,30	24
23.10.18	66,5	49,3	17,2	75,9	74,4	76,5	75,5	-1,1	7,0	4,4	1,28	24
24.10.18	66,5	49,4	17,1	76,0	74,6	76,6	75,6	-1,1	7,0	4,4	1,28	24
25.10.18	66,3	49,5	16,9	75,9	74,4	76,5	75,5	-1,1	7,0	4,4	1,26	24
26.10.18	66,2	49,8	16,5	76,3	74,9	76,9	76,0	-1,1	7,0	4,4	1,24	24
27.10.18	66,2	49,3	16,9	76,2	74,7	76,8	75,8	-1,1	7,0	4,4	1,26	24
28.10.18	66,2	49,0	17,2	75,5	74,1	76,1	75,2	-1,1	7,0	4,4	1,28	24
29.10.18	65,6	48,7	17,0	75,6	74,2	76,2	75,3	-1,2	7,0	4,4	1,26	24
30.10.18	65,2	47,8	17,3	74,8	73,3	75,3	74,6	-1,3	7,0	4,4	1,27	24
31.10.18	65,7	48,0	17,8	75,6	74,1	76,1	75,3	-1,3	7,0	4,4	1,32	24
01.11.18	65,8	47,9	17,9	74,7	73,3	75,2	74,5	-1,2	7,0	4,5	1,32	24
02.11.18	66,0	48,2	17,8	75,0	73,5	75,5	74,7	-1,2	7,0	4,5	1,31	24
03.11.18	65,9	48,3	17,6	75,0	73,6	75,6	74,8	-1,2	7,0	4,4	1,30	24
04.11.18	66,1	48,6	17,5	75,1	73,6	75,6	74,8	-1,2	7,0	4,4	1,29	24
05.11.18	66,0	48,5	17,5	74,9	73,4	75,4	74,6	-1,2	7,0	4,4	1,28	24
06.11.18	66,6	48,9	17,7	75,5	74,0	76,0	75,1	-1,1	7,0	4,4	1,31	24
07.11.18	66,1	48,6	17,5	74,9	73,5	75,5	74,7	-1,2	7,0	4,4	1,29	24
08.11.18	66,7	48,8	17,9	75,3	73,8	75,8	74,9	-1,1	7,0	4,4	1,32	24
09.11.18	68,6	49,5	19,1	75,3	73,7	75,7	74,8	-1,1	7,0	4,4	1,41	24
10.11.18	70,7	50,2	20,5	75,8	74,1	76,1	75,2	-1,1	7,0	4,4	1,52	24
11.11.18	73,4	51,5	21,9	76,5	74,7	76,8	75,8	-1,1	7,0	4,4	1,64	24
12.11.18	74,6	52,3	22,2	77,2	75,3	77,4	76,5	-1,1	7,0	4,4	1,68	24
13.11.18	74,7	52,9	21,8	77,6	75,7	77,8	76,9	-1,2	7,0	4,4	1,65	24
14.11.18	73,8	52,5	21,3	77,6	75,7	77,9	76,9	-1,2	7,0	4,4	1,62	24
15.11.18	72,9	52,2	20,7	78,1	76,2	78,4	77,4	-1,2	7,0	4,4	1,58	24
16.11.18	71,7	51,4	20,3	76,8	75,1	77,1	76,2	-1,1	7,0	4,4	1,52	24
17.11.18	69,6	50,0	19,6	74,3	72,7	74,7	73,7	-1,1	7,0	4,5	1,43	24
18.11.18	69,6	50,3	19,4	74,4	72,8	74,8	73,9	-1,1	7,0	4,5	1,41	24
Итого	68,1	49,7	18,4	2 353,0	2304,2	2 368,3	2 340,3	-36,0	7,0	4,4	42,51	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,45

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,45

Потребление за недостающий период

1,45

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	4 654,2	4 700,4	4 557,8	4 635,1	-77,3	64,07	1649

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 12

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195151

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,3	43,8	25,4	80,7	79,0	80,4	79,7	-0,6	6,2	4,6	2,01	24
20.10.18	69,4	44,4	25,0	81,6	79,9	81,2	80,5	-0,6	6,2	4,6	2,00	24
21.10.18	69,2	44,1	25,1	80,9	79,2	80,6	79,8	-0,6	6,2	4,6	1,99	24
22.10.18	69,4	43,9	25,5	80,6	78,9	80,3	79,6	-0,7	6,2	4,6	2,01	24
23.10.18	68,8	43,7	25,2	80,1	78,4	79,8	79,1	-0,7	6,1	4,6	1,97	24
24.10.18	68,8	43,5	25,3	79,9	78,2	79,8	79,1	-0,9	6,1	4,6	1,98	24
25.10.18	68,7	43,7	25,0	79,9	78,2	79,5	78,8	-0,5	6,1	4,6	1,95	24
26.10.18	68,5	44,2	24,3	81,7	80,0	81,2	80,5	-0,5	6,1	4,6	1,94	24
27.10.18	68,5	44,0	24,5	81,3	79,7	80,9	80,2	-0,5	6,1	4,6	1,95	24
28.10.18	68,5	43,3	25,2	80,5	78,8	80,1	79,4	-0,6	6,1	4,6	1,99	24
29.10.18	67,9	42,9	24,9	80,3	78,7	79,9	79,2	-0,5	6,1	4,6	1,96	24
30.10.18	67,4	42,5	25,0	80,6	78,9	80,2	79,5	-0,6	6,0	4,6	1,97	24
31.10.18	67,9	43,0	25,0	83,9	82,2	83,7	83,0	-0,8	6,1	4,6	2,05	24
01.11.18	68,1	42,8	25,3	82,9	81,2	82,7	82,0	-0,8	6,1	4,6	2,05	24
02.11.18	68,2	43,0	25,2	83,2	81,5	83,0	82,3	-0,8	6,1	4,6	2,05	24
03.11.18	68,1	43,2	24,9	83,3	81,6	83,1	82,4	-0,8	6,1	4,6	2,03	24
04.11.18	68,3	43,1	25,2	83,4	81,6	83,2	82,5	-0,9	6,1	4,6	2,06	24
05.11.18	68,2	43,1	25,1	83,1	81,4	83,0	82,3	-0,8	6,1	4,6	2,05	24
06.11.18	68,8	43,3	25,5	83,8	82,0	83,7	82,9	-0,9	6,1	4,6	2,09	24
07.11.18	68,3	43,0	25,2	83,2	81,5	83,1	82,4	-0,9	6,1	4,6	2,06	24
08.11.18	68,9	43,3	25,6	83,6	81,8	83,4	82,7	-0,9	6,1	4,6	2,09	24
09.11.18	70,8	43,5	27,3	83,8	82,0	83,5	82,8	-0,8	6,1	4,6	2,24	24
10.11.18	73,1	43,9	29,2	84,5	82,5	84,1	83,4	-0,9	6,1	4,6	2,41	24
11.11.18	75,9	44,8	31,1	85,3	83,2	84,8	84,1	-0,9	6,1	4,6	2,59	24
12.11.18	77,2	45,5	31,7	86,1	83,8	85,6	84,7	-0,9	6,1	4,5	2,66	24
13.11.18	77,3	46,1	31,2	86,5	84,3	86,0	85,1	-0,8	6,1	4,5	2,63	24
14.11.18	76,4	45,8	30,6	86,5	84,4	86,1	85,2	-0,8	6,1	4,5	2,58	24
15.11.18	75,5	45,7	29,8	87,1	84,9	86,7	85,8	-0,9	6,2	4,5	2,53	24
16.11.18	74,2	45,1	29,1	85,6	83,5	85,3	84,5	-1,0	6,1	4,6	2,43	24
17.11.18	72,1	44,0	28,1	82,8	80,9	82,6	81,9	-1,0	6,2	4,7	2,28	24
18.11.18	72,1	44,2	27,9	83,0	81,1	82,8	82,0	-1,0	6,2	4,7	2,26	24
Итого	70,4	43,9	26,6	2 569,8	2513,3	2 560,2	2 537,2	-23,9	6,1	4,6	66,88	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,32

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,32

Потребление за недостающий период

2,32

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	23 114,8	22 952,8	22 521,8	22 712,0	-190,2	656,22	11341

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 12/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195127

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,3	45,2	24,1	73,6	72,0	73,1	72,3	-0,4	6,3	4,8	1,73	24
20.10.18	69,5	45,9	23,6	74,5	72,9	74,4	73,7	-0,8	6,3	4,8	1,72	24
21.10.18	69,2	45,5	23,7	73,6	72,0	73,5	72,8	-0,8	6,3	4,8	1,71	24
22.10.18	69,4	45,3	24,1	73,7	72,0	73,3	72,6	-0,5	6,3	4,8	1,74	24
23.10.18	68,9	45,0	23,9	72,8	71,3	72,3	71,6	-0,3	6,3	4,8	1,71	24
24.10.18	68,9	45,0	23,9	73,0	71,5	72,6	71,8	-0,4	6,3	4,8	1,71	24
25.10.18	68,7	45,1	23,6	72,9	71,4	72,6	71,8	-0,4	6,3	4,8	1,69	24
26.10.18	68,5	45,7	22,9	73,5	72,0	73,5	72,8	-0,8	6,3	4,7	1,65	24
27.10.18	68,6	45,3	23,3	73,3	71,8	73,3	72,6	-0,8	6,3	4,8	1,67	24
28.10.18	68,6	44,7	23,9	72,3	70,8	71,9	71,2	-0,4	6,3	4,8	1,69	24
29.10.18	67,9	44,5	23,4	72,4	70,9	71,8	71,1	-0,2	6,3	4,8	1,66	24
30.10.18	67,5	43,4	24,1	70,7	69,3	69,8	69,2	0,1	6,2	4,8	1,67	24
31.10.18	68,0	43,5	24,5	71,5	70,0	70,4	69,8	0,3	6,2	4,8	1,72	24
01.11.18	68,1	43,4	24,8	70,7	69,3	69,7	69,0	0,3	6,2	4,8	1,71	24
02.11.18	68,3	43,7	24,5	71,2	69,8	70,1	69,4	0,4	6,2	4,8	1,71	24
03.11.18	68,2	43,8	24,3	71,3	69,8	70,3	69,6	0,3	6,2	4,8	1,70	24
04.11.18	68,4	44,1	24,3	71,5	70,0	70,6	69,8	0,2	6,2	4,8	1,70	24
05.11.18	68,3	44,0	24,2	71,2	69,7	70,2	69,5	0,2	6,2	4,8	1,69	24
06.11.18	68,8	44,2	24,6	72,1	70,6	71,1	70,4	0,2	6,2	4,8	1,74	24
07.11.18	68,3	44,0	24,3	71,4	69,9	70,4	69,7	0,2	6,2	4,8	1,70	24
08.11.18	68,9	44,3	24,6	71,9	70,4	70,9	70,2	0,2	6,2	4,8	1,73	24
09.11.18	70,9	44,6	26,3	72,5	70,9	71,3	70,6	0,3	6,2	4,8	1,87	24
10.11.18	73,1	45,4	27,7	73,7	71,9	72,3	71,5	0,4	6,3	4,8	2,00	24
11.11.18	76,0	46,6	29,4	75,0	73,1	73,3	72,5	0,5	6,3	4,7	2,15	24
12.11.18	77,2	47,2	30,0	75,9	73,9	74,0	73,3	0,6	6,3	4,7	2,22	24
13.11.18	77,3	47,9	29,4	77,0	74,9	75,1	74,3	0,6	6,3	4,7	2,21	24
14.11.18	76,4	47,5	28,9	77,1	75,2	75,3	74,6	0,6	6,3	4,7	2,17	24
15.11.18	75,5	47,2	28,3	77,5	75,6	75,7	75,0	0,5	6,3	4,7	2,14	24
16.11.18	74,2	46,5	27,7	76,1	74,2	74,4	73,7	0,5	6,3	4,7	2,05	24
17.11.18	72,1	45,4	26,6	73,2	71,5	71,8	71,1	0,5	6,3	4,8	1,90	24
18.11.18	72,1	45,8	26,3	73,3	71,7	72,0	71,3	0,4	6,3	4,8	1,89	24
Итого	70,5	45,1	25,3	2 270,4	2220,2	2 240,9	2 218,7	1,6	6,3	4,8	56,33	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,95

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,95

Потребление за недостающий период

1,95

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	20 854,2	20 657,0	20 313,2	20 425,5	-112,3	572,80	11558

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 12/2

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246348

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	45,2	21,5	45,1	44,2	45,5	45,0	-0,9	13,7	5,0	0,95	24
20.10.18	66,9	45,8	21,1	45,4	44,5	45,8	45,4	-0,9	13,7	5,0	0,94	24
21.10.18	66,6	45,4	21,2	44,6	43,6	45,0	44,5	-0,9	13,6	5,0	0,93	24
22.10.18	66,8	45,1	21,7	44,6	43,6	45,0	44,5	-0,9	13,7	5,0	0,95	24
23.10.18	66,3	44,7	21,6	43,8	42,9	44,3	43,8	-0,8	13,7	5,0	0,93	24
24.10.18	66,3	44,7	21,5	43,8	42,9	44,3	43,8	-0,9	13,7	5,0	0,93	24
25.10.18	66,1	44,7	21,4	43,7	42,8	44,2	43,7	-0,9	13,7	5,0	0,92	24
26.10.18	66,0	45,2	20,7	44,1	43,2	44,6	44,1	-0,9	13,7	5,0	0,90	24
27.10.18	66,0	44,9	21,1	44,0	43,1	44,4	43,9	-0,8	13,7	5,0	0,92	24
28.10.18	65,9	44,3	21,6	43,2	42,3	43,6	43,1	-0,8	13,7	5,0	0,92	24
29.10.18	65,3	43,9	21,4	43,1	42,3	43,6	43,1	-0,8	13,7	5,0	0,91	24
30.10.18	64,9	42,7	22,1	41,5	40,8	42,0	41,7	-0,8	13,8	5,1	0,91	24
31.10.18	65,3	42,7	22,6	41,9	41,2	42,4	42,0	-0,8	13,7	5,1	0,94	24
01.11.18	65,4	42,6	22,9	41,4	40,7	41,9	41,5	-0,8	13,8	5,1	0,94	24
02.11.18	65,6	42,8	22,8	41,7	41,0	42,1	41,7	-0,8	13,8	5,1	0,94	24
03.11.18	65,5	42,9	22,6	41,7	41,0	42,1	41,7	-0,8	13,8	5,1	0,93	24
04.11.18	65,7	43,2	22,5	41,8	41,1	42,3	41,9	-0,9	13,7	5,1	0,93	24
05.11.18	65,6	43,0	22,6	41,5	40,7	41,9	41,5	-0,8	13,7	5,1	0,93	24
06.11.18	66,1	43,3	22,8	42,3	41,5	42,7	42,2	-0,7	13,7	5,0	0,95	24
07.11.18	65,7	43,1	22,6	41,7	41,0	42,2	41,8	-0,8	13,7	5,1	0,93	24
08.11.18	66,3	43,4	22,9	42,2	41,4	42,6	42,2	-0,8	13,7	5,0	0,95	24
09.11.18	68,1	43,9	24,2	42,8	41,9	43,1	42,7	-0,8	13,7	5,0	1,02	24
10.11.18	70,2	44,7	25,5	43,7	42,7	44,0	43,6	-0,8	13,7	5,0	1,10	24
11.11.18	72,9	45,7	27,2	44,8	43,8	45,1	44,6	-0,8	13,7	4,9	1,20	24
12.11.18	74,0	46,4	27,7	45,5	44,4	45,8	45,3	-0,9	13,7	4,9	1,24	24
13.11.18	74,2	47,2	27,0	46,4	45,3	46,7	46,3	-0,9	13,7	4,9	1,23	24
14.11.18	73,3	46,8	26,5	46,6	45,5	46,9	46,5	-1,0	13,7	4,8	1,21	24
15.11.18	72,4	46,6	25,8	46,8	45,7	47,1	46,7	-0,9	13,7	4,9	1,19	24
16.11.18	71,2	45,9	25,3	45,8	44,7	46,1	45,7	-0,9	13,7	4,9	1,14	24
17.11.18	69,2	44,7	24,5	43,9	42,9	44,3	43,8	-0,9	13,7	5,0	1,06	24
18.11.18	69,2	45,0	24,2	44,0	43,0	44,4	43,9	-0,9	13,7	5,0	1,04	24
Итого	67,7	44,5	23,2	1 353,3	1325,7	1 366,0	1 352,1	-26,3	13,7	5,0	30,98	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,08

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,08

Потребление за недостающий период

1,08

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 072,2	2 042,9	2 029,9	2 021,9	7,9	46,26	1576

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 16

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 78643

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,0	45,8	23,2	159,7	156,3	156,5	155,0	1,3	7,0	7,0	3,62	24
20.10.18	69,1	46,4	22,8	161,0	157,6	157,9	156,3	1,3	7,0	7,0	3,58	24
21.10.18	68,8	46,1	22,8	159,3	155,9	156,4	154,8	1,1	7,0	7,0	3,54	24
22.10.18	69,1	45,9	23,2	158,8	155,4	156,2	154,7	0,7	7,0	7,0	3,60	24
23.10.18	68,5	45,5	23,0	156,7	153,4	154,7	153,3	0,1	7,0	7,0	3,53	24
24.10.18	68,6	45,4	23,1	156,9	153,6	154,9	153,5	0,1	7,0	7,0	3,54	24
25.10.18	68,3	45,5	22,9	156,9	153,5	154,9	153,5	0,0	7,0	7,0	3,51	24
26.10.18	68,2	45,8	22,3	158,0	154,7	156,1	154,6	0,1	7,0	7,0	3,45	24
27.10.18	68,2	45,7	22,6	157,7	154,4	155,8	154,3	0,1	7,0	7,0	3,48	24
28.10.18	68,2	45,2	23,0	156,0	152,8	154,2	152,8	0,0	7,0	7,0	3,51	24
29.10.18	67,6	44,9	22,7	155,9	152,7	154,4	152,9	-0,3	7,0	7,0	3,46	24
30.10.18	67,2	44,2	23,0	153,9	150,8	152,4	151,0	-0,2	7,0	7,0	3,46	24
31.10.18	67,6	44,3	23,3	157,0	153,7	155,2	153,7	0,0	7,0	7,0	3,58	24
01.11.18	67,8	44,0	23,7	152,4	149,2	150,5	149,1	0,1	7,0	7,0	3,53	24
02.11.18	67,9	44,1	23,8	150,9	147,8	148,9	147,5	0,3	7,0	7,0	3,51	24
03.11.18	67,8	44,2	23,6	150,6	147,5	148,7	147,3	0,2	7,0	7,0	3,48	24
04.11.18	68,0	44,2	23,8	150,6	147,4	148,7	147,4	0,1	7,0	7,0	3,51	24
05.11.18	67,9	44,1	23,8	149,7	146,6	147,9	146,6	0,1	7,0	7,0	3,48	24
06.11.18	68,4	44,4	24,1	151,3	148,1	149,3	147,9	0,2	7,0	7,0	3,56	24
07.11.18	67,9	44,2	23,8	150,7	147,6	148,9	147,5	0,0	7,0	7,0	3,50	24
08.11.18	68,6	44,5	24,1	152,3	149,1	150,6	149,2	-0,1	7,0	7,0	3,59	24
09.11.18	70,5	44,8	25,7	154,0	150,6	151,7	150,3	0,3	7,0	7,0	3,86	24
10.11.18	72,7	45,5	27,2	156,1	152,5	153,8	152,3	0,2	7,0	7,0	4,15	24
11.11.18	75,5	46,5	29,0	158,2	154,2	155,6	154,0	0,2	7,0	7,0	4,47	24
12.11.18	76,7	47,2	29,5	160,5	156,3	157,8	156,2	0,1	7,0	7,0	4,61	24
13.11.18	76,8	47,8	29,1	161,6	157,3	158,9	157,2	0,1	7,0	7,0	4,57	24
14.11.18	75,9	47,5	28,5	162,3	158,1	159,4	157,8	0,4	7,0	7,0	4,50	24
15.11.18	75,1	47,3	27,8	163,4	159,4	160,7	159,0	0,4	7,0	7,0	4,42	24
16.11.18	73,8	46,6	27,2	160,2	156,4	157,6	155,9	0,4	7,0	7,0	4,24	24
17.11.18	71,7	45,4	26,3	154,7	151,1	152,3	150,9	0,3	7,0	7,0	3,97	24
18.11.18	71,7	45,6	26,1	154,6	151,1	152,4	150,9	0,2	7,0	7,0	3,94	24
Итого	70,1	45,4	24,7	4 841,9	4735,0	4 773,3	4 727,1	7,9	7,0	7,0	116,76	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

4,05

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

4,05

Потребление за недостающий период

4,05

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	42 937,0	42 456,7	41 833,6	41 989,4	-155,8	1 156,40	9999

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 22

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246343

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	47,4	19,5	95,3	93,3	94,8	93,8	-0,4	6,2	5,0	1,82	24
20.10.18	67,1	47,8	19,3	96,0	94,1	95,5	94,5	-0,4	6,1	5,0	1,82	24
21.10.18	66,8	47,3	19,5	94,8	92,8	94,3	93,3	-0,5	6,1	5,1	1,80	24
22.10.18	66,9	47,4	19,5	95,1	93,2	94,6	93,6	-0,5	6,1	5,0	1,82	24
23.10.18	66,4	47,0	19,4	93,9	92,1	93,5	92,6	-0,5	6,1	5,0	1,79	24
24.10.18	66,5	47,0	19,5	94,0	92,1	93,5	92,5	-0,5	6,1	5,0	1,79	24
25.10.18	66,3	47,1	19,2	94,2	92,3	93,7	92,8	-0,5	6,1	5,0	1,77	24
26.10.18	66,2	47,5	18,8	94,6	92,7	94,1	93,2	-0,5	6,1	5,0	1,74	24
27.10.18	66,2	47,2	19,1	94,3	92,4	93,8	92,8	-0,4	6,1	5,0	1,76	24
28.10.18	66,2	46,7	19,5	93,1	91,2	92,6	91,7	-0,4	6,1	5,0	1,78	24
29.10.18	65,6	46,4	19,2	93,1	91,3	92,7	91,7	-0,5	6,1	5,0	1,75	24
30.10.18	65,1	45,5	19,5	91,6	89,9	91,2	90,3	-0,4	6,1	5,0	1,75	24
31.10.18	65,5	45,8	19,7	93,3	91,4	92,8	91,9	-0,4	6,1	5,0	1,80	24
01.11.18	65,7	45,7	20,0	91,9	90,1	91,4	90,5	-0,4	6,1	5,1	1,80	24
02.11.18	65,8	45,9	19,9	92,3	90,4	91,8	90,8	-0,4	6,1	5,0	1,80	24
03.11.18	65,7	45,9	19,8	92,3	90,5	91,8	90,9	-0,3	6,1	5,0	1,79	24
04.11.18	65,9	46,1	19,8	92,5	90,7	92,0	91,1	-0,4	6,1	5,0	1,80	24
05.11.18	65,8	46,0	19,8	91,9	90,2	91,5	90,5	-0,3	6,1	5,0	1,78	24
06.11.18	66,2	46,4	19,8	93,3	91,5	92,8	91,9	-0,4	6,1	5,0	1,82	24
07.11.18	65,8	46,0	19,8	91,2	89,4	90,7	89,8	-0,3	6,1	5,0	1,77	24
08.11.18	66,5	46,2	20,3	91,1	89,3	90,6	89,6	-0,3	6,0	5,0	1,81	24
09.11.18	68,1	46,9	21,2	93,3	91,3	92,6	91,6	-0,4	6,1	5,0	1,94	24
10.11.18	70,2	47,9	22,3	95,3	93,2	94,5	93,5	-0,3	6,1	5,0	2,08	24
11.11.18	72,9	49,2	23,7	96,8	94,5	95,8	94,7	-0,2	6,1	5,0	2,24	24
12.11.18	74,1	50,0	24,0	99,1	96,7	98,0	96,9	-0,2	6,1	4,9	2,33	24
13.11.18	74,3	50,5	23,7	99,8	97,4	98,8	97,6	-0,2	6,1	4,9	2,31	24
14.11.18	73,3	50,1	23,2	100,1	97,7	99,1	97,9	-0,2	6,1	4,9	2,27	24
15.11.18	72,3	48,3	24,0	70,8	69,2	70,1	69,3	-0,2	5,0	4,1	1,66	24
16.11.18	71,3	49,0	22,3	98,8	96,5	98,1	96,9	-0,4	6,2	5,0	2,15	24
17.11.18	69,3	47,7	21,6	94,8	92,8	94,2	93,3	-0,5	6,2	5,1	2,00	24
18.11.18	69,3	48,0	21,3	94,8	92,8	94,2	93,2	-0,4	6,2	5,1	1,98	24
Итого	67,9	47,3	20,6	2 903,3	2842,9	2 885,2	2 854,6	-11,7	6,1	5,0	58,52	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,04

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,04

Потребление за недостающий период

2,04

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	4 707,7	4 683,5	4 610,6	4 629,7	-19,0	85,79	1291

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 24

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 190233

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	43,3	24,7	71,7	70,2	71,9	71,2	-1,0	6,1	5,1	1,73	24
20.10.18	68,1	43,7	24,4	72,2	70,7	72,5	71,8	-1,1	6,1	5,1	1,72	24
21.10.18	67,8	43,4	24,4	71,3	69,8	71,5	70,9	-1,1	6,1	5,1	1,71	24
22.10.18	68,1	43,2	24,9	71,4	69,9	71,8	71,1	-1,1	6,1	5,1	1,74	24
23.10.18	67,5	42,8	24,8	70,5	69,1	70,9	70,3	-1,2	6,1	5,1	1,71	24
24.10.18	67,5	42,6	24,9	70,2	68,8	70,6	70,0	-1,2	6,1	5,1	1,71	24
25.10.18	67,3	42,9	24,5	70,9	69,5	71,1	70,4	-0,9	6,1	5,1	1,70	24
26.10.18	67,2	43,2	24,0	71,2	69,7	71,3	70,6	-0,9	6,1	5,0	1,67	24
27.10.18	67,2	42,8	24,4	70,9	69,5	71,1	70,5	-1,0	6,1	5,1	1,69	24
28.10.18	67,2	42,3	25,0	70,0	68,6	70,2	69,7	-1,1	6,1	5,1	1,71	24
29.10.18	66,6	42,0	24,5	70,0	68,5	70,3	69,7	-1,2	6,1	5,1	1,68	24
30.10.18	66,1	41,1	25,0	68,9	67,5	69,2	68,6	-1,1	6,0	5,1	1,68	24
31.10.18	66,6	41,2	25,4	70,2	68,8	70,4	69,8	-1,1	6,1	5,1	1,74	24
01.11.18	66,7	41,2	25,6	69,2	67,8	69,3	68,8	-1,1	6,0	5,1	1,73	24
02.11.18	66,9	41,5	25,4	69,5	68,0	69,6	69,1	-1,1	6,1	5,1	1,73	24
03.11.18	66,8	41,6	25,2	69,4	68,0	69,6	69,1	-1,1	6,0	5,1	1,71	24
04.11.18	67,0	41,7	25,3	69,5	68,0	69,8	69,2	-1,2	6,1	5,1	1,72	24
05.11.18	66,9	41,5	25,4	69,0	67,6	69,3	68,8	-1,2	6,0	5,1	1,71	24
06.11.18	67,4	41,7	25,7	70,1	68,7	70,3	69,8	-1,2	6,1	5,1	1,76	24
07.11.18	67,0	41,4	25,6	68,6	67,2	68,8	68,2	-1,0	6,0	5,1	1,72	24
08.11.18	67,5	41,5	26,0	68,4	66,9	68,6	68,1	-1,1	6,0	5,1	1,74	24
09.11.18	69,4	41,8	27,5	69,9	68,3	70,1	69,5	-1,1	6,0	5,1	1,88	24
10.11.18	71,6	42,5	29,0	71,5	69,9	71,6	70,9	-1,1	6,1	5,0	2,03	24
11.11.18	74,4	43,5	30,9	72,7	70,9	72,6	71,9	-1,0	6,1	5,0	2,19	24
12.11.18	75,6	44,3	31,3	74,4	72,5	74,2	73,5	-1,0	6,1	5,0	2,27	24
13.11.18	75,8	44,9	30,9	74,9	73,0	74,7	74,0	-1,0	6,1	5,0	2,26	24
14.11.18	74,8	44,5	30,4	75,0	73,1	75,0	74,3	-1,2	6,1	4,9	2,22	24
15.11.18	73,7	42,5	31,3	53,0	51,8	53,1	52,6	-0,8	4,9	4,2	1,62	24
16.11.18	72,7	43,5	29,2	74,5	72,8	74,5	73,8	-1,0	6,1	5,0	2,13	24
17.11.18	70,6	42,6	28,0	71,7	70,0	71,7	71,0	-1,0	6,1	5,1	1,96	24
18.11.18	70,6	42,9	27,7	71,7	70,1	71,7	71,0	-1,0	6,1	5,1	1,94	24
Итого	69,0	42,6	26,5	2 182,3	2135,2	2 187,3	2 168,3	-33,2	6,0	5,0	56,51	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	35 882,5	35 794,0	34 966,6	35 441,9	-475,3	1 045,66	20552

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 24/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 192217

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	45,7	22,0	71,2	69,7	70,9	70,2	-0,5	6,1	5,1	1,53	24
20.10.18	67,9	46,1	21,8	71,6	70,2	71,4	70,6	-0,5	6,0	5,1	1,53	24
21.10.18	67,7	45,6	22,0	70,7	69,2	70,4	69,7	-0,5	6,1	5,1	1,52	24
22.10.18	67,8	45,5	22,3	70,8	69,4	70,6	69,9	-0,5	6,0	5,1	1,55	24
23.10.18	67,3	45,2	22,1	70,0	68,6	69,8	69,1	-0,5	6,0	5,1	1,52	24
24.10.18	67,3	45,1	22,2	69,9	68,5	69,7	68,9	-0,5	6,0	5,1	1,52	24
25.10.18	67,1	45,3	21,9	70,2	68,8	70,0	69,3	-0,5	6,0	5,1	1,50	24
26.10.18	67,0	45,6	21,4	70,3	68,8	70,1	69,3	-0,5	6,0	5,1	1,47	24
27.10.18	67,0	45,3	21,7	70,0	68,6	69,8	69,1	-0,5	6,0	5,1	1,49	24
28.10.18	67,0	44,8	22,3	69,1	67,7	69,0	68,2	-0,5	6,0	5,1	1,51	24
29.10.18	66,4	44,5	21,9	69,1	67,6	69,0	68,3	-0,7	6,0	5,1	1,48	24
30.10.18	65,9	43,6	22,3	68,0	66,7	68,0	67,3	-0,7	5,9	5,1	1,49	24
31.10.18	66,4	43,9	22,5	69,3	67,9	69,1	68,5	-0,6	6,0	5,1	1,53	24
01.11.18	66,6	43,7	22,9	68,3	66,8	68,1	67,5	-0,7	6,0	5,1	1,53	24
02.11.18	66,7	44,0	22,7	68,5	67,1	68,4	67,7	-0,6	6,0	5,1	1,52	24
03.11.18	66,6	44,0	22,5	68,5	67,1	68,4	67,7	-0,6	6,0	5,1	1,51	24
04.11.18	66,8	44,2	22,6	68,5	67,1	68,5	67,8	-0,7	6,0	5,1	1,52	24
05.11.18	66,7	44,1	22,6	68,1	66,8	68,1	67,4	-0,7	6,0	5,1	1,51	24
06.11.18	67,2	44,5	22,8	69,2	67,7	69,1	68,4	-0,7	6,0	5,1	1,54	24
07.11.18	66,8	44,0	22,7	67,5	66,2	67,5	66,9	-0,7	6,0	5,1	1,50	24
08.11.18	67,4	44,2	23,2	67,4	66,1	67,4	66,7	-0,7	6,0	5,1	1,53	24
09.11.18	69,3	44,7	24,6	69,0	67,5	68,8	68,2	-0,7	6,0	5,1	1,66	24
10.11.18	71,4	45,5	26,0	70,5	68,9	70,3	69,6	-0,6	6,0	5,1	1,79	24
11.11.18	74,2	46,7	27,5	71,6	69,9	71,2	70,5	-0,6	6,0	5,1	1,92	24
12.11.18	75,4	47,5	28,0	73,3	71,4	72,9	72,1	-0,7	6,0	5,0	2,00	24
13.11.18	75,6	48,0	27,6	73,8	72,0	73,4	72,6	-0,6	6,0	5,0	1,98	24
14.11.18	74,6	47,7	26,9	74,0	72,1	73,7	72,9	-0,8	6,0	5,0	1,94	24
15.11.18	73,5	45,6	27,9	52,7	51,4	52,5	52,0	-0,6	4,9	4,2	1,44	24
16.11.18	72,5	46,8	25,7	74,7	73,0	74,3	73,6	-0,6	6,1	5,1	1,88	24
17.11.18	70,4	45,6	24,8	72,2	70,6	72,0	71,2	-0,7	6,1	5,2	1,75	24
18.11.18	70,4	46,0	24,5	72,6	70,9	72,4	71,7	-0,7	6,1	5,2	1,74	24
Итого	68,9	45,3	23,6	2 160,7	2114,2	2 154,6	2 133,0	-18,8	6,0	5,1	49,88	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,79

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,79

Потребление за недостающий период

1,79

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	30 665,3	30 412,0	29 892,3	30 103,9	-211,6	873,78	20493

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 25

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138352

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	46,8	20,9	56,3	55,1	56,0	55,5	-0,4	5,7	4,5	1,15	24
20.10.18	67,8	47,4	20,4	57,1	55,9	56,6	56,0	-0,2	5,7	4,4	1,14	24
21.10.18	67,6	47,1	20,5	56,5	55,3	56,0	55,5	-0,2	5,7	4,5	1,13	24
22.10.18	67,7	46,9	20,8	56,5	55,3	55,8	55,2	0,0	5,7	4,5	1,15	24
23.10.18	67,2	46,5	20,7	55,7	54,5	55,1	54,6	-0,1	5,7	4,5	1,12	24
24.10.18	67,3	46,5	20,8	55,7	54,5	55,1	54,6	-0,1	5,7	4,4	1,13	24
25.10.18	67,0	46,5	20,5	55,7	54,5	55,0	54,5	0,0	5,7	4,4	1,12	24
26.10.18	66,9	46,8	20,1	56,2	55,0	55,5	55,1	-0,1	5,6	4,4	1,11	24
27.10.18	66,9	46,6	20,3	56,1	54,9	55,5	55,0	-0,1	5,7	4,4	1,12	24
28.10.18	66,9	46,1	20,8	55,4	54,2	54,8	54,3	-0,1	5,7	4,5	1,13	24
29.10.18	66,3	45,8	20,5	55,4	54,3	54,8	54,3	-0,1	5,6	4,5	1,11	24
30.10.18	65,9	44,9	21,0	54,2	53,2	53,6	53,1	0,1	5,6	4,5	1,12	24
31.10.18	66,3	45,0	21,4	54,6	53,5	54,0	53,5	0,0	5,7	4,5	1,15	24
01.11.18	66,5	44,8	21,6	54,0	52,9	53,4	52,9	0,0	5,6	4,5	1,14	24
02.11.18	66,6	45,1	21,5	54,3	53,1	53,7	53,2	-0,1	5,6	4,5	1,14	24
03.11.18	66,5	45,2	21,3	54,3	53,2	53,7	53,3	0,0	5,6	4,5	1,13	24
04.11.18	66,7	45,4	21,3	54,0	52,9	53,7	53,2	-0,3	5,6	4,5	1,13	24
05.11.18	66,6	45,3	21,3	53,8	52,7	53,4	52,9	-0,2	5,6	4,5	1,12	24
06.11.18	67,2	45,6	21,5	54,6	53,4	54,1	53,7	-0,2	5,6	4,5	1,15	24
07.11.18	66,7	45,4	21,3	54,2	53,2	53,7	53,2	-0,1	5,6	4,5	1,13	24
08.11.18	67,3	45,7	21,5	54,6	53,5	54,0	53,5	-0,1	5,6	4,5	1,15	24
09.11.18	69,2	46,2	23,0	55,0	53,8	54,4	53,9	-0,1	5,6	4,4	1,24	24
10.11.18	71,4	47,0	24,4	56,0	54,8	55,3	54,8	0,0	5,6	4,4	1,33	24
11.11.18	74,1	48,0	26,1	56,6	55,2	55,9	55,2	0,0	5,6	4,4	1,44	24
12.11.18	75,3	48,7	26,6	57,5	56,0	56,6	55,9	0,1	5,7	4,4	1,49	24
13.11.18	75,4	49,2	26,2	57,8	56,4	56,9	56,2	0,2	5,7	4,4	1,48	24
14.11.18	74,5	48,7	25,8	57,8	56,4	56,9	56,2	0,2	5,7	4,4	1,45	24
15.11.18	73,6	48,5	25,1	58,2	56,8	57,3	56,6	0,2	5,7	4,4	1,43	24
16.11.18	72,3	47,7	24,6	56,9	55,5	56,1	55,4	0,1	5,7	4,4	1,37	24
17.11.18	70,3	46,3	23,9	54,8	53,6	54,1	53,7	0,0	5,7	4,5	1,28	24
18.11.18	70,3	46,6	23,7	55,0	53,8	54,3	53,8	0,0	5,7	4,5	1,27	24
Итого	68,8	46,5	22,2	1 724,7	1687,4	1 705,3	1 688,8	-1,4	5,7	4,5	37,57	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	38 627,7	37 758,8	37 628,0	37 309,0	319,0	979,19	24782

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 26

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 190238

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	44,8	22,8	97,3	95,3	98,4	97,5	-2,2	1,0	4,7	2,16	24
20.10.18	67,8	45,4	22,4	98,1	96,1	99,3	98,3	-2,3	1,0	4,7	2,14	24
21.10.18	67,5	44,9	22,5	97,2	95,2	98,3	97,4	-2,2	1,0	4,7	2,13	24
22.10.18	67,7	44,8	22,8	97,0	95,0	98,1	97,2	-2,2	1,0	4,7	2,16	24
23.10.18	67,2	44,5	22,7	96,1	94,2	97,2	96,2	-2,1	1,0	4,7	2,13	24
24.10.18	67,2	44,4	22,8	96,4	94,4	97,5	96,5	-2,1	1,0	4,7	2,14	24
25.10.18	67,0	44,5	22,5	96,3	94,3	97,4	96,4	-2,1	1,0	4,7	2,11	24
26.10.18	66,8	44,8	22,0	96,9	95,0	98,1	97,1	-2,1	1,0	4,7	2,08	24
27.10.18	66,8	44,6	22,2	96,6	94,6	97,8	96,8	-2,2	1,0	4,7	2,09	24
28.10.18	66,9	44,1	22,8	95,6	93,7	96,8	95,9	-2,1	1,0	4,7	2,13	24
29.10.18	66,2	43,8	22,4	95,8	93,9	96,9	96,0	-2,1	1,0	4,7	2,10	24
30.10.18	65,8	43,0	22,8	94,6	92,7	95,7	94,9	-2,2	1,0	4,7	2,10	24
31.10.18	66,3	43,2	23,1	95,6	93,7	96,8	95,9	-2,2	1,0	4,7	2,15	24
01.11.18	66,4	43,0	23,4	94,6	92,7	95,7	94,9	-2,2	1,0	4,7	2,16	24
02.11.18	66,5	43,2	23,3	94,9	93,0	96,0	95,1	-2,1	1,0	4,7	2,16	24
03.11.18	66,4	43,3	23,1	95,1	93,2	96,2	95,3	-2,2	1,0	4,7	2,14	24
04.11.18	66,6	43,5	23,1	95,3	93,3	96,3	95,5	-2,2	1,0	4,7	2,15	24
05.11.18	66,5	43,3	23,2	94,9	92,9	95,9	95,0	-2,1	1,0	4,7	2,14	24
06.11.18	67,1	43,5	23,5	95,7	93,8	96,8	95,8	-2,0	1,0	4,7	2,19	24
07.11.18	66,6	43,3	23,2	95,0	93,1	96,1	95,2	-2,2	1,0	4,7	2,15	24
08.11.18	67,2	43,6	23,6	95,4	93,5	96,5	95,6	-2,2	1,0	4,7	2,19	24
09.11.18	69,0	44,0	25,0	95,8	93,7	96,8	95,8	-2,1	1,0	4,7	2,34	24
10.11.18	71,2	44,6	26,6	96,8	94,6	97,7	96,7	-2,1	1,0	4,7	2,51	24
11.11.18	74,0	45,7	28,3	97,7	95,3	98,5	97,5	-2,2	1,0	4,6	2,69	24
12.11.18	75,2	46,3	28,9	99,0	96,5	99,7	98,8	-2,3	1,0	4,6	2,78	24
13.11.18	75,4	46,9	28,5	99,6	97,1	100,3	99,3	-2,2	1,0	4,6	2,75	24
14.11.18	74,4	46,6	27,8	99,8	97,4	100,6	99,7	-2,2	1,0	4,6	2,70	24
15.11.18	73,6	46,4	27,2	100,4	97,9	101,3	100,3	-2,3	1,0	4,6	2,65	24
16.11.18	72,3	45,8	26,6	98,3	95,9	99,2	98,3	-2,3	1,0	4,7	2,54	24
17.11.18	70,2	44,5	25,7	95,0	92,9	96,0	95,0	-2,2	1,0	4,8	2,38	24
18.11.18	70,2	44,7	25,5	95,2	93,0	96,1	95,2	-2,2	1,0	4,8	2,37	24
Итого	68,7	44,5	24,2	2 992,0	2927,8	3 024,0	2 995,2	-67,3	1,0	4,7	70,61	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,43

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,43

Потребление за недостающий период

2,43

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	46 479,1	45 231,7	45 310,9	44 770,1	540,7	1 291,50	19964

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 26/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 262600

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	44,1	23,6	61,0	59,8	62,3	61,8	-2,0	5,7	4,3	1,41	24
20.10.18	67,8	44,6	23,3	61,6	60,3	62,9	62,3	-2,0	5,7	4,2	1,40	24
21.10.18	67,5	44,5	23,0	60,9	59,7	62,2	61,6	-1,9	5,7	4,3	1,37	24
22.10.18	67,7	44,2	23,5	60,7	59,5	62,0	61,5	-2,0	5,6	4,2	1,40	24
23.10.18	67,2	43,9	23,3	60,1	58,9	61,3	60,8	-1,9	5,6	4,3	1,37	24
24.10.18	67,2	43,9	23,4	60,5	59,3	61,8	61,3	-2,0	5,6	4,2	1,39	24
25.10.18	67,0	43,9	23,1	60,3	59,1	61,5	61,1	-2,0	5,6	4,2	1,37	24
26.10.18	66,9	44,2	22,7	60,8	59,6	62,1	61,6	-2,0	5,6	4,2	1,35	24
27.10.18	66,9	44,1	22,9	60,5	59,3	61,8	61,3	-2,0	5,6	4,2	1,36	24
28.10.18	66,9	43,6	23,3	59,9	58,7	61,1	60,6	-2,0	5,6	4,3	1,37	24
29.10.18	66,3	43,1	23,2	59,8	58,6	60,9	60,4	-1,8	5,6	4,2	1,36	24
30.10.18	65,8	42,4	23,4	59,0	57,8	60,1	59,6	-1,8	5,5	4,2	1,35	24
31.10.18	66,3	42,5	23,8	59,7	58,5	60,8	60,3	-1,8	5,6	4,3	1,40	24
01.11.18	66,5	42,4	24,1	58,9	57,7	60,1	59,6	-1,9	5,6	4,3	1,39	24
02.11.18	66,6	42,5	24,1	59,0	57,8	60,1	59,6	-1,9	5,6	4,3	1,39	24
03.11.18	66,5	42,6	23,8	59,1	57,9	60,2	59,8	-1,9	5,6	4,3	1,38	24
04.11.18	66,7	42,8	23,9	59,1	57,9	60,3	59,8	-1,9	5,6	4,3	1,39	24
05.11.18	66,6	42,6	24,0	58,8	57,6	60,0	59,5	-1,9	5,6	4,2	1,38	24
06.11.18	67,1	42,8	24,3	59,5	58,3	60,7	60,2	-2,0	5,6	4,2	1,42	24
07.11.18	66,6	42,5	24,1	59,0	57,8	60,2	59,7	-1,9	5,6	4,2	1,39	24
08.11.18	67,3	42,7	24,6	59,3	58,0	60,5	60,0	-1,9	5,6	4,2	1,43	24
09.11.18	69,2	43,0	26,2	59,6	58,2	60,8	60,4	-2,1	5,6	4,2	1,52	24
10.11.18	71,4	43,8	27,6	60,4	59,0	61,8	61,3	-2,3	5,6	4,2	1,63	24
11.11.18	74,1	44,8	29,3	61,0	59,5	62,5	62,0	-2,4	5,6	4,2	1,75	24
12.11.18	75,3	45,5	29,9	61,9	60,4	63,5	62,8	-2,5	5,6	4,2	1,80	24
13.11.18	75,5	46,1	29,4	62,4	60,8	63,8	63,1	-2,3	5,6	4,2	1,79	24
14.11.18	74,6	45,5	29,0	62,6	61,1	63,9	63,2	-2,1	5,6	4,2	1,77	24
15.11.18	73,7	45,4	28,3	62,9	61,4	64,2	63,5	-2,1	5,7	4,2	1,74	24
16.11.18	72,4	44,7	27,7	61,2	59,8	62,5	61,9	-2,1	5,6	4,2	1,66	24
17.11.18	70,3	43,4	26,9	59,2	57,9	60,5	60,0	-2,1	5,7	4,3	1,56	24
18.11.18	70,3	43,7	26,6	59,6	58,3	61,0	60,5	-2,2	5,7	4,3	1,55	24
Итого	68,8	43,7	25,0	1 868,1	1828,6	1 907,5	1 891,2	-62,6	5,6	4,2	45,83	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,59

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,59

Потребление за недостающий период

1,59

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	32 329,1	33 064,5	31 515,8	32 726,7	-1 210,9	898,69	23302

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 27

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138060

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,4	47,6	19,8	48,5	47,5	48,4	47,9	-0,3	5,9	4,4	0,94	24
20.10.18	67,6	48,3	19,2	49,1	48,2	49,0	48,5	-0,3	5,8	4,4	0,93	24
21.10.18	67,3	48,0	19,3	48,6	47,6	48,4	48,0	-0,3	5,9	4,4	0,92	24
22.10.18	67,5	47,8	19,7	48,5	47,5	48,3	47,8	-0,3	5,8	4,4	0,94	24
23.10.18	67,0	47,4	19,5	47,9	46,9	47,7	47,3	-0,3	5,8	4,4	0,92	24
24.10.18	67,0	47,5	19,5	47,9	47,0	47,8	47,3	-0,3	5,8	4,4	0,92	24
25.10.18	66,8	47,5	19,2	47,9	46,9	47,7	47,2	-0,3	5,8	4,4	0,90	24
26.10.18	66,7	48,0	18,7	48,3	47,4	48,1	47,6	-0,3	5,8	4,4	0,88	24
27.10.18	66,7	47,7	19,0	48,3	47,3	48,0	47,5	-0,3	5,8	4,4	0,90	24
28.10.18	66,7	47,2	19,4	47,6	46,7	47,4	46,9	-0,2	5,8	4,4	0,91	24
29.10.18	66,0	46,7	19,3	47,7	46,8	47,4	47,0	-0,2	5,8	4,4	0,90	24
30.10.18	65,6	46,0	19,6	46,7	45,8	46,5	46,0	-0,2	5,8	4,4	0,90	24
31.10.18	66,1	46,1	20,0	47,1	46,1	46,8	46,3	-0,2	5,8	4,5	0,92	24
01.11.18	66,2	45,9	20,3	46,6	45,7	46,3	45,8	-0,2	5,8	4,5	0,93	24
02.11.18	66,4	46,2	20,1	46,9	46,0	46,6	46,1	-0,2	5,8	4,5	0,93	24
03.11.18	66,2	46,3	19,9	47,0	46,0	46,7	46,2	-0,2	5,8	4,4	0,92	24
04.11.18	66,4	46,5	19,9	47,0	46,0	46,7	46,3	-0,2	5,8	4,4	0,91	24
05.11.18	66,3	46,5	19,8	46,8	45,8	46,6	46,1	-0,3	5,8	4,4	0,91	24
06.11.18	66,9	46,9	20,0	47,5	46,5	47,3	46,8	-0,3	5,8	4,4	0,93	24
07.11.18	66,4	46,6	19,7	47,1	46,1	46,9	46,4	-0,3	5,8	4,4	0,91	24
08.11.18	67,0	46,9	20,1	47,4	46,5	47,2	46,8	-0,3	5,8	4,4	0,94	24
09.11.18	68,9	47,6	21,3	47,8	46,8	47,6	47,1	-0,4	5,8	4,4	1,00	24
10.11.18	71,0	48,5	22,5	48,7	47,6	48,4	47,9	-0,4	5,8	4,4	1,07	24
11.11.18	73,7	49,5	24,3	49,2	48,0	48,9	48,4	-0,4	5,8	4,4	1,16	24
12.11.18	74,9	49,9	25,0	49,8	48,7	49,5	49,0	-0,3	5,8	4,3	1,22	24
13.11.18	75,1	50,5	24,6	50,1	48,8	49,7	49,1	-0,3	5,8	4,3	1,20	24
14.11.18	74,2	50,1	24,0	50,1	48,9	49,8	49,2	-0,4	5,8	4,3	1,17	24
15.11.18	73,3	50,0	23,3	50,4	49,2	50,1	49,5	-0,4	5,8	4,3	1,14	24
16.11.18	72,0	49,2	22,8	49,4	48,3	49,1	48,6	-0,4	5,8	4,4	1,10	24
17.11.18	70,0	47,9	22,0	47,7	46,7	47,4	46,9	-0,2	5,8	4,5	1,03	24
18.11.18	70,0	48,2	21,8	47,7	46,7	47,5	47,0	-0,3	5,8	4,4	1,02	24
Итого	68,5	47,7	20,8	1 491,3	1459,9	1 483,9	1 468,7	-8,8	5,8	4,4	30,36	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,05

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,05

Потребление за недостающий период

1,05

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	34 887,7	34 772,6	33 988,7	34 330,9	-342,2	821,27	24278

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 33

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 192195

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	46,1	21,0	105,6	103,5	105,0	104,0	-0,5	5,8	4,7	2,17	24
20.10.18	67,2	46,6	20,6	106,7	104,5	106,1	104,9	-0,4	5,8	4,6	2,16	24
21.10.18	66,9	46,3	20,6	105,5	103,3	104,9	103,8	-0,5	5,8	4,7	2,13	24
22.10.18	67,2	46,0	21,2	105,4	103,2	104,7	103,7	-0,5	5,8	4,6	2,19	24
23.10.18	66,6	45,5	21,1	104,2	102,0	103,5	102,6	-0,5	5,8	4,6	2,15	24
24.10.18	66,6	45,6	21,0	104,6	102,4	104,0	103,0	-0,6	5,8	4,6	2,15	24
25.10.18	66,4	45,6	20,8	104,3	102,1	103,6	102,7	-0,6	5,8	4,7	2,12	24
26.10.18	66,3	46,0	20,2	105,0	102,8	104,4	103,4	-0,6	5,8	4,6	2,08	24
27.10.18	66,3	45,9	20,4	104,7	102,5	104,0	103,0	-0,5	5,8	4,6	2,09	24
28.10.18	66,3	45,2	21,1	103,6	101,5	102,9	102,0	-0,5	5,8	4,7	2,14	24
29.10.18	65,7	44,8	20,9	103,6	101,6	103,0	102,0	-0,5	5,8	4,6	2,12	24
30.10.18	65,2	44,0	21,2	102,8	100,8	102,2	101,2	-0,4	5,7	4,6	2,14	24
31.10.18	65,6	43,6	21,9	99,7	97,8	99,1	98,1	-0,3	5,7	4,7	2,14	24
01.11.18	65,8	44,0	21,8	102,3	100,4	101,7	100,7	-0,3	5,8	4,7	2,19	24
02.11.18	66,0	44,2	21,8	102,7	100,7	102,1	101,1	-0,4	5,8	4,7	2,19	24
03.11.18	65,9	44,3	21,6	102,9	100,9	102,2	101,2	-0,4	5,7	4,6	2,18	24
04.11.18	66,1	44,5	21,6	103,2	101,2	102,4	101,5	-0,3	5,8	4,7	2,19	24
05.11.18	66,0	44,4	21,6	102,6	100,6	101,9	100,9	-0,3	5,7	4,6	2,17	24
06.11.18	66,5	44,6	21,8	103,7	101,6	102,9	102,0	-0,4	5,8	4,6	2,22	24
07.11.18	66,1	44,5	21,6	102,9	100,9	102,1	101,2	-0,3	5,7	4,6	2,18	24
08.11.18	66,6	44,9	21,7	104,4	102,3	103,6	102,6	-0,3	5,8	4,6	2,22	24
09.11.18	68,4	45,1	23,3	104,0	101,8	103,1	102,1	-0,3	5,8	4,6	2,37	24
10.11.18	70,5	46,0	24,6	105,3	103,0	104,3	103,3	-0,3	5,8	4,6	2,53	24
11.11.18	73,3	47,1	26,2	106,6	104,0	105,3	104,2	-0,2	5,8	4,6	2,73	24
12.11.18	74,5	47,7	26,8	108,3	105,7	107,0	105,8	-0,1	5,8	4,6	2,83	24
13.11.18	74,7	48,4	26,4	109,9	107,2	108,5	107,3	-0,1	5,8	4,6	2,83	24
14.11.18	73,8	47,8	26,0	109,3	106,6	107,9	106,8	-0,2	5,8	4,6	2,77	24
15.11.18	73,0	47,7	25,3	110,2	107,6	109,0	107,8	-0,1	5,8	4,6	2,72	24
16.11.18	71,8	47,0	24,8	107,9	105,4	106,7	105,6	-0,2	5,8	4,6	2,62	24
17.11.18	69,6	45,6	24,0	103,8	101,6	102,8	101,8	-0,3	5,8	4,7	2,44	24
18.11.18	69,6	45,8	23,8	103,9	101,6	102,9	101,9	-0,3	5,8	4,7	2,42	24
Итого	68,1	45,6	22,5	3 249,4	3181,1	3 223,6	3 192,2	-11,1	5,8	4,6	71,57	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	49 901,9	49 658,4	48 664,2	49 106,6	-442,4	1 281,05	18288

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 37

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195314

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	49,7	18,3	138,5	135,6	140,3	138,6	-3,1	5,6	4,4	2,48	24
20.10.18	68,1	50,2	17,9	139,7	136,8	141,6	139,9	-3,1	5,6	4,4	2,45	24
21.10.18	67,8	50,0	17,8	138,3	135,4	140,1	138,4	-2,9	5,6	4,4	2,42	24
22.10.18	68,1	49,9	18,1	138,0	135,1	139,9	138,2	-3,1	5,6	4,4	2,45	24
23.10.18	67,5	49,5	18,1	136,6	133,7	138,4	136,7	-3,0	5,6	4,4	2,42	24
24.10.18	67,5	49,0	18,5	126,3	123,7	129,8	128,3	-4,6	5,6	4,4	2,29	24
25.10.18	67,3	49,4	17,9	136,7	133,9	137,5	135,9	-2,0	5,6	4,4	2,39	24
26.10.18	67,2	49,8	17,4	137,8	134,9	138,4	136,7	-1,8	5,6	4,4	2,35	24
27.10.18	67,2	49,6	17,6	137,5	134,7	139,1	137,4	-2,7	5,6	4,4	2,38	24
28.10.18	67,2	49,2	18,1	136,0	133,2	137,8	136,2	-3,0	5,6	4,4	2,41	24
29.10.18	66,6	48,8	17,8	135,8	133,1	137,2	135,7	-2,6	5,6	4,4	2,38	24
30.10.18	66,2	47,3	19,0	105,7	103,6	109,6	108,5	-4,9	4,7	4,4	1,96	24
31.10.18	66,5	47,5	19,0	129,8	127,2	130,2	128,8	-1,6	5,6	4,5	2,42	24
01.11.18	66,8	47,8	18,9	133,3	130,6	132,0	130,6	-0,1	5,6	4,4	2,47	24
02.11.18	66,9	48,0	18,9	133,7	131,0	135,5	134,1	-3,0	5,6	4,4	2,47	24
03.11.18	66,8	48,1	18,7	133,8	131,1	136,1	134,6	-3,6	5,6	4,4	2,45	24
04.11.18	67,0	48,4	18,7	134,5	131,8	137,2	135,7	-3,9	5,6	4,4	2,46	24
05.11.18	66,9	48,3	18,6	133,8	131,1	136,8	135,3	-4,2	5,6	4,4	2,44	24
06.11.18	67,4	48,5	18,9	135,2	132,4	138,1	136,6	-4,3	5,6	4,4	2,50	24
07.11.18	67,0	48,3	18,7	134,2	131,5	137,3	135,8	-4,3	5,6	4,4	2,46	24
08.11.18	67,4	47,7	19,8	96,3	94,3	100,8	99,7	-5,4	4,7	4,2	1,86	24
09.11.18	69,4	49,2	20,2	135,5	132,6	136,7	135,2	-2,5	5,6	4,4	2,68	24
10.11.18	71,6	50,1	21,5	137,2	134,0	138,6	136,9	-2,9	5,6	4,4	2,88	24
11.11.18	74,5	51,4	23,1	138,9	135,5	140,4	138,7	-3,1	5,6	4,4	3,13	24
12.11.18	75,6	52,1	23,5	141,1	137,5	143,2	141,3	-3,8	5,6	4,4	3,24	24
13.11.18	76,2	52,6	23,6	107,7	105,0	110,4	108,9	-3,9	5,6	4,3	2,47	24
14.11.18	74,9	52,6	22,3	142,3	138,7	142,8	140,9	-2,2	5,6	4,3	3,09	24
15.11.18	74,1	51,3	22,7	128,8	125,6	132,6	131,0	-5,4	5,5	4,3	2,84	24
16.11.18	72,8	51,0	21,8	140,3	136,9	141,6	139,9	-2,9	5,6	4,4	2,99	24
17.11.18	70,6	49,5	21,2	135,0	131,9	136,5	134,9	-3,0	5,7	4,5	2,79	24
18.11.18	70,7	49,8	20,9	135,1	132,1	137,1	135,5	-3,4	5,7	4,5	2,76	24
Итого	69,1	49,5	19,6	4 113,1	4024,6	4 173,3	4 124,8	-100,2	5,5	4,4	78,75	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,85

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,85

Потребление за недостающий период

2,85

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	39 075,8	39 524,0	38 094,2	39 001,5	-907,3	838,31	11531

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 43

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 1185

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,5	41,1	25,4	48,5	47,5	48,5	48,1	-0,6	5,8	6,5	1,21	24
20.10.18	66,7	41,8	24,8	49,6	48,6	49,6	49,2	-0,6	5,8	5,3	1,21	24
21.10.18	66,4	41,0	25,4	47,4	46,4	47,4	47,0	-0,6	5,8	6,8	1,18	24
22.10.18	66,4	40,5	25,9	46,3	45,3	46,0	45,7	-0,4	5,8	9,8	1,17	24
23.10.18	66,2	44,7	21,5	65,9	64,6	65,9	65,3	-0,7	5,7	6,5	1,39	24
24.10.18	66,4	47,5	19,0	84,5	82,8	84,5	83,7	-0,9	5,8	9,0	1,57	24
25.10.18	66,3	47,5	18,7	84,6	82,9	84,6	83,8	-0,9	5,7	6,7	1,55	24
26.10.18	66,2	47,9	18,3	85,2	83,5	85,3	84,4	-0,9	5,7	4,3	1,53	24
27.10.18	66,2	47,6	18,6	84,6	82,9	84,6	83,7	-0,9	5,7	7,1	1,54	24
28.10.18	66,1	47,2	18,9	83,5	81,9	83,6	82,8	-0,9	5,7	9,4	1,54	24
29.10.18	65,5	46,9	18,6	83,8	82,1	83,9	83,0	-0,9	5,7	10,3	1,52	24
30.10.18	65,1	46,1	19,0	82,4	80,8	82,5	81,7	-0,9	5,7	10,4	1,53	24
31.10.18	65,6	45,9	19,7	78,2	76,7	78,3	77,6	-0,9	5,7	12,1	1,50	23
01.11.18	65,7	46,2	19,5	80,2	78,6	80,2	79,5	-0,9	5,7	4,9	1,53	23
02.11.18	65,9	46,7	19,2	83,4	81,7	83,5	82,6	-0,9	5,7	3,9	1,57	24
03.11.18	65,7	46,7	19,1	83,3	81,7	83,4	82,6	-0,9	5,7	6,0	1,56	24
04.11.18	65,8	46,8	19,1	83,3	81,6	83,4	82,6	-0,9	5,7	4,8	1,56	24
05.11.18	65,8	46,8	18,9	82,9	81,3	83,1	82,3	-0,9	5,7	7,0	1,54	24
06.11.18	66,4	47,2	19,2	83,9	82,2	84,0	83,2	-1,0	5,7	17,3	1,56	24
07.11.18	65,9	46,9	19,0	83,3	81,7	83,5	82,7	-1,0	5,7	17,3	1,54	24
08.11.18	66,3	47,1	19,2	83,7	82,0	83,8	82,9	-0,9	5,7	17,3	1,56	24
09.11.18	68,7	47,7	21,0	84,2	82,4	84,2	83,3	-0,9	5,7	17,3	1,71	24
10.11.18	70,7	48,7	22,1	85,3	83,4	85,2	84,3	-0,9	5,7	17,3	1,82	24
11.11.18	73,2	49,6	23,6	86,1	84,1	85,9	84,9	-0,9	5,7	10,2	1,97	24
12.11.18	74,5	50,5	24,0	87,2	85,0	86,9	85,9	-0,9	5,7	16,1	2,03	24
13.11.18	74,2	50,8	23,4	88,2	86,0	87,9	86,9	-0,9	5,7	17,3	1,99	24
14.11.18	73,6	50,5	23,1	88,4	86,3	88,2	87,2	-0,9	5,7	17,3	1,97	24
15.11.18	72,7	50,2	22,5	89,0	86,9	88,8	87,8	-0,9	5,8	16,5	1,94	24
16.11.18	71,1	49,2	22,0	83,9	82,0	83,7	82,9	-0,9	5,8	17,2	1,78	23
17.11.18	69,4	48,1	21,3	84,1	82,3	84,1	83,2	-0,9	5,8	10,6	1,75	24
18.11.18	69,4	48,3	21,1	84,1	82,3	84,0	83,2	-0,9	5,8	16,2	1,72	24
Итого	67,9	46,9	21,0	2 448,9	2397,7	2 448,4	2 423,8	-26,1	5,7	10,9	49,51	742

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 26 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,77

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,95

Потребление за недостающий период

1,77

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	51 652,3	50 750,5	50 363,8	50 209,2	154,6	1 373,50	28713,716666666 7

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 45/1 (1 ввод)

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138218

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,4	43,5	23,9	30,0	29,3	29,9	29,6	-0,3	4,1	3,9	0,70	24
20.10.18	67,6	44,0	23,5	30,3	29,6	30,2	29,9	-0,3	4,0	3,9	0,69	24
21.10.18	67,3	43,6	23,7	29,9	29,2	29,8	29,5	-0,3	4,1	3,9	0,69	24
22.10.18	67,5	43,4	24,2	29,9	29,2	29,7	29,5	-0,3	3,9	3,9	0,71	24
23.10.18	67,0	43,1	23,9	29,5	28,9	29,4	29,1	-0,2	4,0	3,9	0,69	24
24.10.18	67,0	43,1	23,9	29,6	29,0	29,4	29,2	-0,2	4,0	3,9	0,69	24
25.10.18	66,8	43,1	23,7	29,6	29,0	29,4	29,2	-0,1	4,0	3,9	0,69	24
26.10.18	66,6	43,7	23,0	29,9	29,3	29,7	29,4	-0,2	4,0	3,9	0,67	24
27.10.18	66,7	43,4	23,3	29,7	29,2	29,5	29,3	-0,1	4,1	3,9	0,68	24
28.10.18	66,7	42,9	23,8	29,3	28,8	29,1	28,9	-0,1	4,1	4,0	0,68	24
29.10.18	66,1	42,5	23,5	29,4	28,8	29,1	28,9	-0,1	4,1	3,9	0,68	24
30.10.18	65,6	41,6	24,0	28,9	28,4	28,7	28,4	0,0	4,1	4,0	0,68	24
31.10.18	66,1	41,3	24,8	28,4	27,9	28,2	27,9	0,0	3,8	4,0	0,69	24
01.11.18	66,2	41,4	24,8	29,0	28,5	28,7	28,5	0,0	4,0	4,0	0,70	24
02.11.18	66,4	41,8	24,6	29,1	28,7	28,9	28,6	0,0	4,1	4,0	0,71	24
03.11.18	66,3	41,9	24,4	29,2	28,6	28,9	28,7	0,0	3,9	4,0	0,70	24
04.11.18	66,5	42,1	24,4	29,1	28,6	29,0	28,8	-0,2	4,0	4,0	0,70	24
05.11.18	66,3	42,0	24,4	28,9	28,4	28,8	28,6	-0,2	4,0	3,9	0,69	24
06.11.18	66,9	42,1	24,7	29,2	28,7	29,1	28,9	-0,2	4,0	3,9	0,71	24
07.11.18	66,4	42,0	24,4	29,0	28,5	28,9	28,7	-0,2	4,0	3,9	0,69	24
08.11.18	67,0	42,4	24,6	29,2	28,6	29,1	28,8	-0,2	3,9	3,9	0,70	24
09.11.18	68,8	42,5	26,3	29,2	28,6	29,1	28,9	-0,3	3,9	3,9	0,75	24
10.11.18	70,9	43,0	28,0	29,5	28,8	29,4	29,2	-0,4	4,0	3,9	0,81	24
11.11.18	73,8	43,7	30,1	29,8	29,1	29,8	29,5	-0,4	4,2	3,9	0,88	24
12.11.18	74,9	44,4	30,5	30,3	29,6	30,3	30,0	-0,4	4,0	3,9	0,90	24
13.11.18	75,2	45,2	30,1	30,6	29,9	30,6	30,3	-0,4	3,9	3,9	0,90	24
14.11.18	74,2	44,8	29,4	30,6	29,9	30,6	30,4	-0,5	4,1	3,9	0,88	24
15.11.18	73,4	44,8	28,6	31,1	30,4	31,0	30,8	-0,4	4,0	3,9	0,87	24
16.11.18	72,2	44,3	27,9	30,9	30,2	30,7	30,5	-0,3	4,0	3,9	0,84	24
17.11.18	70,0	43,0	27,0	29,8	29,0	29,6	29,4	-0,3	3,8	4,0	0,79	24
18.11.18	70,1	43,2	26,9	29,7	29,0	29,7	29,4	-0,4	4,1	4,0	0,78	24
Итого	68,5	43,0	25,5	918,9	899,6	914,2	906,8	-7,1	4,0	3,9	22,93	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,80

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,80

Потребление за недостающий период

0,80

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	1 395,2	1 384,7	1 365,1	1 373,5	-8,4	34,20	1747

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 45/1 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138669

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	45,0	21,9	37,7	37,0	37,8	37,4	-0,4	5,1	3,9	0,81	24
20.10.18	67,1	45,5	21,6	38,1	37,4	38,2	37,8	-0,4	5,1	3,9	0,81	24
21.10.18	66,8	45,1	21,7	37,6	36,9	37,8	37,4	-0,5	5,1	3,9	0,80	24
22.10.18	67,0	44,9	22,1	37,5	36,8	37,7	37,3	-0,6	5,1	3,9	0,81	24
23.10.18	66,5	44,5	22,0	37,1	36,3	37,3	37,0	-0,7	5,1	3,9	0,80	24
24.10.18	66,5	44,5	22,0	37,1	36,4	37,3	37,0	-0,7	5,1	3,9	0,80	24
25.10.18	66,3	44,6	21,7	37,1	36,4	37,4	37,1	-0,7	5,1	3,9	0,79	24
26.10.18	66,2	45,0	21,1	37,4	36,7	37,7	37,3	-0,6	5,0	3,8	0,78	24
27.10.18	66,2	44,8	21,4	37,2	36,5	37,5	37,2	-0,7	5,0	3,9	0,78	24
28.10.18	66,2	44,2	22,0	36,7	36,0	37,0	36,7	-0,7	5,0	3,9	0,79	24
29.10.18	65,6	43,9	21,7	36,7	36,0	37,0	36,8	-0,8	5,0	3,9	0,78	24
30.10.18	65,1	43,0	22,1	36,2	35,4	36,4	36,2	-0,7	5,0	3,9	0,78	24
31.10.18	65,5	42,7	22,8	35,5	34,8	35,8	35,5	-0,8	5,0	4,0	0,79	24
01.11.18	65,6	43,0	22,7	36,2	35,5	36,5	36,3	-0,8	5,1	4,0	0,80	24
02.11.18	65,8	43,3	22,5	36,4	35,7	36,8	36,5	-0,8	5,1	3,9	0,80	24
03.11.18	65,7	43,4	22,3	36,5	35,7	36,8	36,5	-0,8	5,1	3,9	0,80	24
04.11.18	65,9	43,6	22,3	36,5	35,8	36,8	36,6	-0,8	5,1	3,9	0,80	24
05.11.18	65,8	43,5	22,3	36,2	35,5	36,5	36,3	-0,8	5,0	3,9	0,79	24
06.11.18	66,3	43,7	22,6	36,6	35,8	36,9	36,7	-0,8	5,1	3,9	0,81	24
07.11.18	65,9	43,5	22,4	36,3	35,6	36,7	36,4	-0,8	5,0	3,9	0,80	24
08.11.18	66,5	43,9	22,6	36,5	35,8	36,9	36,6	-0,8	5,0	3,9	0,81	24
09.11.18	68,2	44,1	24,0	36,6	35,8	36,9	36,6	-0,8	5,0	3,9	0,86	24
10.11.18	70,2	44,8	25,5	37,0	36,3	37,3	37,0	-0,7	5,1	3,9	0,92	24
11.11.18	73,0	45,9	27,2	37,5	36,6	37,8	37,3	-0,7	5,1	3,9	0,99	24
12.11.18	74,2	46,5	27,7	38,2	37,2	38,4	37,9	-0,7	5,1	3,9	1,03	24
13.11.18	74,5	47,1	27,4	38,5	37,6	38,8	38,3	-0,7	5,1	3,8	1,03	24
14.11.18	73,5	46,8	26,7	38,6	37,6	38,8	38,4	-0,8	5,1	3,8	1,01	24
15.11.18	72,7	46,5	26,2	39,0	38,0	39,2	38,8	-0,8	5,1	3,8	0,99	24
16.11.18	71,6	46,0	25,6	38,3	37,4	38,6	38,2	-0,8	5,1	3,9	0,96	24
17.11.18	69,4	44,6	24,8	36,9	36,2	37,3	36,9	-0,7	5,1	4,0	0,89	24
18.11.18	69,4	44,9	24,5	37,0	36,3	37,3	37,0	-0,7	5,1	4,0	0,89	24
Итого	67,9	44,6	23,3	1 150,7	1 127,0	1 159,0	1 149,0	-22,0	5,1	3,9	26,31	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,92

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,92

Потребление за недостающий период

0,92

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	1 750,9	1 757,7	1 715,7	1 741,3	-25,6	39,35	1746

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Московская, 47

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02260911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,2	47,3	19,9	79,8	78,4	1,4	3,9	2,7	1,59	24
20.10.18	67,4	47,9	19,6	80,6	79,1	1,5	3,9	2,6	1,58	24
21.10.18	67,2	47,5	19,7	79,6	78,2	1,4	3,9	2,7	1,57	24
22.10.18	67,4	47,3	20,1	79,3	77,9	1,4	3,8	2,6	1,60	24
23.10.18	66,9	47,0	19,9	78,4	77,1	1,4	3,8	2,6	1,56	24
24.10.18	66,9	46,9	20,0	78,5	77,1	1,4	3,8	2,7	1,57	24
25.10.18	66,7	47,1	19,7	78,5	77,1	1,4	3,8	2,6	1,55	24
26.10.18	66,6	47,4	19,1	79,2	77,7	1,5	3,8	2,6	1,51	24
27.10.18	66,6	47,3	19,3	78,8	77,3	1,5	3,8	2,6	1,52	24
28.10.18	66,6	46,6	20,0	77,7	76,3	1,4	3,8	2,6	1,55	24
29.10.18	65,9	46,3	19,6	77,8	76,3	1,4	3,8	2,6	1,53	24
30.10.18	65,4	45,6	19,8	76,6	75,1	1,5	3,8	2,7	1,52	24
31.10.18	65,9	45,3	20,5	75,2	73,7	1,5	3,8	2,7	1,54	24
01.11.18	65,9	45,5	20,4	76,5	75,1	1,5	3,8	2,7	1,57	24
02.11.18	66,1	45,7	20,4	77,0	75,5	1,5	3,8	2,7	1,58	24
03.11.18	66,0	45,8	20,2	77,0	75,5	1,5	3,8	2,6	1,56	24
04.11.18	66,3	45,9	20,4	77,1	75,7	1,4	3,8	2,7	1,57	24
05.11.18	66,1	45,8	20,3	76,7	75,2	1,4	3,8	2,6	1,56	24
06.11.18	66,6	46,0	20,6	77,5	76,1	1,4	3,8	2,6	1,59	24
07.11.18	66,3	45,9	20,4	77,0	75,6	1,4	3,8	2,6	1,57	24
08.11.18	66,8	46,1	20,7	77,4	76,0	1,4	3,8	2,6	1,60	24
09.11.18	68,4	46,3	22,1	77,3	75,9	1,3	3,8	2,6	1,71	24
10.11.18	70,4	46,9	23,5	78,0	76,8	1,2	3,8	2,6	1,83	24
11.11.18	73,2	48,0	25,2	78,9	77,7	1,3	3,8	2,6	1,99	24
12.11.18	74,3	48,6	25,7	80,2	79,0	1,2	3,8	2,6	2,06	24
13.11.18	74,7	49,3	25,4	81,0	79,8	1,2	3,8	2,6	2,06	24
14.11.18	73,7	49,0	24,7	81,2	80,0	1,2	3,8	2,6	2,01	24
15.11.18	72,9	49,0	23,9	81,7	80,3	1,4	3,9	2,6	1,95	24
16.11.18	71,8	49,1	22,8	83,9	82,1	1,8	3,9	2,6	1,91	24
17.11.18	69,6	47,5	22,1	81,0	79,2	1,8	3,9	2,7	1,79	24
18.11.18	69,7	47,7	22,0	81,0	79,2	1,8	3,9	2,7	1,78	24
Итого	68,2	47,0	21,2	2440,3	2 395,9	44,3	3,8	2,6	51,90	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,83

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,86

Потребление за недостающий период

1,83

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 111026

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	47,6	19,4	103,5	101,3	103,9	102,7	-1,4	7,0	5,0	1,97	24
20.10.18	67,2	48,0	19,2	104,4	102,3	104,9	103,7	-1,4	7,0	5,0	1,96	24
21.10.18	66,9	47,8	19,1	103,0	101,0	103,8	102,7	-1,7	7,0	5,0	1,93	24
22.10.18	67,1	47,6	19,5	102,8	100,7	103,3	102,2	-1,5	7,0	5,0	1,97	24
23.10.18	66,6	47,2	19,4	102,0	99,9	102,4	101,3	-1,4	7,0	5,0	1,94	24
24.10.18	66,6	47,2	19,4	101,8	99,8	102,2	101,2	-1,4	7,0	5,0	1,94	24
25.10.18	66,4	47,3	19,1	102,0	100,0	102,4	101,3	-1,3	7,0	5,0	1,92	24
26.10.18	66,3	47,5	18,8	102,8	100,8	103,0	101,9	-1,1	7,0	5,0	1,89	24
27.10.18	66,3	47,3	19,0	102,2	100,2	102,4	101,4	-1,2	7,0	5,0	1,91	24
28.10.18	66,3	46,9	19,4	105,3	103,3	105,6	104,5	-1,3	7,0	5,0	2,00	25
29.10.18	65,7	46,6	19,1	100,6	98,6	100,9	99,9	-1,3	7,0	5,0	1,88	24
30.10.18	65,2	46,0	19,2	100,3	98,4	100,6	99,7	-1,2	7,0	5,0	1,89	24
31.10.18	65,7	45,9	19,7	100,5	98,5	100,7	99,7	-1,2	7,0	5,0	1,95	24
01.11.18	65,8	45,8	20,0	99,5	97,6	99,7	98,7	-1,2	7,0	5,0	1,95	24
02.11.18	65,9	45,9	20,0	99,4	97,5	99,7	98,7	-1,2	7,0	5,0	1,96	24
03.11.18	65,8	46,0	19,9	99,7	97,7	99,9	98,9	-1,2	7,0	5,0	1,94	24
04.11.18	66,0	46,2	19,8	99,7	97,7	100,0	98,9	-1,3	7,0	5,0	1,94	24
05.11.18	65,9	46,0	19,9	99,0	97,0	99,3	98,3	-1,3	7,0	5,0	1,93	24
06.11.18	66,5	46,5	20,0	101,3	99,3	101,6	100,6	-1,3	7,0	5,0	1,99	24
07.11.18	66,0	46,3	19,8	100,3	98,3	100,6	99,6	-1,3	7,0	5,0	1,94	24
08.11.18	66,6	46,5	20,1	100,0	98,0	100,5	99,5	-1,4	7,0	5,0	1,97	24
09.11.18	68,6	47,1	21,4	100,9	98,9	101,4	100,3	-1,4	7,0	5,0	2,12	24
10.11.18	70,7	48,0	22,6	102,7	100,4	103,0	101,9	-1,5	7,0	5,0	2,28	24
11.11.18	73,3	49,1	24,2	103,7	101,3	103,7	102,4	-1,2	7,0	5,0	2,45	24
12.11.18	74,5	49,7	24,8	105,1	102,5	104,9	103,7	-1,2	7,0	5,0	2,54	24
13.11.18	74,5	50,1	24,4	105,2	102,7	105,1	103,9	-1,2	7,0	5,0	2,51	24
14.11.18	73,7	49,6	24,1	104,7	102,1	104,6	103,4	-1,3	7,0	5,0	2,46	24
15.11.18	72,9	49,3	23,5	104,9	102,5	104,9	103,7	-1,3	7,0	5,0	2,41	24
16.11.18	71,5	48,4	23,1	102,0	99,6	101,9	100,8	-1,2	7,0	5,0	2,31	24
17.11.18	69,6	47,1	22,5	98,6	96,4	98,6	97,6	-1,2	7,0	5,0	2,16	24
18.11.18	69,6	47,5	22,1	99,2	97,1	99,3	98,3	-1,2	7,0	5,0	2,15	24
Итого	68,1	47,4	20,7	3 157,1	3091,3	3 164,7	3 131,5	-40,2	7,0	5,0	64,17	745

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 23 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,21

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,12

Потребление за недостающий период

2,21

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	4 947,2	4 957,7	4 844,9	4 904,6	-59,7	97,57	1677

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 2

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246341

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,2	44,6	21,6	52,7	51,8	53,2	52,8	-1,0	6,5	5,4	1,11	24
20.10.18	66,4	45,0	21,3	53,2	52,2	53,5	53,1	-0,8	6,5	5,4	1,12	24
21.10.18	66,1	44,6	21,5	52,6	51,6	53,0	52,5	-0,9	6,5	5,4	1,11	24
22.10.18	66,3	44,3	22,1	52,2	51,2	52,6	52,1	-1,0	6,4	5,4	1,13	24
23.10.18	65,7	43,8	21,9	51,3	50,4	51,8	51,3	-1,0	6,4	5,4	1,10	24
24.10.18	65,7	43,7	22,0	51,3	50,3	51,8	51,3	-1,0	6,4	5,4	1,11	24
25.10.18	65,6	43,8	21,7	51,0	50,1	51,6	51,1	-1,0	6,4	5,4	1,09	24
26.10.18	65,4	44,2	21,2	51,2	50,2	51,8	51,3	-1,1	6,4	5,4	1,07	24
27.10.18	65,5	44,0	21,5	51,2	50,2	51,7	51,2	-1,0	6,4	5,4	1,08	24
28.10.18	65,4	43,3	22,1	50,7	49,8	51,3	50,8	-1,0	6,4	5,4	1,10	24
29.10.18	64,8	43,1	21,7	50,6	49,7	51,2	50,7	-1,0	6,4	5,4	1,08	24
30.10.18	64,4	42,3	22,1	49,9	49,0	50,4	50,0	-1,0	6,3	5,4	1,08	24
31.10.18	64,8	42,3	22,5	50,5	49,5	51,0	50,5	-1,0	6,4	5,4	1,12	24
01.11.18	64,9	42,2	22,7	49,7	48,7	50,2	49,7	-1,0	6,4	5,4	1,11	24
02.11.18	65,1	42,5	22,6	45,6	44,7	46,0	45,6	-0,9	6,4	5,4	1,01	22
03.11.18	65,0	42,5	22,5	49,7	48,7	50,1	49,6	-0,9	6,3	5,4	1,10	24
04.11.18	65,1	42,7	22,5	49,9	49,0	50,3	49,8	-0,8	6,4	5,4	1,10	24
05.11.18	65,0	42,5	22,6	49,5	48,6	49,8	49,4	-0,8	6,3	5,4	1,10	24
06.11.18	65,6	42,7	22,9	49,8	48,9	50,1	49,7	-0,8	6,3	5,4	1,12	24
07.11.18	65,2	42,6	22,6	49,7	48,8	50,2	49,7	-0,9	6,3	5,4	1,10	24
08.11.18	65,7	43,0	22,7	50,3	49,4	50,9	50,4	-1,0	6,4	5,4	1,12	24
09.11.18	67,5	43,1	24,4	50,6	49,5	51,1	50,7	-1,2	6,4	5,4	1,21	24
10.11.18	69,6	43,5	26,1	50,8	49,7	51,3	50,8	-1,1	6,4	5,4	1,29	24
11.11.18	72,3	44,3	28,0	51,2	50,0	51,6	51,1	-1,2	6,4	5,4	1,40	24
12.11.18	73,5	44,6	28,9	51,3	50,1	51,7	51,2	-1,1	6,4	5,4	1,45	24
13.11.18	73,7	45,3	28,4	51,5	50,3	51,9	51,4	-1,1	6,3	5,3	1,43	24
14.11.18	72,8	44,9	27,9	51,6	50,4	52,0	51,5	-1,1	6,4	5,3	1,40	24
15.11.18	72,0	44,7	27,3	51,8	50,7	52,3	51,8	-1,1	6,4	5,3	1,38	24
16.11.18	70,8	43,9	26,8	50,5	49,4	50,9	50,5	-1,1	6,4	5,4	1,33	24
17.11.18	68,6	42,8	25,8	48,7	47,7	49,1	48,6	-0,9	6,4	5,5	1,23	24
18.11.18	68,7	43,3	25,3	49,2	48,2	49,6	49,2	-0,9	6,4	5,5	1,23	24
Итого	67,2	43,6	23,7	1 570,0	1538,5	1 584,2	1 569,4	-30,9	6,4	5,4	36,37	742

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 26 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,26

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,37

Потребление за недостающий период

1,26

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 403,3	2 424,9	2 355,4	2 402,6	-47,2	54,44	1624

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 3

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 101413

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	43,4	23,8	71,5	70,0	70,5	69,8	0,2	7,0	5,0	1,66	24
20.10.18	67,3	43,8	23,5	72,3	70,9	71,4	70,7	0,2	7,0	5,0	1,66	24
21.10.18	67,1	43,6	23,5	71,6	70,1	70,7	70,0	0,1	7,0	5,0	1,64	24
22.10.18	67,3	43,5	23,8	71,3	69,9	70,7	70,0	-0,1	7,0	5,0	1,66	24
23.10.18	66,7	43,1	23,7	70,2	68,8	69,9	69,3	-0,5	7,0	5,0	1,63	24
24.10.18	66,7	43,0	23,7	70,4	68,9	70,1	69,4	-0,5	7,0	5,0	1,63	24
25.10.18	66,5	43,1	23,4	70,8	69,3	70,2	69,5	-0,2	7,0	5,0	1,62	24
26.10.18	66,4	43,5	22,9	71,2	69,8	70,8	70,1	-0,3	7,0	5,0	1,60	24
27.10.18	66,5	43,2	23,3	70,9	69,5	70,5	69,8	-0,3	7,0	5,0	1,62	24
28.10.18	66,4	42,8	23,6	70,1	68,7	69,8	69,2	-0,5	7,0	5,0	1,62	24
29.10.18	65,8	42,6	23,2	70,1	68,7	69,7	69,1	-0,4	7,0	5,0	1,59	24
30.10.18	65,3	41,9	23,4	69,6	68,2	69,1	68,5	-0,3	7,0	5,0	1,60	24
31.10.18	65,8	41,9	23,9	69,5	68,2	69,2	68,7	-0,5	7,0	5,0	1,63	24
01.11.18	65,9	41,8	24,2	69,0	67,6	68,8	68,3	-0,7	7,0	5,0	1,63	24
02.11.18	66,1	41,8	24,2	69,3	67,9	69,1	68,6	-0,7	7,0	5,0	1,65	24
03.11.18	66,0	41,8	24,2	69,7	68,2	69,2	68,6	-0,4	7,0	5,0	1,65	24
04.11.18	66,2	42,0	24,2	69,6	68,2	69,2	68,7	-0,5	7,0	5,0	1,65	24
05.11.18	66,1	41,9	24,2	69,4	68,0	69,0	68,4	-0,4	7,0	5,0	1,64	24
06.11.18	66,6	42,2	24,4	70,5	69,0	70,1	69,6	-0,6	7,0	5,0	1,69	24
07.11.18	66,2	42,0	24,2	69,5	68,1	69,3	68,8	-0,6	7,0	5,0	1,65	24
08.11.18	66,7	42,1	24,6	69,5	68,1	69,3	68,8	-0,6	7,0	5,0	1,68	24
09.11.18	68,6	42,5	26,1	70,4	68,9	70,0	69,4	-0,5	7,0	5,0	1,79	24
10.11.18	70,7	43,1	27,6	71,7	70,1	71,2	70,5	-0,4	7,0	5,0	1,93	24
11.11.18	73,4	43,9	29,5	72,3	70,6	71,5	70,8	-0,2	7,0	5,0	2,09	24
12.11.18	74,6	44,3	30,3	73,4	71,5	72,5	71,8	-0,3	7,0	5,0	2,16	24
13.11.18	74,8	44,9	30,0	73,5	71,7	72,7	72,0	-0,3	7,0	5,0	2,14	24
14.11.18	73,9	44,5	29,4	73,4	71,7	72,6	71,9	-0,2	7,0	5,0	2,11	24
15.11.18	73,1	44,4	28,7	73,8	72,0	72,9	72,1	-0,1	7,0	5,0	2,07	24
16.11.18	71,9	43,8	28,1	72,3	70,6	71,5	70,8	-0,3	7,0	5,0	1,98	24
17.11.18	69,7	42,6	27,1	69,6	68,1	68,9	68,3	-0,3	7,0	5,0	1,85	24
18.11.18	69,8	42,9	26,9	69,7	68,2	69,0	68,4	-0,2	7,0	5,0	1,83	24
Итого	68,2	43,0	25,3	2 196,0	2149,6	2 179,3	2 159,9	-10,3	7,0	5,0	54,38	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,89

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,89

Потребление за недостающий период

1,89

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 334,4	3 301,6	3 264,7	3 271,6	-6,8	81,00	1623

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель:

Адрес: Н. Шишка, 3/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 101381

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,7	42,8	22,9	83,1	81,4	81,9	81,2	0,3	7,0	5,0	1,87	24
20.10.18	65,9	43,3	22,6	84,1	82,4	82,9	82,2	0,3	7,0	5,0	1,87	24
21.10.18	65,7	43,1	22,5	83,2	81,5	81,9	81,2	0,3	7,0	5,0	1,84	24
22.10.18	65,8	42,9	23,0	83,1	81,5	81,7	81,0	0,5	7,0	5,0	1,87	24
23.10.18	65,3	42,5	22,8	82,2	80,6	80,9	80,2	0,4	7,0	5,0	1,84	24
24.10.18	65,3	42,4	22,8	82,3	80,7	81,0	80,3	0,4	7,0	5,0	1,84	24
25.10.18	65,1	42,5	22,6	82,5	80,9	81,2	80,5	0,4	7,0	5,0	1,83	24
26.10.18	65,0	42,9	22,2	83,4	81,7	82,0	81,3	0,4	7,0	5,0	1,81	24
27.10.18	65,1	42,7	22,4	83,0	81,4	81,6	80,8	0,6	7,0	5,0	1,83	24
28.10.18	65,0	42,2	22,9	82,1	80,6	80,8	80,1	0,4	7,0	5,0	1,84	24
29.10.18	64,4	41,8	22,6	81,8	80,3	80,6	79,8	0,4	7,0	5,0	1,82	24
30.10.18	64,0	41,1	22,8	77,4	76,0	76,2	75,6	0,4	7,0	5,0	1,74	23
31.10.18	64,4	41,0	23,3	81,0	79,5	79,7	79,0	0,5	7,0	5,0	1,86	24
01.11.18	64,5	40,9	23,5	80,6	79,1	79,3	78,6	0,6	7,0	5,0	1,86	24
02.11.18	64,6	41,1	23,5	80,9	79,4	79,5	78,8	0,6	7,0	5,0	1,87	24
03.11.18	64,5	41,2	23,4	80,8	79,3	79,6	78,8	0,4	7,0	5,0	1,85	24
04.11.18	64,7	41,4	23,4	81,0	79,5	79,8	79,1	0,5	7,0	5,0	1,86	24
05.11.18	64,6	41,3	23,3	80,6	79,1	79,4	78,7	0,5	7,0	5,0	1,84	24
06.11.18	65,2	41,6	23,6	82,0	80,4	80,7	80,0	0,4	7,0	5,0	1,90	24
07.11.18	64,7	41,3	23,4	81,0	79,5	79,7	79,0	0,5	7,0	5,0	1,86	24
08.11.18	65,3	41,5	23,8	81,1	79,5	79,9	79,2	0,3	7,0	5,0	1,89	24
09.11.18	67,0	41,8	25,2	82,1	80,5	80,8	80,0	0,5	7,0	5,0	2,03	24
10.11.18	69,0	42,4	26,6	83,8	82,0	82,1	81,4	0,6	7,0	5,0	2,19	24
11.11.18	71,7	43,1	28,5	84,5	82,6	82,9	82,2	0,4	7,0	5,0	2,36	24
12.11.18	72,8	43,7	29,1	85,6	83,6	84,0	83,3	0,3	7,0	5,0	2,43	24
13.11.18	73,1	44,2	28,9	85,8	83,8	84,2	83,4	0,3	7,0	5,0	2,42	24
14.11.18	72,2	43,8	28,4	85,7	83,8	84,1	83,4	0,4	7,0	5,0	2,38	24
15.11.18	71,4	43,6	27,8	85,7	83,7	84,1	83,3	0,4	7,0	5,0	2,33	24
16.11.18	70,2	42,9	27,3	83,8	81,9	82,3	81,6	0,4	7,0	5,0	2,23	24
17.11.18	68,0	41,7	26,3	80,7	79,0	79,3	78,6	0,4	7,0	5,0	2,08	24
18.11.18	68,1	42,2	25,9	81,0	79,3	79,7	78,9	0,4	7,0	5,0	2,06	24
Итого	66,7	42,3	24,4	2 556,0	2504,5	2 513,5	2 491,3	13,2	7,0	5,0	61,28	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,12

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,21

Потребление за недостающий период

2,12

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 900,5	3 834,2	3 822,3	3 799,9	22,4	90,36	1579

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 4

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 196539

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,6	49,2	19,4	90,6	88,7	89,7	88,7	0,0	6,6	5,2	1,72	24
20.10.18	68,8	49,7	19,0	91,4	89,5	90,5	89,6	-0,1	6,6	5,2	1,70	24
21.10.18	68,5	49,4	19,1	90,7	88,8	89,9	88,9	-0,1	6,6	5,2	1,70	24
22.10.18	68,7	49,2	19,5	90,6	88,6	89,7	88,8	-0,1	6,6	5,2	1,73	24
23.10.18	68,1	48,6	19,5	89,8	87,9	89,0	88,0	-0,1	6,6	5,2	1,71	24
24.10.18	68,1	48,7	19,5	90,0	88,1	89,2	88,2	-0,2	6,6	5,2	1,72	24
25.10.18	67,9	48,7	19,2	89,7	87,8	89,0	88,1	-0,2	6,6	5,2	1,69	24
26.10.18	67,8	49,2	18,6	90,3	88,4	89,6	88,6	-0,3	6,6	5,2	1,64	24
27.10.18	67,8	49,0	18,8	90,1	88,2	89,4	88,5	-0,2	6,6	5,2	1,66	24
28.10.18	67,8	48,5	19,3	89,4	87,5	88,6	87,7	-0,2	6,6	5,2	1,69	24
29.10.18	67,2	48,2	19,0	89,6	87,7	88,8	87,9	-0,2	6,6	5,2	1,67	24
30.10.18	66,7	47,3	19,5	88,7	86,9	87,9	87,0	-0,1	6,5	5,2	1,69	24
31.10.18	67,2	47,5	19,8	89,6	87,8	88,9	87,9	-0,1	6,6	5,2	1,74	24
01.11.18	67,3	47,3	20,0	59,2	58,0	58,7	58,0	-0,1	6,6	5,2	1,16	16
02.11.18	67,8	47,9	19,9	44,3	43,4	44,0	43,5	-0,1	6,6	5,2	0,86	12
03.11.18	67,4	47,7	19,7	89,1	87,3	88,4	87,5	-0,2	6,6	5,2	1,71	24
04.11.18	67,6	47,9	19,7	89,0	87,2	88,3	87,3	-0,1	6,6	5,2	1,71	24
05.11.18	67,5	47,9	19,5	89,0	87,1	88,3	87,3	-0,2	6,5	5,2	1,70	24
06.11.18	68,0	48,0	20,0	89,7	87,8	89,0	88,0	-0,2	6,6	5,2	1,75	24
07.11.18	67,5	47,8	19,8	89,0	87,2	88,3	87,4	-0,2	6,5	5,2	1,72	24
08.11.18	68,2	48,3	19,9	89,3	87,5	88,7	87,7	-0,2	6,6	5,2	1,74	24
09.11.18	70,0	48,6	21,5	89,1	87,1	88,3	87,3	-0,3	6,6	5,2	1,87	24
10.11.18	72,3	49,4	22,8	89,6	87,5	88,7	87,7	-0,2	6,6	5,2	2,00	24
11.11.18	75,1	50,7	24,4	90,5	88,3	89,4	88,4	-0,1	6,6	5,2	2,15	24
12.11.18	76,3	51,2	25,1	91,3	89,0	90,2	89,1	-0,1	6,6	5,2	2,23	24
13.11.18	76,5	51,8	24,7	91,8	89,5	90,7	89,5	0,0	6,6	5,2	2,21	24
14.11.18	75,5	51,3	24,2	91,8	89,5	90,7	89,6	-0,1	6,6	5,2	2,17	24
15.11.18	74,7	51,0	23,7	92,4	90,1	91,4	90,2	-0,1	6,6	5,2	2,13	24
16.11.18	73,4	50,2	23,2	90,9	88,7	89,9	88,8	-0,2	6,6	5,2	2,06	24
17.11.18	71,3	49,0	22,3	87,9	86,0	87,1	86,1	-0,1	6,6	5,3	1,92	24
18.11.18	71,3	49,2	22,1	88,1	86,1	87,2	86,3	-0,2	6,6	5,3	1,91	24
Итого	69,7	49,0	20,7	2 712,2	2652,7	2 687,4	2 657,3	-4,6	6,6	5,2	55,08	724

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 44 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,96

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,59

Потребление за недостающий период

1,96

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	25 999,0	36 008,4	25 375,5	35 638,3	-10 262,8	563,16	10983

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 6

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 196523

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,7	42,7	26,1	60,6	59,3	60,4	59,9	-0,6	6,3	4,8	1,54	24
20.10.18	68,9	43,3	25,6	61,5	60,2	61,3	60,9	-0,6	6,3	4,8	1,54	24
21.10.18	68,6	42,9	25,7	60,5	59,2	60,3	59,9	-0,7	6,3	4,8	1,52	24
22.10.18	68,8	42,5	26,3	59,6	58,4	59,5	59,0	-0,6	6,3	4,8	1,53	24
23.10.18	68,3	42,0	26,3	58,6	57,4	58,5	58,0	-0,6	6,3	4,8	1,51	24
24.10.18	68,3	42,1	26,1	58,9	57,7	58,7	58,2	-0,5	6,3	4,8	1,51	24
25.10.18	68,1	43,0	25,1	63,4	62,1	63,1	62,6	-0,5	6,3	4,7	1,56	24
26.10.18	68,0	43,8	24,2	65,3	63,9	64,9	64,4	-0,5	6,3	4,8	1,55	24
27.10.18	68,0	43,5	24,5	65,0	63,6	64,4	63,9	-0,4	6,3	4,8	1,56	24
28.10.18	68,0	42,9	25,1	64,0	62,7	63,6	63,2	-0,5	6,3	4,8	1,57	24
29.10.18	67,3	42,3	25,0	62,9	61,6	62,5	62,0	-0,5	6,3	4,8	1,54	24
30.10.18	66,9	41,3	25,5	61,1	59,9	60,8	60,3	-0,4	6,2	4,8	1,53	24
31.10.18	67,4	41,2	26,2	61,3	60,1	61,1	60,6	-0,5	6,3	4,8	1,57	24
01.11.18	67,5	40,7	26,8	59,3	58,0	58,9	58,4	-0,4	6,3	4,8	1,56	24
02.11.18	67,6	40,5	27,1	58,2	57,0	57,6	57,2	-0,1	6,3	4,8	1,54	24
03.11.18	67,5	40,4	27,1	57,6	56,4	57,1	56,7	-0,3	6,3	4,8	1,53	24
04.11.18	67,7	40,5	27,2	57,1	55,9	56,9	56,4	-0,5	6,3	4,8	1,52	24
05.11.18	67,6	40,5	27,1	56,8	55,6	56,5	56,0	-0,4	6,3	4,8	1,51	24
06.11.18	68,1	40,7	27,5	57,4	56,2	57,2	56,7	-0,6	6,3	4,8	1,54	24
07.11.18	67,7	40,5	27,1	57,6	56,4	57,4	56,9	-0,5	6,3	4,8	1,53	24
08.11.18	68,3	40,9	27,4	57,8	56,7	57,6	57,1	-0,4	6,3	4,8	1,55	24
09.11.18	70,7	44,1	26,6	71,5	69,9	71,0	70,4	-0,5	6,2	4,8	1,86	24
10.11.18	72,5	46,3	26,2	83,0	81,1	82,5	81,7	-0,6	6,3	4,8	2,13	24
11.11.18	75,4	47,3	28,1	83,8	81,7	83,1	82,2	-0,5	6,3	4,8	2,30	24
12.11.18	76,6	47,8	28,8	84,6	82,4	83,8	82,9	-0,5	6,3	4,8	2,37	24
13.11.18	76,8	48,4	28,3	85,0	82,8	84,3	83,3	-0,5	6,3	4,8	2,34	24
14.11.18	75,8	48,1	27,7	85,0	82,9	84,3	83,4	-0,5	6,3	4,8	2,30	24
15.11.18	74,9	47,8	27,1	85,6	83,4	84,9	83,9	-0,5	6,3	4,8	2,26	24
16.11.18	73,7	47,2	26,5	84,2	82,1	83,6	82,7	-0,6	6,3	4,8	2,17	24
17.11.18	71,5	46,0	25,5	81,5	79,6	81,0	80,3	-0,7	6,3	4,9	2,02	24
18.11.18	71,5	46,3	25,2	81,6	79,7	81,1	80,3	-0,7	6,3	4,9	2,01	24
Итого	69,9	43,5	26,4	2 090,2	2043,7	2 078,2	2 059,3	-15,6	6,3	4,8	54,09	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	20 163,4	19 933,9	19 646,3	19 723,0	-76,7	563,43	10311

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 12

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 223469

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,3	46,6	21,6	48,0	47,0	48,1	47,6	-0,6	5,8	4,1	1,01	24
20.10.18	68,4	47,2	21,2	48,5	47,5	48,6	48,1	-0,6	5,9	4,0	1,01	24
21.10.18	68,2	47,0	21,1	48,2	47,3	48,4	47,9	-0,6	5,8	4,1	1,00	24
22.10.18	68,3	46,8	21,5	48,0	47,0	48,2	47,7	-0,7	5,8	4,1	1,01	24
23.10.18	67,8	46,4	21,4	47,5	46,5	47,7	47,2	-0,7	5,8	4,1	1,00	24
24.10.18	67,8	46,4	21,5	47,6	46,6	47,8	47,3	-0,7	5,8	4,1	1,00	24
25.10.18	67,7	46,3	21,3	47,5	46,5	47,7	47,2	-0,8	5,8	4,1	0,99	24
26.10.18	67,5	46,7	20,8	47,6	46,6	47,9	47,4	-0,8	5,7	4,0	0,97	24
27.10.18	67,6	46,5	21,0	47,5	46,6	47,8	47,4	-0,8	5,7	4,0	0,98	24
28.10.18	67,6	46,1	21,5	47,3	46,3	47,6	47,1	-0,8	5,7	4,1	0,99	24
29.10.18	66,9	45,7	21,2	47,2	46,3	47,5	47,1	-0,8	5,7	4,1	0,98	24
30.10.18	66,5	45,0	21,5	46,9	45,9	47,2	46,7	-0,8	5,8	4,1	0,99	24
31.10.18	66,9	44,9	22,1	46,7	45,8	47,0	46,5	-0,8	5,7	4,1	1,01	24
01.11.18	67,1	44,9	22,2	46,8	45,8	47,1	46,6	-0,8	5,7	4,1	1,02	24
02.11.18	67,2	45,2	22,0	46,8	45,9	47,2	46,7	-0,8	5,8	4,1	1,01	24
03.11.18	67,1	45,2	21,9	46,8	45,9	47,2	46,7	-0,8	5,7	4,1	1,00	24
04.11.18	67,3	45,3	22,0	46,9	45,9	47,2	46,7	-0,8	5,8	4,1	1,01	24
05.11.18	67,2	45,3	21,8	46,8	45,8	47,1	46,7	-0,8	5,6	4,1	1,00	24
06.11.18	67,8	45,6	22,1	47,1	46,2	47,4	47,0	-0,8	5,8	4,1	1,02	24
07.11.18	67,3	45,4	21,9	46,9	45,9	47,2	46,7	-0,8	5,7	4,1	1,00	24
08.11.18	67,9	45,7	22,1	47,1	46,1	47,4	46,9	-0,8	5,7	4,1	1,02	24
09.11.18	69,8	46,3	23,5	47,8	46,7	48,1	47,6	-0,9	5,8	4,0	1,10	24
10.11.18	72,0	47,2	24,7	49,3	48,1	49,5	49,0	-0,9	5,7	3,9	1,19	24
11.11.18	74,7	48,3	26,4	49,8	48,6	49,9	49,4	-0,8	5,8	3,9	1,28	24
12.11.18	75,9	48,8	27,1	49,9	48,7	50,0	49,5	-0,8	5,8	3,9	1,32	24
13.11.18	76,0	49,6	26,4	51,1	49,8	51,2	50,7	-0,9	5,9	3,8	1,32	24
14.11.18	75,1	49,5	25,6	51,8	50,6	52,0	51,3	-0,7	5,7	3,8	1,30	24
15.11.18	74,2	49,3	24,9	52,1	50,9	52,2	51,7	-0,8	5,8	3,8	1,27	24
16.11.18	72,9	48,7	24,3	51,4	50,2	51,6	51,1	-0,9	5,9	3,8	1,22	24
17.11.18	70,8	47,4	23,5	49,8	48,7	50,1	49,6	-1,0	5,8	4,0	1,14	24
18.11.18	70,8	47,6	23,2	49,9	48,7	50,2	49,7	-1,0	5,8	4,0	1,13	24
Итого	69,4	46,7	22,7	1 496,6	1464,4	1 504,1	1 488,8	-24,4	5,8	4,0	33,29	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,16

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,16

Потребление за недостающий период

1,16

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	13 880,2	13 817,1	13 533,5	13 654,5	-121,1	339,40	10323

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 20

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246344

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	40,9	26,0	44,3	43,4	43,5	43,2	0,2	5,8	4,2	1,13	24
20.10.18	67,1	41,7	25,4	46,2	45,3	45,4	45,0	0,3	5,3	4,1	1,15	24
21.10.18	66,8	41,1	25,7	43,8	43,0	43,1	42,7	0,2	5,6	4,1	1,10	24
22.10.18	67,0	41,0	26,0	44,7	43,7	43,9	43,5	0,2	6,1	4,1	1,14	24
23.10.18	66,6	41,6	24,9	48,2	47,3	47,5	47,0	0,2	6,0	4,1	1,18	24
24.10.18	66,6	42,2	24,4	50,7	49,7	49,9	49,4	0,3	5,6	4,1	1,21	24
25.10.18	66,4	42,3	24,1	50,5	49,6	49,8	49,3	0,3	6,1	4,1	1,19	24
26.10.18	66,2	42,7	23,5	50,9	49,9	50,2	49,7	0,3	5,8	4,1	1,17	24
27.10.18	66,2	42,5	23,8	51,0	50,0	50,2	49,7	0,3	5,8	4,1	1,19	24
28.10.18	66,3	42,0	24,2	50,5	49,5	49,7	49,2	0,3	6,3	4,1	1,20	24
29.10.18	65,5	41,2	24,3	48,2	47,3	47,5	47,1	0,2	6,0	4,0	1,15	24
30.10.18	64,9	39,5	25,4	44,5	43,6	43,8	43,5	0,1	6,2	4,0	1,11	24
31.10.18	65,4	39,5	26,0	45,4	44,5	44,7	44,4	0,1	5,7	4,0	1,15	24
01.11.18	65,7	41,0	24,8	51,1	50,1	50,3	49,9	0,2	5,3	4,0	1,24	24
02.11.18	65,9	41,5	24,4	52,1	51,2	51,4	50,9	0,3	4,7	4,0	1,25	24
03.11.18	65,8	41,8	24,0	52,7	51,6	51,9	51,5	0,1	3,9	4,0	1,24	24
04.11.18	66,2	42,8	23,3	56,8	55,7	56,0	55,5	0,2	3,1	4,0	1,29	24
05.11.18	65,9	41,7	24,2	51,4	50,4	50,7	50,3	0,1	2,6	3,9	1,22	24
06.11.18	66,4	41,8	24,7	52,4	51,3	51,6	51,2	0,2	2,8	3,9	1,26	24
07.11.18	65,9	40,8	25,1	48,3	47,3	47,6	47,2	0,1	2,5	3,9	1,18	24
08.11.18	66,4	41,0	25,4	48,7	47,7	48,0	47,6	0,1	1,8	3,9	1,21	24
09.11.18	68,4	41,5	26,9	50,3	49,2	49,5	49,0	0,2	1,6	4,0	1,32	24
10.11.18	70,5	41,5	29,0	50,0	48,9	49,1	48,7	0,2	1,3	4,0	1,42	24
11.11.18	73,3	42,7	30,6	52,3	51,1	51,3	50,8	0,3	1,3	4,0	1,56	24
12.11.18	74,5	42,9	31,5	51,1	49,9	50,1	49,7	0,3	1,3	4,0	1,57	24
13.11.18	74,7	43,5	31,2	51,3	50,0	50,3	49,8	0,2	1,2	4,0	1,56	24
14.11.18	73,7	43,3	30,4	51,4	50,2	50,4	49,9	0,2	1,4	4,0	1,52	24
15.11.18	72,9	44,2	28,8	55,0	53,7	54,1	53,5	0,2	1,8	4,0	1,54	24
16.11.18	71,8	43,5	28,3	51,8	50,6	50,9	50,4	0,2	2,4	4,0	1,43	24
17.11.18	69,2	39,7	29,5	42,8	41,9	42,0	41,8	0,1	5,5	4,3	1,23	24
18.11.18	69,4	41,1	28,3	46,1	45,1	45,3	45,0	0,2	4,3	4,3	1,27	24
Итого	68,0	41,8	26,3	1 534,4	1502,5	1 509,6	1 496,5	6,0	4,0	4,0	39,37	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 330,1	2 322,8	2 134,8	2 137,6	-2,8	56,02	1288

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 20/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 1211

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,00	0
20.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,00	0
21.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,00	0
22.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,00	0
23.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,00	0
24.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,00	0
25.10.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,1	0,00	0
26.10.18	65,8	41,2	24,5	28,2	27,6	28,0	27,8	-0,2	6,4	5,0	0,68	15
27.10.18	65,9	41,2	24,8	45,2	44,3	44,9	44,6	-0,3	5,3	4,0	1,10	24
28.10.18	65,9	40,6	25,3	44,7	43,9	44,5	44,2	-0,3	5,3	4,0	1,11	24
29.10.18	65,2	39,8	25,4	42,7	41,9	42,6	42,2	-0,3	5,1	3,9	1,07	24
30.10.18	64,5	38,0	26,5	39,4	38,6	39,2	38,9	-0,3	4,9	3,9	1,02	24
31.10.18	65,0	37,9	27,2	40,2	39,5	40,0	39,7	-0,3	5,0	3,9	1,07	24
01.11.18	65,4	39,3	26,0	45,3	44,4	45,1	44,8	-0,4	5,3	4,0	1,16	24
02.11.18	65,6	39,9	25,7	46,2	45,3	46,1	45,7	-0,4	5,3	3,9	1,17	24
03.11.18	65,5	40,2	25,3	46,8	45,9	46,6	46,2	-0,4	5,3	3,9	1,16	24
04.11.18	65,8	41,3	24,5	50,4	49,4	50,2	49,8	-0,4	5,6	4,0	1,21	24
05.11.18	65,5	40,2	25,4	45,7	44,8	45,5	45,2	-0,4	5,2	3,9	1,14	24
06.11.18	66,1	40,2	25,8	46,6	45,6	46,4	46,0	-0,4	5,2	3,8	1,18	24
07.11.18	65,5	39,2	26,3	43,0	42,2	42,8	42,5	-0,3	5,0	3,8	1,11	24
08.11.18	66,0	39,4	26,6	43,5	42,6	43,2	42,9	-0,3	5,0	3,8	1,14	24
09.11.18	68,0	39,9	28,1	44,9	43,9	44,6	44,3	-0,3	5,2	3,9	1,23	24
10.11.18	70,0	39,8	30,2	44,6	43,7	44,3	44,0	-0,3	5,2	3,9	1,32	24
11.11.18	72,9	41,0	31,9	46,7	45,6	46,3	46,0	-0,4	5,3	3,9	1,46	24
12.11.18	74,0	41,1	32,9	45,7	44,6	45,3	45,0	-0,4	5,3	3,9	1,47	24
13.11.18	74,3	41,3	33,0	46,3	45,2	45,9	45,6	-0,4	5,3	3,9	1,49	24
14.11.18	73,4	40,5	32,9	48,5	47,3	48,0	47,6	-0,3	5,3	3,9	1,56	24
15.11.18	72,6	42,3	30,3	51,4	50,1	50,7	50,3	-0,1	5,5	4,0	1,52	24
16.11.18	71,5	42,0	29,5	47,2	46,1	46,5	46,2	-0,1	5,4	4,0	1,36	24
17.11.18	68,8	36,9	31,9	40,5	39,6	39,9	39,6	0,0	5,2	4,3	1,27	24
18.11.18	69,0	38,0	31,0	44,3	43,4	43,7	43,4	-0,1	5,3	4,3	1,34	24
Итого	52,6	31,0	21,6	1 067,8	1045,4	1 060,3	1 052,6	-7,2	5,5	4,5	29,33	567

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 201 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	1 564,3	1 556,6	1 542,2	1 549,4	-7,3	29,81	575,3333333333333

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 20/2

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02360911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,1	44,4	24,7	86,5	88,8	-2,3	3,8	3,0	2,14	24
20.10.18	69,3	45,4	23,9	90,3	92,7	-2,4	3,8	3,0	2,16	24
21.10.18	69,0	44,7	24,3	85,7	88,1	-2,3	3,7	2,9	2,08	24
22.10.18	69,2	44,6	24,6	87,3	89,6	-2,3	3,8	2,9	2,15	24
23.10.18	68,8	44,3	24,5	86,5	88,8	-2,3	3,8	2,9	2,12	24
24.10.18	68,9	44,2	24,7	85,8	88,2	-2,3	3,7	2,9	2,12	24
25.10.18	68,6	44,2	24,4	85,6	87,9	-2,3	3,7	2,9	2,09	24
26.10.18	68,5	44,7	23,8	86,3	88,6	-2,3	3,7	2,9	2,05	24
27.10.18	68,5	44,6	23,9	86,3	88,7	-2,3	3,7	2,9	2,07	24
28.10.18	68,5	44,1	24,5	85,6	87,9	-2,3	3,7	2,9	2,09	24
29.10.18	67,9	43,2	24,7	81,9	84,2	-2,3	3,6	2,8	2,02	24
30.10.18	67,0	41,3	25,7	75,6	77,7	-2,2	3,5	2,7	1,94	24
31.10.18	67,3	41,2	26,1	77,1	79,3	-2,2	3,5	2,8	2,01	24
01.11.18	67,8	42,8	25,0	86,6	89,1	-2,4	3,7	2,8	2,17	24
02.11.18	68,1	43,3	24,8	88,4	90,8	-2,4	3,7	2,8	2,19	24
03.11.18	68,1	43,6	24,5	89,4	91,8	-2,5	3,7	2,8	2,18	24
04.11.18	68,4	44,8	23,6	96,1	98,7	-2,6	3,9	2,9	2,27	24
05.11.18	68,0	43,5	24,5	87,4	89,8	-2,4	3,7	2,8	2,13	24
06.11.18	68,5	43,8	24,8	89,0	91,4	-2,4	3,7	2,7	2,20	24
07.11.18	67,9	42,7	25,2	82,2	84,5	-2,3	3,6	2,7	2,07	24
08.11.18	68,4	42,9	25,5	83,1	85,4	-2,3	3,6	2,7	2,12	24
09.11.18	70,2	43,4	26,8	85,6	87,9	-2,4	3,7	2,8	2,30	24
10.11.18	72,2	43,4	28,8	85,0	87,4	-2,4	3,7	2,8	2,45	24
11.11.18	75,1	44,8	30,3	88,7	91,1	-2,4	3,8	2,8	2,69	24
12.11.18	76,1	45,0	31,2	86,8	89,1	-2,3	3,7	2,8	2,71	24
13.11.18	76,2	45,4	30,8	86,8	89,1	-2,3	3,7	2,8	2,68	24
14.11.18	75,3	45,3	30,1	87,4	89,7	-2,3	3,7	2,8	2,63	24
15.11.18	74,7	46,1	28,6	93,6	96,0	-2,4	3,8	2,8	2,67	24
16.11.18	73,3	45,0	28,2	88,4	90,7	-2,3	3,7	2,8	2,48	24
17.11.18	70,8	41,5	29,3	73,5	75,4	-1,9	3,6	3,1	2,16	24
18.11.18	71,2	42,9	28,3	79,1	81,1	-2,0	3,7	3,1	2,23	24
Итого	70,0	43,9	26,1	2657,5	2 729,4	-71,9	3,7	2,9	69,36	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,29

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,31

Потребление за недостающий период

2,29

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Q_{от}+Q_{гвс}= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Q _г	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 22

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02370911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,1	46,1	23,0	87,6	87,5	0,1	4,6	3,4	2,02	24
20.10.18	69,4	47,2	22,2	91,7	91,7	0,0	4,6	3,4	2,04	24
21.10.18	69,0	46,3	22,7	86,7	86,7	0,0	4,5	3,4	1,97	24
22.10.18	69,2	46,3	22,9	88,3	88,3	0,0	4,5	3,4	2,02	24
23.10.18	68,8	46,2	22,7	87,6	87,5	0,1	4,5	3,4	1,99	24
24.10.18	68,8	46,1	22,7	86,9	86,9	0,0	4,5	3,4	1,98	24
25.10.18	68,7	46,1	22,5	86,8	86,7	0,0	4,5	3,4	1,96	24
26.10.18	68,4	46,6	21,9	87,4	87,1	0,3	4,5	3,3	1,91	24
27.10.18	68,4	46,3	22,1	87,5	87,1	0,4	4,5	3,3	1,93	24
28.10.18	68,5	45,7	22,8	86,6	86,5	0,2	4,5	3,3	1,98	24
29.10.18	67,8	44,8	22,9	82,7	82,5	0,1	4,2	3,2	1,90	24
30.10.18	67,1	43,0	24,1	76,1	75,9	0,2	4,0	3,2	1,83	24
31.10.18	67,7	43,0	24,7	78,0	77,9	0,2	4,1	3,2	1,92	24
01.11.18	67,9	44,5	23,4	87,7	87,5	0,2	4,4	3,3	2,05	24
02.11.18	68,2	45,1	23,1	89,7	89,5	0,3	4,4	3,2	2,07	24
03.11.18	68,0	45,2	22,8	90,6	90,3	0,3	4,5	3,2	2,07	24
04.11.18	68,3	46,3	22,0	97,5	97,5	0,0	4,8	3,3	2,15	24
05.11.18	68,1	45,0	23,1	88,1	87,9	0,2	4,4	3,2	2,03	24
06.11.18	68,6	45,4	23,2	90,3	90,1	0,2	4,4	3,1	2,10	24
07.11.18	68,1	44,3	23,8	83,2	83,2	0,0	4,2	3,1	1,98	24
08.11.18	68,6	44,6	24,0	83,8	83,8	0,0	4,2	3,1	2,01	24
09.11.18	70,4	44,9	25,5	86,5	86,4	0,1	4,3	3,2	2,21	24
10.11.18	72,5	45,3	27,2	86,4	86,2	0,2	4,3	3,2	2,35	24
11.11.18	75,2	46,6	28,6	90,0	89,9	0,1	4,4	3,2	2,58	24
12.11.18	76,5	47,0	29,5	87,9	87,9	0,1	4,4	3,2	2,60	24
13.11.18	76,7	47,7	29,0	88,4	88,0	0,3	4,4	3,2	2,56	24
14.11.18	75,8	47,4	28,3	88,6	88,5	0,1	4,4	3,2	2,51	24
15.11.18	74,9	48,1	26,9	95,3	95,2	0,2	4,6	3,2	2,56	24
16.11.18	73,5	46,7	26,8	89,2	89,0	0,1	4,5	3,3	2,37	24
17.11.18	71,4	43,4	28,0	74,6	74,6	0,0	4,3	3,6	2,09	24
18.11.18	71,6	44,7	26,8	79,8	79,7	0,0	4,5	3,6	2,14	24
Итого	70,2	45,7	24,5	2691,6	2 687,6	4,0	4,4	3,3	65,86	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,20

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,20

Потребление за недостающий период

2,20

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Н. Шишка, 29

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 186919

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	42,6	24,5	52,6	51,6	52,5	52,1	-0,5	7,9	5,5	1,26	24
20.10.18	67,2	43,2	24,0	53,1	52,0	53,0	52,6	-0,5	7,9	5,5	1,25	24
21.10.18	67,0	42,9	24,1	53,0	52,0	53,0	52,5	-0,5	8,0	5,5	1,25	24
22.10.18	67,2	42,7	24,5	52,8	51,7	52,7	52,2	-0,5	7,9	5,5	1,27	24
23.10.18	66,6	42,4	24,2	52,4	51,4	52,4	51,9	-0,5	7,9	5,5	1,24	24
24.10.18	66,6	42,5	24,1	52,5	51,5	52,4	52,0	-0,5	7,9	5,5	1,24	24
25.10.18	66,4	42,5	24,0	52,5	51,6	52,5	52,0	-0,5	7,9	5,5	1,24	24
26.10.18	66,3	42,9	23,4	53,0	52,0	52,9	52,5	-0,5	7,9	5,5	1,22	24
27.10.18	66,3	42,9	23,4	53,1	52,1	53,0	52,5	-0,5	7,9	5,5	1,22	24
28.10.18	66,3	42,4	23,9	52,7	51,8	52,7	52,2	-0,5	7,9	5,5	1,24	24
29.10.18	65,8	42,1	23,7	52,9	51,9	52,9	52,4	-0,5	7,9	5,5	1,23	24
30.10.18	65,3	41,5	23,8	53,0	52,0	53,0	52,6	-0,5	7,9	5,4	1,24	24
31.10.18	65,8	41,5	24,3	52,9	51,9	52,9	52,4	-0,5	7,9	5,5	1,26	24
01.11.18	65,9	41,4	24,5	52,8	51,9	52,8	52,4	-0,5	7,9	5,5	1,27	24
02.11.18	66,0	41,7	24,4	52,9	52,0	52,9	52,4	-0,5	7,9	5,5	1,27	24
03.11.18	65,9	41,7	24,2	52,9	51,9	52,9	52,4	-0,5	7,9	5,4	1,26	24
04.11.18	66,1	41,8	24,3	52,8	51,9	52,8	52,3	-0,5	7,9	5,4	1,26	24
05.11.18	66,0	41,8	24,2	52,8	51,8	52,8	52,3	-0,5	7,9	5,4	1,26	24
06.11.18	66,5	41,9	24,6	52,9	52,0	52,9	52,4	-0,5	7,9	5,5	1,28	24
07.11.18	66,1	41,7	24,4	52,6	51,6	52,6	52,1	-0,5	7,9	5,5	1,26	24
08.11.18	66,7	41,9	24,8	52,6	51,6	52,5	52,0	-0,5	7,9	5,5	1,28	24
09.11.18	68,5	43,8	24,7	60,4	59,1	60,2	59,7	-0,6	7,9	5,5	1,46	24
10.11.18	70,6	46,0	24,5	69,3	67,7	69,1	68,4	-0,7	7,9	5,5	1,66	24
11.11.18	73,4	48,9	24,5	79,1	77,2	78,7	77,8	-0,5	7,9	5,5	1,90	24
12.11.18	74,5	49,1	25,4	77,4	75,5	77,1	76,1	-0,6	7,9	5,5	1,92	24
13.11.18	74,9	47,8	27,1	66,6	64,9	66,2	65,4	-0,5	7,9	5,5	1,76	24
14.11.18	73,8	48,0	25,8	69,1	67,4	68,8	68,0	-0,6	7,9	5,5	1,74	24
15.11.18	73,1	47,8	25,2	69,1	67,5	68,9	68,1	-0,6	7,9	5,5	1,71	24
16.11.18	71,9	46,9	24,9	65,8	64,3	65,6	64,9	-0,6	7,9	5,5	1,60	24
17.11.18	69,8	46,4	23,3	67,9	66,4	67,7	67,1	-0,7	7,9	5,6	1,55	24
18.11.18	69,8	46,5	23,3	67,0	65,5	66,9	66,3	-0,8	7,9	5,6	1,53	24
Итого	68,2	43,8	24,4	1 800,5	1763,8	1 797,5	1 780,1	-16,3	7,9	5,5	43,14	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,56

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,56

Потребление за недостающий период

1,56

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	34 928,1	34 724,7	34 054,3	34 305,8	-251,5	863,19	20244

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 121398

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	45,3	21,8	62,8	61,6	62,5	61,9	-0,3	7,0	5,0	1,34	24
20.10.18	67,3	45,5	21,7	63,1	61,9	62,7	62,0	-0,2	7,0	5,0	1,34	24
21.10.18	67,0	45,3	21,7	62,5	61,2	62,0	61,5	-0,3	7,0	5,0	1,33	24
22.10.18	67,2	45,2	22,0	62,4	61,1	62,2	61,6	-0,5	7,0	5,0	1,34	24
23.10.18	66,7	44,7	22,0	60,2	59,0	60,1	59,6	-0,7	7,0	5,0	1,30	24
24.10.18	66,6	44,5	22,1	59,8	58,6	59,9	59,4	-0,8	7,0	5,0	1,30	24
25.10.18	66,5	44,5	21,9	59,7	58,5	59,8	59,3	-0,9	7,0	5,0	1,28	24
26.10.18	66,3	44,8	21,5	60,3	59,1	60,5	60,0	-0,9	7,0	5,0	1,27	24
27.10.18	66,4	44,8	21,6	60,8	59,6	61,0	60,5	-0,9	7,0	5,0	1,29	24
28.10.18	66,4	44,5	21,8	60,1	58,9	60,3	59,8	-0,9	7,0	5,0	1,29	24
29.10.18	65,7	44,2	21,5	60,0	58,8	60,0	59,5	-0,7	7,0	5,0	1,27	24
30.10.18	65,3	43,4	21,9	58,9	57,7	58,8	58,3	-0,7	7,0	5,0	1,26	24
31.10.18	65,3	41,2	24,1	47,4	46,5	47,3	46,9	-0,5	7,0	5,0	1,12	24
01.11.18	65,9	44,3	21,7	63,9	62,7	63,6	63,0	-0,3	7,0	5,0	1,36	24
02.11.18	66,3	47,4	18,9	78,3	76,7	77,7	77,0	-0,3	7,0	5,0	1,45	24
03.11.18	66,2	47,1	19,0	78,5	76,9	77,8	77,0	-0,1	7,0	5,0	1,47	24
04.11.18	66,4	47,1	19,3	78,8	77,2	78,1	77,3	-0,1	7,0	5,0	1,49	24
05.11.18	66,3	47,0	19,2	78,4	76,9	77,7	77,0	-0,1	7,0	5,0	1,48	24
06.11.18	66,8	47,3	19,5	79,2	77,6	78,4	77,7	-0,1	7,0	5,0	1,51	24
07.11.18	66,4	47,1	19,3	78,2	76,7	77,6	76,8	-0,1	7,0	5,0	1,48	24
08.11.18	67,0	47,5	19,5	78,9	77,3	78,2	77,4	-0,1	7,0	5,0	1,51	24
09.11.18	68,7	47,9	20,8	79,7	78,0	78,9	78,1	-0,1	7,0	5,0	1,62	24
10.11.18	70,9	48,9	22,0	80,5	78,7	79,6	78,7	0,0	7,0	5,0	1,73	24
11.11.18	73,7	50,4	23,3	81,4	79,5	80,4	79,4	0,1	7,0	5,0	1,85	24
12.11.18	74,8	51,1	23,7	82,5	80,4	81,4	80,4	0,0	7,0	5,0	1,91	24
13.11.18	75,1	51,7	23,5	82,9	80,8	81,8	80,8	0,0	7,0	5,0	1,90	24
14.11.18	74,2	51,2	23,0	83,0	81,1	82,1	81,1	0,0	7,0	5,0	1,86	24
15.11.18	73,3	51,0	22,4	83,4	81,5	82,2	81,3	0,2	7,0	5,0	1,82	24
16.11.18	72,1	50,2	21,9	81,9	80,0	80,8	79,8	0,2	7,0	5,0	1,75	24
17.11.18	69,9	48,7	21,2	79,1	77,5	78,1	77,2	0,3	7,0	5,0	1,64	24
18.11.18	69,9	48,9	21,0	79,3	77,6	78,3	77,3	0,3	7,0	5,0	1,64	24
Итого	68,3	46,9	21,4	2 205,9	2159,5	2 189,8	2 167,6	-8,1	7,0	5,0	46,23	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,68

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,68

Потребление за недостающий период

1,68

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 241,4	3 214,6	3 173,6	3 180,5	-6,9	64,90	1765

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 5

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02600911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,1	44,8	23,3	54,9	55,9	-0,9	4,1	2,6	1,28	24
20.10.18	68,3	45,3	23,0	55,3	56,2	-0,9	4,1	2,6	1,27	24
21.10.18	68,0	45,1	22,9	54,8	55,7	-0,9	4,1	2,6	1,26	24
22.10.18	68,2	44,9	23,3	54,7	55,7	-1,0	4,1	2,6	1,28	24
23.10.18	67,6	44,5	23,1	54,1	55,1	-1,0	4,1	2,6	1,25	24
24.10.18	67,6	44,5	23,1	54,2	55,2	-1,0	4,1	2,6	1,25	24
25.10.18	67,5	44,5	23,0	54,2	55,1	-1,0	4,1	2,6	1,25	24
26.10.18	67,4	44,8	22,6	54,5	55,4	-0,9	4,1	2,6	1,23	24
27.10.18	67,4	44,7	22,8	54,4	55,3	-0,9	4,1	2,6	1,24	24
28.10.18	67,3	44,2	23,1	53,9	54,8	-0,9	4,1	2,6	1,25	24
29.10.18	66,7	44,1	22,7	53,8	54,8	-1,0	4,1	2,6	1,22	24
30.10.18	66,3	43,2	23,1	53,1	54,1	-1,0	4,0	2,6	1,23	24
31.10.18	66,2	40,3	25,9	42,8	43,8	-1,0	3,9	2,8	1,08	24
01.11.18	66,8	42,8	24,0	52,8	53,9	-1,1	4,1	2,6	1,27	24
02.11.18	67,0	43,0	24,0	52,8	53,9	-1,1	4,1	2,6	1,27	24
03.11.18	66,9	43,1	23,8	52,9	54,0	-1,1	4,0	2,6	1,26	24
04.11.18	67,1	43,2	23,9	52,9	54,0	-1,1	4,1	2,6	1,26	24
05.11.18	67,0	43,2	23,8	52,6	53,7	-1,0	4,0	2,6	1,25	24
06.11.18	67,5	43,4	24,2	53,1	54,3	-1,1	4,1	2,6	1,28	24
07.11.18	67,1	43,2	24,0	52,5	53,7	-1,2	4,0	2,6	1,26	24
08.11.18	67,7	43,5	24,2	52,7	54,1	-1,3	4,0	2,6	1,28	24
09.11.18	69,4	43,7	25,6	53,1	54,5	-1,4	4,1	2,6	1,36	24
10.11.18	71,4	44,4	27,0	53,3	55,0	-1,7	4,1	2,6	1,44	24
11.11.18	74,1	45,3	28,8	54,0	55,5	-1,5	4,1	2,6	1,56	24
12.11.18	75,2	45,8	29,4	54,5	56,1	-1,6	4,1	2,6	1,61	24
13.11.18	75,5	46,4	29,1	54,9	56,4	-1,5	4,1	2,5	1,60	24
14.11.18	74,6	46,1	28,5	55,2	56,6	-1,4	4,1	2,5	1,57	24
15.11.18	73,8	46,1	27,7	55,6	56,9	-1,2	4,1	2,5	1,54	24
16.11.18	72,6	45,5	27,1	54,1	55,9	-1,9	4,1	2,6	1,47	24
17.11.18	70,5	44,3	26,2	51,9	54,2	-2,3	4,1	2,7	1,36	24
18.11.18	70,6	44,6	26,0	52,0	54,3	-2,3	4,1	2,7	1,35	24
Итого	69,1	44,3	24,8	1655,4	1 693,9	-38,4	4,1	2,6	41,09	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 8 (1 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138347

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,6	47,3	20,3	69,1	67,6	68,8	68,1	-0,5	5,5	3,8	1,37	24
20.10.18	67,7	47,9	19,9	69,5	68,1	69,3	68,6	-0,5	5,5	3,8	1,36	24
21.10.18	67,5	47,5	20,0	68,8	67,3	68,6	67,9	-0,5	5,5	3,9	1,35	24
22.10.18	67,7	47,5	20,2	68,8	67,3	68,6	67,9	-0,6	5,5	3,8	1,36	24
23.10.18	67,1	47,2	19,9	68,0	66,6	67,9	67,2	-0,6	5,5	3,8	1,33	24
24.10.18	67,2	47,1	20,1	68,2	66,8	68,1	67,4	-0,6	5,5	3,8	1,34	24
25.10.18	67,0	47,1	19,9	68,2	66,7	68,0	67,3	-0,6	5,5	3,8	1,33	24
26.10.18	66,8	47,4	19,4	68,5	67,1	68,4	67,7	-0,6	5,4	3,8	1,30	24
27.10.18	66,9	47,3	19,6	68,2	66,7	68,1	67,3	-0,6	5,4	3,8	1,30	24
28.10.18	66,9	46,8	20,0	67,5	66,1	67,4	66,7	-0,6	5,5	3,8	1,33	24
29.10.18	66,2	46,2	20,0	67,6	66,2	67,5	66,8	-0,6	5,4	3,8	1,33	24
30.10.18	65,8	45,4	20,4	66,7	65,4	66,6	65,9	-0,5	5,4	3,9	1,34	24
31.10.18	65,8	43,4	22,5	53,0	51,9	52,9	52,4	-0,5	5,3	4,1	1,17	24
01.11.18	66,4	45,0	21,4	66,6	65,3	66,5	65,8	-0,5	5,5	3,9	1,40	24
02.11.18	66,6	45,1	21,5	66,7	65,3	66,6	65,9	-0,6	5,5	3,9	1,40	24
03.11.18	66,4	45,3	21,2	66,7	65,4	66,7	66,0	-0,6	5,5	3,9	1,38	24
04.11.18	66,7	45,6	21,1	66,8	65,5	66,8	66,1	-0,6	5,5	3,9	1,38	24
05.11.18	66,5	45,4	21,1	66,4	65,1	66,5	65,8	-0,7	5,4	3,9	1,38	24
06.11.18	67,1	45,7	21,4	67,2	65,8	67,3	66,6	-0,8	5,5	3,9	1,41	24
07.11.18	66,6	45,5	21,1	66,8	65,5	67,0	66,3	-0,8	5,4	3,8	1,39	24
08.11.18	67,3	45,8	21,5	66,9	65,5	67,1	66,3	-0,8	5,4	3,8	1,41	24
09.11.18	69,2	46,1	23,1	67,0	65,6	67,0	66,3	-0,7	5,4	3,8	1,52	24
10.11.18	71,4	47,0	24,4	67,8	66,3	67,8	67,0	-0,8	5,4	3,8	1,61	24
11.11.18	74,1	48,1	26,0	68,5	66,8	68,4	67,7	-0,8	5,4	3,8	1,74	24
12.11.18	75,3	48,7	26,6	68,4	66,7	68,0	67,3	-0,6	5,5	3,8	1,77	24
13.11.18	75,4	49,1	26,3	69,5	67,7	68,9	68,2	-0,5	5,5	3,8	1,78	24
14.11.18	74,5	48,8	25,7	69,5	67,8	69,0	68,3	-0,5	5,5	3,8	1,74	24
15.11.18	73,6	48,6	25,1	69,9	68,2	69,5	68,7	-0,5	5,5	3,8	1,71	24
16.11.18	72,4	47,8	24,6	68,4	66,8	68,1	67,3	-0,5	5,5	3,8	1,64	24
17.11.18	70,3	46,4	23,8	66,1	64,7	65,8	65,1	-0,4	5,5	3,9	1,54	24
18.11.18	70,3	46,6	23,7	66,1	64,7	65,8	65,1	-0,4	5,5	3,9	1,53	24
Итого	68,7	46,7	22,0	2 087,4	2042,5	2 083,1	2 061,0	-18,5	5,5	3,9	44,93	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,57

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,57

Потребление за недостающий период

1,57

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	45 830,9	46 531,5	44 625,3	45 962,3	-1 337,0	1 157,16	26224

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 8 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 139444

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	52,4	15,1	84,7	83,0	84,1	83,1	-0,1	5,5	4,1	1,26	24
20.10.18	67,7	52,6	15,1	85,2	83,5	84,6	83,5	0,0	5,5	4,1	1,26	24
21.10.18	67,4	52,3	15,2	84,2	82,5	83,6	82,6	-0,1	5,5	4,1	1,25	24
22.10.18	67,6	52,3	15,3	84,2	82,5	83,6	82,6	-0,1	5,5	4,1	1,26	24
23.10.18	67,1	52,1	15,0	83,3	81,6	82,8	81,8	-0,2	5,5	4,1	1,23	24
24.10.18	67,1	52,3	14,9	83,5	81,8	83,0	82,0	-0,2	5,5	4,1	1,22	24
25.10.18	66,9	52,1	14,8	83,4	81,8	82,9	81,9	-0,2	5,5	4,1	1,21	24
26.10.18	66,8	52,3	14,5	83,8	82,2	83,3	82,3	-0,2	5,5	4,1	1,19	24
27.10.18	66,8	52,0	14,8	83,4	81,7	82,9	81,8	-0,1	5,5	4,1	1,21	24
28.10.18	66,8	51,6	15,2	82,5	80,8	82,0	81,0	-0,2	5,5	4,1	1,23	24
29.10.18	66,2	50,7	15,5	82,5	80,8	82,1	81,1	-0,3	5,5	4,1	1,25	24
30.10.18	65,8	50,2	15,6	81,4	79,8	81,0	80,0	-0,3	5,5	4,1	1,25	24
31.10.18	65,8	48,3	17,5	64,7	63,4	64,4	63,6	-0,2	5,3	4,4	1,11	24
01.11.18	66,4	50,0	16,4	81,3	79,7	80,8	79,9	-0,2	5,5	4,2	1,31	24
02.11.18	66,5	50,1	16,4	81,4	79,7	80,9	80,0	-0,2	5,5	4,2	1,31	24
03.11.18	66,4	50,2	16,2	81,5	79,8	81,0	80,0	-0,3	5,5	4,1	1,29	24
04.11.18	66,6	50,5	16,2	81,6	79,9	81,2	80,2	-0,3	5,5	4,1	1,29	24
05.11.18	66,5	50,4	16,1	81,2	79,5	80,8	79,8	-0,3	5,4	4,1	1,28	24
06.11.18	67,1	50,7	16,3	82,1	80,4	81,7	80,8	-0,3	5,4	4,1	1,31	24
07.11.18	66,6	50,4	16,2	81,9	80,2	81,5	80,6	-0,3	5,4	4,1	1,29	24
08.11.18	67,3	50,8	16,5	82,2	80,5	81,8	80,8	-0,3	5,4	4,1	1,33	24
09.11.18	69,2	51,4	17,8	82,4	80,6	81,9	80,9	-0,3	5,4	4,1	1,43	24
10.11.18	71,3	52,4	18,9	83,4	81,4	82,8	81,7	-0,3	5,5	4,1	1,54	24
11.11.18	74,1	53,8	20,2	84,3	82,2	83,5	82,4	-0,2	5,5	4,1	1,67	24
12.11.18	75,3	54,6	20,7	85,8	83,7	84,9	83,8	-0,1	5,5	4,1	1,74	24
13.11.18	75,4	55,0	20,4	86,9	84,7	86,1	84,8	-0,2	5,5	4,1	1,73	24
14.11.18	74,5	54,4	20,1	86,9	84,8	86,1	84,9	-0,2	5,5	4,1	1,70	24
15.11.18	73,6	54,1	19,5	87,4	85,3	86,6	85,4	-0,1	5,6	4,1	1,67	24
16.11.18	72,3	53,2	19,2	85,6	83,6	84,9	83,7	-0,2	5,5	4,1	1,61	24
17.11.18	70,2	51,7	18,5	82,6	80,7	82,1	81,1	-0,4	5,6	4,2	1,50	24
18.11.18	70,3	51,8	18,5	82,6	80,8	82,1	81,1	-0,4	5,5	4,2	1,49	24
Итого	68,7	51,8	16,9	2 568,1	2512,9	2 551,1	2 519,3	-6,4	5,5	4,1	42,42	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,53

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,53

Потребление за недостающий период

1,53

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	57 120,0	56 715,2	55 624,8	55 863,5	-238,7	1 117,90	23900

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 9

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 41791

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	45,7	21,4	38,1	37,4	38,1	37,6	-0,2	7,0	7,0	0,80	24
20.10.18	67,2	46,2	21,0	38,5	37,8	38,5	38,0	-0,2	7,0	7,0	0,79	24
21.10.18	66,9	46,0	21,0	38,1	37,4	38,1	37,6	-0,2	7,0	7,0	0,78	24
22.10.18	67,2	45,8	21,3	38,0	37,3	38,0	37,6	-0,2	7,0	7,0	0,80	24
23.10.18	66,6	45,4	21,2	37,6	36,9	37,6	37,2	-0,3	7,0	7,0	0,78	24
24.10.18	66,6	45,4	21,2	37,7	37,0	37,7	37,3	-0,3	7,0	7,0	0,78	24
25.10.18	66,4	45,3	21,1	37,7	36,9	37,7	37,3	-0,3	7,0	7,0	0,78	24
26.10.18	66,3	45,5	20,8	37,9	37,2	37,9	37,5	-0,3	7,0	7,0	0,77	24
27.10.18	66,3	45,6	20,7	37,8	37,1	37,8	37,4	-0,3	7,0	7,0	0,77	24
28.10.18	66,3	45,2	21,1	37,5	36,8	37,5	37,1	-0,4	7,0	7,0	0,78	24
29.10.18	65,7	44,9	20,8	37,5	36,7	37,4	37,1	-0,4	7,0	7,0	0,77	24
30.10.18	65,3	44,0	21,3	37,0	36,3	37,0	36,7	-0,5	7,0	7,0	0,77	24
31.10.18	65,4	43,5	21,9	35,9	35,2	35,9	35,7	-0,5	7,0	7,0	0,77	24
01.11.18	65,8	43,8	22,1	36,9	36,2	36,9	36,7	-0,5	7,0	7,0	0,80	24
02.11.18	66,0	43,9	22,1	37,1	36,3	37,0	36,8	-0,5	7,0	7,0	0,81	24
03.11.18	65,9	44,0	21,9	37,1	36,4	37,1	36,9	-0,5	7,0	7,0	0,79	24
04.11.18	66,1	44,3	21,8	37,3	36,6	37,3	37,0	-0,4	7,0	7,0	0,80	24
05.11.18	66,0	44,3	21,7	37,1	36,4	37,1	36,8	-0,4	7,0	7,0	0,79	24
06.11.18	66,5	44,6	22,0	37,4	36,7	37,4	37,2	-0,5	7,0	7,0	0,81	24
07.11.18	66,1	44,3	21,7	37,2	36,5	37,1	36,9	-0,4	7,0	7,0	0,79	24
08.11.18	66,7	44,7	22,0	37,4	36,7	37,3	37,1	-0,4	7,0	7,0	0,81	24
09.11.18	68,5	45,0	23,5	37,5	36,8	37,4	37,0	-0,3	7,0	7,0	0,86	24
10.11.18	70,6	45,4	25,2	37,9	37,0	37,7	37,3	-0,3	7,0	7,0	0,93	24
11.11.18	73,4	46,6	26,8	38,3	37,3	38,0	37,5	-0,2	7,0	7,0	1,00	24
12.11.18	74,6	47,2	27,4	38,8	37,9	38,6	38,1	-0,2	7,0	7,0	1,04	24
13.11.18	74,8	47,6	27,2	39,1	38,2	38,8	38,3	-0,2	7,0	7,0	1,03	24
14.11.18	73,8	47,3	26,5	39,2	38,2	38,9	38,5	-0,2	7,0	7,0	1,02	24
15.11.18	73,0	47,3	25,7	39,5	38,5	39,3	38,8	-0,2	7,0	7,0	0,99	24
16.11.18	71,8	46,6	25,2	38,7	37,8	38,5	38,1	-0,3	7,0	7,0	0,95	24
17.11.18	69,6	45,3	24,4	37,4	36,7	37,2	36,9	-0,3	7,0	7,0	0,89	24
18.11.18	69,7	45,4	24,3	37,5	36,7	37,3	37,0	-0,2	7,0	7,0	0,89	24
Итого	68,1	45,3	22,8	1 170,7	1146,8	1 168,2	1 156,9	-10,0	7,0	7,0	26,13	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	11 075,2	10 778,8	10 814,4	10 663,6	150,8	266,84	10365

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 12

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 138655

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	44,3	22,4	104,0	101,8	103,6	102,7	-0,9	5,4	4,0	2,28	24
20.10.18	66,9	44,8	22,1	105,0	102,8	104,7	103,7	-0,9	5,4	4,0	2,27	24
21.10.18	66,7	44,4	22,2	103,7	101,6	103,5	102,5	-0,9	5,4	4,0	2,26	24
22.10.18	66,8	44,3	22,5	103,5	101,4	103,3	102,4	-0,9	5,4	4,0	2,29	24
23.10.18	66,3	44,0	22,3	102,3	100,3	102,2	101,2	-1,0	5,4	4,0	2,23	24
24.10.18	66,3	44,1	22,3	102,7	100,6	102,6	101,6	-1,0	5,4	4,0	2,24	24
25.10.18	66,1	44,1	22,0	102,4	100,4	102,3	101,4	-1,0	5,4	4,0	2,21	24
26.10.18	66,0	44,5	21,5	103,1	101,1	103,1	102,1	-1,0	5,4	3,9	2,18	24
27.10.18	66,0	44,3	21,8	102,7	100,7	102,7	101,7	-1,0	5,4	4,0	2,19	24
28.10.18	66,0	43,9	22,2	101,7	99,7	101,7	100,7	-1,0	5,4	4,0	2,21	24
29.10.18	65,4	43,5	21,9	101,7	99,7	101,7	100,8	-1,0	5,4	4,0	2,18	24
30.10.18	64,9	42,8	22,1	100,6	98,7	100,7	99,7	-1,0	5,4	4,0	2,19	24
31.10.18	65,3	42,4	22,9	97,9	96,1	97,9	97,1	-1,0	5,4	4,1	2,20	24
01.11.18	65,5	42,5	23,0	100,6	98,7	100,5	99,6	-0,9	5,4	4,1	2,27	24
02.11.18	65,7	42,8	22,9	101,0	99,1	100,9	99,9	-0,8	5,4	4,0	2,27	24
03.11.18	65,6	43,0	22,6	101,2	99,2	101,0	100,1	-0,8	5,4	4,0	2,24	24
04.11.18	65,8	43,1	22,7	101,5	99,5	101,2	100,3	-0,8	5,4	4,0	2,25	24
05.11.18	65,7	43,0	22,7	100,9	98,9	100,6	99,7	-0,8	5,4	4,0	2,24	24
06.11.18	66,2	43,2	23,0	102,0	100,0	101,7	100,7	-0,8	5,4	4,0	2,30	24
07.11.18	65,7	43,0	22,7	101,2	99,2	100,9	99,9	-0,7	5,4	4,0	2,25	24
08.11.18	66,3	43,4	23,0	102,3	100,2	101,9	101,0	-0,8	5,4	4,0	2,30	24
09.11.18	68,1	43,6	24,5	102,2	100,1	101,8	100,8	-0,7	5,4	4,0	2,45	24
10.11.18	70,3	44,6	25,7	103,6	101,3	102,6	101,6	-0,3	5,4	4,0	2,60	24
11.11.18	73,0	45,2	27,8	104,9	102,4	103,9	102,9	-0,5	5,5	4,0	2,84	24
12.11.18	74,2	45,7	28,5	106,6	104,1	105,5	104,5	-0,5	5,5	4,0	2,96	24
13.11.18	74,3	46,2	28,2	107,8	105,2	106,7	105,6	-0,4	5,5	3,9	2,96	24
14.11.18	73,4	45,8	27,6	107,5	104,9	106,5	105,5	-0,6	5,5	4,0	2,90	24
15.11.18	72,6	45,7	26,9	108,3	105,8	107,4	106,3	-0,6	5,5	4,0	2,85	24
16.11.18	71,3	44,5	26,7	91,6	89,6	94,0	93,2	-3,6	4,9	3,7	2,39	24
17.11.18	69,3	43,9	25,4	104,5	102,3	103,1	102,1	0,2	5,5	4,1	2,60	24
18.11.18	69,3	44,2	25,1	104,2	102,0	102,8	101,9	0,1	5,5	4,1	2,56	24
Итого	67,8	44,0	23,8	3 183,3	3117,3	3 172,9	3 143,1	-25,8	5,4	4,0	74,17	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,52

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,52

Потребление за недостающий период

2,52

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	72 999,0	71 879,1	71 156,0	71 098,0	58,1	1 971,63	25338

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 14

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 01060511

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,1	48,2	20,9	43,7	44,8	-1,1	4,4	3,1	0,91	24
20.10.18	69,3	48,9	20,4	44,1	45,2	-1,1	4,4	3,1	0,90	24
21.10.18	69,0	48,7	20,4	43,6	44,8	-1,1	4,4	3,1	0,89	24
22.10.18	69,3	48,5	20,8	43,5	44,7	-1,2	4,3	3,1	0,90	24
23.10.18	68,7	48,2	20,5	42,9	44,2	-1,3	4,3	3,1	0,88	24
24.10.18	68,7	48,1	20,6	43,0	44,3	-1,3	4,3	3,1	0,89	24
25.10.18	68,5	48,1	20,4	42,9	44,3	-1,4	4,3	3,1	0,88	24
26.10.18	68,4	48,4	20,0	43,4	44,6	-1,2	4,3	3,1	0,87	24
27.10.18	68,4	48,0	20,4	43,4	44,4	-1,0	4,3	3,1	0,88	24
28.10.18	68,4	47,4	21,0	43,0	43,9	-0,9	4,3	3,1	0,90	24
29.10.18	67,8	47,2	20,6	43,0	43,9	-0,9	4,3	3,1	0,89	24
30.10.18	67,3	46,4	21,0	42,7	43,5	-0,8	4,3	3,1	0,90	24
31.10.18	67,7	46,1	21,6	41,6	42,3	-0,7	4,2	3,2	0,90	24
01.11.18	67,9	46,3	21,6	42,5	43,4	-0,9	4,3	3,1	0,92	24
02.11.18	68,1	46,6	21,5	42,7	43,6	-0,9	4,3	3,1	0,92	24
03.11.18	68,0	46,7	21,3	42,7	43,7	-0,9	4,2	3,1	0,91	24
04.11.18	68,2	46,9	21,3	42,7	43,8	-1,1	4,2	3,1	0,91	24
05.11.18	68,0	46,8	21,3	42,6	43,6	-1,0	4,2	3,1	0,91	24
06.11.18	68,6	47,1	21,5	43,0	44,0	-1,0	4,2	3,1	0,92	24
07.11.18	68,2	46,9	21,3	42,6	43,7	-1,1	4,2	3,1	0,91	24
08.11.18	68,7	47,2	21,5	43,3	44,2	-0,9	4,2	3,1	0,93	24
09.11.18	70,4	47,3	23,1	43,1	44,1	-1,0	4,2	3,1	1,00	24
10.11.18	72,6	48,1	24,5	43,3	44,6	-1,2	4,2	3,1	1,06	24
11.11.18	75,5	49,2	26,3	43,7	45,1	-1,4	4,2	3,1	1,15	24
12.11.18	76,6	49,7	26,9	44,5	45,7	-1,2	4,2	3,0	1,20	24
13.11.18	76,9	50,2	26,7	45,0	46,2	-1,2	4,2	3,0	1,20	24
14.11.18	75,9	50,0	25,9	44,9	46,1	-1,2	4,2	3,0	1,17	24
15.11.18	75,1	49,9	25,2	45,4	46,6	-1,2	4,3	3,0	1,15	24
16.11.18	73,7	49,1	24,6	44,7	46,0	-1,3	4,3	3,1	1,10	24
17.11.18	71,7	47,7	24,0	43,0	44,2	-1,2	4,3	3,2	1,03	24
18.11.18	71,7	47,9	23,8	43,1	44,3	-1,2	4,3	3,2	1,03	24
Итого	70,2	47,9	22,3	1343,5	1 377,7	-34,2	4,3	3,1	30,00	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,05

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,05

Потребление за недостающий период

1,05

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 16

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 137854

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,0	49,1	19,0	120,7	118,2	120,7	119,3	-1,0	5,1	4,0	2,24	24
20.10.18	68,2	49,8	18,4	121,9	119,4	121,9	120,5	-1,1	5,1	4,0	2,20	24
21.10.18	67,9	49,4	18,5	120,6	118,1	120,6	119,1	-1,1	5,1	4,0	2,18	24
22.10.18	68,1	49,3	18,8	120,4	117,9	120,4	118,9	-1,0	5,1	4,0	2,21	24
23.10.18	67,6	48,9	18,7	119,0	116,6	119,0	117,7	-1,1	5,1	4,0	2,17	24
24.10.18	67,6	48,9	18,8	119,5	117,1	119,4	118,0	-0,9	5,1	4,0	2,19	24
25.10.18	67,4	48,9	18,5	119,2	116,8	119,2	117,8	-1,1	5,0	4,0	2,16	24
26.10.18	67,3	49,3	17,9	120,0	117,6	120,1	118,7	-1,1	5,0	4,0	2,11	24
27.10.18	67,3	49,0	18,3	119,5	117,1	119,6	118,2	-1,2	5,0	4,0	2,14	24
28.10.18	67,3	48,7	18,6	118,3	115,9	118,5	117,1	-1,2	5,0	4,0	2,16	24
29.10.18	66,7	48,2	18,4	118,3	115,9	118,4	117,2	-1,3	5,0	4,0	2,13	24
30.10.18	66,2	47,4	18,9	117,0	114,7	117,2	115,9	-1,3	5,0	4,0	2,16	24
31.10.18	66,6	47,0	19,6	113,9	111,6	114,0	112,8	-1,3	5,0	4,1	2,19	24
01.11.18	66,9	47,3	19,5	116,9	114,5	117,0	115,8	-1,3	5,0	4,1	2,24	24
02.11.18	67,0	47,5	19,5	117,4	115,0	117,4	116,2	-1,2	5,0	4,1	2,24	24
03.11.18	66,9	47,5	19,3	117,5	115,1	117,6	116,4	-1,3	5,0	4,0	2,22	24
04.11.18	67,1	47,8	19,3	117,8	115,4	117,9	116,7	-1,3	5,0	4,0	2,23	24
05.11.18	67,0	47,6	19,4	117,2	114,8	117,3	116,1	-1,3	5,0	4,0	2,22	24
06.11.18	67,5	47,9	19,6	118,4	116,0	118,6	117,4	-1,3	5,0	4,0	2,28	24
07.11.18	67,0	47,6	19,4	117,5	115,1	117,7	116,4	-1,4	5,0	4,0	2,24	24
08.11.18	67,7	48,1	19,6	118,8	116,3	119,0	117,7	-1,4	5,0	4,0	2,27	24
09.11.18	69,6	48,7	20,9	118,9	116,3	118,9	117,6	-1,3	5,0	4,0	2,43	24
10.11.18	71,8	49,5	22,3	120,4	117,7	120,4	118,9	-1,3	5,0	4,0	2,63	24
11.11.18	74,6	50,7	23,9	121,9	118,8	121,7	120,2	-1,4	5,0	4,0	2,84	24
12.11.18	75,8	51,4	24,4	123,9	120,8	123,6	122,1	-1,3	5,0	4,0	2,95	24
13.11.18	75,9	51,8	24,0	125,3	122,1	124,9	123,3	-1,3	5,0	4,0	2,94	24
14.11.18	75,0	51,4	23,6	124,9	121,8	124,6	123,1	-1,3	5,0	4,0	2,88	24
15.11.18	74,1	51,1	23,0	125,8	122,7	125,6	124,0	-1,3	5,1	4,0	2,82	24
16.11.18	72,8	50,4	22,4	123,1	120,2	123,0	121,5	-1,3	5,1	4,0	2,70	24
17.11.18	70,7	48,9	21,9	118,7	116,0	118,6	117,3	-1,2	5,1	4,1	2,54	24
18.11.18	70,7	49,1	21,6	118,7	116,1	118,7	117,3	-1,2	5,1	4,1	2,51	24
Итого	69,2	49,0	20,2	3 711,5	3631,3	3 711,6	3 669,3	-38,1	5,0	4,0	73,43	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,58

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,58

Потребление за недостающий период

2,58

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	77 399,8	75 972,0	75 361,7	75 018,1	343,6	1 916,56	29055

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 17

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02500911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,6	45,0	23,6	55,8	59,1	-3,3	3,8	3,3	1,31	24
20.10.18	68,7	45,6	23,1	56,3	59,6	-3,3	3,8	3,3	1,30	24
21.10.18	68,5	45,3	23,2	55,6	58,8	-3,2	3,8	3,3	1,29	24
22.10.18	68,7	45,3	23,5	55,6	58,9	-3,3	3,8	3,3	1,30	24
23.10.18	68,2	45,0	23,2	54,9	58,3	-3,3	3,8	3,3	1,28	24
24.10.18	68,1	44,8	23,3	55,0	58,3	-3,3	3,8	3,3	1,28	24
25.10.18	68,0	44,8	23,1	55,1	58,4	-3,3	3,8	3,3	1,27	24
26.10.18	67,8	45,2	22,6	55,4	58,8	-3,4	3,8	3,3	1,25	24
27.10.18	67,8	45,0	22,8	55,1	58,4	-3,3	3,8	3,3	1,26	24
28.10.18	67,8	44,5	23,4	54,2	57,5	-3,3	3,8	3,3	1,27	24
29.10.18	67,2	43,9	23,3	54,3	57,5	-3,2	3,8	3,3	1,26	24
30.10.18	66,8	42,9	23,8	53,3	56,5	-3,2	3,7	3,4	1,27	24
31.10.18	67,2	42,8	24,5	52,5	55,6	-3,1	3,8	3,4	1,28	24
01.11.18	67,3	42,9	24,5	53,5	56,7	-3,1	3,8	3,4	1,31	24
02.11.18	67,5	43,2	24,3	53,9	57,0	-3,2	3,8	3,4	1,31	24
03.11.18	67,4	43,2	24,2	54,1	57,2	-3,1	3,8	3,4	1,31	24
04.11.18	67,6	43,3	24,3	54,2	57,4	-3,2	3,8	3,4	1,32	24
05.11.18	67,5	43,1	24,3	54,0	57,1	-3,1	3,8	3,4	1,31	24
06.11.18	68,0	43,3	24,7	33,6	57,3	-23,6	3,8	3,4	0,82	24
07.11.18	67,6	43,3	24,3	32,0	57,3	-25,3	3,8	3,4	0,77	24
08.11.18	68,1	43,6	24,6	57,6	57,5	0,1	3,8	3,4	1,42	24
09.11.18	69,8	43,8	26,1	57,8	57,8	0,0	3,8	3,3	1,51	24
10.11.18	71,9	44,3	27,6	58,5	58,5	0,0	3,8	3,4	1,62	24
11.11.18	74,8	45,3	29,5	59,1	59,1	0,0	3,8	3,3	1,75	24
12.11.18	75,9	46,0	30,0	60,1	60,1	-0,1	3,8	3,3	1,80	24
13.11.18	76,3	46,6	29,7	60,6	60,7	-0,1	3,8	3,3	1,80	24
14.11.18	75,3	46,3	28,9	60,7	60,7	0,0	3,8	3,3	1,76	24
15.11.18	74,5	46,2	28,2	61,2	61,2	-0,1	3,9	3,3	1,73	24
16.11.18	73,3	45,7	27,6	60,1	60,2	-0,1	3,8	3,4	1,66	24
17.11.18	71,1	44,4	26,7	57,9	57,9	-0,1	3,9	3,4	1,55	24
18.11.18	71,1	44,6	26,5	57,9	57,9	0,0	3,9	3,4	1,54	24
Итого	69,6	44,5	25,1	1699,8	1 807,3	-107,5	3,8	3,3	42,91	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,58

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,60

Потребление за недостающий период

1,58

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 19

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 01000511

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,9	46,7	23,2	87,3	89,7	-2,4	3,9	3,0	2,03	24
20.10.18	70,0	47,1	22,9	88,1	90,6	-2,4	3,9	3,0	2,02	24
21.10.18	69,8	46,7	23,1	87,0	89,3	-2,4	3,9	3,0	2,01	24
22.10.18	70,1	46,6	23,5	87,0	89,4	-2,4	3,8	3,0	2,05	24
23.10.18	69,5	46,2	23,3	86,3	88,6	-2,4	3,8	3,0	2,01	24
24.10.18	69,5	46,2	23,3	86,5	88,8	-2,2	3,8	3,0	2,02	24
25.10.18	69,4	46,5	22,8	86,6	88,8	-2,2	3,8	3,0	1,98	24
26.10.18	69,2	46,8	22,4	87,2	89,5	-2,3	3,8	3,0	1,96	24
27.10.18	69,2	46,3	22,9	86,7	89,1	-2,4	3,8	3,0	1,99	24
28.10.18	69,2	45,6	23,5	85,4	87,8	-2,4	3,8	3,0	2,01	24
29.10.18	68,5	45,4	23,1	85,5	87,9	-2,4	3,8	3,0	1,98	24
30.10.18	68,1	44,7	23,4	84,1	86,4	-2,3	3,8	3,0	1,97	24
31.10.18	68,6	44,5	24,1	82,9	85,2	-2,3	3,8	3,1	2,00	24
01.11.18	68,7	44,7	24,0	84,7	87,2	-2,5	3,8	3,0	2,03	24
02.11.18	68,8	44,9	23,9	85,2	87,7	-2,5	3,8	3,0	2,04	24
03.11.18	68,8	45,1	23,6	85,5	88,0	-2,5	3,8	3,0	2,02	24
04.11.18	68,8	45,1	23,8	85,7	88,2	-2,5	3,8	3,0	2,04	24
05.11.18	68,9	45,2	23,7	85,2	87,7	-2,5	3,8	3,0	2,02	24
06.11.18	69,4	45,5	23,9	86,4	89,0	-2,5	3,8	3,0	2,07	24
07.11.18	69,0	45,4	23,6	85,8	88,2	-2,4	3,8	3,0	2,03	24
08.11.18	69,5	45,6	23,9	86,2	88,7	-2,5	3,8	3,0	2,06	24
09.11.18	71,4	45,8	25,6	86,4	89,0	-2,6	3,8	3,0	2,21	24
10.11.18	73,5	46,6	27,0	87,4	90,1	-2,7	3,8	3,0	2,36	24
11.11.18	76,4	47,5	28,8	88,2	91,0	-2,8	3,8	3,0	2,55	24
12.11.18	77,5	48,2	29,3	89,7	92,6	-2,9	3,8	3,0	2,63	24
13.11.18	77,8	48,9	28,9	90,6	93,4	-2,8	3,8	3,0	2,62	24
14.11.18	76,9	48,5	28,4	90,1	92,8	-2,7	3,8	3,0	2,56	24
15.11.18	76,0	48,3	27,7	90,0	92,6	-2,7	3,9	3,0	2,50	24
16.11.18	74,8	47,7	27,1	88,6	91,0	-2,4	3,9	3,0	2,40	24
17.11.18	72,5	46,3	26,3	85,3	87,6	-2,2	3,9	3,1	2,24	24
18.11.18	72,6	46,5	26,1	85,3	87,6	-2,2	3,9	3,1	2,23	24
Итого	71,0	46,3	24,7	2686,9	2 763,4	-76,5	3,8	3,0	66,63	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,29

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,29

Потребление за недостающий период

2,29

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 19/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 271077

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	44,9	22,0	62,5	61,3	61,1	60,6	0,7	5,1	4,1	1,35	24
20.10.18	67,0	45,4	21,6	63,2	61,9	61,7	61,1	0,8	5,1	4,0	1,34	24
21.10.18	66,8	45,1	21,7	62,3	61,1	60,9	60,3	0,8	5,1	4,1	1,32	24
22.10.18	67,0	44,8	22,2	62,4	61,2	60,9	60,4	0,8	5,1	4,0	1,36	24
23.10.18	66,4	44,4	22,1	61,7	60,5	60,3	59,8	0,7	5,1	4,0	1,33	24
24.10.18	66,4	44,4	22,0	61,8	60,6	60,3	59,8	0,7	5,1	4,0	1,33	24
25.10.18	66,3	44,5	21,8	61,9	60,7	60,4	59,9	0,8	5,1	4,0	1,32	24
26.10.18	66,2	44,9	21,3	62,3	61,2	60,9	60,4	0,8	5,1	4,0	1,30	24
27.10.18	66,2	44,5	21,6	62,0	60,8	60,5	60,0	0,8	5,1	4,0	1,31	24
28.10.18	66,1	43,9	22,2	61,0	59,8	59,5	59,0	0,7	5,1	4,0	1,33	24
29.10.18	65,5	43,6	21,9	60,9	59,7	59,6	59,1	0,6	5,0	4,0	1,31	24
30.10.18	65,1	42,8	22,3	59,9	58,7	58,5	58,0	0,6	5,0	4,0	1,31	24
31.10.18	65,5	42,4	23,1	59,0	57,8	57,6	57,1	0,7	5,0	4,1	1,33	24
01.11.18	65,6	42,6	23,0	60,1	58,9	58,8	58,3	0,7	5,0	4,0	1,36	24
02.11.18	65,8	43,1	22,7	60,6	59,4	59,2	58,7	0,7	5,0	4,0	1,35	24
03.11.18	65,7	43,2	22,4	60,8	59,6	59,4	58,9	0,7	5,0	4,0	1,34	24
04.11.18	65,8	43,3	22,5	61,0	59,8	59,5	59,1	0,7	5,1	4,0	1,35	24
05.11.18	65,7	43,2	22,5	60,7	59,5	59,2	58,8	0,7	5,0	4,0	1,33	24
06.11.18	66,2	43,5	22,7	61,5	60,3	60,0	59,6	0,7	5,1	4,0	1,37	24
07.11.18	65,8	43,3	22,6	61,0	59,8	59,6	59,1	0,7	5,0	4,0	1,35	24
08.11.18	66,4	43,5	22,9	61,3	60,1	60,0	59,5	0,7	5,0	4,0	1,38	24
09.11.18	68,1	43,8	24,4	61,7	60,3	60,1	59,6	0,7	5,1	4,0	1,47	24
10.11.18	70,2	44,4	25,8	62,6	61,2	60,9	60,4	0,8	5,1	4,0	1,57	24
11.11.18	73,0	45,4	27,6	63,4	62,0	61,5	61,0	1,0	5,1	4,0	1,71	24
12.11.18	74,1	45,9	28,2	64,6	63,0	62,6	61,9	1,1	5,1	4,0	1,77	24
13.11.18	74,4	46,6	27,8	65,1	63,5	63,1	62,4	1,1	5,1	4,0	1,77	24
14.11.18	73,5	46,4	27,1	65,2	63,6	63,3	62,6	1,0	5,1	4,0	1,72	24
15.11.18	72,7	46,2	26,5	65,6	64,1	63,8	63,0	1,0	5,1	4,0	1,70	24
16.11.18	71,5	45,5	26,0	64,5	63,0	62,7	62,0	1,0	5,1	4,0	1,64	24
17.11.18	69,3	44,2	25,1	62,0	60,6	60,3	59,8	0,7	5,1	4,1	1,52	24
18.11.18	69,3	44,5	24,8	62,0	60,6	60,3	59,8	0,8	5,1	4,1	1,50	24
Итого	67,9	44,3	23,6	1 924,3	1884,2	1 876,5	1 860,0	24,2	5,1	4,0	44,43	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,55

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,55

Потребление за недостающий период

1,55

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	29 566,9	28 779,3	27 630,2	27 286,1	344,1	752,94	17763

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 21

Договор №: 8047

Прибор учёта: КАРАТ-307 № 02530911

Дата	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	тонн	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,2	50,0	18,2	98,4	98,9	-0,5	4,0	2,7	1,79	24
20.10.18	68,4	50,6	17,8	99,4	99,9	-0,4	4,0	2,6	1,77	24
21.10.18	68,1	50,3	17,8	98,2	98,6	-0,4	4,0	2,7	1,75	24
22.10.18	68,4	50,2	18,1	97,8	98,3	-0,4	4,0	2,6	1,78	24
23.10.18	67,8	49,9	17,9	96,8	97,3	-0,5	4,0	2,7	1,74	24
24.10.18	67,8	49,8	18,0	96,9	97,4	-0,5	4,0	2,7	1,74	24
25.10.18	67,6	49,9	17,7	96,9	97,4	-0,5	4,0	2,7	1,72	24
26.10.18	67,5	50,2	17,2	97,7	98,2	-0,5	4,0	2,6	1,69	24
27.10.18	67,5	50,0	17,5	97,2	97,7	-0,5	4,0	2,6	1,70	24
28.10.18	67,5	49,4	18,2	95,9	96,4	-0,5	4,0	2,7	1,74	24
29.10.18	66,9	49,1	17,8	96,0	96,5	-0,5	4,0	2,7	1,71	24
30.10.18	66,4	48,3	18,2	94,5	95,0	-0,5	3,9	2,7	1,72	24
31.10.18	66,9	48,0	18,9	92,8	93,3	-0,5	4,0	2,7	1,76	24
01.11.18	67,0	48,2	18,8	94,6	95,1	-0,5	4,0	2,7	1,79	24
02.11.18	67,2	48,5	18,6	95,2	95,7	-0,5	4,0	2,7	1,78	24
03.11.18	67,1	48,6	18,5	95,3	95,8	-0,4	4,0	2,7	1,76	24
04.11.18	67,2	48,5	18,7	95,6	96,1	-0,5	4,0	2,7	1,79	24
05.11.18	67,1	48,4	18,7	95,0	95,5	-0,5	4,0	2,7	1,78	24
06.11.18	67,7	48,6	19,1	95,9	96,6	-0,6	4,0	2,6	1,84	24
07.11.18	67,3	48,4	18,8	95,4	96,0	-0,6	4,0	2,6	1,80	24
08.11.18	67,8	48,7	19,1	95,8	96,5	-0,7	4,0	2,6	1,83	24
09.11.18	69,6	49,1	20,5	95,8	96,5	-0,7	4,0	2,6	1,97	24
10.11.18	71,8	49,8	22,0	96,7	97,5	-0,8	4,0	2,6	2,13	24
11.11.18	74,6	51,1	23,4	97,6	98,4	-0,7	3,9	2,8	2,29	24
12.11.18	75,7	52,0	23,7	99,3	100,0	-0,8	3,9	2,9	2,36	24
13.11.18	76,0	52,6	23,3	99,9	100,7	-0,7	3,9	2,8	2,34	24
14.11.18	75,0	52,3	22,7	100,2	101,0	-0,8	3,9	2,8	2,27	24
15.11.18	74,2	52,1	22,1	100,9	101,7	-0,7	4,0	2,8	2,23	24
16.11.18	73,0	51,4	21,5	98,7	99,3	-0,7	3,9	2,9	2,13	24
17.11.18	70,8	50,0	20,8	95,6	96,2	-0,6	3,9	3,0	1,99	24
18.11.18	70,8	50,2	20,6	95,8	96,4	-0,6	3,9	3,0	1,98	24
Итого	69,3	49,8	19,5	3001,8	3 019,6	-17,9	4,0	2,7	58,67	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,04

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,06

Потребление за недостающий период

2,04

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	

Ответственный за УКУТ _____

Барыкин А.Д. 22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 23

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194652

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,8	47,2	21,6	118,8	116,3	118,0	116,8	-0,5	5,1	3,8	2,51	24
20.10.18	69,0	47,8	21,2	120,2	117,6	119,2	117,9	-0,4	5,0	3,8	2,50	24
21.10.18	68,7	47,3	21,4	118,5	116,0	117,6	116,3	-0,3	5,0	3,8	2,48	24
22.10.18	68,9	47,2	21,8	118,3	115,8	117,3	116,1	-0,4	5,0	3,8	2,52	24
23.10.18	68,4	46,8	21,6	116,9	114,4	115,9	114,7	-0,3	5,0	3,8	2,48	24
24.10.18	68,4	46,7	21,7	117,1	114,6	116,1	114,9	-0,3	5,0	3,8	2,49	24
25.10.18	68,2	46,7	21,5	117,2	114,8	116,1	114,9	-0,1	5,0	3,8	2,46	24
26.10.18	68,1	47,2	20,9	118,2	115,8	117,0	115,8	0,0	5,0	3,8	2,41	24
27.10.18	68,1	47,0	21,1	117,6	115,2	116,5	115,3	-0,1	4,9	3,8	2,43	24
28.10.18	68,1	46,4	21,7	115,9	113,5	114,8	113,6	-0,1	5,0	3,8	2,46	24
29.10.18	67,5	46,1	21,4	116,0	113,6	114,9	113,7	0,0	4,9	3,8	2,42	24
30.10.18	67,0	45,1	21,9	114,0	111,7	112,8	111,8	-0,1	5,0	3,8	2,45	24
31.10.18	67,5	45,0	22,5	112,1	109,8	111,0	109,9	-0,1	5,1	3,9	2,47	24
01.11.18	67,6	45,3	22,4	114,4	112,0	113,2	112,1	0,0	5,0	3,8	2,51	24
02.11.18	67,8	45,7	22,1	115,3	112,9	114,0	112,8	0,2	5,0	3,8	2,50	24
03.11.18	67,7	45,7	22,0	115,4	113,1	114,1	112,9	0,2	5,0	3,8	2,49	24
04.11.18	67,9	45,8	22,1	115,6	113,2	114,5	113,3	-0,1	5,0	3,8	2,50	24
05.11.18	67,8	45,7	22,1	115,1	112,7	113,7	112,6	0,1	5,0	3,8	2,48	24
06.11.18	68,3	45,9	22,4	116,4	114,0	115,0	113,8	0,2	5,0	3,8	2,55	24
07.11.18	67,8	45,8	22,1	115,8	113,4	114,3	113,1	0,3	5,0	3,8	2,51	24
08.11.18	68,4	46,0	22,4	116,6	114,1	115,0	113,8	0,3	5,0	3,8	2,56	24
09.11.18	70,2	46,2	24,0	116,7	114,1	115,3	114,1	0,0	5,1	3,8	2,74	24
10.11.18	72,4	47,0	25,4	118,3	115,6	117,0	115,8	-0,2	5,1	3,8	2,94	24
11.11.18	75,3	48,2	27,0	119,9	116,8	118,6	117,3	-0,5	5,1	3,8	3,16	24
12.11.18	76,4	49,0	27,5	122,0	118,8	120,7	119,4	-0,5	5,1	3,8	3,27	24
13.11.18	76,7	49,7	27,0	123,2	119,9	121,8	120,4	-0,5	5,2	3,7	3,24	24
14.11.18	75,7	49,3	26,4	123,2	120,1	121,8	120,4	-0,3	5,1	3,7	3,17	24
15.11.18	74,9	49,2	25,7	124,1	121,0	122,6	121,2	-0,1	5,1	3,7	3,11	24
16.11.18	73,7	48,5	25,2	121,7	118,8	120,1	118,7	0,1	5,1	3,8	2,99	24
17.11.18	71,5	47,1	24,3	117,3	114,7	115,7	114,5	0,2	5,1	3,9	2,79	24
18.11.18	71,5	47,3	24,2	117,4	114,7	115,7	114,5	0,2	5,1	3,9	2,77	24
Итого	69,9	46,9	23,0	3 649,6	3569,2	3 610,3	3 572,3	-3,1	5,0	3,8	82,36	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,85

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,85

Потребление за недостающий период

2,85

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	35 861,1	29 798,8	34 981,5	29 456,9	5 524,6	930,81	10323

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 23/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 210012

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	64,9	42,2	22,7	51,2	50,2	50,2	49,7	0,6	5,3	4,1	1,14	24
20.10.18	65,2	42,8	22,4	51,8	50,8	50,7	50,2	0,6	5,3	4,0	1,14	24
21.10.18	64,8	42,4	22,5	51,0	50,1	50,0	49,5	0,6	5,3	4,1	1,13	24
22.10.18	65,0	42,2	22,8	50,9	49,9	49,9	49,4	0,5	5,3	4,1	1,14	24
23.10.18	64,5	41,9	22,6	50,2	49,3	49,3	48,8	0,5	5,3	4,1	1,11	24
24.10.18	64,4	41,9	22,5	50,3	49,3	49,3	48,9	0,5	5,3	4,1	1,11	24
25.10.18	64,3	42,0	22,3	50,4	49,4	49,4	48,9	0,5	5,3	4,1	1,10	24
26.10.18	64,3	42,5	21,8	50,8	49,8	49,8	49,3	0,5	5,3	4,0	1,09	24
27.10.18	64,3	42,1	22,1	50,6	49,6	49,6	49,1	0,5	5,3	4,1	1,10	24
28.10.18	64,2	41,6	22,6	49,8	48,8	48,8	48,4	0,5	5,3	4,1	1,10	24
29.10.18	63,6	41,4	22,3	49,8	48,8	48,9	48,4	0,4	5,3	4,1	1,09	24
30.10.18	63,0	40,2	22,8	48,9	47,9	48,0	47,6	0,3	5,3	4,1	1,09	24
31.10.18	63,4	39,7	23,6	48,1	47,2	47,2	46,8	0,3	5,3	4,2	1,11	24
01.11.18	63,5	40,0	23,6	49,1	48,1	48,1	47,7	0,4	5,3	4,1	1,13	24
02.11.18	63,8	40,3	23,5	49,5	48,5	48,5	48,0	0,5	5,3	4,1	1,14	24
03.11.18	63,6	40,5	23,1	49,5	48,5	48,5	48,1	0,5	5,3	4,1	1,13	24
04.11.18	63,9	40,6	23,3	49,7	48,7	48,7	48,2	0,5	5,3	4,1	1,13	24
05.11.18	63,8	40,5	23,3	49,3	48,4	48,4	47,9	0,4	5,3	4,1	1,13	24
06.11.18	64,2	40,7	23,5	49,9	48,9	48,9	48,4	0,5	5,3	4,1	1,15	24
07.11.18	63,8	39,9	23,8	46,2	45,2	45,3	44,9	0,3	5,1	4,0	1,08	24
08.11.18	64,3	40,3	24,0	48,0	47,1	47,0	46,7	0,4	5,3	4,2	1,13	24
09.11.18	65,6	40,1	25,5	47,8	46,8	46,7	46,4	0,5	5,3	4,1	1,20	24
10.11.18	67,6	40,5	27,1	48,6	47,6	47,6	47,2	0,4	5,3	4,1	1,29	24
11.11.18	70,1	41,3	28,8	49,3	48,2	48,2	47,7	0,5	5,3	4,1	1,39	24
12.11.18	71,2	41,8	29,4	50,2	49,0	48,9	48,4	0,6	5,3	4,0	1,44	24
13.11.18	71,9	44,3	27,7	57,0	55,7	55,6	55,1	0,6	5,3	3,9	1,54	24
14.11.18	71,8	47,5	24,3	72,3	70,7	70,6	69,9	0,7	5,3	4,0	1,72	24
15.11.18	71,0	47,1	23,9	71,2	69,6	69,6	68,8	0,7	5,4	4,0	1,66	24
16.11.18	69,9	46,5	23,4	69,5	67,9	68,3	67,6	0,4	5,4	4,0	1,59	24
17.11.18	67,8	45,2	22,7	66,5	65,1	65,6	64,9	0,2	5,4	4,2	1,48	24
18.11.18	67,9	45,5	22,4	66,5	65,0	65,6	64,9	0,2	5,4	4,2	1,46	24
Итого	65,9	42,1	23,8	1 643,8	1610,4	1 611,2	1 595,8	14,6	5,3	4,1	38,22	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,51

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,51

Потребление за недостающий период

1,51

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	13 893,2	13 556,6	13 574,0	13 429,1	145,0	369,44	10469

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 25

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194646

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,8	48,8	20,0	81,3	79,6	81,4	80,4	-0,9	4,9	3,8	1,59	24
20.10.18	68,9	49,4	19,5	82,1	80,4	82,3	81,4	-1,0	4,9	3,8	1,57	24
21.10.18	68,7	49,1	19,6	81,0	79,3	81,3	80,3	-1,0	4,9	3,8	1,55	24
22.10.18	68,9	48,8	20,1	80,8	79,1	81,1	80,1	-1,0	4,9	3,8	1,59	24
23.10.18	68,3	48,2	20,1	79,9	78,2	80,2	79,3	-1,1	4,9	3,8	1,57	24
24.10.18	68,3	48,1	20,2	79,9	78,3	80,3	79,3	-1,1	4,9	3,8	1,58	24
25.10.18	68,1	48,2	19,9	80,0	78,3	80,4	79,4	-1,1	4,9	3,8	1,56	24
26.10.18	68,0	48,5	19,5	80,6	78,9	81,1	80,1	-1,2	4,9	3,8	1,54	24
27.10.18	68,0	48,5	19,6	80,3	78,6	80,7	79,7	-1,2	4,9	3,8	1,54	24
28.10.18	68,0	48,1	20,0	79,1	77,4	79,6	78,6	-1,2	4,9	3,8	1,55	24
29.10.18	67,4	47,7	19,7	79,1	77,4	79,6	78,8	-1,3	4,9	3,8	1,52	24
30.10.18	66,9	46,9	20,1	77,8	76,2	78,3	77,5	-1,3	4,8	3,8	1,52	24
31.10.18	67,4	46,7	20,7	76,4	74,8	76,9	76,2	-1,3	4,8	3,9	1,55	24
01.11.18	67,6	46,9	20,7	78,0	76,3	78,5	77,7	-1,4	4,8	3,8	1,58	24
02.11.18	67,7	47,2	20,5	78,5	76,9	79,1	78,3	-1,4	4,9	3,8	1,57	24
03.11.18	67,6	47,3	20,3	78,5	76,8	79,1	78,3	-1,5	4,8	3,8	1,56	24
04.11.18	67,8	47,4	20,4	78,8	77,1	79,4	78,6	-1,5	4,9	3,8	1,57	24
05.11.18	67,7	47,2	20,5	78,2	76,6	78,9	78,1	-1,5	4,8	3,8	1,57	24
06.11.18	68,2	47,3	20,9	79,1	77,4	79,7	78,8	-1,4	4,8	3,8	1,61	24
07.11.18	67,8	47,0	20,8	78,5	76,8	79,2	78,4	-1,6	4,8	3,8	1,60	24
08.11.18	68,4	47,3	21,0	79,0	77,3	79,7	78,8	-1,5	4,8	3,8	1,63	24
09.11.18	70,2	47,8	22,4	79,1	77,3	79,7	78,8	-1,5	4,8	3,8	1,73	24
10.11.18	72,4	48,5	23,8	80,2	78,3	80,7	79,7	-1,4	4,9	3,8	1,87	24
11.11.18	75,3	49,9	25,4	81,3	79,2	81,7	80,7	-1,5	4,9	3,8	2,01	24
12.11.18	76,4	50,5	25,9	82,8	80,6	83,1	82,1	-1,5	4,9	3,8	2,09	24
13.11.18	76,7	51,1	25,6	83,5	81,3	83,8	82,8	-1,5	4,9	3,8	2,08	24
14.11.18	75,7	50,8	25,0	83,6	81,4	83,9	82,9	-1,5	4,9	3,8	2,03	24
15.11.18	74,9	50,6	24,3	84,1	82,0	84,5	83,5	-1,6	4,9	3,8	1,99	24
16.11.18	73,6	49,8	23,8	82,4	80,4	82,9	81,9	-1,5	4,9	3,8	1,92	24
17.11.18	71,4	48,5	22,9	79,4	77,6	79,9	79,0	-1,4	4,9	3,9	1,78	24
18.11.18	71,4	48,7	22,8	79,5	77,7	80,0	79,0	-1,3	4,9	3,9	1,77	24
Итого	69,9	48,4	21,5	2 482,6	2427,5	2 496,8	2 468,7	-41,2	4,9	3,8	52,19	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,82

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,82

Потребление за недостающий период

1,82

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	21 988,4	22 025,0	21 422,7	21 752,2	-329,5	528,62	10350

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Первомайская, 26

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194444

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,8	45,4	23,4	92,2	90,2	91,7	90,7	-0,5	7,0	3,7	2,12	24
20.10.18	68,9	45,9	23,1	93,1	91,2	92,7	91,7	-0,6	7,0	3,7	2,10	24
21.10.18	68,7	45,5	23,2	91,9	90,0	91,5	90,5	-0,6	7,0	3,8	2,09	24
22.10.18	68,9	45,3	23,7	91,7	89,8	91,3	90,3	-0,6	7,0	3,7	2,13	24
23.10.18	68,4	44,9	23,5	90,7	88,7	90,3	89,3	-0,6	7,0	3,7	2,09	24
24.10.18	68,3	44,9	23,4	90,7	88,8	90,4	89,4	-0,6	7,0	3,7	2,09	24
25.10.18	68,2	45,1	23,1	90,8	88,9	90,5	89,5	-0,7	7,0	3,7	2,06	24
26.10.18	68,0	45,5	22,5	91,6	89,6	91,3	90,3	-0,7	7,0	3,7	2,02	24
27.10.18	68,1	45,2	22,8	91,1	89,2	90,8	89,8	-0,6	7,0	3,7	2,04	24
28.10.18	68,1	44,6	23,5	89,8	87,9	89,5	88,6	-0,8	7,0	3,7	2,06	24
29.10.18	67,4	44,3	23,1	89,9	88,0	89,6	88,8	-0,8	7,0	3,7	2,04	24
30.10.18	67,0	43,5	23,5	88,5	86,7	88,2	87,4	-0,8	7,0	3,7	2,04	24
31.10.18	67,5	43,2	24,3	86,9	85,1	86,6	85,9	-0,8	7,0	3,8	2,07	24
01.11.18	67,6	43,3	24,3	88,6	86,8	88,3	87,6	-0,8	7,0	3,8	2,11	24
02.11.18	67,7	43,7	24,1	89,2	87,3	88,9	88,2	-0,8	7,0	3,7	2,11	24
03.11.18	67,6	43,8	23,8	89,3	87,5	89,0	88,2	-0,7	7,0	3,7	2,09	24
04.11.18	67,8	43,9	23,9	89,5	87,7	89,2	88,4	-0,7	7,0	3,7	2,10	24
05.11.18	67,7	43,8	23,9	89,0	87,2	88,6	87,9	-0,7	7,0	3,7	2,08	24
06.11.18	68,3	44,1	24,2	90,0	88,0	89,5	88,8	-0,7	7,0	3,7	2,13	24
07.11.18	67,8	43,9	23,9	89,4	87,5	89,0	88,2	-0,7	7,0	3,7	2,10	24
08.11.18	68,4	44,2	24,3	89,9	88,0	89,4	88,6	-0,6	7,0	3,7	2,14	24
09.11.18	70,2	44,4	25,8	90,0	88,0	89,5	88,6	-0,6	7,0	3,7	2,28	24
10.11.18	72,4	45,0	27,4	91,2	89,0	90,5	89,6	-0,5	7,0	3,7	2,44	24
11.11.18	75,3	45,9	29,4	92,5	90,2	91,6	90,6	-0,4	7,0	3,7	2,66	24
12.11.18	76,5	46,5	29,9	94,1	91,7	93,0	92,1	-0,4	7,0	3,7	2,75	24
13.11.18	76,8	47,2	29,6	95,0	92,5	93,9	92,9	-0,4	7,0	3,6	2,74	24
14.11.18	75,8	46,9	28,9	95,1	92,6	94,1	93,1	-0,5	7,0	3,6	2,68	24
15.11.18	74,9	46,8	28,2	95,7	93,3	94,7	93,8	-0,4	7,0	3,7	2,63	24
16.11.18	73,7	46,2	27,6	93,8	91,5	92,9	92,0	-0,4	7,0	3,7	2,53	24
17.11.18	71,5	44,8	26,6	90,4	88,3	89,6	88,7	-0,4	7,0	3,8	2,35	24
18.11.18	71,5	45,1	26,4	90,4	88,4	89,6	88,7	-0,4	7,0	3,8	2,34	24
Итого	69,9	44,9	25,0	2 821,9	2759,6	2 805,3	2 778,2	-18,6	7,0	3,7	69,20	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	25 547,6	25 266,2	24 892,6	24 994,7	-102,1	704,13	10352

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Спартаковский, 2

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 246347

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,2	46,8	19,4	53,4	52,4	52,0	51,5	0,9	5,7	4,0	1,01	24
20.10.18	66,4	47,3	19,1	54,0	52,9	52,5	52,0	0,9	5,8	4,0	1,01	24
21.10.18	66,1	47,0	19,1	53,7	52,7	52,3	51,8	0,9	5,8	4,0	1,01	24
22.10.18	66,3	46,8	19,5	53,4	52,4	52,0	51,5	0,9	5,7	4,0	1,02	24
23.10.18	65,8	46,5	19,3	53,0	52,0	51,7	51,2	0,9	5,7	4,0	1,00	24
24.10.18	65,8	46,5	19,3	53,1	52,1	51,7	51,2	0,9	5,7	4,0	1,01	24
25.10.18	65,8	48,7	17,2	63,6	62,4	62,1	61,4	1,0	5,7	4,0	1,07	24
26.10.18	65,8	50,4	15,4	73,2	71,8	71,6	70,6	1,1	5,7	4,0	1,11	24
27.10.18	65,9	50,3	15,5	73,1	71,7	71,5	70,7	1,0	5,7	4,0	1,12	24
28.10.18	65,9	50,1	15,8	72,7	71,3	71,2	70,3	0,9	5,7	4,0	1,13	24
29.10.18	65,3	49,7	15,6	72,6	71,2	71,1	70,3	0,9	5,7	4,0	1,11	24
30.10.18	64,8	49,0	15,8	72,2	70,7	70,6	69,9	0,8	5,7	4,0	1,12	24
31.10.18	65,3	49,1	16,2	71,9	70,5	70,4	69,7	0,8	5,7	4,0	1,14	24
01.11.18	65,4	49,1	16,3	72,1	70,7	70,6	69,9	0,8	5,7	4,0	1,15	24
02.11.18	65,6	49,3	16,2	72,2	70,7	70,7	70,0	0,7	5,7	4,1	1,15	24
03.11.18	65,4	49,4	16,1	71,8	70,3	70,3	69,6	0,8	5,7	4,0	1,13	24
04.11.18	65,6	49,6	16,0	71,6	70,1	70,0	69,3	0,9	5,7	4,0	1,13	24
05.11.18	65,5	49,5	16,0	71,4	70,0	69,9	69,2	0,8	5,7	4,0	1,12	24
06.11.18	66,1	49,7	16,3	71,9	70,4	70,3	69,6	0,8	5,7	4,0	1,15	24
07.11.18	65,6	49,4	16,2	71,5	70,1	70,0	69,2	0,9	5,7	4,0	1,13	24
08.11.18	66,2	49,7	16,4	71,8	70,3	70,2	69,4	0,9	5,7	4,0	1,15	24
09.11.18	68,1	50,7	17,3	73,8	72,3	72,1	71,3	1,0	5,7	4,0	1,25	24
10.11.18	70,1	51,8	18,3	74,4	72,7	72,7	71,7	1,0	5,7	3,9	1,33	24
11.11.18	72,7	52,0	20,7	68,6	67,0	66,8	65,9	1,0	5,7	3,9	1,39	24
12.11.18	73,9	52,5	21,4	68,6	67,0	66,8	65,9	1,0	5,7	3,9	1,43	24
13.11.18	74,0	53,2	20,8	70,4	68,7	68,5	67,6	1,1	5,7	3,8	1,43	24
14.11.18	73,1	53,0	20,1	71,4	69,7	69,6	68,6	1,1	5,8	3,8	1,40	24
15.11.18	72,2	52,7	19,6	71,8	70,1	70,0	69,0	1,1	5,8	3,8	1,38	24
16.11.18	71,0	51,9	19,1	71,1	69,5	69,3	68,4	1,0	5,8	3,8	1,33	24
17.11.18	68,9	50,5	18,5	69,2	67,7	67,5	66,8	0,9	5,8	3,9	1,25	24
18.11.18	69,0	50,6	18,3	69,2	67,8	67,6	66,8	0,9	5,8	3,9	1,25	24
Итого	67,5	49,8	17,8	2 102,7	2059,2	2 053,7	2 030,4	28,8	5,7	4,0	36,41	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,27

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,27

Потребление за недостающий период

1,27

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 007,8	2 933,5	2 946,2	2 901,1	45,1	52,41	2319

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Спартаковский, 4

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 5713

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,4	43,8	23,7	49,5	48,5	49,0	48,6	-0,1	5,1	2,7	1,15	24
20.10.18	67,6	44,3	23,3	50,1	49,0	49,6	49,1	-0,1	5,1	2,7	1,14	24
21.10.18	67,3	44,0	23,4	49,8	48,8	49,3	48,9	-0,1	5,1	2,7	1,14	24
22.10.18	67,5	43,8	23,8	49,6	48,6	49,2	48,8	-0,1	5,1	2,7	1,16	24
23.10.18	67,0	43,5	23,5	49,2	48,2	48,7	48,3	-0,1	5,0	2,7	1,14	24
24.10.18	67,0	43,4	23,6	49,3	48,3	48,8	48,4	-0,1	5,0	2,7	1,14	24
25.10.18	66,8	43,5	23,3	49,2	48,2	48,8	48,3	-0,1	5,0	2,7	1,13	24
26.10.18	66,7	43,9	22,8	49,4	48,4	48,9	48,5	-0,1	5,0	2,7	1,10	24
27.10.18	66,7	43,6	23,1	49,3	48,3	48,9	48,5	-0,2	5,0	2,7	1,12	24
28.10.18	66,7	43,1	23,6	49,0	48,0	48,6	48,2	-0,2	5,0	2,7	1,14	24
29.10.18	66,1	43,0	23,1	48,8	47,8	48,6	48,1	-0,3	5,0	2,7	1,11	24
30.10.18	65,7	42,4	23,3	48,3	47,3	48,2	47,8	-0,5	5,0	2,7	1,10	24
31.10.18	66,1	42,2	23,9	48,0	47,1	48,1	47,7	-0,6	5,0	2,7	1,13	24
01.11.18	66,3	42,2	24,0	48,0	47,1	48,1	47,7	-0,7	5,0	2,7	1,13	24
02.11.18	66,4	42,5	23,9	48,2	47,2	48,2	47,8	-0,6	5,0	2,7	1,13	24
03.11.18	66,3	42,5	23,8	48,4	47,4	48,2	47,8	-0,4	5,0	2,7	1,13	24
04.11.18	66,5	42,8	23,7	48,4	47,5	48,2	47,8	-0,4	5,0	2,7	1,13	24
05.11.18	66,4	42,8	23,6	48,3	47,4	48,2	47,8	-0,4	5,0	2,7	1,12	24
06.11.18	66,9	42,8	24,1	48,8	47,8	48,5	48,1	-0,3	5,0	2,7	1,16	24
07.11.18	66,4	42,8	23,7	48,5	47,5	48,3	47,9	-0,4	5,0	2,7	1,13	24
08.11.18	67,1	43,0	24,1	48,6	47,7	48,5	48,1	-0,4	5,0	2,7	1,15	24
09.11.18	68,9	43,3	25,6	49,3	48,3	49,2	48,7	-0,5	5,0	2,7	1,24	24
10.11.18	71,1	44,3	26,8	50,7	49,5	50,5	50,1	-0,5	5,0	2,6	1,33	24
11.11.18	73,8	45,2	28,6	51,1	49,8	50,9	50,4	-0,5	5,0	2,6	1,43	24
12.11.18	75,1	45,6	29,5	51,3	50,0	50,9	50,4	-0,5	5,0	2,6	1,48	24
13.11.18	75,1	46,3	28,9	52,5	51,2	52,1	51,6	-0,4	5,1	2,6	1,48	24
14.11.18	74,2	46,2	28,0	53,2	51,9	52,9	52,4	-0,4	5,1	2,5	1,46	24
15.11.18	73,3	46,2	27,2	53,5	52,2	53,2	52,7	-0,4	5,1	2,5	1,42	24
16.11.18	72,1	45,5	26,5	53,0	51,8	52,7	52,1	-0,3	5,1	2,6	1,38	24
17.11.18	70,0	44,3	25,6	51,5	50,4	51,2	50,7	-0,4	5,1	2,6	1,29	24
18.11.18	70,0	44,6	25,4	51,5	50,4	51,3	50,8	-0,4	5,1	2,6	1,28	24
Итого	68,5	43,8	24,8	1 544,3	1511,5	1 536,0	1 522,3	-10,9	5,0	2,7	37,56	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,32

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,32

Потребление за недостающий период

1,32

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс=

+

=

Гкал; G гвс = тонн.

в летний период:

Q гвс =

Гкал; G гвс =

тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 072,0	13 944,6	13 733,5	13 806,3	-72,9	368,76	10627,8

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев Алексей Сергеевич

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Спартаковский, 6/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194626

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	42,1	25,6	74,7	73,2	74,7	74,0	-0,8	5,2	3,8	1,88	24
20.10.18	67,9	42,6	25,2	75,4	73,8	75,5	74,7	-0,9	5,3	3,7	1,86	24
21.10.18	67,6	42,5	25,1	74,8	73,3	74,9	74,2	-0,9	5,4	3,8	1,84	24
22.10.18	67,8	42,1	25,7	74,5	72,9	74,6	73,8	-0,9	5,1	3,8	1,87	24
23.10.18	67,3	41,7	25,6	73,7	72,2	73,7	73,1	-0,9	5,3	3,7	1,85	24
24.10.18	67,3	41,7	25,6	73,7	72,3	73,8	73,2	-0,9	5,3	3,8	1,85	24
25.10.18	67,1	41,7	25,4	73,7	72,2	73,8	73,1	-0,9	5,4	3,8	1,83	24
26.10.18	67,0	42,0	24,9	73,8	72,4	74,0	73,3	-0,9	5,3	3,7	1,81	24
27.10.18	67,0	41,9	25,0	73,8	72,3	74,0	73,3	-1,0	5,3	3,7	1,81	24
28.10.18	67,0	41,6	25,4	73,4	72,0	73,6	73,0	-1,0	5,3	3,8	1,83	24
29.10.18	66,4	41,3	25,1	73,5	72,1	73,7	73,1	-1,0	5,3	3,8	1,81	24
30.10.18	65,9	40,6	25,3	73,0	71,6	73,2	72,7	-1,1	5,3	3,7	1,81	24
31.10.18	66,4	40,4	26,0	72,8	71,3	72,9	72,5	-1,1	5,1	3,7	1,85	24
01.11.18	66,5	40,4	26,1	72,8	71,4	73,0	72,5	-1,1	5,1	3,7	1,86	24
02.11.18	66,7	40,7	26,0	72,9	71,5	73,1	72,6	-1,2	5,3	3,8	1,86	24
03.11.18	66,6	40,8	25,7	72,9	71,5	73,1	72,6	-1,1	5,3	3,8	1,84	24
04.11.18	66,8	41,0	25,8	73,0	71,5	73,1	72,6	-1,0	5,3	3,8	1,84	24
05.11.18	66,7	40,8	25,8	72,8	71,4	73,0	72,5	-1,1	5,3	3,8	1,84	24
06.11.18	67,2	41,0	26,2	73,3	71,8	73,4	72,9	-1,1	5,2	3,8	1,88	24
07.11.18	66,7	40,8	26,0	72,9	71,4	73,0	72,5	-1,1	5,4	3,8	1,85	24
08.11.18	67,3	41,0	26,3	73,1	71,6	73,3	72,8	-1,1	5,2	3,8	1,88	24
09.11.18	69,2	41,4	27,9	74,3	72,7	74,4	73,8	-1,1	5,3	3,7	2,02	24
10.11.18	71,4	42,1	29,3	76,5	74,8	76,5	75,8	-1,0	5,4	3,6	2,19	24
11.11.18	74,1	42,7	31,4	77,1	75,2	77,0	76,3	-1,1	5,2	3,6	2,36	24
12.11.18	75,3	43,1	32,3	77,3	75,3	77,1	76,3	-1,0	4,9	3,6	2,43	24
13.11.18	74,9	43,7	31,3	79,0	77,1	78,8	78,1	-1,1	5,3	3,5	2,41	24
14.11.18	73,5	43,4	30,1	80,2	78,3	80,1	79,4	-1,1	5,2	3,5	2,36	24
15.11.18	72,7	43,4	29,3	80,5	78,6	80,5	79,8	-1,2	5,5	3,5	2,31	24
16.11.18	71,5	42,9	28,6	79,7	77,9	79,7	79,0	-1,1	5,3	3,5	2,23	24
17.11.18	69,3	41,8	27,5	77,4	75,8	77,5	76,8	-1,0	5,3	3,6	2,08	24
18.11.18	69,3	42,1	27,3	77,5	75,8	77,6	76,8	-1,0	5,4	3,6	2,07	24
Итого	68,6	41,8	26,9	2 324,1	2275,2	2 326,8	2 307,1	-31,9	5,3	3,7	61,22	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,13

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,13

Потребление за недостающий период

2,13

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	21 707,1	21 661,4	21 168,2	21 450,6	-282,4	632,29	11719

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Спартаковский, 8

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 249462

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	42,8	24,1	67,2	65,7	64,9	64,4	1,3	5,4	3,4	1,59	24
20.10.18	67,1	43,3	23,8	67,8	66,4	65,5	65,1	1,3	5,4	3,3	1,58	24
21.10.18	66,8	43,1	23,7	67,5	66,1	65,2	64,7	1,3	5,4	3,4	1,57	24
22.10.18	67,0	43,0	24,0	67,3	65,9	65,0	64,5	1,3	5,4	3,3	1,59	24
23.10.18	66,5	42,6	23,9	66,6	65,3	64,4	63,9	1,3	5,3	3,3	1,56	24
24.10.18	66,5	42,6	23,9	66,8	65,4	64,6	64,1	1,3	5,4	3,3	1,56	24
25.10.18	66,3	42,7	23,6	66,7	65,4	64,5	64,0	1,3	5,4	3,3	1,54	24
26.10.18	66,2	43,0	23,2	67,0	65,6	64,8	64,3	1,3	5,3	3,3	1,52	24
27.10.18	66,2	42,8	23,4	67,0	65,7	64,8	64,3	1,4	5,4	3,3	1,54	24
28.10.18	66,2	42,4	23,8	66,6	65,3	64,4	63,9	1,3	5,4	3,4	1,55	24
29.10.18	65,6	42,2	23,4	66,5	65,2	64,3	63,8	1,4	5,3	3,4	1,52	24
30.10.18	65,1	41,4	23,7	66,0	64,8	63,9	63,4	1,4	5,3	3,3	1,53	24
31.10.18	65,6	41,3	24,3	65,8	64,6	63,7	63,2	1,3	5,3	3,4	1,57	24
01.11.18	65,7	41,2	24,5	65,9	64,6	63,8	63,3	1,3	5,3	3,4	1,58	24
02.11.18	65,9	41,4	24,4	65,9	64,7	63,9	63,4	1,3	5,3	3,4	1,58	24
03.11.18	65,8	41,5	24,2	65,9	64,7	64,0	63,5	1,2	5,3	3,4	1,57	24
04.11.18	65,9	41,8	24,2	66,0	64,7	64,0	63,5	1,2	5,3	3,4	1,57	24
05.11.18	65,8	41,8	24,1	65,9	64,7	63,9	63,4	1,2	5,3	3,4	1,56	24
06.11.18	66,4	41,8	24,5	66,4	65,0	64,3	63,8	1,2	5,3	3,4	1,59	24
07.11.18	65,9	41,6	24,3	66,0	64,8	64,0	63,5	1,3	5,3	3,4	1,57	24
08.11.18	66,5	41,9	24,6	66,3	64,9	64,2	63,8	1,2	5,3	3,4	1,60	24
09.11.18	68,3	42,3	26,0	67,3	65,9	65,0	64,5	1,4	5,3	3,3	1,72	24
10.11.18	70,5	43,0	27,4	69,2	67,7	66,8	66,2	1,4	5,3	3,2	1,86	24
11.11.18	73,1	43,7	29,4	69,8	68,1	67,2	66,5	1,5	5,4	3,2	2,00	24
12.11.18	74,3	44,2	30,2	69,8	68,2	67,3	66,6	1,6	5,4	3,2	2,06	24
13.11.18	74,3	44,9	29,5	71,4	69,7	68,9	68,2	1,5	5,4	3,1	2,06	24
14.11.18	73,4	44,8	28,5	72,4	70,7	70,0	69,3	1,5	5,4	3,1	2,02	24
15.11.18	72,6	44,8	27,8	72,8	71,1	70,3	69,6	1,5	5,5	3,1	1,98	24
16.11.18	71,3	44,2	27,1	72,0	70,4	69,7	69,0	1,4	5,5	3,1	1,91	24
17.11.18	69,3	43,1	26,1	70,0	68,5	67,8	67,2	1,3	5,5	3,3	1,79	24
18.11.18	69,3	43,4	25,9	70,0	68,6	67,9	67,2	1,4	5,5	3,3	1,77	24
Итого	67,9	42,7	25,2	2 101,8	2058,2	2 033,0	2 016,4	41,8	5,4	3,3	51,99	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,82

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,82

Потребление за недостающий период

1,82

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 018,2	2 920,2	2 955,3	2 896,9	58,4	74,18	1650

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Спартаковский, 10

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 270507

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,8	47,3	19,4	65,9	64,5	65,9	65,2	-0,6	5,1	2,9	1,26	24
20.10.18	67,0	48,0	19,0	66,5	65,1	66,6	65,8	-0,7	5,1	2,9	1,24	24
21.10.18	66,7	47,7	19,0	66,2	64,8	66,2	65,5	-0,7	5,1	2,9	1,23	24
22.10.18	66,9	47,6	19,3	65,9	64,5	65,9	65,2	-0,7	5,1	2,9	1,25	24
23.10.18	66,4	47,2	19,2	65,3	64,0	65,3	64,5	-0,6	5,1	2,9	1,23	24
24.10.18	66,4	47,0	19,4	65,3	64,1	65,3	64,6	-0,6	5,1	2,9	1,24	24
25.10.18	66,2	46,9	19,3	65,1	63,9	65,2	64,5	-0,6	5,1	2,9	1,23	24
26.10.18	66,1	47,4	18,7	65,3	64,1	65,4	64,7	-0,6	5,1	2,9	1,20	24
27.10.18	66,1	46,9	19,1	65,2	64,0	65,3	64,6	-0,7	5,1	2,9	1,22	24
28.10.18	66,1	46,3	19,8	64,9	63,7	65,0	64,3	-0,6	5,1	2,9	1,26	24
29.10.18	65,4	46,1	19,4	64,8	63,6	64,9	64,2	-0,6	5,1	2,9	1,23	24
30.10.18	65,0	45,3	19,7	64,3	63,1	64,4	63,7	-0,6	5,0	2,9	1,25	24
31.10.18	65,5	45,4	20,1	64,2	63,0	64,3	63,5	-0,6	5,0	2,9	1,26	24
01.11.18	65,6	45,4	20,2	64,2	63,0	64,3	63,6	-0,6	5,0	2,9	1,27	24
02.11.18	65,7	45,8	20,0	64,2	63,0	64,4	63,7	-0,6	5,0	2,9	1,26	24
03.11.18	65,6	45,9	19,7	64,2	63,0	64,4	63,7	-0,7	5,0	2,9	1,24	24
04.11.18	65,8	46,1	19,7	64,2	62,9	64,4	63,7	-0,7	5,0	2,9	1,24	24
05.11.18	65,7	46,0	19,7	64,0	62,8	64,2	63,5	-0,7	5,0	2,9	1,24	24
06.11.18	66,2	46,2	20,0	64,4	63,2	64,6	63,9	-0,7	5,1	2,9	1,26	24
07.11.18	65,8	46,0	19,8	64,0	62,8	64,3	63,6	-0,8	5,0	2,9	1,24	24
08.11.18	66,4	46,2	20,2	64,2	63,0	64,5	63,8	-0,8	5,1	2,9	1,27	24
09.11.18	68,2	46,6	21,6	65,2	63,8	65,4	64,7	-0,8	5,1	2,9	1,38	24
10.11.18	70,3	47,4	22,9	67,0	65,5	67,1	66,4	-0,9	5,1	2,8	1,50	24
11.11.18	73,0	48,2	24,8	67,4	65,8	67,5	66,8	-0,9	5,1	2,8	1,63	24
12.11.18	74,2	48,9	25,3	67,6	66,0	67,6	66,9	-0,9	5,1	2,8	1,67	24
13.11.18	74,2	49,8	24,4	69,3	67,6	69,3	68,6	-1,0	5,2	2,7	1,65	24
14.11.18	73,2	49,9	23,4	70,2	68,6	70,3	69,5	-1,0	5,2	2,7	1,60	24
15.11.18	72,4	49,7	22,7	70,6	68,9	70,7	69,9	-1,1	5,2	2,7	1,57	24
16.11.18	71,2	49,2	22,0	69,8	68,2	70,0	69,2	-1,0	5,2	2,7	1,50	24
17.11.18	69,1	47,8	21,4	67,8	66,4	68,1	67,3	-1,0	5,2	2,8	1,42	24
18.11.18	69,1	48,1	21,0	67,8	66,4	68,1	67,4	-1,0	5,2	2,8	1,40	24
Итого	67,8	47,2	20,6	2 044,8	2002,9	2 048,8	2 026,3	-23,4	5,1	2,9	41,47	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,44

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,44

Потребление за недостающий период

1,44

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	33 329,9	33 059,5	32 498,9	32 636,3	-137,4	751,45	18129

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 4

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 1183

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	37,1	30,0	29,4	28,8	29,3	29,1	-0,3	6,2	4,9	0,87	24
20.10.18	67,3	37,5	29,8	29,6	29,0	29,4	29,3	-0,3	6,2	4,8	0,86	24
21.10.18	67,1	37,4	29,7	29,2	28,6	29,1	28,9	-0,3	6,2	4,9	0,85	24
22.10.18	67,3	37,1	30,1	29,2	28,6	29,1	28,9	-0,3	6,2	4,8	0,86	24
23.10.18	66,7	36,8	29,9	28,9	28,3	28,8	28,6	-0,3	6,2	4,8	0,85	24
24.10.18	66,7	36,7	30,0	29,0	28,4	28,9	28,7	-0,3	6,2	4,9	0,85	24
25.10.18	66,5	36,8	29,7	28,9	28,3	28,8	28,7	-0,3	6,2	4,9	0,84	24
26.10.18	66,4	37,3	29,1	29,1	28,5	29,0	28,8	-0,3	6,1	4,8	0,83	24
27.10.18	66,4	37,1	29,3	28,9	28,4	28,8	28,7	-0,3	6,1	4,8	0,83	24
28.10.18	66,4	36,6	29,8	28,7	28,1	28,6	28,4	-0,3	6,1	4,9	0,84	24
29.10.18	65,8	36,2	29,6	28,7	28,1	28,6	28,5	-0,3	6,1	4,8	0,83	24
30.10.18	65,3	35,5	29,9	28,3	27,7	28,2	28,0	-0,3	6,1	4,9	0,83	24
31.10.18	65,2	33,3	31,9	21,9	21,4	21,8	21,7	-0,2	6,1	5,3	0,68	24
01.11.18	66,1	37,2	28,9	36,1	35,4	36,0	35,7	-0,4	6,1	4,9	1,02	24
02.11.18	66,3	40,3	26,0	47,3	46,3	47,1	46,8	-0,4	6,2	4,9	1,21	24
03.11.18	66,2	40,5	25,7	47,2	46,3	47,1	46,7	-0,5	6,1	4,9	1,19	24
04.11.18	66,4	40,8	25,6	47,2	46,3	47,1	46,8	-0,5	6,1	4,9	1,19	24
05.11.18	66,3	40,9	25,4	46,9	46,0	46,8	46,4	-0,5	6,1	4,9	1,17	24
06.11.18	66,9	41,2	25,7	47,6	46,6	47,4	47,1	-0,5	6,1	4,9	1,20	24
07.11.18	66,4	41,1	25,3	47,2	46,3	47,1	46,8	-0,5	6,1	4,9	1,17	24
08.11.18	67,1	41,5	25,6	47,3	46,3	47,2	46,8	-0,5	6,1	4,9	1,19	24
09.11.18	68,9	41,7	27,1	47,4	46,4	47,3	46,9	-0,5	6,1	4,9	1,26	24
10.11.18	71,0	42,3	28,7	48,1	47,0	47,8	47,4	-0,5	6,1	4,8	1,35	24
11.11.18	73,7	43,2	30,5	48,3	47,1	48,0	47,6	-0,5	6,1	4,8	1,44	24
12.11.18	74,9	43,7	31,2	49,0	47,8	48,7	48,3	-0,5	6,1	4,8	1,49	24
13.11.18	75,1	44,2	30,9	49,2	48,0	48,9	48,5	-0,5	6,1	4,8	1,49	24
14.11.18	74,2	44,5	29,7	46,1	44,9	45,8	45,4	-0,5	5,7	4,5	1,34	24
15.11.18	73,4	44,6	28,8	53,6	52,3	52,9	52,4	-0,1	6,2	4,8	1,51	24
16.11.18	72,1	43,7	28,4	51,9	50,7	51,3	50,8	-0,1	6,2	4,8	1,44	24
17.11.18	70,0	42,6	27,4	50,1	49,0	49,7	49,3	-0,3	6,2	4,9	1,34	24
18.11.18	70,0	42,9	27,1	50,1	49,0	49,8	49,4	-0,4	6,2	4,9	1,33	24
Итого	68,4	39,8	28,6	1 230,3	1204,1	1 224,3	1 215,2	-11,2	6,1	4,9	34,15	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,37

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,39

Потребление за недостающий период

1,37

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	33 054,2	32 645,8	32 206,8	32 324,8	-118,0	1 069,33	17337,6

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 13А

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 270501

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	65,9	44,6	21,3	53,1	52,1	52,5	52,0	0,1	5,0	4,5	1,11	24
20.10.18	66,1	45,1	21,0	53,8	52,8	53,2	52,7	0,1	5,0	4,5	1,10	24
21.10.18	65,8	44,9	20,9	53,3	52,3	52,8	52,3	0,0	5,0	4,5	1,09	24
22.10.18	66,0	44,8	21,2	53,3	52,3	52,9	52,4	0,0	5,0	4,5	1,11	24
23.10.18	65,5	44,5	21,0	53,0	52,0	52,4	51,9	0,1	4,9	4,5	1,09	24
24.10.18	65,5	44,3	21,1	52,7	51,7	52,1	51,6	0,1	4,9	4,5	1,09	24
25.10.18	65,3	44,3	21,0	52,5	51,5	52,0	51,5	0,0	4,9	4,5	1,08	24
26.10.18	65,2	44,7	20,5	53,0	52,1	52,7	52,2	-0,1	4,9	4,5	1,07	24
27.10.18	65,2	44,7	20,5	53,0	52,0	52,7	52,3	-0,3	4,9	4,5	1,07	24
28.10.18	65,2	44,2	21,0	52,7	51,8	52,4	51,9	-0,1	4,9	4,5	1,08	24
29.10.18	64,6	43,7	20,9	52,5	51,6	52,2	51,7	-0,1	4,9	4,5	1,08	24
30.10.18	64,1	43,1	21,0	52,0	51,0	51,7	51,2	-0,1	4,9	4,5	1,07	24
31.10.18	64,5	42,8	21,7	51,8	50,8	51,3	50,8	0,0	4,9	4,5	1,10	24
01.11.18	64,7	42,6	22,0	51,6	50,7	51,3	50,8	-0,1	4,9	4,5	1,11	24
02.11.18	64,8	42,8	22,0	51,7	50,7	51,3	50,8	-0,1	4,9	4,5	1,12	24
03.11.18	64,7	42,9	21,8	51,5	50,5	51,1	50,6	-0,1	4,9	4,5	1,10	24
04.11.18	64,9	43,0	21,9	51,5	50,5	51,1	50,6	-0,1	4,9	4,5	1,11	24
05.11.18	64,8	42,9	21,9	51,4	50,4	50,9	50,5	0,0	4,9	4,5	1,10	24
06.11.18	65,3	43,2	22,1	52,0	51,0	51,5	51,0	0,0	4,9	4,5	1,12	24
07.11.18	64,9	42,9	22,0	51,7	50,7	51,3	50,8	-0,1	4,9	4,5	1,11	24
08.11.18	65,4	43,0	22,4	51,8	50,9	51,4	50,9	0,0	4,9	4,5	1,14	24
09.11.18	67,2	43,7	23,5	53,0	52,0	52,5	52,0	-0,1	4,9	4,4	1,22	24
10.11.18	69,2	44,6	24,6	54,9	53,7	54,3	53,8	-0,1	4,9	4,4	1,32	24
11.11.18	71,9	45,5	26,4	55,4	54,2	54,7	54,2	0,0	4,9	4,4	1,43	24
12.11.18	73,0	45,8	27,1	55,5	54,2	54,7	54,2	-0,1	4,9	4,4	1,47	24
13.11.18	73,1	46,5	26,7	56,9	55,5	56,1	55,6	-0,1	5,0	4,3	1,48	24
14.11.18	72,2	46,6	25,6	58,4	57,0	57,6	57,1	-0,1	5,0	4,3	1,46	24
15.11.18	71,4	46,6	24,8	58,6	57,3	57,9	57,3	-0,1	5,0	4,3	1,42	24
16.11.18	70,2	45,8	24,4	57,3	56,0	56,7	56,2	-0,2	5,0	4,3	1,37	24
17.11.18	68,2	44,8	23,4	56,9	55,7	56,3	55,8	-0,1	5,0	4,4	1,30	24
18.11.18	68,2	45,3	23,0	57,5	56,3	56,9	56,4	-0,1	5,0	4,4	1,29	24
Итого	66,9	44,3	22,5	1 664,5	1631,4	1 648,2	1 633,2	-1,8	5,0	4,5	36,81	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,32

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,32

Потребление за недостающий период

1,32

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	30 891,0	30 583,1	30 142,8	30 229,2	-86,5	724,46	15055

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 18

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194627

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,5	47,5	20,9	42,0	41,0	41,4	41,0	0,1	7,0	7,0	0,86	24
20.10.18	68,6	48,1	20,6	42,3	41,3	41,8	41,3	0,1	7,0	7,0	0,85	24
21.10.18	68,4	47,8	20,6	42,1	41,1	41,5	41,0	0,0	7,0	7,0	0,85	24
22.10.18	68,6	47,8	20,7	42,0	41,1	41,5	41,0	0,0	7,0	7,0	0,85	24
23.10.18	68,0	47,5	20,5	41,7	40,7	41,2	40,7	0,0	7,0	7,0	0,83	24
24.10.18	68,0	47,5	20,6	41,7	40,8	41,2	40,7	0,0	7,0	7,0	0,83	24
25.10.18	67,8	47,6	20,3	41,7	40,8	41,2	40,8	0,0	7,0	7,0	0,82	24
26.10.18	67,7	47,8	19,9	41,9	40,9	41,4	40,9	0,0	7,0	7,0	0,81	24
27.10.18	67,7	47,7	20,1	41,8	40,9	41,3	40,8	0,1	7,0	7,0	0,82	24
28.10.18	67,7	47,3	20,5	41,6	40,6	41,1	40,6	0,0	7,0	7,0	0,83	24
29.10.18	67,1	46,9	20,2	41,5	40,7	41,1	40,6	0,1	7,0	7,0	0,82	24
30.10.18	66,7	46,2	20,5	41,2	40,4	40,8	40,3	0,1	7,0	7,0	0,82	24
31.10.18	67,2	45,8	21,4	39,9	39,2	39,5	39,1	0,1	7,0	7,0	0,83	24
01.11.18	67,3	46,0	21,3	40,9	40,2	40,6	40,2	0,0	7,0	7,0	0,86	24
02.11.18	67,4	46,0	21,4	40,9	40,1	40,5	40,0	0,0	7,0	7,0	0,86	24
03.11.18	67,3	46,1	21,2	40,9	40,1	40,5	40,0	0,1	7,0	7,0	0,85	24
04.11.18	67,5	46,4	21,1	41,0	40,2	40,5	40,1	0,1	7,0	7,0	0,85	24
05.11.18	67,4	46,4	21,0	40,9	40,1	40,5	40,0	0,1	7,0	7,0	0,84	24
06.11.18	67,9	46,6	21,3	41,2	40,2	40,7	40,2	0,0	7,0	7,0	0,86	24
07.11.18	67,4	46,0	21,5	40,2	39,5	39,8	39,3	0,1	7,0	7,0	0,85	24
08.11.18	68,0	46,2	21,8	40,2	39,3	39,7	39,3	0,1	7,0	7,0	0,86	24
09.11.18	69,9	46,8	23,1	41,2	40,3	40,6	40,1	0,1	7,0	7,0	0,93	24
10.11.18	72,1	47,6	24,5	41,5	40,5	40,9	40,4	0,1	7,0	7,0	0,99	24
11.11.18	74,9	48,8	26,1	41,8	40,8	41,2	40,7	0,1	7,0	7,0	1,07	24
12.11.18	76,1	49,1	27,0	42,0	40,9	41,4	40,9	0,0	7,0	7,0	1,10	24
13.11.18	76,3	49,5	26,8	42,1	41,1	41,5	41,0	0,1	7,0	7,0	1,10	24
14.11.18	75,3	49,1	26,2	42,1	41,1	41,5	41,0	0,2	7,0	7,0	1,08	24
15.11.18	74,5	48,9	25,6	42,3	41,3	41,7	41,2	0,1	7,0	7,0	1,05	24
16.11.18	73,2	48,4	24,9	41,7	40,8	41,1	40,7	0,1	7,0	7,0	1,01	24
17.11.18	71,1	47,0	24,1	40,5	39,6	39,9	39,4	0,1	7,0	7,0	0,96	24
18.11.18	71,1	47,3	23,8	40,6	39,6	40,0	39,5	0,1	7,0	7,0	0,94	24
Итого	69,6	47,3	22,2	1 283,3	1255,1	1 267,6	1 252,8	2,3	7,0	7,0	27,87	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	11 414,7	11 274,3	11 129,4	11 136,1	-6,7	280,88	11746

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 20

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194442

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,0	48,1	20,9	41,3	40,4	41,3	40,8	-0,5	7,0	7,0	0,85	24
20.10.18	69,2	48,6	20,6	41,7	40,7	41,7	41,2	-0,5	7,0	7,0	0,84	24
21.10.18	68,9	48,4	20,6	41,5	40,5	41,5	41,0	-0,5	7,0	7,0	0,83	24
22.10.18	69,1	48,2	20,9	41,5	40,5	41,5	41,0	-0,4	7,0	7,0	0,85	24
23.10.18	68,6	47,9	20,7	41,3	40,3	41,2	40,7	-0,4	7,0	7,0	0,83	24
24.10.18	68,6	47,8	20,8	41,3	40,3	41,2	40,7	-0,4	7,0	7,0	0,84	24
25.10.18	68,4	47,9	20,5	41,3	40,4	41,2	40,8	-0,4	7,0	7,0	0,83	24
26.10.18	68,2	48,2	20,0	41,5	40,5	41,4	40,9	-0,4	7,0	7,0	0,81	24
27.10.18	68,3	48,2	20,1	41,5	40,5	41,4	40,9	-0,4	7,0	7,0	0,82	24
28.10.18	68,3	47,7	20,6	41,2	40,3	41,1	40,6	-0,4	7,0	7,0	0,83	24
29.10.18	67,6	47,1	20,5	41,2	40,3	41,1	40,6	-0,3	7,0	7,0	0,82	24
30.10.18	67,2	46,5	20,7	41,0	40,2	40,9	40,4	-0,2	7,0	7,0	0,83	24
31.10.18	67,7	46,2	21,5	40,2	39,4	40,1	39,6	-0,2	7,0	7,0	0,84	24
01.11.18	67,8	46,3	21,5	40,9	40,0	40,8	40,3	-0,3	7,0	7,0	0,86	24
02.11.18	68,0	46,5	21,5	40,7	39,8	40,6	40,2	-0,4	7,0	7,0	0,86	24
03.11.18	67,9	46,6	21,3	40,7	39,8	40,7	40,2	-0,4	7,0	7,0	0,84	24
04.11.18	68,1	46,8	21,3	40,7	39,9	40,7	40,2	-0,3	7,0	7,0	0,85	24
05.11.18	67,9	46,8	21,2	40,6	39,8	40,6	40,1	-0,4	7,0	7,0	0,84	24
06.11.18	68,5	47,0	21,5	40,9	39,9	40,8	40,3	-0,4	7,0	7,0	0,86	24
07.11.18	68,0	46,4	21,6	40,0	39,2	40,0	39,5	-0,3	7,0	7,0	0,85	24
08.11.18	68,6	46,4	22,1	40,0	39,1	39,9	39,5	-0,3	7,0	7,0	0,87	24
09.11.18	70,5	47,1	23,4	37,5	36,7	37,4	37,0	-0,3	7,0	7,0	0,86	22
10.11.18	72,7	47,8	25,0	41,3	40,3	41,1	40,6	-0,3	7,0	7,0	1,01	24
11.11.18	75,6	49,0	26,6	41,6	40,7	41,4	40,9	-0,2	7,0	7,0	1,08	24
12.11.18	76,8	49,5	27,3	41,8	40,7	41,5	41,0	-0,3	7,0	7,0	1,11	24
13.11.18	77,0	50,0	27,0	41,8	40,8	41,6	41,1	-0,3	7,0	7,0	1,10	24
14.11.18	76,0	49,8	26,3	41,8	40,8	41,5	41,0	-0,3	7,0	7,0	1,07	24
15.11.18	75,2	49,5	25,7	38,5	37,6	38,2	37,8	-0,2	7,0	7,0	0,97	22
16.11.18	73,9	48,8	25,1	41,4	40,5	41,2	40,8	-0,3	7,0	7,0	1,01	24
17.11.18	71,7	47,2	24,5	40,2	39,2	40,0	39,5	-0,3	7,0	7,0	0,96	24
18.11.18	71,8	47,7	24,1	40,2	39,2	40,0	39,6	-0,3	7,0	7,0	0,94	24
Итого	70,2	47,7	22,4	1 267,0	1238,3	1 263,6	1 248,8	-10,5	7,0	7,0	27,75	740

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 28 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	11 174,7	11 103,6	10 888,9	10 965,2	-76,3	278,13	11688

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 33

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 270525

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,5	43,4	23,1	34,4	33,7	34,0	33,7	0,0	5,6	4,5	0,78	24
20.10.18	66,8	44,3	22,5	36,0	35,2	35,5	35,2	0,0	5,7	4,5	0,79	24
21.10.18	66,3	43,5	22,8	34,0	33,3	33,6	33,4	0,0	5,5	4,4	0,76	24
22.10.18	66,6	43,6	22,9	34,7	34,0	34,2	34,0	0,0	5,6	4,4	0,78	24
23.10.18	66,2	43,4	22,7	34,4	33,6	33,9	33,7	-0,1	5,6	4,4	0,76	24
24.10.18	66,1	43,3	22,9	34,1	33,4	33,7	33,4	0,0	5,5	4,4	0,76	24
25.10.18	65,9	43,2	22,8	34,0	33,3	33,6	33,4	0,0	5,5	4,4	0,76	24
26.10.18	65,8	43,5	22,3	34,3	33,6	33,9	33,6	0,0	5,5	4,4	0,75	24
27.10.18	65,8	43,3	22,5	34,3	33,6	33,9	33,7	0,0	5,5	4,4	0,75	24
28.10.18	65,8	42,9	22,9	34,0	33,2	33,5	33,3	-0,1	5,5	4,4	0,76	24
29.10.18	65,0	42,1	22,9	32,4	31,8	32,0	31,8	0,0	5,3	4,3	0,73	24
30.10.18	64,3	40,3	24,0	29,7	29,1	29,3	29,1	0,0	5,1	4,2	0,70	24
31.10.18	64,8	40,4	24,4	30,4	29,8	30,0	29,7	0,1	5,2	4,3	0,73	24
01.11.18	65,3	41,9	23,3	34,3	33,6	33,9	33,7	-0,1	5,4	4,3	0,78	24
02.11.18	65,5	42,4	23,0	35,1	34,3	34,7	34,4	-0,1	5,5	4,3	0,79	24
03.11.18	65,4	42,5	22,9	35,5	34,8	35,1	34,8	0,0	5,5	4,3	0,79	24
04.11.18	65,8	43,8	22,0	38,2	37,5	37,8	37,5	0,0	5,8	4,4	0,82	24
05.11.18	65,4	42,6	22,8	34,6	33,9	34,2	33,9	0,0	5,4	4,3	0,77	24
06.11.18	66,0	42,7	23,3	35,3	34,6	34,9	34,7	-0,1	5,4	4,2	0,80	24
07.11.18	65,4	41,7	23,7	32,5	31,9	32,2	31,9	0,0	5,2	4,2	0,75	24
08.11.18	65,9	42,0	23,9	32,9	32,3	32,5	32,3	0,0	5,2	4,2	0,77	24
09.11.18	67,8	42,7	25,1	34,0	33,3	33,6	33,3	0,0	5,4	4,3	0,83	24
10.11.18	69,8	42,9	26,9	33,9	33,2	33,4	33,2	0,0	5,4	4,3	0,89	24
11.11.18	72,6	44,4	28,2	35,5	34,7	35,0	34,8	0,0	5,5	4,3	0,98	24
12.11.18	73,8	44,5	29,2	34,6	33,8	34,1	33,8	-0,1	5,4	4,3	0,99	24
13.11.18	74,0	44,9	29,2	34,8	33,9	34,2	34,0	0,0	5,5	4,3	0,99	24
14.11.18	73,1	44,6	28,5	34,9	34,0	34,3	34,1	0,0	5,5	4,3	0,97	24
15.11.18	72,4	45,3	27,1	37,4	36,5	36,8	36,5	0,0	5,7	4,3	0,99	24
16.11.18	71,3	44,7	26,6	35,2	34,4	34,7	34,4	0,1	5,6	4,4	0,92	24
17.11.18	68,5	40,5	28,0	28,9	28,3	28,5	28,3	0,0	5,4	4,6	0,79	24
18.11.18	68,8	41,8	27,0	31,1	30,5	30,7	30,5	0,0	5,6	4,6	0,82	24
Итого	67,5	43,0	24,5	1 055,3	1033,0	1 041,6	1 033,8	-0,8	5,5	4,4	25,28	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 717,0	14 508,4	14 359,8	14 371,8	-12,0	427,71	18044

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 40

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 78800

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,8	46,3	21,4	22,6	22,2	21,2	21,0	1,2	7,0	7,0	0,48	24
20.10.18	68,0	46,4	21,6	26,9	26,4	26,6	26,4	0,0	7,0	7,0	0,57	24
21.10.18	67,7	45,8	21,8	25,5	25,0	25,4	25,1	-0,1	7,0	7,0	0,55	24
22.10.18	67,9	45,8	22,1	25,9	25,5	25,8	25,6	-0,1	7,0	7,0	0,56	24
23.10.18	67,4	45,5	21,9	25,7	25,2	25,5	25,3	-0,1	7,0	7,0	0,55	24
24.10.18	67,4	45,5	22,0	25,5	25,1	25,4	25,1	-0,1	7,0	7,0	0,55	24
25.10.18	67,2	45,5	21,8	25,5	25,0	25,3	25,0	-0,1	7,0	7,0	0,54	24
26.10.18	67,1	45,7	21,3	25,6	25,1	25,5	25,2	-0,1	7,0	7,0	0,53	24
27.10.18	67,1	45,7	21,4	25,6	25,2	25,5	25,3	-0,1	7,0	7,0	0,54	24
28.10.18	67,1	45,3	21,8	25,4	24,9	25,3	25,0	-0,1	7,0	7,0	0,54	24
29.10.18	66,3	44,3	22,0	24,3	23,8	24,2	23,9	-0,1	7,0	7,0	0,52	24
30.10.18	65,7	42,5	23,2	22,3	21,9	22,2	22,0	-0,1	7,0	7,0	0,50	24
31.10.18	66,2	42,6	23,6	22,8	22,3	22,7	22,4	-0,1	7,0	7,0	0,53	24
01.11.18	66,6	44,0	22,5	25,7	25,2	25,5	25,3	-0,1	7,0	7,0	0,57	24
02.11.18	66,7	44,3	22,4	26,2	25,7	26,0	25,8	-0,1	7,0	7,0	0,57	24
03.11.18	66,7	44,5	22,2	26,4	26,0	26,3	26,1	-0,1	7,0	7,0	0,57	24
04.11.18	67,0	45,7	21,3	28,5	27,9	28,4	28,2	-0,2	7,0	7,0	0,59	24
05.11.18	66,7	44,7	22,0	25,9	25,4	25,8	25,6	-0,2	7,0	7,0	0,56	24
06.11.18	67,3	44,8	22,5	26,3	25,8	26,2	26,0	-0,1	7,0	7,0	0,58	24
07.11.18	66,7	43,7	23,0	24,3	23,8	24,2	24,0	-0,2	7,0	7,0	0,54	24
08.11.18	67,2	43,8	23,4	24,5	24,1	24,5	24,2	-0,2	7,0	7,0	0,56	24
09.11.18	69,3	44,6	24,7	25,3	24,8	25,2	25,0	-0,2	7,0	7,0	0,61	24
10.11.18	71,3	45,0	26,3	25,2	24,6	25,0	24,8	-0,2	7,0	7,0	0,65	24
11.11.18	74,2	46,4	27,8	26,4	25,6	26,2	26,0	-0,3	7,0	7,0	0,71	24
12.11.18	75,3	46,5	28,8	25,8	25,0	25,6	25,4	-0,3	7,0	7,0	0,72	24
13.11.18	75,5	46,8	28,6	25,8	25,1	25,6	25,4	-0,3	7,0	7,0	0,72	24
14.11.18	74,6	46,5	28,0	25,9	25,2	25,8	25,5	-0,3	7,0	7,0	0,71	24
15.11.18	73,8	47,3	26,6	27,7	27,0	27,6	27,4	-0,3	7,0	7,0	0,72	24
16.11.18	72,6	46,5	26,1	26,2	25,6	26,1	25,9	-0,3	7,0	7,0	0,67	24
17.11.18	69,8	42,3	27,5	21,5	21,0	21,5	21,3	-0,2	7,0	7,0	0,58	24
18.11.18	70,1	43,7	26,4	23,3	22,8	23,3	23,0	-0,2	7,0	7,0	0,60	24
Итого	68,8	45,1	23,7	784,7	768,3	779,5	772,1	-3,8	7,0	7,0	18,21	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,62

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,62

Потребление за недостающий период

0,62

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	7 142,1	7 118,3	6 966,0	7 037,0	-71,0	185,02	11716

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 41 (1-3 под.)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194421

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	45,1	22,1	29,3	28,7	30,6	30,4	-1,7	6,1	5,3	0,63	24
20.10.18	67,3	46,0	21,3	30,7	30,0	32,0	31,8	-1,8	6,2	5,3	0,64	24
21.10.18	67,0	45,2	21,8	29,0	28,4	30,4	30,1	-1,7	6,1	5,3	0,62	24
22.10.18	67,2	45,2	22,0	29,5	28,9	31,0	30,8	-1,8	6,1	5,3	0,63	24
23.10.18	66,8	44,9	21,9	28,3	27,7	29,4	29,2	-1,5	6,1	5,3	0,61	23
24.10.18	66,8	44,8	22,0	29,7	29,1	30,5	30,3	-1,1	6,1	5,3	0,64	24
25.10.18	66,6	44,7	21,9	29,6	29,1	30,4	30,1	-1,1	6,1	5,3	0,64	24
26.10.18	66,4	45,2	21,2	29,8	29,3	30,6	30,4	-1,1	6,0	5,2	0,62	24
27.10.18	66,5	45,0	21,5	29,9	29,3	30,7	30,4	-1,1	6,0	5,2	0,63	24
28.10.18	66,5	44,5	22,0	29,6	29,0	30,4	30,1	-1,1	6,0	5,2	0,64	24
29.10.18	65,7	43,7	22,0	28,3	27,8	29,0	28,8	-1,0	5,8	5,1	0,61	24
30.10.18	65,0	41,9	23,1	26,0	25,5	26,7	26,5	-1,0	5,6	5,1	0,59	24
31.10.18	65,6	41,8	23,7	26,6	26,1	27,3	27,1	-1,0	5,7	5,1	0,62	24
01.11.18	65,9	43,4	22,5	30,0	29,5	30,8	30,6	-1,1	6,0	5,2	0,67	24
02.11.18	66,1	43,8	22,2	30,3	29,7	31,2	30,9	-1,3	6,0	5,1	0,66	24
03.11.18	66,0	43,9	22,0	30,4	29,8	31,3	31,0	-1,2	6,0	5,2	0,66	24
04.11.18	66,3	45,3	21,0	32,8	32,2	33,7	33,4	-1,2	6,3	5,3	0,68	24
05.11.18	66,0	44,2	21,8	29,6	29,1	30,5	30,3	-1,2	5,9	5,1	0,63	24
06.11.18	66,6	44,3	22,3	30,3	29,6	31,2	31,0	-1,3	5,9	5,1	0,66	24
07.11.18	65,9	43,1	22,8	28,0	27,4	28,8	28,5	-1,1	5,8	5,1	0,62	24
08.11.18	66,6	43,5	23,1	28,3	27,7	29,1	28,8	-1,1	5,8	5,1	0,64	24
09.11.18	68,6	44,2	24,4	29,4	28,7	30,2	29,9	-1,2	5,9	5,1	0,70	24
10.11.18	70,7	44,7	26,0	29,3	28,6	30,1	29,9	-1,2	5,9	5,1	0,74	24
11.11.18	73,5	46,2	27,4	30,7	30,0	31,5	31,3	-1,3	6,0	5,1	0,82	24
12.11.18	74,6	46,3	28,3	30,1	29,4	30,9	30,7	-1,3	5,9	5,1	0,83	24
13.11.18	74,8	46,7	28,0	30,3	29,5	31,1	30,9	-1,3	6,0	5,1	0,83	24
14.11.18	73,9	46,3	27,6	30,4	29,7	31,2	31,0	-1,3	6,0	5,1	0,82	24
15.11.18	73,1	47,0	26,1	32,5	31,7	33,4	33,1	-1,4	6,2	5,2	0,83	24
16.11.18	71,9	46,2	25,7	30,7	30,0	31,6	31,2	-1,2	6,1	5,2	0,77	24
17.11.18	69,3	42,0	27,2	25,2	24,7	25,9	25,7	-1,0	6,0	5,4	0,67	24
18.11.18	69,5	43,4	26,1	27,1	26,6	27,9	27,7	-1,1	6,1	5,4	0,69	24
Итого	68,2	44,6	23,6	911,6	892,9	939,4	931,6	-38,7	6,0	5,2	21,03	743

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 25 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,71

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,74

Потребление за недостающий период

0,71

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 319,6	9 638,7	14 079,9	9 527,6	4 552,3	226,29	10356

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Строителей, 41 (4-6 под.)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195150

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,7	41,0	26,7	44,6	43,6	45,4	45,1	-1,6	6,3	5,3	1,16	24
20.10.18	67,9	42,1	25,8	46,6	45,6	47,6	47,1	-1,5	6,4	5,3	1,18	24
21.10.18	67,5	41,4	26,1	44,2	43,2	45,0	44,7	-1,5	6,2	5,2	1,13	24
22.10.18	67,8	41,4	26,4	45,0	44,1	45,9	45,5	-1,4	6,3	5,2	1,16	24
23.10.18	67,3	41,0	26,3	44,5	43,5	45,4	45,0	-1,5	6,2	5,2	1,14	24
24.10.18	67,3	40,9	26,5	44,3	43,3	45,1	44,8	-1,5	6,2	5,2	1,14	24
25.10.18	67,1	40,9	26,2	44,1	43,2	45,0	44,7	-1,5	6,2	5,2	1,13	24
26.10.18	67,0	41,3	25,7	44,5	43,5	45,4	45,0	-1,5	6,2	5,2	1,12	24
27.10.18	67,0	41,1	25,8	44,5	43,6	45,5	45,1	-1,5	6,2	5,2	1,12	24
28.10.18	67,0	40,6	26,4	44,1	43,1	45,0	44,7	-1,6	6,2	5,2	1,14	24
29.10.18	66,3	39,8	26,5	42,1	41,3	43,0	42,8	-1,5	6,0	5,1	1,09	24
30.10.18	65,6	38,0	27,6	38,7	38,0	39,6	39,3	-1,3	5,8	5,0	1,05	24
31.10.18	66,2	38,0	28,2	39,6	38,8	40,4	40,1	-1,3	5,9	5,1	1,09	24
01.11.18	66,5	39,4	27,1	44,7	43,8	45,6	45,3	-1,5	6,2	5,1	1,19	24
02.11.18	66,6	39,8	26,8	45,3	44,4	46,2	46,0	-1,6	6,2	5,1	1,18	24
03.11.18	66,5	40,0	26,5	45,5	44,6	46,5	46,1	-1,5	6,2	5,1	1,18	24
04.11.18	66,9	41,3	25,6	49,1	48,0	50,2	49,8	-1,7	6,5	5,3	1,23	24
05.11.18	66,6	40,0	26,5	44,5	43,6	45,4	45,1	-1,5	6,1	5,1	1,15	24
06.11.18	67,2	40,2	26,9	45,5	44,5	46,5	46,1	-1,6	6,1	5,1	1,20	24
07.11.18	66,6	39,3	27,3	42,2	41,3	43,1	42,8	-1,4	5,9	5,0	1,13	24
08.11.18	67,2	39,4	27,8	42,7	41,8	43,5	43,3	-1,5	5,9	5,0	1,16	24
09.11.18	69,2	40,0	29,2	44,3	43,4	45,2	44,9	-1,5	6,1	5,1	1,27	24
10.11.18	71,4	40,0	31,4	44,2	43,2	45,0	44,7	-1,5	6,0	5,1	1,36	24
11.11.18	74,2	41,3	32,9	46,5	45,3	47,2	46,7	-1,4	6,2	5,1	1,49	24
12.11.18	75,4	41,5	34,0	45,6	44,5	46,3	45,8	-1,4	6,1	5,1	1,51	24
13.11.18	75,6	41,8	33,8	45,8	44,6	46,5	46,0	-1,4	6,2	5,1	1,51	24
14.11.18	74,6	41,6	33,0	46,0	44,8	46,7	46,3	-1,5	6,2	5,1	1,48	24
15.11.18	73,8	42,4	31,4	49,1	47,9	49,9	49,5	-1,6	6,4	5,2	1,50	24
16.11.18	72,6	41,7	30,9	46,4	45,3	47,2	46,8	-1,5	6,3	5,2	1,40	24
17.11.18	70,1	37,7	32,3	38,0	37,1	38,7	38,4	-1,3	6,1	5,4	1,20	24
18.11.18	70,2	39,2	31,0	41,0	40,1	41,7	41,5	-1,4	6,2	5,4	1,24	24
Итого	68,8	40,5	28,3	1 372,9	1343,0	1 399,5	1 388,9	-45,9	6,2	5,2	38,04	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,28

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,28

Потребление за недостающий период

1,28

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 114,9	14 083,2	13 759,7	13 953,4	-193,7	424,21	11725

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 2

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 162176

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	46,0	20,9	101,1	99,1	101,3	100,4	-1,3	7,0	5,0	2,07	24
20.10.18	67,0	46,5	20,6	102,0	99,9	102,3	101,3	-1,4	7,0	5,0	2,06	24
21.10.18	66,8	46,3	20,5	101,8	99,7	102,0	101,0	-1,3	7,0	5,0	2,05	24
22.10.18	67,0	46,0	21,0	101,6	99,5	101,8	100,8	-1,3	7,0	5,0	2,09	24
23.10.18	66,4	45,7	20,8	101,2	99,2	101,2	100,3	-1,1	7,0	5,0	2,06	24
24.10.18	66,4	45,6	20,7	101,3	99,4	101,5	100,5	-1,1	7,0	5,0	2,07	24
25.10.18	66,2	45,7	20,5	101,5	99,6	101,7	100,7	-1,1	7,0	5,0	2,04	24
26.10.18	66,1	46,0	20,1	102,0	100,0	102,1	101,2	-1,2	7,0	5,0	2,01	24
27.10.18	66,2	45,8	20,3	101,9	99,9	102,2	101,2	-1,2	7,0	5,0	2,03	24
28.10.18	66,1	45,5	20,7	101,5	99,6	101,7	100,7	-1,1	7,0	5,0	2,06	24
29.10.18	65,6	45,3	20,3	101,8	99,9	101,7	100,8	-0,9	7,0	5,0	2,03	24
30.10.18	65,2	44,7	20,4	101,8	99,8	101,8	100,8	-1,0	7,0	5,0	2,04	24
31.10.18	65,6	44,6	21,0	101,7	99,8	101,9	100,9	-1,2	7,0	5,0	2,09	24
01.11.18	65,7	44,6	21,1	101,8	99,8	101,9	101,0	-1,2	7,0	5,0	2,11	24
02.11.18	65,9	44,9	20,9	101,8	99,9	102,0	101,0	-1,1	7,0	5,0	2,09	24
03.11.18	65,8	44,9	20,9	101,9	100,0	102,1	101,1	-1,1	7,0	5,0	2,09	24
04.11.18	65,8	44,9	20,9	101,8	99,8	102,0	101,0	-1,2	7,0	5,0	2,09	24
05.11.18	65,8	45,0	20,9	101,8	99,8	101,9	101,0	-1,2	7,0	5,0	2,08	24
06.11.18	66,3	45,1	21,2	102,1	100,0	102,3	101,3	-1,3	7,0	5,0	2,13	24
07.11.18	65,9	44,9	21,1	101,7	99,7	101,9	100,9	-1,2	7,0	5,0	2,10	24
08.11.18	66,5	45,2	21,3	101,7	99,7	102,0	101,0	-1,3	7,0	5,0	2,13	24
09.11.18	68,2	45,5	22,7	101,7	99,7	102,2	101,2	-1,5	7,0	5,0	2,26	24
10.11.18	70,2	46,2	24,1	101,9	99,7	102,4	101,4	-1,7	7,0	5,0	2,40	24
11.11.18	73,0	47,2	25,8	101,9	99,5	102,5	101,4	-1,9	7,0	5,0	2,57	24
12.11.18	74,1	47,6	26,6	101,7	99,2	102,4	101,3	-2,1	7,0	5,0	2,64	24
13.11.18	74,4	47,9	26,5	101,4	98,9	102,1	101,0	-2,1	7,0	5,0	2,62	24
14.11.18	73,4	47,5	25,9	101,1	98,8	101,8	100,6	-1,9	7,0	5,0	2,56	24
15.11.18	72,6	47,3	25,3	101,7	99,3	102,3	101,3	-2,0	7,0	5,0	2,52	24
16.11.18	71,5	46,9	24,6	100,9	98,5	101,4	100,4	-1,8	7,0	5,0	2,42	24
17.11.18	69,4	45,8	23,6	98,4	96,2	98,8	97,9	-1,7	7,0	5,0	2,27	24
18.11.18	69,4	45,9	23,5	98,6	96,4	99,0	98,0	-1,6	7,0	5,0	2,27	24
Итого	67,9	45,8	22,1	3 145,1	3080,4	3 154,2	3 123,6	-43,2	7,0	5,0	68,04	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,32

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,32

Потребление за недостающий период

2,32

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	52 135,4	52 664,8	50 864,6	52 075,9	-1 211,3	1 272,54	20243

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 4

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 252477

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,0	44,6	21,4	70,2	68,8	69,4	68,7	0,1	1,0	6,0	1,46	24
20.10.18	66,1	45,2	21,0	70,8	69,4	70,1	69,4	0,0	1,0	6,0	1,45	24
21.10.18	65,9	45,0	20,9	70,6	69,2	69,9	69,2	0,0	1,0	6,0	1,44	24
22.10.18	66,1	44,6	21,5	70,4	68,9	69,7	69,0	-0,1	1,0	6,0	1,47	24
23.10.18	65,5	44,3	21,2	70,0	68,5	69,3	68,6	-0,1	1,0	6,0	1,44	24
24.10.18	65,5	44,3	21,2	70,1	68,6	69,5	68,8	-0,1	1,0	6,0	1,45	24
25.10.18	65,3	44,3	21,0	70,2	68,7	69,6	68,9	-0,2	1,0	6,0	1,43	24
26.10.18	65,2	44,7	20,5	70,4	69,0	69,9	69,2	-0,2	1,0	5,9	1,41	24
27.10.18	65,3	44,6	20,7	70,5	69,0	69,9	69,2	-0,1	1,0	6,0	1,42	24
28.10.18	65,3	44,1	21,2	70,2	68,8	69,6	68,9	-0,1	1,0	6,0	1,45	24
29.10.18	64,7	43,8	20,9	70,3	68,9	69,8	69,0	-0,1	1,0	6,0	1,43	24
30.10.18	64,3	43,2	21,1	70,2	68,8	69,7	69,0	-0,2	1,0	5,9	1,44	24
31.10.18	64,7	43,0	21,7	70,4	69,0	69,8	69,2	-0,2	1,0	6,0	1,48	24
01.11.18	64,8	43,0	21,8	70,4	69,0	69,9	69,2	-0,2	1,0	5,9	1,50	24
02.11.18	65,0	43,3	21,6	70,4	69,0	69,9	69,2	-0,2	1,0	6,0	1,49	24
03.11.18	64,9	43,4	21,5	70,5	69,1	70,0	69,3	-0,2	1,0	5,9	1,48	24
04.11.18	64,9	43,6	21,3	70,5	69,0	69,9	69,2	-0,2	1,0	5,9	1,46	24
05.11.18	64,9	43,7	21,3	70,4	69,0	70,0	69,3	-0,3	1,0	5,9	1,46	24
06.11.18	65,4	43,7	21,7	70,7	69,3	70,2	69,5	-0,2	1,0	5,9	1,50	24
07.11.18	65,0	43,5	21,6	70,4	68,9	69,9	69,2	-0,3	1,0	6,0	1,48	24
08.11.18	65,6	43,8	21,8	70,5	69,0	70,0	69,3	-0,2	1,0	6,0	1,50	24
09.11.18	67,2	43,9	23,3	70,6	69,1	70,0	69,3	-0,2	1,0	5,9	1,60	24
10.11.18	69,2	44,4	24,8	70,8	69,3	70,1	69,4	-0,1	1,0	5,9	1,71	24
11.11.18	71,9	45,1	26,8	70,9	69,2	70,1	69,4	-0,2	1,0	5,9	1,85	24
12.11.18	73,0	45,4	27,6	70,8	69,1	70,0	69,3	-0,1	1,0	5,9	1,90	24
13.11.18	73,3	45,8	27,4	70,7	69,0	69,8	69,1	-0,1	1,0	5,9	1,88	24
14.11.18	72,3	45,6	26,7	70,4	68,7	69,6	68,9	-0,2	1,0	6,0	1,83	24
15.11.18	71,6	45,6	26,0	70,8	69,1	70,1	69,3	-0,2	1,0	5,9	1,79	24
16.11.18	70,4	45,0	25,4	70,2	68,6	69,5	68,7	-0,2	1,0	6,0	1,74	24
17.11.18	68,4	43,9	24,5	68,3	66,8	67,7	67,0	-0,2	1,0	6,1	1,63	24
18.11.18	68,4	44,2	24,2	68,4	67,0	67,9	67,1	-0,2	1,0	6,1	1,61	24
Итого	67,0	44,3	22,7	2 179,8	2133,9	2 160,9	2 138,8	-4,9	1,0	6,0	48,15	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,66

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,66

Потребление за недостающий период

1,66

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	3 215,6	3 182,0	3 148,6	3 150,0	-1,4	71,06	1458

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 16

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 232902

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	64,8	42,6	22,1	42,4	41,6	42,3	42,0	-0,4	6,6	5,6	0,92	24
20.10.18	65,0	43,5	21,6	44,3	43,5	44,2	43,8	-0,3	6,7	5,6	0,94	24
21.10.18	64,6	42,5	22,1	41,7	40,9	41,6	41,3	-0,4	6,6	5,6	0,91	24
22.10.18	64,9	42,7	22,2	42,7	41,9	42,5	42,2	-0,3	6,6	5,6	0,93	24
23.10.18	64,4	42,3	22,2	42,1	41,3	41,9	41,6	-0,3	6,6	5,6	0,91	24
24.10.18	64,3	41,9	22,4	41,5	40,8	41,4	41,1	-0,3	6,6	5,6	0,92	24
25.10.18	64,2	42,0	22,2	41,4	40,6	41,3	41,0	-0,4	6,6	5,6	0,90	24
26.10.18	64,1	42,3	21,8	41,6	40,9	41,5	41,3	-0,4	6,6	5,5	0,89	24
27.10.18	64,1	41,9	22,2	41,6	40,8	41,5	41,2	-0,3	6,6	5,5	0,90	24
28.10.18	64,0	41,5	22,5	40,9	40,2	40,8	40,6	-0,4	6,6	5,5	0,90	24
29.10.18	63,2	40,8	22,4	38,7	38,0	38,7	38,5	-0,5	6,3	5,4	0,85	24
30.10.18	62,3	38,8	23,4	35,0	34,4	35,1	34,9	-0,4	6,1	5,3	0,80	24
31.10.18	62,8	38,8	24,0	35,5	34,8	35,5	35,2	-0,4	6,2	5,4	0,84	24
01.11.18	63,4	40,4	23,0	40,3	39,5	40,2	39,9	-0,4	6,5	5,5	0,91	24
02.11.18	63,6	40,9	22,7	41,1	40,3	41,0	40,7	-0,4	6,5	5,4	0,92	24
03.11.18	63,6	41,1	22,5	41,3	40,6	41,2	40,9	-0,3	6,5	5,4	0,91	24
04.11.18	64,2	42,6	21,5	46,3	45,5	46,2	45,8	-0,3	6,8	5,5	0,98	24
05.11.18	63,7	41,3	22,4	41,7	40,8	41,5	41,1	-0,3	6,4	5,4	0,91	24
06.11.18	64,2	41,4	22,8	42,3	41,6	42,0	41,8	-0,2	6,4	5,4	0,95	24
07.11.18	63,6	40,3	23,3	38,3	37,5	38,2	38,0	-0,4	6,3	5,3	0,87	24
08.11.18	64,0	40,5	23,5	38,5	37,8	38,5	38,3	-0,5	6,3	5,3	0,89	24
09.11.18	65,7	40,8	24,9	39,7	38,9	39,6	39,3	-0,5	6,4	5,4	0,97	24
10.11.18	67,6	41,0	26,6	39,3	38,5	39,0	38,8	-0,3	6,4	5,4	1,02	24
11.11.18	70,4	42,4	28,0	41,3	40,3	41,0	40,7	-0,4	6,5	5,4	1,13	24
12.11.18	71,3	42,6	28,8	40,4	39,5	40,1	39,8	-0,4	6,5	5,4	1,13	24
13.11.18	71,8	43,1	28,6	40,7	39,8	40,3	40,0	-0,2	6,5	5,4	1,14	24
14.11.18	70,9	43,0	27,8	41,2	40,3	41,0	40,6	-0,3	6,5	5,4	1,12	24
15.11.18	70,4	44,0	26,4	44,8	43,7	44,5	44,1	-0,4	6,7	5,5	1,15	24
16.11.18	69,3	43,5	25,8	42,4	41,5	42,3	41,9	-0,4	6,6	5,5	1,07	24
17.11.18	66,1	39,3	26,8	34,2	33,5	34,1	33,9	-0,4	6,4	5,7	0,90	24
18.11.18	66,6	40,6	25,9	37,1	36,4	37,1	36,9	-0,5	6,6	5,7	0,94	24
Итого	65,6	41,6	24,0	1 260,2	1235,8	1 256,0	1 247,1	-11,3	6,5	5,5	29,53	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,97

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,97

Потребление за недостающий период

0,97

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	2 025,4	2 017,8	1 986,1	2 002,1	-16,0	46,26	1600

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 16/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 162142

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,4	42,5	23,9	74,8	73,3	75,0	74,4	-1,1	6,2	5,1	1,75	24
20.10.18	66,7	43,4	23,2	78,2	76,6	78,5	77,8	-1,2	6,3	5,1	1,78	24
21.10.18	66,3	42,5	23,7	74,0	72,5	74,3	73,7	-1,2	6,1	5,1	1,72	24
22.10.18	66,5	42,7	23,8	75,6	74,1	75,9	75,2	-1,1	6,2	5,1	1,76	24
23.10.18	66,1	42,2	23,9	74,7	73,2	75,0	74,3	-1,1	6,1	5,1	1,75	24
24.10.18	66,0	42,1	23,9	74,2	72,8	74,6	73,8	-1,0	6,1	5,1	1,74	24
25.10.18	65,8	42,1	23,8	74,1	72,7	74,4	73,7	-1,1	6,1	5,1	1,73	24
26.10.18	65,7	42,6	23,1	74,7	73,3	75,1	74,4	-1,1	6,1	5,0	1,69	24
27.10.18	65,7	42,3	23,4	74,8	73,3	75,2	74,4	-1,1	6,1	5,0	1,71	24
28.10.18	65,7	41,8	23,8	73,9	72,5	74,3	73,7	-1,2	6,1	5,0	1,73	24
29.10.18	64,9	41,1	23,8	70,5	69,2	71,0	70,4	-1,2	5,9	4,9	1,64	24
30.10.18	64,0	39,2	24,9	64,5	63,3	64,9	64,4	-1,1	5,7	4,9	1,57	24
31.10.18	64,7	39,3	25,4	65,5	64,3	65,8	65,4	-1,1	5,8	4,9	1,63	24
01.11.18	65,1	40,8	24,3	74,1	72,6	74,4	73,9	-1,2	6,0	5,0	1,77	24
02.11.18	65,3	41,4	23,9	75,8	74,4	76,3	75,6	-1,2	6,1	4,9	1,78	24
03.11.18	65,3	41,7	23,6	76,7	75,2	77,2	76,5	-1,3	6,1	4,9	1,78	24
04.11.18	65,7	43,0	22,8	83,0	81,4	83,5	82,7	-1,3	6,4	5,0	1,86	24
05.11.18	65,4	41,7	23,6	72,3	70,8	72,7	72,1	-1,3	6,0	4,9	1,67	23
06.11.18	66,2	41,9	24,3	44,9	44,0	45,1	44,7	-0,7	6,4	4,9	1,07	14
07.11.18	65,4	40,8	24,6	70,1	68,8	70,5	70,0	-1,2	5,8	4,8	1,69	24
08.11.18	65,8	41,0	24,8	71,1	69,7	71,5	70,9	-1,2	5,8	4,8	1,72	24
09.11.18	67,6	41,3	26,2	73,3	71,8	73,6	73,0	-1,2	5,9	4,9	1,88	24
10.11.18	69,6	41,4	28,2	72,6	71,0	72,8	72,2	-1,2	5,9	4,9	2,00	24
11.11.18	72,5	42,9	29,6	76,3	74,6	76,4	75,7	-1,2	6,1	4,9	2,21	24
12.11.18	73,6	42,9	30,7	74,9	73,1	74,9	74,2	-1,2	6,0	4,9	2,24	24
13.11.18	74,0	43,5	30,5	75,2	73,4	75,3	74,6	-1,2	6,0	4,9	2,24	24
14.11.18	73,0	43,3	29,6	75,5	73,7	75,6	74,9	-1,2	6,1	5,0	2,18	24
15.11.18	72,3	44,3	28,1	81,5	79,6	81,7	80,9	-1,3	6,3	5,0	2,23	24
16.11.18	71,3	43,7	27,6	77,6	75,8	77,7	77,0	-1,2	6,2	5,0	2,09	24
17.11.18	68,3	39,5	28,7	63,2	61,8	63,4	62,9	-1,1	6,0	5,2	1,77	24
18.11.18	68,6	40,9	27,7	68,3	66,8	68,6	68,0	-1,2	6,1	5,3	1,85	24
Итого	67,4	41,9	25,5	2 255,8	2209,4	2 265,0	2 245,4	-36,0	6,1	5,0	56,25	733

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 35 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,91

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,78

Потребление за недостающий период

1,91

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	52 081,1	52 041,9	50 788,3	51 533,2	-744,9	1 485,58	21397

Ответственный за УКУТ _____

22-05-42

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А.Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 18 (1-2 под)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 182253

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,9	43,8	23,1	35,1	34,4	34,9	34,6	-0,2	7,0	5,0	0,80	24
20.10.18	67,1	44,8	22,3	36,8	36,0	36,5	36,1	-0,1	7,0	5,0	0,80	24
21.10.18	66,7	43,9	22,9	34,6	33,8	34,3	34,0	-0,2	7,0	5,0	0,78	24
22.10.18	67,0	43,7	23,2	35,1	34,4	34,9	34,6	-0,2	7,0	5,0	0,80	24
23.10.18	66,5	43,5	23,0	34,5	33,8	34,3	34,0	-0,3	7,0	5,0	0,78	24
24.10.18	66,5	43,4	23,1	34,0	33,3	33,8	33,6	-0,3	7,0	5,0	0,77	24
25.10.18	66,3	43,5	22,8	33,7	33,0	33,7	33,5	-0,5	7,0	5,0	0,75	24
26.10.18	66,2	43,8	22,4	33,9	33,2	34,0	33,7	-0,5	7,0	5,0	0,75	24
27.10.18	66,2	43,5	22,7	33,9	33,2	33,9	33,7	-0,5	7,0	5,0	0,75	24
28.10.18	66,1	42,8	23,3	33,5	32,7	33,5	33,2	-0,5	7,0	5,0	0,76	24
29.10.18	65,3	42,1	23,3	31,7	31,1	31,7	31,5	-0,4	7,0	5,0	0,73	24
30.10.18	64,6	40,1	24,5	28,8	28,3	28,8	28,5	-0,2	7,0	5,0	0,69	24
31.10.18	65,4	40,5	24,9	26,0	25,6	26,0	25,8	-0,2	7,0	5,0	0,64	21
01.11.18	65,6	41,7	23,9	33,0	32,3	32,9	32,7	-0,4	7,0	5,0	0,77	24
02.11.18	65,8	42,3	23,6	33,7	33,0	33,7	33,4	-0,4	7,0	5,0	0,77	24
03.11.18	65,8	42,5	23,3	34,4	33,7	34,3	34,1	-0,4	7,0	5,0	0,79	24
04.11.18	66,2	44,3	21,9	38,8	38,1	38,5	38,1	-0,1	7,0	5,0	0,83	24
05.11.18	65,8	43,1	22,8	35,1	34,4	34,7	34,4	0,0	7,0	5,0	0,78	24
06.11.18	66,3	43,0	23,4	35,5	34,7	35,2	34,9	-0,2	7,0	5,0	0,81	24
07.11.18	65,8	41,8	24,0	32,1	31,4	31,8	31,5	-0,1	7,0	5,0	0,76	24
08.11.18	66,3	42,0	24,3	32,3	31,7	32,0	31,7	0,0	7,0	5,0	0,77	24
09.11.18	68,2	42,2	26,0	33,3	32,7	32,9	32,7	0,0	7,0	5,0	0,85	24
10.11.18	70,2	42,3	28,0	33,0	32,3	32,5	32,3	0,0	7,0	5,0	0,90	24
11.11.18	73,1	43,7	29,5	34,7	33,9	34,1	33,9	0,1	7,0	5,0	1,00	24
12.11.18	74,2	43,8	30,4	34,0	33,2	33,4	33,2	0,0	7,0	5,0	1,01	24
13.11.18	74,6	44,5	30,0	34,2	33,3	33,5	33,3	0,0	7,0	5,0	1,00	24
14.11.18	73,6	44,3	29,3	34,5	33,7	33,8	33,5	0,1	7,0	5,0	0,98	24
15.11.18	72,8	45,3	27,6	37,2	36,3	36,6	36,3	0,1	7,0	5,0	1,00	24
16.11.18	71,8	44,7	27,0	35,3	34,5	35,0	34,6	-0,1	7,0	5,0	0,94	24
17.11.18	68,9	40,5	28,4	28,2	27,6	28,0	27,7	-0,1	7,0	5,0	0,79	24
18.11.18	69,2	42,0	27,2	30,8	30,1	30,6	30,4	-0,2	7,0	5,0	0,82	24
Итого	67,9	43,0	24,9	1 041,7	1019,8	1 033,6	1 025,6	-5,8	7,0	5,0	25,35	741

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 27 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,85

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,95

Потребление за недостающий период

0,85

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	10 569,9	10 715,2	10 309,2	10 601,0	-291,8	271,22	10367

Ответственный за УКУТ _____

22-43-06

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 18 (3-4 под)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 182266

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,5	46,5	20,0	45,0	44,1	44,4	43,9	0,2	7,0	5,3	0,88	24
20.10.18	66,8	47,6	19,2	47,1	46,2	46,6	46,1	0,1	7,0	5,3	0,89	24
21.10.18	66,4	46,7	19,7	44,5	43,7	44,0	43,5	0,1	7,0	5,3	0,86	24
22.10.18	66,6	46,9	19,8	45,5	44,6	45,0	44,5	0,1	7,0	5,3	0,88	24
23.10.18	66,2	46,6	19,6	45,0	44,0	44,5	44,0	0,0	7,0	5,3	0,86	24
24.10.18	66,2	46,5	19,7	44,7	43,7	44,2	43,7	0,0	7,0	5,3	0,86	24
25.10.18	66,0	46,5	19,5	44,6	43,6	44,1	43,6	0,0	7,0	5,3	0,85	24
26.10.18	65,9	46,8	19,0	45,0	44,0	44,5	44,0	0,0	7,0	5,2	0,83	24
27.10.18	65,9	46,6	19,3	45,0	44,0	44,5	44,0	0,0	7,0	5,2	0,85	24
28.10.18	65,8	46,0	19,8	44,5	43,5	44,0	43,6	0,0	7,0	5,3	0,86	24
29.10.18	65,0	45,3	19,8	42,4	41,6	42,0	41,5	0,1	7,0	5,1	0,82	24
30.10.18	64,3	43,6	20,7	38,8	38,0	38,4	38,1	0,0	7,0	5,1	0,79	24
31.10.18	65,0	43,9	21,1	35,2	34,5	34,8	34,5	0,0	7,0	5,2	0,73	21
01.11.18	65,3	45,1	20,2	44,6	43,7	44,2	43,7	0,0	7,0	5,2	0,89	24
02.11.18	65,5	45,7	19,8	45,7	44,8	45,3	44,8	0,0	7,0	5,2	0,89	24
03.11.18	65,5	45,8	19,7	46,2	45,3	45,8	45,4	0,0	7,0	5,2	0,89	24
04.11.18	65,9	46,9	19,0	49,9	48,9	49,5	49,0	-0,1	7,0	5,2	0,93	24
05.11.18	65,5	45,8	19,7	45,0	44,2	44,6	44,1	0,0	7,0	5,1	0,87	24
06.11.18	66,0	46,0	20,0	46,0	45,1	45,5	45,1	0,0	7,0	5,1	0,90	24
07.11.18	65,5	45,0	20,5	42,1	41,3	41,7	41,3	0,1	7,0	5,1	0,85	24
08.11.18	66,0	45,2	20,8	42,7	41,8	42,3	41,8	0,0	7,0	5,1	0,87	24
09.11.18	67,8	45,6	22,2	44,1	43,2	43,5	43,1	0,1	7,0	5,1	0,96	24
10.11.18	69,8	46,0	23,8	43,8	42,8	43,1	42,7	0,1	7,0	5,1	1,02	24
11.11.18	72,7	47,7	25,0	45,9	44,8	45,2	44,8	0,1	7,0	5,2	1,12	24
12.11.18	73,8	48,0	25,8	45,0	43,9	44,3	43,8	0,1	7,0	5,2	1,13	24
13.11.18	74,1	48,6	25,5	45,3	44,2	44,5	44,1	0,1	7,0	5,2	1,13	24
14.11.18	73,2	48,3	24,9	45,4	44,3	44,7	44,2	0,1	7,0	5,2	1,10	24
15.11.18	72,5	49,1	23,4	49,1	48,0	48,4	47,8	0,1	7,0	5,2	1,12	24
16.11.18	71,4	48,4	22,9	46,4	45,3	45,7	45,2	0,1	7,0	5,2	1,04	24
17.11.18	68,4	44,4	24,1	38,0	37,2	37,5	37,1	0,1	7,0	5,4	0,90	24
18.11.18	68,8	45,4	23,4	41,0	40,1	40,4	40,0	0,1	7,0	5,5	0,94	24
Итого	67,6	46,3	21,2	1 373,5	1344,5	1 357,3	1 343,0	1,5	7,0	5,2	28,52	741

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 27 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,96

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,08

Потребление за недостающий период

0,96

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	12 556,0	12 361,2	12 253,5	12 214,6	38,9	290,42	10368

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 18/1 (1 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 162122

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,5	42,3	25,2	65,3	64,0	65,5	65,0	-1,0	6,2	5,2	1,61	24
20.10.18	67,7	43,2	24,5	68,4	67,0	68,6	68,0	-1,0	6,3	5,2	1,64	24
21.10.18	67,3	42,3	25,0	64,6	63,3	64,9	64,3	-1,0	6,2	5,2	1,58	24
22.10.18	67,6	42,3	25,2	66,0	64,7	66,2	65,7	-1,0	6,2	5,2	1,63	24
23.10.18	67,2	42,1	25,1	65,4	64,1	65,6	65,1	-1,0	6,2	5,2	1,61	24
24.10.18	67,1	41,9	25,2	64,9	63,6	65,1	64,6	-1,0	6,2	5,2	1,60	24
25.10.18	66,9	41,9	25,0	64,8	63,5	65,0	64,5	-1,0	6,2	5,2	1,59	24
26.10.18	66,8	42,4	24,4	65,3	64,1	65,5	65,0	-0,9	6,2	5,1	1,57	24
27.10.18	66,8	42,0	24,8	65,4	64,1	65,8	65,3	-1,3	6,2	5,1	1,59	24
28.10.18	66,7	41,6	25,2	64,7	63,4	65,1	64,6	-1,2	6,2	5,1	1,59	24
29.10.18	66,0	40,8	25,2	61,6	60,4	62,0	61,6	-1,2	5,9	5,0	1,52	24
30.10.18	65,3	38,9	26,5	56,4	55,3	56,7	56,3	-1,0	5,7	5,0	1,46	24
31.10.18	65,9	39,0	26,9	57,3	56,2	57,7	57,2	-1,0	5,8	5,0	1,51	24
01.11.18	66,3	40,7	25,6	64,7	63,5	65,2	64,7	-1,2	6,1	5,1	1,62	24
02.11.18	66,4	41,2	25,3	66,3	65,0	66,8	66,3	-1,3	6,1	5,0	1,64	24
03.11.18	66,4	41,3	25,1	67,1	65,7	67,5	67,0	-1,3	6,1	5,0	1,64	24
04.11.18	66,7	42,7	24,1	72,4	71,0	72,9	72,3	-1,3	6,4	5,1	1,71	24
05.11.18	66,4	41,4	25,0	65,3	64,0	65,7	65,2	-1,1	6,0	5,0	1,60	24
06.11.18	67,0	41,6	25,4	66,8	65,4	67,1	66,6	-1,2	6,0	5,0	1,65	24
07.11.18	66,5	40,6	25,9	61,2	59,9	61,4	60,9	-1,0	5,8	4,9	1,55	24
08.11.18	67,0	40,7	26,2	62,0	60,7	62,3	61,8	-1,0	5,8	4,9	1,60	24
09.11.18	68,9	41,2	27,7	64,0	62,6	64,1	63,7	-1,0	6,0	5,0	1,73	24
10.11.18	71,0	41,3	29,7	63,5	62,0	63,5	63,0	-1,0	6,0	5,0	1,84	24
11.11.18	73,9	42,5	31,4	66,7	65,0	66,5	66,1	-1,1	6,1	5,0	2,04	24
12.11.18	75,0	42,6	32,4	65,3	63,7	65,2	64,7	-1,0	6,1	5,0	2,07	24
13.11.18	75,3	43,2	32,2	65,7	64,1	65,6	65,0	-0,9	6,1	5,0	2,06	24
14.11.18	74,4	43,0	31,4	65,9	64,2	65,8	65,3	-1,0	6,1	5,1	2,02	24
15.11.18	73,6	44,1	29,5	71,2	69,5	71,1	70,5	-1,0	6,3	5,1	2,05	24
16.11.18	72,5	43,5	29,0	67,4	65,8	67,4	66,8	-0,9	6,2	5,1	1,91	24
17.11.18	69,7	39,3	30,4	55,2	54,1	55,3	54,9	-0,8	6,0	5,3	1,64	24
18.11.18	70,0	40,8	29,1	59,5	58,2	59,6	59,2	-0,9	6,2	5,3	1,69	24
Итого	68,6	41,7	26,9	2 000,3	1958,1	2 006,8	1 991,0	-32,9	6,1	5,1	52,57	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,75

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,75

Потребление за недостающий период

1,75

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	49 857,6	49 399,9	48 580,2	48 905,3	-325,1	1 452,99	26548

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Тургенева, 18/1 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 162164

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	41,8	25,2	65,0	63,7	64,3	63,8	-0,1	6,2	5,1	1,61	24
20.10.18	67,3	42,9	24,4	68,1	66,7	67,3	66,7	0,0	6,3	5,0	1,63	24
21.10.18	66,9	42,0	24,9	64,4	63,1	63,7	63,1	0,0	6,2	5,0	1,57	24
22.10.18	67,2	42,0	25,1	65,8	64,4	65,0	64,5	0,0	6,2	5,0	1,62	24
23.10.18	66,7	41,8	24,9	65,0	63,8	64,3	63,9	-0,1	6,2	5,0	1,59	24
24.10.18	66,7	41,5	25,1	64,6	63,3	63,9	63,4	-0,1	6,2	5,0	1,59	24
25.10.18	66,5	41,5	25,0	64,4	63,2	63,8	63,3	0,0	6,2	5,0	1,58	24
26.10.18	66,4	42,0	24,4	65,0	63,8	64,3	63,8	0,0	6,1	5,0	1,55	24
27.10.18	66,4	41,8	24,6	65,0	63,8	64,3	63,8	0,0	6,2	5,0	1,57	24
28.10.18	66,3	41,3	25,0	64,3	63,1	63,6	63,1	0,0	6,1	5,0	1,58	24
29.10.18	65,6	40,7	24,9	61,3	60,1	60,7	60,2	-0,1	5,9	4,9	1,50	24
30.10.18	64,9	38,8	26,1	56,1	55,0	55,5	55,0	0,0	5,7	4,8	1,43	24
31.10.18	65,5	38,9	26,6	57,0	55,9	56,4	55,9	-0,1	5,8	4,9	1,49	24
01.11.18	65,9	40,5	25,4	64,4	63,1	63,7	63,2	-0,1	6,1	4,9	1,60	24
02.11.18	66,0	41,0	25,1	66,0	64,6	65,3	64,8	-0,2	6,1	4,9	1,62	24
03.11.18	66,0	41,3	24,7	66,8	65,4	66,0	65,5	-0,1	6,1	4,9	1,62	24
04.11.18	66,3	42,5	23,9	72,2	70,7	71,4	70,8	-0,1	6,4	5,0	1,69	24
05.11.18	66,0	41,2	24,8	65,1	63,8	64,4	63,8	0,0	6,0	4,8	1,58	24
06.11.18	66,6	41,4	25,1	66,4	65,1	65,7	65,2	-0,1	6,0	4,8	1,63	24
07.11.18	66,1	40,4	25,7	60,9	59,7	60,2	59,7	0,0	5,8	4,8	1,54	24
08.11.18	66,6	40,7	25,9	61,8	60,5	61,1	60,6	-0,1	5,8	4,8	1,57	24
09.11.18	68,4	41,0	27,4	63,8	62,4	62,9	62,5	0,0	6,0	4,9	1,71	24
10.11.18	70,5	41,0	29,5	63,2	61,8	62,3	61,8	0,0	6,0	4,9	1,82	24
11.11.18	73,4	42,5	31,0	66,4	64,8	65,3	64,8	-0,1	6,1	4,9	2,00	24
12.11.18	74,5	42,6	32,0	65,1	63,5	64,0	63,5	0,0	6,1	4,9	2,03	24
13.11.18	74,9	43,2	31,7	65,5	63,8	64,3	63,8	0,0	6,1	4,9	2,02	24
14.11.18	73,9	43,1	30,8	65,7	64,0	64,6	64,1	-0,1	6,1	4,9	1,97	24
15.11.18	73,1	44,0	29,1	70,9	69,2	69,8	69,2	0,0	6,3	4,9	2,01	24
16.11.18	72,0	43,5	28,5	67,3	65,7	66,2	65,7	0,0	6,2	4,9	1,87	24
17.11.18	69,3	39,3	29,9	55,0	53,8	54,2	53,8	0,0	6,0	5,2	1,61	24
18.11.18	69,5	40,7	28,8	59,3	58,0	58,6	58,1	-0,1	6,2	5,2	1,67	24
Итого	68,1	41,5	26,6	1 991,4	1949,9	1 967,0	1 951,5	-1,6	6,1	4,9	51,86	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,72

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,72

Потребление за недостающий период

1,72

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	48 789,8	48 309,3	47 552,1	47 835,3	-283,2	1 425,74	26311

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.,

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 4 (1-2 под.)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 182168

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,3	39,6	11,7	59,4	58,7	58,9	58,4	0,3	6,4	5,0	0,69	24
20.10.18	52,0	40,3	11,8	59,4	58,7	58,8	58,3	0,4	6,5	5,1	0,69	24
21.10.18	51,4	39,8	11,6	59,0	58,3	58,4	57,9	0,4	6,3	4,9	0,68	24
22.10.18	51,5	39,6	11,9	58,8	58,1	58,3	57,8	0,4	6,4	5,0	0,69	24
23.10.18	51,2	39,4	11,7	58,2	57,4	57,7	57,2	0,2	6,3	4,9	0,68	24
24.10.18	51,0	39,3	11,7	57,8	57,1	57,3	56,8	0,3	6,3	4,9	0,67	24
25.10.18	51,0	39,3	11,7	57,8	57,0	57,2	56,7	0,3	6,3	4,9	0,67	24
26.10.18	51,2	39,7	11,5	57,5	56,8	57,1	56,6	0,2	6,3	4,9	0,65	24
27.10.18	51,0	39,4	11,7	57,5	56,7	57,0	56,6	0,2	6,3	4,9	0,66	24
28.10.18	50,7	38,9	11,8	57,5	56,8	57,0	56,6	0,3	6,3	4,9	0,67	24
29.10.18	49,8	38,3	11,5	57,2	56,5	56,8	56,4	0,1	6,1	4,7	0,65	24
30.10.18	48,2	37,1	11,1	57,0	56,3	56,5	56,1	0,2	5,9	4,5	0,62	24
31.10.18	50,9	38,1	12,8	55,8	55,1	55,5	55,1	0,0	6,0	4,6	0,71	24
01.11.18	54,4	40,0	14,4	55,3	54,6	54,9	54,4	0,2	6,2	4,8	0,79	24
02.11.18	55,0	40,5	14,5	55,6	54,9	54,8	54,4	0,5	6,2	4,9	0,80	24
03.11.18	55,1	40,7	14,5	55,4	54,6	54,7	54,2	0,4	6,3	4,9	0,79	24
04.11.18	56,1	41,4	14,7	55,1	54,3	54,7	54,3	0,1	6,5	5,1	0,80	24
05.11.18	55,1	41,0	14,1	55,2	54,5	55,1	54,6	-0,1	6,2	4,8	0,77	24
06.11.18	55,5	41,0	14,4	55,1	54,4	55,0	54,5	-0,1	6,2	4,8	0,79	24
07.11.18	54,6	40,6	14,0	54,4	53,7	54,2	53,7	0,0	6,0	4,7	0,75	24
08.11.18	55,0	40,7	14,3	54,4	53,7	54,0	53,6	0,1	6,0	4,7	0,77	24
09.11.18	58,5	42,3	16,2	56,1	55,3	55,7	55,2	0,0	6,0	4,6	0,90	24
10.11.18	62,5	44,4	18,1	58,0	57,0	57,7	57,3	-0,2	5,9	4,4	1,03	24
11.11.18	65,4	45,8	19,7	58,4	57,2	58,0	57,5	-0,3	6,0	4,5	1,13	24
12.11.18	66,2	46,2	20,0	58,4	57,2	57,9	57,4	-0,2	6,0	4,5	1,14	24
13.11.18	66,8	46,8	20,0	58,2	57,0	57,7	57,1	-0,1	6,0	4,5	1,14	24
14.11.18	65,9	46,4	19,5	57,6	56,4	57,3	56,7	-0,3	6,0	4,6	1,10	24
15.11.18	64,0	45,4	18,6	56,9	55,8	56,6	56,1	-0,3	6,2	4,7	1,04	24
16.11.18	58,7	42,6	16,1	56,2	55,3	56,0	55,5	-0,2	6,1	4,6	0,89	24
17.11.18	54,2	40,3	14,0	55,9	55,2	55,8	55,3	-0,2	6,0	4,6	0,77	24
18.11.18	55,4	41,2	14,3	56,9	56,1	56,9	56,4	-0,3	6,1	4,7	0,80	24
Итого	55,5	41,2	14,3	1 766,0	1740,8	1 753,7	1 738,8	2,0	6,2	4,8	24,89	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,82

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,82

Потребление за недостающий период

0,82

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 990,1	15 364,7	14 728,0	15 222,4	-494,5	252,10	10405

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 4 (3-4 под.)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195334

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,1	40,2	11,0	65,4	64,6	64,8	64,3	0,3	5,7	5,1	0,71	24
20.10.18	51,9	40,8	11,1	65,5	64,7	64,9	64,4	0,3	5,6	5,2	0,72	24
21.10.18	51,2	40,5	10,8	65,3	64,5	64,7	64,2	0,3	5,5	5,1	0,70	24
22.10.18	51,4	40,4	11,0	65,4	64,7	64,8	64,3	0,3	5,7	5,1	0,71	24
23.10.18	51,0	40,2	10,9	65,2	64,5	64,5	64,1	0,5	5,8	5,1	0,70	24
24.10.18	50,8	40,0	10,8	65,1	64,3	64,4	63,9	0,4	5,5	5,1	0,69	24
25.10.18	50,8	40,0	10,8	65,2	64,5	64,5	64,0	0,5	5,6	5,1	0,70	24
26.10.18	51,0	40,4	10,6	65,2	64,4	64,4	64,0	0,5	5,7	5,1	0,68	24
27.10.18	50,9	40,1	10,8	65,2	64,5	64,5	64,0	0,5	5,5	5,1	0,69	24
28.10.18	50,5	39,7	10,8	65,2	64,5	64,4	64,0	0,5	5,7	5,1	0,70	24
29.10.18	49,7	39,1	10,5	65,1	64,4	64,3	63,8	0,5	5,4	4,8	0,68	24
30.10.18	48,1	37,9	10,3	64,7	64,0	64,0	63,5	0,5	5,5	4,7	0,65	24
31.10.18	50,7	38,9	11,8	64,0	63,3	63,3	62,8	0,5	5,4	4,8	0,75	24
01.11.18	54,2	40,9	13,3	63,9	63,0	63,0	62,5	0,4	5,5	5,0	0,84	24
02.11.18	54,8	41,5	13,3	63,9	62,9	63,0	62,5	0,4	5,6	5,0	0,83	24
03.11.18	55,0	41,7	13,3	64,0	63,0	63,1	62,6	0,4	5,5	5,0	0,83	24
04.11.18	56,0	42,5	13,4	64,2	63,3	63,4	62,9	0,3	5,9	5,3	0,85	24
05.11.18	55,0	41,9	13,0	63,7	62,7	62,9	62,4	0,3	5,5	5,0	0,81	24
06.11.18	55,3	42,0	13,3	63,7	62,8	63,0	62,5	0,3	5,5	4,9	0,83	24
07.11.18	54,5	41,6	12,9	63,3	62,4	62,6	62,1	0,3	5,5	4,8	0,80	24
08.11.18	54,9	41,7	13,1	63,4	62,4	62,7	62,2	0,2	5,5	4,8	0,82	24
09.11.18	58,3	43,3	14,9	64,7	63,7	64,0	63,4	0,3	5,6	4,8	0,95	24
10.11.18	62,3	45,6	16,7	66,0	64,8	65,4	64,7	0,1	5,3	4,6	1,08	24
11.11.18	65,3	47,0	18,3	66,3	65,1	65,7	64,9	0,2	5,3	4,7	1,19	24
12.11.18	66,1	47,4	18,7	66,2	64,9	65,5	64,8	0,1	5,5	4,7	1,21	24
13.11.18	66,7	48,0	18,6	66,0	64,7	65,3	64,6	0,0	5,5	4,7	1,21	24
14.11.18	65,8	47,5	18,3	65,4	64,1	64,7	64,0	0,1	5,3	4,7	1,17	24
15.11.18	63,9	46,7	17,3	65,2	64,1	64,7	64,0	0,1	5,4	4,9	1,10	24
16.11.18	58,6	43,9	14,7	65,9	64,9	65,5	64,9	-0,1	5,4	4,8	0,95	24
17.11.18	54,0	41,3	12,7	65,6	64,6	65,3	64,8	-0,2	5,5	4,7	0,82	24
18.11.18	55,3	42,1	13,2	65,7	64,8	65,4	64,9	-0,2	5,6	4,8	0,85	24
Итого	55,3	42,1	13,2	2 013,7	1985,0	1 992,9	1 976,3	8,6	5,5	4,9	26,23	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,87

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,87

Потребление за недостающий период

0,87

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
08.11.2018	18 715,4	18 531,6	18 390,4	18 343,8	46,6	271,54	10154

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 4/1 ввод 1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 204365

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,6	42,1	9,5	169,3	167,2	168,9	167,5	-0,3	7,0	7,0	1,57	24
20.10.18	52,4	42,8	9,6	169,8	167,6	169,2	167,8	-0,2	7,0	7,0	1,60	24
21.10.18	51,7	42,4	9,4	169,5	167,4	168,8	167,3	0,1	7,0	7,0	1,57	24
22.10.18	51,9	42,4	9,5	169,9	167,8	169,2	167,8	0,0	7,0	7,0	1,59	24
23.10.18	51,5	42,1	9,3	168,4	166,3	168,0	166,5	-0,3	7,0	7,0	1,55	24
24.10.18	51,3	41,9	9,3	167,5	165,4	166,8	165,4	0,0	7,0	7,0	1,54	24
25.10.18	51,3	42,1	9,2	168,0	165,9	167,4	166,0	-0,1	7,0	7,0	1,52	24
26.10.18	51,5	42,4	9,1	168,3	166,1	167,6	166,1	0,0	7,0	7,0	1,50	24
27.10.18	51,4	42,2	9,3	168,5	166,4	167,7	166,3	0,1	7,0	7,0	1,54	24
28.10.18	51,0	41,7	9,3	168,5	166,5	167,7	166,3	0,2	7,0	7,0	1,54	24
29.10.18	50,1	41,1	9,0	168,0	166,1	167,5	166,2	-0,1	7,0	7,0	1,49	24
30.10.18	48,6	39,8	8,8	167,2	165,3	166,7	165,5	-0,2	7,0	7,0	1,45	24
31.10.18	51,1	41,0	10,1	165,7	163,6	165,0	163,7	-0,1	7,0	7,0	1,65	24
01.11.18	54,7	43,3	11,4	165,9	163,6	165,1	163,7	-0,1	7,0	7,0	1,86	24
02.11.18	55,3	43,8	11,5	166,1	163,8	165,3	163,9	-0,1	7,0	7,0	1,88	24
03.11.18	55,5	44,1	11,4	166,6	164,3	165,8	164,4	-0,1	7,0	7,0	1,87	24
04.11.18	56,4	44,9	11,5	167,6	165,1	166,8	165,2	-0,1	7,0	7,0	1,89	24
05.11.18	55,4	44,3	11,1	166,4	164,0	165,6	164,1	-0,1	7,0	7,0	1,82	24
06.11.18	55,8	44,5	11,3	166,8	164,4	166,0	164,5	0,0	7,0	7,0	1,86	24
07.11.18	55,0	44,0	11,0	165,9	163,6	165,1	163,6	0,0	7,0	7,0	1,79	24
08.11.18	55,3	44,3	11,1	166,4	164,0	165,5	164,0	0,0	7,0	7,0	1,82	24
09.11.18	58,7	46,1	12,6	171,8	169,0	170,5	168,9	0,2	7,0	7,0	2,13	24
10.11.18	62,8	48,7	14,1	178,1	174,9	176,6	174,6	0,3	7,0	7,0	2,45	24
11.11.18	65,8	50,4	15,4	179,8	176,2	177,7	175,6	0,6	7,0	7,0	2,71	24
12.11.18	66,5	50,8	15,8	179,5	175,9	177,4	175,3	0,6	7,0	7,0	2,77	24
13.11.18	67,2	51,4	15,8	178,2	174,6	176,1	173,9	0,6	7,0	7,0	2,75	24
14.11.18	66,3	50,7	15,6	172,8	169,3	170,9	168,8	0,5	7,0	7,0	2,64	24
15.11.18	64,4	49,4	15,0	167,5	164,3	165,8	163,9	0,4	7,0	7,0	2,46	24
16.11.18	59,1	46,4	12,7	169,6	166,9	168,2	166,5	0,4	7,0	7,0	2,11	24
17.11.18	54,5	43,5	11,0	168,4	166,1	167,3	165,9	0,2	7,0	7,0	1,83	24
18.11.18	55,8	44,4	11,4	169,1	166,6	167,9	166,4	0,3	7,0	7,0	1,89	24
Итого	55,8	44,5	11,3	5 255,0	5178,2	5 224,3	5 175,4	2,7	7,0	7,0	58,64	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,94

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,94

Потребление за недостающий период

1,94

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	45 592,6	45 113,4	44 799,4	44 633,6	165,8	611,84	10411

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 4/1 ввод 2

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 204296

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,4	39,4	12,1	123,5	122,0	122,5	121,5	0,5	7,0	7,0	1,47	24
20.10.18	52,2	40,2	12,1	123,9	122,3	122,7	121,7	0,6	7,0	7,0	1,48	24
21.10.18	51,6	39,8	11,8	123,1	121,6	121,8	120,9	0,7	7,0	7,0	1,43	24
22.10.18	51,7	39,7	12,1	123,5	122,0	122,3	121,3	0,7	7,0	7,0	1,47	24
23.10.18	51,3	39,4	11,9	122,3	120,8	121,0	120,0	0,8	7,0	7,0	1,43	24
24.10.18	51,1	39,2	11,9	121,3	119,8	120,1	119,1	0,7	7,0	7,0	1,43	24
25.10.18	51,2	39,3	11,9	121,8	120,4	120,6	119,6	0,8	7,0	7,0	1,43	24
26.10.18	51,3	39,7	11,6	122,0	120,6	120,7	119,8	0,8	7,0	7,0	1,40	24
27.10.18	51,3	39,5	11,8	122,3	120,9	120,9	120,0	0,9	7,0	7,0	1,42	24
28.10.18	50,9	39,1	11,7	122,4	121,0	121,0	120,1	0,9	7,0	7,0	1,42	24
29.10.18	50,0	38,7	11,3	122,3	120,8	120,9	120,0	0,8	7,0	7,0	1,37	24
30.10.18	48,4	37,3	11,1	121,7	120,4	120,3	119,5	0,8	7,0	7,0	1,34	24
31.10.18	51,0	38,2	12,9	120,6	119,1	119,1	118,3	0,8	7,0	7,0	1,53	24
01.11.18	54,5	40,1	14,4	120,7	119,0	119,0	118,1	0,9	7,0	7,0	1,71	24
02.11.18	55,1	40,6	14,5	120,9	119,3	119,2	118,3	1,0	7,0	7,0	1,73	24
03.11.18	55,3	41,0	14,4	121,2	119,5	119,4	118,5	1,0	7,0	7,0	1,71	24
04.11.18	56,3	41,7	14,5	121,8	120,0	120,1	119,1	0,9	7,0	7,0	1,75	24
05.11.18	55,3	41,2	14,1	121,1	119,3	119,2	118,2	1,1	7,0	7,0	1,67	24
06.11.18	55,7	41,2	14,5	121,3	119,6	119,4	118,5	1,2	7,0	7,0	1,73	24
07.11.18	54,8	40,8	14,0	120,6	118,9	118,7	117,8	1,1	7,0	7,0	1,66	24
08.11.18	55,2	41,0	14,2	121,0	119,3	119,0	118,0	1,3	7,0	7,0	1,69	24
09.11.18	58,6	42,4	16,2	125,1	123,1	122,8	121,8	1,3	7,0	7,0	1,99	24
10.11.18	62,6	44,7	17,9	129,9	127,6	127,6	126,4	1,2	7,0	7,0	2,28	24
11.11.18	65,6	46,1	19,5	130,7	128,1	128,4	127,2	0,9	7,0	7,0	2,50	24
12.11.18	66,3	46,4	19,9	130,7	128,0	128,3	127,1	0,9	7,0	7,0	2,54	24
13.11.18	66,9	47,0	20,0	129,5	126,9	127,1	125,8	1,1	7,0	7,0	2,53	24
14.11.18	66,1	46,3	19,8	124,3	121,8	122,1	120,8	1,0	7,0	7,0	2,41	24
15.11.18	64,2	45,0	19,2	119,3	117,1	117,4	116,3	0,9	7,0	7,0	2,24	24
16.11.18	58,9	42,6	16,3	121,1	119,1	119,3	118,3	0,8	7,0	7,0	1,94	24
17.11.18	54,4	40,1	14,2	120,3	118,6	118,8	117,8	0,8	7,0	7,0	1,68	24
18.11.18	55,6	41,0	14,6	120,8	119,1	119,2	118,3	0,8	7,0	7,0	1,74	24
Итого	55,6	41,2	14,4	3 810,8	3756,1	3 759,1	3 728,0	28,0	7,0	7,0	54,11	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,79

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,79

Потребление за недостающий период

1,79

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	35 522,3	34 855,8	34 912,6	34 528,4	384,2	562,18	10411

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 6

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 262590

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	50,3	41,2	9,1	75,2	74,2	74,7	74,1	0,1	7,0	5,0	0,68	24
20.10.18	51,1	41,9	9,2	75,3	74,3	74,7	74,0	0,3	7,0	5,0	0,69	24
21.10.18	50,4	41,4	8,9	75,1	74,1	74,5	73,9	0,2	7,0	5,0	0,67	24
22.10.18	50,5	41,3	9,2	75,2	74,2	74,6	74,0	0,2	7,0	5,0	0,69	24
23.10.18	50,2	41,1	9,0	75,0	74,0	74,4	73,9	0,1	7,0	5,0	0,67	24
24.10.18	50,0	41,0	9,0	74,8	73,9	74,3	73,8	0,1	7,0	5,0	0,67	24
25.10.18	50,0	41,2	8,8	74,9	74,0	70,8	70,3	3,7	7,0	5,0	0,66	24
26.10.18	50,2	41,3	8,8	74,9	73,9	74,5	73,8	0,1	7,0	5,0	0,65	24
27.10.18	50,0	41,0	9,0	74,9	74,0	74,4	73,8	0,1	7,0	5,0	0,67	24
28.10.18	49,7	40,7	9,0	74,9	73,9	74,4	73,9	0,0	7,0	5,0	0,67	24
29.10.18	48,8	40,2	8,6	74,7	73,9	74,2	73,8	0,2	7,0	5,0	0,64	24
30.10.18	47,3	38,9	8,4	74,3	73,6	73,8	73,4	0,2	7,0	5,0	0,62	24
31.10.18	50,0	40,2	9,8	73,7	72,8	73,1	72,6	0,2	7,0	5,0	0,71	24
01.11.18	53,4	42,4	11,0	73,6	72,6	73,0	72,3	0,3	7,0	5,0	0,80	24
02.11.18	54,0	42,9	11,1	73,6	72,7	73,0	72,3	0,4	7,0	5,0	0,80	24
03.11.18	54,1	43,1	11,0	73,8	72,8	73,2	72,4	0,4	7,0	5,0	0,80	24
04.11.18	55,0	43,8	11,2	74,2	73,2	73,6	72,9	0,3	7,0	5,0	0,82	24
05.11.18	54,0	43,2	10,8	73,6	72,6	73,0	72,2	0,3	7,0	5,0	0,79	24
06.11.18	54,5	43,4	11,1	73,7	72,8	73,1	72,4	0,4	7,0	5,0	0,81	24
07.11.18	53,6	42,8	10,7	73,2	72,3	72,6	71,9	0,3	7,0	5,0	0,78	24
08.11.18	54,0	43,1	10,9	73,3	72,4	72,7	72,0	0,4	7,0	5,0	0,79	24
09.11.18	57,5	45,1	12,4	75,1	73,9	74,4	73,7	0,2	7,0	5,0	0,92	24
10.11.18	61,4	47,5	13,9	77,0	75,7	76,2	75,4	0,2	7,0	5,0	1,05	24
11.11.18	64,3	49,0	15,3	77,4	76,0	76,5	75,6	0,4	7,0	5,0	1,16	24
12.11.18	65,1	49,2	15,8	77,3	75,9	76,4	75,5	0,4	7,0	5,0	1,20	24
13.11.18	65,6	49,8	15,8	77,2	75,7	76,3	75,3	0,4	7,0	5,0	1,20	24
14.11.18	64,8	49,3	15,5	76,5	75,1	75,6	74,7	0,4	7,0	5,0	1,16	24
15.11.18	62,7	48,2	14,5	76,6	75,2	75,8	74,9	0,3	7,0	5,0	1,09	24
16.11.18	57,5	45,2	12,2	77,2	76,0	76,6	75,8	0,2	7,0	5,0	0,93	24
17.11.18	53,2	42,5	10,8	76,7	75,7	76,1	75,3	0,4	7,0	5,0	0,82	24
18.11.18	54,3	43,3	11,1	76,9	75,9	76,3	75,6	0,3	7,0	5,0	0,84	24
Итого	54,4	43,4	11,0	2 329,9	2297,2	2 306,8	2 285,7	11,6	7,0	5,0	25,46	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,86

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,86

Потребление за недостающий период

0,86

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс=

+

=

Гкал; G гвс =

тонн.

в летний период:

Q гвс =

Гкал; G гвс =

тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	39 677,2	39 070,9	39 009,0	38 680,6	328,5	552,43	19139

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 6/1 (1 ввод)

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 7964

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	50,8	37,2	13,6	94,8	93,7	94,1	93,6	0,2	8,1	6,1	1,28	24
20.10.18	51,5	37,7	13,8	93,5	92,3	92,9	92,4	0,0	8,1	6,1	1,28	24
21.10.18	50,9	37,5	13,5	94,1	92,9	93,4	92,8	0,1	8,1	6,1	1,25	24
22.10.18	51,1	37,1	13,9	92,2	91,1	91,5	91,0	0,1	8,1	6,1	1,27	24
23.10.18	50,7	37,7	13,0	99,0	97,9	98,6	98,0	-0,1	8,1	6,1	1,28	24
24.10.18	50,5	37,6	12,9	101,7	100,5	101,5	100,9	-0,4	8,1	6,1	1,30	24
25.10.18	50,6	37,5	13,1	98,6	97,4	98,5	97,9	-0,5	8,1	6,1	1,27	24
26.10.18	50,7	37,8	12,9	98,2	97,0	97,8	97,2	-0,2	8,1	6,1	1,26	24
27.10.18	50,6	37,6	13,0	97,0	95,9	96,5	95,9	0,0	8,1	6,1	1,25	24
28.10.18	50,2	37,1	13,1	96,0	94,9	95,5	95,0	0,0	8,1	6,1	1,25	24
29.10.18	49,4	36,5	12,9	94,9	93,9	94,5	94,0	-0,1	8,1	6,1	1,21	24
30.10.18	47,8	35,2	12,6	93,5	92,5	93,3	92,8	-0,2	8,1	6,1	1,17	24
31.10.18	50,3	35,8	14,6	92,1	91,0	91,5	91,0	0,0	8,1	6,1	1,33	24
01.11.18	53,8	37,3	16,5	90,5	89,3	89,8	89,3	0,0	8,1	6,1	1,48	24
02.11.18												
03.11.18	54,6	37,8	16,8	88,1	86,9	87,5	87,0	-0,1	8,1	6,1	1,46	24
04.11.18	55,6	38,7	16,9	91,1	89,8	90,6	90,0	-0,2	8,1	6,1	1,52	24
05.11.18	54,6	38,0	16,6	88,1	86,9	87,7	87,1	-0,2	8,1	6,1	1,44	24
06.11.18	54,9	37,9	17,0	87,8	86,6	87,4	86,8	-0,3	8,1	6,1	1,47	24
07.11.18	54,1	37,5	16,6	86,7	85,5	86,5	86,0	-0,5	8,1	6,1	1,42	24
08.11.18	54,5	37,5	17,0	85,6	84,4	85,3	84,8	-0,3	8,1	6,1	1,43	24
09.11.18	58,2	39,8	18,3	95,7	94,3	95,1	94,5	-0,2	8,1	6,1	1,73	24
10.11.18	61,8	42,6	19,2	107,9	106,0	107,5	106,6	-0,6	8,1	6,1	2,04	24
11.11.18	64,8	43,7	21,0	108,3	106,3	107,4	106,5	-0,2	8,1	6,1	2,24	24
12.11.18	65,5	45,8	19,7	123,3	120,9	122,4	121,2	-0,3	8,1	6,1	2,38	24
13.11.18	66,1	46,8	19,4	126,2	123,7	125,1	123,9	-0,2	8,1	6,1	2,40	24
14.11.18	65,4	47,5	17,9	132,0	129,5	131,6	130,3	-0,8	8,1	6,1	2,32	24
15.11.18	63,5	47,8	15,7	149,1	146,4	149,5	147,9	-1,5	8,1	6,1	2,31	24
16.11.18	58,3	44,7	13,7	145,1	142,8	145,4	144,1	-1,2	8,1	6,1	1,96	24
17.11.18	53,8	41,7	12,0	141,6	139,7	142,4	141,3	-1,5	8,1	6,1	1,68	24
18.11.18	55,0	42,5	12,6	140,4	138,5	141,1	139,9	-1,5	8,1	6,1	1,74	24
Итого	55,0	39,7	15,3	3 133,1	3088,5	3 122,1	3 099,3	-10,8	8,1	6,1	47,45	720

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 48 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	5 626,4	5 604,2	5 559,5	5 568,5	-9,0	69,29	1570,15

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 6/1 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195131

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	50,8	40,8	10,0	153,4	151,5	153,1	151,9	-0,4	5,6	4,9	1,51	24
20.10.18	51,6	41,6	10,0	153,7	151,8	153,4	152,3	-0,4	5,7	4,9	1,51	24
21.10.18	50,9	41,2	9,7	153,3	151,4	153,0	151,8	-0,4	5,6	4,8	1,47	24
22.10.18	51,1	41,1	10,0	153,8	151,9	153,5	152,3	-0,4	5,6	4,9	1,51	24
23.10.18	50,7	41,0	9,8	154,2	152,3	153,9	152,6	-0,3	5,6	4,9	1,48	24
24.10.18	50,5	40,9	9,6	157,8	155,9	157,5	156,3	-0,4	5,6	4,8	1,50	24
25.10.18	50,5	41,1	9,5	158,0	156,1	157,7	156,5	-0,4	5,6	4,8	1,47	24
26.10.18	50,7	41,4	9,3	157,8	155,9	157,6	156,4	-0,5	5,5	4,8	1,45	24
27.10.18	50,6	41,3	9,3	157,8	155,9	157,6	156,4	-0,5	5,6	4,8	1,46	24
28.10.18	50,2	40,8	9,4	157,8	155,8	157,6	156,4	-0,6	5,5	4,8	1,47	24
29.10.18	49,4	40,2	9,1	157,4	155,6	157,2	156,0	-0,4	5,3	4,6	1,42	24
30.10.18	47,8	38,9	8,9	156,6	154,9	156,4	155,2	-0,3	5,1	4,4	1,38	24
31.10.18	50,3	40,1	10,3	154,7	152,9	154,5	153,4	-0,4	5,2	4,5	1,57	24
01.11.18	53,9	42,1	11,7	153,6	151,4	153,3	152,0	-0,6	5,4	4,7	1,77	24
02.11.18	54,5	42,6	11,8	152,9	150,8	152,6	151,3	-0,5	5,5	4,8	1,78	24
03.11.18	54,6	42,9	11,8	152,6	150,4	152,3	150,9	-0,5	5,5	4,8	1,77	24
04.11.18	55,6	43,5	12,0	152,8	150,6	152,4	151,1	-0,5	5,7	5,0	1,81	24
05.11.18	54,6	43,0	11,6	151,5	149,4	151,1	149,8	-0,4	5,4	4,7	1,73	24
06.11.18	55,0	43,2	11,8	151,8	149,6	151,3	149,9	-0,3	5,4	4,7	1,76	24
07.11.18	54,1	42,7	11,5	150,8	148,8	150,3	149,0	-0,2	5,3	4,5	1,71	24
08.11.18	54,5	42,8	11,7	151,3	149,2	150,7	149,4	-0,2	5,3	4,6	1,75	24
09.11.18	57,2	43,0	14,2	136,1	134,0	135,5	134,4	-0,4	5,1	4,5	1,91	24
10.11.18	61,8	43,3	18,5	113,9	111,9	113,2	112,2	-0,3	4,8	4,3	2,07	24
11.11.18	64,8	44,4	20,4	114,1	111,9	113,4	112,4	-0,5	4,8	4,4	2,28	24
12.11.18	65,7	43,4	22,3	99,9	97,9	99,3	98,4	-0,5	4,8	4,4	2,18	24
13.11.18	66,1	44,2	22,0	105,9	103,8	105,2	104,2	-0,5	4,8	4,4	2,28	24
14.11.18	65,4	46,7	18,6	130,4	127,9	129,6	128,3	-0,4	4,9	4,5	2,38	24
15.11.18	63,5	48,1	15,4	159,3	156,4	158,3	156,6	-0,3	5,3	4,7	2,40	24
16.11.18	58,3	45,3	13,0	160,5	157,9	159,9	158,4	-0,5	5,3	4,6	2,06	24
17.11.18	53,7	42,3	11,4	159,3	157,1	159,0	157,6	-0,4	5,2	4,5	1,78	24
18.11.18	55,0	43,4	11,6	159,8	157,5	159,5	158,0	-0,5	5,3	4,6	1,83	24
Итого	54,9	42,5	12,5	4 582,6	4518,7	4 569,9	4 531,6	-13,0	5,3	4,7	54,45	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,89

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,89

Потребление за недостающий период

1,89

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	65 699,1	65 870,1	64 568,6	65 241,2	-672,6	1 028,08	17963

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 7

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 192220

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,0	40,5	10,5	264,0	260,8	265,5	263,5	-2,7	7,0	5,9	2,74	24
20.10.18	51,8	41,2	10,7	264,5	261,3	265,8	263,6	-2,4	7,1	5,9	2,78	24
21.10.18	51,2	40,7	10,4	264,2	261,0	265,2	263,2	-2,2	7,0	5,8	2,72	24
22.10.18	51,3	40,7	10,6	264,6	261,4	265,6	263,5	-2,2	7,0	5,9	2,78	24
23.10.18	51,0	40,5	10,4	264,0	260,8	265,3	263,2	-2,4	7,0	5,8	2,72	24
24.10.18	50,7	40,3	10,5	263,9	260,7	264,9	262,9	-2,2	7,0	5,8	2,72	24
25.10.18	50,8	40,4	10,4	263,9	260,8	265,0	263,0	-2,1	6,9	5,8	2,71	24
26.10.18	51,0	40,7	10,2	264,1	261,0	265,0	262,9	-1,9	6,9	5,8	2,67	24
27.10.18	50,8	40,5	10,3	264,2	261,1	265,1	263,1	-2,0	6,9	5,8	2,70	24
28.10.18	50,5	40,1	10,4	264,2	261,0	265,0	263,1	-2,1	6,9	5,8	2,71	24
29.10.18	49,6	39,6	10,0	263,5	260,5	264,5	262,6	-2,1	6,7	5,6	2,60	24
30.10.18	48,0	38,3	9,7	262,4	259,5	263,5	261,7	-2,1	6,5	5,4	2,53	24
31.10.18	50,7	39,5	11,2	259,9	256,8	261,0	259,0	-2,3	6,6	5,5	2,87	24
01.11.18	54,2	41,6	12,6	259,5	256,0	260,4	258,2	-2,3	6,8	5,7	3,22	24
02.11.18	54,8	42,2	12,6	259,6	256,0	260,4	258,3	-2,2	6,8	5,7	3,23	24
03.11.18	54,9	42,3	12,6	260,0	256,3	260,8	258,6	-2,3	6,9	5,8	3,22	24
04.11.18	55,9	43,1	12,8	261,4	257,6	262,4	260,1	-2,4	7,1	6,0	3,30	24
05.11.18	54,9	42,5	12,4	259,2	255,6	260,2	258,0	-2,3	6,8	5,7	3,17	24
06.11.18	55,3	42,6	12,7	259,8	256,1	260,6	258,4	-2,3	6,8	5,7	3,25	24
07.11.18	54,4	42,0	12,3	258,1	254,5	258,9	256,7	-2,2	6,6	5,5	3,14	24
08.11.18	54,8	42,3	12,5	258,5	254,9	259,2	257,0	-2,2	6,6	5,6	3,19	24
09.11.18	58,3	44,0	14,3	264,2	260,0	264,8	262,3	-2,3	6,7	5,5	3,73	24
10.11.18	62,3	46,2	16,1	270,2	265,4	270,7	268,0	-2,6	6,5	5,3	4,26	24
11.11.18	65,3	47,7	17,5	272,0	266,8	272,1	269,2	-2,4	6,6	5,4	4,68	24
12.11.18	66,0	48,2	17,8	271,6	266,3	271,6	268,6	-2,4	6,6	5,4	4,74	24
13.11.18	66,6	48,8	17,8	271,4	266,0	271,5	268,4	-2,5	6,6	5,4	4,73	24
14.11.18	65,7	48,3	17,4	270,3	265,0	270,5	267,6	-2,6	6,6	5,4	4,61	24
15.11.18	63,8	47,5	16,2	271,9	266,9	272,3	269,4	-2,5	6,8	5,6	4,33	24
16.11.18	58,5	44,5	13,9	274,4	270,1	275,1	272,5	-2,4	6,7	5,5	3,76	24
17.11.18	54,0	41,9	12,1	272,6	268,9	273,6	271,3	-2,4	6,7	5,4	3,26	24
18.11.18	55,2	42,7	12,5	273,3	269,4	274,2	271,8	-2,4	6,8	5,5	3,37	24
Итого	55,3	42,6	12,6	8 215,3	8098,5	8 240,6	8 169,9	-71,4	6,8	5,6	102,45	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,46

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,46

Потребление за недостающий период

3,46

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	126 525,2	125 510,1	124 309,7	124 265,2	44,5	1 947,04	20242

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 7/1 (1 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 165046

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,1	44,1	22,9	36,1	35,3	35,8	35,5	-0,2	5,6	4,4	0,81	24
20.10.18	67,3	45,0	22,3	37,8	37,0	37,5	37,2	-0,1	5,7	4,4	0,82	24
21.10.18	66,9	44,3	22,6	35,6	34,9	35,4	35,0	-0,2	5,5	4,4	0,79	24
22.10.18	67,2	44,3	22,8	36,3	35,6	36,1	35,8	-0,2	5,6	4,4	0,81	24
23.10.18	66,7	44,1	22,6	36,0	35,2	35,8	35,5	-0,3	5,5	4,4	0,80	24
24.10.18	66,7	43,8	22,9	35,6	34,9	35,4	35,2	-0,3	5,5	4,4	0,80	24
25.10.18	66,5	43,8	22,7	35,6	34,9	35,4	35,2	-0,3	5,5	4,4	0,79	24
26.10.18	66,4	44,2	22,1	35,8	35,1	35,7	35,4	-0,3	5,5	4,4	0,78	24
27.10.18	66,4	44,1	22,3	35,8	35,1	35,7	35,4	-0,3	5,5	4,4	0,78	24
28.10.18	66,3	43,6	22,7	35,4	34,7	35,3	35,0	-0,3	5,5	4,4	0,79	24
29.10.18	65,6	42,8	22,8	33,7	33,0	33,6	33,3	-0,3	5,3	4,3	0,75	24
30.10.18	64,9	40,9	24,0	30,8	30,3	30,7	30,4	-0,2	5,1	4,2	0,73	24
31.10.18	65,5	41,0	24,5	31,4	30,8	31,2	31,0	-0,2	5,2	4,3	0,75	24
01.11.18	65,9	42,5	23,3	35,4	34,7	35,3	35,0	-0,3	5,5	4,3	0,81	24
02.11.18	66,1	43,1	22,9	36,3	35,6	36,2	35,9	-0,3	5,5	4,3	0,82	24
03.11.18	66,0	43,4	22,6	36,6	35,9	36,5	36,2	-0,3	5,5	4,3	0,81	24
04.11.18	66,4	44,5	21,8	39,7	38,8	39,5	39,2	-0,3	5,8	4,4	0,85	24
05.11.18	66,0	43,3	22,7	35,7	34,9	35,5	35,2	-0,3	5,4	4,3	0,79	24
06.11.18	66,6	43,5	23,1	36,5	35,8	36,4	36,1	-0,3	5,4	4,2	0,82	24
07.11.18	66,1	42,4	23,7	33,4	32,7	33,2	33,0	-0,3	5,2	4,2	0,77	24
08.11.18	66,6	42,7	23,9	33,8	33,1	33,6	33,4	-0,3	5,2	4,2	0,79	24
09.11.18	68,4	43,2	25,2	34,8	34,1	34,7	34,5	-0,3	5,3	4,3	0,86	24
10.11.18	70,5	43,5	27,0	34,7	33,9	34,5	34,2	-0,3	5,3	4,3	0,91	24
11.11.18	73,4	45,1	28,4	36,4	35,4	36,1	35,9	-0,5	5,4	4,3	1,00	24
12.11.18	74,5	45,2	29,3	35,6	34,7	35,4	35,1	-0,4	5,4	4,3	1,02	24
13.11.18	74,8	45,8	29,0	35,9	34,9	35,6	35,3	-0,3	5,4	4,3	1,01	24
14.11.18	73,9	45,5	28,4	35,9	35,0	35,7	35,4	-0,4	5,4	4,3	0,99	24
15.11.18	73,1	46,3	26,8	39,0	38,1	38,8	38,4	-0,3	5,7	4,3	1,02	24
16.11.18	72,0	45,7	26,3	36,8	36,0	36,6	36,2	-0,3	5,5	4,3	0,94	24
17.11.18	69,2	41,6	27,6	30,3	29,6	30,1	29,9	-0,3	5,3	4,6	0,82	24
18.11.18	69,5	42,7	26,7	32,6	31,9	32,4	32,2	-0,3	5,5	4,6	0,85	24
Итого	68,1	43,8	24,4	1 095,3	1072,0	1 089,7	1 081,2	-9,1	5,4	4,3	26,10	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	18 889,9	18 782,3	18 420,8	18 580,0	-159,2	491,35	20243

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 7/1 (2 ввод)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 165065

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,6	44,4	22,2	36,1	35,3	36,0	35,7	-0,3	4,0	4,4	0,79	24
20.10.18	66,9	45,4	21,4	37,8	37,1	37,7	37,3	-0,2	4,2	4,4	0,79	24
21.10.18	66,5	44,4	22,1	35,7	35,0	35,6	35,2	-0,3	4,0	4,4	0,77	24
22.10.18	66,7	44,5	22,3	36,4	35,7	36,3	36,0	-0,3	4,1	4,4	0,79	24
23.10.18	66,3	44,3	22,1	36,1	35,4	36,0	35,7	-0,3	3,8	4,4	0,78	24
24.10.18	66,2	44,1	22,1	35,8	35,0	35,6	35,4	-0,4	3,8	4,4	0,77	24
25.10.18	66,1	44,2	21,9	35,7	35,0	35,6	35,3	-0,4	4,0	4,4	0,77	24
26.10.18	66,0	44,6	21,3	36,0	35,3	35,9	35,6	-0,4	3,9	4,3	0,75	24
27.10.18	65,9	44,2	21,7	36,0	35,3	35,9	35,6	-0,4	4,0	4,3	0,76	24
28.10.18	65,9	43,8	22,1	35,6	34,9	35,5	35,2	-0,4	3,9	4,4	0,77	24
29.10.18	65,1	42,9	22,2	33,9	33,2	33,8	33,6	-0,3	3,7	4,2	0,74	24
30.10.18	64,4	41,0	23,5	31,0	30,5	30,9	30,7	-0,2	3,6	4,2	0,71	24
31.10.18	65,0	41,0	24,0	31,6	30,9	31,4	31,2	-0,3	3,7	4,3	0,74	24
01.11.18	65,4	42,6	22,8	35,6	34,9	35,5	35,2	-0,3	4,1	4,3	0,80	24
02.11.18	65,6	43,3	22,4	36,5	35,8	36,4	36,1	-0,3	3,9	4,3	0,80	24
03.11.18	65,6	43,4	22,2	36,8	36,1	36,7	36,4	-0,3	4,1	4,3	0,80	24
04.11.18	66,0	44,9	21,0	39,9	39,1	39,7	39,4	-0,3	4,1	4,3	0,82	24
05.11.18	65,6	43,6	22,0	35,9	35,2	35,8	35,5	-0,3	3,7	4,2	0,77	24
06.11.18	66,1	43,7	22,4	36,7	35,9	36,5	36,3	-0,3	4,0	4,2	0,80	24
07.11.18	65,6	42,6	23,0	33,6	32,9	33,4	33,2	-0,3	3,6	4,2	0,76	24
08.11.18	66,1	42,9	23,2	34,0	33,3	33,8	33,6	-0,3	3,5	4,2	0,77	24
09.11.18	67,9	43,5	24,5	35,0	34,3	34,9	34,6	-0,3	3,7	4,3	0,84	24
10.11.18	70,0	43,9	26,1	34,8	34,0	34,5	34,3	-0,3	3,9	4,3	0,89	24
11.11.18	72,9	45,3	27,6	36,5	35,5	36,2	35,9	-0,4	3,9	4,3	0,98	24
12.11.18	74,0	45,6	28,3	35,8	34,8	35,5	35,2	-0,3	3,7	4,3	0,99	24
13.11.18	74,3	46,2	28,1	36,0	35,0	35,7	35,3	-0,2	3,9	4,3	0,99	24
14.11.18	73,3	45,9	27,4	36,0	35,1	35,8	35,4	-0,3	3,9	4,3	0,96	24
15.11.18	72,6	46,7	25,9	39,0	38,1	38,7	38,3	-0,2	4,1	4,3	0,99	24
16.11.18	71,6	46,1	25,5	36,8	36,0	36,6	36,3	-0,3	4,0	4,3	0,92	24
17.11.18	68,7	42,0	26,7	30,2	29,5	30,0	29,8	-0,2	3,9	4,6	0,79	24
18.11.18	69,0	43,3	25,7	32,6	31,9	32,4	32,1	-0,3	4,2	4,6	0,82	24
Итого	67,7	44,0	23,7	1 099,2	1076,0	1 094,1	1 085,3	-9,3	3,9	4,3	25,41	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,84

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,84

Потребление за недостающий период

0,84

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	19 837,3	19 675,0	19 350,0	19 454,3	-104,4	487,58	20245

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 8/1 (1 ввод)

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 271065

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	50,9	40,5	10,4	74,4	73,4	73,1	72,6	0,8	7,0	5,0	0,76	24
20.10.18	51,7	41,0	10,6	74,4	73,5	73,2	72,7	0,8	7,0	5,0	0,78	24
21.10.18	51,0	40,8	10,3	74,2	73,3	73,0	72,5	0,7	7,0	5,0	0,75	24
22.10.18	51,2	40,8	10,4	74,3	73,4	73,1	72,7	0,7	7,0	5,0	0,76	24
23.10.18	50,8	40,6	10,2	74,2	73,2	73,0	72,5	0,7	7,0	5,0	0,75	24
24.10.18	50,6	40,4	10,2	74,1	73,1	72,9	72,4	0,7	7,0	5,0	0,74	24
25.10.18	50,6	40,5	10,1	74,1	73,2	73,0	72,5	0,7	7,0	5,0	0,74	24
26.10.18	50,8	40,8	10,0	74,2	73,2	73,0	72,5	0,7	7,0	5,0	0,73	24
27.10.18	50,7	40,7	10,0	74,2	73,2	73,0	72,5	0,7	7,0	5,0	0,73	24
28.10.18	50,3	40,2	10,1	74,1	73,1	72,9	72,5	0,7	7,0	5,0	0,74	24
29.10.18	49,4	39,7	9,8	73,9	73,1	72,8	72,3	0,8	7,0	5,0	0,71	24
30.10.18	47,9	38,5	9,4	73,6	72,8	72,4	72,0	0,9	7,0	5,0	0,69	24
31.10.18	50,5	39,7	10,8	72,9	72,1	71,8	71,3	0,8	7,0	5,0	0,78	24
01.11.18	54,0	41,8	12,2	72,8	71,9	71,6	71,1	0,8	7,0	5,0	0,88	24
02.11.18	54,6	42,2	12,4	72,9	71,9	71,6	71,0	1,0	7,0	5,0	0,89	24
03.11.18	54,7	42,4	12,3	73,0	72,0	71,7	71,0	1,0	7,0	5,0	0,89	24
04.11.18	55,7	43,0	12,7	73,5	72,5	72,1	71,4	1,0	7,0	5,0	0,92	24
05.11.18	54,7	42,5	12,2	72,9	71,9	71,5	70,9	1,0	7,0	5,0	0,88	24
06.11.18	55,1	42,7	12,4	73,0	72,0	71,6	70,9	1,1	7,0	5,0	0,89	24
07.11.18	54,2	42,2	12,0	72,5	71,5	71,1	70,6	1,0	7,0	5,0	0,86	24
08.11.18	54,6	42,4	12,2	72,5	71,6	71,2	70,6	1,0	7,0	5,0	0,88	24
09.11.18	58,0	44,2	13,9	74,2	73,0	72,7	72,1	0,9	7,0	5,0	1,01	24
10.11.18	62,0	46,6	15,5	75,8	74,5	74,4	73,7	0,9	7,0	5,0	1,15	24
11.11.18	65,0	48,2	16,8	76,3	74,9	74,8	74,0	0,8	7,0	5,0	1,26	24
12.11.18	65,7	48,7	17,0	76,2	74,8	74,7	73,8	1,0	7,0	5,0	1,27	24
13.11.18	66,3	49,2	17,1	76,2	74,7	74,6	73,7	1,0	7,0	5,0	1,28	24
14.11.18	65,5	48,7	16,7	75,8	74,4	74,3	73,5	0,9	7,0	5,0	1,24	24
15.11.18	63,6	48,0	15,6	76,2	74,8	74,7	73,9	0,8	7,0	5,0	1,16	24
16.11.18	58,3	45,2	13,2	76,8	75,6	75,4	74,7	0,9	7,0	5,0	0,99	24
17.11.18	53,8	42,3	11,5	76,3	75,3	75,0	74,2	1,1	7,0	5,0	0,87	24
18.11.18	55,0	43,1	12,0	76,5	75,4	75,2	74,4	1,0	7,0	5,0	0,90	24
Итого	55,1	42,8	12,2	2 306,0	2273,2	2 265,5	2 246,7	26,5	7,0	5,0	27,91	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,92

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,92

Потребление за недостающий период

0,92

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс=

+

=

Гкал; G гвс =

тонн.

в летний период:

Q гвс =

Гкал; G гвс =

тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	32 163,3	31 794,3	31 598,2	31 485,6	112,5	510,51	18293

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 8/1 (2 ввод)

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 271074

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,0	38,8	12,2	70,6	69,7	69,1	68,6	1,1	6,2	4,7	0,85	24
20.10.18	51,8	39,4	12,4	70,7	69,7	69,1	68,7	1,0	6,2	4,7	0,87	24
21.10.18	51,1	39,0	12,1	70,5	69,6	68,9	68,5	1,1	6,1	4,6	0,84	24
22.10.18	51,3	38,9	12,4	70,6	69,6	69,1	68,6	1,1	6,2	4,7	0,86	24
23.10.18	50,9	38,6	12,3	70,4	69,5	68,9	68,4	1,1	6,1	4,6	0,86	24
24.10.18	50,7	38,3	12,4	70,3	69,4	68,8	68,4	1,1	6,1	4,6	0,86	24
25.10.18	50,8	38,5	12,2	70,4	69,5	68,9	68,4	1,1	6,1	4,6	0,85	24
26.10.18	50,9	38,9	12,0	70,4	69,5	68,9	68,4	1,0	6,1	4,6	0,84	24
27.10.18	50,8	38,8	12,0	70,4	69,6	68,9	68,4	1,1	6,1	4,6	0,84	24
28.10.18	50,4	38,3	12,2	70,4	69,6	68,9	68,4	1,2	6,1	4,6	0,85	24
29.10.18	49,5	37,8	11,8	70,2	69,5	68,8	68,3	1,2	5,9	4,4	0,82	24
30.10.18	48,0	36,8	11,3	69,9	69,2	68,4	67,9	1,2	5,7	4,2	0,78	24
31.10.18	50,6	37,6	13,0	69,3	68,4	67,8	67,3	1,2	5,8	4,3	0,89	24
01.11.18	54,1	39,5	14,6	69,2	68,2	67,6	67,1	1,1	6,0	4,5	1,00	24
02.11.18	54,7	40,0	14,7	69,2	68,2	67,6	67,1	1,1	6,0	4,6	1,00	24
03.11.18	54,9	40,2	14,7	69,3	68,3	67,7	67,2	1,1	6,0	4,6	1,00	24
04.11.18	55,8	40,7	15,2	69,7	68,7	68,1	67,6	1,1	6,3	4,8	1,04	24
05.11.18	54,8	40,1	14,7	69,1	68,2	67,5	67,0	1,1	6,0	4,5	1,00	24
06.11.18	55,2	40,1	15,1	69,2	68,3	67,6	67,1	1,2	5,9	4,5	1,03	24
07.11.18	54,4	39,8	14,6	68,7	67,8	67,2	66,7	1,1	5,8	4,3	0,99	24
08.11.18	54,7	39,9	14,8	68,8	67,9	67,2	66,8	1,1	5,8	4,4	1,01	24
09.11.18	58,1	41,3	16,8	70,3	69,2	68,6	68,1	1,2	5,8	4,3	1,16	24
10.11.18	62,1	43,5	18,6	72,0	70,7	70,2	69,5	1,3	5,7	4,1	1,32	24
11.11.18	65,2	44,8	20,3	72,4	70,9	70,6	69,8	1,1	5,8	4,2	1,44	24
12.11.18	65,9	45,2	20,6	72,3	70,9	70,5	69,8	1,1	5,8	4,2	1,46	24
13.11.18	66,5	45,8	20,7	72,2	70,8	70,4	69,7	1,1	5,8	4,2	1,46	24
14.11.18	65,6	45,5	20,2	71,9	70,5	70,2	69,4	1,1	5,8	4,3	1,42	24
15.11.18	63,8	44,8	18,9	72,3	70,9	70,5	69,8	1,1	5,9	4,4	1,34	24
16.11.18	58,5	42,3	16,2	72,9	71,8	71,3	70,7	1,1	5,9	4,3	1,16	24
17.11.18	53,9	39,8	14,2	72,3	71,3	70,8	70,4	1,0	5,8	4,2	1,01	24
18.11.18	55,2	40,5	14,7	72,6	71,6	71,1	70,6	1,0	5,9	4,4	1,05	24
Итого	55,2	40,4	14,8	2 188,4	2157,0	2 139,0	2 122,4	34,5	6,0	4,5	31,89	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,07

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,07

Потребление за недостающий период

1,07

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	35 147,7	34 432,1	34 525,3	34 097,4	427,9	580,09	18365

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 9 (1 подъезд)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195324

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,3	41,9	9,3	137,3	135,6	136,7	135,5	0,1	6,7	5,5	1,27	24
20.10.18	52,0	42,7	9,4	137,5	135,8	136,9	135,7	0,2	6,8	5,6	1,27	24
21.10.18	51,4	42,3	9,1	137,3	135,6	136,5	135,3	0,3	6,7	5,4	1,24	24
22.10.18	51,5	42,1	9,4	137,4	135,8	136,8	135,6	0,2	6,7	5,5	1,27	24
23.10.18	51,1	41,9	9,2	137,1	135,4	136,5	135,3	0,2	6,7	5,4	1,25	24
24.10.18	50,9	41,8	9,2	137,1	135,5	136,4	135,1	0,3	6,7	5,4	1,24	24
25.10.18	51,0	41,8	9,2	137,2	135,6	136,4	135,2	0,3	6,7	5,4	1,24	24
26.10.18	51,2	42,1	9,0	131,7	130,1	130,8	129,6	0,4	6,7	5,4	1,17	23
27.10.18	51,0	41,9	9,1	137,6	135,9	0,0	0,0	135,9	6,7	5,4	1,24	24
28.10.18	50,7	41,5	9,1	137,5	135,8	0,0	0,0	135,8	6,7	5,4	1,24	24
29.10.18	49,7	40,5	9,2	131,5	129,9	79,2	78,6	51,3	6,4	5,2	1,15	23
30.10.18	48,3	39,6	8,6	136,6	135,2	135,4	134,5	0,7	6,2	5,0	1,16	24
31.10.18	50,9	40,9	10,0	135,4	133,8	134,1	133,1	0,7	6,3	5,1	1,34	24
01.11.18	54,4	43,2	11,2	135,0	133,1	133,8	132,6	0,5	6,5	5,3	1,50	24
02.11.18	55,0	43,7	11,4	135,1	133,2	133,8	132,6	0,6	6,6	5,4	1,51	24
03.11.18	55,2	43,9	11,3	135,4	133,4	134,0	132,8	0,7	6,6	5,4	1,50	24
04.11.18	56,2	44,7	11,4	136,0	134,0	134,8	133,5	0,5	6,8	5,6	1,53	24
05.11.18	55,1	44,1	11,0	134,9	133,0	133,6	132,4	0,6	6,5	5,3	1,47	24
06.11.18	55,5	44,1	11,4	135,3	133,3	133,8	132,6	0,7	6,5	5,3	1,53	24
07.11.18	54,6	43,6	11,1	134,4	132,5	132,9	131,7	0,8	6,3	5,2	1,47	24
08.11.18	55,0	43,8	11,2	134,6	132,7	133,1	131,9	0,8	6,4	5,2	1,49	24
09.11.18	58,5	45,7	12,8	137,6	135,4	135,9	134,5	0,8	6,4	5,2	1,74	24
10.11.18	62,6	48,2	14,4	140,1	137,5	138,9	137,4	0,1	6,3	5,0	1,97	24
11.11.18	65,5	49,9	15,6	140,9	138,1	139,6	137,9	0,2	6,3	5,1	2,16	24
12.11.18	66,3	50,5	15,9	140,7	137,9	139,4	137,7	0,2	6,3	5,0	2,19	24
13.11.18	66,9	51,1	15,8	140,6	137,8	139,3	137,6	0,2	6,3	5,0	2,18	24
14.11.18	66,0	50,6	15,4	139,9	137,2	138,7	137,0	0,1	6,3	5,1	2,12	24
15.11.18	64,0	49,6	14,4	140,7	138,1	139,6	137,9	0,1	6,5	5,2	1,99	24
16.11.18	58,7	46,5	12,2	141,9	139,6	141,0	139,6	0,1	6,5	5,1	1,70	24
17.11.18	54,2	43,5	10,7	140,9	139,0	140,2	139,0	0,0	6,4	5,1	1,49	24
18.11.18	55,5	44,5	11,0	141,3	139,3	140,6	139,3	0,0	6,5	5,2	1,53	24
Итого	55,5	44,3	11,2	4 256,4	4195,0	3 898,7	3 861,6	333,4	6,5	5,3	47,18	742

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 26 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,57

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,71

Потребление за недостающий период

1,57

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	35 406,4	35 303,7	34 789,8	34 930,2	-140,5	478,61	7996

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 9 (2 подъезд)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 198640

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,1	40,4	10,7	114,2	112,7	113,7	112,7	0,0	6,9	5,4	1,21	24
20.10.18	51,9	41,2	10,7	114,3	112,8	113,8	112,8	0,1	7,0	5,5	1,21	24
21.10.18	51,2	40,8	10,4	114,0	112,5	113,5	112,5	0,0	6,8	5,4	1,17	24
22.10.18	51,4	40,7	10,7	114,2	112,7	113,6	112,7	0,1	6,9	5,4	1,21	24
23.10.18	51,0	40,5	10,5	114,0	112,5	113,4	112,5	0,0	6,9	5,4	1,18	24
24.10.18	50,8	40,3	10,5	113,8	112,4	113,2	112,3	0,1	6,8	5,4	1,18	24
25.10.18	50,8	40,3	10,5	113,9	112,4	113,3	112,3	0,1	6,8	5,4	1,18	24
26.10.18	51,0	40,6	10,4	113,9	112,4	113,3	112,3	0,1	6,8	5,4	1,16	24
27.10.18	50,9	40,4	10,4	113,9	112,5	113,3	112,3	0,2	6,8	5,4	1,17	24
28.10.18	50,5	40,0	10,5	113,9	112,4	113,2	112,3	0,2	6,8	5,4	1,18	24
29.10.18	49,6	39,5	10,1	113,6	112,3	113,0	112,1	0,2	6,6	5,2	1,13	24
30.10.18	48,1	38,3	9,8	113,1	111,9	112,5	111,8	0,1	6,4	5,0	1,10	24
31.10.18	50,8	39,5	11,3	112,1	110,7	111,4	110,6	0,2	6,5	5,1	1,25	24
01.11.18	54,3	41,5	12,7	111,9	110,4	111,1	110,2	0,2	6,7	5,3	1,40	24
02.11.18	54,9	42,1	12,8	111,9	110,3	111,1	110,2	0,1	6,7	5,3	1,41	24
03.11.18	55,0	42,3	12,7	112,0	110,4	111,3	110,3	0,1	6,8	5,4	1,40	24
04.11.18	56,0	43,0	13,0	112,7	111,0	112,0	111,0	0,0	7,0	5,6	1,44	24
05.11.18	54,9	42,4	12,5	111,7	110,1	110,9	110,0	0,2	6,7	5,3	1,38	24
06.11.18	55,4	42,5	12,9	111,9	110,3	111,1	110,2	0,1	6,7	5,3	1,42	24
07.11.18	54,5	42,0	12,5	111,1	109,6	110,3	109,4	0,2	6,5	5,1	1,37	24
08.11.18	54,9	42,1	12,8	111,3	109,7	110,5	109,5	0,2	6,5	5,1	1,40	24
09.11.18	58,4	43,8	14,6	113,8	112,0	112,9	111,8	0,2	6,6	5,1	1,64	24
10.11.18	62,4	46,1	16,3	116,3	114,3	115,4	114,2	0,1	6,4	4,9	1,87	24
11.11.18	65,3	47,6	17,7	117,0	114,7	115,9	114,7	0,0	6,5	5,0	2,03	24
12.11.18	66,1	48,1	18,0	116,8	114,5	115,7	114,5	0,0	6,5	5,0	2,07	24
13.11.18	66,6	48,7	18,0	116,7	114,4	115,6	114,4	0,0	6,5	5,0	2,06	24
14.11.18	65,8	48,2	17,6	116,2	114,0	115,1	113,9	0,0	6,5	5,0	2,00	24
15.11.18	63,8	47,4	16,4	116,9	114,7	115,9	114,7	0,0	6,7	5,2	1,88	24
16.11.18	58,5	44,5	14,0	117,9	116,0	117,1	116,0	0,0	6,6	5,1	1,62	24
17.11.18	54,1	41,8	12,3	117,1	115,5	116,4	115,5	0,0	6,5	5,0	1,42	24
18.11.18	55,3	42,7	12,5	117,4	115,7	116,7	115,8	-0,1	6,7	5,1	1,45	24
Итого	55,3	42,6	12,8	3 539,0	3487,9	3 516,2	3 485,2	2,7	6,7	5,2	44,62	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,50

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,50

Потребление за недостающий период

1,50

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	29 783,5	29 671,4	29 273,0	29 386,4	-113,4	461,22	10380

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 9/1

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195315

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,5	42,6	23,9	73,8	72,3	75,1	74,5	-2,1	5,7	4,4	1,73	24
20.10.18	66,7	43,5	23,3	77,3	75,7	78,6	77,9	-2,2	5,8	4,4	1,76	24
21.10.18	66,4	42,5	23,8	73,1	71,6	74,3	73,7	-2,2	5,7	4,4	1,71	24
22.10.18	66,6	42,6	24,1	74,6	73,1	75,9	75,2	-2,2	5,7	4,4	1,76	24
23.10.18	66,2	42,4	23,8	73,9	72,4	75,2	74,5	-2,0	5,7	4,4	1,72	24
24.10.18	66,1	42,1	24,0	73,3	71,9	74,6	73,9	-2,0	5,7	4,4	1,73	24
25.10.18	65,9	42,2	23,7	73,2	71,7	74,5	73,8	-2,0	5,6	4,4	1,70	24
26.10.18	65,8	42,7	23,1	73,8	72,3	75,1	74,4	-2,1	5,6	4,3	1,67	24
27.10.18	65,8	42,4	23,4	73,8	72,3	75,1	74,4	-2,1	5,6	4,3	1,70	24
28.10.18	65,8	41,8	24,0	73,0	71,6	74,3	73,6	-2,1	5,6	4,3	1,72	24
29.10.18	65,0	41,2	23,8	69,6	68,3	70,9	70,3	-2,0	5,4	4,2	1,62	24
30.10.18	64,2	39,4	24,8	63,7	62,5	64,9	64,4	-1,9	5,2	4,2	1,55	24
31.10.18	64,9	39,4	25,5	64,8	63,5	66,0	65,5	-1,9	5,3	4,3	1,62	24
01.11.18	65,3	40,8	24,5	73,1	71,7	74,4	73,8	-2,1	5,6	4,3	1,75	24
02.11.18	65,5	41,5	24,0	74,9	73,5	76,2	75,6	-2,1	5,6	4,2	1,76	24
03.11.18	65,5	41,8	23,7	75,7	74,3	77,1	76,4	-2,1	5,6	4,2	1,76	24
04.11.18	65,9	43,0	22,9	81,9	80,3	83,3	82,5	-2,2	5,9	4,3	1,84	24
05.11.18	65,5	41,8	23,7	73,9	72,4	75,2	74,6	-2,1	5,5	4,2	1,72	24
06.11.18	66,0	41,8	24,2	75,3	73,8	76,6	75,9	-2,1	5,5	4,2	1,79	24
07.11.18	65,5	40,8	24,7	69,1	67,7	70,3	69,7	-2,0	5,3	4,2	1,67	24
08.11.18	65,9	41,1	24,9	70,0	68,6	71,2	70,7	-2,0	5,3	4,1	1,70	24
09.11.18	67,7	41,4	26,3	72,2	70,7	73,3	72,7	-2,1	5,5	4,2	1,86	24
10.11.18	69,8	41,6	28,2	71,6	70,0	72,6	72,0	-2,0	5,5	4,2	1,97	24
11.11.18	72,7	43,0	29,7	75,2	73,4	76,1	75,4	-2,0	5,6	4,3	2,18	24
12.11.18	73,7	43,1	30,7	73,7	71,9	74,6	73,9	-2,0	5,5	4,3	2,20	24
13.11.18	74,2	43,8	30,4	74,1	72,3	75,0	74,3	-2,0	5,6	4,3	2,19	24
14.11.18	73,2	43,4	29,8	74,3	72,6	75,3	74,6	-2,1	5,6	4,3	2,16	24
15.11.18	72,5	44,3	28,2	80,3	78,4	81,4	80,6	-2,2	5,8	4,3	2,21	24
16.11.18	71,4	43,8	27,6	76,1	74,4	77,2	76,5	-2,1	5,7	4,3	2,05	24
17.11.18	68,4	39,9	28,5	62,4	61,0	63,3	62,8	-1,8	5,5	4,5	1,74	24
18.11.18	68,8	41,2	27,6	67,2	65,8	68,3	67,8	-2,0	5,7	4,6	1,82	24
Итого	67,5	42,0	25,5	2 258,8	2212,2	2 296,3	2 276,2	-64,0	5,6	4,3	56,33	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,87

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,87

Потребление за недостающий период

1,87

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	18 988,8	19 180,9	18 532,9	19 007,6	-474,7	548,09	11364

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 9а

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195307

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,5	56,2	12,3	233,8	228,8	230,9	227,5	1,3	4,8	3,4	2,82	24
20.10.18	68,7	56,5	12,1	243,8	238,6	240,8	237,2	1,4	4,9	3,4	2,90	24
21.10.18	68,4	55,8	12,6	237,0	232,0	234,1	230,6	1,4	4,8	3,4	2,92	24
22.10.18	68,6	56,2	12,4	237,8	232,8	234,9	231,4	1,4	4,8	3,4	2,89	24
23.10.18	68,1	56,0	12,2	239,7	234,7	236,8	233,4	1,3	4,8	3,4	2,87	24
24.10.18	68,1	55,9	12,2	237,6	232,7	234,8	231,4	1,3	4,8	3,4	2,84	24
25.10.18	67,9	55,9	12,0	236,9	232,0	234,1	230,7	1,3	4,8	3,3	2,80	24
26.10.18	67,8	55,9	11,9	237,4	232,5	234,6	231,2	1,3	4,8	3,3	2,77	24
27.10.18	67,8	55,8	12,0	240,4	235,4	237,6	234,1	1,3	4,8	3,3	2,82	24
28.10.18	67,7	55,4	12,3	242,1	237,1	239,2	235,8	1,3	4,8	3,3	2,93	24
29.10.18	67,0	54,9	12,1	234,1	229,3	231,4	228,1	1,2	4,5	3,2	2,78	24
30.10.18	66,4	53,9	12,5	224,3	219,9	221,7	218,6	1,2	4,3	3,2	2,75	24
31.10.18	67,0	54,3	12,7	224,6	220,1	222,0	218,9	1,2	4,4	3,2	2,80	24
01.11.18	67,3	55,2	12,1	246,8	241,7	243,9	240,4	1,3	4,7	3,3	2,94	24
02.11.18	67,5	55,4	12,1	250,4	245,3	247,5	243,9	1,3	4,7	3,2	2,97	24
03.11.18	67,4	55,6	11,8	252,3	247,1	249,3	245,7	1,5	4,7	3,2	2,91	24
04.11.18	67,7	56,4	11,3	268,3	262,8	265,3	261,3	1,5	5,0	3,3	2,97	24
05.11.18	67,4	55,3	12,2	246,8	241,7	243,9	240,4	1,3	4,7	3,2	2,95	24
06.11.18	68,0	55,6	12,3	246,5	241,3	243,5	240,0	1,3	4,7	3,2	2,98	24
07.11.18	67,5	54,7	12,9	227,0	222,3	224,3	221,2	1,2	4,4	3,2	2,86	24
08.11.18	68,0	54,9	13,1	229,1	224,4	226,4	223,2	1,2	4,5	3,1	2,94	24
09.11.18	69,8	55,9	13,9	229,3	224,3	226,4	223,1	1,1	4,6	3,2	3,12	24
10.11.18	72,0	56,3	15,8	218,4	213,3	215,5	212,3	1,0	4,6	3,2	3,37	24
11.11.18	75,1	57,7	17,4	221,8	216,2	218,5	215,1	1,1	4,7	3,3	3,76	24
12.11.18	76,1	58,3	17,9	212,1	206,7	208,9	205,6	1,0	4,7	3,3	3,70	24
13.11.18	76,5	58,6	17,9	211,6	206,1	208,3	205,0	1,1	4,7	3,3	3,70	24
14.11.18	75,5	58,3	17,2	213,3	208,0	210,1	206,8	1,1	4,7	3,3	3,59	24
15.11.18	74,7	58,9	15,8	230,3	224,6	227,0	223,4	1,2	4,9	3,3	3,55	24
16.11.18	73,5	58,3	15,3	223,5	218,1	220,4	216,9	1,2	4,8	3,3	3,33	24
17.11.18	70,8	54,8	16,1	195,0	190,6	192,3	189,6	1,0	4,6	3,5	3,07	24
18.11.18	71,1	55,3	15,8	210,4	205,7	207,6	204,6	1,1	4,8	3,5	3,24	24
Итого	69,6	56,1	13,5	7 202,6	7045,9	7 111,9	7 007,6	38,3	4,7	3,3	94,85	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,21

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,21

Потребление за недостающий период

3,21

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	80 716,1	79 571,7	78 789,5	78 343,5	446,0	1 214,61	11367

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 11а

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195321

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	51,2	40,2	11,0	268,2	265,0	267,0	265,0	0,0	7,6	5,8	2,91	24
20.10.18	52,0	40,8	11,2	268,5	265,1	267,2	265,0	0,1	7,7	5,9	2,95	24
21.10.18	51,3	40,5	10,8	267,8	264,6	266,7	264,7	-0,1	7,5	5,7	2,87	24
22.10.18	51,4	40,4	11,0	268,2	264,9	267,0	265,0	0,0	7,6	5,8	2,93	24
23.10.18	51,1	40,1	11,0	267,8	264,6	266,5	264,5	0,0	7,6	5,8	2,91	24
24.10.18	50,9	39,9	11,0	267,5	264,4	266,4	264,5	-0,1	7,5	5,7	2,91	24
25.10.18	50,9	40,0	10,9	267,6	264,4	266,5	264,5	-0,2	7,5	5,7	2,89	24
26.10.18	51,1	40,4	10,7	267,7	264,4	266,6	264,5	-0,1	7,5	5,7	2,83	24
27.10.18	51,0	40,1	10,8	267,7	264,5	266,6	264,6	-0,1	7,5	5,7	2,87	24
28.10.18	50,6	39,7	10,9	267,6	264,5	266,5	264,6	-0,2	7,5	5,7	2,89	24
29.10.18	49,7	39,2	10,5	266,9	263,9	266,1	264,1	-0,3	7,3	5,5	2,77	24
30.10.18	48,2	38,0	10,2	265,7	262,8	264,9	263,1	-0,3	7,1	5,3	2,68	24
31.10.18	50,9	39,1	11,8	263,3	260,1	262,3	260,4	-0,3	7,2	5,4	3,06	24
01.11.18	54,3	41,1	13,2	262,7	259,1	261,6	259,5	-0,4	7,4	5,7	3,42	24
02.11.18	55,0	41,7	13,3	262,8	259,1	261,6	259,4	-0,3	7,4	5,7	3,45	24
03.11.18	55,1	41,8	13,3	263,1	259,4	261,9	259,7	-0,4	7,4	5,7	3,44	24
04.11.18	56,1	42,5	13,6	264,6	260,8	263,5	261,3	-0,5	7,7	5,9	3,54	24
05.11.18	55,0	42,0	13,1	262,3	258,6	261,4	259,1	-0,5	7,3	5,6	3,39	24
06.11.18	55,5	42,1	13,4	262,6	258,9	261,8	259,7	-0,8	7,3	5,6	3,47	24
07.11.18	54,5	41,6	13,0	260,9	257,3	260,1	258,0	-0,7	7,2	5,5	3,34	24
08.11.18	55,0	41,7	13,2	261,2	257,5	260,4	258,3	-0,7	7,2	5,5	3,41	24
09.11.18	58,5	43,4	15,1	266,9	262,6	265,9	263,5	-0,9	7,2	5,4	3,97	24
10.11.18	62,5	45,7	16,8	272,5	267,7	271,7	269,0	-1,4	7,1	5,3	4,51	24
11.11.18	65,5	47,2	18,3	274,0	268,7	273,0	270,1	-1,4	7,2	5,3	4,92	24
12.11.18	66,2	47,7	18,6	273,7	268,3	272,6	269,7	-1,4	7,2	5,3	4,99	24
13.11.18	66,8	48,2	18,6	273,6	268,2	272,4	269,4	-1,3	7,2	5,3	4,98	24
14.11.18	65,9	47,8	18,1	272,6	267,3	271,6	268,8	-1,5	7,2	5,3	4,84	24
15.11.18	64,0	47,0	17,0	274,6	269,5	273,7	270,9	-1,4	7,4	5,5	4,58	24
16.11.18	58,6	44,2	14,5	277,1	272,7	276,6	274,0	-1,3	7,3	5,4	3,94	24
17.11.18	54,2	41,5	12,7	275,4	271,6	275,1	272,9	-1,3	7,2	5,3	3,45	24
18.11.18	55,4	42,4	13,0	276,0	272,1	275,8	273,4	-1,3	7,4	5,5	3,53	24
Итого	55,4	42,2	13,2	8 311,0	8192,3	8 281,0	8 211,4	-19,1	7,4	5,6	108,64	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,64

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,64

Потребление за недостающий период

3,64

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	71 458,8	70 923,4	70 224,7	70 248,1	-23,4	1 131,77	11360

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А. С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 25

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194401

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,7	51,3	15,4	55,2	54,0	55,1	54,3	-0,3	7,0	7,0	0,83	24
20.10.18	66,9	51,8	15,0	55,8	54,5	55,6	54,8	-0,3	7,0	7,0	0,82	24
21.10.18	66,6	51,5	15,1	55,5	54,3	55,3	54,6	-0,3	7,0	7,0	0,81	24
22.10.18	66,8	51,3	15,4	55,2	54,0	55,2	54,5	-0,5	7,0	7,0	0,83	24
23.10.18	66,3	51,2	15,1	54,7	53,6	54,8	54,1	-0,5	7,0	7,0	0,81	24
24.10.18	66,3	51,1	15,2	54,7	53,6	54,9	54,2	-0,6	7,0	7,0	0,81	24
25.10.18	66,1	51,0	15,0	54,8	53,7	54,9	54,2	-0,5	7,0	7,0	0,81	24
26.10.18	66,0	51,4	14,6	55,2	54,1	55,2	54,5	-0,4	7,0	7,0	0,79	24
27.10.18	66,0	51,3	14,8	55,2	54,1	55,2	54,5	-0,3	7,0	7,0	0,80	24
28.10.18	66,0	50,9	15,1	55,0	53,9	54,9	54,2	-0,3	7,0	7,0	0,81	24
29.10.18	65,4	50,4	15,0	55,0	53,9	55,0	54,2	-0,3	7,0	7,0	0,81	24
30.10.18	64,9	49,6	15,3	54,8	53,8	54,8	54,1	-0,3	7,0	7,0	0,82	24
31.10.18	65,3	49,7	15,6	54,4	53,4	54,6	53,9	-0,5	7,0	7,0	0,83	24
01.11.18	65,4	49,7	15,7	54,5	53,5	54,7	54,0	-0,5	7,0	7,0	0,84	24
02.11.18	65,6	50,1	15,5	54,8	53,8	54,7	54,0	-0,1	7,0	7,0	0,83	24
03.11.18	65,5	50,1	15,4	54,8	53,8	54,7	54,0	-0,2	7,0	7,0	0,83	24
04.11.18	65,7	50,3	15,4	54,8	53,7	54,7	54,0	-0,2	7,0	7,0	0,83	24
05.11.18	65,6	50,2	15,4	54,6	53,6	54,6	53,9	-0,3	7,0	7,0	0,82	24
06.11.18	66,1	50,4	15,7	54,9	53,7	54,9	54,2	-0,4	7,0	7,0	0,85	24
07.11.18	65,7	50,2	15,5	54,7	53,6	54,7	54,0	-0,3	7,0	7,0	0,83	24
08.11.18	66,3	50,6	15,6	54,7	53,6	54,8	54,1	-0,5	7,0	7,0	0,84	24
09.11.18	67,9	51,1	16,9	54,8	53,7	54,9	54,2	-0,5	7,0	7,0	0,91	24
10.11.18	70,0	52,0	18,0	55,2	53,9	55,2	54,5	-0,5	7,0	7,0	0,97	24
11.11.18	72,6	53,2	19,4	55,5	54,2	55,4	54,7	-0,5	7,0	7,0	1,05	24
12.11.18	73,7	53,9	19,8	55,6	54,2	55,5	54,8	-0,5	7,0	7,0	1,08	24
13.11.18	73,9	54,4	19,5	55,6	54,3	55,5	54,8	-0,5	7,0	7,0	1,06	24
14.11.18	73,0	53,8	19,2	55,5	54,2	55,5	54,8	-0,5	7,0	7,0	1,04	24
15.11.18	72,3	53,6	18,7	55,8	54,6	55,8	55,0	-0,5	7,0	7,0	1,02	24
16.11.18	71,1	52,9	18,2	55,2	54,0	55,2	54,4	-0,4	7,0	7,0	0,98	24
17.11.18	69,0	51,4	17,6	53,6	52,4	53,6	52,9	-0,5	7,0	7,0	0,92	24
18.11.18	69,0	51,7	17,3	53,6	52,4	53,6	52,9	-0,5	7,0	7,0	0,91	24
Итого	67,7	51,4	16,3	1 703,5	1668,4	1 703,4	1 681,1	-12,6	7,0	7,0	27,18	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,94

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,94

Потребление за недостающий период

0,94

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	13 033,8	12 813,7	12 726,4	12 648,7	77,8	258,99	10366

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 28

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 31354

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,0	45,7	21,2	32,8	32,1	32,5	32,2	-0,2	7,0	5,0	0,68	24
20.10.18	67,2	46,5	20,7	33,1	32,4	32,8	32,5	-0,2	7,0	5,0	0,67	24
21.10.18	66,9	46,1	20,8	33,0	32,3	32,7	32,4	-0,2	7,0	5,0	0,67	24
22.10.18	67,1	45,8	21,3	33,0	32,3	32,6	32,4	-0,1	7,0	5,0	0,69	24
23.10.18	66,6	45,5	21,1	32,7	32,0	32,4	32,1	-0,1	7,0	5,0	0,68	24
24.10.18	66,6	45,4	21,1	32,8	32,1	32,4	32,2	-0,1	7,0	5,0	0,68	24
25.10.18	66,4	45,6	20,8	32,8	32,1	32,4	32,2	-0,1	7,0	5,0	0,67	24
26.10.18	66,2	45,9	20,3	33,0	32,3	32,6	32,4	-0,1	7,0	5,0	0,66	24
27.10.18	66,3	45,7	20,6	33,0	32,3	32,6	32,3	-0,1	7,0	5,0	0,66	24
28.10.18	66,3	45,3	20,9	32,8	32,1	32,4	32,2	-0,1	7,0	5,0	0,67	24
29.10.18	65,6	44,8	20,8	32,8	32,1	32,5	32,2	-0,1	7,0	5,0	0,67	24
30.10.18	65,2	44,0	21,2	32,7	32,0	32,3	32,1	-0,1	7,0	5,0	0,68	24
31.10.18	65,6	43,7	21,9	32,5	31,8	32,1	31,9	-0,1	7,0	5,0	0,70	24
01.11.18	65,8	43,5	22,2	32,5	31,8	32,1	31,9	-0,1	7,0	5,0	0,70	24
02.11.18	65,9	43,8	22,1	32,5	31,8	32,1	31,9	-0,1	7,0	5,0	0,70	24
03.11.18	65,8	44,0	21,8	32,5	31,8	32,1	31,9	-0,1	7,0	5,0	0,69	24
04.11.18	66,0	44,0	22,0	32,5	31,8	32,1	31,9	-0,1	7,0	5,0	0,70	24
05.11.18	65,9	43,7	22,2	32,5	31,8	32,1	31,8	-0,1	7,0	5,0	0,70	24
06.11.18	66,4	43,8	22,6	32,7	32,0	32,2	32,0	0,0	7,0	5,0	0,72	24
07.11.18	66,0	43,9	22,1	32,5	31,8	32,1	31,9	-0,1	7,0	5,0	0,70	24
08.11.18	66,6	44,3	22,3	32,7	32,0	32,3	32,1	-0,1	7,0	5,0	0,71	24
09.11.18	68,5	44,5	24,0	32,8	32,0	32,3	32,0	0,0	7,0	5,0	0,77	24
10.11.18	70,8	45,0	25,7	32,7	32,0	32,2	32,0	0,1	7,0	5,0	0,82	24
11.11.18	73,5	45,8	27,7	33,0	32,3	32,3	32,1	0,2	7,0	5,0	0,89	24
12.11.18	74,7	46,2	28,4	33,0	32,3	32,3	32,1	0,1	7,0	5,0	0,92	24
13.11.18	74,8	46,7	28,2	33,0	32,2	32,4	32,1	0,1	7,0	5,0	0,91	24
14.11.18	73,9	46,3	27,6	33,0	32,2	32,3	32,1	0,1	7,0	5,0	0,89	24
15.11.18	73,1	46,2	26,9	33,1	32,4	32,5	32,3	0,1	7,0	5,0	0,87	24
16.11.18	71,8	45,5	26,3	32,6	31,9	32,1	31,9	0,0	7,0	5,0	0,84	24
17.11.18	69,8	44,5	25,2	31,7	31,0	31,2	31,0	0,0	7,0	5,0	0,78	24
18.11.18	69,8	44,7	25,1	31,8	31,1	31,3	31,0	0,0	7,0	5,0	0,78	24
Итого	68,1	45,0	23,1	1 014,0	991,6	1 000,4	993,0	-1,4	7,0	5,0	22,90	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,80

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,80

Потребление за недостающий период

0,80

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	1 527,0	1 509,1	1 493,3	1 497,4	-4,1	33,10	1598

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А. С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 34

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 196541

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,5	48,9	19,6	64,9	63,5	64,2	63,5	0,0	5,8	3,6	1,25	24
20.10.18	68,7	49,6	19,2	65,3	63,9	64,7	64,0	-0,1	5,8	3,6	1,22	24
21.10.18	68,4	49,3	19,1	65,0	63,5	64,3	63,6	0,0	5,8	3,6	1,22	24
22.10.18	68,6	49,0	19,6	64,5	63,1	63,8	63,1	0,0	5,8	3,6	1,24	24
23.10.18	68,1	48,5	19,6	63,5	62,2	62,9	62,1	0,0	5,8	3,6	1,22	24
24.10.18	68,1	48,5	19,6	63,2	61,8	62,6	61,9	0,0	5,8	3,6	1,22	24
25.10.18	67,9	48,6	19,3	63,1	61,8	62,5	61,8	0,0	5,8	3,6	1,19	24
26.10.18	67,8	48,9	18,8	63,4	62,2	62,9	62,2	0,0	5,8	3,6	1,17	24
27.10.18	67,8	48,8	19,0	63,4	62,1	62,9	62,2	-0,1	5,8	3,6	1,18	24
28.10.18	67,8	48,4	19,4	63,0	61,8	62,6	61,9	-0,1	5,8	3,6	1,20	24
29.10.18	67,2	48,0	19,1	63,0	61,8	62,6	61,8	0,0	5,8	3,6	1,18	24
30.10.18	66,7	47,3	19,4	62,8	61,6	62,3	61,6	0,0	5,8	3,6	1,20	24
31.10.18	67,2	47,1	20,1	62,3	61,1	61,8	61,0	0,0	5,8	3,6	1,23	24
01.11.18	67,3	47,0	20,3	62,1	60,9	61,6	60,9	0,0	5,8	3,6	1,24	24
02.11.18	67,5	47,3	20,2	61,6	60,4	61,1	60,4	0,0	5,8	3,6	1,22	24
03.11.18	67,3	47,6	19,7	61,3	60,1	60,8	60,1	0,0	5,8	3,6	1,19	24
04.11.18	67,5	47,5	20,0	61,0	59,8	60,5	59,8	0,0	5,8	3,6	1,20	24
05.11.18	67,4	47,3	20,1	60,7	59,5	60,2	59,5	0,0	5,8	3,6	1,20	24
06.11.18	68,0	47,4	20,5	61,0	59,8	60,5	59,7	0,0	5,8	3,6	1,23	24
07.11.18	67,5	47,5	20,0	62,5	61,3	62,0	61,2	0,0	5,8	3,6	1,23	24
08.11.18	68,1	48,2	20,0	63,9	62,6	63,5	62,7	-0,1	5,8	3,6	1,25	24
09.11.18	70,0	48,5	21,5	63,8	62,5	63,2	62,5	0,0	5,8	3,6	1,35	24
10.11.18	72,2	49,3	22,9	64,0	62,5	63,4	62,6	-0,2	5,8	3,6	1,44	24
11.11.18	75,0	50,3	24,7	64,4	62,8	63,7	63,0	-0,2	5,8	3,6	1,55	24
12.11.18	76,2	50,7	25,5	64,5	62,8	63,7	63,0	-0,2	5,8	3,6	1,60	24
13.11.18	76,3	51,2	25,2	64,5	62,8	63,7	63,0	-0,2	5,8	3,5	1,59	24
14.11.18	75,4	50,7	24,7	64,3	62,7	63,6	62,9	-0,3	5,8	3,6	1,55	24
15.11.18	74,6	50,5	24,1	64,2	62,6	63,6	62,8	-0,2	5,8	3,6	1,51	24
16.11.18	73,3	49,8	23,5	63,1	61,6	62,5	61,8	-0,2	5,8	3,6	1,45	24
17.11.18	71,2	48,6	22,6	61,4	60,0	60,8	60,1	-0,1	5,8	3,7	1,36	24
18.11.18	71,2	49,0	22,2	61,9	60,5	61,3	60,6	-0,1	5,8	3,7	1,34	24
Итого	69,6	48,7	20,9	1 957,7	1915,2	1 939,6	1 917,3	-2,1	5,8	3,6	40,18	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 294,0	14 190,8	13 935,9	14 028,2	-92,3	367,58	10337

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 36 (1, 18,3-9 под)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194431

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,9	45,0	22,9	164,0	160,6	165,6	163,9	-3,3	5,7	3,8	3,68	24
20.10.18	68,1	45,7	22,4	165,4	161,9	167,0	165,4	-3,4	5,7	3,7	3,63	24
21.10.18	67,8	45,6	22,2	164,5	161,1	166,1	164,5	-3,4	5,7	3,8	3,58	24
22.10.18	68,0	45,4	22,6	164,6	161,1	166,0	164,3	-3,2	5,7	3,7	3,65	24
23.10.18	67,5	44,9	22,6	163,2	159,8	165,1	163,4	-3,6	5,7	3,7	3,61	24
24.10.18	67,5	44,6	22,9	163,6	160,2	165,3	163,7	-3,5	5,7	3,7	3,66	24
25.10.18	67,3	44,7	22,6	163,6	160,2	165,4	163,8	-3,5	5,7	3,7	3,62	24
26.10.18	67,1	45,1	22,1	164,2	160,9	166,0	164,4	-3,5	5,7	3,7	3,55	24
27.10.18	67,2	45,1	22,1	164,1	160,8	165,8	164,1	-3,4	5,7	3,7	3,56	24
28.10.18	67,2	44,5	22,7	163,1	159,7	164,8	163,2	-3,5	5,7	3,7	3,62	24
29.10.18	66,6	44,2	22,4	162,8	159,5	164,6	163,1	-3,6	5,7	3,7	3,57	24
30.10.18	66,1	43,4	22,8	161,8	158,6	163,6	162,1	-3,6	5,6	3,7	3,62	24
31.10.18	66,6	42,9	23,7	158,2	155,0	159,7	158,3	-3,3	5,6	3,8	3,68	24
01.11.18	66,8	43,1	23,7	161,4	158,2	162,9	161,4	-3,2	5,6	3,8	3,75	24
02.11.18	66,9	43,2	23,7	160,7	157,4	162,5	161,0	-3,6	5,6	3,8	3,73	24
03.11.18	66,8	43,4	23,4	160,9	157,6	162,5	161,1	-3,4	5,6	3,8	3,68	24
04.11.18	67,0	43,4	23,5	161,2	157,9	162,9	161,5	-3,5	5,6	3,8	3,72	24
05.11.18	66,8	43,3	23,5	160,9	157,6	162,6	161,2	-3,5	5,6	3,8	3,71	24
06.11.18	67,4	43,6	23,8	161,9	158,6	163,6	162,2	-3,6	5,7	3,8	3,78	24
07.11.18	66,9	43,2	23,7	158,4	155,2	160,0	158,6	-3,4	5,6	3,8	3,68	24
08.11.18	67,5	43,4	24,1	158,3	155,1	159,8	158,4	-3,3	5,6	3,8	3,73	24
09.11.18	69,4	43,8	25,6	162,4	158,8	163,7	162,3	-3,4	5,6	3,8	4,07	24
10.11.18	71,5	44,1	27,4	163,9	160,1	165,0	163,5	-3,4	5,7	3,7	4,39	24
11.11.18	74,3	45,1	29,2	165,1	161,1	165,9	164,3	-3,2	5,7	3,7	4,71	24
12.11.18	75,5	45,5	30,0	165,7	161,5	166,5	164,8	-3,3	5,7	3,7	4,84	24
13.11.18	75,7	46,0	29,7	166,1	161,9	166,8	165,1	-3,2	5,7	3,7	4,80	24
14.11.18	74,8	45,7	29,0	165,9	161,8	166,7	165,1	-3,3	5,7	3,7	4,70	24
15.11.18	73,9	45,6	28,3	166,7	162,6	167,6	165,9	-3,3	5,7	3,7	4,60	24
16.11.18	72,6	45,1	27,6	164,4	160,5	165,4	163,8	-3,3	5,7	3,8	4,43	24
17.11.18	70,6	43,9	26,7	159,4	155,8	160,5	159,1	-3,3	5,7	3,9	4,16	24
18.11.18	70,6	44,1	26,5	159,5	155,9	160,6	159,2	-3,3	5,7	3,9	4,13	24
Итого	69,0	44,4	24,6	5 045,5	4937,2	5 090,7	5 042,8	-105,6	5,7	3,8	121,66	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

4,24

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

4,24

Потребление за недостающий период

4,24

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс=

+

=

Гкал; G гвс =

тонн.

в летний период:

Q гвс =

Гкал; G гвс =

тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	45 566,9	44 376,9	44 451,6	43 913,4	538,1	1 199,78	12326

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 36 (10-17 под)

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 182245

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,3	44,4	23,0	146,5	143,5	144,8	143,5	0,0	5,5	3,8	3,29	24
20.10.18	67,6	47,3	20,3	176,4	172,8	174,9	173,0	-0,2	5,4	3,8	3,51	24
21.10.18	67,4	47,4	20,0	175,1	171,5	173,7	171,8	-0,4	5,4	3,8	3,43	24
22.10.18	67,6	47,3	20,3	174,9	171,3	173,7	171,8	-0,5	5,4	3,8	3,47	24
23.10.18	67,0	47,0	20,0	173,2	169,7	172,1	170,3	-0,7	5,4	3,8	3,39	24
24.10.18	67,0	47,0	20,0	173,4	169,9	172,3	170,5	-0,6	5,4	3,8	3,40	24
25.10.18	66,9	47,1	19,7	173,4	169,9	172,3	170,5	-0,6	5,4	3,8	3,35	24
26.10.18	66,7	47,6	19,1	174,1	170,6	173,1	171,2	-0,6	5,4	3,8	3,26	24
27.10.18	66,7	47,6	19,1	173,9	170,4	172,9	171,0	-0,6	5,4	3,8	3,27	24
28.10.18	66,8	47,2	19,6	172,4	168,9	171,5	169,7	-0,8	5,4	3,8	3,31	24
29.10.18	66,1	46,7	19,4	172,1	168,7	171,5	169,7	-1,0	5,4	3,8	3,28	24
30.10.18	65,7	46,0	19,7	170,5	167,1	169,9	168,2	-1,1	5,3	3,8	3,30	24
31.10.18	66,1	45,0	21,1	158,9	155,8	158,3	156,7	-0,9	5,3	3,9	3,28	24
01.11.18	66,3	46,0	20,3	169,8	166,4	164,7	163,1	3,3	5,4	3,8	3,34	24
02.11.18	66,4	45,8	20,7	169,4	166,1	168,7	167,0	-1,0	5,4	3,9	3,43	24
03.11.18	66,3	46,0	20,4	169,8	166,4	168,9	167,2	-0,8	5,3	3,8	3,39	24
04.11.18	66,5	46,1	20,4	170,3	166,9	169,2	167,5	-0,7	5,4	3,9	3,41	24
05.11.18	66,4	46,0	20,4	169,7	166,3	168,6	166,9	-0,6	5,3	3,8	3,40	24
06.11.18	66,9	46,2	20,7	170,9	167,4	169,9	168,2	-0,7	5,4	3,8	3,47	24
07.11.18	66,5	45,7	20,7	166,1	162,7	165,0	163,3	-0,7	5,3	3,9	3,37	24
08.11.18	67,0	47,0	20,1	166,4	163,0	154,8	153,2	9,8	5,3	3,9	3,12	24
09.11.18	68,9	46,6	22,3	171,9	168,3	170,0	168,2	0,1	5,4	3,8	3,75	24
10.11.18	71,0	47,3	23,8	173,3	169,3	171,2	169,4	-0,1	5,4	3,8	4,03	24
11.11.18	73,8	48,4	25,4	174,9	170,7	172,6	170,7	-0,1	5,4	3,8	4,33	24
12.11.18	75,0	49,0	26,0	176,4	172,0	174,0	172,1	-0,1	5,4	3,8	4,47	24
13.11.18	75,2	49,6	25,6	177,4	173,0	175,1	173,0	-0,1	5,4	3,8	4,43	24
14.11.18	74,2	49,1	25,1	177,3	173,0	175,1	173,1	-0,2	5,4	3,8	4,34	24
15.11.18	73,4	48,9	24,5	178,1	173,8	176,0	174,1	-0,3	5,4	3,8	4,26	24
16.11.18	72,2	48,3	23,8	175,3	171,3	173,4	171,5	-0,2	5,4	3,8	4,09	24
17.11.18	70,1	47,0	23,1	169,7	165,9	167,9	166,2	-0,3	5,4	3,9	3,83	24
18.11.18	70,1	47,3	22,8	169,9	166,2	168,1	166,3	-0,1	5,4	3,9	3,79	24
Итого	68,6	47,0	21,5	5 311,6	5198,5	5 254,2	5 199,2	-0,7	5,4	3,8	111,80	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

3,90

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

3,90

Потребление за недостающий период

3,90

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	46 011,1	45 459,1	44 890,7	44 924,5	-33,9	1 068,88	12325

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 37 (3 под. по 19 кв. 1,2

Прибор учёта (модель)

Договор №: 8047

ВКТ-7

№ 196534

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,9	50,3	18,6	43,2	42,2	42,6	42,1	0,1	6,2	4,0	0,79	24
20.10.18	69,1	50,9	18,1	43,5	42,5	43,0	42,5	0,0	6,2	4,0	0,77	24
21.10.18	68,8	51,1	17,6	43,4	42,4	43,0	42,5	0,0	6,2	4,0	0,75	24
22.10.18	69,0	51,1	17,9	43,3	42,4	43,0	42,5	-0,1	6,2	4,0	0,76	24
23.10.18	68,4	51,0	17,5	43,0	42,0	42,7	42,2	-0,2	6,2	4,0	0,74	24
24.10.18	68,5	51,0	17,4	43,0	42,1	42,8	42,3	-0,3	6,2	4,0	0,74	24
25.10.18	68,3	50,7	17,5	43,0	42,0	42,8	42,3	-0,3	6,2	4,0	0,74	24
26.10.18	68,1	50,9	17,2	43,1	42,1	43,0	42,5	-0,3	6,2	4,0	0,73	24
27.10.18	68,1	50,7	17,4	43,1	42,1	42,9	42,5	-0,4	6,2	4,0	0,74	24
28.10.18	68,2	50,4	17,8	42,8	41,8	42,7	42,2	-0,4	6,2	4,0	0,75	24
29.10.18	67,5	49,9	17,6	42,8	41,9	42,8	42,3	-0,4	6,2	4,0	0,74	24
30.10.18	67,1	49,4	17,7	42,7	41,7	42,7	42,2	-0,5	6,1	4,0	0,74	24
31.10.18	67,5	49,3	18,3	42,4	41,5	42,4	41,9	-0,4	6,1	4,0	0,76	24
01.11.18	67,6	48,0	19,6	33,0	32,2	32,9	32,5	-0,3	5,2	3,6	0,63	24
02.11.18	67,8	49,1	18,7	42,3	41,4	42,4	41,9	-0,6	6,2	4,0	0,77	24
03.11.18	67,7	49,2	18,5	42,4	41,5	42,5	42,0	-0,5	6,2	4,0	0,77	24
04.11.18	67,9	49,6	18,2	42,6	41,6	42,5	42,0	-0,4	6,2	4,0	0,76	24
05.11.18	67,7	49,5	18,2	42,6	41,6	42,5	42,0	-0,4	6,2	4,0	0,76	24
06.11.18	68,3	49,8	18,5	42,8	41,8	42,7	42,2	-0,4	6,2	4,0	0,78	24
07.11.18	67,8	49,5	18,3	42,7	41,7	42,6	42,1	-0,4	6,2	4,0	0,76	24
08.11.18	68,4	49,7	18,7	42,8	41,8	42,7	42,2	-0,4	6,2	4,0	0,78	24
09.11.18	70,3	50,3	20,0	42,9	41,9	42,7	42,2	-0,3	6,2	4,0	0,84	24
10.11.18	72,5	50,9	21,6	43,1	42,1	42,9	42,4	-0,3	6,2	4,0	0,91	24
11.11.18	75,3	52,3	23,0	43,4	42,3	43,1	42,6	-0,3	6,2	4,0	0,97	24
12.11.18	76,5	53,0	23,6	43,4	42,3	43,1	42,6	-0,3	6,2	4,0	1,00	24
13.11.18	76,7	53,2	23,5	43,4	42,2	43,1	42,6	-0,4	6,2	4,0	0,99	24
14.11.18	75,8	53,2	22,6	43,3	42,1	43,0	42,5	-0,4	6,2	4,0	0,95	24
15.11.18	74,9	52,9	22,0	43,4	42,4	43,2	42,7	-0,4	6,2	4,0	0,93	24
16.11.18	73,6	52,1	21,5	43,0	41,9	42,8	42,3	-0,4	6,2	4,0	0,90	24
17.11.18	71,5	50,9	20,6	41,7	40,7	41,6	41,1	-0,4	6,2	4,1	0,84	24
18.11.18	71,5	51,3	20,3	41,7	40,8	41,7	41,2	-0,4	6,2	4,1	0,83	24
Итого	70,0	50,7	19,3	1 319,7	1289,2	1 314,2	1 299,4	-10,2	6,1	4,0	24,91	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

0,86

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

0,86

Потребление за недостающий период

0,86

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс=

+

=

Гкал; G гвс =

тонн.

в летний период:

Q гвс =

Гкал; G гвс =

тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	11 693,9	11 535,3	11 391,0	11 378,1	12,9	246,53	10883

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 37 (3 под. с 20 кв. 4,5

Прибор учёта (модель)

Договор №: 8047

ВКТ-7

№ 194654

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,5	49,9	18,5	61,2	60,0	60,3	59,5	0,4	6,1	4,0	1,11	24
20.10.18	68,6	50,5	18,2	61,6	60,3	60,6	59,9	0,4	6,1	4,0	1,10	24
21.10.18	68,3	49,9	18,4	61,2	60,0	60,4	59,7	0,3	6,1	4,0	1,11	24
22.10.18	68,6	49,8	18,8	60,9	59,7	60,3	59,6	0,2	6,1	4,0	1,12	24
23.10.18	68,0	49,5	18,6	60,4	59,2	59,8	59,1	0,1	6,1	4,0	1,10	24
24.10.18	68,0	49,4	18,7	60,5	59,3	59,7	59,0	0,3	6,1	4,0	1,11	24
25.10.18	67,8	49,3	18,5	60,5	59,3	59,8	59,1	0,2	6,1	4,0	1,10	24
26.10.18	67,7	49,8	17,9	60,7	59,5	60,1	59,4	0,1	6,1	3,9	1,07	24
27.10.18	67,7	49,5	18,2	60,7	59,5	60,0	59,3	0,2	6,1	3,9	1,08	24
28.10.18	67,7	49,1	18,6	60,3	59,1	59,6	58,9	0,2	6,1	4,0	1,10	24
29.10.18	67,1	48,8	18,2	60,2	59,0	59,6	58,9	0,1	6,1	4,0	1,08	24
30.10.18	66,6	48,2	18,5	60,0	58,8	59,4	58,7	0,1	6,1	3,9	1,09	24
31.10.18	67,1	48,0	19,1	59,7	58,5	59,1	58,4	0,1	6,1	4,0	1,12	24
01.11.18	67,3	48,2	19,0	59,8	58,6	59,1	58,4	0,2	6,1	4,0	1,11	24
02.11.18	67,4	48,5	18,9	59,5	58,3	59,0	58,3	0,1	6,1	4,0	1,10	24
03.11.18	67,3	48,5	18,7	59,6	58,4	59,0	58,3	0,0	6,1	4,0	1,10	24
04.11.18	67,5	48,7	18,8	59,5	58,3	58,9	58,2	0,1	6,1	4,0	1,09	24
05.11.18	67,4	48,6	18,8	59,2	58,0	58,7	58,0	0,0	6,1	4,0	1,09	24
06.11.18	67,9	48,6	19,3	59,3	58,1	58,8	58,1	0,0	6,1	4,0	1,12	24
07.11.18	67,4	48,2	19,2	58,9	57,7	58,4	57,7	0,0	6,1	4,0	1,11	24
08.11.18	68,0	48,7	19,4	59,0	57,8	58,5	57,8	0,0	6,1	4,0	1,12	24
09.11.18	69,9	49,1	20,8	59,1	57,8	58,6	57,9	-0,1	6,1	4,0	1,20	24
10.11.18	72,1	49,9	22,2	59,4	58,0	58,8	58,1	-0,1	6,1	4,0	1,29	24
11.11.18	74,9	51,4	23,5	59,9	58,4	59,2	58,5	0,0	6,1	3,9	1,38	24
12.11.18	76,1	51,9	24,2	60,0	58,4	59,2	58,5	-0,1	6,1	3,9	1,41	24
13.11.18	76,2	52,4	23,8	60,0	58,5	59,3	58,6	-0,1	6,1	3,9	1,40	24
14.11.18	75,3	52,0	23,4	60,0	58,6	59,3	58,6	-0,1	6,1	3,9	1,37	24
15.11.18	74,5	51,6	22,8	60,3	58,8	59,7	59,0	-0,1	6,1	3,9	1,35	24
16.11.18	73,2	51,0	22,2	59,6	58,2	59,1	58,4	-0,2	6,1	4,0	1,29	24
17.11.18	71,1	49,8	21,2	57,9	56,7	57,5	56,8	-0,1	6,1	4,1	1,20	24
18.11.18	71,1	50,0	21,1	58,0	56,7	57,5	56,8	-0,1	6,1	4,1	1,20	24
Итого	69,6	49,6	19,9	1 856,8	1817,4	1 837,5	1 815,2	2,2	6,1	4,0	36,21	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	17 552,0	16 984,2	17 117,4	16 750,0	367,3	358,60	10882

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 40

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194400

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	68,3	45,7	22,6	54,3	53,1	54,1	53,6	-0,5	5,0	3,8	1,20	24
20.10.18	68,5	46,1	22,3	54,8	53,5	54,5	54,1	-0,5	5,0	3,8	1,20	24
21.10.18	68,2	45,8	22,5	53,9	52,8	53,8	53,3	-0,6	5,0	3,8	1,18	24
22.10.18	68,4	45,7	22,8	53,9	52,7	53,8	53,3	-0,6	4,9	3,8	1,20	24
23.10.18	67,9	45,2	22,7	53,2	52,0	53,2	52,7	-0,7	4,9	3,8	1,18	24
24.10.18	67,9	45,1	22,8	53,3	52,1	53,4	52,9	-0,8	4,9	3,8	1,19	24
25.10.18	67,7	45,1	22,6	53,1	52,0	53,2	52,8	-0,8	4,9	3,8	1,18	24
26.10.18	67,6	45,5	22,1	53,5	52,3	53,6	53,1	-0,8	4,9	3,8	1,16	24
27.10.18	67,6	45,2	22,5	53,3	52,2	53,3	52,8	-0,6	4,9	3,8	1,17	24
28.10.18	67,6	44,7	23,0	52,7	51,6	52,7	52,2	-0,6	4,9	3,8	1,19	24
29.10.18	67,0	44,3	22,7	52,5	51,5	52,6	52,1	-0,6	4,9	3,8	1,17	24
30.10.18	66,5	43,5	23,0	51,6	50,6	51,7	51,2	-0,6	4,8	3,8	1,17	24
31.10.18	66,0	41,5	24,6	37,7	37,0	37,7	37,4	-0,4	4,4	3,7	0,91	24
01.11.18	67,1	44,2	22,9	55,7	54,5	55,7	55,2	-0,7	4,9	3,8	1,25	24
02.11.18	67,3	44,4	22,9	55,9	54,7	56,0	55,5	-0,8	4,9	3,8	1,25	24
03.11.18	67,2	44,5	22,7	55,7	54,5	55,8	55,3	-0,8	4,9	3,8	1,24	24
04.11.18	67,4	44,7	22,7	55,9	54,7	55,9	55,5	-0,8	4,9	3,8	1,24	24
05.11.18	67,3	44,5	22,7	55,2	54,0	55,2	54,7	-0,7	4,9	3,8	1,23	24
06.11.18	67,8	44,8	23,0	55,7	54,5	55,8	55,3	-0,8	4,9	3,8	1,25	24
07.11.18	67,4	44,7	22,7	55,1	53,9	55,2	54,7	-0,8	4,9	3,8	1,22	24
08.11.18	68,0	45,0	23,0	55,3	54,2	55,5	55,0	-0,8	4,9	3,8	1,25	24
09.11.18	69,7	45,2	24,5	55,4	54,2	55,5	55,0	-0,8	4,9	3,8	1,33	24
10.11.18	71,9	45,9	26,0	55,8	54,6	55,8	55,3	-0,7	4,9	3,8	1,42	24
11.11.18	74,7	47,2	27,6	56,6	55,1	56,5	55,9	-0,8	4,9	3,7	1,52	24
12.11.18	75,8	47,8	28,0	57,7	56,3	57,4	56,8	-0,5	4,9	3,7	1,58	24
13.11.18	76,1	48,5	27,7	58,1	56,6	57,8	57,1	-0,5	4,9	3,7	1,57	24
14.11.18	75,1	48,0	27,1	58,0	56,5	57,7	57,0	-0,4	5,0	3,7	1,53	24
15.11.18	74,3	47,9	26,4	58,2	56,8	58,0	57,3	-0,5	5,0	3,7	1,50	24
16.11.18	73,1	47,2	25,9	57,0	55,6	56,6	56,0	-0,4	5,0	3,8	1,44	24
17.11.18	70,9	45,8	25,1	54,6	53,4	54,3	53,8	-0,4	5,0	3,9	1,34	24
18.11.18	70,9	45,9	25,0	54,6	53,4	54,4	53,9	-0,5	5,0	3,8	1,34	24
Итого	69,4	45,5	23,9	1 688,5	1651,0	1 686,7	1 670,9	-19,9	4,9	3,8	39,58	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,37

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,37

Потребление за недостающий период

1,37

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	14 824,0	14 750,3	14 442,5	14 587,0	-144,5	396,74	10051

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 42

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 195149

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,1	49,2	19,9	97,8	95,7	97,8	96,7	-1,0	5,1	3,7	1,90	24
20.10.18	69,3	49,2	20,1	98,7	96,5	98,7	97,5	-1,0	5,1	3,6	1,94	24
21.10.18	69,0	49,0	20,1	97,3	95,3	97,3	96,3	-1,0	5,1	3,7	1,91	24
22.10.18	69,2	48,8	20,5	97,4	95,3	97,5	96,4	-1,1	5,0	3,7	1,95	24
23.10.18	68,7	48,3	20,3	96,2	94,2	96,3	95,3	-1,1	5,0	3,7	1,92	24
24.10.18	68,7	48,3	20,4	96,5	94,4	96,6	95,6	-1,1	5,0	3,7	1,92	24
25.10.18	68,5	48,5	20,0	96,2	94,2	96,3	95,3	-1,1	5,0	3,7	1,89	24
26.10.18	68,3	48,8	19,5	97,0	95,0	97,1	95,9	-1,0	5,0	3,6	1,86	24
27.10.18	68,4	48,6	19,7	96,4	94,4	96,5	95,5	-1,0	5,0	3,6	1,86	24
28.10.18	68,4	48,2	20,2	95,4	93,4	95,5	94,4	-1,0	5,0	3,7	1,89	24
29.10.18	67,8	47,7	20,0	95,1	93,2	95,3	94,3	-1,1	5,0	3,7	1,87	24
30.10.18	67,3	46,8	20,5	93,6	91,7	93,7	92,7	-1,1	4,9	3,7	1,88	24
31.10.18	67,1	44,9	22,2	66,8	65,4	66,9	66,2	-0,8	4,5	3,6	1,45	24
01.11.18	67,9	47,1	20,8	97,4	95,4	97,2	96,2	-0,8	5,0	3,7	1,98	24
02.11.18	68,1	47,5	20,6	97,9	95,8	98,3	97,3	-1,5	5,0	3,7	1,97	24
03.11.18	67,9	47,7	20,2	98,1	96,1	98,7	97,6	-1,5	5,0	3,7	1,94	24
04.11.18	68,1	47,8	20,3	98,6	96,6	99,0	98,0	-1,4	5,0	3,7	1,96	24
05.11.18	68,0	47,6	20,4	97,5	95,5	97,9	96,8	-1,4	5,0	3,7	1,94	24
06.11.18	68,6	48,0	20,5	98,6	96,5	99,0	97,9	-1,5	5,0	3,6	1,98	24
07.11.18	68,2	47,7	20,5	97,6	95,6	98,0	96,9	-1,3	5,0	3,6	1,96	24
08.11.18	68,8	47,9	20,8	98,1	96,0	98,4	97,3	-1,3	5,0	3,6	2,00	24
09.11.18	70,6	48,3	22,3	98,5	96,2	98,6	97,6	-1,3	5,0	3,6	2,14	24
10.11.18	72,8	49,3	23,5	99,1	96,8	99,2	98,0	-1,2	5,0	3,6	2,27	24
11.11.18	75,7	50,7	25,0	100,7	98,1	100,5	99,3	-1,3	5,0	3,6	2,45	24
12.11.18	76,8	51,5	25,3	102,6	99,9	102,4	101,2	-1,3	5,1	3,6	2,53	24
13.11.18	77,1	52,2	24,8	103,8	101,0	103,6	102,3	-1,2	5,1	3,6	2,51	24
14.11.18	76,0	51,7	24,3	103,7	101,0	103,6	102,3	-1,2	5,1	3,6	2,46	24
15.11.18	75,1	51,4	23,7	104,3	101,7	104,3	103,0	-1,3	5,1	3,6	2,41	24
16.11.18	73,9	50,6	23,4	101,6	99,2	101,8	100,6	-1,4	5,1	3,6	2,32	24
17.11.18	71,7	49,0	22,8	97,6	95,4	97,9	96,7	-1,3	5,1	3,7	2,17	24
18.11.18	71,7	49,1	22,6	97,7	95,4	97,9	96,8	-1,4	5,1	3,7	2,16	24
Итого	70,2	48,8	21,5	3 017,8	2950,9	3 021,8	2 987,9	-37,0	5,0	3,6	63,41	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,22

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,22

Потребление за недостающий период

2,22

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	25 633,1	25 460,1	24 963,7	25 136,7	-173,0	622,99	10844

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 51

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 196517

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	69,0	46,6	22,4	102,0	99,8	103,8	102,7	-2,9	5,8	4,2	2,23	24
20.10.18	68,9	47,0	21,8	102,6	100,5	104,5	103,3	-2,9	5,8	4,2	2,20	24
21.10.18	68,9	46,9	22,0	101,7	99,5	103,6	102,5	-3,0	5,8	4,2	2,19	24
22.10.18	68,8	46,5	22,3	101,5	99,3	103,3	102,3	-3,0	5,8	4,2	2,21	24
23.10.18	66,8	45,4	21,5	99,3	97,4	101,2	100,3	-2,9	5,8	4,2	2,09	24
24.10.18	66,8	45,4	21,4	99,7	97,7	101,8	100,8	-3,1	5,8	4,2	2,09	24
25.10.18	66,9	45,6	21,3	99,4	97,4	101,5	100,6	-3,2	5,8	4,2	2,07	24
26.10.18	66,9	46,1	20,8	100,1	98,1	102,3	101,4	-3,3	5,8	4,2	2,04	24
27.10.18	66,9	46,0	20,9	99,8	97,8	102,1	101,2	-3,3	5,8	4,2	2,05	24
28.10.18	66,9	45,7	21,3	98,8	96,8	101,1	100,2	-3,3	5,8	4,2	2,06	24
29.10.18	66,7	45,5	21,2	98,7	96,8	100,8	99,9	-3,1	5,8	4,2	2,06	24
30.10.18	67,3	45,1	22,2	97,7	95,7	99,8	98,8	-3,2	5,7	4,2	2,12	24
31.10.18	68,5	45,8	22,7	100,3	98,1	102,5	101,5	-3,3	5,8	4,2	2,23	24
01.11.18	67,7	44,8	22,8	97,0	95,0	99,2	98,3	-3,2	5,8	4,3	2,17	24
02.11.18	67,8	44,8	23,0	96,0	94,1	98,2	97,3	-3,2	5,7	4,3	2,16	24
03.11.18	67,9	44,9	23,0	95,9	94,0	98,2	97,2	-3,2	5,7	4,3	2,16	24
04.11.18	67,8	45,0	22,9	96,2	94,2	98,4	97,5	-3,3	5,7	4,3	2,16	24
05.11.18	67,9	45,0	22,9	95,8	93,8	98,0	97,1	-3,2	5,7	4,2	2,15	24
06.11.18	67,9	45,2	22,7	97,6	95,6	99,9	99,0	-3,4	5,7	4,2	2,17	24
07.11.18	68,0	45,3	22,7	97,3	95,3	99,6	98,7	-3,4	5,7	4,2	2,16	24
08.11.18	68,4	46,3	22,1	93,3	91,3	92,4	91,5	-0,1	5,8	4,2	1,98	24
09.11.18	70,0	45,4	24,6	96,0	94,0	97,2	96,2	-2,3	5,8	4,2	2,32	24
10.11.18	72,3	46,2	26,2	97,8	95,6	98,9	97,9	-2,3	5,8	4,2	2,50	24
11.11.18	74,6	47,0	27,6	99,5	97,1	100,4	99,5	-2,4	5,8	4,2	2,68	24
12.11.18	76,6	48,5	28,1	104,7	102,0	105,7	104,6	-2,5	5,9	4,1	2,87	24
13.11.18	76,4	49,2	27,2	107,0	104,2	108,2	106,9	-2,7	5,9	4,1	2,84	24
14.11.18	75,1	48,5	26,5	107,0	104,4	108,4	107,2	-2,8	5,9	4,1	2,77	24
15.11.18	74,5	48,5	26,0	108,0	105,3	109,5	108,3	-3,0	5,9	4,1	2,74	24
16.11.18	72,9	47,6	25,3	105,1	102,6	106,8	105,6	-3,0	5,9	4,1	2,60	24
17.11.18	71,7	46,7	25,0	101,2	98,9	102,9	101,9	-3,0	5,9	4,2	2,47	24
18.11.18	70,6	46,3	24,3	101,2	98,9	103,0	102,0	-3,0	5,9	4,2	2,41	24
Итого	69,6	46,2	23,4	3 098,1	3031,2	3 153,4	3 121,9	-90,7	5,8	4,2	70,97	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

Потребление за недостающий период

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	28 782,6	29 310,5	28 045,2	28 966,0	-920,9	726,73	10321

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 55/Ленина, 25

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 249461

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	66,0	46,0	20,1	100,9	98,9	101,3	100,3	-1,4	5,1	4,0	1,98	24
20.10.18	65,9	46,4	19,5	101,6	99,6	102,0	101,0	-1,4	5,1	4,0	1,94	24
21.10.18	65,9	46,5	19,5	100,7	98,7	101,1	100,1	-1,4	5,1	4,0	1,92	24
22.10.18	65,8	46,0	19,8	100,5	98,5	100,8	99,9	-1,3	5,1	4,0	1,95	24
23.10.18	64,0	44,3	19,6	98,4	96,5	98,8	97,8	-1,3	5,0	4,0	1,89	24
24.10.18	63,9	44,2	19,7	98,7	96,8	99,1	98,1	-1,3	5,0	4,0	1,91	24
25.10.18	64,0	44,3	19,6	98,6	96,7	99,0	98,0	-1,4	5,0	4,0	1,89	24
26.10.18	64,1	44,8	19,3	99,3	97,3	99,7	98,8	-1,4	5,0	4,0	1,88	24
27.10.18	64,1	44,6	19,5	99,1	97,1	99,5	98,5	-1,4	5,0	4,0	1,89	24
28.10.18	64,0	44,1	19,9	98,0	96,1	98,4	97,5	-1,4	5,0	4,0	1,91	24
29.10.18	63,8	43,9	19,9	97,8	95,9	98,2	97,2	-1,3	5,0	4,0	1,91	24
30.10.18	64,3	43,8	20,5	96,7	94,9	97,1	96,2	-1,3	5,0	4,0	1,95	24
31.10.18	65,5	44,9	20,6	99,3	97,4	99,7	98,7	-1,3	5,1	4,0	2,00	24
01.11.18	64,7	44,2	20,5	96,1	94,2	96,5	95,5	-1,3	5,0	4,0	1,93	24
02.11.18	64,8	44,2	20,6	95,1	93,3	95,5	94,6	-1,3	5,0	4,0	1,92	24
03.11.18	64,9	44,3	20,6	95,0	93,2	95,4	94,5	-1,3	5,0	4,0	1,92	24
04.11.18	64,9	44,4	20,5	95,3	93,4	95,7	94,7	-1,3	5,0	4,0	1,91	24
05.11.18	64,9	44,4	20,5	94,9	93,1	95,3	94,3	-1,2	5,0	4,0	1,91	24
06.11.18	64,9	44,4	20,5	96,8	94,9	97,1	96,2	-1,3	5,0	4,0	1,94	24
07.11.18	65,0	44,4	20,5	96,7	94,7	97,0	96,0	-1,3	5,0	4,0	1,94	24
08.11.18	65,5	44,8	20,7	98,7	96,7	98,9	98,0	-1,3	5,0	3,9	2,00	24
09.11.18	66,9	44,4	22,4	99,3	97,2	99,4	98,5	-1,3	5,0	3,9	2,18	24
10.11.18	69,1	45,0	24,1	101,1	98,9	101,2	100,2	-1,3	5,0	3,9	2,38	24
11.11.18	71,3	45,9	25,4	102,9	100,5	102,8	101,8	-1,3	5,1	3,9	2,55	24
12.11.18	73,2	47,3	25,9	108,1	105,5	108,0	106,9	-1,3	5,1	3,8	2,73	24
13.11.18	73,1	47,9	25,2	110,6	107,9	110,4	109,2	-1,3	5,2	3,8	2,71	24
14.11.18	71,8	47,5	24,3	110,6	108,0	110,6	109,4	-1,4	5,2	3,8	2,63	24
15.11.18	71,2	47,4	23,8	111,4	108,9	111,5	110,3	-1,4	5,2	3,8	2,59	24
16.11.18	69,8	46,6	23,2	108,2	105,8	108,3	107,1	-1,3	5,2	3,9	2,46	24
17.11.18	68,6	45,7	22,9	104,3	102,0	104,3	103,3	-1,3	5,2	4,0	2,34	24
18.11.18	67,6	45,3	22,2	104,2	102,0	104,3	103,3	-1,3	5,2	4,0	2,27	24
Итого	66,6	45,2	21,3	3 118,5	3054,8	3 126,7	3 095,8	-41,0	5,1	3,9	65,35	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,35

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,35

Потребление за недостающий период

2,35

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	4 955,3	4 967,1	4 856,0	4 917,7	-61,7	99,93	1768

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 66

Договор №: 8047

Прибор учёта: ВКТ-7

№ 194630

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	54,8	45,1	9,7	323,2	318,6	326,1	323,0	-4,3	7,0	3,9	3,10	24
20.10.18	55,2	45,8	9,5	322,6	318,0	325,5	322,3	-4,3	7,0	3,9	3,04	24
21.10.18	55,1	45,7	9,4	322,2	317,7	325,1	321,9	-4,2	7,0	3,9	3,00	24
22.10.18	54,8	45,1	9,7	321,1	316,7	323,9	320,8	-4,0	7,0	3,9	3,07	24
23.10.18	53,5	44,1	9,3	320,2	316,0	323,1	320,1	-4,1	7,0	3,9	2,95	24
24.10.18	53,4	44,0	9,4	320,0	315,7	322,6	319,7	-4,0	7,0	3,9	2,99	24
25.10.18	53,4	44,0	9,4	319,5	315,2	322,1	319,2	-4,0	7,0	3,9	2,98	24
26.10.18	53,8	44,5	9,3	319,4	315,1	322,1	319,0	-3,9	7,0	3,9	2,94	24
27.10.18	53,8	44,6	9,2	319,4	315,0	322,1	319,0	-4,0	7,0	3,9	2,92	24
28.10.18	53,3	43,8	9,4	319,6	315,4	322,2	319,3	-3,8	7,0	3,9	2,99	24
29.10.18	51,2	42,7	8,5	328,9	324,9	331,4	328,6	-3,7	7,0	3,9	2,77	24
30.10.18	50,5	42,5	7,9	371,1	366,7	374,0	370,8	-4,1	7,0	3,9	2,91	24
31.10.18	53,9	44,7	9,2	370,9	365,9	373,3	369,7	-3,8	7,0	4,0	3,40	24
01.11.18	56,6	46,6	10,0	370,1	364,6	371,7	367,8	-3,2	7,0	4,0	3,65	24
02.11.18	58,0	47,9	10,1	368,9	363,2	371,0	366,9	-3,8	7,0	4,0	3,69	24
03.11.18	58,2	48,2	10,0	368,3	362,6	370,7	366,7	-4,1	7,0	4,0	3,64	24
04.11.18	58,4	48,3	10,1	367,7	361,9	370,3	366,2	-4,4	7,0	4,0	3,66	24
05.11.18	58,3	48,2	10,0	367,5	361,8	370,1	366,1	-4,3	7,0	4,0	3,65	24
06.11.18	58,6	48,4	10,3	366,9	361,1	369,4	365,3	-4,2	7,0	4,0	3,71	24
07.11.18	58,4	48,3	10,1	366,8	361,0	369,3	365,2	-4,1	7,0	4,0	3,68	24
08.11.18	57,7	46,6	11,1	305,5	300,8	307,0	303,9	-3,0	7,0	4,0	3,35	24
09.11.18	59,2	47,3	11,9	328,1	322,8	329,5	326,0	-3,2	7,0	3,9	3,85	24
10.11.18	60,5	49,0	11,4	377,4	371,0	379,4	375,0	-4,0	7,0	4,0	4,25	24
11.11.18	62,6	50,3	12,3	377,8	371,0	379,7	375,1	-4,1	7,0	3,9	4,58	24
12.11.18	65,6	52,3	13,3	377,2	369,9	378,9	374,0	-4,2	7,0	4,0	4,95	24
13.11.18	67,7	54,4	13,3	376,3	368,5	378,0	372,8	-4,2	7,0	4,0	4,91	24
14.11.18	66,5	53,7	12,8	375,5	368,0	377,5	372,5	-4,4	7,0	4,0	4,73	24
15.11.18	66,1	53,5	12,6	374,4	367,0	376,6	371,6	-4,6	7,0	4,0	4,63	24
16.11.18	64,7	52,8	12,0	373,6	366,5	375,9	371,0	-4,5	7,0	4,1	4,40	24
17.11.18	62,8	51,5	11,3	373,7	367,0	376,2	371,5	-4,6	7,0	4,1	4,17	24
18.11.18	62,2	51,1	11,1	373,7	367,1	376,3	371,7	-4,6	7,0	4,1	4,08	24
Итого	58,0	47,6	10,4	10 867,4	10696,7	10 940,9	10 822,5	-125,8	7,0	4,0	112,66	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

4,22

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

4,22

Потребление за недостающий период

4,22

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	88 191,2	88 598,2	86 596,7	87 557,4	-960,7	1 116,01	10327

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Барыкин А. Д.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Уральская, 66/1

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 6410

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	53,8	44,1	9,7	171,6	169,3	170,3	168,8	0,5	5,5	5,2	1,64	24
20.10.18	54,3	44,7	9,5	171,3	169,0	170,0	168,4	0,6	5,5	5,2	1,62	24
21.10.18	54,1	44,6	9,5	171,0	168,7	169,7	168,1	0,6	5,5	5,2	1,60	24
22.10.18	53,8	44,2	9,6	170,3	168,0	169,0	167,4	0,6	5,4	5,2	1,62	24
23.10.18	52,5	43,2	9,3	169,8	167,6	168,5	167,1	0,5	5,4	5,2	1,55	24
24.10.18	52,4	43,2	9,3	169,4	167,3	168,2	166,8	0,5	5,4	5,2	1,55	24
25.10.18	52,5	43,2	9,3	169,1	166,9	168,0	166,5	0,4	5,4	5,2	1,55	24
26.10.18	52,9	43,7	9,1	169,1	166,9	167,9	166,4	0,5	5,4	5,2	1,52	24
27.10.18	52,8	43,7	9,1	169,1	166,9	167,9	166,4	0,5	5,4	5,2	1,52	24
28.10.18	52,3	43,0	9,3	169,1	167,0	167,9	166,5	0,5	5,4	5,3	1,56	24
29.10.18	50,3	41,8	8,4	174,8	172,7	173,7	172,3	0,4	5,6	5,2	1,45	23
30.10.18	49,5	41,8	7,8	197,6	195,4	196,4	194,9	0,5	5,8	5,3	1,52	24
31.10.18	52,9	43,8	9,1	197,4	194,8	196,0	194,3	0,5	5,8	5,3	1,77	24
01.11.18	55,6	45,8	9,8	196,9	194,1	195,5	193,6	0,5	5,8	5,3	1,90	24
02.11.18	57,0	47,0	10,0	196,8	193,8	195,3	193,3	0,6	5,8	5,4	1,94	24
03.11.18	57,2	47,3	9,9	196,5	193,6	195,0	193,0	0,6	5,8	5,3	1,91	24
04.11.18	57,4	47,5	9,9	196,3	193,3	194,7	192,7	0,6	5,8	5,4	1,91	24
05.11.18	57,2	47,4	9,8	196,0	193,1	194,5	192,5	0,6	5,8	5,3	1,89	24
06.11.18	57,6	47,6	10,0	195,6	192,6	194,2	192,2	0,5	5,8	5,3	1,92	24
07.11.18	57,4	47,5	9,9	195,4	192,4	193,9	191,9	0,5	5,8	5,3	1,91	24
08.11.18	56,7	45,7	11,0	162,0	159,6	160,5	159,0	0,6	5,5	5,4	1,75	22
09.11.18	58,2	46,6	11,6	174,3	171,6	172,6	170,9	0,7	5,5	5,3	1,99	24
10.11.18	59,4	48,4	11,0	201,1	197,9	199,3	197,2	0,7	5,9	5,3	2,17	24
11.11.18	61,5	49,7	11,9	201,2	197,7	199,4	197,2	0,6	5,9	5,3	2,35	24
12.11.18	64,5	51,6	12,9	200,9	197,1	199,0	196,6	0,5	5,9	5,4	2,54	24
13.11.18	66,5	53,5	13,0	200,2	196,2	198,5	195,9	0,3	5,9	5,4	2,55	24
14.11.18	65,4	52,8	12,5	199,9	196,0	198,3	195,7	0,3	5,9	5,4	2,46	24
15.11.18	65,0	52,7	12,3	199,4	195,5	197,8	195,2	0,3	5,9	5,4	2,41	24
16.11.18	63,6	51,8	11,8	198,8	195,1	197,3	194,9	0,2	5,9	5,4	2,31	24
17.11.18	61,8	50,6	11,2	198,7	195,3	197,3	195,0	0,3	5,9	5,5	2,19	24
18.11.18	61,1	50,2	10,9	198,7	195,3	197,3	195,0	0,3	5,9	5,5	2,12	24
Итого	57,0	46,7	10,3	5 778,1	5690,6	5 733,9	5 675,5	15,2	5,7	5,3	58,69	741

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 27 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

2,21

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

2,47

Потребление за недостающий период

2,21

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	36 028,3	35 709,8	35 374,2	35 304,8	69,4	468,52	4671,216666666667

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.

Карточка регистрации параметров на узле учета тепловой энергии (Отопление)

за период с 19.10.2018 по 19.11.2018

Потребитель: ООО "КУРС"

Адрес: Чекалина, 4

Договор №:

Прибор учёта: ВКТ-9

№ 6250

Дата	T1	T2	ΔT	V1	M1	V2	M2	ΔM	P1	P2	Qo	Время работы
	°C	°C	°C	м3	тонн	м3	тонн	тонн	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч
19.10.18	67,4	43,6	23,8	73,4	71,9	73,8	73,1	-1,2	6,6	5,4	1,71	24
20.10.18	67,6	44,4	23,2	74,4	72,9	74,8	74,1	-1,3	6,6	5,4	1,69	24
21.10.18	67,3	43,8	23,5	73,1	71,6	73,5	72,9	-1,3	6,6	5,4	1,69	24
22.10.18	67,5	43,3	24,2	72,9	71,4	73,4	72,8	-1,4	6,6	5,4	1,73	24
23.10.18	67,0	43,0	24,0	72,3	70,8	72,7	72,1	-1,2	6,6	5,4	1,70	24
24.10.18	66,9	43,1	23,9	72,7	71,2	72,9	72,3	-1,1	6,6	5,4	1,70	24
25.10.18	66,8	43,3	23,5	72,7	71,2	72,9	72,3	-1,1	6,6	5,4	1,67	24
26.10.18	66,6	43,9	22,7	73,5	72,1	73,8	73,2	-1,1	6,6	5,4	1,64	24
27.10.18	66,7	43,6	23,0	73,0	71,6	73,3	72,7	-1,1	6,6	5,4	1,65	24
28.10.18	66,7	42,8	23,9	71,7	70,3	72,0	71,4	-1,1	6,6	5,4	1,68	24
29.10.18	66,0	42,4	23,6	71,5	70,1	72,0	71,4	-1,2	6,6	5,4	1,66	24
30.10.18	65,6	41,3	24,3	70,0	68,6	70,5	70,0	-1,4	6,5	5,4	1,67	24
31.10.18	66,1	41,4	24,7	70,7	69,3	71,2	70,7	-1,3	6,6	5,5	1,71	24
01.11.18	66,2	41,4	24,8	69,8	68,4	70,3	69,8	-1,4	6,5	5,5	1,70	24
02.11.18	66,3	41,8	24,5	70,2	68,8	70,7	70,2	-1,4	6,5	5,5	1,69	24
03.11.18	66,2	42,0	24,2	70,3	68,9	70,8	70,3	-1,4	6,5	5,4	1,67	24
04.11.18	66,4	42,3	24,1	70,7	69,2	71,2	70,6	-1,4	6,6	5,5	1,67	24
05.11.18	66,3	42,2	24,2	70,0	68,6	70,6	70,0	-1,3	6,5	5,4	1,66	24
06.11.18	66,8	42,3	24,5	70,9	69,5	71,3	70,8	-1,3	6,5	5,4	1,70	24
07.11.18	66,4	42,1	24,3	70,3	68,9	70,8	70,2	-1,3	6,5	5,4	1,68	24
08.11.18	67,0	42,4	24,6	70,9	69,5	71,4	70,8	-1,3	6,5	5,4	1,71	24
09.11.18	68,7	42,7	26,1	71,1	69,6	71,5	70,9	-1,3	6,5	5,4	1,82	24
10.11.18	70,9	43,2	27,7	72,2	70,6	72,5	71,9	-1,3	6,5	5,4	1,96	24
11.11.18	73,8	44,1	29,7	73,2	71,5	73,4	72,8	-1,3	6,5	5,4	2,12	24
12.11.18	74,9	44,9	30,0	74,6	72,7	74,7	74,0	-1,3	6,6	5,4	2,18	24
13.11.18	75,3	45,9	29,4	74,9	73,1	75,1	74,4	-1,3	6,6	5,4	2,15	24
14.11.18	74,3	45,9	28,3	76,4	74,5	76,6	75,9	-1,4	6,6	5,3	2,11	24
15.11.18	73,4	45,3	28,1	75,1	73,3	75,3	74,6	-1,3	6,6	5,4	2,06	24
16.11.18	72,3	44,7	27,6	73,7	72,0	73,7	73,1	-1,1	6,6	5,4	1,99	24
17.11.18	70,0	43,4	26,6	70,7	69,1	70,7	70,1	-1,0	6,6	5,5	1,84	24
18.11.18	70,1	43,7	26,4	70,8	69,2	70,9	70,3	-1,0	6,6	5,5	1,83	24
Итого	68,5	43,2	25,3	2 237,7	2190,4	2 248,5	2 229,3	-38,9	6,6	5,4	55,45	744

Время действия нештатных ситуаций в отчетный период: 24 час.

Среднее потребление за 3 последние полные дня:

1,89

Потребление за время действия нештатных ситуаций:

1,89

Потребление за недостающий период

1,89

К предъявлению в отопительный период: Q общее = Qот+Qгвс= + = Гкал; G гвс = тонн.

в летний период: Q гвс = Гкал; G гвс = тонн.

Дата	Объем (м3)		Масса (тонн)			Теплота (Гкал)	Время (ч)
	V1	V2	M1	M2	M = M1 - M2	Qг	
19.11.2018	20 289,5	20 306,6	19 799,8	20 116,3	-316,4	555,58	10181,75

Ответственный за УКУТ _____

22-43-09

Отв. представитель ЭСО: _____

Горбунев А.С.